


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/08/01

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/08/01 01	SR	73,76	V	1,18	V	54,69	V	0,07	V	1,00	V	137,53	V	26054	V
2021/08/01 02	SR	65,03	V	1,35	V	64,72	V	0,12	V	1,04	V	137,79	V	26088	V
2021/08/01 03	SR	42,24	V	0,89	V	76,73	V	0,01	V	0,96	V	137,95	V	25814	V
2021/08/01 04	SR	72,18	V	1,15	V	64,68	V	0,05	V	0,98	V	138,10	V	25828	V
2021/08/01 05	SR	39,66	V	0,76	V	73,24	V	0,00	V	0,91	V	138,37	V	25843	V
2021/08/01 06	SR	57,16	V	0,85	V	58,79	V	0,00	V	0,88	V	138,81	V	25793	V
2021/08/01 07	SR	96,00	V	1,10	V	50,98	V	0,01	V	0,99	V	139,19	V	25706	V
2021/08/01 08	SR	99,46	V	1,30	V	47,21	V	0,11	V	0,99	V	139,73	V	25552	V
2021/08/01 09	SR	88,62	V	0,97	V	49,94	V	0,00	V	0,98	V	140,15	V	25239	V
2021/08/01 10	SR	137,57	V	3,13	V	58,59	V	0,83	V	0,97	V	140,39	V	25011	V
2021/08/01 11	SR	73,72	V	2,61	V	77,30	V	2,18	V	0,96	V	140,53	V	24869	V
2021/08/01 12	SR	51,60	V	0,64	V	74,22	V	0,00	V	0,95	V	139,83	V	25335	V
2021/08/01 13	SR	78,63	V	0,79	V	67,69	V	0,02	V	0,88	V	140,58	V	25388	V
2021/08/01 14	SR	88,21	V	0,82	V	56,07	V	0,01	V	1,03	V	141,20	V	25279	V
2021/08/01 15	SR	71,61	V	0,84	V	61,54	V	0,03	V	0,92	V	139,68	V	25453	V
2021/08/01 16	SR	72,53	V	1,13	V	63,71	V	0,09	V	1,01	V	139,66	V	25493	V
2021/08/01 17	SR	92,50	V	0,90	V	57,22	V	0,03	V	1,17	V	139,96	V	25490	V
2021/08/01 18	SR	92,83	V	1,25	V	62,54	V	0,12	V	0,98	V	139,65	V	25630	V
2021/08/01 19	SR	65,48	V	0,70	V	62,77	V	0,00	V	0,94	V	139,83	V	25653	V
2021/08/01 20	SR	128,75	V	1,73	V	59,95	V	0,13	V	1,09	V	140,22	V	25587	V
2021/08/01 21	SR	67,57	V	0,90	V	71,49	V	0,02	V	1,02	V	139,59	V	25701	V
2021/08/01 22	SR	39,03	V	0,57	V	68,09	V	0,00	V	1,11	V	139,02	V	25700	V
2021/08/01 23	SR	68,38	V	0,66	V	52,55	V	0,00	V	1,07	V	139,39	V	25725	V
2021/08/01 24	SR	54,31	V	0,61	V	60,35	V	0,00	V	1,13	V	139,76	V	25671	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	39.0-137.6	0.6-3.1	47.2-77.3	0.0-2.2	0.9-1.2	137.5-141.2	24868.7-26088.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	75.7	1.1	62.3	0.2	1	139.5	25579.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 