

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/08/01

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/08/01 01	SR	47,66	V	0,52	V	72,85	V	1,15	V	0,26	V	143,42	V	32005	V
2020/08/01 02	SR	45,67	V	0,06	V	69,07	V	1,14	V	0,26	V	143,88	V	31848	V
2020/08/01 03	SR	67,51	V	0,28	V	61,27	V	1,06	V	0,26	V	143,94	V	31602	V
2020/08/01 04	SR	53,12	V	0,03	V	64,19	V	1,09	V	0,85	V	144,10	V	31718	V
2020/08/01 05	SR	31,09	V	0,01	V	76,35	V	0,90	V	0,31	V	144,08	V	31958	V
2020/08/01 06	SR	26,39	V	0,01	V	82,03	V	0,55	V	0,34	V	144,80	V	32760	V
2020/08/01 07	SR	30,79	V	0,01	V	82,44	V	0,85	V	0,37	V	146,12	V	32936	V
2020/08/01 08	SR	40,02	V	0,04	V	77,14	V	0,88	V	0,32	V	146,62	V	32503	V
2020/08/01 09	SR	44,14	V	0,03	V	72,38	V	0,92	V	0,31	V	146,93	V	32009	V
2020/08/01 10	SR	71,21	V	0,51	V	65,03	V	0,93	V	0,32	V	147,28	V	31747	V
2020/08/01 11	SR	36,06	V	0,01	V	76,02	V	1,04	V	0,35	V	147,76	V	32344	V
2020/08/01 12	SR	26,24	V	0,01	V	85,87	V	0,83	V	0,36	V	148,18	V	32719	V
2020/08/01 13	SR	27,80	V	0,05	V	87,93	V	1,00	V	0,38	V	148,77	V	32819	V
2020/08/01 14	SR	13,67	V	0,01	V	116,91	V	0,97	V	0,42	V	147,76	V	32609	V
2020/08/01 15	SR	7,68	V	0,01	V	144,29	V	1,00	V	0,50	V	144,50	V	33304	V
2020/08/01 16	SR	6,00	V	0,01	V	144,03	V	0,69	V	1,22	V	143,68	V	32264	V
2020/08/01 17	SR	6,81	V	0,01	V	151,99	V	2,12	V	2,30	V	140,27	V	32730	V
2020/08/01 18	SR	16,62	V	0,01	V	131,44	V	2,19	V	0,42	V	137,94	V	32919	V
2020/08/01 19	SR	36,88	V	3,57	V	128,90	V	8,18	V	0,37	V	138,17	V	31955	V
2020/08/01 20	SR	30,40	V	0,02	V	97,75	V	2,27	V	0,33	V	138,17	V	31626	V
2020/08/01 21	SR	55,39	V	1,21	V	89,34	V	1,65	V	0,37	V	138,21	V	31559	V
2020/08/01 22	SR	45,92	V	0,11	V	84,68	V	0,81	V	0,32	V	137,91	V	31365	V
2020/08/01 23	SR	49,22	V	0,33	V	81,91	V	1,16	V	0,31	V	137,92	V	31318	V
2020/08/01 24	SR	42,01	V	0,44	V	89,55	V	1,20	V	0,31	V	138,21	V	31349	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.0-71.2	0.0-3.6	61.3-152.0	0.6-8.2	0.3-2.3	137.9-148.8	31318.0-33303.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	35.8	0.3	93.1	1.4	0.5	143.3	32165.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/08/02

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/08/02 01	SR	53,85	V	0,41	V	77,30	V	1,07	V	0,30	V	138,72	V	31127	V
2020/08/02 02	SR	33,19	V	0,21	V	93,03	V	1,06	V	0,29	V	138,84	V	31272	V
2020/08/02 03	SR	18,82	V	0,01	V	108,93	V	1,10	V	0,30	V	139,17	V	31803	V
2020/08/02 04	SR	32,87	V	0,18	V	93,55	V	1,02	V	0,30	V	139,29	V	31455	V
2020/08/02 05	SR	39,94	V	0,23	V	90,49	V	1,06	V	0,31	V	139,61	V	31438	V
2020/08/02 06	SR	26,41	V	0,06	V	99,03	V	0,93	V	0,32	V	140,10	V	31542	V
2020/08/02 07	SR	30,86	V	0,35	V	101,53	V	1,25	V	0,33	V	140,66	V	31908	V
2020/08/02 08	SR	12,81	V	0,01	V	123,32	V	1,65	V	0,40	V	141,56	V	32911	V
2020/08/02 09	SR	12,25	V	0,01	V	125,90	V	1,70	V	0,38	V	141,09	V	32432	V
2020/08/02 10	SR	22,57	V	0,41	V	124,79	V	1,78	V	0,36	V	140,32	V	32837	V
2020/08/02 11	SR	12,06	V	0,01	V	126,51	V	1,65	V	0,34	V	139,97	V	32832	V
2020/08/02 12	SR	11,57	V	0,01	V	125,13	V	1,76	V	0,37	V	140,25	V	32813	V
2020/08/02 13	SR	12,67	V	0,01	V	119,54	V	1,45	V	0,36	V	140,76	V	32880	V
2020/08/02 14	SR	19,16	V	0,01	V	109,12	V	1,67	V	0,35	V	140,81	V	32444	V
2020/08/02 15	SR	23,06	V	0,08	V	111,08	V	1,65	V	0,34	V	140,84	V	32141	V
2020/08/02 16	SR	35,34	V	0,43	V	111,25	V	1,73	V	0,33	V	140,72	V	31913	V
2020/08/02 17	SR	16,19	V	0,01	V	129,09	V	1,22	V	0,32	V	140,66	V	32209	V
2020/08/02 18	SR	8,59	V	0,01	V	148,13	V	1,48	V	0,35	V	140,98	V	33164	V
2020/08/02 19	SR	3,74	V	0,01	V	168,50	V	1,97	V	0,42	V	141,01	V	34123	V
2020/08/02 20	SR	9,05	V	0,01	V	150,54	V	2,16	V	0,36	V	139,84	V	33895	V
2020/08/02 21	SR	71,32	V	1,46	V	100,00	V	1,92	V	0,32	V	138,91	V	31946	V
2020/08/02 22	SR	52,26	V	0,87	V	106,53	V	1,87	V	0,35	V	138,53	V	31595	V
2020/08/02 23	SR	45,34	V	0,54	V	108,81	V	2,00	V	0,31	V	138,62	V	31441	V
2020/08/02 24	SR	43,30	V	0,75	V	113,94	V	1,95	V	0,32	V	138,85	V	31548	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.7-71.3	0.0-1.5	77.3-168.5	0.9-2.2	0.3-0.4	138.5-141.6	31127.1-34122.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	27	0.3	115.3	1.5	0.3	140	32236.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: