


RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/08/01 01	SR	19,71	V	0,30	V	101,33	V	0,01	V	1,88	V	145,50	V	31299	V
2022/08/01 02	SR	16,37	V	0,28	V	104,54	V	0,01	V	1,89	V	145,75	V	31445	V
2022/08/01 03	SR	13,61	V	0,29	V	115,45	V	0,02	V	2,01	V	146,37	V	31662	V
2022/08/01 04	SR	17,13	V	0,28	V	110,35	V	0,02	V	1,94	V	146,68	V	31523	V
2022/08/01 05	SR	25,64	V	0,29	V	95,59	V	0,02	V	1,83	V	146,73	V	31288	V
2022/08/01 06	SR	28,70	V	0,29	V	90,16	V	0,00	V	1,93	V	146,74	V	31289	V
2022/08/01 07	SR	10,37	V	0,28	V	115,58	V	0,11	V	2,03	V	145,52	V	31773	V
2022/08/01 08	SR	7,08	V	0,28	V	122,72	V	0,13	V	1,84	V	144,97	V	31694	V
2022/08/01 09	SR	12,05	V	0,40	V	116,20	V	0,13	V	1,81	V	145,54	V	31721	V
2022/08/01 10	SR	9,53	V	0,32	V	119,42	V	0,03	V	1,81	V	146,21	V	31760	V
2022/08/01 11	SR	7,90	V	0,28	V	121,70	V	0,01	V	1,82	V	146,83	V	31584	V
2022/08/01 12	SR	15,01	V	0,26	V	100,30	V	0,00	V	1,64	V	146,90	V	30989	V
2022/08/01 13	SR	16,97	V	0,27	V	101,94	V	0,00	V	1,69	V	147,01	V	30983	V
2022/08/01 14	SR	37,91	V	0,31	V	78,48	V	0,00	V	1,53	V	146,72	V	30275	V
2022/08/01 15	SR	76,81	V	0,54	V	66,73	V	0,01	V	1,57	V	145,18	V	29600	V
2022/08/01 16	SR	78,36	V	0,85	V	75,04	V	0,08	V	4,76	V	145,20	V	30302	V
2022/08/01 17	SR	37,28	V	0,33	V	93,16	V	0,01	V	7,57	V	143,60	V	31032	V
2022/08/01 18	SR	14,96	V	0,31	V	119,09	V	0,23	V	2,97	V	143,28	V	31588	V
2022/08/01 19	SR	16,41	V	0,32	V	119,50	V	0,59	V	2,75	V	143,61	V	31313	V
2022/08/01 20	SR	36,14	V	0,39	V	98,55	V	0,36	V	2,27	V	143,90	V	31320	V
2022/08/01 21	SR	63,34	V	1,00	V	113,26	V	0,36	V	2,52	V	143,71	V	31251	V
2022/08/01 22	SR	126,26	V	2,86	V	88,69	V	0,74	V	2,89	V	143,12	V	30335	V
2022/08/01 23	SR	137,82	V	3,02	V	99,47	V	0,91	V	2,53	V	141,62	V	30760	V
2022/08/01 24	SR	69,49	V	1,24	V	117,43	V	0,36	V	2,48	V	141,35	V	31006	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.1-137.8	0.3-3.0	66.7-122.7	0.0-0.9	1.5-7.6	141.4-147.0	29599.9-31773.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	37.3	0.6	103.5	0.2	2.4	145.1	31158
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 


RESPONSABILE IMPIANTO: 


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/08/02

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/08/02 01	SR	34,91	V	0,58	V	128,09	V	0,35	V	2,58	V	141,41	V	31086	V
2022/08/02 02	SR	89,59	V	2,09	V	111,07	V	0,64	V	2,48	V	141,81	V	30879	V
2022/08/02 03	SR	74,32	V	1,14	V	116,73	V	0,54	V	2,50	V	141,89	V	31228	V
2022/08/02 04	SR	47,24	V	0,61	V	111,81	V	0,47	V	2,37	V	141,76	V	31299	V
2022/08/02 05	SR	71,20	V	0,75	V	96,68	V	0,22	V	2,40	V	142,03	V	31335	V
2022/08/02 06	SR	69,67	V	0,85	V	89,73	V	0,11	V	2,41	V	142,21	V	31264	V
2022/08/02 07	SR	26,09	V	0,32	V	109,68	V	0,12	V	2,44	V	142,23	V	31644	V
2022/08/02 08	SR	26,30	V	0,35	V	115,15	V	0,17	V	2,54	V	142,67	V	31607	V
2022/08/02 09	SR	28,95	V	0,47	V	115,88	V	0,53	V	2,84	V	142,78	V	31473	V
2022/08/02 10	SR	29,79	V	0,32	V	106,93	V	0,75	V	1,94	V	140,27	V	30872	V
2022/08/02 11	SR	46,04	V	0,47	V	93,83	V	0,36	V	2,07	V	139,34	V	30979	V
2022/08/02 12	SR	24,13	V	0,30	V	103,76	V	0,35	V	1,94	V	139,53	V	31176	V
2022/08/02 13	SR	20,42	V	0,29	V	106,91	V	0,13	V	2,26	V	140,42	V	31527	V
2022/08/02 14	SR	48,13	V	0,62	V	100,43	V	0,19	V	2,25	V	141,21	V	31548	V
2022/08/02 15	SR	19,19	V	0,32	V	135,33	V	1,16	V	3,05	V	140,87	V	31500	V
2022/08/02 16	SR	51,71	V	0,72	V	126,48	V	2,82	V	2,62	V	139,89	V	31369	V
2022/08/02 17	SR	107,48	V	1,13	V	98,69	V	1,16	V	2,26	V	139,68	V	31071	V
2022/08/02 18	SR	51,92	V	0,43	V	116,98	V	1,07	V	2,38	V	140,73	V	31670	V
2022/08/02 19	SR	32,68	V	0,33	V	113,95	V	0,96	V	2,28	V	141,59	V	31914	V
2022/08/02 20	SR	29,76	V	0,34	V	117,02	V	0,70	V	2,37	V	142,14	V	31936	V
2022/08/02 21	SR	81,38	V	0,48	V	81,67	V	0,29	V	2,19	V	142,18	V	31226	V
2022/08/02 22	SR	90,70	V	0,57	V	81,15	V	0,29	V	2,22	V	142,35	V	31085	V
2022/08/02 23	SR	68,84	V	0,60	V	99,36	V	0,36	V	2,51	V	142,76	V	31473	V
2022/08/02 24	SR	16,73	V	0,30	V	122,45	V	0,52	V	2,31	V	143,43	V	31951	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.7-107.5	0.3-2.1	81.2-135.3	0.1-2.8	1.9-3.0	139.3-143.4	30871.9-31951.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	49.5	0.6	108.3	0.6	2.4	141.5	31379.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 


RESPONSABILE IMPIANTO: 

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/08/03 01	SR	40,92	V	0,34	V	102,23	V	0,64	V	2,27	V	143,43	V	31580	V
2022/08/03 02	SR	15,13	V	0,30	V	127,35	V	0,77	V	2,69	V	143,56	V	31977	V
2022/08/03 03	SR	43,64	V	0,33	V	97,22	V	0,50	V	2,76	V	143,64	V	31512	V
2022/08/03 04	SR	29,94	V	0,31	V	108,22	V	0,56	V	2,78	V	144,11	V	31783	V
2022/08/03 05	SR	20,00	V	0,33	V	133,11	V	0,79	V	3,00	V	144,64	V	31946	V
2022/08/03 06	SR	70,92	V	0,68	V	106,69	V	0,57	V	2,93	V	144,76	V	31320	V
2022/08/03 07	SR	117,45	V	1,24	V	95,54	V	0,40	V	2,78	V	145,53	V	31490	V
2022/08/03 08	SR	44,79	V	0,41	V	114,21	V	0,29	V	2,37	V	146,09	V	31502	V
2022/08/03 09	SR	20,69	V	0,32	V	135,82	V	0,23	V	2,47	V	146,48	V	31592	V
2022/08/03 10	SR	28,69	V	0,34	V	127,33	V	0,20	V	2,62	V	147,18	V	31475	V
2022/08/03 11	SR	30,46	V	0,39	V	130,90	V	0,04	V	2,68	V	147,62	V	31609	V
2022/08/03 12	SR	36,52	V	0,51	V	131,49	V	0,03	V	2,59	V	148,10	V	31417	V
2022/08/03 13	SR	42,14	V	0,51	V	122,96	V	0,02	V	2,76	V	148,35	V	31279	V
2022/08/03 14	SR	64,31	V	0,75	V	107,11	V	0,09	V	2,82	V	148,60	V	31384	V
2022/08/03 15	SR	33,76	V	0,30	V	101,19	V	0,00	V	2,54	V	148,59	V	31417	V
2022/08/03 16	SR	18,52	V	0,28	V	113,02	V	0,00	V	2,50	V	148,48	V	31689	V
2022/08/03 17	SR	82,97	V	0,74	V	82,78	V	0,03	V	2,39	V	148,74	V	31273	V
2022/08/03 18	SR	16,71	V	0,29	V	117,73	V	0,09	V	2,44	V	148,96	V	31625	V
2022/08/03 19	SR	6,65	V	0,32	V	151,13	V	0,48	V	3,03	V	148,81	V	31877	V
2022/08/03 20	SR	37,90	V	0,51	V	142,73	V	2,20	V	3,32	V	144,81	V	31564	V
2022/08/03 21	SR	95,72	V	1,46	V	104,18	V	1,87	V	2,67	V	142,45	V	30609	V
2022/08/03 22	SR	169,44	V	3,34	V	80,64	V	2,28	V	2,37	V	141,38	V	29622	V
2022/08/03 23	SR	59,85	V	0,57	V	95,49	V	0,66	V	2,17	V	140,82	V	30519	V
2022/08/03 24	SR	82,53	V	1,25	V	91,36	V	0,55	V	2,87	V	141,94	V	31071	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.7-169.4	0.3-3.3	80.6-151.1	0.0-2.3	2.2-3.3	140.8-149.0	29622.3-31977.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	50.4	0.7	113.4	0.6	2.7	145.7	31380.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/08/04 01	SR	147,41	V	2,57	V	70,12	V	0,73	V	2,53	V	142,97	V	30614	V
2022/08/04 02	SR	40,06	V	0,38	V	90,86	V	0,43	V	2,33	V	142,72	V	30764	V
2022/08/04 03	SR	30,87	V	0,37	V	115,37	V	0,56	V	2,54	V	143,26	V	31446	V
2022/08/04 04	SR	50,62	V	2,33	V	153,47	V	2,65	V	1,90	V	139,17	V	27321	V
2022/08/04 05	SR	0,00	V	0,42	V	189,89	V	0,51	V	3,85	V	132,04	V	26235	V
2022/08/04 06	SR	0,00	V	0,80	V	177,74	V	0,94	V	116,01	18	120,09	V	26870	V
2022/08/04 07	SR	0,00	V	0,77	V	172,59	V	0,50	V	6,81	V	117,50	V	27900	V
2022/08/04 08	SR	0,00	V	0,72	V	155,40	V	0,37	V	5,78	V	113,92	V	27783	V
2022/08/04 09	SR	1,75	V	0,48	V	141,69	V	0,33	V	4,38	V	117,50	V	28143	V
2022/08/04 10	SR	55,51	V	0,57	V	89,00	V	0,01	V	4,84	V	132,77	V	29912	V
2022/08/04 11	SR	78,24	V	1,13	V	92,86	V	0,19	V	3,27	V	139,65	V	30689	V
2022/08/04 12	SR	49,72	V	0,61	V	112,14	V	0,27	V	3,06	V	142,02	V	31437	V
2022/08/04 13	SR	61,82	V	1,26	V	108,16	V	0,29	V	2,09	V	143,35	V	31433	V
2022/08/04 14	SR	49,87	V	0,65	V	108,33	V	0,13	V	1,94	V	144,55	V	31447	V
2022/08/04 15	SR	17,75	V	0,33	V	115,68	V	0,08	V	1,94	V	146,49	V	32361	V
2022/08/04 16	SR	21,18	V	0,33	V	107,85	V	0,04	V	1,78	V	147,94	V	32443	V
2022/08/04 17	SR	39,95	V	0,37	V	86,52	V	0,02	V	1,45	V	148,82	V	32023	V
2022/08/04 18	SR	64,63	V	0,45	V	77,51	V	0,01	V	1,18	V	148,90	V	31636	V
2022/08/04 19	SR	28,77	V	0,45	V	105,09	V	0,04	V	1,61	V	149,99	V	32272	V
2022/08/04 20	SR	23,06	V	0,39	V	96,77	V	0,04	V	1,52	V	150,13	V	31880	V
2022/08/04 21	SR	56,78	V	0,81	V	79,63	V	0,07	V	1,42	V	149,39	V	31499	V
2022/08/04 22	SR	124,87	V	2,03	V	62,63	V	0,35	V	6,64	V	148,48	V	30854	V
2022/08/04 23	SR	95,56	V	0,91	V	70,77	V	0,18	V	3,33	V	141,74	V	30829	V
2022/08/04 24	SR	97,15	V	2,11	V	110,78	V	3,66	V	2,12	V	138,41	V	31656	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-147.4	0.3-2.6	62.6-189.9	0.0-3.7	1.2-16.0	113.9-150.1	26235.4-32443.4
Supero Orario	0	0	0	0	1	0	0
Media Giornaliera	47.3	0.9	112.1	0.5	3.5	139.2	30393.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: