


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/08/10

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/08/10 01	SR	75,14	V	0,82	V	59,86	V	0,01	V	0,44	V	140,09	V	28937	V
2021/08/10 02	SR	42,07	V	0,64	V	70,91	V	0,00	V	0,44	V	140,18	V	29066	V
2021/08/10 03	SR	39,23	V	0,60	V	74,35	V	0,00	V	0,44	V	140,39	V	29143	V
2021/08/10 04	SR	22,23	V	0,59	V	86,87	V	0,00	V	0,43	V	140,42	V	29161	V
2021/08/10 05	SR	80,35	V	1,02	V	59,29	V	0,06	V	0,43	V	140,75	V	28975	V
2021/08/10 06	SR	72,77	V	0,80	V	58,65	V	0,01	V	0,44	V	141,30	V	29051	V
2021/08/10 07	SR	63,60	V	0,66	V	62,33	V	0,00	V	0,43	V	141,59	V	29385	V
2021/08/10 08	SR	37,24	V	0,60	V	71,19	V	0,00	V	0,43	V	141,83	V	29225	V
2021/08/10 09	SR	44,80	V	0,79	V	69,03	V	0,01	V	0,52	V	142,17	V	29092	V
2021/08/10 10	SR	132,13	V	1,07	V	38,69	V	0,00	V	0,68	V	140,05	V	28775	V
2021/08/10 11	SR	115,69	V	0,92	V	40,74	V	0,01	V	0,48	V	137,60	V	29132	V
2021/08/10 12	SR	131,11	V	1,08	V	39,87	V	0,03	V	0,46	V	137,60	V	29128	V
2021/08/10 13	SR	119,34	V	1,36	V	46,60	V	0,15	V	0,51	V	137,64	V	29275	V
2021/08/10 14	SR	62,74	V	0,75	V	65,39	V	0,03	V	0,48	V	137,76	V	29459	V
2021/08/10 15	SR	19,65	V	0,53	V	88,13	V	0,00	V	0,46	V	138,16	V	29550	V
2021/08/10 16	SR	34,07	V	0,56	V	76,57	V	0,00	V	0,49	V	138,47	V	29440	V
2021/08/10 17	SR	35,45	V	0,55	V	67,37	V	0,00	V	0,49	V	138,69	V	29469	V
2021/08/10 18	SR	83,13	V	0,71	V	44,84	V	0,00	V	0,49	V	138,76	V	29355	V
2021/08/10 19	SR	74,42	V	0,75	V	54,20	V	0,00	V	0,48	V	139,17	V	29375	V
2021/08/10 20	SR	59,20	V	0,85	V	55,90	V	0,01	V	0,49	V	139,57	V	29266	V
2021/08/10 21	SR	46,53	V	0,72	V	63,13	V	0,00	V	0,45	V	139,37	V	29047	V
2021/08/10 22	SR	69,18	V	0,74	V	56,99	V	0,00	V	0,56	V	139,69	V	29074	V
2021/08/10 23	SR	118,87	V	1,26	V	46,02	V	0,07	V	0,44	V	139,27	V	29167	V
2021/08/10 24	SR	123,23	V	1,13	V	45,97	V	0,04	V	0,42	V	139,92	V	29087	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	19.7-132.1	0.5-1.4	38.7-88.1	0.0-0.1	0.4-0.7	137.6-142.2	28775.1-29550.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	70.9	0.8	60.1	0	0.5	139.6	29193
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/08/11

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE


ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/08/11 01	SR	98,13	V	1,12	V	58,86	V	0,07	V	0,40	V	140,50	V	29282	V
2021/08/11 02	SR	39,93	V	0,63	V	74,77	V	0,00	V	0,40	V	140,88	V	29471	V
2021/08/11 03	SR	7,82	V	0,59	V	103,11	V	0,00	V	0,44	V	140,71	V	30030	V
2021/08/11 04	SR	3,77	V	0,61	V	109,70	V	0,00	V	0,45	V	140,56	V	30110	V
2021/08/11 05	SR	15,81	V	0,56	V	93,92	V	0,00	V	0,43	V	140,73	V	29623	V
2021/08/11 06	SR	39,27	V	0,57	V	72,91	V	0,00	V	0,39	V	139,65	V	28902	V
2021/08/11 07	SR	88,30	V	0,98	V	59,53	V	0,01	V	0,36	V	139,12	V	28587	V
2021/08/11 08	SR	59,54	V	0,87	V	69,37	V	0,00	V	0,37	V	139,46	V	28583	V
2021/08/11 09	SR	70,13	V	1,04	V	71,92	V	0,05	V	0,45	V	140,11	V	28563	V
2021/08/11 10	SR	62,35	V	0,66	V	62,10	V	0,00	V	0,39	V	138,87	V	28287	V
2021/08/11 11	SR	65,44	V	0,67	V	63,62	V	0,00	V	0,42	V	139,30	V	28852	V
2021/08/11 12	SR	128,40	V	1,19	V	49,68	V	0,01	V	0,41	V	140,10	V	28598	V
2021/08/11 13	SR	116,88	V	1,17	V	51,81	V	0,00	V	0,42	V	140,97	V	28800	V
2021/08/11 14	SR	77,45	V	0,87	V	63,57	V	0,01	V	0,54	V	141,14	V	28936	V
2021/08/11 15	SR	61,15	V	0,69	V	58,26	V	0,00	V	0,47	V	140,92	V	28913	V
2021/08/11 16	SR	79,76	V	0,87	V	59,07	V	0,01	V	0,44	V	141,36	V	28686	V
2021/08/11 17	SR	92,92	V	0,87	V	55,55	V	0,01	V	0,45	V	141,87	V	28877	V
2021/08/11 18	SR	71,08	V	0,73	V	59,22	V	0,00	V	0,44	V	142,11	V	28957	V
2021/08/11 19	SR	44,66	V	0,67	V	68,93	V	0,00	V	0,47	V	142,26	V	29073	V
2021/08/11 20	SR	101,36	V	1,14	V	53,54	V	0,01	V	0,48	V	142,62	V	28869	V
2021/08/11 21	SR	82,88	V	0,94	V	57,68	V	0,00	V	0,45	V	142,92	V	28923	V
2021/08/11 22	SR	117,48	V	1,36	V	54,48	V	0,03	V	0,45	V	143,02	V	28859	V
2021/08/11 23	SR	89,61	V	1,15	V	63,62	V	0,02	V	0,45	V	143,05	V	28957	V
2021/08/11 24	SR	49,31	V	0,65	V	72,54	V	0,00	V	0,42	V	143,18	V	28935	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.8-128.4	0.6-1.4	49.7-109.7	0.0-0.1	0.4-0.5	138.9-143.2	28287.0-30109.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	69.3	0.9	67	0	0.4	141.1	28986.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/08/12

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/08/12 01	SR	50,89	V	0,63	V	59,83	V	0,00	V	0,50	V	143,26	V	28894	V
2021/08/12 02	SR	58,11	V	0,64	V	47,07	V	0,00	V	0,56	V	143,15	V	28875	V
2021/08/12 03	SR	67,25	V	0,58	V	47,41	V	0,00	V	0,56	V	143,56	V	29048	V
2021/08/12 04	SR	13,51	V	0,48	V	93,21	V	0,00	V	0,48	V	143,56	V	29545	V
2021/08/12 05	SR	21,19	V	0,50	V	84,83	V	0,00	V	0,55	V	143,75	V	29424	V
2021/08/12 06	SR	30,56	V	0,48	V	74,87	V	0,00	V	0,51	V	142,11	V	29134	V
2021/08/12 07	SR	28,14	V	0,57	V	74,14	V	0,00	V	0,46	V	140,27	V	29240	V
2021/08/12 08	SR	46,23	V	0,59	V	58,24	V	0,00	V	0,48	V	140,64	V	29201	V
2021/08/12 09	SR	54,18	V	0,65	V	51,34	V	0,00	V	0,51	V	141,24	V	29079	V
2021/08/12 10	SR	65,23	V	0,71	V	52,40	V	0,00	V	0,53	V	141,82	V	28827	V
2021/08/12 11	SR	56,99	V	0,66	V	47,30	V	0,00	V	0,66	V	141,83	V	28941	V
2021/08/12 12	SR	84,34	V	0,86	V	35,97	V	0,01	V	0,58	V	141,61	V	28940	V
2021/08/12 13	SR	75,16	V	0,90	V	41,11	V	0,02	V	0,56	V	142,10	V	28898	V
2021/08/12 14	SR	40,42	V	0,66	V	61,55	V	0,00	V	0,61	V	142,70	V	28873	V
2021/08/12 15	SR	32,95	V	0,63	V	61,52	V	0,01	V	0,55	V	142,75	V	28948	V
2021/08/12 16	SR	66,09	V	0,88	V	55,85	V	0,06	V	0,51	V	142,89	V	28684	V
2021/08/12 17	SR	46,29	V	0,71	V	66,94	V	0,01	V	0,48	V	143,18	V	28712	V
2021/08/12 18	SR	33,59	V	0,69	V	80,30	V	0,03	V	0,51	V	143,62	V	28792	V
2021/08/12 19	SR	16,64	V	0,73	V	85,28	V	0,04	V	0,59	V	144,42	V	28994	V
2021/08/12 20	SR	25,93	V	0,87	V	76,65	V	0,00	V	0,46	V	143,56	V	28867	V
2021/08/12 21	SR	31,92	V	0,91	V	71,76	V	0,01	V	0,44	V	143,00	V	28638	V
2021/08/12 22	SR	44,64	V	0,89	V	74,63	V	0,07	V	0,41	V	142,81	V	28729	V
2021/08/12 23	SR	38,52	V	0,53	V	75,72	V	0,00	V	0,40	V	142,17	V	28384	V
2021/08/12 24	SR	50,10	V	0,60	V	74,03	V	0,01	V	0,45	V	142,25	V	28528	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.5-84.3	0.5-0.9	36.0-93.2	0.0-0.1	0.4-0.7	140.3-144.4	28384.1-29545.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	45	0.7	64.7	0	0.5	142.6	28924.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

[Signature]

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]