CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/08/24

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/08/24 01	SR	53,20	V	0,58	V	78,61	V	0,13	V	1,37	V	143,85	V	30278	V
2020/08/24 02	SR	30,26	V	0,01	V	85,74	V	0,00	V	1,52	V	144,21	V	30347	V
2020/08/24 03	SR	36,41	V	0,01	V	76,17	V	0,00	V	1,63	V	144,75	V	30043	V
2020/08/24 04	SR	32,63	V	0,01	V	79,00	V	0,00	V	1,60	V	145,07	V	30049	V
2020/08/24 05	SR	30,78	V	0,01	V	78,37	V	0,00	V	1,59	V	145,04	V	30039	V
2020/08/24 06	SR	46,65	V	0,85	V	71,86	V	0,75	V	1,49	V	144,73	V	29639	V
2020/08/24 07	SR	47,44	V	0,01	V	61,05	V	0,00	V	1,61	V	144,89	V	29662	V
2020/08/24 08	SR	49,17	V	0,08	V	59,77	V	0,00	V	1,44	V	143,20	V	29612	V
2020/08/24 09	SR	78,55	V	0,08	V	45,06	V	0,00	V	2,53	V	143,07	V	29554	V
2020/08/24 10	SR	52,67	V	0,01	V	55,69	V	0,00	V	1,52	V	140,35	V	29604	V
2020/08/24 11	SR	46,19	V	0,01	V	57,60	V	0,00	V	1,28	V	140,31	V	29680	V
2020/08/24 12	SR	46,12	V	0,05	V	59,47	V	0,00	V	2,13	V	140,81	V	29913	V
2020/08/24 13	SR	50,22	V	0,04	V	56,50	V	0,00	V	2,05	V	141,43	V	29855	V
2020/08/24 14	SR	54,84	V	0,01	V	53,86	V	0,00	V	1,50	V	139,87	V	28912	V
2020/08/24 15	SR	46,54	V	0,02	V	65,43	V	0,00	V	1,73	V	139,93	V	29512	V
2020/08/24 16	SR	24,78	V	0,01	V	82,65	V	0,00	V	1,89	V	140,88	V	30223	V
2020/08/24 17	SR	46,66	V	0,01	V	59,29	V	0,00	V	1,96	V	141,36	V	29985	V
2020/08/24 18	SR	34,84	V	0,01	V	64,38	V	0,00	V	2,10	V	141,88	V	29982	V
2020/08/24 19	SR	46,79	V	0,73	V	70,95	V	0,53	V	1,98	V	141,31	V	29580	V
2020/08/24 20	SR	20,83	V	0,01	V	85,01	V	0,00	V	2,25	V	141,16	V	30159	V
2020/08/24 21	SR	20,04	V	0,01	V	93,01	V	0,00	V	2,03	V	141,87	V	30023	V
2020/08/24 22	SR	51,83	V	0,65	V	88,52	V	0,07	V	2,18	V	142,75	V	29610	V
2020/08/24 23	SR	55,56	V	0,84	V	77,74	V	0,11	V	1,62	V	142,74	V	28710	V
2020/08/24 24	SR	60,33	V	0,07	V	69,98	V	0,00	V	1,59	V	143,26	V	28849	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 –C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	20.0-78.6	0.0-0.9	45.1-93.0	0.0-0.7	1.3-2.5	139.9-145.1	28709.9-30347.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	44.3	0.2	69.8	0.1	1.8	142.4	29742.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/08/25

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/08/25 01	SR	71,06	V	0,08	V	61,24	V	0,00	V	1,58	V	143,46	V	28271	V
2020/08/25 02	SR	70,04	V	0,48	V	68,72	V	0,06	V	1,45	V	143,77	V	28172	V
2020/08/25 03	SR	89,60	V	0,73	V	67,02	V	0,08	V	1,68	V	144,52	V	28297	V
2020/08/25 04	SR	81,20	V	0,54	V	73,01	V	0,03	V	1,69	V	145,18	V	28426	V
2020/08/25 05	SR	67,60	V	0,04	V	62,69	V	0,00	V	1,87	V	145,81	V	28663	V
2020/08/25 06	SR	49,61	V	0,06	V	66,08	V	0,00	V	2,25	V	146,70	V	29199	V
2020/08/25 07	SR	44,35	V	0,01	V	69,85	V	0,00	V	3,25	V	144,93	V	29197	V
2020/08/25 08	SR	86,77	V	0,19	V	53,89	V	0,01	V	3,06	V	141,89	V	28957	V
2020/08/25 09	SR	53,07	V	0,01	V	67,27	V	0,00	V	2,22	V	140,80	V	29067	V
2020/08/25 10	SR	55,63	V	0,03	V	68,80	V	0,00	V	1,96	V	140,97	V	29221	V
2020/08/25 11	SR	49,24	V	0,01	V	65,85	V	0,00	V	2,28	V	141,05	V	29166	V
2020/08/25 12	SR	47,35	V	0,01	V	63,77	V	0,00	V	2,17	V	141,10	V	28822	V
2020/08/25 13	SR	77,83	V	0,26	V	53,75	V	0,02	V	1,90	V	140,24	V	27830	V
2020/08/25 14	SR	18,27	V	0,01	V	110,25	V	0,00	V	1,37	V	141,08	V	29026	V
2020/08/25 15	SR	7,35	V	0,01	V	150,67	V	0,00	V	1,45	V	142,28	V	29588	V
2020/08/25 16	SR	6,68	V	0,01	V	150,23	V	0,00	V	1,19	V	142,45	V	29559	V
2020/08/25 17	SR	20,39	V	0,02	V	127,66	V	0,00	V	1,21	V	142,55	V	29117	V
2020/08/25 18	SR	23,76	V	0,02	V	119,96	V	0,00	V	1,36	V	142,57	V	29038	V
2020/08/25 19	SR	29,89	V	0,02	V	98,26	V	0,00	V	1,41	V	142,07	V	28550	V
2020/08/25 20	SR	24,52	V	0,03	V	114,82	V	0,00	V	1,73	V	141,64	V	28738	V
2020/08/25 21	SR	64,22	V	2,64	V	98,06	V	3,32	V	1,46	V	141,27	V	28210	V
2020/08/25 22	SR	15,78	V	0,01	V	123,06	V	0,00	V	1,23	V	142,36	V	29022	V
2020/08/25 23	SR	76,21	V	0,66	V	103,23	V	0,08	V	0,89	V	142,10	V	28236	V
2020/08/25 24	SR	87,47	V	0,77	V	96,47	V	0,09	V	0,82	V	141,64	V	28017	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 –C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.7-89.6	0.0-2.6	53.7-150.7	0.0-3.3	0.8-3.2	140.2-146.7	27829.6-29588.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	50.7	0.3	88.9	0.2	1.7	142.6	28766.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/08/26

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/08/26 01	SR	113,63	V	2,40	V	105,35	V	0,36	V	0,70	V	141,35	V	27877	V
2020/08/26 02	SR	71,31	V	0,63	V	122,97	V	0,10	V	0,86	V	141,86	V	28814	V
2020/08/26 03	SR	63,56	V	0,81	V	132,05	V	0,08	V	0,81	V	142,48	V	28937	V
2020/08/26 04	SR	65,84	V	1,55	V	120,87	V	0,66	V	0,87	V	142,70	V	28450	V
2020/08/26 05	SR	33,85	V	0,11	V	124,93	V	0,01	V	0,94	V	143,22	V	29024	V
2020/08/26 06	SR	12,83	V	0,01	V	136,37	V	0,00	V	0,85	V	143,90	V	29372	V
2020/08/26 07	SR	12,14	V	0,01	V	134,13	V	0,00	V	1,61	V	143,87	V	29769	V
2020/08/26 08	SR	18,82	V	0,01	V	118,57	V	0,00	V	2,09	V	142,81	V	29271	V
2020/08/26 09	SR	16,50	V	0,01	V	120,30	V	0,00	V	3,10	V	141,17	V	29429	V
2020/08/26 10	SR	10,29	V	0,01	V	139,24	V	0,00	V	3,90	V	140,15	V	29843	V
2020/08/26 11	SR	49,81	V	0,65	V	111,72	V	0,09	V	1,57	V	139,95	V	29192	V
2020/08/26 12	SR	19,08	V	0,01	V	102,84	V	0,00	V	0,91	V	139,40	V	29238	V
2020/08/26 13	SR	14,26	V	0,01	V	118,57	V	0,00	V	0,99	V	139,77	V	29376	V
2020/08/26 14	SR	13,67	V	0,01	V	119,47	V	0,00	V	1,17	V	139,75	V	28909	V
2020/08/26 15	SR	12,03	V	0,01	V	128,75	V	0,00	V	1,23	V	140,45	V	29410	V
2020/08/26 16	SR	14,36	V	0,01	V	131,82	V	0,00	V	0,92	V	141,08	V	29436	V
2020/08/26 17	SR	41,67	V	0,21	V	99,03	V	0,02	V	1,05	V	141,53	V	29425	V
2020/08/26 18	SR	15,77	V	0,01	V	113,05	V	0,00	V	1,02	V	142,14	V	29647	V
2020/08/26 19	SR	29,83	V	0,04	V	103,71	V	0,00	V	1,01	V	142,19	V	29176	V
2020/08/26 20	SR	97,69	V	2,17	V	70,34	V	3,70	V	0,79	V	141,11	V	27720	V
2020/08/26 21	SR	95,10	V	0,83	V	68,85	V	1,84	V	0,33	V	140,36	V	27640	V
2020/08/26 22	SR	46,38	V	0,04	V	81,64	V	0,39	V	0,34	V	139,75	V	27407	V
2020/08/26 23	SR	62,24	V	0,02	V	61,78	V	0,00	V	0,26	V	138,85	V	26912	V
2020/08/26 24	SR	51,04	V	0,01	V	67,91	V	0,00	V	0,28	V	139,13	V	27258	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 –C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.3-113.6	0.0-2.4	61.8-139.2	0.0-3.7	0.3-3.9	138.9-143.9	26911.5-29842.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	40.9	0.4	109.8	0.3	1.2	141.2	28813.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/08/27

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/08/27 01	SR	21,09	V	0,01	V	99,68	V	0,00	V	0,34	V	140,46	V	28713	V
2020/08/27 02	SR	27,11	V	0,00	V	84,83	V	0,00	V	0,32	V	141,10	V	28315	V
2020/08/27 03	SR	32,54	V	0,01	V	80,41	V	0,00	V	0,31	V	141,50	V	28344	V
2020/08/27 04	SR	26,87	V	0,01	V	89,07	V	0,00	V	0,29	V	141,62	V	28232	V
2020/08/27 05	SR	64,78	V	2,22	V	86,64	V	2,26	V	0,30	V	141,63	V	27862	V
2020/08/27 06	SR	38,85	V	0,02	V	76,44	V	0,00	V	0,29	V	141,40	V	27626	V
2020/08/27 07	SR	101,55	V	1,23	V	61,32	V	0,30	V	0,39	V	141,65	V	27552	V
2020/08/27 08	SR	58,41	V	0,15	V	70,85	V	0,00	V	0,56	V	140,39	V	27556	V
2020/08/27 09	SR	31,96	V	0,07	V	97,65	V	0,00	V	1,05	V	139,85	V	28474	V
2020/08/27 10	SR	14,11	V	0,01	V	117,46	V	0,00	V	0,49	V	139,61	V	28741	V
2020/08/27 11	SR	21,18	V	0,01	V	109,00	V	0,00	V	0,40	V	139,37	V	28388	V
2020/08/27 12	SR	38,14	V	0,02	V	92,94	V	0,07	V	0,34	V	138,45	V	27866	V
2020/08/27 13	SR	38,09	V	0,13	V	97,32	V	0,25	V	0,40	V	138,94	V	28438	V
2020/08/27 14	SR	18,94	V	0,01	V	98,63	V	0,35	V	0,43	V	140,84	V	29057	V
2020/08/27 15	SR	16,64	V	0,01	V	96,76	V	0,35	V	0,39	V	142,09	V	29334	V
2020/08/27 16	SR	19,36	V	0,01	V	95,41	V	0,29	V	0,33	V	142,25	V	29114	V
2020/08/27 17	SR	13,13	V	0,00	V	121,36	V	0,49	V	0,35	V	142,40	V	29551	V
2020/08/27 18	SR	13,47	V	0,00	V	120,36	V	0,25	V	0,40	V	142,89	V	29847	V
2020/08/27 19	SR	35,60	V	0,40	V	100,29	V	0,41	V	0,38	V	143,31	V	29686	V
2020/08/27 20	SR	25,97	V	0,00	V	89,18	V	0,51	V	0,34	V	142,78	V	29135	V
2020/08/27 21	SR	26,46	V	0,01	V	94,81	V	0,58	V	0,33	V	142,31	V	29282	V
2020/08/27 22	SR	14,49	V	0,01	V	114,98	V	0,51	V	0,33	V	142,15	V	29402	V
2020/08/27 23	SR	20,75	V	0,02	V	110,04	V	0,41	V	0,31	V	142,10	V	29169	V
2020/08/27 24	SR	21,52	V	0,01	V	96,45	V	0,56	V	0,30	V	141,58	V	28676	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 –C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.1-101.6	0.0-2.2	61.3-121.4	0.0-2.3	0.3-1.0	138.5-143.3	27552.2-29847.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	30.9	0.2	95.9	0.3	0.4	141.3	28681.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/08/28

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/08/28 01	SR	16,85	V	0,01	V	104,03	V	0,47	V	0,30	V	141,73	V	28806	V
2020/08/28 02	SR	40,09	V	1,11	V	92,29	V	1,15	V	0,29	V	141,53	V	28338	V
2020/08/28 03	SR	24,63	V	0,01	V	90,08	V	0,41	V	0,30	V	142,02	V	28437	V
2020/08/28 04	SR	17,39	V	0,01	V	102,48	V	0,53	V	0,31	V	142,48	V	28857	V
2020/08/28 05	SR	23,08	V	0,03	V	97,88	V	0,55	V	0,32	V	142,69	V	28707	V
2020/08/28 06	SR	28,79	V	0,01	V	95,99	V	0,46	V	0,35	V	142,84	V	28691	V
2020/08/28 07	SR	21,80	V	0,01	V	114,73	V	0,06	V	0,39	V	141,18	V	28219	V
2020/08/28 08	SR	24,30	V	0,01	V	112,56	V	0,00	V	0,60	V	139,64	V	27902	V
2020/08/28 09	SR	37,92	V	0,06	V	101,58	V	0,05	V	0,77	V	140,76	V	28181	V
2020/08/28 10	SR	17,95	V	0,01	V	117,74	V	0,14	V	0,36	V	139,76	V	28350	V
2020/08/28 11	SR	27,45	V	0,01	V	102,60	V	0,00	V	0,39	V	139,24	V	28504	V
2020/08/28 12	SR	54,59	V	1,52	V	86,59	V	1,39	V	0,35	V	139,02	V	28027	V
2020/08/28 13	SR	15,46	V	0,01	V	112,26	V	0,03	V	0,36	V	139,75	V	28944	V
2020/08/28 14	SR	15,30	V	0,24	V	110,49	V	0,00	V	0,37	V	140,74	V	28829	V
2020/08/28 15	SR	22,18	V	0,02	V	110,25	V	0,00	V	0,33	V	141,08	V	28499	V
2020/08/28 16	SR	34,27	V	0,10	V	112,41	V	0,00	V	0,33	V	140,87	V	28061	V
2020/08/28 17	SR	52,97	V	0,16	V	103,84	V	0,01	V	0,31	V	141,04	V	27923	V
2020/08/28 18	SR	64,22	V	0,14	V	80,21	V	0,01	V	0,29	V	141,24	V	27361	V
2020/08/28 19	SR	145,03	V	2,26	V	62,59	V	0,29	V	0,30	V	140,82	V	26745	V
2020/08/28 20	SR	56,58	V	0,18	V	87,78	V	0,02	V	0,29	V	140,11	V	27573	V
2020/08/28 21	SR	19,39	V	0,02	V	98,58	V	0,00	V	0,38	V	141,26	V	28644	V
2020/08/28 22	SR	19,87	V	0,01	V	90,45	V	0,01	V	0,37	V	142,03	V	28412	V
2020/08/28 23	SR	20,44	V	0,06	V	113,89	V	0,02	V	0,34	V	141,37	V	28339	V
2020/08/28 24	SR	45,16	V	0,10	V	91,39	V	0,01	V	0,33	V	140,71	V	28156	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 –C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.3-145.0	0.0-2.3	62.6-117.7	0.0-1.4	0.3-0.8	139.0-142.8	26745.3-28944.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	35.2	0.3	99.7	0.2	0.4	141	28271.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/08/29

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/08/29 01	SR	58,79	V	0,15	V	72,12	V	0,01	V	0,33	V	140,43	V	27851	V
2020/08/29 02	SR	35,24	V	0,01	V	77,89	V	0,00	V	0,36	V	141,10	V	28562	V
2020/08/29 03	SR	41,33	V	0,01	V	72,35	V	0,00	V	0,39	V	141,97	V	28856	V
2020/08/29 04	SR	39,17	V	0,05	V	77,71	V	0,00	V	0,37	V	142,39	V	28903	V
2020/08/29 05	SR	72,54	V	0,04	V	56,45	V	0,00	V	0,36	V	142,80	V	28423	V
2020/08/29 06	SR	42,51	V	0,03	V	79,83	V	0,00	V	0,34	V	142,64	V	28410	V
2020/08/29 07	SR	28,87	V	0,01	V	86,24	V	0,00	V	0,52	V	143,59	V	28583	V
2020/08/29 08	SR	35,17	V	0,07	V	80,72	V	0,01	V	0,43	V	142,35	V	28184	V
2020/08/29 09	SR	32,64	V	0,01	V	75,40	V	0,00	V	0,45	V	142,03	V	28554	V
2020/08/29 10	SR	54,83	V	0,15	V	65,17	V	0,03	V	0,45	V	142,24	V	28572	V
2020/08/29 11	SR	43,87	V	0,02	V	75,59	V	0,00	V	0,44	V	142,24	V	28409	V
2020/08/29 12	SR	31,90	V	0,02	V	105,36	V	0,02	V	0,43	V	142,12	V	28514	V
2020/08/29 13	SR	39,08	V	0,06	V	106,26	V	0,00	V	0,43	V	142,30	V	28354	V
2020/08/29 14	SR	14,04	NV	0,07	NV	159,41	NV	0,87	NV	0,60	NV	142,16	NV	27202	NV
2020/08/29 15	SR	22,89	V	0,01	V	125,11	V	0,66	V	1,64	V	141,10	V	26018	V
2020/08/29 16	SR	33,57	V	0,57	V	111,01	V	0,99	V	0,44	V	138,23	V	25883	V
2020/08/29 17	SR	79,17	V	2,61	V	103,19	V	1,14	V	0,39	V	137,82	V	25638	V
2020/08/29 18	SR	99,57	V	3,99	V	113,46	V	1,19	V	0,39	V	137,70	V	25993	V
2020/08/29 19	SR	30,96	V	0,44	V	126,70	V	0,96	V	0,39	V	138,40	V	26647	V
2020/08/29 20	SR	22,99	V	0,10	V	109,25	V	0,21	V	0,42	V	138,61	V	26195	V
2020/08/29 21	SR	28,23	V	0,17	V	104,19	V	0,03	V	0,35	V	138,03	V	26408	V
2020/08/29 22	SR	44,63	V	0,45	V	93,82	V	0,00	V	0,33	V	137,38	V	25874	V
2020/08/29 23	SR	24,00	V	0,01	V	107,62	V	0,00	V	0,37	V	137,66	V	26569	V
2020/08/29 24	SR	22,54	V	0,01	V	102,94	V	0,00	V	0,39	V	138,36	V	26737	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 –C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	22.5-99.6	0.0-4.0	56.4-126.7	0.0-1.2	0.3-1.6	137.4-143.6	25638.0-28903.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	41.9	0.4	92.5	0.2	0.5	140.5	27484.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/08/30

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/08/30 01	SR	22,26	V	0,01	V	102,56	V	0,00	V	0,41	V	138,97	V	26994	V
2020/08/30 02	SR	59,99	V	0,26	V	79,65	V	0,00	V	0,37	V	138,65	V	26104	V
2020/08/30 03	SR	26,20	V	0,09	V	108,41	V	0,00	V	0,41	V	138,87	V	26743	V
2020/08/30 04	SR	21,43	V	0,01	V	120,28	V	0,00	V	0,43	V	139,82	V	26235	V
2020/08/30 05	SR	24,23	V	0,01	V	114,17	V	0,00	V	0,42	V	140,05	V	26266	V
2020/08/30 06	SR	38,39	V	0,08	V	97,76	V	0,00	V	0,38	V	139,88	V	26518	V
2020/08/30 07	SR	37,96	V	0,09	V	98,48	V	0,00	V	0,52	V	140,32	V	27828	V
2020/08/30 08	SR	40,88	V	0,13	V	90,43	V	0,01	V	0,61	V	140,74	V	27580	V
2020/08/30 09	SR	12,33	V	0,01	V	135,60	V	0,00	V	0,43	V	138,60	V	28046	V
2020/08/30 10	SR	19,05	V	0,07	V	124,09	V	0,00	V	0,46	V	137,99	V	28047	V
2020/08/30 11	SR	11,42	V	0,01	V	140,42	V	0,00	V	0,41	V	138,94	V	28490	V
2020/08/30 12	SR	12,91	V	0,01	V	132,82	V	0,00	V	0,42	V	139,33	V	27878	V
2020/08/30 13	SR	9,32	V	0,01	V	158,87	V	0,00	V	0,41	V	140,09	V	28597	V
2020/08/30 14	SR	48,97	V	0,31	V	99,75	V	0,00	V	0,37	V	140,53	V	27159	V
2020/08/30 15	SR	136,69	V	1,95	V	55,36	V	0,05	V	0,31	V	140,12	V	26112	V
2020/08/30 16	SR	107,52	V	0,36	V	60,89	V	0,00	V	0,34	V	140,62	V	26452	V
2020/08/30 17	SR	113,71	V	1,48	V	69,09	V	0,02	V	0,38	V	141,29	V	25154	V
2020/08/30 18	SR	102,07	V	1,85	V	73,37	V	0,05	V	0,36	V	140,69	V	26057	V
2020/08/30 19	SR	76,39	V	0,71	V	81,46	V	0,00	V	0,36	V	140,81	V	26207	V
2020/08/30 20	SR	76,45	V	2,06	V	89,69	V	0,08	V	0,33	V	140,26	V	25869	V
2020/08/30 21	SR	84,73	V	1,64	V	98,23	V	0,05	V	0,33	V	140,25	V	25980	V
2020/08/30 22	SR	28,35	V	0,01	V	120,58	V	0,00	V	0,39	V	141,71	V	27180	V
2020/08/30 23	SR	39,41	V	0,20	V	108,00	V	0,00	V	0,38	V	142,73	V	27047	V
2020/08/30 24	SR	27,01	V	0,16	V	110,96	V	0,00	V	0,36	V	143,06	V	27150	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 –C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.3-136.7	0.0-2.1	55.4-158.9	0.0-0.1	0.3-0.6	138.0-143.1	25153.7-28597.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	49.1	0.5	103	0	0.4	140.2	26903.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Giovanni Russo

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/08/31

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/08/31 01	SR	19,24	V	0,01	V	102,50	V	0,00	V	0,37	V	143,50	V	27367	V
2020/08/31 02	SR	20,38	V	0,01	V	93,26	V	0,00	V	0,41	V	144,05	V	27415	V
2020/08/31 03	SR	16,94	V	0,01	V	100,85	V	0,00	V	0,42	V	144,31	V	27427	V
2020/08/31 04	SR	17,34	V	0,01	V	104,94	V	0,00	V	0,43	V	144,52	V	27298	V
2020/08/31 05	SR	29,03	V	0,65	V	116,95	V	0,00	V	0,43	V	144,54	V	27553	V
2020/08/31 06	SR	28,25	V	0,01	V	102,45	V	0,00	V	0,46	V	144,17	V	27046	V
2020/08/31 07	SR	37,09	V	0,02	V	94,77	V	0,00	V	0,61	V	141,87	V	27756	V
2020/08/31 08	SR	33,15	V	0,06	V	103,74	V	0,00	V	0,37	V	139,47	V	27947	V
2020/08/31 09	SR	47,33	V	0,02	V	80,51	V	0,00	V	0,58	V	139,63	V	28075	V
2020/08/31 10	SR	72,70	V	0,39	V	65,74	V	0,00	V	0,55	V	139,93	V	28138	V
2020/08/31 11	SR	39,53	V	0,01	V	82,27	V	0,00	V	0,39	V	140,23	V	28208	V
2020/08/31 12	SR	57,93	V	0,37	V	71,76	V	0,01	V	0,35	V	140,40	V	27883	V
2020/08/31 13	SR	54,99	V	0,11	V	69,24	V	0,00	V	0,38	V	140,30	V	26329	V
2020/08/31 14	SR	37,13	V	0,01	V	78,36	V	0,00	V	0,43	V	140,40	V	28198	V
2020/08/31 15	SR	93,69	V	0,51	V	68,57	V	0,00	V	0,34	V	141,26	V	28517	V
2020/08/31 16	SR	77,81	V	0,24	V	81,57	V	0,00	V	0,29	V	141,15	V	28844	V
2020/08/31 17	SR	66,22	V	0,38	V	88,34	V	0,00	V	0,28	V	141,75	V	29241	V
2020/08/31 18	SR	48,41	V	0,02	V	93,07	V	0,00	V	0,34	V	142,10	V	29430	V
2020/08/31 19	SR	46,43	V	0,01	V	90,38	V	0,00	V	0,29	V	141,75	V	29225	V
2020/08/31 20	SR	32,38	V	0,01	V	88,17	V	0,00	V	0,31	V	141,68	V	29183	V
2020/08/31 21	SR	63,27	V	0,12	V	54,76	V	0,00	V	0,29	V	140,90	V	27651	V
2020/08/31 22	SR	68,16	V	1,06	V	71,76	V	0,01	V	0,31	V	139,94	V	27416	V
2020/08/31 23	SR	7,28	V	0,01	V	133,45	V	0,00	V	0,41	V	141,29	V	29577	V
2020/08/31 24	SR	9,33	V	0,01	V	124,76	V	0,00	V	0,41	V	142,22	V	29704	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 –C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.3-93.7	0.0-1.1	54.8-133.4	0.0-0.0	0.3-0.6	139.5-144.5	26328.6-29703.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	42.7	0.2	90.1	0	0.4	141.7	28142.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Giovanni Pinto

RESPONSABILE IMPIANTO: