CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/08/17

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/08/17 01	SR	64,76	V	0,22	V	82,47	V	0,00	V	0,45	V	140,36	V	30752	V
2020/08/17 02	SR	37,41	V	0,21	V	111,45	V	0,00	V	0,53	V	141,36	V	31435	V
2020/08/17 03	SR	79,76	V	0,66	V	76,22	V	0,01	V	0,45	V	141,30	V	30930	V
2020/08/17 04	SR	33,30	V	0,01	V	97,75	V	0,00	V	0,47	V	141,89	V	31222	V
2020/08/17 05	SR	61,28	V	0,43	V	86,63	V	0,01	V	0,45	V	142,00	V	30965	V
2020/08/17 06	SR	59,73	V	0,21	V	85,34	V	0,00	V	0,50	V	142,40	V	31102	V
2020/08/17 07	SR	109,67	V	3,95	V	76,28	V	0,17	V	0,54	V	143,33	V	31442	V
2020/08/17 08	SR	34,78	V	0,03	V	98,81	V	0,00	V	2,41	V	142,37	V	31426	V
2020/08/17 09	SR	51,88	V	0,04	V	87,30	V	0,00	V	0,55	V	141,33	V	31065	V
2020/08/17 10	SR	127,09	V	3,01	V	81,25	V	0,11	V	0,48	V	141,47	V	30510	V
2020/08/17 11	SR	53,78	V	0,44	V	92,91	V	0,00	V	0,47	V	141,44	V	31216	V
2020/08/17 12	SR	86,18	V	1,30	V	82,73	V	0,04	V	0,47	V	141,63	V	30871	V
2020/08/17 13	SR	9,62	V	0,01	V	136,95	V	0,00	V	0,46	V	141,92	V	31635	V
2020/08/17 14	SR	56,63	V	0,96	V	95,62	V	0,03	V	0,51	V	142,37	V	31117	V
2020/08/17 15	SR	116,11	V	2,06	V	72,10	V	0,09	V	0,40	V	142,93	V	30220	V
2020/08/17 16	SR	111,45	V	2,48	V	83,56	V	0,05	V	0,38	V	143,16	V	30208	V
2020/08/17 17	SR	109,35	V	2,20	V	76,90	V	0,18	V	0,35	V	143,26	V	29920	V
2020/08/17 18	SR	59,65	V	0,37	V	82,15	V	0,00	V	0,40	V	143,76	V	28992	V
2020/08/17 19	SR	63,66	V	0,02	V	70,30	V	0,00	V	0,42	V	144,48	V	29796	V
2020/08/17 20	SR	35,51	V	0,02	V	89,91	V	0,00	V	0,41	V	144,86	V	30598	V
2020/08/17 21	SR	26,57	V	0,01	V	96,68	V	0,00	V	0,51	V	144,72	V	30602	V
2020/08/17 22	SR	28,00	V	0,23	V	102,57	V	0,00	V	0,48	V	143,83	V	30759	V
2020/08/17 23	SR	22,32	V	0,02	V	100,82	V	0,00	V	0,42	V	142,90	V	30846	V
2020/08/17 24	SR	19,46	V	0,01	V	104,43	V	0,00	V	0,48	V	142,91	V	31586	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 –C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.6-127.1	0.0-3.9	70.3-137.0	0.0-0.2	0.4-2.4	140.4-144.9	28991.6-31634.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	60.7	0.8	90.5	0	0.5	142.6	30800.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/08/18

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/08/18 01	SR	36,60	V	0,04	V	88,35	V	0,00	V	0,52	V	143,36	V	31500	V
2020/08/18 02	SR	44,12	V	0,01	V	76,49	V	0,00	V	0,53	V	143,80	V	31133	V
2020/08/18 03	SR	60,72	V	0,43	V	74,45	V	0,00	V	0,53	V	144,24	V	31039	V
2020/08/18 04	SR	35,40	V	0,02	V	83,88	V	0,00	V	0,54	V	144,59	V	31217	V
2020/08/18 05	SR	43,31	V	0,03	V	79,36	V	0,00	V	0,55	V	144,59	V	31201	V
2020/08/18 06	SR	43,78	V	0,34	V	85,27	V	0,00	V	0,55	V	144,65	V	31303	V
2020/08/18 07	SR	19,19	V	0,01	V	103,54	V	0,00	V	0,58	V	144,97	V	31951	V
2020/08/18 08	SR	15,31	V	0,01	V	115,13	V	0,00	V	3,06	V	144,41	V	31110	V
2020/08/18 09	SP	56,27	NV	1,92	NV	177,84	NV	0,18	NV	0,54	V	138,11	V	32115	NV
2020/08/18 10	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,15	V	122,33	V	0,00	NV
2020/08/18 11	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,14	NV	113,24	NV	0,00	NV
2020/08/18 12	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,18	V	109,21	V	0,00	NV
2020/08/18 13	AV	585,46	V	49,83	V	301,09	V	13,07	V	0,47	V	114,50	V	13010	V
2020/08/18 14	AV	77,00	V	8,89	V	206,82	V	5,74	V	0,32	V	119,42	V	17988	V
2020/08/18 15	AV	0,00	V	1,83	V	191,19	V	7,44	V	0,29	V	122,29	V	19937	V
2020/08/18 16	AV	26,75	V	0,97	V	139,81	V	3,86	V	0,22	V	126,36	V	25841	V
2020/08/18 17	SR	34,05	V	0,14	V	115,21	V	0,41	V	0,46	V	129,55	V	29851	V
2020/08/18 18	SR	118,95	V	0,71	V	56,56	V	0,18	V	0,50	V	137,78	V	30776	V
2020/08/18 19	SR	103,21	V	0,43	V	49,19	V	0,06	V	0,57	V	140,35	V	30705	V
2020/08/18 20	SR	41,91	V	0,01	V	72,81	V	0,00	V	0,59	V	142,39	V	31845	V
2020/08/18 21	SR	27,97	V	0,02	V	79,77	V	0,00	V	0,59	V	144,37	V	32450	V
2020/08/18 22	SR	48,96	V	0,26	V	71,54	V	0,04	V	0,65	V	145,06	V	32062	V
2020/08/18 23	SR	88,08	V	0,36	V	56,01	V	0,01	V	0,54	V	144,99	V	31754	V
2020/08/18 24	SR	81,15	V	0,33	V	58,27	V	0,02	V	0,49	V	144,83	V	31535	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 –C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.3-118.9	0.0-0.7	49.2-115.2	0.0-0.4	0.5-3.1	129.5-145.1	29851.4-32449.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	52.7	0.2	79.1	0	0.7	142.7	31339.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/08/19

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/08/19 01	SR	75,10	V	0,06	V	62,09	V	0,00	V	0,51	V	145,24	V	31730	V
2020/08/19 02	SR	116,51	V	0,63	V	52,21	V	0,04	V	0,47	V	145,17	V	31392	V
2020/08/19 03	SR	96,32	V	0,68	V	66,85	V	0,08	V	0,48	V	145,33	V	31462	V
2020/08/19 04	SR	71,90	V	0,16	V	73,00	V	0,01	V	0,51	V	146,23	V	31914	V
2020/08/19 05	SR	122,15	V	1,10	V	60,08	V	0,10	V	0,49	V	146,52	V	31440	V
2020/08/19 06	SR	50,39	V	0,10	V	66,38	V	0,01	V	0,58	V	147,06	V	31922	V
2020/08/19 07	SR	21,76	V	0,01	V	95,83	V	0,00	V	0,76	V	147,10	V	32007	V
2020/08/19 08	SR	30,23	V	0,01	V	80,50	V	0,00	V	0,71	V	145,53	V	31651	V
2020/08/19 09	SR	43,29	V	0,01	V	64,29	V	0,00	V	0,70	V	145,17	V	31380	V
2020/08/19 10	SR	45,28	V	0,01	V	61,28	V	0,00	V	0,69	V	145,79	V	31065	V
2020/08/19 11	SR	50,74	V	0,03	V	64,30	V	0,00	V	0,74	V	146,20	V	30934	V
2020/08/19 12	SR	51,43	V	0,01	V	61,15	V	0,00	V	0,68	V	146,25	V	30749	V
2020/08/19 13	SR	28,54	V	0,01	V	84,46	V	0,00	V	0,74	V	146,20	V	31047	V
2020/08/19 14	SR	31,43	V	0,01	V	81,99	V	0,00	V	0,69	V	146,53	V	30904	V
2020/08/19 15	SR	79,27	V	0,26	V	57,18	V	0,01	V	1,29	V	146,66	V	28821	V
2020/08/19 16	SR	60,58	V	0,05	V	64,79	V	0,00	V	1,19	V	143,47	V	29867	V
2020/08/19 17	SR	34,23	V	0,02	V	92,61	V	0,00	V	1,53	V	140,32	V	30385	V
2020/08/19 18	SR	27,47	V	0,04	V	97,40	V	0,00	V	0,57	V	140,03	V	30417	V
2020/08/19 19	SR	25,08	V	0,01	V	101,67	V	0,00	V	0,49	V	140,29	V	30545	V
2020/08/19 20	SR	17,09	V	0,01	V	110,27	V	0,00	V	0,52	V	140,38	V	30849	V
2020/08/19 21	SR	16,66	V	0,01	V	119,38	V	0,00	V	0,55	V	141,26	V	31311	V
2020/08/19 22	SR	32,25	V	0,01	V	91,79	V	0,00	V	0,58	V	140,85	V	30533	V
2020/08/19 23	SR	64,63	V	0,23	V	78,80	V	0,02	V	0,57	V	140,30	V	30830	V
2020/08/19 24	SR	45,35	V	0,02	V	82,26	V	0,00	V	0,51	V	139,80	V	30443	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 –C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.7-122.1	0.0-1.1	52.2-119.4	0.0-0.1	0.5-1.5	139.8-147.1	28820.9-32007.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	51.6	0.1	77.9	0	0.7	144.1	30983.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____