


# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/08/17

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO_R021 |       | COT_R057 |       | NOX_NO2_R027 |       | SO2_R026 |       | PLV_R022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|---------|-------|----------|-------|--------------|-------|----------|-------|----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media   | Stato | Media    | Stato | Media        | Stato | Media    | Stato | Media    | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2022/08/17 01 | SR       | 9,64    | V     | 0,30     | V     | 119,91       | V     | 0,09     | V     | 2,53     | V     | 142,24         | V     | 31148            | V     |
| 2022/08/17 02 | SR       | 24,55   | V     | 0,31     | V     | 96,90        | V     | 0,08     | V     | 2,09     | V     | 143,11         | V     | 30566            | V     |
| 2022/08/17 03 | SR       | 53,79   | V     | 0,44     | V     | 84,91        | V     | 0,07     | V     | 1,94     | V     | 143,39         | V     | 30193            | V     |
| 2022/08/17 04 | SR       | 80,85   | V     | 0,68     | V     | 74,52        | V     | 0,08     | V     | 1,77     | V     | 143,73         | V     | 30364            | V     |
| 2022/08/17 05 | SR       | 58,22   | V     | 0,47     | V     | 79,70        | V     | 0,04     | V     | 1,88     | V     | 144,25         | V     | 30710            | V     |
| 2022/08/17 06 | SR       | 55,98   | V     | 0,47     | V     | 80,45        | V     | 0,05     | V     | 1,86     | V     | 144,32         | V     | 30509            | V     |
| 2022/08/17 07 | SR       | 43,74   | V     | 0,36     | V     | 85,16        | V     | 0,00     | V     | 1,87     | V     | 144,50         | V     | 30897            | V     |
| 2022/08/17 08 | SR       | 45,54   | V     | 0,37     | V     | 80,88        | V     | 0,00     | V     | 1,94     | V     | 142,99         | V     | 30020            | V     |
| 2022/08/17 09 | SR       | 67,88   | V     | 0,53     | V     | 77,70        | V     | 0,02     | V     | 1,60     | V     | 141,37         | V     | 29919            | V     |
| 2022/08/17 10 | SR       | 74,55   | V     | 0,47     | V     | 67,88        | V     | 0,02     | V     | 1,68     | V     | 142,04         | V     | 30350            | V     |
| 2022/08/17 11 | SR       | 64,68   | V     | 0,40     | V     | 72,67        | V     | 0,00     | V     | 1,92     | V     | 142,95         | V     | 30273            | V     |
| 2022/08/17 12 | SR       | 43,08   | V     | 0,39     | V     | 97,86        | V     | 0,00     | V     | 2,18     | V     | 144,83         | V     | 31794            | V     |
| 2022/08/17 13 | SR       | 66,12   | V     | 0,55     | V     | 85,05        | V     | 0,02     | V     | 1,92     | V     | 145,66         | V     | 31452            | V     |
| 2022/08/17 14 | SR       | 74,71   | V     | 0,52     | V     | 73,80        | V     | 0,02     | V     | 2,19     | V     | 145,79         | V     | 30968            | V     |
| 2022/08/17 15 | SR       | 84,65   | V     | 0,60     | V     | 72,54        | V     | 0,02     | V     | 1,79     | V     | 144,36         | V     | 30439            | V     |
| 2022/08/17 16 | SR       | 79,78   | V     | 0,63     | V     | 80,14        | V     | 0,05     | V     | 1,63     | V     | 143,57         | V     | 30230            | V     |
| 2022/08/17 17 | SR       | 78,02   | V     | 1,02     | V     | 82,52        | V     | 0,16     | V     | 1,76     | V     | 143,47         | V     | 30939            | V     |
| 2022/08/17 18 | SR       | 111,06  | V     | 3,04     | V     | 72,47        | V     | 1,10     | V     | 2,20     | V     | 142,92         | V     | 30193            | V     |
| 2022/08/17 19 | SR       | 78,35   | V     | 2,11     | V     | 83,86        | V     | 0,70     | V     | 1,63     | V     | 143,75         | V     | 30507            | V     |
| 2022/08/17 20 | SR       | 60,59   | V     | 0,78     | V     | 100,80       | V     | 0,21     | V     | 1,95     | V     | 144,10         | V     | 30724            | V     |
| 2022/08/17 21 | SR       | 115,41  | V     | 1,45     | V     | 62,27        | V     | 0,20     | V     | 1,84     | V     | 145,19         | V     | 30896            | V     |
| 2022/08/17 22 | SR       | 124,33  | V     | 1,91     | V     | 72,90        | V     | 0,31     | V     | 2,01     | V     | 145,58         | V     | 30930            | V     |
| 2022/08/17 23 | SR       | 114,75  | V     | 2,12     | V     | 62,85        | V     | 0,38     | V     | 1,66     | V     | 143,40         | V     | 30692            | V     |
| 2022/08/17 24 | SR       | 125,98  | V     | 3,42     | V     | 69,37        | V     | 0,55     | V     | 2,03     | V     | 143,78         | V     | 30850            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 9.6-126.0    | 0.3-3.4     | 62.3-119.9   | 0.0-1.1      | 1.6-2.5     | 141.4-145.8 | 29919.5-31794.3 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 72.3         | 1           | 80.7         | 0.2          | 1.9         | 143.8       | 30648.5         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA: 


RESPONSABILE IMPIANTO: 


# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/08/18

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO_R 021 |       | COT_R 057 |       | NOX_NO2_R 027 |       | SO2_R 026 |       | PLV_R 022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|----------|-------|-----------|-------|---------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media    | Stato | Media     | Stato | Media         | Stato | Media     | Stato | Media     | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2022/08/18 01 | SR       | 160,44   | V     | 6,82      | V     | 82,28         | V     | 2,73      | V     | 1,73      | V     | 141,09         | V     | 24106            | V     |
| 2022/08/18 02 | SR       | 71,62    | V     | 0,97      | V     | 94,58         | V     | 0,11      | V     | 1,54      | V     | 138,20         | V     | 29623            | V     |
| 2022/08/18 03 | SR       | 118,06   | V     | 1,61      | V     | 92,71         | V     | 0,21      | V     | 1,88      | V     | 142,31         | V     | 31220            | V     |
| 2022/08/18 04 | SR       | 80,72    | V     | 0,78      | V     | 92,28         | V     | 0,08      | V     | 1,66      | V     | 143,45         | V     | 31425            | V     |
| 2022/08/18 05 | SR       | 73,62    | V     | 0,72      | V     | 102,71        | V     | 0,12      | V     | 1,58      | V     | 143,91         | V     | 31086            | V     |
| 2022/08/18 06 | SR       | 66,04    | V     | 0,54      | V     | 113,93        | V     | 0,08      | V     | 1,46      | V     | 144,19         | V     | 31069            | V     |
| 2022/08/18 07 | SR       | 31,03    | V     | 0,36      | V     | 131,87        | V     | 0,10      | V     | 1,38      | V     | 144,29         | V     | 31249            | V     |
| 2022/08/18 08 | SR       | 16,12    | V     | 0,33      | V     | 145,00        | V     | 0,16      | V     | 1,40      | V     | 144,26         | V     | 31231            | V     |
| 2022/08/18 09 | SR       | 11,69    | V     | 0,31      | V     | 139,59        | V     | 0,19      | V     | 1,59      | V     | 144,37         | V     | 31466            | V     |
| 2022/08/18 10 | SR       | 36,94    | V     | 0,36      | V     | 99,69         | V     | 0,08      | V     | 1,86      | V     | 144,62         | V     | 31501            | V     |
| 2022/08/18 11 | SR       | 41,50    | V     | 0,43      | V     | 105,74        | V     | 0,11      | V     | 1,75      | V     | 144,98         | V     | 31347            | V     |
| 2022/08/18 12 | SR       | 52,95    | V     | 0,44      | V     | 93,82         | V     | 0,04      | V     | 1,71      | V     | 145,33         | V     | 31488            | V     |
| 2022/08/18 13 | SR       | 88,21    | V     | 0,78      | V     | 85,31         | V     | 0,14      | V     | 2,10      | V     | 145,54         | V     | 31035            | V     |
| 2022/08/18 14 | SR       | 65,89    | V     | 0,49      | V     | 86,74         | V     | 0,17      | V     | 1,90      | V     | 143,59         | V     | 30513            | V     |
| 2022/08/18 15 | SR       | 112,15   | V     | 0,85      | V     | 62,99         | V     | 0,19      | V     | 1,72      | V     | 142,85         | V     | 30195            | V     |
| 2022/08/18 16 | SR       | 118,38   | V     | 1,14      | V     | 62,00         | V     | 0,18      | V     | 1,68      | V     | 142,90         | V     | 30114            | V     |
| 2022/08/18 17 | SR       | 57,96    | V     | 0,33      | V     | 68,28         | V     | 0,11      | V     | 1,70      | V     | 143,11         | V     | 30152            | V     |
| 2022/08/18 18 | SR       | 45,24    | V     | 0,32      | V     | 77,19         | V     | 0,12      | V     | 1,68      | V     | 143,83         | V     | 30368            | V     |
| 2022/08/18 19 | SR       | 54,08    | V     | 0,33      | V     | 70,39         | V     | 0,04      | V     | 1,55      | V     | 143,87         | V     | 29861            | V     |
| 2022/08/18 20 | SR       | 60,81    | V     | 0,37      | V     | 67,14         | V     | 0,07      | V     | 1,54      | V     | 143,51         | V     | 29492            | V     |
| 2022/08/18 21 | SR       | 51,66    | V     | 0,35      | V     | 73,05         | V     | 0,08      | V     | 1,58      | V     | 143,35         | V     | 29290            | V     |
| 2022/08/18 22 | SR       | 11,49    | V     | 0,35      | V     | 142,93        | V     | 0,25      | V     | 2,23      | V     | 143,99         | V     | 31203            | V     |
| 2022/08/18 23 | SR       | 31,59    | V     | 0,40      | V     | 129,68        | V     | 0,17      | V     | 2,33      | V     | 144,95         | V     | 31445            | V     |
| 2022/08/18 24 | SR       | 59,62    | V     | 0,47      | V     | 93,02         | V     | 0,11      | V     | 2,06      | V     | 145,24         | V     | 30476            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 11.5-160.4   | 0.3-6.8     | 62.0-145.0   | 0.0-2.7      | 1.4-2.3     | 138.2-145.5 | 24105.8-31501.1 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 63.2         | 0.8         | 96.4         | 0.2          | 1.7         | 143.7       | 30456.4         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA: 


RESPONSABILE IMPIANTO: 

| RIFERIMENTI                |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL        | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1  | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2        | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO_R 021 |       | COT_R 057 |       | NOX_NO2_R 027 |       | SO2_R 026 |       | PLV_R 022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|----------|-------|-----------|-------|---------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media    | Stato | Media     | Stato | Media         | Stato | Media     | Stato | Media     | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2022/08/19 01 | SR       | 62,93    | V     | 0,42      | V     | 84,86         | V     | 0,09      | V     | 1,97      | V     | 145,47         | V     | 30433            | V     |
| 2022/08/19 02 | SR       | 41,50    | V     | 0,32      | V     | 98,70         | V     | 0,07      | V     | 2,07      | V     | 145,68         | V     | 30773            | V     |
| 2022/08/19 03 | SR       | 41,62    | V     | 0,32      | V     | 92,23         | V     | 0,08      | V     | 1,97      | V     | 146,19         | V     | 30757            | V     |
| 2022/08/19 04 | SR       | 63,04    | V     | 0,40      | V     | 78,52         | V     | 0,09      | V     | 1,86      | V     | 145,69         | V     | 30358            | V     |
| 2022/08/19 05 | SR       | 56,61    | V     | 0,36      | V     | 81,94         | V     | 0,11      | V     | 2,03      | V     | 145,95         | V     | 30683            | V     |
| 2022/08/19 06 | SR       | 71,98    | V     | 0,51      | V     | 87,73         | V     | 0,08      | V     | 2,06      | V     | 146,88         | V     | 30888            | V     |
| 2022/08/19 07 | SR       | 74,32    | V     | 0,62      | V     | 85,17         | V     | 0,01      | V     | 2,06      | V     | 147,09         | V     | 30839            | V     |
| 2022/08/19 08 | SR       | 54,16    | V     | 0,40      | V     | 91,41         | V     | 0,00      | V     | 2,18      | V     | 147,74         | V     | 31124            | V     |
| 2022/08/19 09 | SR       | 36,50    | V     | 0,34      | V     | 107,00        | V     | 0,01      | V     | 2,78      | V     | 148,28         | V     | 31012            | V     |
| 2022/08/19 10 | SR       | 22,64    | V     | 0,31      | V     | 127,91        | V     | 0,05      | V     | 2,31      | V     | 145,52         | V     | 30733            | V     |
| 2022/08/19 11 | SR       | 20,37    | V     | 0,31      | V     | 138,53        | V     | 0,03      | V     | 2,40      | V     | 144,72         | V     | 31264            | V     |
| 2022/08/19 12 | SR       | 12,92    | V     | 0,33      | V     | 151,11        | V     | 0,04      | V     | 2,59      | V     | 144,88         | V     | 31369            | V     |
| 2022/08/19 13 | SR       | 14,02    | V     | 0,32      | V     | 141,87        | V     | 0,02      | V     | 2,47      | V     | 145,03         | V     | 31320            | V     |
| 2022/08/19 14 | SR       | 12,35    | V     | 0,30      | V     | 146,69        | V     | 0,02      | V     | 2,73      | V     | 144,98         | V     | 31281            | V     |
| 2022/08/19 15 | SR       | 60,50    | V     | 0,40      | V     | 93,30         | V     | 0,01      | V     | 2,20      | V     | 144,48         | V     | 30439            | V     |
| 2022/08/19 16 | SR       | 60,61    | V     | 0,38      | V     | 84,80         | V     | 0,00      | V     | 2,13      | V     | 144,35         | V     | 30505            | V     |
| 2022/08/19 17 | SR       | 132,40   | V     | 1,72      | V     | 74,99         | V     | 0,17      | V     | 4,61      | V     | 143,71         | V     | 30356            | V     |
| 2022/08/19 18 | SR       | 110,87   | V     | 0,97      | V     | 81,60         | V     | 0,06      | V     | 8,49      | V     | 140,68         | V     | 29677            | V     |
| 2022/08/19 19 | SR       | 106,39   | V     | 1,02      | V     | 80,02         | V     | 0,13      | V     | 2,01      | V     | 138,37         | V     | 29387            | V     |
| 2022/08/19 20 | SR       | 59,29    | V     | 0,51      | V     | 92,58         | V     | 0,09      | V     | 2,00      | V     | 137,16         | V     | 30515            | V     |
| 2022/08/19 21 | SR       | 81,10    | V     | 0,69      | V     | 95,70         | V     | 0,15      | V     | 2,31      | V     | 137,47         | V     | 30842            | V     |
| 2022/08/19 22 | SR       | 38,53    | V     | 0,38      | V     | 103,92        | V     | 0,31      | V     | 2,13      | V     | 137,11         | V     | 31655            | V     |
| 2022/08/19 23 | SR       | 74,93    | V     | 0,49      | V     | 76,71         | V     | 0,25      | V     | 1,75      | V     | 136,58         | V     | 30880            | V     |
| 2022/08/19 24 | SR       | 26,77    | V     | 0,34      | V     | 106,71        | V     | 0,16      | V     | 2,00      | V     | 136,73         | V     | 31731            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 12.4-132.4   | 0.3-1.7     | 75.0-151.1   | 0.0-0.3      | 1.8-8.5     | 136.6-148.3 | 29387.1-31731.2 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 55.7         | 0.5         | 100.2        | 0.1          | 2.5         | 143.4       | 30784.2         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA: 


RESPONSABILE IMPIANTO: 


# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/08/20

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO_R021 |       | COT_R057 |       | NOX_N02_R027 |       | SO2_R026 |       | PLV_R022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|---------|-------|----------|-------|--------------|-------|----------|-------|----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media   | Stato | Media    | Stato | Media        | Stato | Media    | Stato | Media    | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2022/08/20 01 | SR       | 13,71   | V     | 0,36     | V     | 151,65       | V     | 0,11     | V     | 2,35     | V     | 138,11         | V     | 32168            | V     |
| 2022/08/20 02 | SR       | 24,71   | V     | 0,37     | V     | 132,44       | V     | 0,02     | V     | 2,17     | V     | 139,03         | V     | 31685            | V     |
| 2022/08/20 03 | SR       | 53,51   | V     | 0,54     | V     | 110,07       | V     | 0,02     | V     | 2,04     | V     | 139,02         | V     | 30935            | V     |
| 2022/08/20 04 | SR       | 42,02   | V     | 0,40     | V     | 120,90       | V     | 0,00     | V     | 1,93     | V     | 139,24         | V     | 31344            | V     |
| 2022/08/20 05 | SR       | 32,47   | V     | 0,36     | V     | 118,56       | V     | 0,02     | V     | 2,12     | V     | 139,52         | V     | 31599            | V     |
| 2022/08/20 06 | SR       | 20,20   | V     | 0,35     | V     | 130,33       | V     | 0,05     | V     | 2,29     | V     | 139,68         | V     | 32137            | V     |
| 2022/08/20 07 | SR       | 58,53   | V     | 0,51     | V     | 104,12       | V     | 0,47     | V     | 2,40     | V     | 139,65         | V     | 32296            | V     |
| 2022/08/20 08 | SR       | 55,99   | V     | 0,64     | V     | 115,21       | V     | 0,18     | V     | 2,40     | V     | 140,12         | V     | 31975            | V     |
| 2022/08/20 09 | SR       | 77,74   | V     | 0,82     | V     | 98,49        | V     | 0,16     | V     | 2,13     | V     | 140,31         | V     | 31642            | V     |
| 2022/08/20 10 | SR       | 42,37   | V     | 0,40     | V     | 110,14       | V     | 0,39     | V     | 2,28     | V     | 140,88         | V     | 31879            | V     |
| 2022/08/20 11 | SR       | 123,70  | V     | 3,15     | V     | 85,83        | V     | 0,53     | V     | 2,25     | V     | 141,56         | V     | 31288            | V     |
| 2022/08/20 12 | SR       | 128,56  | V     | 2,22     | V     | 96,91        | V     | 0,37     | V     | 2,12     | V     | 142,47         | V     | 30988            | V     |
| 2022/08/20 13 | SR       | 59,19   | V     | 0,45     | V     | 99,89        | V     | 0,08     | V     | 1,94     | V     | 143,45         | V     | 31006            | V     |
| 2022/08/20 14 | SR       | 69,01   | V     | 0,49     | V     | 82,90        | V     | 0,02     | V     | 2,08     | V     | 143,13         | V     | 30882            | V     |
| 2022/08/20 15 | SR       | 46,71   | V     | 0,31     | V     | 84,94        | V     | 0,03     | V     | 1,67     | V     | 140,37         | V     | 30637            | V     |
| 2022/08/20 16 | SR       | 42,01   | V     | 0,32     | V     | 84,64        | V     | 0,08     | V     | 1,74     | V     | 140,16         | V     | 31002            | V     |
| 2022/08/20 17 | SR       | 48,88   | V     | 0,38     | V     | 83,60        | V     | 0,10     | V     | 1,74     | V     | 140,47         | V     | 30969            | V     |
| 2022/08/20 18 | SR       | 56,19   | V     | 0,43     | V     | 76,98        | V     | 0,19     | V     | 1,69     | V     | 140,68         | V     | 30783            | V     |
| 2022/08/20 19 | SR       | 55,08   | V     | 0,39     | V     | 77,37        | V     | 0,18     | V     | 1,95     | V     | 140,98         | V     | 30735            | V     |
| 2022/08/20 20 | SR       | 37,38   | V     | 0,38     | V     | 90,06        | V     | 0,24     | V     | 1,87     | V     | 140,52         | V     | 30927            | V     |
| 2022/08/20 21 | SR       | 38,30   | V     | 0,37     | V     | 90,59        | V     | 0,23     | V     | 1,95     | V     | 140,49         | V     | 31202            | V     |
| 2022/08/20 22 | SR       | 31,78   | V     | 0,32     | V     | 95,16        | V     | 0,25     | V     | 2,04     | V     | 140,78         | V     | 31340            | V     |
| 2022/08/20 23 | SR       | 27,22   | V     | 0,33     | V     | 103,74       | V     | 0,31     | V     | 2,24     | V     | 141,29         | V     | 31129            | V     |
| 2022/08/20 24 | SR       | 34,84   | V     | 0,37     | V     | 104,03       | V     | 0,31     | V     | 2,79     | V     | 142,05         | V     | 31528            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 13.7-128.6   | 0.3-3.2     | 77.0-151.6   | 0.0-0.5      | 1.7-2.8     | 138.1-143.5 | 30636.9-32295.6 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 50.8         | 0.6         | 102          | 0.2          | 2.1         | 140.6       | 31336.5         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/08/21

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO R 021 |       | COT R 057 |       | NOX NO2 R 027 |       | SO2 R 026 |       | PLV R 022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|----------|-------|-----------|-------|---------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media    | Stato | Media     | Stato | Media         | Stato | Media     | Stato | Media     | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2022/08/21 01 | SR       | 92,68    | V     | 1,44      | V     | 92,73         | V     | 0,39      | V     | 2,81      | V     | 142,71         | V     | 30985            | V     |
| 2022/08/21 02 | SR       | 43,00    | V     | 0,50      | V     | 110,63        | V     | 0,30      | V     | 2,58      | V     | 142,44         | V     | 31202            | V     |
| 2022/08/21 03 | SR       | 85,27    | V     | 0,83      | V     | 97,43         | V     | 0,35      | V     | 2,62      | V     | 142,53         | V     | 31149            | V     |
| 2022/08/21 04 | SR       | 42,08    | V     | 0,41      | V     | 107,25        | V     | 0,25      | V     | 2,51      | V     | 142,67         | V     | 31524            | V     |
| 2022/08/21 05 | SR       | 78,08    | V     | 0,67      | V     | 94,81         | V     | 0,30      | V     | 2,63      | V     | 143,08         | V     | 31260            | V     |
| 2022/08/21 06 | SR       | 38,43    | V     | 0,36      | V     | 93,44         | V     | 0,30      | V     | 2,40      | V     | 142,98         | V     | 31406            | V     |
| 2022/08/21 07 | SR       | 24,79    | V     | 0,35      | V     | 106,14        | V     | 0,41      | V     | 2,66      | V     | 143,22         | V     | 32198            | V     |
| 2022/08/21 08 | SR       | 30,38    | V     | 0,32      | V     | 101,46        | V     | 0,36      | V     | 2,86      | V     | 144,15         | V     | 31905            | V     |
| 2022/08/21 09 | SR       | 106,50   | V     | 0,93      | V     | 80,78         | V     | 0,37      | V     | 2,68      | V     | 144,50         | V     | 31063            | V     |
| 2022/08/21 10 | SR       | 24,95    | V     | 0,31      | V     | 107,31        | V     | 0,35      | V     | 2,58      | V     | 144,98         | V     | 31643            | V     |
| 2022/08/21 11 | SR       | 43,32    | V     | 0,41      | V     | 97,82         | V     | 0,30      | V     | 2,81      | V     | 145,02         | V     | 31171            | V     |
| 2022/08/21 12 | SR       | 18,43    | V     | 0,28      | V     | 115,72        | V     | 0,35      | V     | 2,81      | V     | 142,49         | V     | 31532            | V     |
| 2022/08/21 13 | SR       | 89,99    | V     | 1,36      | V     | 83,52         | V     | 0,24      | V     | 2,74      | V     | 142,79         | V     | 31250            | V     |
| 2022/08/21 14 | SR       | 94,26    | V     | 1,06      | V     | 90,46         | V     | 0,13      | V     | 2,91      | V     | 142,96         | V     | 31212            | V     |
| 2022/08/21 15 | SR       | 127,88   | V     | 2,46      | V     | 94,52         | V     | 0,55      | V     | 7,12      | V     | 141,36         | V     | 30300            | V     |
| 2022/08/21 16 | SR       | 122,98   | V     | 1,24      | V     | 104,86        | V     | 0,35      | V     | 2,82      | V     | 140,58         | V     | 30968            | V     |
| 2022/08/21 17 | SR       | 127,96   | V     | 1,34      | V     | 102,98        | V     | 0,60      | V     | 2,85      | V     | 140,62         | V     | 30990            | V     |
| 2022/08/21 18 | SR       | 54,65    | V     | 0,95      | V     | 117,38        | V     | 0,98      | V     | 2,61      | V     | 138,85         | V     | 31770            | V     |
| 2022/08/21 19 | SR       | 87,16    | V     | 1,14      | V     | 106,36        | V     | 0,39      | V     | 2,60      | V     | 138,83         | V     | 31340            | V     |
| 2022/08/21 20 | SR       | 93,37    | V     | 0,80      | V     | 110,96        | V     | 0,64      | V     | 2,69      | V     | 138,98         | V     | 31341            | V     |
| 2022/08/21 21 | SR       | 122,46   | V     | 1,72      | V     | 102,57        | V     | 0,52      | V     | 2,61      | V     | 138,47         | V     | 31085            | V     |
| 2022/08/21 22 | SR       | 43,10    | V     | 0,52      | V     | 132,38        | V     | 0,37      | V     | 2,39      | V     | 138,61         | V     | 31180            | V     |
| 2022/08/21 23 | SR       | 87,76    | V     | 1,62      | V     | 113,30        | V     | 0,50      | V     | 2,28      | V     | 138,51         | V     | 31229            | V     |
| 2022/08/21 24 | SR       | 36,14    | V     | 0,42      | V     | 137,72        | V     | 0,30      | V     | 2,38      | V     | 138,43         | V     | 31470            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 18.4-128.0   | 0.3-2.5     | 80.8-137.7   | 0.1-1.0      | 2.3-7.1     | 138.4-145.0 | 30300.4-32198.4 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 71.5         | 0.9         | 104.3        | 0.4          | 2.8         | 141.7       | 31298.8         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:

*G. P. 146*

RESPONSABILE IMPIANTO:

*[Signature]*