

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/08/02

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/08/02 01	SR	95,72	V	1,01	V	54,44	V	0,02	V	1,13	V	140,05	V	25672	V
2021/08/02 02	SR	57,53	V	0,64	V	60,27	V	0,00	V	1,05	V	140,45	V	25709	V
2021/08/02 03	SR	42,68	V	0,68	V	65,34	V	0,00	V	1,07	V	140,80	V	25619	V
2021/08/02 04	SR	64,05	V	0,83	V	55,03	V	0,00	V	1,11	V	140,85	V	25679	V
2021/08/02 05	SR	92,78	V	0,89	V	45,47	V	0,00	V	0,99	V	140,95	V	25637	V
2021/08/02 06	SR	70,52	V	0,72	V	50,47	V	0,00	V	1,04	V	141,37	V	25491	V
2021/08/02 07	SR	66,66	V	0,71	V	50,17	V	0,00	V	0,97	V	141,66	V	26673	V
2021/08/02 08	SR	73,53	V	0,72	V	49,57	V	0,00	V	0,98	V	142,04	V	26315	V
2021/08/02 09	SR	84,98	V	0,74	V	43,08	V	0,00	V	0,99	V	142,56	V	26242	V
2021/08/02 10	SR	53,31	V	0,59	V	53,13	V	0,00	V	1,09	V	142,11	V	26440	V
2021/08/02 11	SR	74,25	V	0,71	V	50,23	V	0,01	V	1,07	V	140,09	V	26375	V
2021/08/02 12	SR	85,92	V	0,77	V	46,67	V	0,02	V	1,03	V	140,41	V	26230	V
2021/08/02 13	SR	38,58	V	0,46	V	56,80	V	0,00	V	0,96	V	140,77	V	26477	V
2021/08/02 14	SR	32,04	V	0,47	V	60,12	V	0,00	V	0,94	V	140,91	V	26439	V
2021/08/02 15	SR	54,45	V	0,56	V	50,80	V	0,00	V	1,01	V	141,24	V	26353	V
2021/08/02 16	SR	116,02	V	0,85	V	42,72	V	0,00	V	0,96	V	141,88	V	25706	V
2021/08/02 17	SR	52,97	V	0,58	V	55,01	V	0,00	V	1,08	V	142,12	V	26015	V
2021/08/02 18	SR	34,68	V	0,52	V	60,40	V	0,00	V	1,08	V	141,48	V	25940	V
2021/08/02 19	SR	39,32	V	0,57	V	55,73	V	0,00	V	1,17	V	141,30	V	25938	V
2021/08/02 20	SR	54,27	V	0,66	V	47,98	V	0,00	V	1,00	V	141,86	V	25757	V
2021/08/02 21	SR	52,52	V	0,64	V	49,53	V	0,00	V	1,02	V	142,38	V	25578	V
2021/08/02 22	SR	56,42	V	0,69	V	48,53	V	0,00	V	1,01	V	142,68	V	25668	V
2021/08/02 23	SR	36,20	V	0,60	V	56,71	V	0,00	V	1,00	V	143,09	V	25599	V
2021/08/02 24	SR	27,85	V	0,56	V	63,24	V	0,00	V	1,01	V	143,51	V	25554	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	27.9-116.0	0.5-1.0	42.7-65.3	0.0-0.0	0.9-1.2	140.0-143.5	25490.8-26672.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	60.7	0.7	53	0	1	141.5	25962.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Piro

RESPONSABILE IMPIANTO:


[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/08/03

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/08/03 01	SR	109,86	V	1,10	V	45,91	V	0,03	V	1,07	V	143,83	V	25393	V
2021/08/03 02	SR	77,93	V	0,84	V	61,10	V	0,02	V	1,06	V	143,02	V	25623	V
2021/08/03 03	SR	9,08	V	0,53	V	99,50	V	0,00	V	1,04	V	142,60	V	26053	V
2021/08/03 04	SR	13,41	V	0,57	V	88,73	V	0,00	V	1,07	V	142,38	V	26015	V
2021/08/03 05	SR	12,64	V	0,57	V	89,40	V	0,00	V	1,08	V	142,36	V	26183	V
2021/08/03 06	SR	12,63	V	0,59	V	92,19	V	0,00	V	1,10	V	142,39	V	26168	V
2021/08/03 07	SR	40,91	V	0,63	V	65,67	V	0,00	V	1,16	V	142,84	V	25879	V
2021/08/03 08	SR	78,61	V	0,82	V	41,55	V	0,00	V	1,29	V	143,82	V	25540	V
2021/08/03 09	SR	92,65	V	0,86	V	44,78	V	0,00	V	1,37	V	143,13	V	25660	V
2021/08/03 10	SR	39,14	V	0,57	V	58,29	V	0,00	V	1,19	V	141,40	V	25920	V
2021/08/03 11	SR	32,34	V	0,54	V	68,54	V	0,00	V	1,02	V	141,28	V	26059	V
2021/08/03 12	SR	31,25	V	0,53	V	70,40	V	0,00	V	0,99	V	141,50	V	25955	V
2021/08/03 13	SR	56,63	V	0,64	V	60,21	V	0,00	V	1,00	V	141,92	V	25932	V
2021/08/03 14	SR	51,95	V	0,75	V	63,32	V	0,00	V	1,05	V	142,52	V	25840	V
2021/08/03 15	SR	54,51	V	0,72	V	59,57	V	0,00	V	1,24	V	142,84	V	25731	V
2021/08/03 16	SR	40,67	V	0,65	V	64,66	V	0,00	V	1,01	V	141,56	V	25773	V
2021/08/03 17	SR	48,80	V	0,68	V	63,82	V	0,00	V	0,98	V	141,29	V	25535	V
2021/08/03 18	SR	10,93	V	0,58	V	99,66	V	0,00	V	0,91	V	141,28	V	26062	V
2021/08/03 19	SR	52,52	V	0,75	V	74,28	V	0,00	V	0,87	V	141,26	V	25776	V
2021/08/03 20	SR	81,29	V	0,90	V	50,19	V	0,00	V	0,89	V	141,37	V	25465	V
2021/08/03 21	SR	99,05	V	1,07	V	45,64	V	0,03	V	0,97	V	142,01	V	25310	V
2021/08/03 22	SR	54,78	V	0,78	V	55,19	V	0,02	V	1,08	V	142,23	V	25651	V
2021/08/03 23	SR	51,89	V	0,69	V	59,17	V	0,01	V	1,13	V	142,18	V	25735	V
2021/08/03 24	SR	17,95	V	0,62	V	81,64	V	0,01	V	1,18	V	142,25	V	25870	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.1-109.9	0.5-1.1	41.6-99.7	0.0-0.0	0.9-1.4	141.3-143.8	25310.0-26183.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	48.8	0.7	66.8	0	1.1	142.2	25797
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/08/04

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/08/04 01	SR	53,71	V	0,74	V	51,72	V	0,01	V	1,22	V	142,13	V	25671	V
2021/08/04 02	SR	19,96	V	0,62	V	75,16	V	0,00	V	1,15	V	142,63	V	25753	V
2021/08/04 03	SR	93,57	V	1,54	V	44,27	V	0,14	V	1,60	V	142,36	V	25476	V
2021/08/04 04	SR	115,74	V	2,24	V	31,70	V	0,28	V	1,89	V	142,79	V	25286	V
2021/08/04 05	SR	94,03	V	1,49	V	41,67	V	0,09	V	1,48	V	143,55	V	25184	V
2021/08/04 06	SR	25,32	V	1,04	V	68,03	V	0,02	V	2,32	V	139,79	V	21905	V
2021/08/04 07	SR	12,29	V	0,89	V	81,52	V	0,00	V	1,92	V	132,65	V	20062	V
2021/08/04 08	SR	9,46	V	0,82	V	100,90	V	0,00	V	1,53	V	127,25	V	19715	V
2021/08/04 09	SR	16,44	V	0,99	V	91,74	V	0,03	V	3,72	V	119,22	V	22350	V
2021/08/04 10	SR	37,92	V	0,93	V	68,25	V	0,03	V	2,18	V	114,42	V	22675	V
2021/08/04 11	SR	35,21	V	1,06	V	78,15	V	0,04	V	2,48	V	113,61	V	22753	V
2021/08/04 12	SR	63,58	V	1,86	V	92,13	V	0,27	V	4,59	V	116,29	V	23534	V
2021/08/04 13	SR	34,94	V	0,58	V	69,83	V	0,00	V	4,16	V	134,99	V	26854	V
2021/08/04 14	SR	33,00	V	0,56	V	66,13	V	0,00	V	1,99	V	139,10	V	27582	V
2021/08/04 15	SR	51,44	V	0,59	V	53,71	V	0,01	V	1,42	V	140,59	V	27710	V
2021/08/04 16	SR	41,90	V	0,46	V	59,60	V	0,00	V	1,38	V	141,27	V	27927	V
2021/08/04 17	SR	59,46	V	0,56	V	55,61	V	0,00	V	1,46	V	141,62	V	27974	V
2021/08/04 18	SR	32,48	V	0,45	V	65,49	V	0,00	V	1,46	V	142,11	V	28149	V
2021/08/04 19	SR	76,11	V	0,62	V	52,69	V	0,01	V	1,39	V	142,30	V	27992	V
2021/08/04 20	SR	18,17	V	0,52	V	83,79	V	0,00	V	1,46	V	142,45	V	28275	V
2021/08/04 21	SR	56,09	V	0,72	V	56,15	V	0,01	V	1,46	V	142,75	V	27988	V
2021/08/04 22	SR	24,35	V	0,65	V	70,47	V	0,00	V	1,50	V	143,30	V	27627	V
2021/08/04 23	SR	26,52	V	0,68	V	72,57	V	0,00	V	1,49	V	143,67	V	27949	V
2021/08/04 24	SR	34,19	V	0,75	V	71,56	V	0,01	V	1,56	V	143,77	V	28002	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.5-115.7	0.5-2.2	31.7-100.9	0.0-0.3	1.2-4.6	113.6-143.8	19714.9-28274.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	44.4	0.9	66.8	0	1.9	136.4	25599.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: