

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/08/26

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/08/26 01	SR	37,50	V	1,34	V	60,09	V	0,00	V	0,79	V	143,32	V	33881	V
2021/08/26 02	SR	63,32	V	1,42	V	47,48	V	0,00	V	0,75	V	143,81	V	33562	V
2021/08/26 03	SR	87,73	V	1,67	V	41,70	V	0,00	V	0,76	V	144,30	V	33506	V
2021/08/26 04	SR	58,99	V	1,39	V	50,03	V	0,00	V	0,73	V	144,64	V	33573	V
2021/08/26 05	SR	67,30	V	1,67	V	45,12	V	0,00	V	0,77	V	144,90	V	33555	V
2021/08/26 06	SR	105,31	V	2,43	V	32,97	V	0,00	V	0,82	V	145,50	V	33461	V
2021/08/26 07	SR	53,18	V	1,49	V	54,30	V	0,00	V	0,91	V	145,84	V	33630	V
2021/08/26 08	SR	92,21	V	1,81	V	41,53	V	0,00	V	0,79	V	144,08	V	33208	V
2021/08/26 09	SR	35,64	V	1,36	V	58,68	V	0,00	V	0,83	V	142,81	V	33393	V
2021/08/26 10	SR	33,28	V	1,28	V	61,21	V	0,00	V	0,80	V	143,06	V	33572	V
2021/08/26 11	SR	63,23	V	1,42	V	41,75	V	0,00	V	0,86	V	143,21	V	33314	V
2021/08/26 12	SR	114,70	V	2,15	V	32,67	V	0,00	V	0,86	V	143,74	V	33293	V
2021/08/26 13	SR	55,80	V	1,39	V	55,68	V	0,00	V	0,81	V	144,51	V	33404	V
2021/08/26 14	SR	26,52	V	1,04	V	75,54	V	0,00	V	2,85	V	143,97	V	32753	V
2021/08/26 15	SR	62,41	V	1,32	V	58,22	V	0,01	V	0,69	V	140,94	V	32823	V
2021/08/26 16	SR	139,21	V	2,64	V	35,81	V	0,01	V	0,72	V	141,96	V	32757	V
2021/08/26 17	SR	117,76	V	2,74	V	43,48	V	0,01	V	0,70	V	142,96	V	32629	V
2021/08/26 18	SR	71,45	V	2,01	V	57,50	V	0,01	V	0,73	V	143,24	V	32710	V
2021/08/26 19	SR	125,65	V	3,18	V	58,65	V	0,07	V	0,56	V	142,06	V	33114	V
2021/08/26 20	SR	122,99	V	3,16	V	58,25	V	0,05	V	0,56	V	141,71	V	33442	V
2021/08/26 21	SR	102,07	V	2,67	V	59,33	V	0,04	V	0,65	V	141,45	V	33597	V
2021/08/26 22	SR	20,86	V	1,30	V	83,45	V	0,00	V	0,70	V	141,24	V	33937	V
2021/08/26 23	SR	19,94	V	1,09	V	78,66	V	0,00	V	0,63	V	141,01	V	33725	V
2021/08/26 24	SR	18,64	V	1,08	V	77,85	V	0,00	V	0,63	V	141,61	V	33761	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	18.6-139.2	1.0-3.2	32.7-83.5	0.0-0.1	0.6-2.8	140.9-145.8	32629.1-33936.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	70.7	1.8	54.6	0	0.8	143.2	33358.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Pina

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/08/27

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/08/27 01	SR	15,07	V	1,05	V	92,34	V	0,00	V	0,60	V	141,77	V	33656	V
2021/08/27 02	SR	92,45	V	1,66	V	46,15	V	0,00	V	0,52	V	142,02	V	32914	V
2021/08/27 03	SR	125,72	V	2,21	V	40,08	V	0,01	V	0,55	V	142,43	V	33056	V
2021/08/27 04	SR	121,82	V	2,24	V	38,12	V	0,00	V	0,60	V	142,79	V	33141	V
2021/08/27 05	SR	80,60	V	1,69	V	48,24	V	0,00	V	0,65	V	143,07	V	33227	V
2021/08/27 06	SR	28,99	V	1,03	V	69,31	V	0,00	V	0,66	V	143,31	V	33128	V
2021/08/27 07	SR	37,55	V	1,31	V	64,54	V	0,00	V	0,62	V	143,76	V	32860	V
2021/08/27 08	SR	40,41	V	1,29	V	61,47	V	0,00	V	0,63	V	144,46	V	32686	V
2021/08/27 09	SR	28,10	V	1,42	V	71,97	V	0,00	V	0,80	V	144,75	V	32757	V
2021/08/27 10	SR	23,61	V	1,23	V	79,21	V	0,00	V	0,66	V	143,10	V	32732	V
2021/08/27 11	SR	15,90	V	1,24	V	93,00	V	0,00	V	0,66	V	141,90	V	32958	V
2021/08/27 12	SR	17,28	V	1,20	V	86,91	V	0,00	V	0,71	V	142,01	V	33060	V
2021/08/27 13	SR	28,00	V	1,23	V	69,77	V	0,00	V	0,73	V	141,78	V	32988	V
2021/08/27 14	SR	56,35	V	1,35	V	39,16	V	0,00	V	0,73	V	141,73	V	32906	V
2021/08/27 15	SR	98,65	V	2,00	V	30,71	V	0,04	V	0,74	V	142,17	V	32680	V
2021/08/27 16	SR	29,02	V	1,15	V	53,99	V	0,00	V	0,78	V	142,78	V	32918	V
2021/08/27 17	SR	45,60	V	1,28	V	51,44	V	0,01	V	0,82	V	143,23	V	32893	V
2021/08/27 18	SR	24,44	V	1,16	V	83,20	V	0,00	V	0,57	V	141,53	V	32521	V
2021/08/27 19	SR	17,30	V	1,20	V	92,07	V	0,00	V	0,63	V	141,13	V	33023	V
2021/08/27 20	SR	40,94	V	1,32	V	68,39	V	0,00	V	0,58	V	140,84	V	32357	V
2021/08/27 21	SR	30,52	V	1,32	V	75,25	V	0,00	V	0,59	V	141,05	V	32501	V
2021/08/27 22	SR	24,36	V	1,30	V	78,01	V	0,00	V	0,63	V	142,13	V	32854	V
2021/08/27 23	SR	40,14	V	1,41	V	67,11	V	0,00	V	0,60	V	142,57	V	32672	V
2021/08/27 24	SR	36,57	V	1,39	V	70,82	V	0,00	V	0,58	V	142,45	V	32625	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.1-125.7	1.0-2.2	30.7-93.0	0.0-0.0	0.5-0.8	140.8-144.8	32356.9-33655.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	45.8	1.4	65.5	0	0.7	142.4	32879.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Giovanni Pina

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/08/28

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/08/28 01	SR	54,86	V	1,52	V	64,73	V	0,01	V	0,55	V	142,39	V	32245	V
2021/08/28 02	SR	13,12	V	1,26	V	107,61	V	0,00	V	0,55	V	142,16	V	32512	V
2021/08/28 03	SR	11,84	V	1,16	V	103,77	V	0,00	V	0,55	V	142,42	V	32589	V
2021/08/28 04	SR	15,63	V	1,21	V	96,44	V	0,00	V	0,57	V	142,69	V	32555	V
2021/08/28 05	SR	30,81	V	1,23	V	71,86	V	0,00	V	0,53	V	143,01	V	32292	V
2021/08/28 06	SR	28,52	V	1,25	V	81,12	V	0,00	V	0,53	V	144,38	V	32570	V
2021/08/28 07	SR	59,75	V	1,29	V	60,52	V	0,00	V	0,59	V	144,37	V	32133	V
2021/08/28 08	SR	38,28	V	1,31	V	74,16	V	0,00	V	0,58	V	143,22	V	32921	V
2021/08/28 09	SR	40,27	V	1,28	V	74,13	V	0,00	V	2,58	V	143,03	V	32622	V
2021/08/28 10	SR	37,80	V	1,05	V	70,67	V	0,00	V	0,58	V	140,57	V	32674	V
2021/08/28 11	SR	72,96	V	1,39	V	51,45	V	0,00	V	0,58	V	139,67	V	32238	V
2021/08/28 12	SR	74,80	V	1,36	V	50,50	V	0,00	V	0,45	V	138,08	V	32081	V
2021/08/28 13	SR	72,82	V	1,53	V	48,45	V	0,03	V	0,50	V	138,32	V	32370	V
2021/08/28 14	SR	49,08	V	1,21	V	61,40	V	0,00	V	0,54	V	139,49	V	32929	V
2021/08/28 15	SR	13,96	V	1,00	V	91,20	V	0,00	V	0,60	V	140,91	V	33531	V
2021/08/28 16	SR	22,49	V	1,08	V	81,63	V	0,00	V	0,68	V	141,18	V	33371	V
2021/08/28 17	SR	49,64	V	1,15	V	64,66	V	0,00	V	0,61	V	140,91	V	33356	V
2021/08/28 18	SR	18,85	V	0,90	V	82,84	V	0,00	V	0,59	V	140,99	V	33752	V
2021/08/28 19	SR	15,59	V	1,02	V	86,86	V	0,00	V	0,57	V	140,98	V	33677	V
2021/08/28 20	SR	71,64	V	1,45	V	54,25	V	0,00	V	0,55	V	140,92	V	33287	V
2021/08/28 21	SR	71,87	V	1,40	V	55,21	V	0,00	V	0,51	V	141,01	V	33461	V
2021/08/28 22	SR	69,47	V	1,30	V	53,42	V	0,00	V	0,53	V	141,37	V	33496	V
2021/08/28 23	SR	47,87	V	1,18	V	65,69	V	0,00	V	0,52	V	141,88	V	33554	V
2021/08/28 24	SR	31,45	V	1,04	V	76,25	V	0,00	V	0,50	V	142,16	V	33648	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.8-74.8	0.9-1.5	48.4-107.6	0.0-0.0	0.4-2.6	138.1-144.4	32080.9-33752.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	42.2	1.2	72	0	0.6	141.5	32911
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/08/29

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/08/29 01	SR	28,79	V	1,01	V	82,90	V	0,00	V	0,47	V	142,57	V	33475	V
2021/08/29 02	SR	21,83	V	0,94	V	88,13	V	0,00	V	0,48	V	142,85	V	33574	V
2021/08/29 03	SR	28,13	V	1,02	V	83,30	V	0,00	V	0,48	V	143,16	V	33461	V
2021/08/29 04	SR	86,22	V	2,03	V	62,96	V	0,00	V	0,47	V	143,77	V	33111	V
2021/08/29 05	SR	47,42	V	1,38	V	75,41	V	0,00	V	0,47	V	143,93	V	33119	V
2021/08/29 06	SR	105,43	V	1,99	V	63,84	V	0,00	V	0,45	V	144,82	V	32589	V
2021/08/29 07	SR	103,76	V	2,38	V	57,14	V	0,03	V	2,28	V	144,20	V	32280	V
2021/08/29 08	SR	99,49	V	2,24	V	58,56	V	0,00	V	0,54	V	141,65	V	32700	V
2021/08/29 09	SR	76,42	V	1,76	V	64,21	V	0,00	V	0,61	V	141,82	V	32865	V
2021/08/29 10	SR	90,97	V	1,95	V	50,15	V	0,00	V	0,56	V	140,90	V	32612	V
2021/08/29 11	SR	117,77	V	2,12	V	42,51	V	0,00	V	0,56	V	140,69	V	32647	V
2021/08/29 12	SR	76,33	V	1,57	V	49,27	V	0,00	V	0,57	V	141,25	V	32673	V
2021/08/29 13	SR	108,60	V	1,99	V	42,96	V	0,00	V	0,67	V	141,61	V	32681	V
2021/08/29 14	SR	43,72	V	1,23	V	67,39	V	0,00	V	0,60	V	141,15	V	33164	V
2021/08/29 15	SR	56,46	V	1,24	V	57,49	V	0,00	V	0,61	V	141,02	V	33107	V
2021/08/29 16	SR	60,20	V	1,23	V	56,96	V	0,00	V	0,63	V	140,68	V	32653	V
2021/08/29 17	SR	48,12	V	1,22	V	65,20	V	0,00	V	0,54	V	140,21	V	33093	V
2021/08/29 18	SR	56,50	V	1,39	V	62,26	V	0,00	V	0,54	V	140,68	V	33329	V
2021/08/29 19	SR	53,50	V	1,37	V	62,78	V	0,00	V	0,56	V	141,19	V	33598	V
2021/08/29 20	SR	73,24	V	1,66	V	53,87	V	0,00	V	0,58	V	141,53	V	33474	V
2021/08/29 21	SR	88,45	V	1,84	V	52,93	V	0,01	V	0,58	V	141,90	V	33434	V
2021/08/29 22	SR	23,67	V	1,12	V	82,28	V	0,00	V	0,57	V	142,14	V	33378	V
2021/08/29 23	SR	14,29	V	0,98	V	93,50	V	0,00	V	0,58	V	142,36	V	33425	V
2021/08/29 24	SR	11,11	V	0,95	V	98,05	V	0,00	V	0,58	V	142,46	V	33504	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.1-117.8	0.9-2.4	42.5-98.0	0.0-0.0	0.4-2.3	140.2-144.8	32280.0-33597.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	63.4	1.5	65.6	0	0.6	142	33081.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/08/30

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/08/30 01	SR	11,69	V	0,94	V	98,40	V	0,00	V	0,59	V	142,49	V	33625	V
2021/08/30 02	SR	11,93	V	0,95	V	95,30	V	0,00	V	1,08	V	142,69	V	33461	V
2021/08/30 03	SR	53,01	V	1,26	V	50,26	V	0,00	V	0,79	V	142,87	V	33217	V
2021/08/30 04	SR	53,70	V	1,19	V	51,04	V	0,00	V	0,78	V	143,46	V	33128	V
2021/08/30 05	SR	15,82	V	1,00	V	87,87	V	0,00	V	0,69	V	143,83	V	33232	V
2021/08/30 06	SR	26,00	V	1,09	V	86,32	V	0,00	V	0,77	V	144,46	V	33257	V
2021/08/30 07	SR	73,05	V	1,36	V	58,12	V	0,00	V	0,70	V	141,68	V	31862	V
2021/08/30 08	SR	41,83	V	1,14	V	65,75	V	0,00	V	0,70	V	140,91	V	32729	V
2021/08/30 09	SR	64,33	V	1,42	V	59,66	V	0,02	V	0,75	V	141,64	V	32780	V
2021/08/30 10	SR	68,21	V	1,20	V	55,18	V	0,00	V	0,52	V	139,91	V	31700	V
2021/08/30 11	SR	96,60	V	1,40	V	46,52	V	0,00	V	0,54	V	139,03	V	32084	V
2021/08/30 12	SR	127,41	V	2,01	V	50,54	V	0,04	V	0,69	V	139,76	V	32684	V
2021/08/30 13	SR	64,10	V	1,04	V	55,65	V	0,00	V	0,67	V	140,13	V	33196	V
2021/08/30 14	SR	40,26	V	0,90	V	63,53	V	0,00	V	0,78	V	140,01	V	33309	V
2021/08/30 15	SR	62,81	V	1,07	V	54,34	V	0,00	V	0,72	V	139,56	V	33236	V
2021/08/30 16	SR	50,49	V	0,99	V	65,32	V	0,00	V	0,72	V	140,02	V	33139	V
2021/08/30 17	SR	10,14	V	0,68	V	106,14	V	0,00	V	0,94	V	139,79	V	33390	V
2021/08/30 18	SR	10,28	V	0,69	V	105,62	V	0,00	V	0,53	V	138,32	V	33616	V
2021/08/30 19	SR	3,98	V	0,78	V	131,32	V	0,00	V	0,49	V	138,09	V	34005	V
2021/08/30 20	SR	5,69	V	0,75	V	118,99	V	0,00	V	0,45	V	138,28	V	33999	V
2021/08/30 21	SR	33,46	V	0,81	V	86,89	V	0,00	V	0,36	V	138,15	V	33075	V
2021/08/30 22	SR	80,69	V	1,18	V	78,06	V	0,00	V	0,32	V	137,53	V	32546	V
2021/08/30 23	SR	37,08	V	0,91	V	93,66	V	0,00	V	0,35	V	138,53	V	33424	V
2021/08/30 24	SR	17,53	V	0,78	V	113,45	V	0,00	V	0,39	V	139,46	V	33561	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.0-127.4	0.7-2.0	46.5-131.3	0.0-0.0	0.3-1.1	137.5-144.5	31700.2-34004.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	44.2	1.1	78.2	0	0.6	140.4	33094
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/08/31

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/08/31 01	SR	6,52	V	0,72	V	127,95	V	0,00	V	0,48	V	139,82	V	33425	V
2021/08/31 02	SR	9,47	V	0,74	V	114,09	V	0,00	V	0,51	V	140,20	V	33163	V
2021/08/31 03	SR	12,69	V	0,75	V	106,15	V	0,00	V	0,54	V	140,67	V	33066	V
2021/08/31 04	SR	33,43	V	0,84	V	82,59	V	0,00	V	0,52	V	141,15	V	32888	V
2021/08/31 05	SR	38,08	V	0,86	V	81,30	V	0,00	V	0,58	V	141,75	V	32897	V
2021/08/31 06	SR	39,23	V	1,00	V	83,91	V	0,00	V	0,45	V	142,00	V	33020	V
2021/08/31 07	SR	41,50	V	1,02	V	75,12	V	0,00	V	0,53	V	141,89	V	33082	V
2021/08/31 08	SR	29,59	V	0,80	V	78,61	V	0,00	V	0,39	V	139,65	V	32513	V
2021/08/31 09	SR	18,35	V	0,84	V	92,12	V	0,00	V	0,41	V	139,56	V	33409	V
2021/08/31 10	SR	11,60	V	0,78	V	99,83	V	0,00	V	0,39	V	140,10	V	33641	V
2021/08/31 11	SR	5,41	V	0,70	V	112,87	V	0,00	V	0,40	V	140,76	V	34169	V
2021/08/31 12	SR	8,23	V	0,67	V	107,52	V	0,00	V	1,40	V	141,10	V	33879	V
2021/08/31 13	SR	14,68	V	0,69	V	95,64	V	0,00	V	0,56	V	138,99	V	33147	V
2021/08/31 14	SR	10,73	V	0,77	V	104,78	V	0,00	V	0,43	V	138,73	V	33499	V
2021/08/31 15	SR	11,42	V	0,72	V	105,28	V	0,00	V	0,41	V	139,54	V	33834	V
2021/08/31 16	SR	13,97	V	0,73	V	103,57	V	0,00	V	0,38	V	140,05	V	34046	V
2021/08/31 17	SR	28,07	V	0,84	V	91,28	V	0,00	V	0,40	V	140,42	V	33705	V
2021/08/31 18	SR	90,31	V	2,03	V	66,87	V	0,03	V	0,62	V	140,45	V	33467	V
2021/08/31 19	SR	164,86	V	4,41	V	111,37	V	0,31	V	0,84	V	138,86	V	34121	V
2021/08/31 20	SR	89,44	V	3,85	V	66,71	V	0,12	V	0,75	V	139,03	V	33551	V
2021/08/31 21	SR	124,28	V	4,47	V	60,42	V	0,13	V	0,66	V	139,85	V	33648	V
2021/08/31 22	SR	73,10	V	2,28	V	75,16	V	0,00	V	0,60	V	140,53	V	33981	V
2021/08/31 23	SR	66,25	V	2,25	V	66,69	V	0,00	V	0,74	V	140,50	V	33994	V
2021/08/31 24	SR	46,35	V	1,61	V	72,60	V	0,00	V	0,75	V	140,78	V	34067	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.4-164.9	0.7-4.5	60.4-127.9	0.0-0.3	0.4-1.4	138.7-142.0	32512.9-34169.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	41.1	1.4	90.9	0	0.6	140.3	33508.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

