

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/08/05

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/08/05 01	SR	21,16	V	0,64	V	76,75	V	0,00	V	1,42	V	144,16	V	27862	V
2021/08/05 02	SR	16,24	V	0,55	V	83,97	V	0,00	V	1,41	V	144,49	V	28100	V
2021/08/05 03	SR	2,89	V	0,51	V	113,66	V	0,00	V	1,43	V	144,43	V	28478	V
2021/08/05 04	SR	4,87	V	0,46	V	103,17	V	0,00	V	1,44	V	144,28	V	28357	V
2021/08/05 05	SR	4,08	V	0,51	V	106,52	V	0,00	V	1,51	V	144,21	V	28457	V
2021/08/05 06	SR	27,07	V	0,68	V	81,09	V	0,00	V	2,71	V	144,17	V	28272	V
2021/08/05 07	SR	26,40	V	0,90	V	82,38	V	0,06	V	1,33	V	138,64	V	26067	V
2021/08/05 08	SR	3,09	V	0,72	V	109,45	V	0,00	V	1,95	V	127,47	V	22303	V
2021/08/05 09	SR	9,36	V	0,61	V	100,64	V	0,00	V	3,01	V	118,76	V	25075	V
2021/08/05 10	SR	58,01	V	0,95	V	73,52	V	0,08	V	1,09	V	131,70	V	27754	V
2021/08/05 11	SR	16,44	V	0,44	V	83,30	V	0,00	V	0,88	V	137,87	V	28563	V
2021/08/05 12	SR	43,86	V	0,53	V	65,94	V	0,00	V	0,66	V	139,31	V	28456	V
2021/08/05 13	SR	61,55	V	0,61	V	56,69	V	0,01	V	0,61	V	139,98	V	28444	V
2021/08/05 14	SR	54,25	V	0,53	V	56,90	V	0,00	V	0,58	V	140,35	V	28320	V
2021/08/05 15	SR	44,70	V	0,52	V	61,20	V	0,00	V	0,60	V	140,76	V	28465	V
2021/08/05 16	SR	24,08	V	0,46	V	72,56	V	0,00	V	0,61	V	140,98	V	28468	V
2021/08/05 17	SR	71,15	V	2,15	V	75,73	V	0,49	V	0,72	V	141,25	V	28370	V
2021/08/05 18	SR	45,54	V	0,63	V	78,42	V	0,01	V	0,64	V	139,48	V	28548	V
2021/08/05 19	SR	39,15	V	0,64	V	81,64	V	0,02	V	0,59	V	138,96	V	28625	V
2021/08/05 20	SR	18,12	V	0,60	V	91,90	V	0,00	V	0,64	V	138,96	V	28745	V
2021/08/05 21	SR	37,54	V	0,62	V	66,64	V	0,00	V	0,63	V	139,22	V	28533	V
2021/08/05 22	SR	31,10	V	0,58	V	69,76	V	0,00	V	0,62	V	139,30	V	28696	V
2021/08/05 23	SR	39,12	V	0,57	V	63,79	V	0,00	V	0,63	V	139,66	V	28648	V
2021/08/05 24	SR	45,87	V	0,63	V	66,14	V	0,00	V	0,58	V	140,10	V	28586	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.9-71.2	0.4-2.2	56.7-113.7	0.0-0.5	0.6-3.0	118.8-144.5	22302.9-28745.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	31.1	0.7	80.1	0	1.1	139.1	27924.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:





CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/08/06

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/08/06 01	SR	45,98	V	0,69	V	67,76	V	0,00	V	0,59	V	140,47	V	28464	V
2021/08/06 02	SR	61,04	V	0,87	V	63,22	V	0,02	V	0,56	V	140,78	V	28446	V
2021/08/06 03	SR	69,92	V	0,70	V	50,10	V	0,00	V	0,62	V	140,76	V	28557	V
2021/08/06 04	SR	85,68	V	0,85	V	52,02	V	0,01	V	0,60	V	140,96	V	28441	V
2021/08/06 05	SR	76,60	V	0,76	V	56,15	V	0,00	V	0,57	V	141,38	V	28511	V
2021/08/06 06	SR	27,34	V	0,54	V	76,67	V	0,00	V	0,55	V	141,51	V	28575	V
2021/08/06 07	SR	45,51	V	0,66	V	63,59	V	0,00	V	0,72	V	141,32	V	28257	V
2021/08/06 08	SR	27,03	V	0,63	V	75,66	V	0,00	V	0,62	V	140,38	V	28232	V
2021/08/06 09	SR	24,11	V	0,63	V	77,20	V	0,00	V	0,60	V	140,77	V	28281	V
2021/08/06 10	SR	36,18	V	0,53	V	68,28	V	0,00	V	0,70	V	140,83	V	28153	V
2021/08/06 11	SR	61,39	V	0,59	V	54,85	V	0,00	V	0,66	V	140,31	V	28204	V
2021/08/06 12	SR	54,58	V	0,51	V	56,03	V	0,00	V	0,67	V	140,62	V	28277	V
2021/08/06 13	SR	89,52	V	0,82	V	53,94	V	0,03	V	0,67	V	141,07	V	28142	V
2021/08/06 14	SR	50,97	V	0,56	V	58,84	V	0,00	V	0,72	V	141,32	V	28060	V
2021/08/06 15	SR	12,12	V	0,52	V	91,63	V	0,00	V	0,72	V	140,52	V	28311	V
2021/08/06 16	SR	36,19	V	0,59	V	68,06	V	0,00	V	0,62	V	141,03	V	28026	V
2021/08/06 17	SR	84,01	V	0,86	V	57,73	V	0,02	V	0,58	V	141,95	V	27697	V
2021/08/06 18	SR	75,88	V	0,75	V	57,80	V	0,01	V	0,58	V	142,14	V	27910	V
2021/08/06 19	SR	88,86	V	1,09	V	59,32	V	0,10	V	0,69	V	142,61	V	27941	V
2021/08/06 20	SR	27,31	V	0,60	V	81,14	V	0,00	V	0,56	V	141,77	V	28067	V
2021/08/06 21	SR	48,75	V	0,76	V	61,58	V	0,00	V	0,55	V	141,39	V	27986	V
2021/08/06 22	SR	90,16	V	0,92	V	50,43	V	0,01	V	0,56	V	141,58	V	27969	V
2021/08/06 23	SR	51,02	V	0,72	V	74,18	V	0,00	V	0,55	V	141,96	V	28294	V
2021/08/06 24	SR	24,44	V	0,69	V	85,61	V	0,00	V	0,53	V	141,93	V	28143	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.1-90.2	0.5-1.1	50.1-91.6	0.0-0.1	0.5-0.7	140.3-142.6	27697.3-28575.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	53.9	0.7	65.1	0	0.6	141.2	28205.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/08/07

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/08/07 01	SR	70,99	V	0,91	V	58,39	V	0,01	V	0,51	V	142,19	V	27868	V
2021/08/07 02	SR	83,88	V	0,96	V	51,61	V	0,00	V	0,53	V	142,47	V	27794	V
2021/08/07 03	SR	98,64	V	1,08	V	52,72	V	0,01	V	0,52	V	142,96	V	27878	V
2021/08/07 04	SR	33,69	V	0,80	V	76,88	V	0,00	V	0,51	V	143,12	V	28027	V
2021/08/07 05	SR	39,23	V	0,85	V	71,90	V	0,00	V	0,54	V	143,35	V	28011	V
2021/08/07 06	SR	61,03	V	0,79	V	60,31	V	0,01	V	0,58	V	143,75	V	27970	V
2021/08/07 07	SR	57,90	V	0,84	V	66,97	V	0,00	V	0,57	V	144,08	V	27989	V
2021/08/07 08	SR	38,98	V	0,63	V	67,26	V	0,00	V	0,72	V	143,63	V	27948	V
2021/08/07 09	SR	35,03	V	0,59	V	71,71	V	0,00	V	0,60	V	141,56	V	27968	V
2021/08/07 10	SR	61,67	V	0,57	V	55,67	V	0,00	V	0,68	V	141,14	V	28007	V
2021/08/07 11	SR	66,73	V	0,59	V	52,86	V	0,01	V	0,62	V	140,47	V	28152	V
2021/08/07 12	SR	97,00	V	0,75	V	45,92	V	0,01	V	0,62	V	140,46	V	27996	V
2021/08/07 13	SR	67,93	V	0,66	V	50,04	V	0,00	V	0,65	V	141,04	V	27859	V
2021/08/07 14	SR	95,23	V	0,74	V	46,89	V	0,01	V	0,63	V	141,09	V	27535	V
2021/08/07 15	SR	48,95	V	0,54	V	68,48	V	0,01	V	0,59	V	141,27	V	27249	V
2021/08/07 16	SR	86,56	V	0,74	V	57,22	V	0,05	V	0,57	V	141,56	V	27122	V
2021/08/07 17	SR	54,34	V	0,64	V	77,03	V	0,07	V	0,62	V	141,80	V	27410	V
2021/08/07 18	SR	33,45	V	0,48	V	85,10	V	0,04	V	0,60	V	142,11	V	27401	V
2021/08/07 19	SR	84,14	V	0,66	V	56,19	V	0,02	V	0,61	V	142,56	V	27440	V
2021/08/07 20	SR	75,34	V	1,13	V	68,19	V	0,18	V	0,63	V	143,33	V	27565	V
2021/08/07 21	SR	22,42	V	0,47	V	91,85	V	0,04	V	0,65	V	144,04	V	27974	V
2021/08/07 22	SR	24,58	V	0,44	V	100,16	V	0,07	V	0,65	V	143,71	V	27968	V
2021/08/07 23	SR	36,00	V	0,53	V	89,93	V	0,03	V	0,69	V	143,64	V	27928	V
2021/08/07 24	SR	66,79	V	0,62	V	69,91	V	0,01	V	0,68	V	143,88	V	27619	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	22.4-98.6	0.4-1.1	45.9-100.2	0.0-0.2	0.5-0.7	140.5-144.1	27122.1-28151.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	60	0.7	66.4	0	0.6	142.5	27778.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:





CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/08/08

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/08/08 01	SR	93,46	V	0,69	V	66,36	V	0,01	V	0,64	V	144,60	V	27458	V
2021/08/08 02	SR	51,84	V	0,46	V	72,69	V	0,00	V	0,62	V	144,78	V	27304	V
2021/08/08 03	SR	67,61	V	0,56	V	63,50	V	0,00	V	0,57	V	144,90	V	27365	V
2021/08/08 04	SR	91,53	V	0,74	V	60,19	V	0,03	V	0,58	V	145,63	V	27394	V
2021/08/08 05	SR	79,81	V	0,67	V	58,42	V	0,01	V	0,69	V	145,98	V	27408	V
2021/08/08 06	SR	86,28	V	0,60	V	56,79	V	0,00	V	0,69	V	146,23	V	27802	V
2021/08/08 07	SR	46,45	V	0,59	V	65,17	V	0,00	V	0,60	V	146,38	V	28174	V
2021/08/08 08	SR	92,31	V	0,83	V	50,73	V	0,00	V	0,86	V	145,01	V	27882	V
2021/08/08 09	SR	86,77	V	0,96	V	64,32	V	0,03	V	0,60	V	142,70	V	27996	V
2021/08/08 10	SR	32,39	V	0,61	V	80,14	V	0,00	V	0,61	V	142,31	V	28132	V
2021/08/08 11	SR	45,13	V	0,56	V	67,18	V	0,00	V	0,58	V	142,78	V	28154	V
2021/08/08 12	SR	82,43	V	0,80	V	60,96	V	0,01	V	0,58	V	143,25	V	28101	V
2021/08/08 13	SR	25,98	V	0,53	V	81,58	V	0,00	V	0,56	V	143,36	V	28185	V
2021/08/08 14	SR	43,13	V	0,54	V	73,28	V	0,00	V	0,56	V	143,51	V	28244	V
2021/08/08 15	SR	37,29	V	0,54	V	73,36	V	0,00	V	0,60	V	143,75	V	28123	V
2021/08/08 16	SR	46,85	V	0,56	V	68,24	V	0,00	V	0,61	V	144,03	V	28079	V
2021/08/08 17	SR	57,60	V	0,64	V	59,88	V	0,00	V	0,64	V	144,48	V	27861	V
2021/08/08 18	SR	59,81	V	0,72	V	56,64	V	0,00	V	3,14	V	142,47	V	27638	V
2021/08/08 19	SR	53,75	V	0,69	V	58,06	V	0,00	V	0,80	V	140,06	V	28037	V
2021/08/08 20	SR	75,36	V	0,87	V	53,76	V	0,02	V	0,69	V	140,36	V	28137	V
2021/08/08 21	SR	57,01	V	0,70	V	61,55	V	0,00	V	0,63	V	140,60	V	28186	V
2021/08/08 22	SR	86,72	V	0,91	V	54,59	V	0,03	V	0,63	V	140,77	V	28285	V
2021/08/08 23	SR	68,97	V	0,77	V	58,77	V	0,02	V	0,60	V	141,03	V	28395	V
2021/08/08 24	SR	36,63	V	0,56	V	70,33	V	0,00	V	0,61	V	141,13	V	28504	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	26.0-93.5	0.5-1.0	50.7-81.6	0.0-0.0	0.6-3.1	140.1-146.4	27303.6-28503.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	62.7	0.7	64	0	0.7	143.3	27951.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/08/09

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/08/09 01	SR	73,36	V	0,70	V	52,29	V	0,00	V	0,59	V	141,51	V	28485	V
2021/08/09 02	SR	66,43	V	0,68	V	57,22	V	0,00	V	0,50	V	141,62	V	28304	V
2021/08/09 03	SR	32,40	V	0,57	V	68,42	V	0,00	V	0,50	V	141,37	V	28394	V
2021/08/09 04	SR	26,33	V	0,67	V	70,27	V	0,00	V	0,51	V	142,02	V	28628	V
2021/08/09 05	SR	27,10	V	0,70	V	72,85	V	0,00	V	0,51	V	142,45	V	28580	V
2021/08/09 06	SR	26,65	V	0,62	V	68,72	V	0,00	V	0,53	V	142,93	V	28656	V
2021/08/09 07	SR	24,65	V	0,53	V	74,01	V	0,00	V	0,52	V	143,27	V	29117	V
2021/08/09 08	SR	55,68	V	0,71	V	55,41	V	0,00	V	0,53	V	143,62	V	28875	V
2021/08/09 09	SR	55,61	V	0,67	V	52,45	V	0,00	V	0,54	V	143,99	V	28834	V
2021/08/09 10	SR	49,80	V	0,57	V	54,55	V	0,00	V	0,55	V	144,33	V	28817	V
2021/08/09 11	SR	54,94	V	0,56	V	53,25	V	0,00	V	0,57	V	144,57	V	28850	V
2021/08/09 12	SR	56,05	V	0,62	V	52,57	V	0,00	V	0,57	V	144,68	V	28788	V
2021/08/09 13	SR	80,59	V	0,76	V	49,08	V	0,02	V	0,53	V	144,80	V	28687	V
2021/08/09 14	SR	76,08	V	0,67	V	47,92	V	0,00	V	0,52	V	145,07	V	28618	V
2021/08/09 15	SR	55,89	V	0,63	V	59,03	V	0,01	V	0,51	V	145,67	V	28635	V
2021/08/09 16	SR	32,76	V	0,54	V	72,02	V	0,00	V	0,51	V	146,09	V	28773	V
2021/08/09 17	SR	23,89	V	0,51	V	79,79	V	0,00	V	0,52	V	146,18	V	28792	V
2021/08/09 18	SR	38,76	V	0,57	V	71,27	V	0,00	V	0,51	V	146,51	V	28862	V
2021/08/09 19	SR	37,59	V	0,63	V	69,01	V	0,00	V	0,51	V	146,53	V	28816	V
2021/08/09 20	SR	66,14	V	0,83	V	56,27	V	0,00	V	0,52	V	146,67	V	28772	V
2021/08/09 21	SR	122,06	V	1,81	V	63,30	V	0,24	V	0,51	V	146,73	V	28659	V
2021/08/09 22	SR	57,72	V	0,74	V	61,25	V	0,00	V	1,95	V	145,80	V	28289	V
2021/08/09 23	SR	79,33	V	0,86	V	54,80	V	0,01	V	0,59	V	140,57	V	28656	V
2021/08/09 24	SR	61,76	V	0,73	V	60,76	V	0,00	V	0,51	V	140,06	V	29011	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	23.9-122.1	0.5-1.8	47.9-79.8	0.0-0.2	0.5-2.0	140.1-146.7	28289.4-29117.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	53.4	0.7	61.5	0	0.6	144	28704.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: full

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]