


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/04/14

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/04/14 01	SR	29,04	V	0,31	V	97,14	V	0,00	V	0,97	V	106,55	V	27931	V
2020/04/14 02	SR	59,11	V	0,47	V	77,32	V	0,00	V	1,36	V	105,09	V	27176	V
2020/04/14 03	SR	47,20	V	0,40	V	86,85	V	0,00	V	1,37	V	104,58	V	27344	V
2020/04/14 04	SR	74,42	V	0,90	V	77,74	V	0,02	V	1,17	V	104,53	V	27114	V
2020/04/14 05	SR	33,53	V	0,34	V	90,84	V	0,00	V	1,23	V	104,35	V	27399	V
2020/04/14 06	SR	32,19	V	0,35	V	95,33	V	0,00	V	1,17	V	103,97	V	27601	V
2020/04/14 07	SR	26,44	V	0,34	V	105,73	V	0,00	V	1,13	V	104,26	V	27912	V
2020/04/14 08	SR	11,91	V	0,29	V	124,96	V	0,00	V	0,98	V	106,30	V	29312	V
2020/04/14 09	SR	5,80	V	0,26	V	136,72	V	0,00	V	1,07	V	105,92	V	29257	V
2020/04/14 10	SR	8,78	V	0,29	V	122,13	V	0,00	V	1,04	V	105,74	V	29749	V
2020/04/14 11	SR	24,58	V	0,30	V	104,18	V	0,00	V	1,03	V	106,24	V	28817	V
2020/04/14 12	SR	29,77	V	0,31	V	96,86	V	0,00	V	0,91	V	106,49	V	27563	V
2020/04/14 13	SR	36,89	V	0,32	V	95,01	V	0,00	V	0,85	V	106,36	V	26962	V
2020/04/14 14	SR	37,21	V	0,33	V	90,95	V	0,00	V	0,77	V	106,54	V	25826	V
2020/04/14 15	SR	16,66	V	0,28	V	106,26	V	0,00	V	0,88	V	107,33	V	26103	V
2020/04/14 16	SR	13,29	V	0,26	V	114,48	V	0,00	V	1,35	V	108,28	V	28069	V
2020/04/14 17	SR	14,41	V	0,27	V	123,80	V	0,00	V	1,35	V	106,77	V	27940	V
2020/04/14 18	SR	3,53	V	0,26	V	147,44	V	0,00	V	1,18	V	106,43	V	28172	V
2020/04/14 19	SR	9,61	V	0,28	V	134,55	V	0,00	V	1,08	V	106,46	V	28068	V
2020/04/14 20	SR	8,10	V	0,27	V	127,69	V	0,00	V	1,06	V	106,20	V	27760	V
2020/04/14 21	SR	53,92	V	0,51	V	74,18	V	0,00	V	1,40	V	105,58	V	26675	V
2020/04/14 22	SR	60,75	V	1,55	V	96,03	V	0,15	V	1,59	V	104,79	V	26265	V
2020/04/14 23	SR	16,48	V	0,28	V	104,39	V	0,00	V	1,42	V	104,61	V	26355	V
2020/04/14 24	SR	30,90	V	0,33	V	101,42	V	0,00	V	1,35	V	104,26	V	26768	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.5-74.4	0.3-1.5	74.2-147.4	0.0-0.1	0.8-1.6	104.0-108.3	25826.5-29748.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	28.5	0.4	105.5	0	1.2	105.7	27589.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/04/15

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/04/15 01	SR	49,75	V	0,49	V	76,00	V	0,00	V	1,27	V	104,62	V	26484	V
2020/04/15 02	SR	54,47	V	0,48	V	71,66	V	0,00	V	1,29	V	104,75	V	26669	V
2020/04/15 03	SR	71,58	V	0,57	V	70,92	V	0,00	V	1,28	V	104,51	V	26029	V
2020/04/15 04	SR	54,74	V	0,48	V	87,08	V	0,00	V	1,18	V	104,82	V	26715	V
2020/04/15 05	SR	46,34	V	0,40	V	91,82	V	0,00	V	1,24	V	105,04	V	26957	V
2020/04/15 06	SR	43,97	V	0,40	V	85,94	V	0,00	V	1,19	V	104,44	V	26809	V
2020/04/15 07	SR	18,14	V	0,29	V	109,92	V	0,00	V	1,08	V	103,67	V	26921	V
2020/04/15 08	SR	6,29	V	0,30	V	148,17	V	0,00	V	1,20	V	104,09	V	27414	V
2020/04/15 09	SR	7,34	V	0,30	V	147,51	V	0,00	V	1,17	V	104,50	V	27457	V
2020/04/15 10	SR	10,76	V	0,27	V	119,51	V	0,00	V	0,96	V	104,62	V	29059	V
2020/04/15 11	SR	11,43	V	0,27	V	124,07	V	0,00	V	1,04	V	104,45	V	28181	V
2020/04/15 12	SR	28,45	V	0,33	V	99,95	V	0,00	V	0,89	V	105,03	V	27793	V
2020/04/15 13	SR	41,14	V	0,33	V	81,83	V	0,00	V	0,81	V	104,38	V	27502	V
2020/04/15 14	SR	32,35	V	0,32	V	90,75	V	0,00	V	0,88	V	104,86	V	27116	V
2020/04/15 15	SR	38,77	V	0,34	V	99,80	V	0,00	V	0,99	V	105,06	V	27676	V
2020/04/15 16	SR	63,18	V	0,47	V	76,46	V	0,00	V	0,81	V	104,44	V	26678	V
2020/04/15 17	SR	83,77	V	0,73	V	61,77	V	0,00	V	1,13	V	106,00	V	27622	V
2020/04/15 18	SR	118,01	V	1,07	V	59,01	V	0,00	V	1,13	V	106,16	V	26788	V
2020/04/15 19	SR	87,24	V	1,18	V	75,20	V	0,00	V	1,41	V	104,60	V	27823	V
2020/04/15 20	SR	85,39	V	0,77	V	59,65	V	0,00	V	1,34	V	103,97	V	27217	V
2020/04/15 21	SR	41,92	V	0,36	V	84,40	V	0,00	V	1,17	V	104,55	V	28221	V
2020/04/15 22	SR	129,29	V	3,41	V	80,97	V	0,87	V	1,15	V	105,47	V	27341	V
2020/04/15 23	SR	69,72	V	0,86	V	78,41	V	0,04	V	1,38	V	104,27	V	27685	V
2020/04/15 24	SR	48,37	V	0,42	V	77,36	V	0,00	V	1,33	V	104,07	V	27673	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.3-129.3	0.3-3.4	59.0-148.2	0.0-0.9	0.8-1.4	103.7-106.2	26028.8-29059.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	51.8	0.6	89.9	0	1.1	104.7	27326.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/04/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/04/16 01	SR	45,86	V	0,77	V	76,18	V	0,06	V	1,28	V	104,28	V	27697	V
2020/04/16 02	SR	35,98	V	0,53	V	85,19	V	0,01	V	1,29	V	104,41	V	27489	V
2020/04/16 03	SR	66,26	V	0,94	V	82,23	V	0,02	V	1,26	V	104,38	V	27435	V
2020/04/16 04	SR	32,14	V	0,39	V	91,38	V	0,00	V	1,19	V	104,41	V	27562	V
2020/04/16 05	SR	23,17	V	0,36	V	100,02	V	0,00	V	1,18	V	104,72	V	27892	V
2020/04/16 06	SR	50,97	V	0,55	V	74,00	V	0,00	V	1,04	V	104,48	V	27066	V
2020/04/16 07	SR	29,29	V	0,36	V	82,88	V	0,00	V	1,06	V	104,12	V	27401	V
2020/04/16 08	SR	36,77	V	0,94	V	99,87	V	0,05	V	1,17	V	104,90	V	27090	V
2020/04/16 09	SR	13,92	V	0,26	V	108,36	V	0,00	V	0,99	V	104,00	V	26803	V
2020/04/16 10	SR	6,47	V	0,29	V	108,02	V	0,00	V	1,18	V	104,37	V	28679	V
2020/04/16 11	SR	8,32	V	0,28	V	107,18	V	0,00	V	1,36	V	105,16	V	27588	V
2020/04/16 12	SR	12,88	V	0,27	V	92,13	V	0,00	V	1,10	V	105,15	V	26834	V
2020/04/16 13	SR	24,06	V	0,28	V	79,92	V	0,00	V	1,13	V	105,36	V	26742	V
2020/04/16 14	SR	30,13	V	0,30	V	77,15	V	0,00	V	1,28	V	105,64	V	26896	V
2020/04/16 15	SR	31,82	V	0,32	V	71,39	V	0,00	V	1,35	V	105,63	V	26747	V
2020/04/16 16	SR	36,27	V	0,31	V	66,28	V	0,00	V	0,95	V	105,84	V	26111	V
2020/04/16 17	SR	61,27	V	0,49	V	58,19	V	0,00	V	1,14	V	105,99	V	26489	V
2020/04/16 18	SR	40,49	V	0,36	V	71,02	V	0,00	V	1,38	V	106,54	V	26479	V
2020/04/16 19	SR	37,34	V	0,35	V	70,19	V	0,00	V	1,45	V	106,95	V	26422	V
2020/04/16 20	SR	51,02	V	0,52	V	65,43	V	0,00	V	1,88	V	106,48	V	25699	V
2020/04/16 21	SR	107,66	V	1,13	V	47,30	V	0,00	V	1,21	V	104,29	V	25902	V
2020/04/16 22	SR	45,05	V	0,45	V	84,80	V	0,00	V	0,99	V	105,12	V	26445	V
2020/04/16 23	SR	31,51	V	0,34	V	102,41	V	0,00	V	0,93	V	105,03	V	26527	V
2020/04/16 24	SR	4,42	V	0,23	V	137,72	V	0,00	V	1,28	V	105,64	V	28337	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.4-107.7	0.2-1.1	47.3-137.7	0.0-0.1	0.9-1.9	104.0-107.0	25699.2-28678.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	36	0.5	85	0	1.2	105.1	27013.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/04/17

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/04/17 01	SR	58,09	V	1,17	V	77,49	V	0,12	V	1,31	V	105,25	V	26722	V
2020/04/17 02	SR	69,31	V	1,33	V	87,61	V	0,17	V	1,49	V	104,10	V	26291	V
2020/04/17 03	SR	10,28	V	0,25	V	116,27	V	0,00	V	1,65	V	103,90	V	27123	V
2020/04/17 04	SR	46,09	V	0,40	V	78,61	V	0,00	V	1,26	V	104,14	V	26625	V
2020/04/17 05	SR	51,32	V	0,43	V	74,40	V	0,00	V	1,12	V	104,22	V	26544	V
2020/04/17 06	SR	66,17	V	0,52	V	69,98	V	0,00	V	0,91	V	103,62	V	26203	V
2020/04/17 07	SR	53,31	V	0,45	V	66,98	V	0,00	V	0,92	V	104,66	V	26169	V
2020/04/17 08	SR	40,18	V	0,33	V	72,07	V	0,00	V	0,79	V	105,06	V	25807	V
2020/04/17 09	SR	23,74	V	0,29	V	83,99	V	0,00	V	0,83	V	105,19	V	25627	V
2020/04/17 10	SR	21,41	V	0,29	V	84,12	V	0,00	V	0,99	V	105,41	V	26617	V
2020/04/17 11	SR	32,40	V	0,29	V	80,75	V	0,00	V	1,02	V	104,83	V	25500	V
2020/04/17 12	SR	31,29	V	0,28	V	85,88	V	0,00	V	0,94	V	104,84	V	25599	V
2020/04/17 13	SR	26,94	V	0,28	V	87,93	V	0,00	V	0,93	V	104,22	V	25359	V
2020/04/17 14	SR	37,66	V	0,32	V	77,42	V	0,00	V	0,94	V	104,05	V	24974	V
2020/04/17 15	SR	23,27	V	0,25	V	81,22	V	0,00	V	0,89	V	103,49	V	24758	V
2020/04/17 16	SR	53,15	V	0,50	V	69,50	V	0,00	V	1,42	V	104,17	V	25381	V
2020/04/17 17	SR	63,08	V	0,60	V	74,86	V	0,00	V	1,47	V	105,57	V	25524	V
2020/04/17 18	SR	81,90	V	1,56	V	80,23	V	0,06	V	0,95	V	104,18	V	24493	V
2020/04/17 19	SR	78,30	V	1,28	V	80,23	V	0,05	V	0,84	V	104,46	V	24964	V
2020/04/17 20	SR	32,11	V	0,40	V	101,11	V	0,00	V	1,31	V	105,33	V	25698	V
2020/04/17 21	SR	24,73	V	0,39	V	109,12	V	0,00	V	1,70	V	104,80	V	25743	V
2020/04/17 22	SR	15,04	V	0,30	V	105,88	V	0,00	V	1,66	V	104,95	V	26239	V
2020/04/17 23	SR	83,11	V	0,80	V	60,28	V	0,00	V	1,61	V	104,92	V	25832	V
2020/04/17 24	SR	45,17	V	0,42	V	82,90	V	0,00	V	1,51	V	104,89	V	26004	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.3-83.1	0.2-1.6	60.3-116.3	0.0-0.2	0.8-1.7	103.5-105.6	24493.5-27122.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	44.5	0.5	82.9	0	1.2	104.6	25824.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/04/18

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/04/18 01	SR	53,75	V	0,57	V	91,50	V	0,00	V	1,39	V	104,49	V	25837	V
2020/04/18 02	SR	47,91	V	0,86	V	94,31	V	0,03	V	1,43	V	104,95	V	26111	V
2020/04/18 03	SR	23,09	V	0,32	V	106,11	V	0,00	V	1,41	V	105,18	V	26198	V
2020/04/18 04	SR	26,07	V	0,36	V	93,28	V	0,00	V	1,35	V	105,21	V	26213	V
2020/04/18 05	SR	18,18	V	0,28	V	96,50	V	0,00	V	1,31	V	105,34	V	26165	V
2020/04/18 06	SR	26,24	V	0,32	V	100,50	V	0,00	V	1,26	V	105,06	V	26293	V
2020/04/18 07	SR	41,85	V	0,65	V	112,99	V	0,01	V	1,30	V	104,89	V	26522	V
2020/04/18 08	SR	43,05	V	0,47	V	97,18	V	0,00	V	1,36	V	105,14	V	26469	V
2020/04/18 09	SR	25,19	V	0,31	V	99,70	V	0,00	V	1,42	V	105,66	V	26505	V
2020/04/18 10	SR	72,88	V	0,75	V	69,06	V	0,00	V	1,28	V	105,98	V	27100	V
2020/04/18 11	SR	27,65	V	0,33	V	81,34	V	0,00	V	1,38	V	105,90	V	26175	V
2020/04/18 12	SR	53,06	V	0,48	V	53,84	V	0,00	V	1,54	V	104,82	V	25742	V
2020/04/18 13	SR	76,12	V	0,73	V	48,39	V	0,00	V	1,56	V	104,73	V	25906	V
2020/04/18 14	SR	63,60	V	0,60	V	50,61	V	0,00	V	1,52	V	104,64	V	25828	V
2020/04/18 15	SR	79,20	V	0,97	V	51,56	V	0,00	V	1,58	V	104,99	V	25580	V
2020/04/18 16	SR	102,96	V	1,46	V	49,94	V	0,03	V	1,59	V	105,53	V	25136	V
2020/04/18 17	SR	69,55	V	0,83	V	67,43	V	0,00	V	1,49	V	105,40	V	25041	V
2020/04/18 18	SR	68,01	V	0,99	V	65,49	V	0,00	V	1,58	V	105,25	V	25347	V
2020/04/18 19	SR	49,44	V	0,51	V	78,86	V	0,00	V	1,45	V	105,16	V	25146	V
2020/04/18 20	SR	19,80	V	0,29	V	98,03	V	0,00	V	1,35	V	105,52	V	25638	V
2020/04/18 21	SR	12,45	V	0,29	V	110,29	V	0,00	V	1,60	V	105,92	V	26167	V
2020/04/18 22	SR	22,52	V	0,28	V	93,46	V	0,00	V	1,33	V	105,54	V	25697	V
2020/04/18 23	SR	16,03	V	0,28	V	104,73	V	0,00	V	1,68	V	105,35	V	26327	V
2020/04/18 24	SR	38,96	V	0,36	V	79,58	V	0,00	V	1,59	V	105,35	V	26057	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.4-103.0	0.3-1.5	48.4-113.0	0.0-0.0	1.3-1.7	104.5-106.0	25040.8-27100.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	44.9	0.6	83.1	0	1.4	105.3	25966.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/04/19

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/04/19 01	SR	81,69	V	0,69	V	59,18	V	0,00	V	1,44	V	105,18	V	25473	V
2020/04/19 02	SR	63,72	V	0,58	V	75,19	V	0,00	V	1,54	V	105,50	V	25629	V
2020/04/19 03	SR	11,67	V	0,25	V	118,32	V	0,00	V	1,74	V	105,92	V	26284	V
2020/04/19 04	SR	34,33	V	0,32	V	84,18	V	0,00	V	1,57	V	105,83	V	25892	V
2020/04/19 05	SR	42,83	V	0,38	V	79,73	V	0,00	V	1,72	V	105,91	V	25920	V
2020/04/19 06	SR	68,39	V	0,52	V	68,35	V	0,00	V	1,45	V	105,69	V	25663	V
2020/04/19 07	SR	68,33	V	0,51	V	74,11	V	0,00	V	1,70	V	105,76	V	25939	V
2020/04/19 08	SR	26,72	V	0,31	V	98,29	V	0,00	V	1,66	V	106,17	V	26062	V
2020/04/19 09	SR	24,95	V	0,30	V	96,01	V	0,00	V	1,54	V	106,56	V	26010	V
2020/04/19 10	SR	8,98	V	0,28	V	116,70	V	0,00	V	1,65	V	107,15	V	26976	V
2020/04/19 11	SR	14,63	V	0,25	V	109,68	V	0,00	V	1,59	V	106,86	V	26211	V
2020/04/19 12	SR	10,35	V	0,25	V	121,28	V	0,00	V	1,73	V	105,84	V	26189	V
2020/04/19 13	SR	24,65	V	0,26	V	98,37	V	0,00	V	1,50	V	105,60	V	25773	V
2020/04/19 14	SR	84,13	V	1,28	V	74,38	V	0,07	V	1,74	V	104,85	V	24615	V
2020/04/19 15	SR	114,81	V	1,28	V	60,54	V	0,08	V	1,08	V	104,52	V	24353	V
2020/04/19 16	SR	67,36	V	0,78	V	75,98	V	0,03	V	1,04	V	105,42	V	25464	V
2020/04/19 17	SR	54,42	V	0,38	V	73,07	V	0,00	V	1,10	V	105,54	V	25423	V
2020/04/19 18	SR	87,18	V	0,82	V	71,00	V	0,01	V	1,12	V	105,41	V	25429	V
2020/04/19 19	SR	59,45	V	0,50	V	78,26	V	0,01	V	1,60	V	105,25	V	25656	V
2020/04/19 20	SR	115,25	V	1,42	V	64,66	V	0,13	V	1,48	V	104,54	V	25069	V
2020/04/19 21	SR	59,51	V	0,41	V	74,01	V	0,00	V	1,46	V	103,81	V	25072	V
2020/04/19 22	SR	58,08	V	0,46	V	75,91	V	0,00	V	1,82	V	104,26	V	25880	V
2020/04/19 23	SR	74,75	V	0,62	V	66,51	V	0,00	V	1,55	V	103,97	V	25488	V
2020/04/19 24	SR	48,02	V	0,44	V	75,14	V	0,00	V	1,81	V	104,20	V	25917	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.0-115.3	0.2-1.4	59.2-121.3	0.0-0.1	1.0-1.8	103.8-107.2	24352.7-26975.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	54.3	0.6	82.9	0	1.5	105.4	25682.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

