

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/04/02

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/04/02 01	SR	88,70	V	3,52	V	93,32	V	0,00	V	0,21	V	104,91	V	36138	V
2020/04/02 02	SR	63,45	V	3,14	V	96,21	V	0,00	V	0,16	V	109,42	V	35609	V
2020/04/02 03	SR	67,85	V	3,20	V	110,43	V	0,00	V	0,23	V	111,66	V	35496	V
2020/04/02 04	SR	69,04	V	2,96	V	97,88	V	0,00	V	0,13	V	113,19	V	34606	V
2020/04/02 05	SR	64,21	V	2,75	V	98,25	V	0,00	V	0,12	V	113,99	V	34167	V
2020/04/02 06	SR	38,02	V	2,37	V	109,58	V	0,00	V	0,26	V	115,10	V	34765	V
2020/04/02 07	SR	27,77	V	2,27	V	121,03	V	0,00	V	0,25	V	116,40	V	34998	V
2020/04/02 08	SR	35,21	V	2,23	V	107,99	V	0,00	V	0,15	V	117,37	V	34471	V
2020/04/02 09	SR	5,09	V	2,06	V	144,73	V	0,00	V	0,25	V	116,80	V	33710	V
2020/04/02 10	SR	21,99	V	1,48	V	142,51	V	0,00	V	0,36	V	117,67	V	35932	V
2020/04/02 11	SR	41,38	V	1,52	V	123,97	V	0,00	V	0,16	V	117,61	V	35063	V
2020/04/02 12	SR	90,92	V	2,65	V	116,17	V	0,00	V	0,16	V	118,06	V	30614	V
2020/04/02 13	SR	96,35	V	2,45	V	114,36	V	0,00	V	0,14	V	117,49	V	29244	V
2020/04/02 14	SR	38,36	V	2,18	V	129,88	V	13,93	V	0,30	V	118,34	V	30646	V
2020/04/02 15	SR	26,78	V	2,25	V	139,70	V	168,35	18	0,50	V	120,49	V	31896	V
2020/04/02 16	SR	82,19	NV	4,01	NV	126,46	NV	88,00	NV	0,45	NV	121,83	NV	33002	NV
2020/04/02 17	SR	57,99	V	2,91	V	112,71	V	183,70	18	0,33	V	120,55	V	29681	V
2020/04/02 18	SR	94,71	V	2,98	V	108,18	V	182,82	18	0,26	V	119,32	V	29198	V
2020/04/02 19	SR	46,99	V	2,36	V	141,12	V	190,33	18	0,51	V	120,43	V	31746	V
2020/04/02 20	SR	64,23	V	2,18	V	119,06	V	184,28	18	0,37	V	121,55	V	29952	V
2020/04/02 21	SR	33,95	V	1,51	V	124,68	V	178,21	18	0,15	V	119,70	V	29143	V
2020/04/02 22	SR	5,28	V	1,32	V	205,59	V	160,01	18	0,63	V	119,73	V	33008	V
2020/04/02 23	SP	226,59	V	30,62	V	260,11	V	25,33	V	0,37	V	106,66	V	9469	V
2020/04/02 24	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,12	V	95,00	V	0,00	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.1-96.4	1.3-3.5	93.3-205.6	0.0-90.3	0.1-0.6	104.9-121.6	29142.9-36137.6
Supero Orario	0	0	0	7	0	0	0
Media Giornaliera	51.3	2.4	121.8	26.7	0.3	116.7	32861.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/04/03

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/04/03 01	AV	212,41	NV	84,46	NV	181,36	NV	33,77	NV	0,16	NV	92,94	V	14980	NV
2020/04/03 02	AV	8,14	V	26,52	V	154,39	V	49,82	V	0,17	V	98,60	V	14535	V
2020/04/03 03	AV	0,76	V	12,94	V	138,28	V	45,56	V	0,16	V	99,31	V	14377	V
2020/04/03 04	AV	2,04	V	7,63	V	200,79	V	27,47	V	0,22	V	100,56	V	18373	V
2020/04/03 05	AV	0,00	V	4,88	V	192,99	V	29,66	V	0,19	V	99,19	V	18243	V
2020/04/03 06	AV	0,00	V	3,80	V	172,73	V	34,23	V	0,16	V	97,92	V	18071	V
2020/04/03 07	AV	0,37	V	2,67	V	121,09	V	27,86	V	0,14	V	96,76	V	18143	V
2020/04/03 08	AV	3,78	V	2,27	V	108,13	V	23,02	V	0,14	V	94,63	V	17905	V
2020/04/03 09	SR	116,46	V	12,26	V	210,41	V	36,96	V	0,25	V	99,79	V	26531	V
2020/04/03 10	SR	3,82	V	1,81	V	192,58	V	14,54	V	0,72	V	113,70	V	35674	V
2020/04/03 11	SR	71,31	V	2,88	V	130,43	V	8,27	V	0,50	V	116,50	V	30684	V
2020/04/03 12	SR	145,39	V	3,41	V	114,86	V	3,26	V	0,17	V	116,46	V	28555	V
2020/04/03 13	SR	122,63	V	2,61	V	102,75	V	0,88	V	0,35	V	117,79	V	28834	V
2020/04/03 14	SR	75,66	V	1,28	V	105,06	V	0,00	V	0,48	V	120,58	V	29728	V
2020/04/03 15	SR	84,95	V	1,22	V	100,68	V	0,00	V	0,26	V	123,21	V	29239	V
2020/04/03 16	SR	98,76	V	1,33	V	99,67	V	0,00	V	0,26	V	123,85	V	28355	V
2020/04/03 17	SR	55,26	V	0,96	V	114,87	V	0,00	V	0,32	V	124,35	V	28500	V
2020/04/03 18	SR	60,49	V	0,93	V	107,89	V	0,00	V	0,72	V	125,80	V	28687	V
2020/04/03 19	SR	49,69	V	0,91	V	130,14	V	0,00	V	0,70	V	126,24	V	29316	V
2020/04/03 20	SR	45,38	V	0,78	V	134,50	V	0,00	V	1,53	V	122,88	V	29955	V
2020/04/03 21	SR	78,83	V	0,91	V	108,66	V	0,00	V	0,96	V	108,48	V	29224	V
2020/04/03 22	SR	36,63	V	0,62	V	138,83	V	0,00	V	0,67	V	109,94	V	30479	V
2020/04/03 23	SR	24,05	V	0,55	V	163,31	V	0,00	V	0,89	V	110,79	V	31654	V
2020/04/03 24	SR	30,80	V	0,56	V	150,20	V	0,00	V	0,88	V	111,07	V	31262	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.8-145.4	0.6-12.3	99.7-210.4	0.0-37.0	0.2-1.5	99.8-126.2	26530.6-35673.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	68.8	2.1	131.6	4	0.6	117	29792.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/04/04

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/04/04 01	SR	34,63	V	0,56	V	130,62	V	0,00	V	0,85	V	110,90	V	30501	V
2020/04/04 02	SR	23,78	V	0,50	V	151,69	V	0,00	V	0,87	V	111,37	V	31212	V
2020/04/04 03	SR	23,51	V	0,45	V	145,73	V	0,00	V	0,75	V	111,27	V	31138	V
2020/04/04 04	SR	19,94	V	0,47	V	143,48	V	0,00	V	0,79	V	110,91	V	30554	V
2020/04/04 05	SR	23,28	V	0,46	V	144,94	V	0,00	V	0,88	V	111,37	V	30875	V
2020/04/04 06	SR	55,92	V	0,53	V	116,53	V	0,00	V	0,66	V	110,60	V	30200	V
2020/04/04 07	SR	67,73	V	0,61	V	109,84	V	0,00	V	0,53	V	110,35	V	29340	V
2020/04/04 08	SR	41,73	V	0,52	V	126,10	V	0,00	V	0,42	V	109,54	V	29361	V
2020/04/04 09	SR	72,96	V	0,71	V	110,25	V	0,00	V	0,51	V	109,57	V	29368	V
2020/04/04 10	SR	87,90	V	1,04	V	96,64	V	0,00	V	0,27	V	109,91	V	30474	V
2020/04/04 11	SR	74,83	V	0,82	V	100,36	V	0,00	V	0,43	V	110,18	V	29003	V
2020/04/04 12	SR	54,25	V	0,67	V	105,54	V	0,00	V	0,43	V	110,74	V	29466	V
2020/04/04 13	SR	36,44	V	0,57	V	109,54	V	0,00	V	0,48	V	111,45	V	29505	V
2020/04/04 14	SR	64,77	V	0,83	V	102,69	V	0,00	V	0,71	V	111,76	V	29350	V
2020/04/04 15	SR	66,72	V	0,54	V	95,68	V	0,00	V	0,37	V	110,93	V	28932	V
2020/04/04 16	SR	64,48	V	0,66	V	114,99	V	0,00	V	0,94	V	111,21	V	29605	V
2020/04/04 17	SR	60,19	V	0,65	V	105,74	V	0,00	V	1,03	V	112,01	V	29857	V
2020/04/04 18	SR	38,14	V	0,51	V	132,47	V	0,00	V	1,26	V	112,80	V	30390	V
2020/04/04 19	SR	54,58	V	0,70	V	126,68	V	0,00	V	1,09	V	112,41	V	30122	V
2020/04/04 20	SR	56,49	V	0,61	V	106,53	V	0,00	V	0,82	V	111,79	V	29149	V
2020/04/04 21	SR	59,85	V	0,55	V	102,27	V	0,00	V	1,00	V	111,52	V	29651	V
2020/04/04 22	SR	46,96	V	0,49	V	104,08	V	0,00	V	1,09	V	112,04	V	30463	V
2020/04/04 23	SR	75,09	V	0,64	V	91,12	V	0,00	V	0,93	V	112,01	V	29677	V
2020/04/04 24	SR	41,51	V	0,46	V	96,68	V	0,00	V	0,87	V	111,99	V	29961	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	19.9-87.9	0.4-1.0	91.1-151.7	0.0-0.0	0.3-1.3	109.5-112.8	28931.6-31211.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	51.9	0.6	115.4	0	0.7	111.2	29923.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/04/05 01	SR	59,77	V	0,59	V	83,92	V	0,00	V	0,67	V	111,99	V	29320	V
2020/04/05 02	SR	44,55	V	0,46	V	86,82	V	0,00	V	0,78	V	112,10	V	29642	V
2020/04/05 03	SR	43,85	V	0,46	V	93,31	V	0,00	V	0,78	V	112,29	V	29679	V
2020/04/05 04	SR	41,93	V	0,44	V	99,00	V	0,00	V	0,87	V	112,59	V	29925	V
2020/04/05 05	SR	17,16	V	0,40	V	145,30	V	0,00	V	1,16	V	113,36	V	31486	V
2020/04/05 06	SR	9,02	V	0,39	V	164,74	V	0,00	V	1,04	V	113,92	V	32003	V
2020/04/05 07	SR	20,58	V	0,41	V	131,94	V	0,00	V	0,86	V	113,66	V	31064	V
2020/04/05 08	SR	36,47	V	0,48	V	102,39	V	0,00	V	0,86	V	113,47	V	30161	V
2020/04/05 09	SR	56,80	V	0,63	V	87,64	V	0,00	V	0,56	V	113,18	V	28876	V
2020/04/05 10	SR	33,39	V	0,49	V	97,80	V	0,00	V	0,76	V	113,39	V	31946	V
2020/04/05 11	SR	17,75	V	0,41	V	121,36	V	0,00	V	1,93	V	113,32	V	31420	V
2020/04/05 12	SR	25,79	V	0,43	V	100,60	V	0,00	V	1,39	V	108,76	V	30204	V
2020/04/05 13	SR	20,08	V	0,42	V	112,83	V	0,00	V	1,04	V	107,79	V	31990	V
2020/04/05 14	SR	31,41	V	0,43	V	109,12	V	0,00	V	0,58	V	107,09	V	29904	V
2020/04/05 15	SR	30,96	V	0,39	V	107,52	V	0,00	V	0,36	V	107,49	V	29560	V
2020/04/05 16	SR	36,67	V	0,40	V	95,17	V	0,00	V	0,42	V	110,78	V	28996	V
2020/04/05 17	SR	30,65	V	0,38	V	102,14	V	0,00	V	0,43	V	111,38	V	29197	V
2020/04/05 18	SR	34,35	V	0,40	V	100,39	V	0,00	V	0,54	V	112,18	V	29632	V
2020/04/05 19	SR	33,05	V	0,41	V	109,29	V	0,00	V	0,59	V	112,55	V	29482	V
2020/04/05 20	SR	43,20	V	0,42	V	91,17	V	0,00	V	0,27	V	111,46	V	28464	V
2020/04/05 21	SR	37,96	V	0,41	V	98,86	V	0,00	V	0,39	V	111,66	V	29172	V
2020/04/05 22	SR	26,87	V	0,38	V	102,60	V	0,00	V	0,68	V	112,28	V	29776	V
2020/04/05 23	SR	17,90	V	0,36	V	117,73	V	0,00	V	0,62	V	112,76	V	30208	V
2020/04/05 24	SR	11,59	V	0,33	V	149,84	V	0,00	V	0,89	V	113,16	V	31309	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.0-59.8	0.3-0.6	83.9-164.7	0.0-0.0	0.3-1.9	107.1-113.9	28463.8-32003.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	31.7	0.4	108.8	0	0.8	111.8	30142.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/04/06

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/04/06 01	SR	17,36	V	0,33	V	120,30	V	0,00	V	0,50	V	112,76	V	30137	V
2020/04/06 02	SR	29,63	V	0,35	V	98,12	V	0,00	V	0,64	V	112,63	V	29789	V
2020/04/06 03	SR	26,52	V	0,35	V	104,24	V	0,00	V	0,71	V	112,83	V	30327	V
2020/04/06 04	SR	15,55	V	0,33	V	132,68	V	0,00	V	1,69	V	110,30	V	31310	V
2020/04/06 05	SR	23,64	V	0,34	V	101,53	V	0,00	V	0,90	V	107,23	V	30682	V
2020/04/06 06	SR	27,11	V	0,36	V	102,04	V	0,00	V	0,91	V	107,33	V	30912	V
2020/04/06 07	SR	14,98	V	0,34	V	136,78	V	0,00	V	0,91	V	107,74	V	31460	V
2020/04/06 08	SR	8,16	V	0,35	V	166,69	V	0,00	V	0,91	V	107,65	V	32085	V
2020/04/06 09	SR	32,98	V	0,38	V	109,13	V	0,00	V	0,51	V	106,92	V	30254	V
2020/04/06 10	SR	32,35	V	0,41	V	90,29	V	0,00	V	0,44	V	107,23	V	30766	V
2020/04/06 11	SR	47,82	V	0,44	V	77,94	V	0,00	V	0,53	V	107,20	V	29241	V
2020/04/06 12	SR	58,69	V	0,45	V	72,99	V	0,00	V	0,64	V	107,04	V	28671	V
2020/04/06 13	SR	59,07	V	0,44	V	79,01	V	0,00	V	0,64	V	106,96	V	28722	V
2020/04/06 14	SR	14,01	V	0,31	V	122,22	V	0,00	V	0,94	V	107,51	V	30294	V
2020/04/06 15	SR	7,12	V	0,30	V	139,72	V	0,00	V	0,91	V	107,67	V	30600	V
2020/04/06 16	SR	13,76	V	0,30	V	124,18	V	0,00	V	0,92	V	107,82	V	30629	V
2020/04/06 17	SR	20,57	V	0,31	V	109,83	V	0,00	V	0,84	V	107,68	V	30094	V
2020/04/06 18	SR	16,39	V	0,30	V	113,23	V	0,00	V	1,00	V	107,41	V	30119	V
2020/04/06 19	SR	20,31	V	0,31	V	104,78	V	0,00	V	1,43	V	107,06	V	29855	V
2020/04/06 20	SR	22,10	V	0,33	V	104,57	V	0,00	V	1,74	V	106,37	V	29969	V
2020/04/06 21	SR	62,95	V	0,58	V	72,44	V	0,00	V	0,79	V	105,57	V	28802	V
2020/04/06 22	SR	97,88	V	0,58	V	56,10	V	0,00	V	0,30	V	105,50	V	28139	V
2020/04/06 23	SR	131,48	V	0,88	V	48,83	V	0,00	V	0,72	V	105,42	V	28111	V
2020/04/06 24	SR	121,77	V	1,15	V	68,07	V	0,00	V	1,00	V	105,81	V	28408	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.1-131.5	0.3-1.1	48.8-166.7	0.0-0.0	0.3-1.7	105.4-112.8	28111.0-32084.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	38.4	0.4	102.3	0	0.9	107.8	29974
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

