

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/04/20

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/04/20 01	SR	118,26	V	1,40	V	60,65	V	0,14	V	1,89	V	104,51	V	25271	V
2020/04/20 02	SR	33,17	V	0,29	V	83,77	V	0,00	V	1,73	V	104,64	V	25913	V
2020/04/20 03	SR	37,49	V	0,33	V	82,90	V	0,00	V	1,75	V	104,89	V	26071	V
2020/04/20 04	SR	64,46	V	0,49	V	75,82	V	0,00	V	1,57	V	105,10	V	25938	V
2020/04/20 05	SR	26,97	V	0,29	V	98,19	V	0,00	V	1,73	V	105,13	V	26431	V
2020/04/20 06	SR	34,88	V	0,49	V	98,91	V	0,02	V	1,62	V	104,70	V	26472	V
2020/04/20 07	SR	130,31	V	1,61	V	63,49	V	0,12	V	1,70	V	104,52	V	25756	V
2020/04/20 08	SR	42,74	V	0,36	V	79,79	V	0,03	V	1,78	V	104,50	V	26299	V
2020/04/20 09	SR	57,84	V	0,42	V	74,40	V	0,06	V	1,64	V	105,17	V	26210	V
2020/04/20 10	SR	117,89	V	1,10	V	56,22	V	0,01	V	1,44	V	105,11	V	26665	V
2020/04/20 11	SR	49,19	V	0,43	V	72,29	V	0,00	V	1,50	V	104,12	V	25870	V
2020/04/20 12	SR	59,92	V	0,45	V	63,31	V	0,00	V	1,43	V	103,78	V	26890	V
2020/04/20 13	SP	79,31	V	1,89	V	113,53	V	0,08	V	4,63	V	104,51	V	25959	V
2020/04/20 14	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,19	V	105,31	V	0,00	NV
2020/04/20 15	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,16	V	99,47	V	0,00	NV
2020/04/20 16	AV	83,50	V	15,37	V	216,21	V	0,91	V	0,35	V	106,74	V	21904	V
2020/04/20 17	AV	4,95	V	1,52	V	156,06	V	0,00	V	0,35	V	114,37	V	22361	V
2020/04/20 18	SR	41,62	V	1,03	V	97,70	V	0,00	V	1,68	V	123,13	V	26498	V
2020/04/20 19	SR	75,06	V	0,85	V	68,10	V	0,00	V	2,00	V	128,83	V	26969	V
2020/04/20 20	SR	115,47	V	3,34	V	70,74	V	1,16	V	8,08	V	116,11	V	26152	V
2020/04/20 21	SR	152,02	V	5,47	V	80,07	V	1,41	V	3,50	V	104,56	V	24706	V
2020/04/20 22	SR	38,07	V	0,78	V	123,45	V	0,01	V	1,50	V	104,75	V	26207	V
2020/04/20 23	SR	52,76	V	0,66	V	102,99	V	0,00	V	1,11	V	105,59	V	26180	V
2020/04/20 24	SR	43,62	V	0,51	V	103,47	V	0,00	V	1,15	V	105,95	V	26743	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	27.0-152.0	0.3-5.5	56.2-123.5	0.0-1.4	1.1-8.1	103.8-128.8	24705.6-26968.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	68	1.1	81.9	0.2	2	107.6	26170.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/04/21

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/04/21 01	SR	106,80	V	1,64	V	70,27	V	0,07	V	1,17	V	106,01	V	25998	V
2020/04/21 02	SR	79,47	V	0,63	V	77,29	V	0,00	V	1,84	V	105,29	V	25732	V
2020/04/21 03	SR	69,72	V	0,75	V	79,38	V	0,00	V	1,44	V	104,63	V	25679	V
2020/04/21 04	SR	127,35	V	1,89	V	70,29	V	0,04	V	1,56	V	105,17	V	25266	V
2020/04/21 05	SR	91,43	V	1,39	V	91,09	V	0,05	V	1,46	V	104,89	V	24983	V
2020/04/21 06	SR	31,73	V	0,39	V	107,13	V	0,00	V	1,25	V	105,32	V	25777	V
2020/04/21 07	SR	42,29	V	0,44	V	100,29	V	0,00	V	1,30	V	106,08	V	25979	V
2020/04/21 08	SR	89,75	V	0,84	V	79,88	V	0,00	V	2,41	V	105,84	V	25517	V
2020/04/21 09	SR	56,09	V	0,90	V	126,01	V	0,00	V	2,85	V	117,31	V	26754	V
2020/04/21 10	SR	12,82	V	0,39	V	146,35	V	0,00	V	1,24	V	134,13	V	30966	V
2020/04/21 11	SR	101,21	V	1,90	V	85,46	V	0,11	V	1,47	V	135,52	V	28440	V
2020/04/21 12	SR	68,59	V	1,25	V	76,43	V	0,07	V	1,28	V	136,55	V	28493	V
2020/04/21 13	SR	92,45	V	1,06	V	72,83	V	0,01	V	1,48	V	137,23	V	28275	V
2020/04/21 14	SR	59,80	V	0,70	V	115,57	V	0,00	V	1,71	V	137,56	V	27740	V
2020/04/21 15	SR	78,34	V	1,81	V	88,36	V	0,26	V	1,45	V	135,50	V	27345	V
2020/04/21 16	SR	46,97	V	0,49	V	91,48	V	0,00	V	1,17	V	136,55	V	27803	V
2020/04/21 17	SR	78,57	V	1,12	V	86,89	V	0,07	V	1,13	V	137,29	V	27726	V
2020/04/21 18	SR	27,30	V	0,35	V	115,78	V	0,00	V	1,48	V	137,90	V	28496	V
2020/04/21 19	SR	14,44	V	0,31	V	128,76	V	0,00	V	1,41	V	138,24	V	28565	V
2020/04/21 20	SR	28,72	V	0,32	V	98,90	V	0,00	V	1,34	V	138,63	V	28167	V
2020/04/21 21	SR	53,51	V	0,56	V	90,77	V	0,00	V	1,47	V	137,37	V	27695	V
2020/04/21 22	SR	95,16	V	1,87	V	79,04	V	0,23	V	1,20	V	135,90	V	27488	V
2020/04/21 23	SR	49,70	V	0,40	V	82,31	V	0,00	V	1,25	V	135,89	V	27546	V
2020/04/21 24	SP	74,99	V	2,43	V	139,33	V	0,05	V	1,27	V	134,22	V	27433	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.8-127.3	0.3-1.9	70.3-146.4	0.0-0.3	1.1-2.8	104.6-138.6	24983.4-30966.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	65.3	0.9	93.9	0	1.5	125	27236.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/04/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/04/22 01	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,14	V	117,41	V	0,00	NV
2020/04/22 02	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,12	V	110,85	V	0,00	NV
2020/04/22 03	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,12	V	108,93	V	0,00	NV
2020/04/22 04	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,12	V	109,57	V	0,00	NV
2020/04/22 05	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,12	V	110,26	V	0,00	NV
2020/04/22 06	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,12	V	109,89	V	0,00	NV
2020/04/22 07	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/04/22 08	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/04/22 09	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/04/22 10	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/04/22 11	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/04/22 12	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/04/22 13	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/04/22 14	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/04/22 15	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/04/22 16	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/04/22 17	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/04/22 18	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/04/22 19	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/04/22 20	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/04/22 21	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/04/22 22	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/04/22 23	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/04/22 24	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max							
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	0	0	0	0	0	0	0
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/04/23

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR		
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/04/23 01	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/04/23 02	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/04/23 03	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/04/23 04	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/04/23 05	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/04/23 06	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/04/23 07	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/04/23 08	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/04/23 09	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/04/23 10	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/04/23 11	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/04/23 12	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,29	V	39,46	V	0,00	NV
2020/04/23 13	AV	141,84	NV	29,00	NV	31,87	NV	0,00	NV	0,29	V	38,85	V	3404	NV
2020/04/23 14	AV	121,15	V	26,59	V	44,91	V	0,00	V	0,39	V	39,13	V	3357	V
2020/04/23 15	AV	102,33	V	18,41	V	51,29	V	0,00	V	0,34	V	39,39	V	3494	V
2020/04/23 16	AV	354,09	V	14,89	V	94,78	V	0,04	V	0,26	V	41,81	V	10149	V
2020/04/23 17	AV	787,88	V	9,41	V	199,25	V	0,00	V	0,31	V	44,24	V	17396	V
2020/04/23 18	AV	846,38	V	4,94	V	153,39	V	0,00	V	0,29	V	47,11	V	19240	V
2020/04/23 19	AV	631,80	V	3,22	V	159,14	V	0,00	V	0,27	V	52,36	V	18856	V
2020/04/23 20	AV	359,44	V	2,32	V	167,05	V	0,00	V	0,25	V	59,06	V	18357	V
2020/04/23 21	AV	119,85	V	1,75	V	199,73	V	0,00	V	0,20	V	66,74	V	17764	V
2020/04/23 22	AV	0,06	V	1,20	V	206,93	V	0,00	V	0,15	V	75,65	V	16904	V
2020/04/23 23	AV	0,47	V	1,07	V	216,33	V	0,00	V	0,18	V	91,73	V	20655	V
2020/04/23 24	AV	0,02	V	0,85	V	182,72	V	0,00	V	0,15	V	103,77	V	18660	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max							
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	0	0	0	0	0	0	0
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

[Signature]

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/04/24

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/04/24 01	SR	49,74	V	1,04	V	119,11	V	0,00	V	0,69	V	114,46	V	25074	V
2020/04/24 02	SR	102,02	V	0,96	V	72,05	V	0,00	V	0,61	V	124,40	V	26898	V
2020/04/24 03	SR	81,64	V	0,86	V	85,26	V	0,00	V	0,91	V	129,97	V	28967	V
2020/04/24 04	SR	127,45	V	1,58	V	70,88	V	0,00	V	0,87	V	132,48	V	28606	V
2020/04/24 05	SR	124,55	V	1,18	V	69,30	V	0,00	V	0,93	V	133,83	V	28592	V
2020/04/24 06	SR	105,55	V	0,82	V	66,92	V	0,00	V	0,96	V	135,95	V	28446	V
2020/04/24 07	SR	84,57	V	0,64	V	69,98	V	0,00	V	0,89	V	135,16	V	28155	V
2020/04/24 08	SR	68,32	V	0,61	V	79,63	V	0,00	V	0,72	V	135,09	V	28023	V
2020/04/24 09	SR	51,06	V	0,48	V	87,20	V	0,00	V	0,70	V	134,67	V	28100	V
2020/04/24 10	SR	76,32	V	0,70	V	78,50	V	0,00	V	0,72	V	135,88	V	30009	V
2020/04/24 11	SR	52,76	V	0,58	V	80,52	V	0,00	V	0,75	V	137,22	V	28340	V
2020/04/24 12	SR	84,16	V	0,74	V	68,02	V	0,00	V	0,65	V	137,05	V	28161	V
2020/04/24 13	SR	59,69	V	0,60	V	81,49	V	0,00	V	0,90	V	137,25	V	28116	V
2020/04/24 14	SR	80,87	V	0,69	V	77,40	V	0,00	V	0,75	V	137,45	V	27644	V
2020/04/24 15	SR	47,35	V	0,42	V	90,50	V	0,00	V	0,77	V	136,37	V	28000	V
2020/04/24 16	SR	93,76	V	0,76	V	81,23	V	0,00	V	0,65	V	134,91	V	26924	V
2020/04/24 17	SR	117,42	V	1,78	V	88,41	V	0,00	V	0,77	V	135,93	V	28533	V
2020/04/24 18	SR	107,68	V	2,55	V	98,01	V	0,00	V	0,82	V	137,70	V	28764	V
2020/04/24 19	SR	109,55	V	3,54	V	95,75	V	0,00	V	0,94	V	137,75	V	28430	V
2020/04/24 20	SR	67,30	V	1,41	V	105,66	V	0,00	V	0,90	V	136,05	V	28480	V
2020/04/24 21	SR	42,68	V	0,52	V	111,65	V	0,00	V	0,90	V	135,79	V	28276	V
2020/04/24 22	SR	32,10	V	0,36	V	114,42	V	0,00	V	0,80	V	136,47	V	28269	V
2020/04/24 23	SR	32,95	V	0,39	V	111,78	V	0,00	V	0,84	V	136,96	V	28194	V
2020/04/24 24	SR	39,52	V	0,40	V	101,36	V	0,00	V	0,83	V	137,17	V	28143	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	32.1-127.4	0.4-3.5	66.9-119.1	0.0-0.0	0.6-1.0	114.5-137.8	25073.8-30008.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	76.6	1	87.7	0	0.8	134.4	28130.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. 16

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/04/25

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/04/25 01	SR	40,75	V	0,39	V	98,76	V	0,00	V	0,68	V	137,47	V	27680	V
2020/04/25 02	SR	32,18	V	0,37	V	104,50	V	0,00	V	0,68	V	137,85	V	28118	V
2020/04/25 03	SR	19,02	V	0,31	V	119,38	V	0,00	V	0,83	V	138,03	V	28724	V
2020/04/25 04	SR	32,69	V	0,35	V	106,30	V	0,00	V	0,90	V	137,95	V	28407	V
2020/04/25 05	SR	37,75	V	0,39	V	106,59	V	0,00	V	0,79	V	137,87	V	28391	V
2020/04/25 06	SR	92,05	V	1,97	V	89,15	V	0,11	V	1,07	V	138,15	V	27460	V
2020/04/25 07	SR	127,36	V	1,74	V	70,41	V	0,13	V	0,73	V	135,01	V	26335	V
2020/04/25 08	SR	75,45	V	0,52	V	81,30	V	0,00	V	0,72	V	133,29	V	27382	V
2020/04/25 09	SR	50,11	V	0,39	V	93,32	V	0,00	V	0,66	V	133,44	V	28027	V
2020/04/25 10	SR	51,42	V	0,45	V	90,49	V	0,00	V	0,61	V	133,48	V	27671	V
2020/04/25 11	SR	32,89	V	0,36	V	108,87	V	0,00	V	0,63	V	133,91	V	28157	V
2020/04/25 12	SR	20,24	V	0,32	V	122,70	V	0,00	V	0,65	V	134,94	V	28822	V
2020/04/25 13	SR	17,47	V	0,30	V	126,05	V	0,00	V	1,11	V	134,87	V	28741	V
2020/04/25 14	SR	59,31	V	0,55	V	87,35	V	0,00	V	0,77	V	134,68	V	27148	V
2020/04/25 15	SR	74,30	V	0,75	V	74,40	V	0,00	V	0,85	V	134,74	V	28018	V
2020/04/25 16	SR	24,75	V	0,35	V	109,01	V	0,00	V	0,93	V	135,59	V	28733	V
2020/04/25 17	SR	64,19	V	0,64	V	76,84	V	0,00	V	0,78	V	135,40	V	28212	V
2020/04/25 18	SR	58,04	V	0,59	V	81,40	V	0,00	V	0,78	V	135,51	V	28089	V
2020/04/25 19	SR	68,38	V	0,58	V	76,08	V	0,00	V	0,74	V	134,85	V	28191	V
2020/04/25 20	SR	90,55	V	0,72	V	63,53	V	0,00	V	0,58	V	134,48	V	27568	V
2020/04/25 21	SR	74,08	V	0,69	V	74,62	V	0,00	V	0,65	V	135,21	V	28056	V
2020/04/25 22	SR	32,29	V	0,42	V	106,00	V	0,00	V	0,69	V	136,14	V	28632	V
2020/04/25 23	SR	34,77	V	0,37	V	106,16	V	0,00	V	0,72	V	135,98	V	28710	V
2020/04/25 24	SR	33,20	V	0,35	V	105,97	V	0,00	V	0,82	V	135,93	V	28592	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	17.5-127.4	0.3-2.0	63.5-126.0	0.0-0.1	0.6-1.1	133.3-138.1	26334.8-28821.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	51.8	0.6	95	0	0.8	135.6	28077.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Palla

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/04/26

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/04/26 01	SR	75,00	V	0,50	V	79,64	V	0,00	V	0,75	V	135,98	V	28302	V
2020/04/26 02	SR	72,72	V	0,57	V	76,16	V	0,00	V	0,72	V	136,19	V	28190	V
2020/04/26 03	SR	94,33	V	2,48	V	74,59	V	0,58	V	0,77	V	136,77	V	27946	V
2020/04/26 04	SR	68,07	V	0,51	V	80,07	V	0,00	V	0,73	V	137,31	V	28189	V
2020/04/26 05	SR	90,33	V	0,74	V	69,97	V	0,00	V	0,74	V	137,86	V	28109	V
2020/04/26 06	SR	60,43	V	0,56	V	87,97	V	0,00	V	0,88	V	137,91	V	27177	V
2020/04/26 07	SR	35,13	V	0,38	V	96,47	V	0,00	V	1,02	V	136,52	V	27607	V
2020/04/26 08	SR	88,23	V	0,71	V	74,48	V	0,00	V	1,14	V	134,21	V	26997	V
2020/04/26 09	SR	80,77	V	0,64	V	77,57	V	0,00	V	0,77	V	134,52	V	27174	V
2020/04/26 10	SR	82,44	V	1,42	V	84,94	V	0,10	V	1,05	V	135,81	V	27558	V
2020/04/26 11	SR	69,96	V	0,74	V	86,25	V	0,00	V	1,20	V	136,42	V	27273	V
2020/04/26 12	SR	73,26	V	0,89	V	79,49	V	0,01	V	1,08	V	136,90	V	26465	V
2020/04/26 13	SR	94,07	V	2,02	V	86,00	V	0,16	V	1,20	V	137,29	V	26641	V
2020/04/26 14	SR	29,51	V	0,32	V	103,57	V	0,00	V	0,99	V	135,75	V	27254	V
2020/04/26 15	SR	30,16	V	0,37	V	106,87	V	0,00	V	0,83	V	135,22	V	27395	V
2020/04/26 16	SR	28,14	V	0,30	V	100,89	V	0,00	V	0,74	V	135,06	V	27340	V
2020/04/26 17	SR	29,93	V	0,30	V	107,99	V	0,00	V	0,53	V	134,91	V	27350	V
2020/04/26 18	SR	30,30	V	0,29	V	99,01	V	0,00	V	0,48	V	134,82	V	27092	V
2020/04/26 19	SR	55,02	V	0,54	V	81,64	V	0,01	V	0,43	V	134,81	V	26821	V
2020/04/26 20	SR	52,50	V	0,42	V	74,07	V	0,00	V	0,44	V	135,08	V	27081	V
2020/04/26 21	SR	30,51	V	0,30	V	95,93	V	0,00	V	0,47	V	136,22	V	27529	V
2020/04/26 22	SR	62,18	V	0,42	V	70,78	V	0,00	V	0,52	V	135,83	V	26411	V
2020/04/26 23	SR	53,88	V	0,44	V	75,10	V	0,00	V	0,49	V	135,34	V	26738	V
2020/04/26 24	SR	47,09	V	0,36	V	79,85	V	0,00	V	0,43	V	136,07	V	26781	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	28.1-94.3	0.3-2.5	70.0-108.0	0.0-0.6	0.4-1.2	134.2-137.9	26410.9-28301.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	59.7	0.7	85.4	0	0.8	136	27309.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Pisto

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]