


RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/04/22 01	SR	125,87	V	0,52	V	68,97	V	0,00	V	1,89	V	127,19	V	24225	V
2025/04/22 02	SR	203,36	V	2,90	V	57,79	V	0,28	V	2,07	V	127,49	V	24181	V
2025/04/22 03	SR	89,06	V	0,20	V	71,09	V	0,01	V	2,00	V	127,65	V	24384	V
2025/04/22 04	SR	157,42	V	0,98	V	61,26	V	0,05	V	2,18	V	127,90	V	24388	V
2025/04/22 05	SR	113,19	V	0,18	V	64,19	V	0,00	V	2,01	V	128,17	V	24430	V
2025/04/22 06	SR	95,24	V	0,19	V	78,89	V	0,00	V	2,11	V	128,50	V	24365	V
2025/04/22 07	SR	105,57	V	0,64	V	78,30	V	0,06	V	2,05	V	128,74	V	25277	V
2025/04/22 08	SR	118,72	V	0,48	V	70,03	V	0,04	V	1,96	V	128,95	V	24447	V
2025/04/22 09	SR	166,18	V	2,27	V	67,02	V	0,36	V	2,21	V	129,21	V	24114	V
2025/04/22 10	SR	107,74	V	0,82	V	81,85	V	0,18	V	2,20	V	129,71	V	24213	V
2025/04/22 11	SR	177,37	V	1,04	V	62,02	V	0,17	V	1,98	V	130,11	V	24052	V
2025/04/22 12	SR	169,27	V	2,93	V	75,30	V	0,61	V	2,20	V	130,48	V	23872	V
2025/04/22 13	SR	93,35	V	0,28	V	78,27	V	0,08	V	2,06	V	129,66	V	23846	V
2025/04/22 14	SR	46,21	V	0,02	V	97,30	V	0,11	V	2,14	V	127,38	V	24149	V
2025/04/22 15	SR	38,46	V	0,01	V	98,84	V	0,16	V	2,15	V	127,02	V	24171	V
2025/04/22 16	SR	13,83	V	0,01	V	121,48	V	0,07	V	2,22	V	126,89	V	24304	V
2025/04/22 17	SR	8,52	V	0,01	V	134,26	V	0,05	V	2,28	V	126,61	V	24349	V
2025/04/22 18	SR	6,57	V	0,01	V	152,06	V	0,16	V	2,20	V	126,49	V	24502	V
2025/04/22 19	SR	69,38	V	1,12	V	121,26	V	0,54	V	2,32	V	126,37	V	24406	V
2025/04/22 20	SR	178,26	V	1,52	V	63,00	V	0,48	V	2,07	V	127,06	V	23493	V
2025/04/22 21	SR	88,59	V	0,27	V	76,52	V	0,35	V	2,18	V	126,85	V	23326	V
2025/04/22 22	SR	109,66	V	1,63	V	84,16	V	0,48	V	2,18	V	126,69	V	23655	V
2025/04/22 23	SR	156,43	V	1,60	V	74,11	V	0,44	V	2,06	V	127,41	V	23530	V
2025/04/22 24	SR	63,45	V	0,01	V	91,96	V	0,00	V	2,31	V	127,62	V	23885	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.6-203.4	0.0-2.9	57.8-152.1	0.0-0.6	1.9-2.3	126.4-130.5	23325.7-25277.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	104.2	0.8	84.6	0.2	2.1	127.9	24148.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/04/23 01	SR	121,55	V	0,71	V	125,72	V	0,19	V	2,89	V	127,64	V	23915	V
2025/04/23 02	SR	16,93	V	0,12	V	155,69	V	0,02	V	2,82	V	121,90	V	24998	V
2025/04/23 03	SR	105,09	V	0,43	V	86,43	V	0,01	V	2,18	V	125,12	V	24364	V
2025/04/23 04	SR	120,08	V	0,26	V	66,61	V	0,00	V	2,17	V	126,87	V	24098	V
2025/04/23 05	SR	95,31	V	0,25	V	67,58	V	0,00	V	2,23	V	127,36	V	24176	V
2025/04/23 06	SR	137,06	V	1,37	V	75,01	V	0,04	V	2,22	V	127,42	V	24007	V
2025/04/23 07	SR	115,32	V	0,01	V	67,02	V	0,00	V	2,31	V	126,00	V	24501	V
2025/04/23 08	SR	157,50	V	0,86	V	78,01	V	0,04	V	2,12	V	125,87	V	24199	V
2025/04/23 09	SR	99,29	V	0,14	V	94,68	V	0,01	V	2,16	V	126,23	V	23892	V
2025/04/23 10	SR	97,93	V	0,23	V	95,48	V	0,02	V	2,18	V	126,41	V	23918	V
2025/04/23 11	SR	164,80	V	0,83	V	77,14	V	0,08	V	2,22	V	127,09	V	23921	V
2025/04/23 12	SR	166,56	V	0,68	V	79,71	V	0,03	V	2,25	V	127,52	V	24065	V
2025/04/23 13	SR	204,47	V	2,18	V	87,84	V	0,29	V	2,67	V	126,36	V	23719	V
2025/04/23 14	SR	90,94	V	0,07	V	108,05	V	0,00	V	1,96	V	125,81	V	24155	V
2025/04/23 15	SR	48,85	V	0,01	V	126,72	V	0,00	V	2,03	V	125,14	V	24282	V
2025/04/23 16	SR	195,44	V	0,73	V	80,17	V	0,07	V	1,80	V	125,09	V	24145	V
2025/04/23 17	SR	242,88	V	4,22	V	90,95	V	1,18	V	1,91	V	125,32	V	24087	V
2025/04/23 18	SR	281,68	V	2,35	V	84,96	V	0,84	V	1,73	V	125,91	V	24232	V
2025/04/23 19	SR	79,47	V	0,03	V	123,21	V	0,02	V	1,90	V	126,02	V	24631	V
2025/04/23 20	SR	67,84	V	0,01	V	119,81	V	0,01	V	1,98	V	125,52	V	24858	V
2025/04/23 21	SR	52,92	V	0,01	V	123,52	V	0,01	V	2,01	V	125,41	V	25040	V
2025/04/23 22	SR	88,12	V	0,03	V	97,04	V	0,00	V	2,27	V	125,55	V	25113	V
2025/04/23 23	SR	63,19	V	0,01	V	110,17	V	0,00	V	2,20	V	125,88	V	24962	V
2025/04/23 24	SR	41,11	V	0,01	V	122,50	V	0,00	V	2,37	V	126,19	V	24784	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.9-281.7	0.0-4.2	66.6-155.7	0.0-1.2	1.7-2.9	121.9-127.6	23718.5-25112.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	118.9	0.6	97.7	0.1	2.2	126	24335.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/04/24 01	SR	66,70	V	0,01	V	107,31	V	0,00	V	2,40	V	126,60	V	24673	V
2025/04/24 02	SR	96,15	V	0,18	V	98,11	V	0,02	V	2,46	V	126,62	V	24667	V
2025/04/24 03	SR	137,87	V	1,74	V	93,00	V	0,26	V	2,67	V	126,75	V	24540	V
2025/04/24 04	SR	144,19	V	0,10	V	84,29	V	0,31	V	2,53	V	126,85	V	24624	V
2025/04/24 05	SR	96,25	V	0,06	V	93,70	V	0,24	V	2,71	V	126,62	V	24741	V
2025/04/24 06	SR	80,67	V	0,01	V	98,52	V	0,13	V	2,92	V	126,74	V	24671	V
2025/04/24 07	SR	119,97	V	0,10	V	84,34	V	0,00	V	2,78	V	127,01	V	24894	V
2025/04/24 08	SR	99,56	V	0,53	V	103,45	V	0,00	V	3,20	V	125,51	V	25056	V
2025/04/24 09	SR	150,55	V	0,51	V	80,58	V	0,00	V	2,43	V	124,28	V	24901	V
2025/04/24 10	SR	191,88	V	1,64	V	82,91	V	0,10	V	2,83	V	124,24	V	24894	V
2025/04/24 11	SR	189,99	V	3,20	V	94,35	V	0,54	V	2,83	V	125,04	V	24482	V
2025/04/24 12	SR	66,00	V	0,01	V	109,27	V	0,00	V	2,89	V	125,44	V	24143	V
2025/04/24 13	SR	184,39	V	1,96	V	89,30	V	0,10	V	2,93	V	125,57	V	24131	V
2025/04/24 14	SR	104,81	V	0,14	V	95,98	V	0,00	V	2,67	V	125,96	V	24120	V
2025/04/24 15	SR	228,80	V	6,99	V	98,56	V	1,44	V	2,74	V	126,21	V	24076	V
2025/04/24 16	SR	139,98	V	3,01	V	126,25	V	0,25	V	2,61	V	126,57	V	24336	V
2025/04/24 17	SR	41,45	V	0,01	V	133,39	V	0,00	V	2,87	V	126,62	V	24345	V
2025/04/24 18	SR	60,87	V	0,05	V	127,00	V	0,00	V	2,87	V	126,60	V	24301	V
2025/04/24 19	SR	63,46	V	0,01	V	116,17	V	0,00	V	2,63	V	126,89	V	24252	V
2025/04/24 20	SR	192,47	V	0,74	V	86,82	V	0,00	V	2,85	V	127,01	V	24289	V
2025/04/24 21	SR	118,05	V	0,34	V	93,53	V	0,00	V	2,66	V	127,42	V	24255	V
2025/04/24 22	SR	220,55	V	1,74	V	78,91	V	0,19	V	2,64	V	127,68	V	24409	V
2025/04/24 23	SR	123,74	V	0,12	V	94,63	V	0,00	V	2,81	V	127,77	V	24345	V
2025/04/24 24	SR	72,71	V	0,02	V	110,17	V	0,00	V	2,80	V	127,84	V	24433	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	41.4-228.8	0.0-7.0	78.9-133.4	0.0-1.4	2.4-3.2	124.2-127.8	24076.2-25056.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	124.6	1	99.2	0.1	2.7	126.4	24482.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/04/25 01	SR	83,97	V	0,24	V	106,79	V	0,00	V	2,91	V	127,97	V	24478	V
2025/04/25 02	SR	110,03	V	0,97	V	104,72	V	0,02	V	2,57	V	128,05	V	24472	V
2025/04/25 03	SR	18,89	V	0,01	V	149,94	V	0,00	V	2,89	V	127,60	V	24632	V
2025/04/25 04	SR	9,63	V	0,01	V	155,39	V	0,00	V	2,80	V	127,39	V	24530	V
2025/04/25 05	SR	16,58	V	0,01	V	149,78	V	0,00	V	2,64	V	127,52	V	24422	V
2025/04/25 06	SR	247,58	V	9,95	V	92,83	V	1,94	V	2,81	V	127,82	V	24143	V
2025/04/25 07	SR	233,08	V	4,33	V	73,11	V	0,99	V	2,64	V	128,67	V	24430	V
2025/04/25 08	SR	227,22	V	7,28	V	89,55	V	2,41	V	2,67	V	128,93	V	24039	V
2025/04/25 09	SR	61,87	V	0,06	V	102,14	V	0,00	V	2,75	V	128,86	V	23933	V
2025/04/25 10	SR	37,95	V	0,03	V	122,08	V	0,01	V	2,65	V	128,92	V	23827	V
2025/04/25 11	SR	126,49	V	2,81	V	113,26	V	0,44	V	3,07	V	128,99	V	23802	V
2025/04/25 12	SR	217,00	V	5,40	V	99,19	V	1,70	V	2,88	V	129,38	V	23790	V
2025/04/25 13	SR	124,94	V	0,79	V	96,72	V	0,42	V	3,18	V	127,49	V	23328	V
2025/04/25 14	SR	148,57	V	1,31	V	101,37	V	0,75	V	2,37	V	122,93	V	24068	V
2025/04/25 15	SR	61,00	V	0,04	V	120,85	V	0,70	V	2,17	V	122,18	V	24246	V
2025/04/25 16	SR	127,21	V	0,49	V	102,18	V	0,77	V	2,18	V	122,35	V	24247	V
2025/04/25 17	SR	138,20	V	1,60	V	118,01	V	1,04	V	2,13	V	122,44	V	24311	V
2025/04/25 18	SR	72,45	V	0,08	V	125,67	V	0,51	V	2,24	V	122,01	V	24431	V
2025/04/25 19	SR	99,18	V	0,86	V	118,27	V	0,56	V	2,13	V	122,17	V	24452	V
2025/04/25 20	SR	79,06	V	0,13	V	119,40	V	0,30	V	2,36	V	122,39	V	24424	V
2025/04/25 21	SR	44,01	V	0,03	V	135,51	V	0,26	V	2,48	V	122,26	V	24445	V
2025/04/25 22	SR	147,21	V	1,16	V	100,82	V	0,18	V	2,38	V	122,04	V	24577	V
2025/04/25 23	SR	152,75	V	0,64	V	92,22	V	0,08	V	2,64	V	122,48	V	24427	V
2025/04/25 24	SR	102,52	V	0,57	V	109,56	V	0,17	V	2,69	V	122,46	V	24320	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.6-247.6	0.0-10.0	73.1-155.4	0.0-2.4	2.1-3.2	122.0-129.4	23327.9-24632.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	112	1.6	112.5	0.6	2.6	125.6	24240.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/04/26 01	SR	113,03	V	1,19	V	103,56	V	0,47	V	2,61	V	122,78	V	24306	V
2025/04/26 02	SR	89,09	V	0,92	V	117,83	V	0,20	V	2,87	V	122,79	V	24412	V
2025/04/26 03	SR	79,89	V	0,35	V	121,73	V	0,04	V	2,81	V	123,00	V	24499	V
2025/04/26 04	SR	78,75	V	0,21	V	121,64	V	0,02	V	2,78	V	123,08	V	24432	V
2025/04/26 05	SR	66,90	V	0,09	V	124,45	V	0,00	V	2,77	V	123,09	V	24486	V
2025/04/26 06	SR	102,02	V	0,65	V	112,77	V	0,06	V	3,03	V	123,19	V	24350	V
2025/04/26 07	SR	109,10	V	0,31	V	104,13	V	0,00	V	2,94	V	123,48	V	25000	V
2025/04/26 08	SR	80,84	V	0,15	V	115,40	V	0,00	V	2,77	V	123,63	V	24903	V
2025/04/26 09	SR	84,48	V	0,13	V	113,18	V	0,00	V	3,05	V	124,26	V	24367	V
2025/04/26 10	SR	92,73	V	1,24	V	129,06	V	0,15	V	2,63	V	124,56	V	24296	V
2025/04/26 11	SR	48,17	V	0,10	V	137,85	V	0,00	V	2,71	V	124,92	V	24359	V
2025/04/26 12	SR	68,38	V	0,14	V	132,82	V	0,00	V	2,82	V	125,40	V	24269	V
2025/04/26 13	SR	38,09	V	0,04	V	145,79	V	0,00	V	2,94	V	125,67	V	24307	V
2025/04/26 14	SR	80,31	V	0,21	V	118,41	V	0,00	V	2,93	V	125,89	V	24281	V
2025/04/26 15	SR	38,84	V	0,01	V	131,86	V	0,00	V	2,73	V	126,14	V	24339	V
2025/04/26 16	SR	57,69	V	0,03	V	119,09	V	0,00	V	2,79	V	126,45	V	24270	V
2025/04/26 17	SR	86,94	V	0,02	V	107,52	V	0,00	V	2,69	V	126,78	V	24181	V
2025/04/26 18	SR	81,05	V	0,03	V	107,34	V	0,00	V	2,60	V	127,05	V	24089	V
2025/04/26 19	SR	184,59	V	6,05	V	98,60	V	2,35	V	2,81	V	127,22	V	24185	V
2025/04/26 20	SR	71,62	V	0,10	V	116,34	V	0,00	V	2,48	V	127,59	V	24247	V
2025/04/26 21	SR	44,93	V	0,02	V	130,94	V	0,00	V	2,77	V	127,11	V	24517	V
2025/04/26 22	SR	56,02	V	0,33	V	133,78	V	0,03	V	2,74	V	126,95	V	24548	V
2025/04/26 23	SR	44,57	V	0,03	V	134,74	V	0,00	V	2,75	V	126,84	V	24539	V
2025/04/26 24	SR	56,46	V	0,08	V	131,72	V	0,00	V	2,95	V	126,94	V	24638	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	38.1-184.6	0.0-6.1	98.6-145.8	0.0-2.3	2.5-3.0	122.8-127.6	24088.7-25000.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	77.3	0.5	121.3	0.1	2.8	125.2	24409.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/04/27 01	SR	90,20	V	0,82	V	116,59	V	0,09	V	2,76	V	127,10	V	24516	V
2025/04/27 02	SR	43,59	V	0,03	V	134,65	V	0,00	V	3,13	V	127,02	V	24631	V
2025/04/27 03	SR	33,41	V	0,01	V	143,52	V	0,00	V	2,94	V	127,17	V	24612	V
2025/04/27 04	SR	52,05	V	0,06	V	127,68	V	0,00	V	2,99	V	127,19	V	24315	V
2025/04/27 05	SR	142,67	V	5,07	V	116,77	V	4,81	V	3,01	V	127,56	V	23885	V
2025/04/27 06	SR	61,84	V	0,02	V	118,46	V	0,00	V	2,97	V	127,83	V	24005	V
2025/04/27 07	SR	129,46	V	0,47	V	92,09	V	0,01	V	2,85	V	128,55	V	24380	V
2025/04/27 08	SR	165,76	V	0,73	V	89,07	V	0,02	V	2,91	V	129,03	V	24085	V
2025/04/27 09	SR	90,40	V	0,20	V	105,06	V	0,01	V	2,81	V	128,84	V	23861	V
2025/04/27 10	SR	167,02	V	1,36	V	92,03	V	0,11	V	2,63	V	129,44	V	23844	V
2025/04/27 11	SR	32,53	V	0,03	V	167,15	V	0,00	V	2,95	V	129,63	V	23436	V
2025/04/27 12	SR	37,67	V	0,16	V	189,19	V	0,00	V	2,97	V	130,69	V	22967	V
2025/04/27 13	SR	110,52	V	0,92	V	123,15	V	0,06	V	2,62	V	130,53	V	22993	V
2025/04/27 14	SR	41,93	V	0,01	V	129,82	V	0,00	V	2,84	V	126,77	V	23168	V
2025/04/27 15	SR	117,52	V	0,87	V	102,12	V	0,07	V	2,48	V	125,79	V	23106	V
2025/04/27 16	SR	89,27	V	0,06	V	102,10	V	0,00	V	2,45	V	125,39	V	23441	V
2025/04/27 17	SR	84,40	V	0,08	V	104,70	V	0,00	V	2,64	V	125,52	V	23458	V
2025/04/27 18	SR	91,59	V	0,31	V	100,94	V	0,01	V	2,35	V	125,87	V	23377	V
2025/04/27 19	SR	140,71	V	1,59	V	102,16	V	0,11	V	2,38	V	125,93	V	23435	V
2025/04/27 20	SR	168,48	V	2,26	V	87,81	V	0,34	V	2,42	V	126,19	V	23476	V
2025/04/27 21	SR	151,21	V	2,25	V	92,15	V	0,42	V	2,34	V	125,81	V	23504	V
2025/04/27 22	SR	136,48	V	1,38	V	90,81	V	0,14	V	2,48	V	125,40	V	23641	V
2025/04/27 23	SR	191,17	V	2,04	V	84,09	V	0,13	V	2,32	V	125,48	V	23668	V
2025/04/27 24	SR	154,00	V	0,75	V	84,19	V	0,03	V	2,48	V	125,56	V	23709	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	32.5-191.2	0.0-5.1	84.1-189.2	0.0-4.8	2.3-3.1	125.4-130.7	22967.2-24630.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	105.2	0.9	112.3	0.3	2.7	127.3	23729.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: