

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/04/26

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/04/26 01	SR	76,70	V	0,99	V	65,25	V	0,06	V	0,64	V	141,18	V	28592	V
2022/04/26 02	SR	94,66	V	1,42	V	59,08	V	0,14	V	0,65	V	141,45	V	28649	V
2022/04/26 03	SR	88,07	V	0,84	V	57,24	V	0,01	V	0,68	V	141,87	V	28904	V
2022/04/26 04	SR	71,97	V	0,61	V	62,89	V	0,00	V	0,70	V	142,29	V	28983	V
2022/04/26 05	SR	29,57	V	0,36	V	90,17	V	0,00	V	0,76	V	143,09	V	29642	V
2022/04/26 06	SR	103,08	V	1,45	V	63,62	V	0,11	V	2,35	V	142,60	V	28978	V
2022/04/26 07	SR	137,27	V	2,69	V	50,19	V	0,47	V	0,74	V	138,16	V	29130	V
2022/04/26 08	SR	75,83	V	0,63	V	55,19	V	0,01	V	0,71	V	136,92	V	29398	V
2022/04/26 09	SR	77,02	V	0,72	V	60,62	V	0,02	V	0,72	V	136,95	V	29199	V
2022/04/26 10	SR	59,31	V	0,46	V	60,01	V	0,00	V	0,66	V	136,98	V	29440	V
2022/04/26 11	SR	54,07	V	0,43	V	62,83	V	0,00	V	0,66	V	137,55	V	29588	V
2022/04/26 12	SR	84,69	V	0,73	V	60,16	V	0,02	V	0,67	V	138,45	V	29798	V
2022/04/26 13	SR	60,75	V	0,79	V	69,37	V	0,07	V	0,71	V	138,34	V	29461	V
2022/04/26 14	SR	38,02	V	0,37	V	76,75	V	0,00	V	0,69	V	138,44	V	30055	V
2022/04/26 15	SR	33,67	V	0,38	V	76,50	V	0,02	V	0,66	V	139,27	V	30132	V
2022/04/26 16	SR	61,01	V	0,52	V	67,11	V	0,04	V	0,69	V	139,73	V	30155	V
2022/04/26 17	SR	122,50	V	1,63	V	53,33	V	0,20	V	0,69	V	140,61	V	29754	V
2022/04/26 18	SR	71,16	V	0,63	V	65,89	V	0,03	V	0,62	V	141,28	V	29889	V
2022/04/26 19	SR	66,01	V	0,48	V	68,28	V	0,02	V	0,62	V	141,82	V	29914	V
2022/04/26 20	SR	104,33	V	0,93	V	58,14	V	0,10	V	0,61	V	142,51	V	29770	V
2022/04/26 21	SR	140,79	V	2,43	V	60,95	V	0,40	V	0,61	V	143,04	V	29773	V
2022/04/26 22	SR	52,47	V	0,68	V	81,44	V	0,17	V	0,71	V	143,36	V	30209	V
2022/04/26 23	SR	6,99	V	0,36	V	134,94	V	0,23	V	0,69	V	143,00	V	30815	V
2022/04/26 24	SR	7,20	V	0,35	V	130,23	V	0,20	V	0,66	V	142,72	V	30984	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.0-140.8	0.3-2.7	50.2-134.9	0.0-0.5	0.6-2.3	136.9-143.4	28591.6-30984.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	71.5	0.9	70.4	0.1	0.7	140.5	29633.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Gerardo P. AL

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/04/27

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/04/27 01	SR	8,08	V	0,34	V	119,58	V	0,13	V	0,61	V	142,61	V	30897	V
2022/04/27 02	SR	9,71	V	0,35	V	116,01	V	0,13	V	0,62	V	142,67	V	30854	V
2022/04/27 03	SR	29,02	V	0,39	V	90,22	V	0,01	V	0,62	V	142,77	V	30628	V
2022/04/27 04	SR	33,44	V	0,54	V	89,89	V	0,02	V	0,61	V	142,72	V	30480	V
2022/04/27 05	SR	87,86	V	1,24	V	67,46	V	0,05	V	0,62	V	143,15	V	30170	V
2022/04/27 06	SR	103,93	V	1,50	V	62,75	V	0,07	V	0,74	V	142,84	V	29949	V
2022/04/27 07	SR	101,44	V	1,37	V	63,30	V	0,05	V	0,69	V	142,11	V	30498	V
2022/04/27 08	SR	116,42	V	1,49	V	59,00	V	0,02	V	0,63	V	142,28	V	30199	V
2022/04/27 09	SR	117,05	V	1,77	V	60,60	V	0,04	V	0,59	V	142,85	V	30023	V
2022/04/27 10	SR	125,53	V	2,16	V	57,61	V	0,07	V	0,69	V	143,28	V	29893	V
2022/04/27 11	SR	94,56	V	1,49	V	66,64	V	0,05	V	0,59	V	142,67	V	29958	V
2022/04/27 12	SR	91,43	V	1,45	V	65,99	V	0,03	V	0,56	V	142,70	V	30224	V
2022/04/27 13	SR	129,30	V	2,06	V	59,79	V	0,08	V	0,55	V	143,05	V	29853	V
2022/04/27 14	SR	99,18	V	1,34	V	65,72	V	0,03	V	0,57	V	143,44	V	30105	V
2022/04/27 15	SR	36,80	V	0,54	V	88,54	V	0,00	V	0,58	V	143,66	V	30363	V
2022/04/27 16	SR	87,14	V	1,64	V	69,29	V	0,05	V	0,70	V	143,46	V	30168	V
2022/04/27 17	SR	115,10	V	2,48	V	67,34	V	0,17	V	0,60	V	142,67	V	30405	V
2022/04/27 18	SR	96,61	V	1,87	V	71,95	V	0,06	V	0,62	V	143,22	V	30435	V
2022/04/27 19	SR	84,39	V	1,70	V	74,88	V	0,04	V	0,60	V	143,78	V	30369	V
2022/04/27 20	SR	86,39	V	1,51	V	71,60	V	0,02	V	0,61	V	144,14	V	30348	V
2022/04/27 21	SR	77,10	V	1,18	V	76,03	V	0,01	V	0,60	V	144,29	V	30310	V
2022/04/27 22	SR	80,52	V	0,97	V	71,37	V	0,00	V	0,59	V	144,58	V	30180	V
2022/04/27 23	SR	90,74	V	1,04	V	65,21	V	0,00	V	0,61	V	144,88	V	30167	V
2022/04/27 24	SR	61,30	V	0,81	V	79,52	V	0,01	V	0,65	V	145,02	V	30362	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.1-129.3	0.3-2.5	57.6-119.6	0.0-0.2	0.6-0.7	142.1-145.0	29853.4-30897.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	81.8	1.3	74.2	0	0.6	143.3	30284.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/04/28

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/04/28 01	SR	51,13	V	0,66	V	80,91	V	0,00	V	0,68	V	144,97	V	30369	V
2022/04/28 02	SR	29,82	V	0,44	V	90,71	V	0,00	V	0,70	V	145,09	V	30555	V
2022/04/28 03	SR	36,48	V	0,48	V	85,47	V	0,00	V	0,69	V	145,37	V	30493	V
2022/04/28 04	SR	28,63	V	0,42	V	93,27	V	0,00	V	0,71	V	145,61	V	30532	V
2022/04/28 05	SR	30,31	V	0,39	V	86,83	V	0,00	V	0,71	V	145,64	V	30523	V
2022/04/28 06	SR	122,61	V	1,19	V	49,71	V	0,01	V	0,74	V	145,00	V	29816	V
2022/04/28 07	SR	117,03	V	1,59	V	58,54	V	0,09	V	0,72	V	142,89	V	29063	V
2022/04/28 08	SR	142,30	V	1,66	V	53,75	V	0,10	V	2,76	V	139,88	V	29211	V
2022/04/28 09	SR	99,95	V	1,12	V	60,73	V	0,02	V	0,75	V	138,79	V	30127	V
2022/04/28 10	SR	112,86	V	2,07	V	69,31	V	0,13	V	0,73	V	139,79	V	30547	V
2022/04/28 11	SR	110,12	V	2,31	V	70,59	V	0,13	V	0,70	V	139,83	V	30157	V
2022/04/28 12	SR	88,88	V	2,32	V	75,15	V	0,08	V	0,69	V	140,14	V	30619	V
2022/04/28 13	SR	104,10	V	3,01	V	74,70	V	0,20	V	0,69	V	140,85	V	30702	V
2022/04/28 14	SR	73,00	V	1,57	V	79,10	V	0,02	V	0,69	V	141,33	V	30667	V
2022/04/28 15	SR	62,59	V	0,94	V	77,09	V	0,01	V	0,68	V	141,49	V	30420	V
2022/04/28 16	SR	73,74	V	1,03	V	71,82	V	0,00	V	0,68	V	141,60	V	30346	V
2022/04/28 17	SR	87,95	V	1,11	V	64,73	V	0,00	V	0,70	V	141,92	V	30239	V
2022/04/28 18	SR	101,42	V	1,02	V	58,77	V	0,01	V	0,69	V	142,40	V	30159	V
2022/04/28 19	SR	79,22	V	0,62	V	62,21	V	0,00	V	0,64	V	142,88	V	30181	V
2022/04/28 20	SR	80,39	V	0,64	V	60,55	V	0,00	V	0,64	V	143,34	V	30162	V
2022/04/28 21	SR	80,77	V	0,67	V	62,30	V	0,00	V	0,68	V	143,52	V	30149	V
2022/04/28 22	SR	65,59	V	0,58	V	68,09	V	0,00	V	0,70	V	143,98	V	30231	V
2022/04/28 23	SR	68,49	V	0,65	V	70,25	V	0,00	V	0,64	V	144,35	V	30413	V
2022/04/28 24	SR	57,73	V	0,57	V	76,04	V	0,00	V	0,65	V	144,71	V	30439	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	28.6-142.3	0.4-3.0	49.7-93.3	0.0-0.2	0.6-2.8	138.8-145.6	29063.2-30702.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	79.4	1.1	70.9	0	0.8	142.7	30255.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/04/29

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/04/29 01	SR	62,60	V	0,70	V	81,14	V	0,00	V	0,64	V	145,03	V	30519	V
2022/04/29 02	SR	68,22	V	0,92	V	81,12	V	0,01	V	0,64	V	145,15	V	30582	V
2022/04/29 03	SR	24,83	V	0,53	V	120,33	V	0,00	V	2,86	V	145,40	V	30350	V
2022/04/29 04	SP	366,63	NV	8,60	NV	178,22	NV	1,57	NV	1,08	V	136,84	V	31633	NV
2022/04/29 05	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,23	NV	126,82	NV	0,00	NV
2022/04/29 06	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/04/29 07	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/04/29 08	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/04/29 09	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/04/29 10	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/04/29 11	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	1,65	NV	89,11	NV	0,00	NV
2022/04/29 12	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,15	V	89,20	V	0,00	NV
2022/04/29 13	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,15	NV	88,44	NV	0,00	NV
2022/04/29 14	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/04/29 15	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/04/29 16	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/04/29 17	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/04/29 18	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/04/29 19	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/04/29 20	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/04/29 21	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/04/29 22	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/04/29 23	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/04/29 24	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	24.8-68.2	0.5-0.9	81.1-120.3	0.0-0.0	0.6-2.9	145.0-145.4	30349.7-30582.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	51.9	0.7	94.2	0	1.4	145.2	30483.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

G. P. 46

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/04/30

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MM: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/04/30 01	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/04/30 02	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/04/30 03	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,14	V	42,52	V	0,00	NV
2022/04/30 04	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,11	V	41,08	V	0,00	NV
2022/04/30 05	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,11	V	39,50	V	0,00	NV
2022/04/30 06	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,12	NV	38,88	NV	0,00	NV
2022/04/30 07	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/04/30 08	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/04/30 09	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/04/30 10	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/04/30 11	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/04/30 12	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/04/30 13	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/04/30 14	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/04/30 15	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/04/30 16	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/04/30 17	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/04/30 18	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/04/30 19	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/04/30 20	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/04/30 21	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/04/30 22	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/04/30 23	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/04/30 24	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max							
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	0	0	0	0	0	0	0
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____