

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/04/28 01	SR	108,78	V	0,15	V	95,48	V	0,00	V	2,55	V	125,74	V	23712	V
2025/04/28 02	SR	79,44	V	0,02	V	102,51	V	0,00	V	2,49	V	125,90	V	23730	V
2025/04/28 03	SR	157,93	V	0,76	V	85,51	V	0,03	V	2,46	V	126,28	V	23739	V
2025/04/28 04	SR	113,46	V	0,41	V	99,82	V	0,01	V	2,38	V	126,20	V	23840	V
2025/04/28 05	SR	97,15	V	0,53	V	98,90	V	0,04	V	2,53	V	126,38	V	23696	V
2025/04/28 06	SR	89,83	V	0,02	V	100,32	V	0,00	V	2,38	V	126,44	V	23770	V
2025/04/28 07	SR	80,70	V	0,23	V	94,99	V	0,01	V	2,36	V	126,09	V	24664	V
2025/04/28 08	SR	135,58	V	2,31	V	102,00	V	0,21	V	2,86	V	125,79	V	24305	V
2025/04/28 09	SR	116,03	V	0,36	V	92,48	V	0,00	V	2,03	V	125,80	V	23841	V
2025/04/28 10	SR	196,93	V	2,89	V	86,16	V	0,44	V	0,39	V	125,87	V	23728	V
2025/04/28 11	SR	142,73	V	2,26	V	108,53	V	0,27	V	0,37	V	126,50	V	23232	V
2025/04/28 12	SR	285,41	V	6,50	V	90,88	V	1,03	V	0,34	V	126,92	V	22785	V
2025/04/28 13	SR	241,14	V	7,11	V	111,04	V	1,16	V	0,32	V	127,17	V	23213	V
2025/04/28 14	SR	104,87	V	1,27	V	119,45	V	0,12	V	0,32	V	127,32	V	23476	V
2025/04/28 15	SR	36,81	V	0,03	V	139,08	V	0,00	V	0,32	V	127,61	V	23545	V
2025/04/28 16	SR	84,38	V	1,01	V	135,23	V	0,11	V	0,31	V	127,52	V	23479	V
2025/04/28 17	SR	45,23	V	0,42	V	159,72	V	0,06	V	0,30	V	127,04	V	23845	V
2025/04/28 18	SR	29,49	V	0,06	V	156,31	V	0,00	V	0,29	V	126,14	V	23909	V
2025/04/28 19	SR	110,75	V	1,58	V	125,85	V	0,31	V	0,29	V	125,78	V	23860	V
2025/04/28 20	SR	182,69	V	3,28	V	111,98	V	0,48	V	0,34	V	126,38	V	23452	V
2025/04/28 21	SR	230,89	V	4,68	V	101,52	V	0,56	V	0,30	V	127,03	V	23420	V
2025/04/28 22	SR	45,71	V	0,01	V	129,36	V	0,00	V	0,31	V	126,64	V	23459	V
2025/04/28 23	SR	123,41	V	2,01	V	114,54	V	0,22	V	0,32	V	126,29	V	23499	V
2025/04/28 24	SR	29,50	V	0,01	V	127,45	V	0,00	V	0,30	V	125,92	V	23575	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	29.5-285.4	0.0-7.1	85.5-159.7	0.0-1.2	0.3-2.9	125.7-127.6	22785.2-24663.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	119.5	1.6	112	0.2	1.1	126.4	23657.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Corrado

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/04/29 01	SR	21,06	V	0,01	V	133,95	V	0,00	V	0,29	V	125,73	V	23487	V
2025/04/29 02	SR	86,82	V	0,23	V	104,28	V	0,00	V	0,28	V	125,67	V	23373	V
2025/04/29 03	SR	252,11	V	5,79	V	91,30	V	0,92	V	0,28	V	125,69	V	23182	V
2025/04/29 04	SR	78,18	V	0,74	V	124,56	V	0,04	V	0,29	V	125,84	V	23190	V
2025/04/29 05	SR	172,24	V	4,16	V	108,24	V	1,19	V	0,29	V	125,79	V	23071	V
2025/04/29 06	SR	150,76	V	4,56	V	131,79	V	0,98	V	0,30	V	125,71	V	22912	V
2025/04/29 07	SR	41,34	V	0,06	V	164,85	V	0,00	V	0,29	V	125,11	V	23435	V
2025/04/29 08	SR	52,28	V	0,03	V	147,90	V	0,00	V	2,09	V	125,62	V	23623	V
2025/04/29 09	SR	62,01	V	0,08	V	145,93	V	0,01	V	3,06	V	127,04	V	24072	V
2025/04/29 10	SR	60,55	V	0,26	V	147,65	V	0,60	V	2,81	V	127,82	V	24069	V
2025/04/29 11	SR	125,31	V	0,89	V	126,49	V	1,01	V	2,41	V	128,34	V	24092	V
2025/04/29 12	SR	110,09	V	0,46	V	115,24	V	1,07	V	2,37	V	128,93	V	24021	V
2025/04/29 13	SR	196,31	V	4,54	V	117,18	V	1,85	V	2,22	V	129,45	V	24001	V
2025/04/29 14	SR	48,50	V	0,02	V	143,11	V	0,83	V	2,15	V	129,66	V	24187	V
2025/04/29 15	SR	86,10	V	0,51	V	143,27	V	3,33	V	2,17	V	130,29	V	24214	V
2025/04/29 16	SR	42,29	V	0,01	V	133,31	V	1,28	V	2,08	V	130,73	V	24134	V
2025/04/29 17	SR	166,34	V	2,23	V	113,05	V	2,16	V	2,08	V	131,50	V	23964	V
2025/04/29 18	SR	169,29	V	4,11	V	122,80	V	2,70	V	1,92	V	129,58	V	23985	V
2025/04/29 19	SR	62,26	V	0,11	V	128,05	V	1,04	V	2,13	V	127,31	V	24433	V
2025/04/29 20	SR	48,86	V	0,01	V	135,21	V	0,94	V	2,15	V	126,22	V	24691	V
2025/04/29 21	SR	54,56	V	0,01	V	140,25	V	0,99	V	2,26	V	125,49	V	24821	V
2025/04/29 22	SR	54,79	V	0,02	V	144,95	V	0,79	V	2,45	V	124,81	V	24953	V
2025/04/29 23	SR	67,73	V	0,21	V	139,15	V	0,78	V	2,40	V	124,28	V	24997	V
2025/04/29 24	SR	97,86	V	0,47	V	130,17	V	0,60	V	2,60	V	124,29	V	25089	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	21.1-252.1	0.0-5.8	91.3-164.9	0.0-3.3	0.3-3.1	124.3-131.5	22911.8-25088.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	96.2	1.2	130.5	1	1.7	127.1	23999.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR		
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/04/30 01	SR	17,66	V	0,02	V	153,44	V	0,37	V	2,84	V	124,13	V	25056	V
2025/04/30 02	SR	107,38	V	0,13	V	117,10	V	0,40	V	2,64	V	124,55	V	24906	V
2025/04/30 03	SR	199,61	V	1,12	V	103,35	V	0,55	V	2,73	V	125,47	V	24805	V
2025/04/30 04	SR	108,40	V	0,40	V	115,93	V	0,30	V	2,77	V	125,35	V	24775	V
2025/04/30 05	SR	231,59	V	3,22	V	101,03	V	0,80	V	2,99	V	125,53	V	24702	V
2025/04/30 06	SR	168,70	V	1,48	V	109,92	V	0,34	V	2,86	V	125,83	V	24666	V
2025/04/30 07	SR	113,18	V	0,22	V	100,72	V	0,00	V	2,82	V	126,23	V	24771	V
2025/04/30 08	SR	182,50	V	0,98	V	90,14	V	0,00	V	3,12	V	126,66	V	24629	V
2025/04/30 09	SR	152,42	V	1,00	V	97,21	V	0,01	V	2,88	V	126,82	V	24442	V
2025/04/30 10	SR	145,74	V	0,50	V	95,45	V	0,00	V	3,02	V	127,23	V	24348	V
2025/04/30 11	SR	96,69	V	0,12	V	103,63	V	0,00	V	2,97	V	127,48	V	24310	V
2025/04/30 12	SR	155,62	V	0,18	V	84,06	V	0,00	V	2,85	V	128,09	V	23190	V
2025/04/30 13	SR	190,66	V	1,46	V	81,60	V	0,19	V	2,95	V	128,51	V	22864	V
2025/04/30 14	SR	149,91	V	0,45	V	86,07	V	0,04	V	2,66	V	128,82	V	22899	V
2025/04/30 15	SR	113,27	V	0,32	V	97,00	V	0,04	V	2,71	V	129,04	V	22963	V
2025/04/30 16	SR	94,26	V	0,35	V	106,67	V	0,04	V	2,59	V	129,33	V	22949	V
2025/04/30 17	SR	43,74	V	0,01	V	127,09	V	0,00	V	2,70	V	129,46	V	23004	V
2025/04/30 18	SR	68,31	V	0,05	V	112,15	V	0,00	V	2,86	V	129,55	V	22983	V
2025/04/30 19	SR	73,10	V	0,01	V	114,75	V	0,00	V	2,52	V	129,16	V	22966	V
2025/04/30 20	SR	99,78	V	0,39	V	122,21	V	0,04	V	2,53	V	128,63	V	23091	V
2025/04/30 21	SR	61,82	V	0,07	V	135,66	V	0,00	V	2,29	V	128,42	V	23201	V
2025/04/30 22	SR	13,60	V	0,01	V	168,67	V	0,00	V	2,51	V	127,95	V	23308	V
2025/04/30 23	SR	3,56	V	0,01	V	189,44	V	0,00	V	2,53	V	127,46	V	23387	V
2025/04/30 24	SR	4,01	V	0,01	V	188,83	V	0,01	V	2,36	V	127,35	V	23409	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.6-231.6	0.0-3.2	81.6-189.4	0.0-0.8	2.3-3.1	124.1-129.5	22864.2-25056.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	108.1	0.5	116.8	0.1	2.7	127.4	23817.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____