


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/04/04

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/04/04 01	SR	47,11	V	0,38	V	75,28	V	0,01	V	0,46	V	117,34	V	29906	V
2022/04/04 02	SR	51,62	V	0,42	V	73,69	V	0,00	V	0,34	V	117,17	V	29731	V
2022/04/04 03	SR	55,39	V	0,44	V	73,52	V	0,00	V	0,47	V	117,21	V	29749	V
2022/04/04 04	SR	19,29	V	0,32	V	97,10	V	0,00	V	0,78	V	118,10	V	30952	V
2022/04/04 05	SR	35,37	V	0,42	V	93,63	V	0,00	V	0,96	V	119,24	V	30983	V
2022/04/04 06	SR	93,29	V	1,53	V	92,87	V	0,00	V	1,23	V	119,68	V	32001	V
2022/04/04 07	SR	104,26	V	2,22	V	91,25	V	0,00	V	1,14	V	120,43	V	35379	V
2022/04/04 08	SR	152,68	V	3,51	V	79,23	V	0,16	V	1,18	V	120,74	V	33341	V
2022/04/04 09	SR	58,98	V	1,29	V	110,18	V	0,00	V	1,25	V	124,19	V	33680	V
2022/04/04 10	SR	35,10	V	0,75	V	120,51	V	0,00	V	1,92	V	126,75	V	34492	V
2022/04/04 11	SR	19,20	V	0,38	V	130,43	V	0,00	V	1,04	V	126,69	V	34134	V
2022/04/04 12	SR	14,35	V	0,33	V	131,48	V	0,00	V	0,93	V	126,71	V	33919	V
2022/04/04 13	SR	24,78	V	0,37	V	124,35	V	0,00	V	0,88	V	127,47	V	34014	V
2022/04/04 14	SR	110,59	V	1,93	V	78,49	V	0,83	V	0,63	V	126,63	V	32287	V
2022/04/04 15	SR	103,73	V	0,62	V	54,05	V	0,00	V	0,73	V	127,44	V	31269	V
2022/04/04 16	SR	170,20	V	1,44	V	56,78	V	0,01	V	0,59	V	127,91	V	30704	V
2022/04/04 17	SR	160,18	V	3,07	V	66,47	V	0,09	V	1,11	V	129,49	V	31962	V
2022/04/04 18	SR	146,64	V	3,10	V	78,52	V	0,08	V	1,09	V	130,31	V	32588	V
2022/04/04 19	SR	84,93	V	1,27	V	77,20	V	0,00	V	1,57	V	131,45	V	33720	V
2022/04/04 20	SR	143,50	V	2,61	V	56,65	V	0,01	V	1,21	V	131,99	V	33379	V
2022/04/04 21	SR	112,50	V	2,64	V	79,96	V	0,07	V	1,08	V	132,26	V	33171	V
2022/04/04 22	SR	13,49	V	0,37	V	119,59	V	0,00	V	1,10	V	131,76	V	33657	V
2022/04/04 23	SR	13,38	V	0,31	V	118,22	V	0,00	V	0,95	V	131,42	V	33310	V
2022/04/04 24	SR	15,61	V	0,31	V	118,73	V	0,00	V	1,01	V	131,49	V	33409	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.4-170.2	0.3-3.5	54.0-131.5	0.0-0.8	0.3-1.9	117.2-132.3	29730.9-35379.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	74.4	1.3	91.6	0.1	1	125.6	32572.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/04/05

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/04/05 01	SR	40,30	V	0,33	V	83,44	V	0,00	V	0,94	V	131,43	V	32371	V
2022/04/05 02	SR	38,04	V	0,34	V	84,73	V	0,00	V	0,98	V	131,39	V	32394	V
2022/04/05 03	SR	34,35	V	0,36	V	89,48	V	0,00	V	1,09	V	132,38	V	33313	V
2022/04/05 04	SR	31,47	V	0,34	V	94,96	V	0,00	V	1,15	V	133,14	V	33593	V
2022/04/05 05	SR	39,49	V	0,36	V	85,36	V	0,00	V	1,14	V	133,54	V	33529	V
2022/04/05 06	SR	25,16	V	0,33	V	97,80	V	0,00	V	1,21	V	133,67	V	33700	V
2022/04/05 07	SR	63,55	V	0,54	V	70,46	V	0,00	V	1,25	V	133,81	V	34059	V
2022/04/05 08	SR	62,51	V	0,48	V	68,78	V	0,00	V	1,20	V	134,23	V	32983	V
2022/04/05 09	SR	93,66	V	0,71	V	57,43	V	0,00	V	1,18	V	134,86	V	32469	V
2022/04/05 10	SR	72,24	V	0,52	V	60,97	V	0,00	V	1,21	V	135,61	V	32782	V
2022/04/05 11	SR	168,65	V	1,66	V	49,27	V	0,01	V	1,20	V	135,69	V	32131	V
2022/04/05 12	SR	71,28	V	0,88	V	84,21	V	0,00	V	1,27	V	136,75	V	32673	V
2022/04/05 13	SR	90,86	V	1,20	V	83,13	V	0,00	V	1,22	V	137,46	V	32537	V
2022/04/05 14	SR	51,89	V	0,35	V	81,68	V	0,00	V	1,26	V	137,84	V	32251	V
2022/04/05 15	SR	88,01	V	0,53	V	55,45	V	0,00	V	1,07	V	137,86	V	31196	V
2022/04/05 16	SR	135,94	V	0,98	V	46,08	V	0,00	V	1,16	V	138,00	V	31196	V
2022/04/05 17	SR	185,51	V	3,18	V	63,87	V	0,09	V	1,03	V	135,60	V	30942	V
2022/04/05 18	SR	93,67	V	2,15	V	87,58	V	0,01	V	1,06	V	135,10	V	31921	V
2022/04/05 19	SR	42,86	V	0,34	V	86,81	V	0,00	V	1,18	V	135,09	V	32005	V
2022/04/05 20	SR	96,63	V	0,54	V	51,25	V	0,00	V	1,02	V	134,89	V	31081	V
2022/04/05 21	SR	88,60	V	0,48	V	54,75	V	0,00	V	1,18	V	134,69	V	31198	V
2022/04/05 22	SR	72,23	V	0,45	V	58,94	V	0,00	V	1,18	V	135,20	V	31722	V
2022/04/05 23	SR	57,22	V	0,42	V	68,14	V	0,00	V	1,18	V	135,74	V	32077	V
2022/04/05 24	SR	30,52	V	0,34	V	82,28	V	0,00	V	1,32	V	136,28	V	32521	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	25.2-185.5	0.3-3.2	46.1-97.8	0.0-0.1	0.9-1.3	131.4-138.0	30941.6-34059.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	73.9	0.7	72.8	0	1.2	135	32360.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/04/06

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/04/06 01	SR	41,16	V	0,40	V	72,28	V	0,00	V	1,32	V	136,69	V	32421	V
2022/04/06 02	SR	30,88	V	0,38	V	77,39	V	0,00	V	1,34	V	136,88	V	32417	V
2022/04/06 03	SR	38,00	V	0,44	V	69,12	V	0,00	V	1,28	V	136,72	V	32579	V
2022/04/06 04	SR	66,47	V	0,65	V	57,91	V	0,00	V	1,21	V	136,86	V	32507	V
2022/04/06 05	SR	80,96	V	0,89	V	54,97	V	0,00	V	1,27	V	137,34	V	32214	V
2022/04/06 06	SR	63,10	V	0,67	V	58,16	V	0,00	V	1,31	V	137,88	V	32318	V
2022/04/06 07	SR	96,70	V	0,78	V	47,13	V	0,00	V	1,25	V	138,15	V	32604	V
2022/04/06 08	SR	94,75	V	0,88	V	51,81	V	0,00	V	1,26	V	138,40	V	32120	V
2022/04/06 09	SR	138,55	V	1,41	V	42,71	V	0,00	V	1,21	V	139,03	V	31775	V
2022/04/06 10	SR	146,62	V	1,34	V	38,79	V	0,00	V	1,21	V	139,78	V	31612	V
2022/04/06 11	SR	140,11	V	1,59	V	43,11	V	0,01	V	1,13	V	140,36	V	31449	V
2022/04/06 12	SR	82,95	V	0,86	V	63,77	V	0,00	V	1,21	V	140,48	V	31790	V
2022/04/06 13	SR	54,18	V	0,55	V	76,35	V	0,00	V	1,29	V	140,40	V	31938	V
2022/04/06 14	SR	74,52	V	0,70	V	60,47	V	0,01	V	1,24	V	140,35	V	31796	V
2022/04/06 15	SR	62,59	V	0,43	V	57,60	V	0,00	V	1,30	V	140,56	V	31656	V
2022/04/06 16	SR	65,17	V	0,51	V	57,69	V	0,00	V	1,27	V	140,80	V	31511	V
2022/04/06 17	SR	52,75	V	0,43	V	66,18	V	0,00	V	1,34	V	140,93	V	31525	V
2022/04/06 18	SR	71,90	V	0,60	V	58,65	V	0,00	V	1,32	V	141,03	V	31484	V
2022/04/06 19	SR	56,95	V	0,41	V	60,67	V	0,00	V	1,31	V	141,36	V	31497	V
2022/04/06 20	SR	80,72	V	0,50	V	50,21	V	0,00	V	1,37	V	141,66	V	31463	V
2022/04/06 21	SR	72,68	V	0,47	V	53,95	V	0,00	V	1,33	V	141,84	V	31400	V
2022/04/06 22	SR	64,61	V	0,44	V	65,51	V	0,00	V	1,32	V	141,89	V	31498	V
2022/04/06 23	SR	82,06	V	0,52	V	57,89	V	0,00	V	1,31	V	142,08	V	31454	V
2022/04/06 24	SR	33,82	V	0,34	V	83,71	V	0,00	V	1,32	V	142,13	V	31715	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	30.9-146.6	0.3-1.6	38.8-83.7	0.0-0.0	1.1-1.4	136.7-142.1	31400.1-32603.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	74.7	0.7	59.4	0	1.3	139.7	31864.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/04/07

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/04/07 01	SR	42,89	V	0,36	V	74,38	V	0,00	V	1,33	V	142,06	V	31611	V
2022/04/07 02	SR	51,24	V	0,34	V	66,98	V	0,00	V	1,28	V	142,24	V	31637	V
2022/04/07 03	SR	44,14	V	0,34	V	72,41	V	0,00	V	1,35	V	142,32	V	31739	V
2022/04/07 04	SR	37,70	V	0,32	V	75,78	V	0,00	V	1,36	V	142,28	V	31783	V
2022/04/07 05	SR	44,39	V	0,34	V	71,57	V	0,00	V	1,32	V	142,49	V	31736	V
2022/04/07 06	SR	40,59	V	0,34	V	75,05	V	0,00	V	1,29	V	142,91	V	31604	V
2022/04/07 07	SR	80,10	V	0,52	V	50,49	V	0,00	V	3,30	V	138,99	V	30566	V
2022/04/07 08	SR	59,22	V	0,41	V	55,10	V	0,00	V	1,43	V	134,71	V	30903	V
2022/04/07 09	SR	85,27	V	0,53	V	48,79	V	0,00	V	1,29	V	134,79	V	30717	V
2022/04/07 10	SR	131,07	V	0,92	V	38,98	V	0,00	V	1,23	V	135,02	V	30491	V
2022/04/07 11	SR	116,20	V	0,91	V	42,53	V	0,00	V	1,27	V	135,74	V	30501	V
2022/04/07 12	SR	103,68	V	0,90	V	48,90	V	0,00	V	1,32	V	136,76	V	30885	V
2022/04/07 13	SR	102,73	V	0,83	V	47,54	V	0,00	V	1,42	V	136,56	V	30635	V
2022/04/07 14	SR	132,06	V	1,12	V	46,97	V	0,01	V	1,23	V	135,09	V	30434	V
2022/04/07 15	SR	47,06	V	0,37	V	67,35	V	0,00	V	1,38	V	135,04	V	30987	V
2022/04/07 16	SR	96,12	V	0,66	V	45,58	V	0,00	V	1,36	V	135,65	V	30410	V
2022/04/07 17	SR	85,77	V	0,55	V	45,74	V	0,00	V	1,34	V	136,10	V	30416	V
2022/04/07 18	SR	93,72	V	0,52	V	46,84	V	0,00	V	1,39	V	136,39	V	30510	V
2022/04/07 19	SR	40,31	V	0,31	V	74,19	V	0,00	V	1,33	V	136,76	V	30748	V
2022/04/07 20	SR	46,90	V	0,39	V	79,33	V	0,00	V	1,40	V	136,77	V	30951	V
2022/04/07 21	SR	78,14	V	0,65	V	64,68	V	0,01	V	1,31	V	137,11	V	30635	V
2022/04/07 22	SR	48,05	V	0,70	V	105,80	V	0,00	V	1,34	V	137,18	V	31268	V
2022/04/07 23	SR	55,94	V	0,52	V	78,58	V	0,00	V	1,29	V	136,99	V	31285	V
2022/04/07 24	SR	104,32	V	0,73	V	52,95	V	0,00	V	1,85	V	137,01	V	30686	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	37.7-132.1	0.3-1.1	39.0-105.8	0.0-0.0	1.2-3.3	134.7-142.9	30409.7-31783.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	73.7	0.6	61.5	0	1.4	137.8	30964.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. 176

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/04/08 01	SR	151,64	V	1,61	V	45,91	V	0,05	V	1,26	V	137,46	V	30831	V
2022/04/08 02	SR	119,59	V	1,14	V	55,93	V	0,00	V	1,18	V	137,80	V	30854	V
2022/04/08 03	SR	106,73	V	1,60	V	72,88	V	0,01	V	1,27	V	137,86	V	31264	V
2022/04/08 04	SR	8,03	V	0,39	V	145,72	V	0,00	V	1,47	V	137,56	V	31931	V
2022/04/08 05	SR	11,44	V	0,36	V	127,34	V	0,00	V	1,26	V	137,09	V	31581	V
2022/04/08 06	SR	64,69	V	0,48	V	63,43	V	0,00	V	1,36	V	136,30	V	30427	V
2022/04/08 07	SR	97,86	V	0,72	V	45,05	V	0,00	V	1,34	V	135,12	V	30561	V
2022/04/08 08	SR	97,51	V	0,63	V	43,97	V	0,00	V	1,22	V	135,54	V	30390	V
2022/04/08 09	SR	70,74	V	0,45	V	49,61	V	0,00	V	1,33	V	136,27	V	30575	V
2022/04/08 10	SR	85,53	V	0,52	V	42,59	V	0,00	V	1,32	V	136,84	V	30408	V
2022/04/08 11	SR	82,30	V	0,50	V	44,38	V	0,00	V	1,44	V	137,25	V	30173	V
2022/04/08 12	SR	69,06	V	0,42	V	48,47	V	0,00	V	1,37	V	137,06	V	30501	V
2022/04/08 13	SR	70,41	V	0,40	V	47,85	V	0,00	V	1,34	V	137,37	V	30326	V
2022/04/08 14	SR	75,02	V	0,43	V	49,14	V	0,00	V	1,36	V	137,87	V	30323	V
2022/04/08 15	SR	34,79	V	0,34	V	99,37	V	0,00	V	0,97	V	136,74	V	27543	V
2022/04/08 16	SR	0,04	V	0,29	V	138,62	V	0,00	V	0,45	V	131,20	V	25384	V
2022/04/08 17	SR	41,59	V	0,31	V	77,28	V	0,00	V	0,93	V	133,10	V	28656	V
2022/04/08 18	SR	89,79	V	0,49	V	51,45	V	0,00	V	1,01	V	136,34	V	29110	V
2022/04/08 19	SR	88,39	V	0,47	V	53,60	V	0,00	V	1,10	V	138,53	V	29735	V
2022/04/08 20	SR	89,42	V	0,63	V	54,36	V	0,01	V	1,17	V	139,76	V	29887	V
2022/04/08 21	SR	55,29	V	0,55	V	72,50	V	0,01	V	1,37	V	139,76	V	30059	V
2022/04/08 22	SR	77,67	V	0,55	V	51,00	V	0,00	V	1,25	V	139,21	V	29447	V
2022/04/08 23	SR	120,36	V	0,81	V	43,63	V	0,00	V	1,10	V	139,13	V	29022	V
2022/04/08 24	SR	133,19	V	0,96	V	46,84	V	0,00	V	1,03	V	139,76	V	29422	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-151.6	0.3-1.6	42.6-145.7	0.0-0.0	0.4-1.5	131.2-139.8	25383.9-31930.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	76.7	0.6	65.5	0	1.2	137.1	29933.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Pisto

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/04/09 01	SR	69,53	V	0,47	V	64,76	V	0,00	V	1,16	V	140,59	V	30051	V
2022/04/09 02	SR	53,90	V	0,36	V	69,22	V	0,00	V	1,13	V	140,99	V	30091	V
2022/04/09 03	SR	67,30	V	0,54	V	67,76	V	0,00	V	1,13	V	141,53	V	30098	V
2022/04/09 04	SR	79,71	V	0,74	V	64,90	V	0,00	V	1,23	V	141,89	V	30173	V
2022/04/09 05	SR	65,05	V	0,61	V	69,40	V	0,00	V	1,19	V	141,88	V	30093	V
2022/04/09 06	SR	146,17	V	1,52	V	50,06	V	0,02	V	2,23	V	142,07	V	29641	V
2022/04/09 07	SR	146,69	V	1,26	V	44,21	V	0,03	V	1,08	V	137,09	V	28658	V
2022/04/09 08	SR	89,41	V	0,61	V	53,15	V	0,00	V	1,19	V	134,72	V	29355	V
2022/04/09 09	SR	69,54	V	0,59	V	56,62	V	0,01	V	1,16	V	134,94	V	29561	V
2022/04/09 10	SR	119,06	V	1,21	V	44,32	V	0,10	V	0,97	V	134,59	V	28632	V
2022/04/09 11	SR	69,00	V	0,38	V	55,49	V	0,00	V	1,00	V	134,41	V	28710	V
2022/04/09 12	SR	76,77	V	0,46	V	57,20	V	0,00	V	0,99	V	134,41	V	28774	V
2022/04/09 13	SR	69,34	V	0,35	V	55,87	V	0,00	V	1,07	V	134,46	V	28767	V
2022/04/09 14	SR	49,98	V	0,28	V	62,72	V	0,00	V	1,09	V	134,80	V	28995	V
2022/04/09 15	SR	57,96	V	0,32	V	61,55	V	0,00	V	1,16	V	135,60	V	29687	V
2022/04/09 16	SR	59,92	V	0,33	V	63,22	V	0,00	V	1,39	V	136,36	V	29917	V
2022/04/09 17	SR	68,38	V	0,39	V	60,74	V	0,00	V	1,21	V	135,33	V	29932	V
2022/04/09 18	SR	40,77	V	0,30	V	83,56	V	0,00	V	1,28	V	135,57	V	30301	V
2022/04/09 19	SR	42,39	V	0,31	V	83,37	V	0,00	V	1,24	V	136,18	V	30173	V
2022/04/09 20	SR	33,72	V	0,29	V	89,77	V	0,00	V	1,25	V	136,49	V	30225	V
2022/04/09 21	SR	32,38	V	0,33	V	91,83	V	0,00	V	1,29	V	137,17	V	30537	V
2022/04/09 22	SR	10,60	V	0,29	V	127,24	V	0,00	V	1,32	V	137,69	V	30825	V
2022/04/09 23	SR	12,62	V	0,29	V	123,05	V	0,00	V	1,35	V	137,99	V	30684	V
2022/04/09 24	SR	13,39	V	0,31	V	118,02	V	0,00	V	1,35	V	138,43	V	30660	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.6-146.7	0.3-1.5	44.2-127.2	0.0-0.1	1.0-2.2	134.4-142.1	28631.7-30824.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	64.3	0.5	71.6	0	1.2	137.3	29772.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Pisto

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/04/10

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/04/10 01	SR	10,67	V	0,30	V	125,25	V	0,00	V	1,31	V	138,80	V	30660	V
2022/04/10 02	SR	10,55	V	0,33	V	125,15	V	0,00	V	1,41	V	139,01	V	30772	V
2022/04/10 03	SR	12,49	V	0,32	V	119,03	V	0,00	V	1,36	V	139,37	V	30819	V
2022/04/10 04	SR	9,83	V	0,33	V	129,84	V	0,00	V	1,37	V	139,44	V	30851	V
2022/04/10 05	SR	15,53	V	0,31	V	103,94	V	0,00	V	1,35	V	139,37	V	30746	V
2022/04/10 06	SR	40,23	V	0,34	V	71,74	V	0,00	V	1,32	V	137,99	V	29517	V
2022/04/10 07	SR	83,59	V	0,46	V	44,81	V	0,00	V	1,13	V	135,78	V	30170	V
2022/04/10 08	SR	116,70	V	0,63	V	35,50	V	0,00	V	1,15	V	136,08	V	30035	V
2022/04/10 09	SR	98,88	V	0,59	V	43,69	V	0,00	V	2,73	V	135,49	V	29425	V
2022/04/10 10	SR	132,69	V	0,71	V	36,17	V	0,00	V	1,13	V	133,84	V	29402	V
2022/04/10 11	SR	97,08	V	0,54	V	42,80	V	0,00	V	1,18	V	133,63	V	29639	V
2022/04/10 12	SR	110,92	V	0,71	V	43,64	V	0,00	V	1,29	V	134,34	V	30348	V
2022/04/10 13	SR	103,96	V	0,73	V	47,13	V	0,00	V	1,16	V	134,75	V	30276	V
2022/04/10 14	SR	39,58	V	0,33	V	74,04	V	0,00	V	1,36	V	135,58	V	31032	V
2022/04/10 15	SR	31,48	V	0,28	V	80,60	V	0,00	V	1,29	V	136,14	V	31204	V
2022/04/10 16	SR	29,97	V	0,28	V	85,51	V	0,00	V	1,34	V	136,47	V	31341	V
2022/04/10 17	SR	33,17	V	0,29	V	80,58	V	0,00	V	1,34	V	136,85	V	31253	V
2022/04/10 18	SR	33,97	V	0,28	V	81,19	V	0,00	V	1,29	V	137,22	V	31185	V
2022/04/10 19	SR	30,89	V	0,27	V	81,29	V	0,00	V	1,35	V	137,65	V	31105	V
2022/04/10 20	SR	30,31	V	0,30	V	85,72	V	0,00	V	1,34	V	138,01	V	31198	V
2022/04/10 21	SR	35,14	V	0,34	V	78,11	V	0,00	V	1,35	V	138,27	V	31306	V
2022/04/10 22	SR	98,17	V	0,94	V	51,31	V	0,00	V	1,24	V	138,26	V	30779	V
2022/04/10 23	SR	129,46	V	1,75	V	48,07	V	0,00	V	1,30	V	138,82	V	30695	V
2022/04/10 24	SR	81,48	V	1,05	V	59,78	V	0,00	V	1,39	V	139,50	V	30888	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.8-132.7	0.3-1.7	35.5-129.8	0.0-0.0	1.1-2.7	133.6-139.5	29401.6-31340.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	59	0.5	74	0	1.4	137.1	30610.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: