

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/04/07

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/04/07 01	SR	50,43	V	0,50	V	99,22	V	0,00	V	2,94	V	105,95	V	28928	V
2020/04/07 02	SR	38,08	V	0,37	V	104,50	V	0,00	V	2,92	V	104,77	V	29120	V
2020/04/07 03	SR	20,63	V	0,35	V	125,46	V	0,00	V	1,97	V	104,31	V	29644	V
2020/04/07 04	SR	21,55	V	0,34	V	129,04	V	0,00	V	1,39	V	104,16	V	29509	V
2020/04/07 05	SR	5,58	V	0,30	V	158,82	V	0,00	V	0,98	V	105,58	V	30049	V
2020/04/07 06	SR	18,17	V	0,32	V	135,00	V	0,00	V	0,98	V	106,29	V	30251	V
2020/04/07 07	SR	31,26	V	0,37	V	100,89	V	0,00	V	1,18	V	105,63	V	28520	V
2020/04/07 08	SR	38,27	V	0,44	V	99,68	V	0,00	V	0,83	V	109,44	V	29106	V
2020/04/07 09	SR	75,11	V	0,83	V	85,69	V	0,00	V	1,11	V	110,77	V	30088	V
2020/04/07 10	SR	80,46	V	1,47	V	89,60	V	0,00	V	1,12	V	111,57	V	31766	V
2020/04/07 11	SR	129,45	V	3,51	V	88,17	V	0,01	V	1,25	V	112,13	V	30568	V
2020/04/07 12	SR	105,24	V	3,08	V	95,75	V	0,00	V	1,33	V	113,18	V	31698	V
2020/04/07 13	SR	35,64	V	0,54	V	122,86	V	0,00	V	1,34	V	110,42	V	31703	V
2020/04/07 14	SR	78,63	V	0,76	V	83,23	V	0,00	V	0,81	V	108,04	V	30262	V
2020/04/07 15	SR	36,86	V	0,41	V	89,34	V	0,00	V	0,86	V	108,18	V	30292	V
2020/04/07 16	SR	40,69	V	0,42	V	91,04	V	0,00	V	0,89	V	108,28	V	30321	V
2020/04/07 17	SR	32,75	V	0,35	V	91,12	V	0,00	V	0,85	V	108,20	V	29949	V
2020/04/07 18	SR	29,94	V	0,31	V	90,11	V	0,00	V	0,86	V	108,09	V	29854	V
2020/04/07 19	SR	26,04	V	0,31	V	88,11	V	0,00	V	0,88	V	108,18	V	29800	V
2020/04/07 20	SR	19,45	V	0,32	V	88,54	V	0,00	V	0,96	V	108,33	V	30170	V
2020/04/07 21	SR	26,05	V	0,35	V	84,80	V	0,00	V	0,82	V	108,17	V	29942	V
2020/04/07 22	SR	35,88	V	0,41	V	76,30	V	0,00	V	0,91	V	107,97	V	29585	V
2020/04/07 23	SR	32,08	V	0,32	V	77,95	V	0,00	V	0,96	V	108,13	V	29490	V
2020/04/07 24	SR	16,52	V	0,27	V	97,75	V	0,00	V	1,29	V	108,11	V	30397	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.6-129.5	0.3-3.5	76.3-158.8	0.0-0.0	0.8-2.9	104.2-113.2	28519.9-31765.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	42.7	0.7	99.7	0	1.2	108.1	30042.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. 116

RESPONSABILE IMPIANTO:

Full

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/04/08

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/04/08 01	SR	24,80	V	0,30	V	89,68	V	0,00	V	1,13	V	106,88	V	29544	V
2020/04/08 02	SR	13,95	V	0,27	V	106,04	V	0,00	V	1,07	V	106,65	V	30060	V
2020/04/08 03	SR	13,75	V	0,27	V	102,72	V	0,00	V	0,97	V	106,55	V	30053	V
2020/04/08 04	SR	13,92	V	0,27	V	103,00	V	0,00	V	0,93	V	106,63	V	30139	V
2020/04/08 05	SR	10,75	V	0,30	V	116,53	V	0,00	V	0,91	V	106,66	V	30277	V
2020/04/08 06	SR	11,71	V	0,31	V	112,24	V	0,00	V	0,86	V	106,60	V	30442	V
2020/04/08 07	SR	17,66	V	0,30	V	111,16	V	0,00	V	0,76	V	106,36	V	29261	V
2020/04/08 08	SR	19,35	V	0,30	V	107,74	V	0,00	V	0,65	V	106,96	V	28548	V
2020/04/08 09	SR	23,28	V	0,31	V	100,87	V	0,00	V	0,72	V	107,40	V	28710	V
2020/04/08 10	SR	29,40	V	0,42	V	105,75	V	0,00	V	0,61	V	107,30	V	29261	V
2020/04/08 11	SR	10,21	V	0,30	V	132,51	V	0,00	V	0,71	V	107,17	V	28673	V
2020/04/08 12	SR	13,31	V	0,28	V	125,73	V	0,00	V	0,68	V	107,42	V	28660	V
2020/04/08 13	SR	10,13	V	0,26	V	132,58	V	0,00	V	0,76	V	107,41	V	28800	V
2020/04/08 14	SR	9,61	V	0,26	V	131,99	V	0,00	V	0,80	V	107,51	V	29212	V
2020/04/08 15	SR	11,60	V	0,26	V	132,22	V	0,00	V	0,86	V	107,68	V	29408	V
2020/04/08 16	SR	11,44	V	0,25	V	125,60	V	0,00	V	0,82	V	107,85	V	29908	V
2020/04/08 17	SR	21,43	V	0,29	V	102,50	V	0,00	V	0,80	V	107,55	V	29675	V
2020/04/08 18	SR	31,02	V	0,50	V	112,76	V	0,00	V	1,03	V	108,15	V	30952	V
2020/04/08 19	SR	32,60	V	0,57	V	111,81	V	0,00	V	1,01	V	108,05	V	30958	V
2020/04/08 20	SR	31,07	V	0,46	V	105,21	V	0,00	V	1,09	V	107,69	V	30511	V
2020/04/08 21	SR	22,15	V	0,43	V	113,35	V	0,00	V	0,99	V	107,15	V	30850	V
2020/04/08 22	SR	141,50	V	2,82	V	72,33	V	0,00	V	0,78	V	107,14	V	29712	V
2020/04/08 23	SR	160,27	V	4,06	V	85,32	V	0,07	V	0,99	V	107,22	V	30229	V
2020/04/08 24	SR	62,83	V	1,27	V	113,55	V	0,00	V	1,15	V	106,34	V	30702	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.6-160.3	0.3-4.1	72.3-132.6	0.0-0.1	0.6-1.2	106.3-108.2	28547.8-30957.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	31.2	0.6	110.5	0	0.9	107.2	29772.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P...

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/04/09

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/04/09 01	SR	10,59	V	0,33	V	129,71	V	0,00	V	0,90	V	106,59	V	30859	V
2020/04/09 02	SR	69,08	V	1,13	V	88,30	V	0,00	V	0,79	V	106,72	V	30109	V
2020/04/09 03	SR	65,02	V	0,87	V	84,35	V	0,00	V	0,79	V	106,54	V	29854	V
2020/04/09 04	SR	147,69	V	3,05	V	71,17	V	0,01	V	0,77	V	106,61	V	29769	V
2020/04/09 05	SR	145,76	V	3,10	V	78,48	V	0,02	V	0,80	V	106,54	V	29916	V
2020/04/09 06	SR	70,93	V	1,13	V	86,62	V	0,00	V	1,10	V	106,08	V	29791	V
2020/04/09 07	SR	128,37	V	2,35	V	81,10	V	0,00	V	0,92	V	104,97	V	29522	V
2020/04/09 08	SR	64,68	V	1,13	V	107,61	V	0,00	V	0,75	V	107,27	V	31071	V
2020/04/09 09	SR	64,44	V	1,15	V	107,78	V	0,00	V	0,71	V	105,72	V	30659	V
2020/04/09 10	SR	71,40	V	1,33	V	104,48	V	0,00	V	0,61	V	107,46	V	31661	V
2020/04/09 11	SR	59,94	V	0,81	V	98,47	V	0,00	V	0,63	V	108,25	V	30463	V
2020/04/09 12	SR	69,81	V	0,97	V	88,02	V	0,00	V	0,65	V	107,80	V	29752	V
2020/04/09 13	SR	23,02	V	0,31	V	114,48	V	0,00	V	0,62	V	107,08	V	30112	V
2020/04/09 14	SR	21,92	V	0,30	V	112,54	V	0,00	V	0,58	V	107,13	V	30027	V
2020/04/09 15	SR	19,00	V	0,27	V	119,22	V	0,00	V	0,62	V	106,98	V	30080	V
2020/04/09 16	SR	4,31	V	0,28	V	174,66	V	0,00	V	0,75	V	106,91	V	30347	V
2020/04/09 17	SR	6,59	V	0,26	V	145,75	V	0,00	V	0,64	V	107,01	V	30038	V
2020/04/09 18	SR	15,89	V	0,26	V	109,91	V	0,00	V	0,58	V	106,57	V	29451	V
2020/04/09 19	SR	57,49	V	0,57	V	77,70	V	0,00	V	0,46	V	106,06	V	28258	V
2020/04/09 20	SR	57,28	V	0,83	V	84,45	V	0,00	V	0,55	V	107,44	V	29330	V
2020/04/09 21	SR	10,35	V	0,30	V	122,52	V	0,00	V	0,64	V	107,76	V	30367	V
2020/04/09 22	SR	57,39	V	1,23	V	104,52	V	0,00	V	0,73	V	107,43	V	30178	V
2020/04/09 23	SR	75,24	V	1,85	V	101,60	V	0,00	V	0,79	V	106,76	V	29811	V
2020/04/09 24	SR	19,58	V	0,47	V	122,79	V	0,00	V	0,71	V	106,89	V	30481	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.3-147.7	0.3-3.1	71.2-174.7	0.0-0.0	0.5-1.1	105.0-108.3	28258.3-31661.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	55.7	1	104.8	0	0.7	106.9	30079.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. 116

RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/04/10

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/04/10 01	SR	49,09	V	0,65	V	92,67	V	0,00	V	0,73	V	107,49	V	30084	V
2020/04/10 02	SR	67,07	V	0,69	V	78,03	V	0,00	V	0,74	V	107,03	V	29663	V
2020/04/10 03	SR	81,41	V	0,76	V	76,72	V	0,00	V	0,72	V	106,58	V	29635	V
2020/04/10 04	SR	74,77	V	0,65	V	80,34	V	0,00	V	0,71	V	106,90	V	29680	V
2020/04/10 05	SR	71,15	V	0,59	V	77,75	V	0,00	V	0,69	V	106,73	V	29482	V
2020/04/10 06	SR	59,30	V	0,59	V	87,26	V	0,00	V	0,69	V	106,46	V	29186	V
2020/04/10 07	SR	43,31	V	0,44	V	83,22	V	0,00	V	0,58	V	106,30	V	28401	V
2020/04/10 08	SR	48,77	V	0,55	V	83,78	V	0,00	V	0,86	V	106,84	V	29002	V
2020/04/10 09	SR	38,74	V	0,41	V	82,32	V	0,00	V	0,83	V	105,77	V	28148	V
2020/04/10 10	SR	7,35	V	0,31	V	130,67	V	0,00	V	0,44	V	104,21	V	27676	V
2020/04/10 11	SR	19,85	V	0,29	V	120,01	V	0,00	V	0,52	V	105,55	V	29076	V
2020/04/10 12	SR	19,94	V	0,29	V	95,95	V	0,00	V	0,53	V	106,03	V	27627	V
2020/04/10 13	SR	55,74	V	0,83	V	85,39	V	0,01	V	0,53	V	105,71	V	27599	V
2020/04/10 14	SR	62,81	V	0,48	V	71,17	V	0,00	V	0,50	V	105,52	V	26536	V
2020/04/10 15	SR	40,15	V	0,35	V	79,93	V	0,00	V	0,53	V	105,97	V	26275	V
2020/04/10 16	SR	31,75	V	0,35	V	87,37	V	0,00	V	0,54	V	106,20	V	26590	V
2020/04/10 17	SR	34,41	V	0,32	V	74,98	V	0,00	V	0,56	V	106,27	V	26283	V
2020/04/10 18	SR	52,37	V	0,41	V	63,68	V	0,00	V	0,54	V	106,62	V	25680	V
2020/04/10 19	SR	98,98	V	0,70	V	42,92	V	0,00	V	0,56	V	106,61	V	25287	V
2020/04/10 20	SR	100,09	V	1,01	V	59,14	V	0,00	V	0,65	V	106,76	V	26014	V
2020/04/10 21	SR	80,41	V	1,22	V	77,62	V	0,00	V	0,77	V	106,99	V	27366	V
2020/04/10 22	SR	83,68	V	1,20	V	82,01	V	0,00	V	1,16	V	107,00	V	27810	V
2020/04/10 23	SR	57,67	V	0,84	V	96,22	V	0,00	V	3,23	V	106,20	V	28304	V
2020/04/10 24	SR	24,59	V	0,42	V	113,62	V	0,00	V	2,43	V	104,48	V	28875	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.3-100.1	0.3-1.2	42.9-130.7	0.0-0.0	0.4-3.2	104.2-107.5	25286.5-30083.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	54.3	0.6	84.3	0	0.8	106.3	27928.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. R.

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/04/11

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/04/11 01	SR	66,90	V	0,78	V	82,85	V	0,00	V	1,02	V	105,04	V	29021	V
2020/04/11 02	SR	86,30	V	0,91	V	74,89	V	0,00	V	0,79	V	105,99	V	29033	V
2020/04/11 03	SR	86,42	V	0,96	V	86,00	V	0,00	V	0,77	V	106,12	V	29160	V
2020/04/11 04	SR	53,16	V	0,54	V	88,37	V	0,00	V	0,70	V	106,18	V	29280	V
2020/04/11 05	SR	82,46	V	0,91	V	81,30	V	0,00	V	0,73	V	106,20	V	29147	V
2020/04/11 06	SR	91,48	V	1,32	V	86,75	V	0,00	V	0,78	V	105,18	V	28756	V
2020/04/11 07	SR	108,70	V	2,06	V	81,49	V	0,00	V	0,66	V	105,21	V	28382	V
2020/04/11 08	SR	101,44	V	1,98	V	84,40	V	0,00	V	0,60	V	105,19	V	27883	V
2020/04/11 09	SR	38,92	V	0,74	V	117,40	V	0,00	V	0,75	V	106,16	V	29298	V
2020/04/11 10	SR	24,25	V	0,55	V	126,96	V	0,00	V	0,79	V	106,61	V	30106	V
2020/04/11 11	SR	13,76	V	0,39	V	135,80	V	0,00	V	0,88	V	106,11	V	30007	V
2020/04/11 12	SR	9,68	V	0,34	V	138,93	V	0,00	V	0,94	V	105,86	V	29895	V
2020/04/11 13	SR	10,61	V	0,30	V	129,75	V	0,00	V	1,06	V	105,05	V	29219	V
2020/04/11 14	SR	11,71	V	0,28	V	123,43	V	0,00	V	0,69	V	106,05	V	28432	V
2020/04/11 15	SR	26,95	V	0,37	V	101,06	V	0,00	V	0,63	V	105,65	V	27291	V
2020/04/11 16	SR	39,59	V	0,48	V	92,69	V	0,00	V	0,64	V	105,96	V	26821	V
2020/04/11 17	SR	74,16	V	0,94	V	78,08	V	0,00	V	0,65	V	106,82	V	26801	V
2020/04/11 18	SR	49,27	V	0,59	V	86,21	V	0,00	V	0,70	V	107,19	V	26870	V
2020/04/11 19	SR	47,18	V	0,52	V	82,47	V	0,00	V	0,76	V	107,20	V	26861	V
2020/04/11 20	SR	46,63	V	0,56	V	85,91	V	0,00	V	0,82	V	106,80	V	27020	V
2020/04/11 21	SR	50,10	V	0,65	V	90,76	V	0,00	V	0,93	V	106,50	V	27545	V
2020/04/11 22	SR	57,54	V	0,67	V	96,16	V	0,00	V	1,37	V	106,86	V	28127	V
2020/04/11 23	SR	51,81	V	0,55	V	96,85	V	0,00	V	2,14	V	104,70	V	27520	V
2020/04/11 24	SR	54,34	V	0,50	V	92,46	V	0,00	V	1,58	V	104,28	V	27776	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.7-108.7	0.3-2.1	74.9-138.9	0.0-0.0	0.6-2.1	104.3-107.2	26800.7-30105.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	53.5	0.7	97.5	0	0.9	106	28343.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/04/12

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/04/12 01	SR	59,05	V	0,60	V	87,89	V	0,00	V	1,34	V	104,49	V	27952	V
2020/04/12 02	SR	75,39	V	0,70	V	79,19	V	0,00	V	1,21	V	104,48	V	27942	V
2020/04/12 03	SR	36,70	V	0,36	V	97,17	V	0,00	V	1,27	V	104,43	V	28161	V
2020/04/12 04	SR	26,15	V	0,32	V	104,71	V	0,00	V	1,22	V	104,27	V	28383	V
2020/04/12 05	SR	18,57	V	0,33	V	111,26	V	0,00	V	1,12	V	104,24	V	28609	V
2020/04/12 06	SR	27,83	V	0,39	V	101,79	V	0,00	V	0,97	V	104,76	V	28578	V
2020/04/12 07	SR	36,21	V	0,41	V	92,71	V	0,00	V	0,77	V	104,94	V	28459	V
2020/04/12 08	SR	40,76	V	0,36	V	90,81	V	0,00	V	0,76	V	106,14	V	28445	V
2020/04/12 09	SR	46,22	V	0,41	V	84,04	V	0,00	V	0,76	V	106,07	V	27821	V
2020/04/12 10	SR	29,94	V	0,35	V	93,88	V	0,00	V	0,99	V	105,82	V	28911	V
2020/04/12 11	SR	37,71	V	0,38	V	96,02	V	0,00	V	1,21	V	105,20	V	28403	V
2020/04/12 12	SR	60,28	V	0,46	V	72,51	V	0,00	V	0,81	V	104,28	V	27158	V
2020/04/12 13	SR	55,59	V	0,41	V	76,03	V	0,00	V	0,76	V	105,55	V	27808	V
2020/04/12 14	SR	46,71	V	0,38	V	84,48	V	0,00	V	0,79	V	106,31	V	27919	V
2020/04/12 15	SR	64,61	V	0,52	V	72,60	V	0,00	V	0,79	V	106,24	V	27655	V
2020/04/12 16	SR	44,81	V	0,39	V	81,54	V	0,00	V	0,91	V	106,31	V	28183	V
2020/04/12 17	SR	34,62	V	0,37	V	91,98	V	0,00	V	0,97	V	106,37	V	28544	V
2020/04/12 18	SR	29,54	V	0,35	V	94,98	V	0,00	V	1,36	V	105,22	V	28193	V
2020/04/12 19	SR	32,82	V	0,34	V	95,16	V	0,00	V	1,25	V	104,69	V	28224	V
2020/04/12 20	SR	56,23	V	0,56	V	79,32	V	0,00	V	1,13	V	104,57	V	28058	V
2020/04/12 21	SR	65,13	V	0,62	V	75,34	V	0,00	V	1,05	V	104,76	V	27814	V
2020/04/12 22	SR	62,03	V	0,52	V	85,50	V	0,00	V	1,07	V	105,22	V	27974	V
2020/04/12 23	SR	67,18	V	0,57	V	76,90	V	0,00	V	0,94	V	105,82	V	27548	V
2020/04/12 24	SR	61,07	V	0,62	V	83,70	V	0,00	V	1,00	V	105,85	V	27930	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	18.6-75.4	0.3-0.7	72.5-111.3	0.0-0.0	0.8-1.4	104.2-106.4	27158.0-28910.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	46.5	0.4	87.9	0	1	105.3	28111.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/04/13

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/04/13 01	SR	63,76	V	0,54	V	77,84	V	0,00	V	1,04	V	106,05	V	27545	V
2020/04/13 02	SR	48,92	V	0,43	V	85,95	V	0,00	V	0,97	V	106,12	V	27643	V
2020/04/13 03	SR	38,68	V	0,38	V	91,02	V	0,00	V	0,97	V	106,11	V	27580	V
2020/04/13 04	SR	62,94	V	0,51	V	82,35	V	0,00	V	0,97	V	106,07	V	27340	V
2020/04/13 05	SR	96,04	V	1,25	V	80,28	V	0,06	V	0,88	V	106,06	V	27219	V
2020/04/13 06	SR	40,56	V	0,34	V	93,78	V	0,00	V	0,98	V	105,50	V	27765	V
2020/04/13 07	SR	98,50	V	1,08	V	70,98	V	0,00	V	1,14	V	104,33	V	27349	V
2020/04/13 08	SR	36,72	V	0,35	V	97,04	V	0,00	V	0,92	V	105,76	V	28635	V
2020/04/13 09	SR	23,93	V	0,31	V	107,28	V	0,00	V	0,99	V	107,86	V	29148	V
2020/04/13 10	SR	20,54	V	0,32	V	117,29	V	0,00	V	0,99	V	108,48	V	29960	V
2020/04/13 11	SR	21,30	V	0,28	V	113,27	V	0,00	V	0,98	V	108,36	V	29120	V
2020/04/13 12	SR	20,41	V	0,28	V	113,90	V	0,00	V	1,01	V	107,57	V	28175	V
2020/04/13 13	SR	19,51	V	0,28	V	109,21	V	0,00	V	0,89	V	106,72	V	27433	V
2020/04/13 14	SR	28,84	V	0,30	V	101,53	V	0,00	V	0,86	V	106,94	V	27451	V
2020/04/13 15	SR	21,01	V	0,28	V	109,41	V	0,00	V	0,91	V	107,00	V	27779	V
2020/04/13 16	SR	10,12	V	0,25	V	126,36	V	0,00	V	1,13	V	106,89	V	28440	V
2020/04/13 17	SR	4,57	V	0,26	V	147,98	V	0,00	V	1,25	V	106,97	V	29022	V
2020/04/13 18	SR	4,22	V	0,26	V	143,95	V	0,00	V	1,63	V	105,59	V	28450	V
2020/04/13 19	SR	2,83	V	0,28	V	155,02	V	0,00	V	1,38	V	104,60	V	28329	V
2020/04/13 20	SR	3,42	V	0,26	V	147,83	V	0,00	V	1,07	V	105,26	V	28483	V
2020/04/13 21	SR	33,28	V	0,42	V	110,91	V	0,00	V	1,21	V	104,59	V	27945	V
2020/04/13 22	SR	53,98	V	0,50	V	85,22	V	0,00	V	0,94	V	105,09	V	27315	V
2020/04/13 23	SR	93,68	V	0,76	V	65,63	V	0,00	V	0,76	V	104,88	V	26593	V
2020/04/13 24	SR	73,68	V	0,63	V	69,99	V	0,00	V	0,83	V	105,66	V	27069	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.8-98.5	0.2-1.3	65.6-155.0	0.0-0.1	0.8-1.6	104.3-108.5	26592.6-29960.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	38.4	0.4	104.3	0	1	106.2	27991
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: