CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/12/01

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/12/01 01	SR	35,65	V	0,57	V	83,99	V	0,00	V	0,37	V	141,92	V	34423	V
2020/12/01 02	SR	17,52	V	0,57	V	98,81	V	0,00	V	0,36	V	142,00	V	34392	V
2020/12/01 03	SR	9,18	V	0,58	V	111,54	V	0,00	V	0,36	V	142,24	V	33202	V
2020/12/01 04	SR	9,88	V	0,58	V	113,36	V	0,00	V	0,33	V	142,51	V	34560	V
2020/12/01 05	SR	10,78	V	0,57	V	114,26	V	0,00	V	0,31	V	142,69	V	34603	V
2020/12/01 06	SR	28,33	V	0,56	V	85,54	V	0,00	V	0,32	V	142,84	V	33118	V
2020/12/01 07	SR	120,28	V	0,52	V	48,14	V	0,11	V	0,30	V	144,04	V	34450	V
2020/12/01 08	SR	130,57	V	0,52	V	50,67	V	0,13	V	1,42	V	144,70	V	32941	V
2020/12/01 09	SR	123,02	V	0,54	V	61,67	V	0,31	V	0,37	V	141,68	V	34331	V
2020/12/01 10	SR	49,82	V	0,54	V	75,59	V	0,00	V	0,36	V	141,46	V	33535	V
2020/12/01 11	SR	78,38	V	0,55	V	66,65	V	0,00	V	0,34	V	141,57	V	33197	V
2020/12/01 12	SR	83,57	V	0,59	V	65,60	V	0,04	V	0,79	V	141,84	V	31868	V
2020/12/01 13	SR	121,10	V	0,59	V	57,54	V	0,17	V	0,34	V	140,16	V	33066	V
2020/12/01 14	SR	62,71	V	0,58	V	70,96	V	0,01	V	0,34	V	139,80	V	32101	V
2020/12/01 15	SR	40,70	V	0,56	V	72,27	V	0,00	V	0,34	V	139,78	V	33511	V
2020/12/01 16	SR	126,75	V	0,59	V	53,91	V	0,07	V	0,39	V	139,28	V	32229	V
2020/12/01 17	SR	77,39	V	0,55	V	59,46	V	0,00	V	0,33	V	138,18	V	33685	V
2020/12/01 18	SR	52,96	V	0,56	V	70,85	V	0,00	V	0,32	V	137,83	V	33682	V
2020/12/01 19	SR	105,26	V	0,59	V	58,91	V	0,13	V	0,31	V	138,35	V	32619	V
2020/12/01 20	SR	90,13	V	0,55	V	62,96	V	0,00	V	0,29	V	138,66	V	33411	V
2020/12/01 21	SR	63,14	V	0,57	V	73,38	V	0,02	V	0,30	V	139,06	V	32635	V
2020/12/01 22	SR	65,32	V	0,55	V	72,93	V	0,03	V	0,29	V	139,62	V	33678	V
2020/12/01 23	SR	37,96	V	0,58	V	82,83	V	0,00	V	0,30	V	140,53	V	32147	V
2020/12/01 24	SR	13,32	V	0,59	V	108,19	V	0,00	V	0,28	V	140,36	V	33520	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 –C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.2-130.6	0.5-0.6	48.1-114.3	0.0-0.3	0.3-1.4	137.8-144.7	31867.7-34602.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	64.7	0.6	75.8	0	0.4	140.9	33371
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Giovanni Pilla

RESPONSABILE IMPIANTO:

ENGIE

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/12/02

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/12/02 01	SR	14,53	V	0,60	V	105,66	V	0,00	V	0,29	V	139,79	V	32396	V
2020/12/02 02	SR	18,80	V	0,58	V	104,46	V	0,00	V	0,28	V	139,88	V	33631	V
2020/12/02 03	SR	20,30	V	0,59	V	103,09	V	0,00	V	0,30	V	140,13	V	32183	V
2020/12/02 04	SR	6,38	V	0,59	V	121,58	V	0,00	V	0,28	V	140,21	V	33503	V
2020/12/02 05	SR	15,43	V	0,58	V	109,74	V	0,00	V	0,28	V	140,40	V	32341	V
2020/12/02 06	SR	31,07	V	0,55	V	89,98	V	0,00	V	0,26	V	140,79	V	33522	V
2020/12/02 07	SR	44,28	V	0,55	V	84,64	V	0,00	V	0,26	V	141,13	V	32273	V
2020/12/02 08	SR	94,78	V	0,55	V	65,24	V	0,05	V	0,88	V	141,45	V	32392	V
2020/12/02 09	SR	124,18	V	0,57	V	67,00	V	0,20	V	0,29	V	142,02	V	33279	V
2020/12/02 10	SR	85,31	V	0,56	V	70,45	V	0,01	V	0,32	V	141,97	V	32633	V
2020/12/02 11	SR	105,15	V	0,62	V	62,06	V	0,21	V	0,36	V	141,06	V	31013	V
2020/12/02 12	SR	75,80	V	0,59	V	60,34	V	0,00	V	0,38	V	140,26	V	32341	V
2020/12/02 13	SR	106,41	V	0,61	V	51,40	V	0,03	V	0,38	V	140,22	V	31186	V
2020/12/02 14	SR	89,25	V	0,58	V	53,63	V	0,01	V	0,35	V	140,59	V	32478	V
2020/12/02 15	SR	68,83	V	0,60	V	65,49	V	0,01	V	0,34	V	140,91	V	31308	V
2020/12/02 16	SR	83,71	V	0,58	V	58,67	V	0,00	V	0,38	V	141,07	V	31371	V
2020/12/02 17	SR	74,10	V	0,58	V	65,08	V	0,00	V	0,31	V	140,20	V	32511	V
2020/12/02 18	SR	103,81	V	0,61	V	58,39	V	0,03	V	0,30	V	139,83	V	31041	V
2020/12/02 19	SR	102,13	V	0,60	V	55,54	V	0,00	V	0,28	V	139,65	V	31155	V
2020/12/02 20	SR	48,25	V	0,61	V	70,43	V	0,00	V	0,28	V	139,81	V	31151	V
2020/12/02 21	SR	57,12	V	0,62	V	66,29	V	0,00	V	0,28	V	140,01	V	30975	V
2020/12/02 22	SR	76,39	V	0,62	V	53,20	V	0,00	V	0,30	V	140,44	V	30822	V
2020/12/02 23	SR	80,18	V	0,62	V	55,17	V	0,00	V	0,30	V	140,91	V	30891	V
2020/12/02 24	SR	88,28	V	0,61	V	57,43	V	0,00	V	0,28	V	141,10	V	30902	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 –C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.4-124.2	0.5-0.6	51.4-121.6	0.0-0.2	0.3-0.9	139.7-142.0	30821.5-33631.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	67.3	0.6	73.1	0	0.3	140.6	31970.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Giovanni Pizzas

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/12/03

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/12/03 01	SR	62,02	V	0,60	V	61,85	V	0,00	V	0,26	V	141,31	V	30854	V
2020/12/03 02	SR	50,81	V	0,59	V	65,48	V	0,00	V	0,26	V	141,51	V	30977	V
2020/12/03 03	SR	72,60	V	0,61	V	59,21	V	0,00	V	0,27	V	141,84	V	31096	V
2020/12/03 04	SR	50,63	V	0,61	V	65,87	V	0,00	V	0,28	V	141,92	V	31164	V
2020/12/03 05	SR	105,80	V	1,02	V	55,52	V	1,44	V	0,27	V	142,03	V	30955	V
2020/12/03 06	SR	132,44	V	0,63	V	49,96	V	0,01	V	0,26	V	142,37	V	30716	V
2020/12/03 07	SR	115,17	V	0,63	V	57,28	V	0,00	V	0,26	V	142,73	V	30899	V
2020/12/03 08	SR	100,23	V	0,63	V	59,22	V	0,00	V	0,26	V	143,49	V	30860	V
2020/12/03 09	SR	99,11	V	0,64	V	56,60	V	0,02	V	0,26	V	144,01	V	30860	V
2020/12/03 10	SR	117,25	V	0,64	V	51,60	V	0,02	V	0,35	V	144,12	V	32128	V
2020/12/03 11	SR	98,68	V	0,63	V	51,71	V	0,00	V	0,86	V	141,15	V	30449	V
2020/12/03 12	SR	88,05	V	0,64	V	50,47	V	0,00	V	0,35	V	139,46	V	30355	V
2020/12/03 13	SR	90,32	V	0,63	V	52,09	V	0,00	V	0,31	V	139,65	V	30334	V
2020/12/03 14	SR	95,11	V	0,64	V	63,79	V	0,01	V	0,30	V	140,10	V	30717	V
2020/12/03 15	SR	69,09	V	0,63	V	59,09	V	0,00	V	0,33	V	139,99	V	30518	V
2020/12/03 16	SR	84,84	V	0,62	V	62,49	V	0,00	V	0,33	V	140,59	V	30557	V
2020/12/03 17	SR	45,82	V	0,63	V	78,81	V	0,00	V	0,31	V	140,95	V	30783	V
2020/12/03 18	SR	47,46	V	0,64	V	80,92	V	0,00	V	0,70	V	141,26	V	30920	V
2020/12/03 19	SR	23,93	V	0,66	V	93,97	V	0,00	V	0,37	V	140,55	V	30975	V
2020/12/03 20	SR	49,60	V	0,66	V	76,86	V	0,00	V	0,33	V	140,06	V	31217	V
2020/12/03 21	SR	65,59	V	0,65	V	67,67	V	0,00	V	0,31	V	140,29	V	30916	V
2020/12/03 22	SR	75,64	V	0,66	V	73,37	V	0,01	V	0,29	V	140,75	V	30826	V
2020/12/03 23	SR	40,60	V	0,65	V	84,05	V	0,00	V	0,28	V	141,29	V	30653	V
2020/12/03 24	SR	66,67	V	0,62	V	66,44	V	0,00	V	0,29	V	142,09	V	30595	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 –C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	23.9-132.4	0.6-1.0	50.0-94.0	0.0-1.4	0.3-0.9	139.5-144.1	30333.7-32127.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	77	0.6	64.3	0.1	0.3	141.4	30846.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/12/04

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/12/04 01	SR	92,33	V	0,61	V	63,49	V	0,02	V	0,29	V	142,83	V	30288	V
2020/12/04 02	SR	18,08	V	0,63	V	97,71	V	0,00	V	0,29	V	143,05	V	30882	V
2020/12/04 03	SR	65,54	V	0,60	V	62,12	V	0,00	V	0,28	V	143,12	V	30315	V
2020/12/04 04	SR	78,30	V	0,60	V	62,33	V	0,03	V	0,27	V	143,32	V	30236	V
2020/12/04 05	SR	40,06	V	0,61	V	73,18	V	0,00	V	0,26	V	143,13	V	30367	V
2020/12/04 06	SR	63,50	V	0,61	V	58,58	V	0,00	V	0,24	V	142,96	V	30163	V
2020/12/04 07	SR	38,51	V	0,62	V	71,04	V	0,00	V	0,24	V	143,23	V	30214	V
2020/12/04 08	SR	30,55	V	0,64	V	77,09	V	0,00	V	0,31	V	143,01	V	30274	V
2020/12/04 09	SR	50,35	V	0,65	V	65,77	V	0,00	V	0,30	V	141,16	V	30386	V
2020/12/04 10	SR	101,45	V	0,64	V	51,86	V	0,01	V	0,28	V	139,78	V	31713	V
2020/12/04 11	SR	96,60	V	0,66	V	56,19	V	0,03	V	0,30	V	140,02	V	28978	V
2020/12/04 12	SR	69,14	V	0,65	V	59,13	V	0,00	V	0,29	V	140,28	V	29545	V
2020/12/04 13	SR	114,18	V	1,04	V	69,67	V	1,79	V	0,31	V	140,60	V	29381	V
2020/12/04 14	SR	64,84	V	0,68	V	67,06	V	0,10	V	0,30	V	140,88	V	29722	V
2020/12/04 15	SR	52,62	V	0,65	V	71,93	V	0,01	V	0,34	V	141,45	V	29822	V
2020/12/04 16	SR	72,89	V	0,67	V	70,64	V	0,13	V	0,30	V	140,73	V	29723	V
2020/12/04 17	SR	81,75	V	0,67	V	66,47	V	0,14	V	0,29	V	140,38	V	29909	V
2020/12/04 18	SR	30,32	V	0,64	V	78,21	V	0,00	V	0,30	V	140,42	V	30230	V
2020/12/04 19	SR	65,61	V	0,62	V	63,97	V	0,00	V	0,29	V	140,82	V	29979	V
2020/12/04 20	SR	30,36	V	0,64	V	79,78	V	0,00	V	0,29	V	140,91	V	30050	V
2020/12/04 21	SR	16,48	V	0,66	V	96,05	V	0,00	V	0,34	V	140,57	V	30323	V
2020/12/04 22	SR	54,20	V	0,63	V	62,30	V	0,00	V	0,29	V	139,63	V	29818	V
2020/12/04 23	SR	63,45	V	0,67	V	79,46	V	0,06	V	0,28	V	139,59	V	29772	V
2020/12/04 24	SR	64,92	V	0,65	V	70,20	V	0,00	V	0,22	V	140,79	V	29499	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 –C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.5-114.2	0.6-1.0	51.9-97.7	0.0-1.8	0.2-0.3	139.6-143.3	28978.1-31713.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	60.7	0.7	69.8	0.1	0.3	141.4	30066.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/12/05

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/12/05 01	SR	87,49	V	0,66	V	63,03	V	0,07	V	0,22	V	141,52	V	29318	V
2020/12/05 02	SR	55,41	V	0,66	V	68,45	V	0,00	V	0,25	V	142,01	V	29497	V
2020/12/05 03	SR	56,56	V	0,65	V	68,80	V	0,01	V	0,25	V	142,37	V	29328	V
2020/12/05 04	SR	63,25	V	0,66	V	67,34	V	0,03	V	0,27	V	142,91	V	29279	V
2020/12/05 05	SR	49,50	V	0,66	V	69,42	V	0,00	V	0,24	V	143,25	V	29306	V
2020/12/05 06	SR	76,59	V	0,67	V	66,29	V	0,04	V	0,24	V	143,46	V	29004	V
2020/12/05 07	SR	82,84	V	0,69	V	71,97	V	0,14	V	0,23	V	143,53	V	29242	V
2020/12/05 08	SR	89,00	V	0,69	V	70,20	V	0,07	V	0,26	V	143,72	V	29182	V
2020/12/05 09	SR	33,62	V	0,66	V	82,11	V	0,00	V	0,33	V	143,33	V	29280	V
2020/12/05 10	SR	24,58	V	0,64	V	89,58	V	0,00	V	0,23	V	141,31	V	31961	V
2020/12/05 11	SR	95,79	V	0,69	V	64,86	V	0,17	V	0,81	V	140,38	V	29191	V
2020/12/05 12	SR	85,19	V	0,64	V	70,46	V	0,06	V	0,28	V	138,42	V	29960	V
2020/12/05 13	SR	78,98	V	0,63	V	66,97	V	0,02	V	0,28	V	138,66	V	29856	V
2020/12/05 14	SR	76,74	V	0,63	V	65,16	V	0,02	V	0,29	V	138,84	V	30005	V
2020/12/05 15	SR	111,92	V	0,63	V	61,45	V	0,03	V	0,31	V	139,43	V	29919	V
2020/12/05 16	SR	52,94	V	0,63	V	75,83	V	0,00	V	0,26	V	139,35	V	30127	V
2020/12/05 17	SR	43,56	V	0,64	V	81,91	V	0,00	V	0,28	V	139,31	V	30198	V
2020/12/05 18	SR	20,99	V	0,67	V	115,61	V	0,00	V	0,31	V	139,91	V	30568	V
2020/12/05 19	SR	6,39	V	0,71	V	134,35	V	0,00	V	0,29	V	139,86	V	30866	V
2020/12/05 20	SR	2,96	V	0,77	V	165,09	V	0,00	V	0,43	V	138,41	V	31717	V
2020/12/05 21	SR	14,06	V	0,70	V	125,30	V	0,00	V	0,26	V	137,98	V	30921	V
2020/12/05 22	SR	22,81	V	0,65	V	105,47	V	0,00	V	0,26	V	138,13	V	30750	V
2020/12/05 23	SR	52,75	V	0,69	V	94,36	V	0,06	V	0,27	V	139,18	V	30489	V
2020/12/05 24	SR	76,19	V	0,77	V	98,70	V	0,41	V	0,28	V	140,63	V	30407	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 –C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.0-111.9	0.6-0.8	61.4-165.1	0.0-0.4	0.2-0.8	138.0-143.7	29004.1-31961.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	56.7	0.7	85.1	0	0.3	140.7	30015.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/12/06

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/12/06 01	SR	21,02	V	0,75	V	121,96	V	0,00	V	0,31	V	141,09	V	31081	V
2020/12/06 02	SR	75,89	V	0,66	V	61,46	V	0,01	V	0,32	V	141,48	V	30032	V
2020/12/06 03	SR	76,88	V	0,69	V	70,93	V	0,09	V	0,35	V	142,97	V	30004	V
2020/12/06 04	SR	57,88	V	0,71	V	79,25	V	0,19	V	0,37	V	144,53	V	30092	V
2020/12/06 05	SR	113,53	V	0,72	V	56,37	V	0,39	V	0,67	V	144,62	V	29844	V
2020/12/06 06	SR	39,66	V	0,64	V	83,61	V	0,00	V	0,83	V	143,04	V	29870	V
2020/12/06 07	SR	70,52	V	0,66	V	74,49	V	0,10	V	0,40	V	141,93	V	30392	V
2020/12/06 08	SR	52,93	V	0,65	V	67,33	V	0,00	V	0,36	V	141,28	V	30321	V
2020/12/06 09	SR	62,48	V	0,64	V	73,73	V	0,00	V	0,38	V	140,38	V	30116	V
2020/12/06 10	SR	83,92	V	0,63	V	70,58	V	0,02	V	0,30	V	138,57	V	32018	V
2020/12/06 11	SR	46,79	V	0,65	V	81,85	V	0,00	V	0,30	V	138,25	V	30233	V
2020/12/06 12	SR	120,02	V	0,66	V	64,94	V	0,06	V	0,28	V	138,36	V	29745	V
2020/12/06 13	SR	103,66	V	0,65	V	73,60	V	0,21	V	0,27	V	138,65	V	29989	V
2020/12/06 14	SR	66,85	V	0,62	V	77,42	V	0,00	V	0,28	V	139,17	V	30258	V
2020/12/06 15	SR	53,32	V	0,63	V	85,14	V	0,00	V	0,32	V	140,26	V	30321	V
2020/12/06 16	SR	66,16	V	0,65	V	95,90	V	0,04	V	0,36	V	140,67	V	30285	V
2020/12/06 17	SR	104,99	V	0,66	V	85,06	V	0,10	V	0,33	V	140,52	V	30207	V
2020/12/06 18	SR	98,29	V	0,65	V	72,39	V	0,05	V	0,31	V	139,83	V	30163	V
2020/12/06 19	SR	9,63	V	0,71	V	137,93	V	0,01	V	0,35	V	139,87	V	31018	V
2020/12/06 20	SR	13,60	V	0,69	V	131,62	V	0,00	V	0,31	V	139,07	V	30577	V
2020/12/06 21	SR	14,74	V	0,69	V	124,46	V	0,00	V	0,30	V	139,27	V	30574	V
2020/12/06 22	SR	36,24	V	0,66	V	102,05	V	0,00	V	0,28	V	139,08	V	30168	V
2020/12/06 23	SR	38,94	V	0,66	V	96,61	V	0,00	V	0,29	V	139,33	V	30163	V
2020/12/06 24	SR	25,70	V	0,68	V	102,41	V	0,00	V	0,30	V	139,42	V	30251	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 –C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.6-120.0	0.6-0.8	56.4-137.9	0.0-0.4	0.3-0.8	138.3-144.6	29745.2-32018.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	60.6	0.7	87.1	0.1	0.4	140.5	30321.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/12/07

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/12/07 01	SR	22,44	V	0,69	V	107,10	V	0,00	V	0,30	V	139,53	V	30267	V
2020/12/07 02	SR	32,42	V	0,69	V	96,08	V	0,00	V	0,30	V	139,40	V	30273	V
2020/12/07 03	SR	60,18	V	1,11	V	81,74	V	3,06	V	0,34	V	139,61	V	30147	V
2020/12/07 04	SR	67,51	V	0,72	V	48,20	V	0,00	V	0,36	V	139,94	V	30040	V
2020/12/07 05	SR	107;65	V	0,70	V	44,93	V	0,02	V	0,37	V	140,38	V	29739	V
2020/12/07 06	SR	62,88	V	0,68	V	62,03	V	0,00	V	0,36	V	141,15	V	30022	V
2020/12/07 07	SR	67,56	V	0,66	V	60,90	V	0,00	V	0,34	V	141,81	V	29651	V
2020/12/07 08	SR	47,74	V	0,66	V	69,65	V	0,00	V	0,42	V	142,17	V	29686	V
2020/12/07 09	SR	104,50	V	0,65	V	57,16	V	0,03	V	0,32	V	141,10	V	29282	V
2020/12/07 10	SR	100,55	V	0,64	V	64,17	V	0,01	V	0,30	V	140,19	V	31503	V
2020/12/07 11	SR	50,13	V	0,66	V	71,60	V	0,00	V	0,33	V	140,58	V	29466	V
2020/12/07 12	SR	43,29	V	0,66	V	71,58	V	0,00	V	0,31	V	140,45	V	29771	V
2020/12/07 13	SR	32,36	V	0,65	V	77,85	V	0,00	V	0,30	V	140,64	V	29608	V
2020/12/07 14	SR	49,34	V	0,65	V	65,02	V	0,00	V	0,30	V	140,85	V	29416	V
2020/12/07 15	SR	58,09	V	0,65	V	66,72	V	0,00	V	1,00	V	141,57	V	28981	V
2020/12/07 16	SR	103,91	V	0,65	V	54,90	V	0,04	V	0,87	V	140,21	V	28597	V
2020/12/07 17	SR	109,39	V	0,67	V	54,71	V	0,06	V	0,40	V	139,62	V	29163	V
2020/12/07 18	SR	77,84	V	0,65	V	57,25	V	0,02	V	0,43	V	140,07	V	29134	V
2020/12/07 19	SR	98,18	V	0,66	V	59,08	V	0,05	V	0,38	V	140,23	V	28943	V
2020/12/07 20	SR	94,44	V	0,65	V	62,57	V	0,05	V	0,38	V	140,54	V	28834	V
2020/12/07 21	SR	105,37	V	0,76	V	64,36	V	0,61	V	0,45	V	140,68	V	28854	V
2020/12/07 22	SR	117,60	V	0,71	V	53,07	V	0,31	V	0,41	V	140,60	V	29050	V
2020/12/07 23	SR	30,00	V	0,65	V	78,15	V	0,00	V	0,39	V	140,21	V	29651	V
2020/12/07 24	SR	22,02	V	0,67	V	87,07	V	0,00	V	0,42	V	139,92	V	29863	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 –C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	22.0-117.6	0.6-1.1	44.9-107.1	0.0-3.1	0.3-1.0	139.4-142.2	28597.4-31503.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	69.4	0.7	67.3	0.2	0.4	140.5	29580.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/12/08

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/12/08 01	SR	20,56	V	0,68	V	80,68	V	0,00	V	0,42	V	139,94	V	29969	V
2020/12/08 02	SR	75,75	V	0,68	V	41,63	V	0,00	V	0,43	V	139,04	V	29633	V
2020/12/08 03	SR	47,10	V	0,69	V	57,96	V	0,00	V	0,41	V	139,17	V	29624	V
2020/12/08 04	SR	57,51	V	0,67	V	53,17	V	0,00	V	0,38	V	139,50	V	29344	V
2020/12/08 05	SR	52,53	V	0,67	V	59,42	V	0,00	V	0,39	V	140,22	V	29283	V
2020/12/08 06	SR	42,11	V	0,70	V	71,41	V	0,00	V	0,38	V	140,22	V	29353	V
2020/12/08 07	SR	17,11	V	0,71	V	95,78	V	0,00	V	0,38	V	140,25	V	29646	V
2020/12/08 08	SR	18,20	V	0,70	V	89,68	V	0,00	V	0,35	V	140,16	V	29941	V
2020/12/08 09	SR	50,59	V	0,67	V	58,40	V	0,00	V	0,36	V	140,41	V	29464	V
2020/12/08 10	SR	53,17	V	0,64	V	54,33	V	0,00	V	0,39	V	140,90	V	31850	V
2020/12/08 11	SR	118,10	V	0,74	V	45,75	V	0,44	V	0,47	V	141,06	V	29305	V
2020/12/08 12	SR	111,48	V	0,68	V	39,33	V	0,06	V	0,39	V	139,41	V	29195	V
2020/12/08 13	SR	53,80	V	0,67	V	61,56	V	0,00	V	0,38	V	139,56	V	29514	V
2020/12/08 14	SR	8,44	V	0,72	V	110,93	V	0,00	V	0,34	V	139,63	V	30285	V
2020/12/08 15	SR	71,27	V	0,69	V	76,00	V	0,15	V	0,38	V	140,55	V	29191	V
2020/12/08 16	SR	29,09	V	0,64	V	79,75	V	0,00	V	0,30	V	141,50	V	29219	V
2020/12/08 17	SR	54,44	V	0,65	V	69,10	V	0,16	V	0,30	V	142,17	V	29104	V
2020/12/08 18	SR	98,05	V	0,68	V	59,83	V	0,08	V	0,31	V	142,70	V	28931	V
2020/12/08 19	SR	67,76	V	0,67	V	70,48	V	0,05	V	0,35	V	142,83	V	29194	V
2020/12/08 20	SR	78,89	V	0,78	V	71,48	V	0,65	V	0,36	V	143,35	V	29150	V
2020/12/08 21	SR	94,71	V	0,70	V	64,72	V	0,18	V	0,37	V	143,87	V	29109	V
2020/12/08 22	SR	57,11	V	0,66	V	64,16	V	0,01	V	0,45	V	144,28	V	29322	V
2020/12/08 23	SR	107,27	V	0,67	V	46,91	V	0,01	V	0,41	V	143,17	V	29138	V
2020/12/08 24	SR	41,49	V	0,67	V	64,76	V	0,00	V	0,41	V	142,10	V	29628	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 –C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.4-118.1	0.6-0.8	39.3-110.9	0.0-0.6	0.3-0.5	139.0-144.3	28931.2-31850.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	59.4	0.7	66.1	0.1	0.4	141.1	29516.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/12/09

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/12/09 01	SR	43,97	V	0,66	V	65,35	V	0,00	V	0,41	V	141,83	V	29690	V
2020/12/09 02	SR	50,75	V	0,66	V	66,90	V	0,00	V	0,56	V	141,86	V	29654	V
2020/12/09 03	SR	65,04	V	0,66	V	65,55	V	0,00	V	0,38	V	142,07	V	29598	V
2020/12/09 04	SR	58,90	V	0,66	V	64,80	V	0,00	V	0,36	V	142,35	V	29624	V
2020/12/09 05	SR	59,12	V	0,68	V	73,73	V	0,08	V	0,35	V	142,44	V	29687	V
2020/12/09 06	SR	52,03	V	0,67	V	70,97	V	0,00	V	0,35	V	142,80	V	29480	V
2020/12/09 07	SR	84,43	V	0,66	V	60,44	V	0,00	V	0,35	V	143,28	V	29461	V
2020/12/09 08	SR	101,42	V	0,64	V	54,94	V	0,01	V	0,69	V	143,20	V	29086	V
2020/12/09 09	SR	87,80	V	0,65	V	61,09	V	0,00	V	0,44	V	141,56	V	29220	V
2020/12/09 10	SR	45,15	V	0,66	V	71,99	V	0,00	V	0,65	V	141,21	V	31332	V
2020/12/09 11	SR	85,46	V	0,68	V	61,01	V	0,00	V	0,36	V	141,19	V	29487	V
2020/12/09 12	SR	81,80	V	0,67	V	65,06	V	0,00	V	0,35	V	141,02	V	29325	V
2020/12/09 13	SR	33,96	V	0,66	V	83,53	V	0,00	V	0,35	V	141,27	V	29698	V
2020/12/09 14	SR	106,90	V	0,66	V	54,11	V	0,01	V	0,39	V	141,53	V	29256	V
2020/12/09 15	SR	86,85	V	0,85	V	75,30	V	1,81	V	0,46	V	141,66	V	29134	V
2020/12/09 16	SR	89,40	V	1,06	V	80,47	V	2,20	V	0,37	V	141,39	V	28850	V
2020/12/09 17	SR	74,71	V	0,66	V	74,40	V	0,02	V	0,36	V	141,92	V	29224	V
2020/12/09 18	SR	130,30	V	0,78	V	68,51	V	0,58	V	0,40	V	142,43	V	29133	V
2020/12/09 19	SR	81,38	V	0,67	V	72,38	V	0,14	V	0,37	V	142,32	V	29405	V
2020/12/09 20	SR	49,27	V	0,67	V	83,74	V	0,03	V	0,40	V	142,19	V	29710	V
2020/12/09 21	SR	29,15	V	0,65	V	88,02	V	0,00	V	0,38	V	142,40	V	29588	V
2020/12/09 22	SR	87,57	V	0,67	V	70,97	V	0,10	V	0,45	V	142,23	V	29497	V
2020/12/09 23	SR	64,91	V	0,64	V	66,57	V	0,00	V	0,36	V	141,98	V	29560	V
2020/12/09 24	SR	58,12	V	0,65	V	73,31	V	0,00	V	0,36	V	142,10	V	29776	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 –C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	29.1-130.3	0.6-1.1	54.1-88.0	0.0-2.2	0.3-0.7	141.0-143.3	28849.9-31332.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	71.2	0.7	69.7	0.2	0.4	142	29519.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/12/10

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/12/10 01	SR	64,46	V	0,65	V	68,57	V	0,00	V	0,36	V	142,59	V	29614	V
2020/12/10 02	SR	59,41	V	0,65	V	72,48	V	0,00	V	0,36	V	142,95	V	29520	V
2020/12/10 03	SR	88,22	V	0,66	V	76,27	V	0,05	V	0,34	V	143,35	V	29342	V
2020/12/10 04	SR	69,52	V	0,68	V	80,58	V	0,18	V	0,32	V	143,45	V	29500	V
2020/12/10 05	SR	82,92	V	0,65	V	68,87	V	0,01	V	0,31	V	143,74	V	29645	V
2020/12/10 06	SR	28,43	V	0,66	V	84,42	V	0,00	V	0,35	V	143,79	V	29897	V
2020/12/10 07	SR	40,66	V	0,67	V	78,00	V	0,00	V	0,35	V	143,88	V	29779	V
2020/12/10 08	SR	24,35	V	0,67	V	95,53	V	0,00	V	0,39	V	143,97	V	29868	V
2020/12/10 09	SR	27,54	V	0,68	V	94,34	V	0,00	V	0,43	V	143,70	V	29940	V
2020/12/10 10	SR	93,58	V	0,66	V	77,93	V	0,15	V	0,41	V	142,20	V	31877	V
2020/12/10 11	SR	6,81	V	0,71	V	138,02	V	0,00	V	0,43	V	141,11	V	30987	V
2020/12/10 12	SR	14,04	V	0,68	V	120,46	V	0,00	V	0,32	V	140,88	V	31025	V
2020/12/10 13	SR	63,88	V	0,65	V	73,06	V	0,00	V	0,33	V	141,76	V	30476	V
2020/12/10 14	SR	107,52	V	0,64	V	49,65	V	0,03	V	0,30	V	142,89	V	30193	V
2020/12/10 15	SR	110,62	V	0,66	V	54,58	V	0,04	V	0,29	V	143,88	V	29866	V
2020/12/10 16	SR	119,41	V	0,66	V	47,76	V	0,10	V	0,27	V	144,60	V	29974	V
2020/12/10 17	SR	119,12	V	0,70	V	62,24	V	0,26	V	0,29	V	144,51	V	29885	V
2020/12/10 18	SR	37,88	V	0,61	V	78,86	V	0,00	V	0,27	V	143,42	V	30057	V
2020/12/10 19	SR	34,29	V	0,64	V	100,35	V	0,10	V	0,94	V	141,71	V	30262	V
2020/12/10 20	SR	68,27	V	0,64	V	77,61	V	0,01	V	0,35	V	139,26	V	30672	V
2020/12/10 21	SR	14,18	V	0,64	V	110,74	V	0,00	V	0,29	V	139,22	V	30906	V
2020/12/10 22	SR	21,93	V	0,75	V	127,08	V	0,45	V	0,25	V	138,98	V	31391	V
2020/12/10 23	SR	7,96	V	0,64	V	120,33	V	0,00	V	0,24	V	138,83	V	31425	V
2020/12/10 24	SR	8,57	V	0,61	V	123,54	V	0,00	V	0,25	V	139,18	V	31387	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 –C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.8-119.4	0.6-0.7	47.8-138.0	0.0-0.4	0.2-0.9	138.8-144.6	29342.4-31877.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	54.7	0.7	86.7	0.1	0.4	142.2	30312.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/12/11

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/12/11 01	SR	6,71	V	0,63	V	120,24	V	0,00	V	0,23	V	139,22	V	31584	V
2020/12/11 02	SR	15,38	V	0,60	V	106,08	V	0,00	V	0,23	V	139,47	V	31307	V
2020/12/11 03	SR	18,87	V	0,63	V	97,23	V	0,00	V	0,30	V	139,45	V	31537	V
2020/12/11 04	SR	80,89	V	0,62	V	51,75	V	0,04	V	0,36	V	139,13	V	31150	V
2020/12/11 05	SR	34,17	V	0,62	V	70,79	V	0,00	V	0,32	V	140,58	V	31165	V
2020/12/11 06	SR	45,47	V	0,65	V	74,15	V	0,03	V	0,35	V	140,81	V	31150	V
2020/12/11 07	SR	97,83	V	0,65	V	65,32	V	0,06	V	0,38	V	141,49	V	30747	V
2020/12/11 08	SR	160,64	V	0,67	V	57,38	V	0,23	V	1,24	V	141,24	V	29888	V
2020/12/11 09	SR	53,69	V	0,62	V	71,09	V	0,00	V	0,33	V	138,53	V	31472	V
2020/12/11 10	SR	29,91	V	0,64	V	93,36	V	0,00	V	0,27	V	138,40	V	32513	V
2020/12/11 11	SR	98,87	V	0,63	V	63,10	V	0,00	V	0,27	V	138,15	V	31001	V
2020/12/11 12	SR	90,14	V	0,63	V	71,39	V	0,05	V	0,26	V	138,89	V	31759	V
2020/12/11 13	SR	75,43	V	0,61	V	73,20	V	0,01	V	0,25	V	139,88	V	30570	V
2020/12/11 14	SR	91,31	V	0,61	V	77,77	V	0,01	V	0,22	V	140,59	V	30695	V
2020/12/11 15	SR	96,71	V	0,61	V	79,99	V	0,01	V	0,22	V	140,84	V	30698	V
2020/12/11 16	SR	72,72	V	0,61	V	83,75	V	0,03	V	0,23	V	140,50	V	30731	V
2020/12/11 17	SR	95,40	V	0,64	V	77,51	V	0,06	V	0,23	V	140,22	V	30612	V
2020/12/11 18	SR	116,57	V	0,66	V	61,56	V	0,12	V	0,21	V	140,01	V	30046	V
2020/12/11 19	SR	46,95	V	0,62	V	82,08	V	0,00	V	0,20	V	140,11	V	30300	V
2020/12/11 20	SR	18,86	V	0,64	V	95,72	V	0,00	V	0,21	V	139,92	V	30691	V
2020/12/11 21	SR	25,27	V	0,63	V	89,53	V	0,00	V	0,23	V	139,65	V	30458	V
2020/12/11 22	SR	106,77	V	0,87	V	78,04	V	2,69	V	0,21	V	139,42	V	29893	V
2020/12/11 23	SR	56,78	V	0,64	V	89,02	V	0,02	V	0,19	V	139,51	V	30322	V
2020/12/11 24	SR	67,70	V	0,64	V	84,82	V	0,07	V	0,19	V	139,84	V	30398	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 –C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.7-160.6	0.6-0.9	51.7-120.2	0.0-2.7	0.2-1.2	138.1-141.5	29888.2-32512.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	66.8	0.6	79.8	0.1	0.3	139.8	30862
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/12/12

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/12/12 01	SR	63,96	V	0,62	V	84,55	V	0,00	V	0,19	V	139,96	V	30385	V
2020/12/12 02	SR	100,36	V	0,63	V	80,03	V	0,03	V	0,18	V	139,99	V	30254	V
2020/12/12 03	SR	38,22	V	0,62	V	93,58	V	0,00	V	0,19	V	140,05	V	30512	V
2020/12/12 04	SR	10,19	V	0,65	V	111,02	V	0,00	V	0,50	V	139,88	V	30904	V
2020/12/12 05	SR	58,99	V	0,63	V	75,84	V	0,01	V	0,23	V	140,31	V	30253	V
2020/12/12 06	SR	82,37	V	0,64	V	72,26	V	0,01	V	0,20	V	140,28	V	30157	V
2020/12/12 07	SR	96,69	V	0,67	V	76,49	V	0,17	V	0,19	V	140,82	V	30224	V
2020/12/12 08	SR	58,68	V	0,62	V	83,97	V	0,02	V	0,22	V	141,59	V	29976	V
2020/12/12 09	SR	97,90	V	0,67	V	80,67	V	0,28	V	0,19	V	140,19	V	29851	V
2020/12/12 10	SR	73,97	V	0,66	V	90,70	V	0,13	V	0,19	V	140,27	V	31300	V
2020/12/12 11	SR	54,75	V	0,67	V	87,88	V	0,05	V	0,22	V	140,40	V	29168	V
2020/12/12 12	SR	22,67	V	0,65	V	90,38	V	0,00	V	0,21	V	140,68	V	29433	V
2020/12/12 13	SR	44,27	V	0,63	V	77,39	V	0,00	V	0,20	V	141,07	V	29624	V
2020/12/12 14	SR	73,34	V	0,63	V	67,04	V	0,03	V	0,27	V	141,24	V	29592	V
2020/12/12 15	SR	34,31	V	0,65	V	82,20	V	0,00	V	0,24	V	140,57	V	29889	V
2020/12/12 16	SR	121,99	V	0,67	V	55,49	V	0,04	V	0,24	V	139,61	V	29476	V
2020/12/12 17	SR	86,98	V	0,67	V	64,54	V	0,00	V	0,25	V	139,22	V	29613	V
2020/12/12 18	SR	62,60	V	0,68	V	69,92	V	0,00	V	0,51	V	138,68	V	29318	V
2020/12/12 19	SR	89,55	V	0,68	V	69,05	V	0,00	V	0,54	V	137,11	V	29767	V
2020/12/12 20	SR	94,16	V	0,68	V	68,23	V	0,00	V	0,24	V	136,10	V	29943	V
2020/12/12 21	SR	52,35	V	0,69	V	72,39	V	0,00	V	0,29	V	136,11	V	30123	V
2020/12/12 22	SR	77,73	V	0,69	V	60,29	V	0,00	V	0,29	V	135,65	V	30062	V
2020/12/12 23	SR	55,68	V	0,70	V	68,48	V	0,00	V	0,31	V	136,42	V	30183	V
2020/12/12 24	SR	57,48	V	0,68	V	67,22	V	0,00	V	0,31	V	136,95	V	29968	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 –C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.2-122.0	0.6-0.7	55.5-111.0	0.0-0.3	0.2-0.5	135.6-141.6	29167.9-31300.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	67	0.7	77.1	0	0.3	139.3	29998.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Giovanni

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/12/13

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/12/13 01	SR	40,91	V	0,68	V	68,28	V	0,00	V	0,31	V	137,28	V	30087	V
2020/12/13 02	SR	36,30	V	0,68	V	71,45	V	0,00	V	0,32	V	137,79	V	30099	V
2020/12/13 03	SR	34,28	V	0,69	V	75,86	V	0,00	V	0,33	V	138,28	V	30043	V
2020/12/13 04	SR	38,60	V	0,68	V	75,13	V	0,00	V	0,33	V	138,66	V	30055	V
2020/12/13 05	SR	57,51	V	1,41	V	71,13	V	1,82	V	0,32	V	139,04	V	29720	V
2020/12/13 06	SR	43,08	V	0,66	V	63,87	V	0,00	V	0,31	V	139,38	V	29866	V
2020/12/13 07	SR	31,14	V	0,70	V	102,93	V	0,01	V	0,34	V	141,04	V	29809	V
2020/12/13 08	SR	146,31	V	0,74	V	48,17	V	0,51	V	1,06	V	141,67	V	28650	V
2020/12/13 09	SR	56,28	V	0,73	V	90,68	V	0,31	V	0,33	V	138,78	V	29541	V
2020/12/13 10	SR	94,65	V	0,62	V	56,97	V	0,07	V	0,27	V	138,82	V	32244	V
2020/12/13 11	SR	131,75	V	0,70	V	63,78	V	0,32	V	0,29	V	139,04	V	29906	V
2020/12/13 12	SR	82,48	V	0,64	V	64,01	V	0,04	V	0,28	V	139,24	V	30312	V
2020/12/13 13	SR	127,05	V	0,68	V	53,35	V	0,33	V	0,32	V	139,64	V	30061	V
2020/12/13 14	SR	84,42	V	0,63	V	62,42	V	0,05	V	0,30	V	139,38	V	30211	V
2020/12/13 15	SR	43,98	V	0,66	V	74,39	V	0,00	V	0,28	V	138,16	V	26474	V
2020/12/13 16	SR	7,33	V	0,68	V	145,97	V	0,00	V	0,17	V	131,76	V	27639	V
2020/12/13 17	SR	17,48	V	0,65	V	102,41	V	0,00	V	0,21	V	135,33	V	30394	V
2020/12/13 18	SR	32,38	V	0,68	V	79,74	V	0,00	V	0,22	V	137,15	V	30003	V
2020/12/13 19	SR	33,43	V	0,67	V	77,89	V	0,00	V	0,22	V	137,52	V	30034	V
2020/12/13 20	SR	54,90	V	0,66	V	67,09	V	0,00	V	0,22	V	137,78	V	29491	V
2020/12/13 21	SR	41,70	V	0,68	V	80,58	V	0,00	V	0,21	V	138,21	V	29491	V
2020/12/13 22	SR	77,29	V	0,71	V	76,91	V	0,11	V	0,21	V	138,28	V	29238	V
2020/12/13 23	SR	64,39	V	0,69	V	87,22	V	0,06	V	0,19	V	138,14	V	29061	V
2020/12/13 24	SR	45,00	V	0,67	V	97,80	V	0,02	V	0,19	V	138,22	V	28844	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 –C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.3-146.3	0.6-1.4	48.2-146.0	0.0-1.8	0.2-1.1	131.8-141.7	26474.5-32244.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	59.3	0.7	77.4	0.2	0.3	138.3	29636.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Giovanni Q...

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/12/14

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/12/14 01	SR	85,48	V	0,67	V	79,22	V	0,09	V	0,20	V	138,24	V	28498	V
2020/12/14 02	SR	76,51	V	0,67	V	88,71	V	0,10	V	0,19	V	138,36	V	28267	V
2020/12/14 03	SR	54,70	V	0,70	V	91,64	V	0,20	V	0,22	V	138,23	V	28371	V
2020/12/14 04	SR	26,29	V	0,66	V	92,37	V	0,00	V	0,25	V	138,13	V	28327	V
2020/12/14 05	SR	23,73	V	0,65	V	93,98	V	0,00	V	0,26	V	138,37	V	28112	V
2020/12/14 06	SR	46,47	V	0,63	V	87,70	V	0,00	V	0,25	V	138,27	V	27913	V
2020/12/14 07	SR	25,24	V	0,66	V	101,30	V	0,00	V	0,23	V	137,20	V	24361	V
2020/12/14 08	SR	93,88	V	1,18	V	181,40	V	0,00	V	0,19	V	124,99	V	13695	V
2020/12/14 09	SR	41,03	V	0,62	V	120,48	V	0,01	V	0,29	V	130,96	V	29048	V
2020/12/14 10	SR	76,13	V	0,58	V	94,13	V	0,04	V	0,20	V	135,24	V	32469	V
2020/12/14 11	SR	70,21	V	0,63	V	93,14	V	0,20	V	0,25	V	135,95	V	30914	V
2020/12/14 12	SR	94,48	V	0,65	V	97,39	V	0,35	V	0,28	V	137,80	V	31065	V
2020/12/14 13	SR	48,94	V	0,61	V	108,05	V	0,14	V	0,27	V	139,90	V	31249	V
2020/12/14 14	SR	144,90	V	0,94	V	81,38	V	2,05	V	0,27	V	140,52	V	30557	V
2020/12/14 15	SR	3,76	V	0,71	V	151,04	V	0,00	V	0,22	V	139,76	V	28253	V
2020/12/14 16	SR	7,66	V	0,71	V	140,34	V	0,00	V	0,13	V	129,90	V	24328	V
2020/12/14 17	SR	41,20	V	0,59	V	86,20	V	0,00	V	0,16	V	135,20	V	30644	V
2020/12/14 18	SR	103,31	V	0,59	V	55,88	V	0,02	V	0,17	V	139,54	V	30217	V
2020/12/14 19	SR	126,75	V	0,62	V	65,08	V	0,12	V	0,14	V	140,74	V	29935	V
2020/12/14 20	SR	18,90	V	0,59	V	99,48	V	0,00	V	0,13	V	141,35	V	30190	V
2020/12/14 21	SR	9,92	V	0,62	V	117,36	V	0,00	V	0,13	V	141,31	V	30322	V
2020/12/14 22	SR	42,99	V	0,61	V	95,94	V	0,01	V	0,17	V	141,43	V	30755	V
2020/12/14 23	SR	14,95	V	0,63	V	100,74	V	0,00	V	0,19	V	141,66	V	31016	V
2020/12/14 24	SR	17,21	V	0,66	V	92,07	V	0,00	V	0,19	V	142,04	V	31091	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 –C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.8-144.9	0.6-1.2	55.9-181.4	0.0-2.1	0.1-0.3	125.0-142.0	13695.1-32468.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	53.9	0.7	100.6	0.1	0.2	137.7	28733.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Giovanni Russo

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/12/15

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/12/15 01	SR	7,43	V	0,68	V	112,01	V	0,00	V	0,22	V	141,61	V	31271	V
2020/12/15 02	SR	12,96	V	0,64	V	108,62	V	0,00	V	0,22	V	141,55	V	31346	V
2020/12/15 03	SR	15,35	V	0,63	V	114,75	V	0,00	V	0,23	V	141,59	V	31386	V
2020/12/15 04	SR	6,44	V	0,65	V	129,71	V	0,00	V	0,20	V	141,81	V	31350	V
2020/12/15 05	SR	17,42	V	0,62	V	104,55	V	0,00	V	0,20	V	142,17	V	30923	V
2020/12/15 06	SP-	57,29	NV	0,98	NV	167,21	NV	0,18	NV	0,21	V	138,19	V	28852	NV
2020/12/15 07	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,13	V	130,83	V	0,00	NV
2020/12/15 08	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,12	V	126,87	V	0,00	NV
2020/12/15 09	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,11	V	118,43	V	0,00	NV
2020/12/15 10	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	109,64	V	0,00	NV
2020/12/15 11	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	102,42	V	0,00	NV
2020/12/15 12	AV	241,35	NV	7,55	NV	60,97	NV	9,75	NV	0,50	NV	97,97	V	5789	NV
2020/12/15 13	AV	315,43	V	13,80	V	63,73	V	28,07	V	0,30	V	91,24	V	5587	V
2020/12/15 14	AV	239,92	V	5,65	V	68,22	V	7,89	V	0,24	V	87,29	V	5203	V
2020/12/15 15	AV	445,47	V	5,93	V	78,34	V	8,30	V	0,22	V	84,92	V	7153	V
2020/12/15 16	AV	607,41	V	3,31	V	181,69	V	3,84	V	0,18	V	87,21	V	12948	V
2020/12/15 17	AV	18,13	V	1,27	V	179,40	V	0,09	V	0,13	V	88,38	V	13506	V
2020/12/15 18	AV	0,01	V	0,82	V	127,12	V	0,00	V	0,11	V	91,14	V	14392	V
2020/12/15 19	AV	0,00	V	0,93	V	152,95	V	0,00	V	0,11	V	95,97	V	15235	V
2020/12/15 20	AV	0,00	V	0,88	V	166,52	V	0,01	V	0,12	V	105,52	V	19282	V
2020/12/15 21	AV	2,14	V	0,69	V	150,67	V	0,00	V	0,17	V	118,44	V	25387	V
2020/12/15 22	AV	105,99	V	0,58	V	65,42	V	0,07	V	0,28	V	133,85	V	32295	V
2020/12/15 23	AV	84,78	V	0,55	V	63,62	V	0,00	V	0,27	V	139,82	V	32051	V
2020/12/15 24	AV	86,61	V	0,54	V	67,78	V	0,01	V	0,18	V	140,37	V	31910	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 –C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.4-17.4	0.6-0.7	104.6-129.7	0.0-0.0	0.2-0.2	141.5-142.2	30923.1-31385.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	11.9	0.6	113.9	0	0.2	141.7	31255.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____