


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/12/01

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/12/01 01	SR	68,93	V	0,72	V	68,19	V	0,00	V	2,15	V	137,60	V	32047	V
2021/12/01 02	SR	102,50	V	1,04	V	56,66	V	0,00	V	2,12	V	137,42	V	31882	V
2021/12/01 03	SR	72,59	V	0,83	V	66,79	V	0,00	V	2,33	V	137,40	V	31827	V
2021/12/01 04	SR	67,46	V	0,66	V	62,31	V	0,00	V	2,28	V	138,00	V	31601	V
2021/12/01 05	SR	58,75	V	0,58	V	68,10	V	0,00	V	2,21	V	137,61	V	31646	V
2021/12/01 06	SR	53,31	V	0,65	V	71,75	V	0,00	V	2,31	V	137,39	V	31782	V
2021/12/01 07	SR	76,63	V	0,66	V	55,43	V	0,00	V	2,59	V	137,81	V	32673	V
2021/12/01 08	SR	95,24	V	0,63	V	45,79	V	0,00	V	2,97	V	138,94	V	30857	V
2021/12/01 09	SR	86,38	V	0,59	V	53,98	V	0,00	V	2,77	V	140,06	V	30792	V
2021/12/01 10	SR	56,45	V	0,39	V	60,61	V	0,00	V	2,97	V	140,89	V	31017	V
2021/12/01 11	SR	98,53	V	0,68	V	52,23	V	0,00	V	3,05	V	142,18	V	30748	V
2021/12/01 12	SR	78,55	V	0,80	V	58,52	V	0,04	V	3,00	V	143,65	V	31026	V
2021/12/01 13	SR	74,53	V	0,66	V	61,61	V	0,01	V	3,05	V	143,17	V	30692	V
2021/12/01 14	SR	95,41	V	0,76	V	60,56	V	0,02	V	3,77	V	142,22	V	30639	V
2021/12/01 15	SR	90,50	V	0,74	V	61,69	V	0,01	V	5,13	V	140,03	V	30713	V
2021/12/01 16	SR	106,45	V	1,22	V	65,99	V	0,03	V	9,41	V	137,71	V	30361	V
2021/12/01 17	SR	124,19	V	2,17	V	60,63	V	0,30	V	2,43	V	135,79	V	30884	V
2021/12/01 18	SR	100,97	V	0,96	V	59,87	V	0,02	V	2,38	V	135,43	V	31119	V
2021/12/01 19	SR	54,32	V	0,61	V	80,19	V	0,02	V	2,34	V	134,86	V	31539	V
2021/12/01 20	SR	102,01	V	1,47	V	67,54	V	0,16	V	2,12	V	135,33	V	31275	V
2021/12/01 21	SR	49,04	V	0,46	V	78,98	V	0,00	V	1,88	V	135,68	V	31356	V
2021/12/01 22	SR	53,43	V	0,46	V	72,60	V	0,00	V	2,26	V	135,80	V	31228	V
2021/12/01 23	SR	61,51	V	0,57	V	80,36	V	0,01	V	1,76	V	135,35	V	31257	V
2021/12/01 24	SR	45,65	V	0,48	V	84,65	V	0,00	V	1,75	V	134,59	V	31418	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	45.6-124.2	0.4-2.2	45.8-84.6	0.0-0.3	1.8-9.4	134.6-143.6	30360.6-32673.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	78.1	0.8	64.8	0	2.9	138.1	31265.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/12/02

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/12/02 01	SR	40,33	V	0,38	V	82,29	V	0,00	V	1,64	V	134,58	V	31430	V
2021/12/02 02	SR	53,77	V	0,42	V	72,45	V	0,00	V	1,52	V	134,60	V	31145	V
2021/12/02 03	SR	73,87	V	0,57	V	66,26	V	0,00	V	1,56	V	134,35	V	31219	V
2021/12/02 04	SR	78,31	V	0,58	V	61,68	V	0,00	V	1,55	V	134,12	V	31196	V
2021/12/02 05	SR	91,54	V	0,79	V	65,22	V	0,02	V	1,47	V	134,38	V	30992	V
2021/12/02 06	SR	109,66	V	0,94	V	61,73	V	0,03	V	1,57	V	134,72	V	31334	V
2021/12/02 07	SR	37,59	V	0,45	V	85,75	V	0,00	V	1,67	V	134,96	V	31901	V
2021/12/02 08	SR	87,96	V	0,72	V	61,08	V	0,00	V	1,91	V	134,77	V	30645	V
2021/12/02 09	SR	79,50	V	0,65	V	62,75	V	0,00	V	1,85	V	134,50	V	30703	V
2021/12/02 10	SR	70,98	V	0,72	V	64,88	V	0,01	V	1,95	V	134,88	V	30624	V
2021/12/02 11	SR	118,71	V	0,96	V	47,17	V	0,00	V	2,34	V	135,73	V	30204	V
2021/12/02 12	SR	111,29	V	0,78	V	50,72	V	0,00	V	2,10	V	137,03	V	29979	V
2021/12/02 13	SR	106,38	V	0,79	V	54,66	V	0,00	V	1,94	V	137,92	V	30064	V
2021/12/02 14	SR	105,41	V	0,80	V	55,48	V	0,00	V	2,59	V	137,53	V	30017	V
2021/12/02 15	SR	90,95	V	0,78	V	59,23	V	0,00	V	2,24	V	136,50	V	30290	V
2021/12/02 16	SR	153,65	V	1,96	V	58,89	V	0,11	V	1,74	V	137,38	V	30269	V
2021/12/02 17	SR	110,40	V	1,17	V	77,46	V	0,00	V	1,48	V	137,08	V	30687	V
2021/12/02 18	SR	78,92	V	0,87	V	80,59	V	0,00	V	1,69	V	136,89	V	30624	V
2021/12/02 19	SR	105,99	V	1,04	V	71,34	V	0,00	V	2,18	V	136,18	V	30517	V
2021/12/02 20	SR	104,96	V	0,89	V	67,47	V	0,00	V	1,49	V	135,74	V	30386	V
2021/12/02 21	SR	93,48	V	0,95	V	65,22	V	0,01	V	2,27	V	136,51	V	30001	V
2021/12/02 22	SR	92,17	V	0,88	V	60,20	V	0,00	V	1,76	V	137,17	V	30008	V
2021/12/02 23	SR	10,80	V	0,31	V	115,11	V	0,00	V	1,80	V	137,44	V	30445	V
2021/12/02 24	SR	22,07	V	0,31	V	90,65	V	0,00	V	1,84	V	137,23	V	30400	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.8-153.6	0.3-2.0	47.2-115.1	0.0-0.1	1.5-2.6	134.1-137.9	29978.8-31901.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	84.5	0.8	68.3	0	1.8	135.9	30628.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

G. P. 115

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/12/03

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/12/03 01	SR	53,79	V	0,42	V	67,24	V	0,00	V	2,16	V	137,18	V	30329	V
2021/12/03 02	SR	44,16	V	0,38	V	70,61	V	0,00	V	2,22	V	137,42	V	30339	V
2021/12/03 03	SR	13,57	V	0,31	V	106,61	V	0,00	V	2,55	V	136,89	V	30447	V
2021/12/03 04	SR	15,12	V	0,32	V	108,25	V	0,00	V	2,37	V	136,09	V	30397	V
2021/12/03 05	SR	4,58	V	0,31	V	131,81	V	0,00	V	2,16	V	135,16	V	30495	V
2021/12/03 06	SR	19,11	V	0,32	V	93,70	V	0,00	V	1,91	V	135,33	V	30165	V
2021/12/03 07	SR	88,15	V	1,09	V	60,48	V	0,06	V	1,61	V	135,86	V	31676	V
2021/12/03 08	SR	133,07	V	2,07	V	57,03	V	0,18	V	1,60	V	135,89	V	29935	V
2021/12/03 09	SR	72,40	V	0,73	V	70,16	V	0,01	V	1,38	V	136,59	V	30152	V
2021/12/03 10	SR	116,69	V	1,63	V	67,50	V	0,05	V	1,29	V	137,92	V	29931	V
2021/12/03 11	SR	103,87	V	2,20	V	65,78	V	0,47	V	1,26	V	139,59	V	29828	V
2021/12/03 12	SR	126,88	V	3,22	V	68,75	V	0,43	V	1,26	V	140,75	V	29681	V
2021/12/03 13	SR	124,77	V	2,24	V	59,60	V	0,20	V	1,35	V	141,52	V	29816	V
2021/12/03 14	SR	62,42	V	0,48	V	61,03	V	0,00	V	2,57	V	140,75	V	30088	V
2021/12/03 15	SR	86,95	V	1,74	V	68,73	V	0,34	V	1,68	V	138,72	V	30261	V
2021/12/03 16	SR	69,36	V	0,59	V	64,19	V	0,00	V	1,69	V	138,21	V	30902	V
2021/12/03 17	SR	57,67	V	0,48	V	69,38	V	0,00	V	1,97	V	137,88	V	30955	V
2021/12/03 18	SR	32,39	V	0,43	V	88,47	V	0,00	V	1,79	V	137,93	V	30687	V
2021/12/03 19	SR	53,06	V	0,44	V	77,25	V	0,00	V	1,70	V	137,30	V	30683	V
2021/12/03 20	SR	34,78	V	0,34	V	84,37	V	0,00	V	1,74	V	136,37	V	30916	V
2021/12/03 21	SR	63,56	V	0,89	V	94,12	V	0,02	V	1,79	V	135,72	V	31301	V
2021/12/03 22	SR	60,93	V	0,75	V	83,40	V	0,00	V	2,27	V	135,73	V	31180	V
2021/12/03 23	SR	23,03	V	0,33	V	93,46	V	0,00	V	2,48	V	136,93	V	31258	V
2021/12/03 24	SR	65,87	V	0,53	V	64,65	V	0,00	V	2,25	V	137,52	V	31236	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.6-133.1	0.3-3.2	57.0-131.8	0.0-0.5	1.3-2.6	135.2-141.5	29681.1-31675.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	63.6	0.9	78.2	0.1	1.9	137.5	30527.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/12/04

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/12/04 01	SR	134,21	V	3,41	V	61,00	V	0,57	V	2,32	V	137,21	V	31113	V
2021/12/04 02	SR	42,78	V	0,46	V	79,24	V	0,00	V	2,20	V	136,93	V	31450	V
2021/12/04 03	SR	29,21	V	0,36	V	86,95	V	0,00	V	2,36	V	136,78	V	31491	V
2021/12/04 04	SR	35,66	V	0,40	V	80,35	V	0,00	V	2,27	V	137,05	V	31383	V
2021/12/04 05	SR	44,99	V	0,42	V	71,86	V	0,00	V	2,63	V	137,15	V	31318	V
2021/12/04 06	SR	46,55	V	0,40	V	73,35	V	0,00	V	2,46	V	137,41	V	30972	V
2021/12/04 07	SR	74,03	V	0,63	V	62,44	V	0,00	V	2,15	V	138,53	V	32267	V
2021/12/04 08	SR	91,12	V	0,91	V	63,39	V	0,03	V	5,11	V	139,19	V	30727	V
2021/12/04 09	SR	96,40	V	1,09	V	60,04	V	0,04	V	8,82	V	134,85	V	30582	V
2021/12/04 10	SR	59,29	V	0,47	V	73,26	V	0,00	V	2,91	V	132,79	V	31342	V
2021/12/04 11	SR	100,32	V	0,77	V	73,59	V	0,00	V	2,63	V	133,35	V	31293	V
2021/12/04 12	SR	71,11	V	0,70	V	79,35	V	0,01	V	2,57	V	134,16	V	31255	V
2021/12/04 13	SR	97,19	V	0,94	V	69,88	V	0,01	V	2,38	V	134,52	V	31232	V
2021/12/04 14	SR	77,63	V	0,56	V	67,55	V	0,00	V	2,30	V	134,88	V	31306	V
2021/12/04 15	SR	57,19	V	0,46	V	72,67	V	0,00	V	2,26	V	135,12	V	31286	V
2021/12/04 16	SR	59,68	V	0,41	V	63,63	V	0,00	V	2,47	V	135,26	V	31391	V
2021/12/04 17	SR	67,63	V	0,44	V	60,31	V	0,00	V	2,43	V	135,13	V	31404	V
2021/12/04 18	SR	69,89	V	0,49	V	64,18	V	0,00	V	2,27	V	134,91	V	31295	V
2021/12/04 19	SR	53,03	V	0,41	V	71,30	V	0,00	V	2,13	V	134,46	V	31379	V
2021/12/04 20	SR	42,51	V	0,38	V	75,53	V	0,00	V	1,97	V	133,87	V	31457	V
2021/12/04 21	SR	59,99	V	0,45	V	67,82	V	0,00	V	1,94	V	133,54	V	31199	V
2021/12/04 22	SR	69,21	V	0,51	V	68,31	V	0,00	V	1,77	V	133,58	V	31317	V
2021/12/04 23	SR	27,82	V	0,32	V	89,16	V	0,00	V	1,64	V	133,54	V	31392	V
2021/12/04 24	SR	45,24	V	0,38	V	82,07	V	0,00	V	1,57	V	133,44	V	31365	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	27.8-134.2	0.3-3.4	60.0-89.2	0.0-0.6	1.6-8.8	132.8-139.2	30581.8-32266.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	64.7	0.7	71.6	0	2.6	135.3	31300.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Giovanni Piro

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/12/05

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/12/05 01	SR	59,25	V	0,45	V	76,43	V	0,00	V	1,67	V	133,49	V	31372	V
2021/12/05 02	SR	66,58	V	0,45	V	66,55	V	0,00	V	1,80	V	133,60	V	31222	V
2021/12/05 03	SR	56,70	V	0,41	V	70,17	V	0,00	V	1,85	V	133,59	V	31215	V
2021/12/05 04	SR	59,96	V	0,45	V	71,12	V	0,00	V	1,92	V	133,46	V	31401	V
2021/12/05 05	SR	123,79	V	0,84	V	53,75	V	0,01	V	1,95	V	133,41	V	31319	V
2021/12/05 06	SR	99,86	V	0,90	V	60,66	V	0,05	V	1,84	V	133,34	V	31389	V
2021/12/05 07	SR	56,24	V	0,52	V	72,64	V	0,00	V	1,65	V	133,70	V	32211	V
2021/12/05 08	SR	73,37	V	0,53	V	66,72	V	0,00	V	2,81	V	133,81	V	30221	V
2021/12/05 09	SR	54,57	V	0,40	V	72,13	V	0,00	V	1,95	V	132,25	V	30606	V
2021/12/05 10	SR	47,76	V	0,39	V	76,48	V	0,00	V	1,79	V	132,63	V	30790	V
2021/12/05 11	SR	117,60	V	1,26	V	62,11	V	0,06	V	2,29	V	133,70	V	30509	V
2021/12/05 12	SR	60,71	V	0,46	V	76,52	V	0,00	V	2,08	V	134,45	V	30445	V
2021/12/05 13	SR	89,74	V	0,71	V	67,51	V	0,00	V	1,96	V	135,02	V	30402	V
2021/12/05 14	SR	101,81	V	0,75	V	57,86	V	0,00	V	2,39	V	135,72	V	30203	V
2021/12/05 15	SR	62,85	V	0,43	V	66,14	V	0,00	V	1,88	V	135,71	V	30385	V
2021/12/05 16	SR	86,14	V	0,65	V	60,35	V	0,00	V	1,87	V	135,77	V	30360	V
2021/12/05 17	SR	95,46	V	0,70	V	58,47	V	0,00	V	2,07	V	135,81	V	30289	V
2021/12/05 18	SR	72,35	V	0,55	V	65,15	V	0,00	V	2,08	V	135,47	V	30297	V
2021/12/05 19	SR	83,60	V	0,60	V	60,98	V	0,00	V	2,03	V	134,66	V	30372	V
2021/12/05 20	SR	96,71	V	0,66	V	59,39	V	0,00	V	1,89	V	134,84	V	30212	V
2021/12/05 21	SR	84,15	V	0,63	V	67,77	V	0,00	V	1,87	V	134,93	V	30295	V
2021/12/05 22	SR	72,12	V	0,54	V	69,99	V	0,00	V	1,95	V	135,15	V	30364	V
2021/12/05 23	SR	78,43	V	0,60	V	63,76	V	0,00	V	2,09	V	135,58	V	30250	V
2021/12/05 24	SR	99,08	V	0,71	V	58,23	V	0,00	V	2,13	V	136,13	V	30188	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	47.8-123.8	0.4-1.3	53.8-76.5	0.0-0.1	1.6-2.8	132.2-136.1	30188.5-32211.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	79.1	0.6	65.9	0	2	134.4	30679.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____