

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/12/12

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX N02 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/12/12 01	SR	49,07	V	0,28	V	99,82	V	0,45	V	0,61	V	136,48	V	30650	V
2022/12/12 02	SR	137,12	V	3,71	V	89,19	V	1,12	V	0,58	V	136,67	V	30520	V
2022/12/12 03	SR	73,71	V	0,25	V	94,57	V	0,80	V	0,60	V	136,83	V	30495	V
2022/12/12 04	SR	119,52	V	2,58	V	91,52	V	0,94	V	0,55	V	137,37	V	30418	V
2022/12/12 05	SR	18,93	V	0,08	V	119,63	V	0,46	V	0,57	V	137,72	V	30602	V
2022/12/12 06	SR	47,93	V	0,04	V	102,23	V	0,30	V	0,54	V	138,11	V	30742	V
2022/12/12 07	SR	71,78	V	0,12	V	88,45	V	0,26	V	0,51	V	138,35	V	30673	V
2022/12/12 08	SR	45,55	V	0,01	V	93,01	V	0,11	V	0,50	V	138,63	V	30481	V
2022/12/12 09	SR	110,90	V	1,57	V	81,65	V	0,29	V	0,51	V	138,67	V	30505	V
2022/12/12 10	SR	49,17	V	0,07	V	95,63	V	0,63	V	0,56	V	136,42	V	32006	V
2022/12/12 11	SR	35,30	V	0,36	V	108,77	V	0,66	V	0,56	V	135,08	V	31459	V
2022/12/12 12	SR	31,15	V	0,23	V	122,19	V	0,96	V	0,60	V	135,04	V	31972	V
2022/12/12 13	SR	98,69	V	2,15	V	106,85	V	1,48	V	0,56	V	135,22	V	31524	V
2022/12/12 14	SR	40,42	V	0,07	V	117,96	V	1,16	V	0,52	V	135,40	V	32131	V
2022/12/12 15	SR	35,17	V	0,01	V	120,66	V	1,29	V	0,53	V	136,10	V	31563	V
2022/12/12 16	SR	35,94	V	0,02	V	115,51	V	0,97	V	0,51	V	136,47	V	31257	V
2022/12/12 17	SR	37,51	V	0,25	V	108,84	V	0,67	V	0,49	V	136,58	V	31239	V
2022/12/12 18	SR	22,21	V	0,01	V	110,63	V	0,68	V	0,45	V	136,85	V	31147	V
2022/12/12 19	SR	97,66	V	1,38	V	96,97	V	0,94	V	0,42	V	136,72	V	31171	V
2022/12/12 20	SR	105,39	V	2,03	V	102,94	V	1,45	V	0,44	V	136,71	V	31180	V
2022/12/12 21	SR	89,27	V	2,25	V	122,94	V	2,10	V	0,46	V	136,76	V	31329	V
2022/12/12 22	SR	98,48	V	2,85	V	133,42	V	4,05	V	0,45	V	136,52	V	31234	V
2022/12/12 23	SR	110,51	V	2,06	V	114,84	V	3,97	V	0,43	V	136,43	V	31351	V
2022/12/12 24	SR	17,17	V	0,01	V	132,35	V	2,89	V	0,46	V	136,96	V	31463	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	17.2-137.1	0.0-3.7	81.7-133.4	0.1-4.0	0.4-0.6	135.0-138.7	30417.8-32130.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	65.8	0.9	107.1	1.2	0.5	136.8	31129.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/12/13

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/12/13 01	SR	25,31	V	0,02	V	125,88	V	2,30	V	0,49	V	137,38	V	31571	V
2022/12/13 02	SR	103,56	V	2,98	V	104,62	V	1,91	V	0,47	V	137,58	V	31569	V
2022/12/13 03	SR	44,52	V	0,01	V	121,23	V	2,05	V	0,49	V	137,80	V	31563	V
2022/12/13 04	SR	68,88	V	1,66	V	120,36	V	3,69	V	0,51	V	137,72	V	31454	V
2022/12/13 05	SR	3,37	V	0,08	V	224,32	V	3,74	V	0,77	V	137,80	V	32043	V
2022/12/13 06	SR	89,97	V	1,26	V	228,79	V	3,54	V	1,24	V	133,13	V	34460	V
2022/12/13 07	SR	0,63	V	0,01	V	183,98	V	7,63	V	0,65	V	130,67	V	33645	V
2022/12/13 08	SR	34,37	V	1,72	V	172,05	V	11,34	V	0,69	V	126,92	V	31942	V
2022/12/13 09	SR	7,91	V	0,01	V	186,38	V	6,14	V	0,64	V	130,49	V	32269	V
2022/12/13 10	SR	93,72	V	1,27	V	107,08	V	2,52	V	0,44	V	132,55	V	31877	V
2022/12/13 11	SR	115,89	V	2,83	V	111,29	V	2,72	V	0,52	V	133,40	V	31895	V
2022/12/13 12	SR	22,91	V	0,24	V	144,71	V	3,89	V	0,54	V	133,50	V	31856	V
2022/12/13 13	SR	59,55	V	0,73	V	127,15	V	3,39	V	0,50	V	133,93	V	31947	V
2022/12/13 14	SR	56,71	V	0,55	V	127,23	V	2,96	V	0,45	V	133,71	V	31240	V
2022/12/13 15	SR	94,39	V	2,93	V	141,36	V	8,23	V	0,49	V	133,77	V	31229	V
2022/12/13 16	SR	21,88	V	0,22	V	140,83	V	8,45	V	0,45	V	135,00	V	31562	V
2022/12/13 17	SR	84,97	V	0,84	V	113,79	V	6,60	V	0,47	V	135,76	V	31191	V
2022/12/13 18	SR	62,72	V	1,03	V	106,42	V	3,94	V	0,43	V	136,42	V	31099	V
2022/12/13 19	SR	38,97	V	0,02	V	100,15	V	1,30	V	0,43	V	136,55	V	31351	V
2022/12/13 20	SR	48,90	V	0,09	V	91,22	V	0,87	V	0,42	V	136,90	V	31270	V
2022/12/13 21	SR	96,95	V	0,69	V	84,39	V	1,02	V	0,44	V	137,01	V	30991	V
2022/12/13 22	SR	67,46	V	0,73	V	98,22	V	1,94	V	0,43	V	136,40	V	31163	V
2022/12/13 23	SR	82,77	V	0,54	V	79,37	V	0,88	V	0,50	V	136,77	V	31160	V
2022/12/13 24	SR	76,79	V	0,95	V	96,26	V	1,98	V	0,43	V	137,21	V	31039	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.6-115.9	0.0-3.0	79.4-228.8	0.9-11.3	0.4-1.2	126.9-137.8	30990.8-34459.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	58.5	0.9	130.7	3.9	0.5	134.9	31724.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/12/14

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/12/14 01	SR	74,86	V	0,61	V	105,27	V	3,54	V	0,39	V	137,17	V	31114	V
2022/12/14 02	SR	127,95	V	1,92	V	86,86	V	3,36	V	0,43	V	137,23	V	30922	V
2022/12/14 03	SR	102,49	V	1,30	V	79,92	V	1,83	V	0,42	V	137,59	V	30902	V
2022/12/14 04	SR	60,57	V	0,89	V	82,90	V	1,18	V	0,43	V	137,78	V	31125	V
2022/12/14 05	SR	43,49	V	0,06	V	81,48	V	0,73	V	0,47	V	138,13	V	31315	V
2022/12/14 06	SR	76,37	V	1,14	V	85,53	V	0,85	V	0,44	V	138,58	V	31111	V
2022/12/14 07	SR	19,66	V	0,00	V	105,07	V	0,87	V	0,44	V	138,73	V	31257	V
2022/12/14 08	SR	7,45	V	0,02	V	124,14	V	1,02	V	0,41	V	138,69	V	31451	V
2022/12/14 09	SR	14,42	V	0,01	V	108,25	V	0,89	V	0,42	V	138,91	V	31529	V
2022/12/14 10	SR	73,61	V	2,45	V	111,94	V	1,32	V	0,45	V	138,97	V	31761	V
2022/12/14 11	SR	16,04	V	0,06	V	129,22	V	1,22	V	0,52	V	136,73	V	31343	V
2022/12/14 12	SR	14,58	V	0,01	V	120,91	V	1,08	V	0,52	V	135,74	V	31243	V
2022/12/14 13	SR	23,53	V	0,02	V	115,75	V	0,96	V	0,51	V	135,30	V	31192	V
2022/12/14 14	SR	30,53	V	0,21	V	118,22	V	0,87	V	0,54	V	135,26	V	31469	V
2022/12/14 15	SR	83,82	V	0,88	V	96,31	V	1,15	V	0,51	V	135,81	V	31283	V
2022/12/14 16	SR	120,76	V	2,02	V	90,42	V	1,66	V	0,50	V	136,22	V	30798	V
2022/12/14 17	SR	53,92	V	0,05	V	96,83	V	1,03	V	0,48	V	136,90	V	30783	V
2022/12/14 18	SR	113,79	V	1,22	V	87,18	V	0,78	V	0,48	V	137,09	V	30822	V
2022/12/14 19	SR	77,86	V	0,66	V	85,44	V	0,58	V	0,50	V	137,43	V	30837	V
2022/12/14 20	SR	78,24	V	1,70	V	97,41	V	0,77	V	0,48	V	137,86	V	30840	V
2022/12/14 21	SR	57,14	V	0,01	V	78,30	V	0,25	V	0,51	V	138,52	V	30943	V
2022/12/14 22	SR	45,96	V	0,01	V	87,64	V	0,17	V	0,53	V	138,93	V	30969	V
2022/12/14 23	SR	32,13	V	0,14	V	89,30	V	0,21	V	0,56	V	138,96	V	30915	V
2022/12/14 24	SR	65,08	V	0,34	V	80,31	V	0,17	V	0,52	V	139,29	V	30942	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.4-127.9	0.0-2.5	78.3-129.2	0.2-3.5	0.4-0.6	135.3-139.3	30783.4-31761.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	58.9	0.7	97.7	1.1	0.5	137.6	31119.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/12/15

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/12/15 01	SR	38,03	V	0,01	V	93,24	V	0,16	V	0,53	V	139,41	V	31003	V
2022/12/15 02	SR	43,21	V	0,07	V	92,56	V	0,20	V	0,54	V	139,36	V	31036	V
2022/12/15 03	SR	61,41	V	0,27	V	95,60	V	0,26	V	0,51	V	139,38	V	31024	V
2022/12/15 04	SR	20,58	V	0,01	V	116,08	V	0,35	V	0,55	V	139,61	V	31120	V
2022/12/15 05	SR	25,88	V	0,05	V	111,27	V	0,26	V	0,56	V	139,71	V	31230	V
2022/12/15 06	SR	82,42	V	0,37	V	89,67	V	0,30	V	0,54	V	139,94	V	31032	V
2022/12/15 07	SR	51,52	V	0,22	V	99,81	V	0,43	V	0,51	V	140,06	V	31052	V
2022/12/15 08	SR	52,16	V	0,20	V	93,12	V	0,31	V	0,57	V	140,43	V	31001	V
2022/12/15 09	SR	64,23	V	0,15	V	91,29	V	0,23	V	0,55	V	140,82	V	30805	V
2022/12/15 10	SR	17,83	V	0,01	V	121,74	V	0,48	V	0,55	V	140,93	V	31595	V
2022/12/15 11	SR	71,42	V	1,18	V	101,68	V	0,68	V	0,55	V	141,19	V	30705	V
2022/12/15 12	SR	43,21	V	0,05	V	98,79	V	0,49	V	0,53	V	141,51	V	30419	V
2022/12/15 13	SR	113,35	V	0,97	V	82,91	V	0,56	V	0,55	V	141,13	V	30396	V
2022/12/15 14	SR	107,51	V	0,49	V	74,18	V	0,54	V	0,56	V	137,83	V	30558	V
2022/12/15 15	SR	134,54	V	0,89	V	63,06	V	0,41	V	0,62	V	136,95	V	30390	V
2022/12/15 16	SR	144,77	V	3,10	V	77,80	V	1,01	V	0,49	V	135,23	V	30385	V
2022/12/15 17	SR	111,36	V	1,30	V	83,39	V	1,50	V	0,45	V	135,20	V	30661	V
2022/12/15 18	SR	109,47	V	1,76	V	78,88	V	1,18	V	0,46	V	135,35	V	30377	V
2022/12/15 19	SR	112,51	V	3,29	V	93,45	V	1,43	V	0,46	V	135,63	V	30718	V
2022/12/15 20	SR	72,05	V	0,91	V	88,62	V	1,10	V	0,43	V	135,74	V	30972	V
2022/12/15 21	SR	53,61	V	0,03	V	83,78	V	0,86	V	0,48	V	135,88	V	31199	V
2022/12/15 22	SR	103,57	V	1,04	V	68,78	V	0,94	V	0,53	V	135,66	V	31275	V
2022/12/15 23	SR	71,59	V	0,19	V	67,72	V	0,80	V	0,52	V	133,99	V	31333	V
2022/12/15 24	SR	23,07	V	0,00	V	93,96	V	0,83	V	0,52	V	133,99	V	31389	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	17.8-144.8	0.0-3.3	63.1-121.7	0.2-1.5	0.4-0.6	134.0-141.5	30376.6-31594.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	72.1	0.7	90.1	0.6	0.5	138.1	30903.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/12/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/12/16 01	SR	6,74	V	0,01	V	122,12	V	1,01	V	0,57	V	134,15	V	31478	V
2022/12/16 02	SR	16,07	V	0,00	V	112,30	V	1,03	V	0,54	V	134,38	V	31206	V
2022/12/16 03	SR	2,72	V	0,00	V	137,42	V	1,19	V	0,55	V	134,43	V	31188	V
2022/12/16 04	SR	36,00	V	0,07	V	99,35	V	1,04	V	0,54	V	134,66	V	31083	V
2022/12/16 05	SR	21,83	V	0,05	V	104,23	V	0,94	V	0,52	V	135,02	V	30947	V
2022/12/16 06	SR	21,85	V	0,00	V	106,89	V	1,02	V	0,55	V	135,28	V	30714	V
2022/12/16 07	SR	40,60	V	0,21	V	104,18	V	1,44	V	0,56	V	135,46	V	30640	V
2022/12/16 08	SR	120,66	V	1,41	V	65,81	V	1,07	V	0,58	V	135,29	V	30472	V
2022/12/16 09	SR	163,57	V	1,77	V	52,60	V	1,35	V	0,59	V	135,08	V	30468	V
2022/12/16 10	SR	157,51	V	3,27	V	59,00	V	0,89	V	0,64	V	135,87	V	30882	V
2022/12/16 11	SR	128,71	V	1,39	V	64,38	V	0,55	V	0,69	V	136,88	V	30207	V
2022/12/16 12	SR	170,94	V	2,61	V	55,88	V	0,76	V	0,72	V	137,72	V	29974	V
2022/12/16 13	SR	128,25	V	1,06	V	60,52	V	0,29	V	0,67	V	138,25	V	29646	V
2022/12/16 14	SR	99,75	V	1,14	V	68,08	V	0,24	V	0,67	V	139,03	V	29640	V
2022/12/16 15	SR	57,24	V	0,54	V	85,21	V	0,57	V	0,64	V	139,41	V	30821	V
2022/12/16 16	SR	63,51	V	0,91	V	100,72	V	1,31	V	0,71	V	138,58	V	29590	V
2022/12/16 17	SR	117,80	V	3,95	V	104,04	V	2,18	V	0,68	V	138,26	V	29548	V
2022/12/16 18	SR	126,04	V	4,57	V	101,29	V	2,47	V	0,63	V	138,50	V	29453	V
2022/12/16 19	SR	106,99	V	1,86	V	111,50	V	4,20	V	0,61	V	138,56	V	29418	V
2022/12/16 20	SR	7,29	V	0,01	V	145,95	V	2,65	V	0,65	V	138,08	V	29972	V
2022/12/16 21	SR	36,07	V	0,70	V	126,83	V	2,69	V	0,62	V	137,77	V	30356	V
2022/12/16 22	SR	54,39	V	1,17	V	107,79	V	2,68	V	0,68	V	137,79	V	30072	V
2022/12/16 23	SR	14,50	V	0,40	V	124,70	V	3,01	V	0,73	V	135,81	V	30541	V
2022/12/16 24	SR	13,21	V	0,15	V	128,69	V	3,18	V	0,83	V	135,38	V	30813	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.7-170.9	0.0-4.6	52.6-146.0	0.2-4.2	0.5-0.8	134.1-139.4	29417.7-31477.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	71.3	1.1	97.9	1.6	0.6	136.7	30380.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/12/17

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/12/17 01	SR	30,57	V	0,00	V	108,23	V	2,05	V	0,88	V	135,61	V	31060	V
2022/12/17 02	SR	34,30	V	0,00	V	104,48	V	1,43	V	0,89	V	136,20	V	31022	V
2022/12/17 03	SR	39,46	V	0,05	V	116,59	V	1,02	V	1,02	V	136,71	V	30899	V
2022/12/17 04	SR	31,68	V	0,16	V	127,85	V	1,71	V	0,94	V	136,72	V	31310	V
2022/12/17 05	SR	16,71	V	0,07	V	122,99	V	1,20	V	0,91	V	136,42	V	30980	V
2022/12/17 06	SR	31,76	V	0,00	V	103,44	V	0,94	V	0,90	V	137,03	V	30904	V
2022/12/17 07	SR	60,42	V	0,07	V	88,44	V	0,67	V	0,87	V	137,69	V	30818	V
2022/12/17 08	SR	115,95	V	1,02	V	76,04	V	0,64	V	0,79	V	138,46	V	30672	V
2022/12/17 09	SR	100,77	V	0,82	V	80,55	V	0,64	V	0,89	V	137,60	V	30445	V
2022/12/17 10	SR	58,32	V	0,90	V	161,56	V	4,22	V	1,05	V	135,64	V	33074	V
2022/12/17 11	SR	136,70	V	2,21	V	81,81	V	3,17	V	0,72	V	134,00	V	31379	V
2022/12/17 12	SR	91,14	V	0,17	V	81,82	V	1,67	V	0,67	V	135,15	V	30925	V
2022/12/17 13	SR	149,29	V	2,89	V	67,65	V	1,17	V	0,73	V	136,02	V	31185	V
2022/12/17 14	SR	64,53	V	0,76	V	86,04	V	0,82	V	0,78	V	136,91	V	31195	V
2022/12/17 15	SR	22,17	V	0,01	V	128,66	V	0,71	V	0,86	V	137,62	V	31078	V
2022/12/17 16	SR	160,79	V	3,75	V	89,67	V	1,52	V	0,78	V	137,53	V	30679	V
2022/12/17 17	SR	109,02	V	2,19	V	94,21	V	1,12	V	0,82	V	138,09	V	30660	V
2022/12/17 18	SR	82,72	V	0,93	V	97,58	V	1,20	V	0,82	V	138,54	V	30505	V
2022/12/17 19	SR	65,99	V	0,62	V	103,12	V	1,58	V	0,81	V	138,70	V	30526	V
2022/12/17 20	SR	131,49	V	3,22	V	90,34	V	1,75	V	0,73	V	138,66	V	30634	V
2022/12/17 21	SR	89,42	V	1,80	V	102,69	V	1,49	V	0,78	V	138,90	V	30536	V
2022/12/17 22	SR	29,51	V	0,00	V	115,68	V	1,28	V	0,75	V	139,28	V	30678	V
2022/12/17 23	SR	53,91	V	0,69	V	112,55	V	1,60	V	0,73	V	139,41	V	30563	V
2022/12/17 24	SR	45,77	V	0,02	V	115,15	V	1,89	V	0,72	V	139,45	V	30643	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.7-160.8	0.0-3.7	67.6-161.6	0.6-4.2	0.7-1.0	134.0-139.4	30445.0-33073.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	73	0.9	102.4	1.5	0.8	137.3	30932.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/12/18

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/12/18 01	SR	20,65	V	0,00	V	124,83	V	2,48	V	0,68	V	139,64	V	30720	V
2022/12/18 02	SR	58,31	V	0,62	V	117,97	V	2,65	V	0,71	V	139,54	V	30684	V
2022/12/18 03	SR	71,86	V	0,81	V	117,01	V	2,85	V	0,68	V	139,75	V	30517	V
2022/12/18 04	SR	7,04	V	0,01	V	156,40	V	2,36	V	0,70	V	139,43	V	30821	V
2022/12/18 05	SR	3,82	V	0,06	V	157,20	V	2,56	V	0,71	V	139,17	V	31055	V
2022/12/18 06	SR	44,00	V	0,51	V	129,02	V	2,14	V	0,67	V	139,02	V	30811	V
2022/12/18 07	SR	57,35	V	0,73	V	137,62	V	3,01	V	0,82	V	138,41	V	30463	V
2022/12/18 08	SR	22,63	V	0,11	V	138,43	V	5,24	V	0,70	V	135,28	V	30726	V
2022/12/18 09	SR	106,53	V	0,96	V	120,32	V	5,33	V	0,52	V	134,81	V	29953	V
2022/12/18 10	SP	342,69	NV	7,86	NV	217,38	NV	2,32	NV	0,18	V	127,53	V	28057	NV
2022/12/18 11	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,13	V	118,06	V	0,00	NV
2022/12/18 12	AV	334,39	NV	60,93	NV	236,10	NV	16,34	NV	0,31	V	119,80	V	30808	NV
2022/12/18 13	AV	11,65	V	9,64	V	232,94	V	8,67	V	0,24	V	120,98	V	26847	V
2022/12/18 14	AV	0,92	V	0,34	V	241,11	V	6,99	V	0,22	V	123,01	V	27917	V
2022/12/18 15	AV	187,95	V	5,28	V	106,16	V	12,98	V	0,81	V	130,38	V	33923	V
2022/12/18 16	AV	121,17	V	2,55	V	90,26	V	6,08	V	0,69	V	134,35	V	32596	V
2022/12/18 17	AV	177,24	V	3,41	V	83,25	V	4,38	V	0,69	V	135,69	V	32417	V
2022/12/18 18	AV	108,51	V	1,88	V	100,75	V	3,52	V	0,66	V	136,45	V	32545	V
2022/12/18 19	AV	138,03	V	3,07	V	96,06	V	3,60	V	0,68	V	137,00	V	32757	V
2022/12/18 20	AV	75,17	V	1,20	V	107,35	V	3,59	V	0,68	V	137,20	V	32709	V
2022/12/18 21	AV	49,38	V	0,44	V	111,39	V	3,28	V	0,59	V	136,96	V	32896	V
2022/12/18 22	AV	97,29	V	0,61	V	100,53	V	3,06	V	0,66	V	137,03	V	32785	V
2022/12/18 23	AV	10,52	V	0,20	V	140,85	V	3,02	V	0,66	V	136,60	V	32819	V
2022/12/18 24	SR	22,01	V	0,01	V	130,72	V	3,88	V	0,63	V	136,29	V	32820	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.8-106.5	0.0-1.0	117.0-157.2	2.1-5.3	0.5-0.8	134.8-139.7	29953.4-32820.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	41.4	0.4	133	3.2	0.7	138.1	30857.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

