

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/12/13

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/12/13 01	SR	35,93	V	0,37	V	80,87	V	0,00	V	2,26	V	136,34	V	30533	V
2021/12/13 02	SR	68,34	V	0,57	V	68,27	V	0,00	V	2,32	V	136,03	V	30548	V
2021/12/13 03	SR	86,83	V	0,73	V	63,66	V	0,01	V	2,13	V	136,01	V	30278	V
2021/12/13 04	SR	52,14	V	0,44	V	76,83	V	0,00	V	2,00	V	136,09	V	30258	V
2021/12/13 05	SP	81,27	NV	3,33	NV	158,29	NV	0,38	NV	2,16	V	128,89	V	29259	NV
2021/12/13 06	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	V	113,72	V	0,00	NV
2021/12/13 07	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	V	107,40	V	0,00	NV
2021/12/13 08	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	V	104,78	V	0,00	NV
2021/12/13 09	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	V	103,82	V	0,00	NV
2021/12/13 10	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	V	103,63	V	0,00	NV
2021/12/13 11	AV	729,41	NV	195,34	NV	73,25	NV	34,18	NV	0,38	V	102,89	V	5778	NV
2021/12/13 12	AV	748,99	V	122,86	V	157,63	V	27,37	V	1,09	V	109,70	V	14168	V
2021/12/13 13	AV	0,91	V	8,62	V	142,93	V	0,00	V	1,68	V	114,35	V	25863	V
2021/12/13 14	AV	34,41	V	3,76	V	139,25	V	0,01	V	1,48	V	117,42	V	27714	V
2021/12/13 15	AV	61,06	V	3,68	V	192,63	V	0,21	V	4,10	V	125,99	V	31623	V
2021/12/13 16	AV	107,40	V	3,09	V	63,91	V	0,10	V	2,28	V	134,31	V	30428	V
2021/12/13 17	SR	109,20	V	3,87	V	57,50	V	1,87	V	2,19	V	138,22	V	29948	V
2021/12/13 18	SR	65,72	V	1,46	V	61,22	V	0,00	V	2,22	V	139,68	V	30282	V
2021/12/13 19	SR	117,77	V	1,54	V	44,52	V	0,00	V	3,34	V	140,27	V	30086	V
2021/12/13 20	SR	133,96	V	2,05	V	53,94	V	0,01	V	2,71	V	138,47	V	30372	V
2021/12/13 21	SR	71,32	V	1,34	V	62,62	V	0,00	V	2,78	V	137,77	V	30569	V
2021/12/13 22	SR	97,89	V	1,79	V	56,21	V	0,00	V	2,34	V	137,95	V	30200	V
2021/12/13 23	SR	67,61	V	1,17	V	60,87	V	0,00	V	2,33	V	138,16	V	30099	V
2021/12/13 24	SR	67,74	V	1,22	V	63,00	V	0,00	V	2,27	V	138,08	V	30131	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	35.9-134.0	0.4-3.9	44.5-80.9	0.0-1.9	2.0-3.3	136.0-140.3	29947.9-30569.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	81.2	1.4	62.5	0.2	2.4	137.8	30275.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Dante

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/12/14

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/12/14 01	SR	86,45	V	2,58	V	68,20	V	0,07	V	2,30	V	137,89	V	30007	V
2021/12/14 02	SR	36,15	V	0,76	V	74,89	V	0,00	V	2,50	V	137,09	V	30205	V
2021/12/14 03	SR	108,42	V	1,09	V	41,92	V	0,00	V	2,15	V	137,15	V	29707	V
2021/12/14 04	SR	66,07	V	0,71	V	51,86	V	0,00	V	2,03	V	137,57	V	29859	V
2021/12/14 05	SR	88,20	V	0,83	V	47,25	V	0,00	V	2,03	V	137,90	V	29859	V
2021/12/14 06	SR	51,82	V	0,57	V	60,25	V	0,00	V	2,30	V	137,82	V	30172	V
2021/12/14 07	SR	43,50	V	0,54	V	61,85	V	0,00	V	2,16	V	138,02	V	31775	V
2021/12/14 08	SR	99,27	V	0,92	V	43,12	V	0,00	V	2,37	V	138,33	V	30094	V
2021/12/14 09	SR	107,15	V	1,09	V	41,92	V	0,00	V	2,28	V	138,56	V	30362	V
2021/12/14 10	SR	120,92	V	1,36	V	39,22	V	0,00	V	2,49	V	139,10	V	30466	V
2021/12/14 11	SR	96,99	V	1,00	V	45,09	V	0,00	V	2,43	V	139,79	V	30483	V
2021/12/14 12	SR	97,40	V	0,97	V	46,68	V	0,00	V	2,66	V	140,15	V	30362	V
2021/12/14 13	SR	92,67	V	0,97	V	49,17	V	0,03	V	2,43	V	140,34	V	30281	V
2021/12/14 14	SR	101,79	V	0,80	V	46,89	V	0,00	V	3,28	V	139,82	V	30428	V
2021/12/14 15	SR	51,26	V	0,52	V	60,41	V	0,00	V	2,48	V	138,61	V	30400	V
2021/12/14 16	SR	71,23	V	0,66	V	52,05	V	0,00	V	2,58	V	138,97	V	30213	V
2021/12/14 17	SR	45,72	V	0,52	V	63,89	V	0,00	V	1,99	V	138,53	V	30080	V
2021/12/14 18	SR	101,59	V	2,99	V	56,30	V	1,30	V	1,65	V	138,21	V	29776	V
2021/12/14 19	SR	65,25	V	0,98	V	51,85	V	0,05	V	1,48	V	138,29	V	29935	V
2021/12/14 20	SR	87,51	V	1,55	V	51,92	V	0,14	V	1,29	V	138,73	V	29812	V
2021/12/14 21	SR	53,57	V	0,50	V	52,34	V	0,00	V	1,29	V	138,72	V	29955	V
2021/12/14 22	SR	42,05	V	0,43	V	55,32	V	0,00	V	1,65	V	138,88	V	29887	V
2021/12/14 23	SR	32,86	V	0,40	V	61,36	V	0,00	V	1,25	V	138,30	V	29936	V
2021/12/14 24	SR	35,26	V	0,46	V	69,20	V	0,00	V	1,34	V	137,35	V	30041	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	32.9-120.9	0.4-3.0	39.2-74.9	0.0-1.3	1.3-3.3	137.1-140.3	29706.7-31775.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	74.3	1	53.9	0.1	2.1	138.5	30170.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Giovanni Pina

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/12/15

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/12/15 01	SR	74,42	V	1,81	V	69,39	V	0,02	V	1,50	V	136,54	V	30375	V
2021/12/15 02	SR	76,22	V	2,59	V	75,62	V	0,20	V	1,63	V	135,96	V	30462	V
2021/12/15 03	SR	56,27	V	1,92	V	76,68	V	0,00	V	1,55	V	135,31	V	30561	V
2021/12/15 04	SR	93,59	V	2,57	V	60,79	V	0,01	V	1,53	V	135,42	V	30261	V
2021/12/15 05	SR	90,52	V	1,99	V	64,85	V	0,02	V	1,55	V	135,87	V	30125	V
2021/12/15 06	SR	106,49	V	3,02	V	70,11	V	0,13	V	1,67	V	136,50	V	30269	V
2021/12/15 07	SR	36,11	V	0,92	V	83,00	V	0,00	V	1,55	V	136,58	V	31433	V
2021/12/15 08	SR	68,74	V	1,01	V	68,40	V	0,00	V	1,73	V	136,98	V	29854	V
2021/12/15 09	SR	105,88	V	2,09	V	64,99	V	0,02	V	1,70	V	137,42	V	30032	V
2021/12/15 10	SR	51,64	V	0,77	V	69,11	V	0,00	V	1,69	V	137,59	V	29918	V
2021/12/15 11	SR	51,43	V	0,53	V	57,05	V	0,00	V	2,40	V	137,53	V	29724	V
2021/12/15 12	SR	102,54	V	1,02	V	45,78	V	0,01	V	1,68	V	136,78	V	29475	V
2021/12/15 13	SR	104,45	V	1,04	V	48,10	V	0,01	V	1,66	V	136,69	V	29859	V
2021/12/15 14	SR	107,86	V	1,13	V	49,95	V	0,01	V	1,68	V	136,88	V	29789	V
2021/12/15 15	SR	82,46	V	0,74	V	49,31	V	0,00	V	1,82	V	137,08	V	29888	V
2021/12/15 16	SR	57,40	V	0,59	V	57,40	V	0,00	V	1,78	V	137,89	V	29928	V
2021/12/15 17	SR	30,17	V	0,44	V	71,98	V	0,00	V	1,53	V	138,55	V	29978	V
2021/12/15 18	SR	87,79	V	1,72	V	62,13	V	0,14	V	1,83	V	139,04	V	29687	V
2021/12/15 19	SR	47,92	V	0,83	V	74,06	V	0,05	V	1,78	V	138,57	V	29958	V
2021/12/15 20	SR	90,24	V	1,34	V	58,99	V	0,08	V	1,54	V	138,34	V	29922	V
2021/12/15 21	SR	69,70	V	1,00	V	65,38	V	0,06	V	1,66	V	138,41	V	30225	V
2021/12/15 22	SR	107,34	V	1,20	V	49,08	V	0,04	V	2,19	V	138,96	V	30153	V
2021/12/15 23	SR	93,52	V	0,94	V	46,63	V	0,00	V	2,59	V	140,21	V	30297	V
2021/12/15 24	SR	80,05	V	0,88	V	52,12	V	0,00	V	2,65	V	141,05	V	30353	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	30.2-107.9	0.4-3.0	45.8-83.0	0.0-0.2	1.5-2.6	135.3-141.1	29475.3-31433.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	78	1.3	62.1	0	1.8	137.5	30105.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Giovanni Piro

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/12/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/12/16 01	SR	47,84	V	0,75	V	68,64	V	0,00	V	2,71	V	141,37	V	30492	V
2021/12/16 02	SR	16,07	V	0,48	V	87,47	V	0,00	V	2,59	V	140,98	V	30932	V
2021/12/16 03	SR	53,80	V	0,55	V	54,51	V	0,00	V	2,86	V	141,00	V	30301	V
2021/12/16 04	SR	104,92	V	0,99	V	44,71	V	0,01	V	3,22	V	141,68	V	30087	V
2021/12/16 05	SR	84,86	V	0,82	V	51,91	V	0,01	V	3,28	V	142,18	V	30074	V
2021/12/16 06	SR	7,71	V	0,29	V	97,25	V	0,00	V	3,65	V	141,97	V	30336	V
2021/12/16 07	SR	10,06	V	0,31	V	90,75	V	0,00	V	3,52	V	141,33	V	30969	V
2021/12/16 08	SR	1,90	V	0,41	V	115,48	V	0,00	V	113,69	18	135,16	V	26700	V
2021/12/16 09	SR	4,40	V	0,64	V	101,28	V	0,00	V	111,73	18	119,00	V	28821	V
2021/12/16 10	SR	1,04	V	0,70	V	107,53	V	0,00	V	6,38	V	112,50	V	28047	V
2021/12/16 11	SR	0,40	V	0,66	V	115,10	V	0,00	V	4,13	V	110,73	V	27495	V
2021/12/16 12	SR	0,10	V	0,64	V	128,28	V	0,00	V	113,78	18	109,14	V	27480	V
2021/12/16 13	SR	0,00	V	0,58	V	153,22	V	0,00	V	119,35	18	112,79	V	28455	V
2021/12/16 14	SR	51,39	V	0,95	V	93,07	V	0,04	V	112,96	18	127,24	V	30573	V
2021/12/16 15	SR	60,55	V	0,73	V	64,00	V	0,01	V	3,81	V	133,76	V	31684	V
2021/12/16 16	SR	60,25	V	0,58	V	53,61	V	0,00	V	3,33	V	137,73	V	32475	V
2021/12/16 17	SR	32,26	V	0,46	V	67,36	V	0,00	V	2,23	V	139,05	V	32589	V
2021/12/16 18	SR	32,77	V	0,49	V	66,05	V	0,00	V	1,86	V	139,13	V	32755	V
2021/12/16 19	SR	31,12	V	0,55	V	74,43	V	0,00	V	1,39	V	139,21	V	32684	V
2021/12/16 20	SR	29,21	V	0,53	V	82,46	V	0,00	V	1,28	V	139,41	V	32523	V
2021/12/16 21	SR	47,49	V	0,59	V	62,02	V	0,00	V	1,20	V	139,57	V	32642	V
2021/12/16 22	SR	65,88	V	1,08	V	67,79	V	0,06	V	1,18	V	139,98	V	32696	V
2021/12/16 23	SR	20,58	V	0,44	V	89,10	V	0,00	V	0,67	V	139,07	V	31565	V
2021/12/16 24	SR	19,35	V	0,45	V	87,67	V	0,00	V	0,40	V	136,63	V	29867	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-104.9	0.3-1.1	44.7-153.2	0.0-0.1	0.4-19.4	109.1-142.2	26700.0-32755.0
Supero Orario	0	0	0	0	5	0	0
Media Giornaliera	32.7	0.6	84.3	0	5	133.4	30510.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

