

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/12/24

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/12/24 01	SR	39,99	V	0,52	V	83,63	V	0,00	V	1,04	V	141,31	V	33162	V
2021/12/24 02	SR	77,60	V	0,77	V	68,55	V	0,00	V	1,10	V	141,86	V	33003	V
2021/12/24 03	SR	33,07	V	0,44	V	87,66	V	0,00	V	1,14	V	141,96	V	33151	V
2021/12/24 04	SR	21,93	V	0,39	V	94,14	V	0,00	V	1,26	V	141,98	V	33142	V
2021/12/24 05	SR	37,92	V	0,46	V	81,91	V	0,00	V	1,47	V	142,25	V	33074	V
2021/12/24 06	SR	56,40	V	0,53	V	72,19	V	0,00	V	1,39	V	142,66	V	32819	V
2021/12/24 07	SR	45,98	V	0,55	V	73,45	V	0,00	V	1,32	V	143,16	V	33516	V
2021/12/24 08	SR	73,43	V	0,77	V	61,94	V	0,00	V	1,66	V	143,44	V	32365	V
2021/12/24 09	SR	85,79	V	1,39	V	78,38	V	0,08	V	2,48	V	141,85	V	33151	V
2021/12/24 10	SR	55,69	V	0,64	V	80,97	V	0,00	V	1,52	V	138,49	V	33269	V
2021/12/24 11	SR	133,24	V	1,47	V	49,93	V	0,01	V	1,34	V	138,52	V	32328	V
2021/12/24 12	SR	109,81	V	0,98	V	46,41	V	0,00	V	1,33	V	138,73	V	32651	V
2021/12/24 13	SR	104,09	V	0,96	V	48,20	V	0,00	V	1,51	V	139,22	V	32271	V
2021/12/24 14	SR	65,09	V	0,64	V	61,63	V	0,00	V	1,53	V	139,36	V	32420	V
2021/12/24 15	SR	108,21	V	1,09	V	50,59	V	0,01	V	5,40	V	140,31	V	32241	V
2021/12/24 16	SR	154,34	V	1,73	V	41,02	V	0,04	V	7,51	V	139,81	V	31056	V
2021/12/24 17	SR	124,22	V	1,43	V	42,49	V	0,04	V	1,69	V	138,99	V	32282	V
2021/12/24 18	SR	128,78	V	1,46	V	44,84	V	0,01	V	1,35	V	139,37	V	32120	V
2021/12/24 19	SR	101,14	V	1,33	V	47,75	V	0,04	V	1,67	V	139,52	V	32127	V
2021/12/24 20	SR	72,38	V	0,86	V	55,44	V	0,00	V	1,32	V	138,34	V	32128	V
2021/12/24 21	SR	104,17	V	1,16	V	48,68	V	0,00	V	1,17	V	138,17	V	32032	V
2021/12/24 22	SR	117,61	V	1,23	V	43,80	V	0,01	V	1,31	V	138,33	V	32007	V
2021/12/24 23	SR	37,07	V	0,54	V	70,77	V	0,00	V	1,06	V	137,59	V	32286	V
2021/12/24 24	SR	67,04	V	0,74	V	53,82	V	0,00	V	1,04	V	136,99	V	32372	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	21.9-154.3	0.4-1.7	41.0-94.1	0.0-0.1	1.0-7.5	137.0-143.4	31055.8-33516.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	81.5	0.9	62	0	1.8	140.1	32540.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Paolo Panti

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/12/25

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/12/25 01	SR	68,89	V	0,73	V	54,16	V	0,00	V	1,01	V	137,23	V	32453	V
2021/12/25 02	SR	78,41	V	0,75	V	49,89	V	0,00	V	1,03	V	137,65	V	32456	V
2021/12/25 03	SR	37,69	V	0,48	V	68,87	V	0,00	V	1,08	V	137,96	V	32452	V
2021/12/25 04	SR	42,77	V	0,41	V	66,87	V	0,00	V	1,14	V	138,31	V	32228	V
2021/12/25 05	SR	57,84	V	0,52	V	66,25	V	0,00	V	1,04	V	138,49	V	32019	V
2021/12/25 06	SR	41,11	V	0,48	V	78,57	V	0,00	V	0,92	V	138,74	V	31935	V
2021/12/25 07	SR	31,99	V	0,47	V	80,01	V	0,00	V	0,74	V	139,06	V	32735	V
2021/12/25 08	SR	88,58	V	0,80	V	52,04	V	0,00	V	0,72	V	139,15	V	30766	V
2021/12/25 09	SR	109,14	V	1,03	V	48,74	V	0,01	V	0,68	V	139,25	V	30575	V
2021/12/25 10	SR	133,21	V	1,57	V	49,51	V	0,06	V	0,66	V	139,17	V	30574	V
2021/12/25 11	SR	135,08	V	1,67	V	56,83	V	0,06	V	0,70	V	139,42	V	30900	V
2021/12/25 12	SR	74,79	V	0,79	V	69,82	V	0,02	V	0,76	V	139,70	V	31006	V
2021/12/25 13	SR	106,95	V	1,09	V	57,67	V	0,02	V	1,45	V	139,35	V	31039	V
2021/12/25 14	SR	74,79	V	0,84	V	70,05	V	0,00	V	1,04	V	138,12	V	31325	V
2021/12/25 15	SR	26,88	V	0,45	V	89,89	V	0,00	V	1,12	V	138,34	V	31485	V
2021/12/25 16	SR	80,58	V	0,88	V	68,57	V	0,00	V	1,03	V	138,83	V	31428	V
2021/12/25 17	SR	52,60	V	0,89	V	77,95	V	0,03	V	0,83	V	138,95	V	31438	V
2021/12/25 18	SR	58,89	V	0,66	V	73,84	V	0,00	V	0,88	V	139,32	V	31310	V
2021/12/25 19	SR	58,70	V	0,65	V	72,16	V	0,00	V	1,13	V	139,48	V	31336	V
2021/12/25 20	SR	82,02	V	1,03	V	68,37	V	0,04	V	0,87	V	139,15	V	31417	V
2021/12/25 21	SR	77,57	V	0,82	V	60,30	V	0,01	V	1,52	V	139,58	V	31466	V
2021/12/25 22	SR	89,57	V	1,19	V	64,53	V	0,06	V	2,03	V	139,94	V	31488	V
2021/12/25 23	SR	13,14	V	0,41	V	94,75	V	0,00	V	1,55	V	139,70	V	31945	V
2021/12/25 24	SR	26,66	V	0,43	V	78,61	V	0,00	V	1,52	V	140,05	V	31892	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.1-135.1	0.4-1.7	48.7-94.8	0.0-0.1	0.7-2.0	137.2-140.1	30573.7-32734.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	68.7	0.8	67.4	0	1.1	139	31569.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/12/26

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/12/26 01	SR	21,12	V	0,45	V	82,22	V	0,00	V	1,43	V	140,15	V	31867	V
2021/12/26 02	SR	48,21	V	0,57	V	64,06	V	0,00	V	1,40	V	140,09	V	31796	V
2021/12/26 03	SR	66,94	V	0,66	V	54,62	V	0,00	V	1,43	V	140,34	V	31675	V
2021/12/26 04	SR	63,59	V	0,60	V	56,44	V	0,00	V	1,38	V	140,53	V	31685	V
2021/12/26 05	SR	58,33	V	0,59	V	59,47	V	0,00	V	1,44	V	140,85	V	31775	V
2021/12/26 06	SR	35,18	V	0,42	V	71,76	V	0,00	V	1,43	V	140,84	V	31824	V
2021/12/26 07	SR	33,52	V	0,42	V	73,03	V	0,00	V	1,27	V	140,97	V	32755	V
2021/12/26 08	SR	74,19	V	0,75	V	59,56	V	0,02	V	1,33	V	141,42	V	31408	V
2021/12/26 09	SR	44,85	V	0,49	V	73,84	V	0,00	V	1,34	V	141,79	V	31334	V
2021/12/26 10	SR	81,46	V	0,71	V	57,07	V	0,00	V	1,53	V	142,02	V	31290	V
2021/12/26 11	SR	87,52	V	0,91	V	62,75	V	0,03	V	2,08	V	140,82	V	31086	V
2021/12/26 12	SR	69,91	V	0,65	V	63,51	V	0,00	V	1,46	V	139,80	V	31382	V
2021/12/26 13	SR	106,17	V	0,91	V	55,52	V	0,00	V	1,40	V	139,90	V	31307	V
2021/12/26 14	SR	77,05	V	0,58	V	60,76	V	0,00	V	1,39	V	140,07	V	31345	V
2021/12/26 15	SR	84,06	V	1,29	V	79,24	V	0,12	V	1,74	V	140,48	V	31489	V
2021/12/26 16	SR	113,05	V	1,33	V	63,02	V	0,09	V	1,31	V	141,10	V	30911	V
2021/12/26 17	SR	93,03	V	1,10	V	64,73	V	0,06	V	1,19	V	141,24	V	31201	V
2021/12/26 18	SR	65,56	V	0,74	V	69,10	V	0,02	V	1,33	V	141,46	V	31320	V
2021/12/26 19	SR	126,51	V	1,50	V	51,42	V	0,11	V	1,23	V	141,94	V	31114	V
2021/12/26 20	SR	109,31	V	1,66	V	55,56	V	0,20	V	1,84	V	142,31	V	31096	V
2021/12/26 21	SR	98,12	V	1,20	V	62,16	V	0,11	V	1,31	V	141,67	V	31186	V
2021/12/26 22	SR	85,77	V	1,48	V	66,36	V	0,19	V	1,65	V	141,13	V	31366	V
2021/12/26 23	SR	47,68	V	0,54	V	71,01	V	0,02	V	1,37	V	140,45	V	31481	V
2021/12/26 24	SR	77,78	V	0,84	V	56,97	V	0,05	V	1,55	V	139,91	V	31387	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	21.1-126.5	0.4-1.7	51.4-82.2	0.0-0.2	1.2-2.1	139.8-142.3	30911.1-32755.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	73.7	0.8	63.9	0	1.5	140.9	31461.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. 125

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/12/27

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/12/27 01	SR	86,47	V	0,91	V	56,20	V	0,05	V	1,47	V	139,94	V	31342	V
2021/12/27 02	SR	104,54	V	1,20	V	51,17	V	0,05	V	3,78	V	140,12	V	30861	V
2021/12/27 03	SR	101,03	V	0,99	V	55,13	V	0,04	V	1,43	V	140,08	V	31298	V
2021/12/27 04	SR	70,60	V	0,64	V	63,87	V	0,00	V	1,42	V	140,48	V	31303	V
2021/12/27 05	SR	40,14	V	0,48	V	87,45	V	0,01	V	1,38	V	141,07	V	31372	V
2021/12/27 06	SR	32,58	V	0,36	V	86,50	V	0,00	V	1,22	V	141,56	V	31339	V
2021/12/27 07	SR	51,88	V	0,50	V	72,08	V	0,00	V	1,14	V	141,98	V	32587	V
2021/12/27 08	SR	90,05	V	0,75	V	56,84	V	0,00	V	1,22	V	142,40	V	31336	V
2021/12/27 09	SR	93,38	V	1,54	V	65,21	V	0,08	V	1,22	V	142,86	V	31503	V
2021/12/27 10	SR	79,56	V	0,93	V	65,50	V	0,01	V	1,27	V	142,95	V	31500	V
2021/12/27 11	SR	78,05	V	0,66	V	63,01	V	0,00	V	1,25	V	143,13	V	31357	V
2021/12/27 12	SR	141,27	V	1,49	V	53,86	V	0,05	V	1,27	V	143,30	V	31132	V
2021/12/27 13	SR	79,05	V	0,72	V	66,19	V	0,00	V	1,26	V	143,39	V	31159	V
2021/12/27 14	SR	86,45	V	0,84	V	60,76	V	0,00	V	1,37	V	143,95	V	31064	V
2021/12/27 15	SR	82,36	V	0,76	V	62,73	V	0,00	V	1,20	V	144,48	V	31085	V
2021/12/27 16	SR	72,74	V	0,63	V	63,51	V	0,00	V	1,25	V	144,68	V	31005	V
2021/12/27 17	SR	69,92	V	0,69	V	65,37	V	0,00	V	1,09	V	144,71	V	30867	V
2021/12/27 18	SR	66,82	V	0,67	V	68,61	V	0,00	V	1,11	V	144,68	V	30908	V
2021/12/27 19	SR	123,69	V	1,78	V	63,34	V	0,01	V	5,63	V	142,56	V	30780	V
2021/12/27 20	SR	92,36	V	1,91	V	72,55	V	0,01	V	1,59	V	141,97	V	31109	V
2021/12/27 21	SR	24,75	V	0,46	V	86,00	V	0,00	V	1,41	V	142,34	V	31081	V
2021/12/27 22	SR	60,99	V	0,65	V	56,90	V	0,00	V	1,65	V	142,38	V	31060	V
2021/12/27 23	SR	115,50	V	1,25	V	37,19	V	0,02	V	1,92	V	142,64	V	30996	V
2021/12/27 24	SR	114,29	V	1,58	V	37,10	V	0,05	V	4,94	V	141,43	V	30789	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	24.7-141.3	0.4-1.9	37.1-87.4	0.0-0.1	1.1-5.6	139.9-144.7	30780.5-32587.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	81.6	0.9	63.2	0	1.8	142.5	31201.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Gian Piero

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/12/28

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/12/28 01	SR	51,36	V	0,59	V	61,68	V	0,00	V	2,18	V	138,51	V	31697	V
2021/12/28 02	SR	26,76	V	0,43	V	81,46	V	0,00	V	2,09	V	138,09	V	31925	V
2021/12/28 03	SR	30,45	V	0,46	V	79,87	V	0,00	V	1,90	V	138,18	V	32132	V
2021/12/28 04	SR	28,07	V	0,44	V	79,47	V	0,00	V	1,86	V	138,51	V	32076	V
2021/12/28 05	SR	35,22	V	0,50	V	76,71	V	0,00	V	1,73	V	138,81	V	32003	V
2021/12/28 06	SR	87,20	V	0,98	V	54,00	V	0,00	V	1,79	V	139,18	V	31964	V
2021/12/28 07	SR	120,99	V	1,76	V	42,28	V	0,10	V	2,62	V	139,61	V	32523	V
2021/12/28 08	SR	65,81	V	0,76	V	61,30	V	0,01	V	1,60	V	139,54	V	31143	V
2021/12/28 09	SR	61,08	V	0,72	V	53,72	V	0,00	V	1,36	V	139,86	V	31138	V
2021/12/28 10	SR	63,95	V	0,67	V	56,58	V	0,00	V	1,16	V	140,44	V	31114	V
2021/12/28 11	SR	96,00	V	1,05	V	50,24	V	0,02	V	1,39	V	140,84	V	30821	V
2021/12/28 12	SR	54,60	V	0,66	V	65,80	V	0,01	V	1,55	V	141,24	V	30914	V
2021/12/28 13	SR	73,17	V	0,68	V	55,80	V	0,00	V	1,26	V	140,90	V	30825	V
2021/12/28 14	SR	61,39	V	0,62	V	62,54	V	0,00	V	1,11	V	140,89	V	30658	V
2021/12/28 15	SR	103,12	V	1,14	V	59,29	V	0,05	V	1,26	V	141,47	V	30791	V
2021/12/28 16	SR	33,70	V	0,38	V	76,02	V	0,00	V	1,33	V	142,03	V	31158	V
2021/12/28 17	SR	66,85	V	1,30	V	79,08	V	0,12	V	1,37	V	142,48	V	31089	V
2021/12/28 18	SR	69,46	V	0,79	V	68,73	V	0,03	V	2,07	V	142,42	V	30964	V
2021/12/28 19	SR	61,68	V	0,59	V	70,19	V	0,00	V	1,78	V	140,65	V	31283	V
2021/12/28 20	SR	61,24	V	0,83	V	71,17	V	0,04	V	1,63	V	140,44	V	31486	V
2021/12/28 21	SR	36,48	V	0,41	V	76,73	V	0,00	V	1,71	V	140,54	V	31485	V
2021/12/28 22	SR	82,65	V	0,82	V	53,83	V	0,01	V	1,86	V	140,91	V	30975	V
2021/12/28 23	SR	53,18	V	0,53	V	57,00	V	0,00	V	1,77	V	141,32	V	30866	V
2021/12/28 24	SR	13,36	V	0,36	V	90,52	V	0,00	V	1,64	V	141,16	V	31161	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.4-121.0	0.4-1.8	42.3-90.5	0.0-0.1	1.1-2.6	138.1-142.5	30657.7-32522.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	59.9	0.7	66	0	1.7	140.3	31341.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. M.

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/12/29

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/12/29 01	SR	6,68	V	0,35	V	107,65	V	0,00	V	1,53	V	140,99	V	31311	V
2021/12/29 02	SR	10,44	V	0,36	V	96,61	V	0,00	V	1,68	V	140,93	V	31332	V
2021/12/29 03	SR	7,89	V	0,34	V	105,80	V	0,00	V	1,68	V	141,11	V	31169	V
2021/12/29 04	SR	71,24	V	0,87	V	71,13	V	0,00	V	1,71	V	140,99	V	31424	V
2021/12/29 05	SR	120,29	V	1,28	V	44,76	V	0,01	V	1,73	V	141,01	V	30914	V
2021/12/29 06	SR	105,90	V	1,19	V	47,53	V	0,02	V	1,70	V	141,61	V	30885	V
2021/12/29 07	SR	66,16	V	0,65	V	49,72	V	0,00	V	5,11	V	141,52	V	31979	V
2021/12/29 08	SR	104,89	V	1,22	V	46,83	V	0,03	V	9,14	V	139,94	V	30325	V
2021/12/29 09	SR	110,41	V	1,30	V	46,71	V	0,05	V	1,77	V	139,47	V	31104	V
2021/12/29 10	SR	106,77	V	1,30	V	53,89	V	0,06	V	1,46	V	139,71	V	31071	V
2021/12/29 11	SR	60,58	V	0,64	V	62,39	V	0,00	V	1,33	V	139,96	V	31048	V
2021/12/29 12	SR	85,36	V	0,74	V	53,46	V	0,01	V	2,28	V	139,86	V	31167	V
2021/12/29 13	SR	78,79	V	0,66	V	52,31	V	0,00	V	1,83	V	138,85	V	31435	V
2021/12/29 14	SR	76,94	V	0,75	V	53,44	V	0,01	V	1,82	V	139,06	V	31275	V
2021/12/29 15	SR	96,76	V	1,00	V	54,78	V	0,01	V	1,71	V	139,71	V	31162	V
2021/12/29 16	SR	75,43	V	0,76	V	56,53	V	0,00	V	1,65	V	139,97	V	31301	V
2021/12/29 17	SR	80,21	V	0,86	V	55,61	V	0,01	V	2,13	V	139,74	V	31254	V
2021/12/29 18	SR	126,59	V	1,48	V	52,30	V	0,07	V	1,74	V	139,38	V	31321	V
2021/12/29 19	SR	76,55	V	0,88	V	59,13	V	0,02	V	1,92	V	139,73	V	31317	V
2021/12/29 20	SR	56,96	V	0,64	V	66,69	V	0,02	V	1,97	V	140,08	V	31410	V
2021/12/29 21	SR	41,43	V	0,44	V	73,53	V	0,01	V	1,98	V	140,15	V	31585	V
2021/12/29 22	SR	61,36	V	0,64	V	72,87	V	0,04	V	1,91	V	140,51	V	31479	V
2021/12/29 23	SR	63,24	V	0,61	V	71,67	V	0,01	V	1,76	V	140,80	V	31483	V
2021/12/29 24	SR	99,85	V	1,06	V	62,03	V	0,02	V	1,52	V	141,27	V	31233	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.7-126.6	0.3-1.5	44.8-107.7	0.0-0.1	1.3-9.1	138.9-141.6	30324.8-31978.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	74.6	0.8	63.2	0	2.2	140.3	31249.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/12/30

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/12/30 01	SR	39,79	V	0,46	V	78,02	V	0,00	V	1,49	V	141,51	V	31258	V
2021/12/30 02	SR	56,20	V	0,62	V	71,38	V	0,00	V	1,57	V	141,56	V	31114	V
2021/12/30 03	SR	41,37	V	0,57	V	85,58	V	0,00	V	1,38	V	141,44	V	30833	V
2021/12/30 04	SR	34,26	V	1,31	V	99,54	V	0,22	V	1,18	V	140,42	V	30970	V
2021/12/30 05	SR	67,41	V	0,79	V	67,76	V	0,01	V	1,11	V	140,27	V	30731	V
2021/12/30 06	SR	66,17	V	0,78	V	69,38	V	0,02	V	1,19	V	140,81	V	30747	V
2021/12/30 07	SR	17,56	V	0,40	V	97,15	V	0,00	V	1,82	V	141,38	V	32718	V
2021/12/30 08	SR	62,70	V	1,01	V	79,61	V	0,05	V	1,31	V	140,02	V	31477	V
2021/12/30 09	SR	66,26	V	0,81	V	71,55	V	0,00	V	0,88	V	139,92	V	31464	V
2021/12/30 10	SR	39,99	V	0,55	V	77,06	V	0,00	V	0,91	V	139,88	V	31444	V
2021/12/30 11	SR	92,11	V	1,35	V	69,97	V	0,07	V	1,43	V	139,69	V	31509	V
2021/12/30 12	SR	104,73	V	1,90	V	70,46	V	0,15	V	1,14	V	139,97	V	31451	V
2021/12/30 13	SR	77,74	V	1,09	V	79,11	V	0,05	V	1,26	V	140,07	V	31840	V
2021/12/30 14	SR	78,73	V	1,64	V	81,73	V	0,13	V	1,15	V	140,70	V	32428	V
2021/12/30 15	SR	59,13	V	0,66	V	74,66	V	0,00	V	1,22	V	140,55	V	32606	V
2021/12/30 16	SR	50,77	V	0,68	V	78,53	V	0,00	V	1,18	V	140,46	V	32672	V
2021/12/30 17	SR	170,75	V	2,39	V	50,16	V	0,18	V	1,30	V	140,81	V	32350	V
2021/12/30 18	SR	103,25	V	1,13	V	63,41	V	0,02	V	1,26	V	141,06	V	32596	V
2021/12/30 19	SR	26,02	V	0,47	V	86,71	V	0,00	V	1,35	V	141,20	V	32887	V
2021/12/30 20	SR	23,53	V	0,47	V	82,35	V	0,00	V	1,28	V	141,35	V	33176	V
2021/12/30 21	SR	26,20	V	0,45	V	83,33	V	0,00	V	1,45	V	141,67	V	33117	V
2021/12/30 22	SR	15,77	V	0,42	V	93,15	V	0,00	V	2,10	V	141,00	V	33320	V
2021/12/30 23	SR	37,70	V	0,51	V	75,18	V	0,00	V	1,70	V	139,75	V	33263	V
2021/12/30 24	SR	19,54	V	0,46	V	95,24	V	0,00	V	1,55	V	139,95	V	33312	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.8-170.7	0.4-2.4	50.2-99.5	0.0-0.2	0.9-2.1	139.7-141.7	30731.5-33320.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	57.4	0.9	78.4	0	1.3	140.6	32053.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/12/31

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/12/31 01	SR	42,03	V	0,85	V	97,34	V	0,02	V	2,12	V	139,81	V	33327	V
2021/12/31 02	SR	89,50	V	1,52	V	75,28	V	0,07	V	2,35	V	140,38	V	32770	V
2021/12/31 03	SR	69,02	V	1,49	V	84,29	V	0,19	V	2,07	V	140,93	V	32833	V
2021/12/31 04	SR	103,54	V	1,61	V	73,58	V	0,10	V	2,11	V	141,03	V	32762	V
2021/12/31 05	SP	69,06	NV	1,66	NV	129,77	NV	0,17	NV	2,99	V	137,73	V	32241	NV
2021/12/31 06	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,19	V	120,57	V	0,00	NV
2021/12/31 07	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,07	V	111,75	V	0,00	NV
2021/12/31 08	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,05	V	106,71	V	0,00	NV
2021/12/31 09	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,03	V	103,65	V	0,00	NV
2021/12/31 10	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,05	V	101,53	V	0,00	NV
2021/12/31 11	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,08	V	100,06	V	0,00	NV
2021/12/31 12	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,12	NV	99,13	NV	0,00	NV
2021/12/31 13	AV	1000,00	NV	160,42	NV	128,07	NV	48,42	NV	0,67	V	98,85	V	7913	NV
2021/12/31 14	AV	161,27	V	34,70	V	218,73	V	1,51	V	0,37	V	109,22	V	16916	V
2021/12/31 15	AV	6,68	V	8,29	V	212,37	V	0,00	V	0,04	V	108,13	V	17618	V
2021/12/31 16	AV	0,05	V	5,96	V	149,80	V	0,01	V	0,09	V	107,71	V	17275	V
2021/12/31 17	AV	51,94	V	5,33	V	76,36	V	1,21	V	0,27	V	109,56	V	13902	V
2021/12/31 18	AV	0,74	V	2,88	V	144,69	V	0,03	V	0,05	V	114,06	V	18154	V
2021/12/31 19	AV	116,08	V	10,25	V	105,82	V	8,15	V	2,81	V	120,91	V	28039	V
2021/12/31 20	SR	92,69	V	2,92	V	82,58	V	0,23	V	1,88	V	129,94	V	34071	V
2021/12/31 21	SR	44,36	V	1,41	V	88,25	V	0,00	V	1,36	V	132,38	V	34501	V
2021/12/31 22	SR	60,99	V	1,58	V	87,75	V	0,03	V	1,22	V	133,32	V	34203	V
2021/12/31 23	SR	82,89	V	1,55	V	73,65	V	0,01	V	1,24	V	135,39	V	33860	V
2021/12/31 24	SR	28,68	V	0,79	V	86,86	V	0,00	V	1,09	V	137,30	V	33759	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	28.7-103.5	0.8-2.9	73.6-97.3	0.0-0.2	1.1-2.4	129.9-141.0	32761.6-34501.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	68.2	1.5	83.3	0.1	1.7	136.7	33565.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: