

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/12/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/12/16 01	AV	88,37	V	0,56	V	71,87	V	0,02	V	0,17	V	140,90	V	32140	V
2020/12/16 02	AV	136,20	V	0,59	V	65,20	V	0,18	V	0,18	V	140,96	V	32225	V
2020/12/16 03	AV	205,62	V	0,65	V	59,17	V	0,46	V	0,18	V	141,22	V	32030	V
2020/12/16 04	AV	220,33	V	0,73	V	59,33	V	1,00	V	0,17	V	141,43	V	31967	V
2020/12/16 05	AV	128,82	V	0,63	V	82,25	V	0,30	V	0,16	V	141,58	V	32017	V
2020/12/16 06	SR	85,55	V	0,56	V	88,39	V	0,03	V	0,18	V	141,67	V	32208	V
2020/12/16 07	SR	38,39	V	0,57	V	117,25	V	0,00	V	0,18	V	141,28	V	32508	V
2020/12/16 08	SR	43,75	V	0,57	V	107,19	V	0,05	V	0,19	V	140,86	V	32458	V
2020/12/16 09	SR	51,64	V	0,60	V	109,96	V	0,34	V	0,22	V	140,95	V	32646	V
2020/12/16 10	SR	82,57	V	0,58	V	88,64	V	0,01	V	0,21	V	141,18	V	33641	V
2020/12/16 11	SR	109,91	V	0,58	V	80,56	V	0,04	V	0,26	V	140,61	V	31598	V
2020/12/16 12	SR	90,67	V	0,56	V	82,85	V	0,02	V	0,30	V	140,00	V	34138	V
2020/12/16 13	SR	81,30	V	0,58	V	97,30	V	0,00	V	0,23	V	140,51	V	31819	V
2020/12/16 14	SR	93,90	V	0,55	V	82,43	V	0,01	V	0,22	V	140,26	V	31948	V
2020/12/16 15	SR	77,21	V	0,54	V	88,71	V	0,02	V	0,22	V	140,45	V	31958	V
2020/12/16 16	SR	103,41	V	0,57	V	88,89	V	0,10	V	0,26	V	140,23	V	32043	V
2020/12/16 17	SR	126,77	V	0,56	V	78,61	V	0,09	V	0,22	V	139,73	V	32009	V
2020/12/16 18	SR	71,81	V	0,54	V	87,67	V	0,00	V	0,24	V	140,13	V	32158	V
2020/12/16 19	SR	11,54	V	0,57	V	150,60	V	0,00	V	0,26	V	140,31	V	32213	V
2020/12/16 20	SR	7,62	V	0,57	V	165,83	V	0,02	V	0,24	V	140,03	V	32207	V
2020/12/16 21	SR	13,92	V	0,56	V	155,39	V	0,55	V	0,23	V	139,94	V	32092	V
2020/12/16 22	SR	26,99	V	0,57	V	149,72	V	1,28	V	0,21	V	139,81	V	32012	V
2020/12/16 23	SR	62,20	V	0,62	V	139,73	V	3,50	V	0,26	V	140,56	V	31687	V
2020/12/16 24	SR	97,22	V	0,56	V	112,69	V	6,23	V	0,19	V	141,13	V	31434	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.6-126.8	0.5-0.6	78.6-165.8	0.0-6.2	0.2-0.3	139.7-141.7	31434.1-34138.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	67.2	0.6	109.1	0.6	0.2	140.5	32251.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/12/17

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/12/17 01	SR	144,49	V	0,63	V	111,72	V	6,61	V	0,17	V	141,08	V	31285	V
2020/12/17 02	SR	62,37	V	0,54	V	111,67	V	2,97	V	0,16	V	140,99	V	31696	V
2020/12/17 03	SR	47,25	V	0,55	V	113,95	V	1,25	V	0,17	V	141,02	V	31688	V
2020/12/17 04	SR	104,95	V	0,55	V	91,83	V	0,86	V	0,17	V	141,24	V	31548	V
2020/12/17 05	SR	54,88	V	0,55	V	104,23	V	0,49	V	0,18	V	141,47	V	31781	V
2020/12/17 06	SR	43,06	V	0,53	V	98,50	V	1,11	V	0,19	V	141,61	V	31737	V
2020/12/17 07	SR	102,01	V	0,54	V	82,39	V	1,06	V	0,18	V	141,93	V	31581	V
2020/12/17 08	SR	89,86	V	0,55	V	89,79	V	0,29	V	0,18	V	141,75	V	31818	V
2020/12/17 09	SR	61,42	V	0,53	V	94,34	V	0,17	V	0,25	V	141,29	V	31688	V
2020/12/17 10	SR	24,13	V	0,54	V	107,02	V	0,45	V	0,19	V	140,60	V	34093	V
2020/12/17 11	SR	57,92	V	0,54	V	79,61	V	0,23	V	1,22	V	140,91	V	31134	V
2020/12/17 12	SR	75,96	V	0,55	V	74,76	V	0,10	V	0,36	V	139,43	V	32157	V
2020/12/17 13	SR	41,98	V	0,55	V	84,50	V	0,16	V	0,22	V	139,24	V	32177	V
2020/12/17 14	SR	53,21	V	0,54	V	89,67	V	0,28	V	0,21	V	139,22	V	32206	V
2020/12/17 15	SR	54,05	V	0,55	V	104,83	V	0,70	V	0,22	V	139,17	V	32305	V
2020/12/17 16	SR	102,51	V	0,56	V	97,56	V	1,21	V	0,26	V	138,43	V	31863	V
2020/12/17 17	SR	38,37	V	0,55	V	111,44	V	1,11	V	0,19	V	137,15	V	31963	V
2020/12/17 18	SR	74,21	V	0,55	V	98,93	V	1,78	V	0,18	V	137,24	V	31898	V
2020/12/17 19	SR	49,31	V	0,55	V	102,42	V	2,15	V	0,17	V	137,58	V	31785	V
2020/12/17 20	SR	41,88	V	0,55	V	96,83	V	2,36	V	0,17	V	137,90	V	31874	V
2020/12/17 21	SR	36,62	V	0,56	V	96,46	V	2,13	V	0,17	V	138,16	V	31879	V
2020/12/17 22	SR	107,93	V	0,56	V	58,07	V	0,88	V	0,19	V	138,51	V	32058	V
2020/12/17 23	SR	131,70	V	0,56	V	52,99	V	0,29	V	0,23	V	138,88	V	31959	V
2020/12/17 24	SR	128,18	V	0,62	V	46,89	V	0,59	V	0,20	V	139,41	V	31766	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	24.1-144.5	0.5-0.6	46.9-114.0	0.1-6.6	0.2-1.2	137.1-141.9	31134.1-34092.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	72	0.6	91.7	1.2	0.2	139.8	31914
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/12/18

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/12/18 01	SR	78,41	V	0,56	V	51,81	V	0,00	V	0,20	V	139,65	V	32231	V
2020/12/18 02	SR	83,51	V	0,58	V	51,37	V	0,01	V	0,21	V	140,27	V	32086	V
2020/12/18 03	SR	75,37	V	0,58	V	56,84	V	0,01	V	0,22	V	140,67	V	31852	V
2020/12/18 04	SR	93,32	V	0,58	V	50,99	V	0,05	V	0,22	V	141,05	V	31653	V
2020/12/18 05	SR	63,00	V	0,56	V	63,04	V	0,00	V	0,21	V	141,34	V	32304	V
2020/12/18 06	SR	115,59	V	0,57	V	48,22	V	0,01	V	0,22	V	141,79	V	31394	V
2020/12/18 07	SR	21,55	V	0,59	V	106,69	V	0,00	V	0,22	V	142,00	V	31977	V
2020/12/18 08	SR	33,59	V	0,59	V	111,78	V	0,00	V	0,23	V	141,48	V	32270	V
2020/12/18 09	SR	112,14	V	0,61	V	74,33	V	0,20	V	0,26	V	140,84	V	31663	V
2020/12/18 10	SR	17,60	V	0,59	V	131,61	V	0,00	V	0,21	V	139,39	V	34047	V
2020/12/18 11	SR	36,21	V	0,59	V	119,18	V	0,10	V	0,22	V	139,16	V	32134	V
2020/12/18 12	SR	28,22	V	0,54	V	121,07	V	0,18	V	0,22	V	139,36	V	32165	V
2020/12/18 13	SR	28,38	V	0,51	V	120,74	V	0,38	V	0,22	V	139,25	V	32391	V
2020/12/18 14	SR	24,84	V	0,48	V	120,47	V	0,41	V	0,22	V	139,33	V	32546	V
2020/12/18 15	SR	49,74	V	0,46	V	108,77	V	0,05	V	0,33	V	139,82	V	32411	V
2020/12/18 16	SR	55,27	V	0,47	V	111,69	V	0,05	V	0,20	V	139,93	V	32374	V
2020/12/18 17	SR	92,60	V	0,55	V	92,06	V	0,11	V	0,18	V	140,13	V	32285	V
2020/12/18 18	SR	66,85	V	0,66	V	95,89	V	0,01	V	0,17	V	140,26	V	32296	V
2020/12/18 19	SR	73,80	V	0,66	V	89,62	V	0,04	V	0,17	V	140,73	V	31895	V
2020/12/18 20	SR	36,53	V	0,66	V	103,16	V	0,00	V	0,17	V	140,70	V	32326	V
2020/12/18 21	SR	42,48	V	0,67	V	97,76	V	0,00	V	0,17	V	140,86	V	32467	V
2020/12/18 22	SR	150,62	V	0,67	V	68,15	V	0,01	V	0,18	V	141,35	V	32251	V
2020/12/18 23	SR	115,51	V	0,70	V	76,64	V	0,00	V	0,17	V	141,72	V	32233	V
2020/12/18 24	SR	39,80	V	0,70	V	96,23	V	0,00	V	0,17	V	141,26	V	32269	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	17.6-150.6	0.5-0.7	48.2-131.6	0.0-0.4	0.2-0.3	139.2-142.0	31393.9-34047.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	64	0.6	90.3	0.1	0.2	140.5	32230.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/12/19

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/12/19 01	SR	51,16	V	0,65	V	87,77	V	0,00	V	0,24	V	140,39	V	32704	V
2020/12/19 02	SR	72,10	V	0,64	V	69,66	V	0,03	V	0,22	V	140,85	V	32466	V
2020/12/19 03	SR	46,83	V	0,66	V	74,97	V	0,00	V	0,22	V	141,31	V	32774	V
2020/12/19 04	SR	54,34	V	0,66	V	67,45	V	0,00	V	0,23	V	141,32	V	33079	V
2020/12/19 05	SR	41,93	V	0,67	V	75,91	V	0,00	V	0,23	V	141,48	V	32876	V
2020/12/19 06	SR	90,61	V	0,67	V	58,75	V	0,00	V	0,23	V	141,88	V	32844	V
2020/12/19 07	SR	46,92	V	0,69	V	66,18	V	0,00	V	0,23	V	142,01	V	33084	V
2020/12/19 08	SR	43,75	V	0,67	V	61,99	V	0,00	V	0,25	V	142,13	V	32962	V
2020/12/19 09	SR	92,28	V	0,64	V	48,35	V	0,02	V	0,31	V	141,59	V	32626	V
2020/12/19 10	SR	38,43	V	0,64	V	77,74	V	0,00	V	0,24	V	140,37	V	34016	V
2020/12/19 11	SR	13,99	V	0,69	V	105,35	V	0,00	V	0,23	V	140,47	V	32392	V
2020/12/19 12	SR	14,62	V	0,69	V	109,94	V	0,00	V	0,22	V	140,58	V	32289	V
2020/12/19 13	SR	43,47	V	0,67	V	88,40	V	0,00	V	0,20	V	140,68	V	32272	V
2020/12/19 14	SR	99,21	V	0,64	V	68,83	V	0,00	V	0,20	V	140,97	V	32274	V
2020/12/19 15	SR	43,38	V	0,65	V	91,96	V	0,00	V	0,19	V	141,65	V	32153	V
2020/12/19 16	SR	84,91	V	0,63	V	60,83	V	0,01	V	0,24	V	142,73	V	31701	V
2020/12/19 17	SR	70,84	V	0,62	V	63,70	V	0,00	V	0,19	V	142,73	V	31934	V
2020/12/19 18	SR	73,94	V	0,61	V	64,25	V	0,00	V	0,28	V	142,85	V	32052	V
2020/12/19 19	SR	102,72	V	0,61	V	57,71	V	0,01	V	0,94	V	141,17	V	31709	V
2020/12/19 20	SR	108,31	V	0,62	V	59,99	V	0,01	V	0,24	V	140,19	V	32137	V
2020/12/19 21	SR	71,34	V	0,63	V	75,17	V	0,00	V	0,26	V	139,98	V	32186	V
2020/12/19 22	SR	97,21	V	0,67	V	75,38	V	0,21	V	0,23	V	138,83	V	32479	V
2020/12/19 23	SR	44,16	V	0,66	V	73,51	V	0,00	V	0,23	V	137,67	V	32669	V
2020/12/19 24	SR	53,96	V	0,68	V	69,27	V	0,00	V	0,22	V	137,59	V	32604	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.0-108.3	0.6-0.7	48.4-109.9	0.0-0.2	0.2-0.9	137.6-142.8	31700.9-34015.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	62.5	0.7	73	0	0.3	140.9	32511.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/12/20

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/12/20 01	SR	23,91	V	0,69	V	82,72	V	0,00	V	0,37	V	137,59	V	32747	V
2020/12/20 02	SR	23,18	V	0,69	V	87,79	V	0,00	V	0,24	V	137,89	V	32772	V
2020/12/20 03	SR	43,10	V	0,68	V	70,89	V	0,00	V	0,23	V	138,07	V	32509	V
2020/12/20 04	SR	25,54	V	0,71	V	90,27	V	0,00	V	0,21	V	138,40	V	32627	V
2020/12/20 05	SR	34,79	V	0,68	V	82,57	V	0,00	V	0,21	V	138,32	V	32554	V
2020/12/20 06	SR	68,79	V	0,66	V	71,46	V	0,01	V	0,58	V	139,02	V	32544	V
2020/12/20 07	SR	8,98	V	0,70	V	112,32	V	0,00	V	0,24	V	139,29	V	32930	V
2020/12/20 08	SR	11,35	V	0,69	V	113,47	V	0,00	V	0,30	V	139,25	V	33003	V
2020/12/20 09	SR	84,91	V	0,67	V	60,83	V	0,07	V	0,27	V	138,32	V	32548	V
2020/12/20 10	SR	43,30	V	0,68	V	70,43	V	0,00	V	0,27	V	138,29	V	33648	V
2020/12/20 11	SR	36,21	V	0,71	V	77,19	V	0,00	V	0,28	V	138,79	V	31839	V
2020/12/20 12	SP	357,07	NV	3,05	NV	218,64	NV	2,03	NV	0,88	V	134,85	V	31963	NV
2020/12/20 13	AV	366,57	NV	3,16	NV	194,21	NV	3,55	NV	0,86	V	129,91	V	35065	NV
2020/12/20 14	AV	11,83	V	0,81	V	146,57	V	0,04	V	0,26	V	136,24	V	33449	V
2020/12/20 15	AV	82,54	V	0,73	V	64,99	V	0,97	V	0,24	V	139,21	V	31668	V
2020/12/20 16	AV	106,05	V	0,68	V	53,21	V	0,73	V	0,23	V	141,26	V	31434	V
2020/12/20 17	SR	100,88	V	0,70	V	61,23	V	0,73	V	0,30	V	141,67	V	31423	V
2020/12/20 18	SR	66,24	V	0,71	V	61,09	V	0,37	V	0,25	V	141,05	V	31483	V
2020/12/20 19	SR	93,83	V	0,71	V	59,41	V	0,24	V	0,24	V	141,32	V	31510	V
2020/12/20 20	SR	82,83	V	0,70	V	57,23	V	0,28	V	0,27	V	141,43	V	31421	V
2020/12/20 21	SR	41,52	V	0,69	V	68,78	V	0,04	V	0,24	V	141,07	V	31803	V
2020/12/20 22	SR	46,19	V	0,69	V	62,14	V	0,26	V	0,26	V	141,12	V	31717	V
2020/12/20 23	SR	57,28	V	0,69	V	66,93	V	0,19	V	0,24	V	141,49	V	31581	V
2020/12/20 24	SR	31,51	V	0,70	V	80,32	V	0,08	V	0,25	V	140,82	V	31905	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.0-100.9	0.7-0.7	57.2-113.5	0.0-0.7	0.2-0.6	137.6-141.7	31421.2-33648.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	48.6	0.7	75.6	0.1	0.3	139.6	32240.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

