

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/12/18

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/12/18 01	SR	20,65	V	0,00	V	124,83	V	2,48	V	0,68	V	139,64	V	30720	V
2022/12/18 02	SR	58,31	V	0,62	V	117,97	V	2,65	V	0,71	V	139,54	V	30684	V
2022/12/18 03	SR	71,86	V	0,81	V	117,01	V	2,85	V	0,68	V	139,75	V	30517	V
2022/12/18 04	SR	7,04	V	0,01	V	156,40	V	2,36	V	0,70	V	139,43	V	30821	V
2022/12/18 05	SR	3,82	V	0,06	V	157,20	V	2,56	V	0,71	V	139,17	V	31055	V
2022/12/18 06	SR	44,00	V	0,51	V	129,02	V	2,14	V	0,67	V	139,02	V	30811	V
2022/12/18 07	SR	57,35	V	0,73	V	137,62	V	3,01	V	0,82	V	138,41	V	30463	V
2022/12/18 08	SR	22,63	V	0,11	V	138,43	V	5,24	V	0,70	V	135,28	V	30726	V
2022/12/18 09	SR	106,53	V	0,96	V	120,32	V	5,33	V	0,52	V	134,81	V	29953	V
2022/12/18 10	SP	342,69	NV	7,86	NV	217,38	NV	2,32	NV	0,18	V	127,53	V	28057	NV
2022/12/18 11	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,13	V	118,06	V	0,00	NV
2022/12/18 12	AV	334,39	NV	60,93	NV	236,10	NV	16,34	NV	0,31	V	119,80	V	30808	NV
2022/12/18 13	AV	11,65	V	9,64	V	232,94	V	8,67	V	0,24	V	120,98	V	26847	V
2022/12/18 14	AV	0,92	V	0,34	V	241,11	V	6,99	V	0,22	V	123,01	V	27917	V
2022/12/18 15	AV	187,95	V	5,28	V	106,16	V	12,98	V	0,81	V	130,38	V	33923	V
2022/12/18 16	AV	121,17	V	2,55	V	90,26	V	6,08	V	0,69	V	134,35	V	32596	V
2022/12/18 17	AV	177,24	V	3,41	V	83,25	V	4,38	V	0,69	V	135,69	V	32417	V
2022/12/18 18	AV	108,51	V	1,88	V	100,75	V	3,52	V	0,66	V	136,45	V	32545	V
2022/12/18 19	AV	138,03	V	3,07	V	96,06	V	3,60	V	0,68	V	137,00	V	32757	V
2022/12/18 20	AV	75,17	V	1,20	V	107,35	V	3,59	V	0,68	V	137,20	V	32709	V
2022/12/18 21	AV	49,38	V	0,44	V	111,39	V	3,28	V	0,59	V	136,96	V	32896	V
2022/12/18 22	AV	97,29	V	0,61	V	100,53	V	3,06	V	0,66	V	137,03	V	32785	V
2022/12/18 23	AV	10,52	V	0,20	V	140,85	V	3,02	V	0,66	V	136,60	V	32819	V
2022/12/18 24	SR	22,01	V	0,01	V	130,72	V	3,88	V	0,63	V	136,29	V	32820	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.8-106.5	0.0-1.0	117.0-157.2	2.1-5.3	0.5-0.8	134.8-139.7	29953.4-32820.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	41.4	0.4	133	3.2	0.7	138.1	30857.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/12/19

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/12/19 01	SR	45,56	V	0,67	V	134,83	V	3,89	V	0,64	V	136,62	V	32662	V
2022/12/19 02	SR	7,64	V	0,00	V	157,39	V	4,32	V	0,60	V	136,19	V	32677	V
2022/12/19 03	SR	5,31	V	0,00	V	152,12	V	4,07	V	0,63	V	136,66	V	32404	V
2022/12/19 04	SR	6,99	V	0,00	V	142,88	V	4,13	V	0,61	V	136,72	V	32521	V
2022/12/19 05	SR	45,25	V	0,35	V	114,41	V	2,52	V	0,57	V	137,10	V	32514	V
2022/12/19 06	SR	59,26	V	0,55	V	109,77	V	2,22	V	0,61	V	137,39	V	32378	V
2022/12/19 07	SR	32,20	V	0,07	V	118,10	V	2,62	V	0,58	V	137,53	V	32320	V
2022/12/19 08	SR	50,65	V	0,05	V	108,55	V	3,99	V	0,55	V	136,37	V	32488	V
2022/12/19 09	SR	76,57	V	1,63	V	110,72	V	4,99	V	0,58	V	135,98	V	32611	V
2022/12/19 10	SR	54,18	V	0,39	V	113,26	V	7,93	V	0,62	V	135,98	V	33020	V
2022/12/19 11	SR	47,25	V	0,68	V	120,91	V	7,70	V	0,67	V	136,08	V	32448	V
2022/12/19 12	SR	105,59	V	0,77	V	97,15	V	4,74	V	0,61	V	136,53	V	32359	V
2022/12/19 13	SR	81,73	V	2,01	V	105,04	V	5,25	V	0,62	V	136,85	V	32205	V
2022/12/19 14	SR	64,67	V	1,20	V	116,03	V	5,67	V	0,64	V	136,62	V	32280	V
2022/12/19 15	SR	12,31	V	0,02	V	138,09	V	7,12	V	0,62	V	136,04	V	32214	V
2022/12/19 16	SR	96,10	V	1,41	V	104,03	V	3,92	V	0,61	V	136,04	V	32144	V
2022/12/19 17	SR	55,41	V	0,62	V	110,64	V	4,00	V	0,66	V	135,99	V	32146	V
2022/12/19 18	SR	104,76	V	2,19	V	92,64	V	2,85	V	0,62	V	136,19	V	32118	V
2022/12/19 19	SR	123,30	V	1,55	V	86,39	V	3,26	V	0,61	V	136,31	V	32383	V
2022/12/19 20	SR	34,14	V	0,05	V	112,13	V	2,16	V	0,64	V	136,48	V	32419	V
2022/12/19 21	SR	113,30	V	1,74	V	77,79	V	1,26	V	0,60	V	136,67	V	32529	V
2022/12/19 22	SR	64,92	V	0,46	V	86,61	V	0,93	V	0,64	V	136,85	V	32700	V
2022/12/19 23	SR	18,64	V	0,16	V	108,74	V	0,78	V	0,67	V	137,00	V	33004	V
2022/12/19 24	SR	16,14	V	0,00	V	93,25	V	0,29	V	0,71	V	137,37	V	32902	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.3-123.3	0.0-2.2	77.8-157.4	0.3-7.9	0.6-0.7	136.0-137.5	32118.3-33020.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	55.1	0.7	113	3.8	0.6	136.6	32476.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/12/20

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR													
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE				SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE				F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA					
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE				AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO				MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE					
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA					SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO				16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO					
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA					TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO				CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE					
ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/12/20 01	SR	34,13	V	0,18	V	93,61	V	0,27	V	0,74	V	137,70	V	32577	V
2022/12/20 02	SR	31,54	V	0,00	V	105,81	V	0,48	V	0,71	V	137,51	V	32575	V
2022/12/20 03	SR	13,45	V	0,00	V	107,42	V	0,62	V	0,74	V	137,24	V	32635	V
2022/12/20 04	SR	23,66	V	0,00	V	100,05	V	0,69	V	0,73	V	137,71	V	32539	V
2022/12/20 05	SR	7,56	V	0,05	V	129,80	V	0,98	V	0,80	V	137,66	V	32739	V
2022/12/20 06	SR	17,92	V	0,00	V	122,60	V	1,26	V	0,88	V	137,88	V	32722	V
2022/12/20 07	SR	40,93	V	0,34	V	106,47	V	1,15	V	0,85	V	137,43	V	32588	V
2022/12/20 08	SR	120,74	V	1,32	V	92,35	V	2,38	V	0,69	V	135,55	V	32550	V
2022/12/20 09	SR	44,35	V	0,20	V	111,43	V	3,71	V	0,71	V	135,03	V	32789	V
2022/12/20 10	SR	81,04	V	1,49	V	105,60	V	3,48	V	0,73	V	134,42	V	33309	V
2022/12/20 11	SR	40,09	V	0,15	V	102,98	V	2,52	V	0,84	V	134,67	V	32654	V
2022/12/20 12	SR	66,26	V	0,63	V	104,49	V	2,08	V	0,80	V	135,06	V	32570	V
2022/12/20 13	SR	79,35	V	0,82	V	95,45	V	2,21	V	0,78	V	135,39	V	32791	V
2022/12/20 14	SR	49,32	V	0,41	V	102,68	V	1,43	V	0,87	V	136,03	V	32508	V
2022/12/20 15	SR	51,83	V	0,52	V	100,52	V	1,05	V	0,81	V	136,63	V	32487	V
2022/12/20 16	SR	45,34	V	0,25	V	106,31	V	1,05	V	0,80	V	137,10	V	32493	V
2022/12/20 17	SR	86,89	V	0,93	V	99,00	V	0,98	V	0,80	V	137,09	V	32404	V
2022/12/20 18	SR	49,30	V	0,35	V	114,89	V	0,92	V	0,76	V	137,51	V	32461	V
2022/12/20 19	SR	13,79	V	0,00	V	125,04	V	1,12	V	0,77	V	138,01	V	32555	V
2022/12/20 20	SR	75,46	V	2,21	V	112,94	V	1,32	V	0,76	V	138,01	V	32521	V
2022/12/20 21	SR	77,31	V	1,94	V	110,74	V	1,21	V	0,77	V	138,07	V	32631	V
2022/12/20 22	SR	47,21	V	0,54	V	111,70	V	1,13	V	0,79	V	138,32	V	32466	V
2022/12/20 23	SR	109,79	V	3,06	V	107,56	V	1,44	V	0,72	V	138,22	V	32511	V
2022/12/20 24	SR	7,29	V	0,00	V	153,22	V	0,69	V	0,81	V	138,16	V	32589	V
Campo Scala		0-700 mg/Nm3		0-40 mg/Nm3		0-800 mg/Nm3		0-100 mg/Nm3		0-20 mg/Nm3		0-300 -C		0-54263 Nm3/h	
Min-Max		7.3-120.7		0.0-3.1		92.3-153.2		0.3-3.7		0.7-0.9		134.4-138.3		32403.5-33309.2	
Supero Orario		0		0		0		0		0		0		0	
Media Giornaliera		50.6		0.6		109.3		1.4		0.8		136.9		32610.9	
Supero Giornaliero		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/12/21

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	INV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/12/21 01	SR	6,23	V	0,00	V	150,13	V	0,71	V	0,75	V	137,97	V	32779	V
2022/12/21 02	SR	16,81	V	0,00	V	129,16	V	0,67	V	0,72	V	138,04	V	32657	V
2022/12/21 03	SR	4,99	V	0,00	V	146,30	V	0,57	V	0,77	V	137,96	V	32501	V
2022/12/21 04	SR	4,70	V	0,00	V	141,27	V	0,50	V	0,65	V	138,02	V	32583	V
2022/12/21 05	SR	25,71	V	0,12	V	109,95	V	0,44	V	0,59	V	138,18	V	32629	V
2022/12/21 06	SR	102,62	V	2,71	V	92,78	V	0,77	V	0,64	V	138,34	V	32287	V
2022/12/21 07	SR	103,40	V	1,93	V	93,95	V	1,10	V	0,63	V	137,73	V	32475	V
2022/12/21 08	SR	122,80	V	2,25	V	84,74	V	1,58	V	0,66	V	136,55	V	32227	V
2022/12/21 09	SR	134,56	V	2,87	V	75,00	V	1,68	V	0,63	V	136,76	V	32101	V
2022/12/21 10	SR	84,22	V	0,82	V	82,12	V	0,57	V	0,64	V	136,63	V	32225	V
2022/12/21 11	SR	81,20	V	0,24	V	72,59	V	0,39	V	0,70	V	136,95	V	32155	V
2022/12/21 12	SR	87,68	V	0,03	V	69,50	V	0,38	V	0,70	V	137,25	V	32197	V
2022/12/21 13	SR	109,83	V	1,65	V	75,02	V	0,66	V	0,68	V	137,52	V	32230	V
2022/12/21 14	SR	83,10	V	2,42	V	102,48	V	0,94	V	0,72	V	137,91	V	32003	V
2022/12/21 15	SR	66,69	V	1,08	V	96,81	V	1,02	V	0,67	V	137,88	V	32154	V
2022/12/21 16	SR	87,47	V	1,49	V	91,47	V	1,15	V	0,70	V	138,27	V	31934	V
2022/12/21 17	SR	23,74	V	0,07	V	111,95	V	1,44	V	0,71	V	138,42	V	31911	V
2022/12/21 18	SR	13,30	V	0,00	V	123,69	V	1,25	V	0,73	V	138,50	V	32106	V
2022/12/21 19	SR	10,95	V	0,09	V	142,54	V	1,32	V	0,76	V	138,69	V	32140	V
2022/12/21 20	SR	27,01	V	0,00	V	113,84	V	1,41	V	0,70	V	138,86	V	32066	V
2022/12/21 21	SR	61,01	V	0,77	V	106,08	V	1,42	V	0,69	V	138,94	V	32201	V
2022/12/21 22	SR	39,01	V	0,01	V	109,23	V	1,35	V	0,70	V	139,18	V	32193	V
2022/12/21 23	SR	49,67	V	0,28	V	106,91	V	1,16	V	0,70	V	139,28	V	32218	V
2022/12/21 24	SR	54,60	V	0,18	V	106,72	V	1,16	V	0,70	V	139,63	V	32278	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.7-134.6	0.0-2.9	69.5-150.1	0.4-1.7	0.6-0.8	136.5-139.6	31911.1-32778.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	58.4	0.8	105.6	1	0.7	138.1	32260.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____