

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/12/20

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/12/20 01	SR	68,07	V	0,99	V	77,00	V	0,05	V	1,59	V	139,80	V	33509	V
2021/12/20 02	SR	54,57	V	0,60	V	83,49	V	0,01	V	1,47	V	139,71	V	33318	V
2021/12/20 03	SR	98,69	V	1,44	V	75,63	V	0,09	V	1,29	V	139,73	V	33048	V
2021/12/20 04	SR	78,03	V	1,07	V	80,89	V	0,04	V	1,23	V	139,94	V	33059	V
2021/12/20 05	SR	71,01	V	0,85	V	74,87	V	0,02	V	1,02	V	140,25	V	33030	V
2021/12/20 06	SR	95,94	V	1,35	V	76,23	V	0,07	V	1,00	V	140,74	V	32897	V
2021/12/20 07	SR	53,07	V	0,66	V	91,72	V	0,01	V	0,83	V	141,02	V	33454	V
2021/12/20 08	SR	51,43	V	0,58	V	86,56	V	0,00	V	0,97	V	141,25	V	32118	V
2021/12/20 09	SR	48,60	V	0,55	V	84,15	V	0,00	V	1,01	V	141,61	V	31819	V
2021/12/20 10	SR	21,34	V	0,32	V	90,31	V	0,00	V	1,00	V	141,16	V	31679	V
2021/12/20 11	SR	12,12	V	0,30	V	94,71	V	0,00	V	1,13	V	140,57	V	31542	V
2021/12/20 12	SR	12,10	V	0,29	V	97,17	V	0,00	V	0,97	V	139,17	V	30952	V
2021/12/20 13	SR	12,03	V	0,27	V	96,31	V	0,00	V	1,02	V	138,91	V	31226	V
2021/12/20 14	SR	9,98	V	0,24	V	96,55	V	0,00	V	0,95	V	139,45	V	31344	V
2021/12/20 15	SR	8,28	V	0,24	V	102,62	V	0,00	V	1,02	V	139,51	V	31442	V
2021/12/20 16	SR	15,84	V	0,27	V	88,71	V	0,00	V	0,93	V	139,63	V	31292	V
2021/12/20 17	SR	98,17	V	1,87	V	66,13	V	0,05	V	0,94	V	138,85	V	31017	V
2021/12/20 18	SR	50,74	V	1,20	V	82,58	V	0,00	V	1,06	V	140,22	V	31913	V
2021/12/20 19	SR	121,84	V	2,01	V	67,39	V	0,16	V	1,25	V	141,07	V	31897	V
2021/12/20 20	SR	64,33	V	0,57	V	64,38	V	0,00	V	1,20	V	143,13	V	32078	V
2021/12/20 21	SR	114,20	V	1,34	V	56,50	V	0,04	V	1,01	V	143,75	V	31983	V
2021/12/20 22	SR	146,65	V	2,29	V	49,23	V	0,16	V	1,02	V	143,69	V	31912	V
2021/12/20 23	SR	68,66	V	0,71	V	51,60	V	0,00	V	5,21	V	143,20	V	31907	V
2021/12/20 24	SR	104,54	V	1,58	V	38,17	V	0,11	V	7,68	V	141,01	V	31479	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.3-146.6	0.2-2.3	38.2-102.6	0.0-0.2	0.8-7.7	138.9-143.7	30952.3-33509.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	61.7	0.9	78	0	1.5	140.7	32079.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/12/21

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/12/21 01	SR	106,64	V	1,07	V	41,97	V	0,01	V	2,18	V	140,46	V	32145	V
2021/12/21 02	SR	74,64	V	0,69	V	44,45	V	0,00	V	1,81	V	140,54	V	32198	V
2021/12/21 03	SR	67,81	V	0,66	V	50,80	V	0,00	V	1,91	V	140,84	V	32208	V
2021/12/21 04	SR	50,19	V	0,54	V	66,51	V	0,00	V	1,90	V	141,05	V	32323	V
2021/12/21 05	SR	55,20	V	0,62	V	65,73	V	0,00	V	1,87	V	141,28	V	32380	V
2021/12/21 06	SR	119,68	V	2,40	V	53,39	V	0,63	V	1,73	V	141,79	V	32178	V
2021/12/21 07	SR	15,08	V	0,38	V	87,53	V	0,00	V	1,41	V	141,70	V	33960	V
2021/12/21 08	SR	34,29	V	0,48	V	73,68	V	0,00	V	1,24	V	141,06	V	33493	V
2021/12/21 09	SR	120,98	V	2,15	V	58,38	V	0,04	V	1,10	V	140,93	V	32675	V
2021/12/21 10	SR	56,14	V	0,71	V	73,52	V	0,00	V	0,99	V	140,80	V	32755	V
2021/12/21 11	SR	108,78	V	1,90	V	65,81	V	0,01	V	0,96	V	141,07	V	32546	V
2021/12/21 12	SR	104,19	V	2,32	V	68,92	V	0,02	V	1,71	V	139,94	V	32357	V
2021/12/21 13	SR	82,08	V	2,17	V	75,88	V	0,03	V	1,00	V	138,07	V	32749	V
2021/12/21 14	SR	87,50	V	1,95	V	69,80	V	0,00	V	0,93	V	138,02	V	32807	V
2021/12/21 15	SR	94,80	V	1,88	V	64,14	V	0,02	V	0,96	V	138,34	V	32709	V
2021/12/21 16	SR	89,74	V	0,93	V	55,91	V	0,00	V	1,12	V	138,59	V	32689	V
2021/12/21 17	SR	113,14	V	1,10	V	46,81	V	0,04	V	1,25	V	138,78	V	32851	V
2021/12/21 18	SR	105,86	V	1,16	V	49,86	V	0,04	V	1,24	V	139,72	V	32752	V
2021/12/21 19	SR	86,90	V	0,83	V	46,45	V	0,00	V	1,37	V	139,94	V	32910	V
2021/12/21 20	SR	70,61	V	0,67	V	47,35	V	0,00	V	1,50	V	140,06	V	32887	V
2021/12/21 21	SR	78,29	V	0,70	V	41,88	V	0,00	V	1,68	V	140,17	V	32780	V
2021/12/21 22	SR	82,56	V	0,74	V	46,23	V	0,00	V	1,54	V	139,70	V	32762	V
2021/12/21 23	SR	62,34	V	0,67	V	60,15	V	0,00	V	1,29	V	139,42	V	32838	V
2021/12/21 24	SR	116,15	V	1,33	V	45,24	V	0,03	V	1,65	V	140,35	V	32673	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.1-121.0	0.4-2.4	41.9-87.5	0.0-0.6	0.9-2.2	138.0-141.8	32145.4-33960.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	82.6	1.2	58.3	0	1.4	140.1	32692.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/12/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/12/22 01	SR	94,20	V	1,17	V	49,33	V	0,00	V	1,22	V	140,36	V	32665	V
2021/12/22 02	SR	77,46	V	0,85	V	52,90	V	0,00	V	1,13	V	140,55	V	32702	V
2021/12/22 03	SR	78,37	V	0,92	V	53,64	V	0,00	V	1,01	V	141,07	V	32584	V
2021/12/22 04	SR	85,90	V	0,93	V	55,74	V	0,00	V	1,07	V	141,48	V	32631	V
2021/12/22 05	SR	76,28	V	0,97	V	60,43	V	0,01	V	1,14	V	141,67	V	32945	V
2021/12/22 06	SR	68,33	V	0,74	V	57,92	V	0,00	V	1,19	V	141,93	V	32938	V
2021/12/22 07	SR	58,44	V	0,62	V	62,31	V	0,00	V	1,11	V	142,25	V	33762	V
2021/12/22 08	SR	74,82	V	0,88	V	59,94	V	0,00	V	1,22	V	142,21	V	32755	V
2021/12/22 09	SR	124,06	V	2,42	V	62,22	V	0,26	V	1,23	V	141,71	V	32504	V
2021/12/22 10	SR	73,29	V	0,83	V	66,50	V	0,00	V	1,20	V	141,25	V	32579	V
2021/12/22 11	SR	109,68	V	1,27	V	53,79	V	0,00	V	1,82	V	140,57	V	32551	V
2021/12/22 12	SR	75,87	V	1,06	V	70,14	V	0,00	V	1,21	V	139,88	V	32566	V
2021/12/22 13	SR	82,96	V	1,02	V	63,74	V	0,00	V	1,14	V	139,97	V	32567	V
2021/12/22 14	SR	76,00	V	0,93	V	64,98	V	0,00	V	1,15	V	140,35	V	32650	V
2021/12/22 15	SR	49,89	V	0,60	V	67,48	V	0,00	V	1,31	V	140,61	V	32842	V
2021/12/22 16	SR	39,71	V	0,47	V	74,84	V	0,00	V	1,28	V	140,92	V	32426	V
2021/12/22 17	SR	42,25	V	0,50	V	71,42	V	0,00	V	1,16	V	140,90	V	32613	V
2021/12/22 18	SR	84,44	V	0,79	V	53,92	V	0,00	V	1,21	V	141,33	V	32545	V
2021/12/22 19	SR	81,10	V	0,89	V	54,76	V	0,01	V	1,31	V	141,96	V	32465	V
2021/12/22 20	SR	79,69	V	0,89	V	53,93	V	0,00	V	1,17	V	142,68	V	32406	V
2021/12/22 21	SR	115,69	V	1,42	V	48,06	V	0,01	V	2,53	V	142,95	V	32197	V
2021/12/22 22	SR	97,68	V	1,24	V	51,36	V	0,00	V	1,37	V	143,37	V	32220	V
2021/12/22 23	SR	54,39	V	0,75	V	61,35	V	0,00	V	2,18	V	144,21	V	32287	V
2021/12/22 24	SR	79,75	V	1,11	V	55,73	V	0,01	V	1,48	V	142,98	V	32274	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	39.7-124.1	0.5-2.4	48.1-74.8	0.0-0.3	1.0-2.5	139.9-144.2	32197.5-33762.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	78.3	1	59.4	0	1.3	141.5	32611.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Full

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/12/23

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/12/23 01	SR	72,63	V	1,04	V	56,36	V	0,00	V	1,44	V	142,68	V	32335	V
2021/12/23 02	SR	59,60	V	0,77	V	55,91	V	0,00	V	1,26	V	142,81	V	32572	V
2021/12/23 03	SR	27,53	V	0,49	V	73,35	V	0,00	V	1,28	V	143,13	V	32646	V
2021/12/23 04	SR	82,52	V	0,84	V	49,27	V	0,00	V	1,41	V	143,34	V	32659	V
2021/12/23 05	SR	63,61	V	0,70	V	62,55	V	0,00	V	1,43	V	143,61	V	32311	V
2021/12/23 06	SR	63,07	V	0,70	V	62,54	V	0,00	V	1,28	V	143,96	V	32414	V
2021/12/23 07	SR	17,40	V	0,41	V	93,56	V	0,00	V	1,00	V	144,05	V	33766	V
2021/12/23 08	SR	8,09	V	0,39	V	114,50	V	0,00	V	1,25	V	143,88	V	32838	V
2021/12/23 09	SR	31,73	V	0,55	V	91,42	V	0,00	V	1,92	V	143,14	V	33036	V
2021/12/23 10	SR	96,08	V	1,16	V	59,83	V	0,07	V	5,57	V	141,40	V	32784	V
2021/12/23 11	SR	66,78	V	0,84	V	72,58	V	0,03	V	5,51	V	140,68	V	32492	V
2021/12/23 12	SR	33,22	V	0,51	V	86,49	V	0,00	V	5,65	V	138,02	V	32980	V
2021/12/23 13	SR	46,69	V	0,59	V	68,94	V	0,00	V	2,10	V	137,87	V	33145	V
2021/12/23 14	SR	90,60	V	0,97	V	52,08	V	0,02	V	1,94	V	138,20	V	32894	V
2021/12/23 15	SR	100,83	V	1,25	V	56,76	V	0,05	V	1,69	V	138,91	V	32902	V
2021/12/23 16	SR	80,97	V	0,94	V	58,71	V	0,02	V	1,48	V	139,43	V	32692	V
2021/12/23 17	SR	112,73	V	2,24	V	56,27	V	0,43	V	1,63	V	139,98	V	32761	V
2021/12/23 18	SR	99,50	V	1,63	V	62,83	V	0,20	V	1,81	V	140,86	V	32698	V
2021/12/23 19	SR	100,71	V	2,66	V	73,64	V	0,62	V	1,86	V	141,29	V	32714	V
2021/12/23 20	SR	41,03	V	0,65	V	78,01	V	0,01	V	1,69	V	141,51	V	32771	V
2021/12/23 21	SR	87,47	V	0,99	V	59,24	V	0,01	V	1,37	V	140,73	V	32752	V
2021/12/23 22	SR	39,49	V	0,58	V	80,51	V	0,00	V	1,17	V	140,51	V	32669	V
2021/12/23 23	SR	37,14	V	0,54	V	81,99	V	0,00	V	1,05	V	140,60	V	32915	V
2021/12/23 24	SR	91,57	V	0,91	V	63,81	V	0,00	V	1,02	V	140,98	V	32747	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.1-112.7	0.4-2.7	49.3-114.5	0.0-0.6	1.0-5.7	137.9-144.1	32310.8-33765.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	64.6	0.9	69.6	0.1	2	141.3	32770.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

[Signature]

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]