

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/12/21

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/12/21 01	SR	41,75	V	0,70	V	78,17	V	0,04	V	0,26	V	140,71	V	31801	V
2020/12/21 02	SR	24,19	V	0,71	V	94,00	V	0,00	V	0,25	V	140,66	V	32013	V
2020/12/21 03	SR	62,95	V	0,70	V	77,56	V	0,03	V	0,26	V	140,82	V	32001	V
2020/12/21 04	SR	34,98	V	0,72	V	97,07	V	0,01	V	0,26	V	141,02	V	31914	V
2020/12/21 05	SR	77,58	V	0,69	V	74,71	V	0,03	V	0,26	V	141,25	V	31835	V
2020/12/21 06	SR	26,33	V	0,67	V	89,86	V	0,00	V	0,28	V	141,44	V	31988	V
2020/12/21 07	SR	23,76	V	0,67	V	90,75	V	0,00	V	0,27	V	141,58	V	32109	V
2020/12/21 08	SR	28,62	V	0,69	V	86,39	V	0,00	V	0,26	V	141,71	V	32152	V
2020/12/21 09	SR	82,07	V	0,66	V	56,35	V	0,00	V	0,33	V	141,18	V	31700	V
2020/12/21 10	SR	47,02	V	0,66	V	69,23	V	0,00	V	0,28	V	140,05	V	33769	V
2020/12/21 11	SR	17,52	V	0,71	V	99,49	V	0,00	V	0,34	V	140,04	V	32251	V
2020/12/21 12	SR	120,33	V	0,65	V	54,91	V	0,04	V	0,28	V	139,48	V	32048	V
2020/12/21 13	SR	29,64	V	0,64	V	84,23	V	0,00	V	0,27	V	139,90	V	32443	V
2020/12/21 14	SR	31,05	V	0,63	V	82,56	V	0,00	V	0,26	V	140,09	V	32337	V
2020/12/21 15	SR	43,60	V	0,61	V	72,23	V	0,00	V	0,28	V	140,53	V	32336	V
2020/12/21 16	SR	92,11	V	0,59	V	49,91	V	0,01	V	0,27	V	142,28	V	31955	V
2020/12/21 17	SR	94,18	V	0,61	V	49,68	V	0,03	V	0,33	V	143,52	V	31920	V
2020/12/21 18	SR	81,32	V	0,66	V	58,38	V	0,03	V	0,28	V	143,09	V	31940	V
2020/12/21 19	SR	80,12	V	0,66	V	64,27	V	0,01	V	0,31	V	142,84	V	31893	V
2020/12/21 20	SR	84,23	V	0,67	V	70,78	V	0,04	V	0,27	V	142,26	V	31893	V
2020/12/21 21	SR	89,86	V	0,67	V	69,31	V	0,06	V	0,30	V	142,54	V	31961	V
2020/12/21 22	SR	51,74	V	0,65	V	77,12	V	0,00	V	0,28	V	142,22	V	31999	V
2020/12/21 23	SR	13,76	V	0,69	V	102,06	V	0,00	V	0,24	V	141,59	V	32502	V
2020/12/21 24	SR	16,14	V	0,70	V	95,54	V	0,00	V	0,23	V	141,57	V	32458	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.8-120.3	0.6-0.7	49.7-102.1	0.0-0.1	0.2-0.3	139.5-143.5	31699.8-33768.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	54	0.7	76.9	0	0.3	141.3	32134
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/12/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/12/22 01	SR	72,93	V	0,67	V	53,76	V	0,00	V	0,22	V	141,35	V	32080	V
2020/12/22 02	SR	55,30	V	0,67	V	57,94	V	0,00	V	0,23	V	141,78	V	32003	V
2020/12/22 03	SR	63,72	V	0,68	V	60,83	V	0,00	V	0,25	V	142,14	V	32045	V
2020/12/22 04	SR	65,92	V	0,70	V	81,54	V	0,05	V	0,27	V	142,05	V	32053	V
2020/12/22 05	SR	150,25	V	0,69	V	59,40	V	0,14	V	0,25	V	142,46	V	31868	V
2020/12/22 06	SR	72,99	V	0,69	V	87,49	V	0,06	V	0,27	V	142,59	V	32231	V
2020/12/22 07	SR	107,86	V	0,69	V	82,65	V	0,12	V	0,23	V	143,00	V	32119	V
2020/12/22 08	SR	2,87	V	0,75	V	165,43	V	0,00	V	0,32	V	143,04	V	33113	V
2020/12/22 09	SR	19,38	V	0,68	V	109,95	V	0,00	V	0,23	V	141,66	V	32376	V
2020/12/22 10	SR	11,83	V	0,70	V	112,61	V	0,00	V	0,23	V	141,01	V	33730	V
2020/12/22 11	SR	24,28	V	0,70	V	80,13	V	0,00	V	0,25	V	141,58	V	32108	V
2020/12/22 12	SR	9,37	V	0,69	V	110,61	V	0,00	V	0,28	V	141,75	V	33263	V
2020/12/22 13	SR	59,73	V	0,66	V	63,69	V	0,00	V	0,29	V	141,25	V	32138	V
2020/12/22 14	SR	42,05	V	0,70	V	81,06	V	0,00	V	0,27	V	140,63	V	32146	V
2020/12/22 15	SR	67,65	V	0,68	V	68,39	V	0,00	V	0,27	V	140,57	V	32035	V
2020/12/22 16	SR	29,20	V	0,69	V	90,34	V	0,00	V	0,26	V	140,76	V	32314	V
2020/12/22 17	SR	25,39	V	0,68	V	90,31	V	0,00	V	0,26	V	140,96	V	32203	V
2020/12/22 18	SR	36,26	V	0,63	V	85,36	V	0,00	V	0,32	V	140,64	V	32022	V
2020/12/22 19	SR	37,49	V	0,65	V	76,90	V	0,00	V	0,27	V	140,05	V	32123	V
2020/12/22 20	SR	72,82	V	0,64	V	64,82	V	0,01	V	0,28	V	140,22	V	31937	V
2020/12/22 21	SR	53,23	V	0,64	V	73,10	V	0,00	V	0,26	V	140,77	V	31870	V
2020/12/22 22	SR	91,19	V	0,64	V	71,54	V	0,02	V	0,23	V	141,27	V	31803	V
2020/12/22 23	SR	76,74	V	0,64	V	69,60	V	0,00	V	0,23	V	141,81	V	32190	V
2020/12/22 24	SR	53,58	V	0,64	V	71,75	V	0,00	V	0,67	V	141,35	V	31931	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.9-150.2	0.6-0.7	53.8-165.4	0.0-0.1	0.2-0.7	140.0-143.0	31803.0-33730.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	54.3	0.7	82.1	0	0.3	141.4	32237.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: