

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/12/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/12/22 01	SR	41,65	V	0,49	V	133,13	V	1,60	V	0,72	V	139,95	V	32289	V
2022/12/22 02	SR	6,53	V	0,00	V	155,85	V	1,89	V	0,78	V	139,32	V	32464	V
2022/12/22 03	SR	4,20	V	0,00	V	164,60	V	2,05	V	0,82	V	139,30	V	32548	V
2022/12/22 04	SR	0,00	V	0,00	V	200,53	V	3,94	V	0,89	V	138,59	V	32915	V
2022/12/22 05	SR	0,02	V	0,06	V	189,00	V	6,17	V	0,93	V	138,20	V	32955	V
2022/12/22 06	SR	1,51	V	0,00	V	171,39	V	7,34	V	0,81	V	137,88	V	32932	V
2022/12/22 07	SR	0,04	V	0,00	V	203,60	V	6,43	V	1,06	V	136,71	V	32740	V
2022/12/22 08	SR	101,54	V	0,53	V	124,02	V	19,32	V	1,05	V	133,92	V	32013	V
2022/12/22 09	SR	139,42	V	2,05	V	96,49	V	7,26	V	1,03	V	135,24	V	32063	V
2022/12/22 10	SR	102,80	V	0,88	V	97,76	V	5,14	V	1,03	V	135,83	V	31911	V
2022/12/22 11	SR	82,04	V	0,12	V	101,38	V	3,95	V	1,07	V	136,72	V	31134	V
2022/12/22 12	SR	116,78	V	1,41	V	97,75	V	3,57	V	1,02	V	137,29	V	31011	V
2022/12/22 13	SR	164,84	V	2,37	V	95,16	V	3,11	V	0,96	V	138,24	V	30956	V
2022/12/22 14	SR	117,52	V	1,29	V	79,33	V	1,20	V	0,89	V	138,53	V	30491	V
2022/12/22 15	SR	84,10	V	0,63	V	88,25	V	1,23	V	0,94	V	138,80	V	30291	V
2022/12/22 16	SR	43,98	V	0,03	V	103,34	V	1,44	V	0,94	V	138,86	V	30374	V
2022/12/22 17	SR	93,44	V	1,89	V	100,00	V	1,92	V	0,91	V	138,66	V	30288	V
2022/12/22 18	SR	22,09	V	0,25	V	125,01	V	2,79	V	0,99	V	137,47	V	30502	V
2022/12/22 19	SR	85,71	V	0,81	V	92,89	V	2,37	V	0,85	V	137,29	V	30389	V
2022/12/22 20	SR	25,80	V	0,00	V	109,02	V	2,89	V	0,88	V	137,27	V	30426	V
2022/12/22 21	SR	15,88	V	0,00	V	125,41	V	3,57	V	0,89	V	136,94	V	30661	V
2022/12/22 22	SR	6,77	V	0,00	V	135,24	V	3,84	V	0,93	V	136,70	V	30878	V
2022/12/22 23	SR	94,03	V	1,12	V	97,26	V	2,77	V	0,87	V	137,03	V	30643	V
2022/12/22 24	SR	72,33	V	1,26	V	103,74	V	2,90	V	0,85	V	137,51	V	30435	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-164.8	0.0-2.4	79.3-203.6	1.2-19.3	0.7-1.1	133.9-139.9	30288.1-32955.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	59.3	0.6	124.6	4.1	0.9	137.6	31387.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/12/23

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/12/23 01	SR	92,47	V	0,33	V	94,79	V	2,58	V	0,88	V	137,56	V	30612	V
2022/12/23 02	SR	96,67	V	1,24	V	103,90	V	3,02	V	0,87	V	137,79	V	30622	V
2022/12/23 03	SR	51,60	V	0,04	V	110,79	V	3,68	V	0,86	V	138,30	V	30449	V
2022/12/23 04	SR	62,82	V	0,51	V	105,88	V	4,92	V	0,85	V	137,99	V	30556	V
2022/12/23 05	SR	158,00	V	3,73	V	92,52	V	5,89	V	0,79	V	138,29	V	30330	V
2022/12/23 06	SR	40,81	V	0,21	V	116,36	V	5,47	V	0,88	V	138,19	V	30485	V
2022/12/23 07	SR	64,60	V	0,14	V	100,24	V	4,95	V	0,81	V	138,00	V	30504	V
2022/12/23 08	SR	162,70	V	3,51	V	90,40	V	4,98	V	0,78	V	138,07	V	30297	V
2022/12/23 09	SR	97,72	V	1,49	V	100,96	V	5,31	V	0,82	V	138,06	V	30427	V
2022/12/23 10	SR	135,46	V	1,73	V	91,17	V	3,85	V	0,83	V	138,25	V	30900	V
2022/12/23 11	SR	34,61	V	0,12	V	115,26	V	4,60	V	0,88	V	138,27	V	30513	V
2022/12/23 12	SR	32,20	V	0,00	V	129,62	V	5,93	V	0,89	V	138,53	V	30372	V
2022/12/23 13	SR	55,40	V	0,55	V	114,33	V	5,04	V	0,88	V	138,70	V	30348	V
2022/12/23 14	SR	149,00	V	2,96	V	91,48	V	5,40	V	0,87	V	138,32	V	30188	V
2022/12/23 15	SR	7,14	V	0,00	V	137,07	V	4,31	V	0,97	V	137,09	V	30560	V
2022/12/23 16	SR	28,44	V	0,14	V	126,41	V	4,72	V	1,00	V	137,21	V	30554	V
2022/12/23 17	SR	76,73	V	1,16	V	109,55	V	4,28	V	1,00	V	137,02	V	30568	V
2022/12/23 18	SR	33,90	V	0,00	V	112,75	V	2,32	V	1,02	V	136,97	V	30887	V
2022/12/23 19	SR	135,10	V	1,81	V	73,13	V	1,80	V	0,95	V	136,91	V	30608	V
2022/12/23 20	SR	65,39	V	0,54	V	84,65	V	1,47	V	0,85	V	137,31	V	30842	V
2022/12/23 21	SR	52,48	V	0,12	V	77,09	V	0,80	V	0,84	V	138,13	V	30902	V
2022/12/23 22	SR	50,33	V	0,01	V	76,33	V	0,66	V	0,87	V	138,56	V	30850	V
2022/12/23 23	SR	36,06	V	0,22	V	95,08	V	0,94	V	0,88	V	138,64	V	30904	V
2022/12/23 24	SR	104,06	V	2,71	V	90,78	V	1,61	V	0,92	V	138,81	V	30731	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.1-162.7	0.0-3.7	73.1-137.1	0.7-5.9	0.8-1.0	136.9-138.8	30188.2-30903.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	76	1	101.7	3.7	0.9	138	30583.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:


RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/12/24

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/12/24 01	SR	56,32	V	0,79	V	100,36	V	1,53	V	0,89	V	138,90	V	30918	V
2022/12/24 02	SR	106,28	V	2,18	V	90,30	V	1,51	V	0,93	V	139,24	V	30704	V
2022/12/24 03	SR	39,52	V	0,05	V	106,34	V	1,45	V	0,89	V	139,25	V	30655	V
2022/12/24 04	SR	120,90	V	2,18	V	84,25	V	1,57	V	0,88	V	139,44	V	30579	V
2022/12/24 05	SR	51,66	V	0,66	V	94,94	V	1,39	V	0,94	V	139,85	V	30605	V
2022/12/24 06	SR	63,69	V	0,55	V	94,39	V	1,42	V	0,93	V	139,87	V	30412	V
2022/12/24 07	SR	26,34	V	0,00	V	112,67	V	1,51	V	1,00	V	139,95	V	30343	V
2022/12/24 08	SR	51,00	V	0,43	V	102,15	V	1,55	V	0,97	V	140,23	V	30398	V
2022/12/24 09	SR	53,45	V	0,00	V	98,00	V	1,64	V	1,02	V	140,32	V	30381	V
2022/12/24 10	SR	74,71	V	0,75	V	97,23	V	2,23	V	1,02	V	140,41	V	31138	V
2022/12/24 11	SR	78,88	V	0,52	V	95,90	V	2,34	V	1,01	V	140,53	V	31137	V
2022/12/24 12	SR	88,78	V	1,19	V	101,83	V	2,99	V	1,00	V	140,80	V	30509	V
2022/12/24 13	SR	64,18	V	0,85	V	111,12	V	3,34	V	1,00	V	140,80	V	30401	V
2022/12/24 14	SR	90,85	V	1,15	V	99,52	V	2,60	V	1,03	V	141,12	V	30305	V
2022/12/24 15	SR	44,60	V	0,10	V	110,73	V	2,33	V	1,06	V	141,45	V	30390	V
2022/12/24 16	SR	90,55	V	1,76	V	100,93	V	1,79	V	1,12	V	141,89	V	30416	V
2022/12/24 17	SR	7,60	V	0,05	V	141,65	V	2,24	V	1,28	V	141,79	V	30596	V
2022/12/24 18	SR	28,58	V	0,09	V	123,47	V	2,32	V	1,26	V	141,88	V	30556	V
2022/12/24 19	SR	13,52	V	0,00	V	139,43	V	3,08	V	1,52	V	141,77	V	30485	V
2022/12/24 20	SR	93,13	V	2,73	V	134,38	V	4,54	V	1,75	V	141,73	V	30247	V
2022/12/24 21	SR	4,38	V	0,00	V	158,42	V	4,06	V	2,02	V	141,61	V	30475	V
2022/12/24 22	SR	14,41	V	0,03	V	147,65	V	4,76	V	2,70	V	141,46	V	30560	V
2022/12/24 23	SR	21,53	V	0,14	V	131,86	V	5,65	V	2,82	V	138,24	V	30506	V
2022/12/24 24	SR	24,20	V	0,00	V	127,36	V	5,27	V	1,06	V	137,09	V	30504	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.4-120.9	0.0-2.7	84.3-158.4	1.4-5.6	0.9-2.8	137.1-141.9	30247.5-31138.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	54.5	0.7	112.7	2.6	1.3	140.4	30550.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/12/25

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTCI	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/12/25 01	SR	134,03	V	2,71	V	90,64	V	4,09	V	0,92	V	137,63	V	30186	V
2022/12/25 02	SR	100,97	V	1,86	V	110,38	V	4,30	V	0,85	V	138,17	V	30274	V
2022/12/25 03	SR	95,18	V	2,27	V	108,75	V	4,85	V	0,87	V	138,50	V	30213	V
2022/12/25 04	SR	122,09	V	2,38	V	115,30	V	6,36	V	0,86	V	138,51	V	30222	V
2022/12/25 05	SR	58,90	V	0,82	V	112,18	V	3,93	V	0,80	V	138,81	V	30359	V
2022/12/25 06	SR	39,84	V	0,37	V	124,25	V	3,22	V	0,34	V	138,86	V	30358	V
2022/12/25 07	SR	93,28	V	2,60	V	104,38	V	3,05	V	0,62	V	139,00	V	30146	V
2022/12/25 08	SR	12,56	V	0,00	V	139,77	V	3,19	V	1,25	V	139,60	V	30332	V
2022/12/25 09	SR	30,12	V	0,08	V	128,26	V	3,36	V	1,07	V	139,89	V	30306	V
2022/12/25 10	SR	39,78	V	0,33	V	128,14	V	3,24	V	1,35	V	138,97	V	31689	V
2022/12/25 11	SR	23,95	V	0,05	V	123,94	V	2,04	V	1,28	V	136,97	V	31488	V
2022/12/25 12	SR	23,89	V	0,00	V	119,54	V	1,90	V	1,14	V	137,14	V	31560	V
2022/12/25 13	SR	33,69	V	0,23	V	120,40	V	2,08	V	1,09	V	137,85	V	31619	V
2022/12/25 14	SR	65,17	V	0,93	V	109,31	V	2,31	V	0,99	V	138,58	V	31475	V
2022/12/25 15	SR	56,90	V	0,45	V	105,48	V	2,06	V	1,12	V	138,96	V	31339	V
2022/12/25 16	SR	55,83	V	0,33	V	111,88	V	1,84	V	1,18	V	139,34	V	31251	V
2022/12/25 17	SR	66,03	V	0,18	V	103,94	V	2,08	V	1,03	V	139,56	V	31365	V
2022/12/25 18	SR	64,29	V	0,52	V	104,05	V	1,94	V	1,07	V	139,72	V	31295	V
2022/12/25 19	SR	27,24	V	0,02	V	119,44	V	1,32	V	1,04	V	139,73	V	31322	V
2022/12/25 20	SR	46,74	V	0,24	V	108,72	V	0,98	V	1,10	V	140,17	V	31177	V
2022/12/25 21	SR	82,28	V	2,12	V	98,74	V	0,97	V	0,99	V	140,39	V	30938	V
2022/12/25 22	SR	46,19	V	0,62	V	113,59	V	0,75	V	1,08	V	140,24	V	30993	V
2022/12/25 23	SR	15,15	V	0,13	V	125,61	V	1,12	V	1,07	V	138,15	V	31251	V
2022/12/25 24	SR	44,45	V	0,20	V	112,50	V	1,30	V	1,01	V	137,29	V	31148	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.6-134.0	0.0-2.7	90.6-139.8	0.8-6.4	0.3-1.3	137.0-140.4	30146.0-31688.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	57.4	0.8	114.1	2.6	1	138.8	30929.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/12/26

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/12/26 01	SR	49,26	V	0,55	V	107,48	V	1,14	V	0,99	V	137,27	V	31206	V
2022/12/26 02	SR	26,40	V	0,01	V	114,92	V	1,58	V	0,98	V	137,54	V	31136	V
2022/12/26 03	SR	64,95	V	0,88	V	98,20	V	1,70	V	0,95	V	137,91	V	31207	V
2022/12/26 04	SR	50,51	V	0,19	V	93,09	V	1,29	V	1,02	V	138,32	V	31272	V
2022/12/26 05	SR	43,15	V	0,06	V	98,48	V	1,08	V	1,06	V	138,60	V	31336	V
2022/12/26 06	SR	108,08	V	1,21	V	89,99	V	1,52	V	1,51	V	138,27	V	30972	V
2022/12/26 07	SR	30,03	V	0,02	V	111,65	V	1,52	V	1,22	V	137,51	V	31427	V
2022/12/26 08	SR	55,65	V	0,10	V	95,31	V	1,28	V	1,14	V	137,68	V	31425	V
2022/12/26 09	SR	98,91	V	1,52	V	88,86	V	1,46	V	1,10	V	138,09	V	31354	V
2022/12/26 10	SR	95,10	V	1,17	V	93,55	V	1,54	V	1,04	V	138,38	V	31927	V
2022/12/26 11	SR	59,89	V	0,52	V	95,61	V	1,19	V	1,11	V	138,84	V	31581	V
2022/12/26 12	SR	111,55	V	1,53	V	76,09	V	1,12	V	1,04	V	139,45	V	31423	V
2022/12/26 13	SR	96,74	V	1,29	V	90,11	V	1,24	V	1,04	V	140,00	V	31294	V
2022/12/26 14	SR	80,80	V	0,48	V	97,54	V	1,09	V	1,01	V	140,27	V	31329	V
2022/12/26 15	SR	57,45	V	0,24	V	96,96	V	1,11	V	0,98	V	140,59	V	31342	V
2022/12/26 16	SR	34,24	V	0,06	V	109,15	V	0,98	V	1,00	V	140,74	V	31266	V
2022/12/26 17	SR	101,92	V	1,57	V	90,06	V	1,72	V	0,97	V	138,66	V	31257	V
2022/12/26 18	SR	29,00	V	0,00	V	114,04	V	1,27	V	1,01	V	136,57	V	31588	V
2022/12/26 19	SR	29,13	V	0,04	V	117,84	V	1,22	V	1,11	V	136,34	V	31610	V
2022/12/26 20	SR	24,95	V	0,00	V	116,48	V	1,05	V	1,03	V	136,25	V	31867	V
2022/12/26 21	SR	37,98	V	0,00	V	108,82	V	0,90	V	1,08	V	136,59	V	31723	V
2022/12/26 22	SR	48,15	V	0,06	V	101,34	V	1,07	V	1,02	V	137,10	V	32298	V
2022/12/26 23	SR	112,21	V	1,81	V	88,25	V	1,02	V	1,00	V	137,18	V	31711	V
2022/12/26 24	SR	80,13	V	0,90	V	97,00	V	1,17	V	1,05	V	136,77	V	31596	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	24.9-112.2	0.0-1.8	76.1-117.8	0.9-1.7	1.0-1.5	136.2-140.7	30971.7-32297.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	63.6	0.6	99.6	1.3	1.1	138.1	31464.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Full

RESPONSABILE IMPIANTO:

Full

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/12/27

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/12/27 01	SR	63,39	V	0,99	V	98,31	V	0,94	V	0,97	V	136,78	V	31645	V
2022/12/27 02	SR	69,18	V	1,13	V	104,51	V	1,00	V	1,02	V	136,87	V	31531	V
2022/12/27 03	SR	79,22	V	1,60	V	110,74	V	1,49	V	1,23	V	136,34	V	31147	V
2022/12/27 04	SR	33,89	V	0,24	V	124,83	V	2,41	V	1,06	V	135,58	V	31338	V
2022/12/27 05	SR	62,78	V	1,27	V	120,95	V	2,56	V	0,97	V	135,78	V	31389	V
2022/12/27 06	SR	78,50	V	1,16	V	111,47	V	2,28	V	0,90	V	136,41	V	31332	V
2022/12/27 07	SR	76,46	V	1,36	V	109,62	V	1,72	V	0,92	V	136,79	V	31480	V
2022/12/27 08	SR	34,57	V	0,00	V	116,45	V	1,48	V	0,93	V	136,59	V	31661	V
2022/12/27 09	SR	39,25	V	0,68	V	126,37	V	1,85	V	0,58	V	136,38	V	31711	V
2022/12/27 10	SR	25,62	V	0,00	V	122,64	V	1,59	V	0,96	V	136,72	V	32249	V
2022/12/27 11	SR	35,53	V	0,15	V	111,11	V	1,23	V	1,02	V	137,43	V	31775	V
2022/12/27 12	SR	59,89	V	1,05	V	108,95	V	1,05	V	0,92	V	138,10	V	31747	V
2022/12/27 13	SR	84,45	V	1,11	V	100,78	V	0,98	V	1,03	V	138,56	V	31681	V
2022/12/27 14	SR	115,19	V	2,05	V	101,48	V	1,48	V	1,15	V	138,97	V	31552	V
2022/12/27 15	SR	88,70	V	1,84	V	107,35	V	1,84	V	1,02	V	139,36	V	31567	V
2022/12/27 16	SR	6,77	V	0,00	V	154,82	V	1,51	V	1,08	V	139,41	V	31550	V
2022/12/27 17	SR	0,56	V	0,05	V	179,31	V	3,07	V	1,05	V	138,76	V	31833	V
2022/12/27 18	SR	2,69	V	0,00	V	162,03	V	2,13	V	0,88	V	138,68	V	31592	V
2022/12/27 19	SR	9,90	V	0,00	V	141,28	V	1,51	V	0,82	V	138,55	V	31630	V
2022/12/27 20	SR	13,57	V	0,00	V	133,00	V	0,97	V	0,77	V	138,68	V	31422	V
2022/12/27 21	SR	69,50	V	0,23	V	81,70	V	0,23	V	0,76	V	139,15	V	31237	V
2022/12/27 22	SR	73,39	V	0,55	V	76,26	V	0,10	V	0,76	V	139,63	V	30975	V
2022/12/27 23	SR	41,05	V	0,92	V	101,89	V	0,65	V	0,76	V	138,63	V	31199	V
2022/12/27 24	SR	89,16	V	0,94	V	83,69	V	0,70	V	0,79	V	136,88	V	31124	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.6-115.2	0.0-2.0	76.3-179.3	0.1-3.1	0.6-1.2	135.6-139.6	30974.8-32248.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	52.2	0.7	116.2	1.4	0.9	137.7	31515.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

fell

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/12/28

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/12/28 01	SR	82,57	V	1,25	V	84,17	V	0,66	V	0,81	V	136,63	V	30984	V
2022/12/28 02	SR	89,46	V	0,63	V	75,49	V	0,24	V	0,77	V	136,62	V	31029	V
2022/12/28 03	SR	65,56	V	0,45	V	86,97	V	0,57	V	0,76	V	136,67	V	31006	V
2022/12/28 04	SR	56,74	V	0,04	V	98,96	V	1,68	V	0,79	V	136,70	V	31186	V
2022/12/28 05	SR	113,52	V	1,50	V	85,45	V	1,38	V	0,80	V	136,95	V	31094	V
2022/12/28 06	SR	68,02	V	0,48	V	94,23	V	1,83	V	0,80	V	137,08	V	31030	V
2022/12/28 07	SR	63,57	V	0,11	V	87,51	V	1,34	V	0,91	V	137,20	V	30964	V
2022/12/28 08	SR	51,87	V	0,34	V	100,89	V	1,51	V	0,90	V	137,26	V	31006	V
2022/12/28 09	SR	14,22	V	0,00	V	122,78	V	2,73	V	1,00	V	137,03	V	31227	V
2022/12/28 10	SR	16,60	V	0,00	V	131,78	V	6,46	V	1,02	V	136,38	V	32030	V
2022/12/28 11	SR	7,76	V	0,05	V	144,51	V	7,50	V	0,98	V	135,41	V	31841	V
2022/12/28 12	SR	10,86	V	0,00	V	137,41	V	6,08	V	0,24	V	134,93	V	31485	V
2022/12/28 13	SR	48,15	V	0,55	V	118,35	V	5,82	V	1,17	V	135,73	V	31343	V
2022/12/28 14	SR	12,01	V	0,00	V	136,83	V	7,08	V	1,23	V	135,98	V	31566	V
2022/12/28 15	SR	33,31	V	0,25	V	125,84	V	7,43	V	1,14	V	136,22	V	31639	V
2022/12/28 16	SR	40,16	V	0,54	V	118,25	V	6,06	V	1,20	V	136,32	V	31374	V
2022/12/28 17	SR	59,91	V	1,03	V	120,39	V	6,58	V	1,19	V	136,40	V	31592	V
2022/12/28 18	SR	92,99	V	1,84	V	104,23	V	5,56	V	1,17	V	136,72	V	31555	V
2022/12/28 19	SR	93,10	V	2,06	V	108,75	V	4,81	V	1,18	V	137,01	V	31546	V
2022/12/28 20	SR	143,26	V	2,87	V	91,12	V	3,35	V	1,12	V	137,33	V	31551	V
2022/12/28 21	SR	118,73	V	2,02	V	87,41	V	1,20	V	1,29	V	138,04	V	31509	V
2022/12/28 22	SR	29,85	V	0,00	V	100,19	V	0,38	V	1,17	V	138,28	V	31913	V
2022/12/28 23	SR	10,79	V	0,12	V	117,68	V	0,51	V	1,23	V	138,26	V	32004	V
2022/12/28 24	SR	16,29	V	0,00	V	107,32	V	0,41	V	1,31	V	138,68	V	32071	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.8-143.3	0.0-2.9	75.5-144.5	0.2-7.5	0.2-1.3	134.9-138.7	30963.6-32070.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	55.8	0.7	107.8	3.4	1	136.8	31439.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/12/29

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/12/29 01	SR	20,38	V	0,00	V	103,53	V	0,37	V	1,32	V	139,04	V	32012	V
2022/12/29 02	SR	57,34	V	0,38	V	100,03	V	0,50	V	1,37	V	138,66	V	32089	V
2022/12/29 03	SR	56,09	V	0,57	V	95,37	V	0,66	V	1,29	V	138,49	V	31729	V
2022/12/29 04	SR	49,08	V	0,32	V	101,26	V	0,73	V	1,34	V	138,60	V	31451	V
2022/12/29 05	SR	56,47	V	0,45	V	96,13	V	0,97	V	1,34	V	138,52	V	31423	V
2022/12/29 06	SR	99,36	V	1,22	V	84,71	V	0,73	V	1,24	V	138,70	V	31322	V
2022/12/29 07	SR	71,25	V	0,43	V	86,13	V	0,56	V	1,39	V	139,02	V	31200	V
2022/12/29 08	SR	47,90	V	0,21	V	99,19	V	0,98	V	1,33	V	137,40	V	31148	V
2022/12/29 09	SR	63,73	V	0,45	V	90,01	V	0,61	V	1,31	V	137,52	V	31386	V
2022/12/29 10	SR	58,01	V	0,27	V	92,53	V	1,49	V	1,45	V	137,92	V	31293	V
2022/12/29 11	SR	66,47	V	0,65	V	91,09	V	2,51	V	1,23	V	137,16	V	30530	V
2022/12/29 12	SR	69,99	V	0,85	V	97,66	V	2,68	V	1,26	V	136,64	V	30688	V
2022/12/29 13	SR	80,66	V	1,04	V	95,11	V	1,75	V	1,18	V	136,95	V	30701	V
2022/12/29 14	SR	75,48	V	0,26	V	73,05	V	0,82	V	1,22	V	137,58	V	30956	V
2022/12/29 15	SR	125,39	V	0,71	V	61,45	V	0,65	V	1,25	V	138,46	V	30877	V
2022/12/29 16	SR	57,14	V	0,00	V	83,26	V	0,39	V	1,25	V	139,04	V	31016	V
2022/12/29 17	SR	53,34	V	0,11	V	86,53	V	0,59	V	1,36	V	139,34	V	30981	V
2022/12/29 18	SR	59,78	V	0,25	V	88,99	V	0,73	V	1,26	V	139,77	V	31043	V
2022/12/29 19	SR	77,22	V	0,71	V	86,31	V	0,79	V	1,23	V	139,88	V	31044	V
2022/12/29 20	SR	134,18	V	1,09	V	67,52	V	0,79	V	1,31	V	139,51	V	30908	V
2022/12/29 21	SR	124,93	V	3,04	V	76,53	V	0,96	V	1,34	V	138,14	V	30595	V
2022/12/29 22	SR	122,33	V	1,20	V	68,26	V	0,55	V	1,36	V	137,87	V	30622	V
2022/12/29 23	SR	53,61	V	0,43	V	93,49	V	0,45	V	1,34	V	138,28	V	30682	V
2022/12/29 24	SR	58,88	V	0,45	V	113,31	V	0,95	V	1,24	V	138,56	V	30424	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	20.4-134.2	0.0-3.0	61.5-113.3	0.4-2.7	1.2-1.4	136.6-139.9	30424.2-32089.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	72.5	0.6	88.8	0.9	1.3	138.4	31088.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/12/30 01	SR	18,61	V	0,04	V	147,43	V	1,78	V	1,25	V	138,18	V	30451	V
2022/12/30 02	SR	103,70	V	2,00	V	105,22	V	4,14	V	1,10	V	137,81	V	30290	V
2022/12/30 03	SR	45,46	V	0,21	V	112,85	V	3,20	V	1,06	V	137,85	V	30364	V
2022/12/30 04	SR	37,20	V	0,08	V	123,90	V	3,72	V	1,07	V	137,73	V	30462	V
2022/12/30 05	SR	52,06	V	0,65	V	111,38	V	4,18	V	1,04	V	137,52	V	30453	V
2022/12/30 06	SR	76,57	V	1,53	V	108,09	V	4,14	V	1,14	V	138,12	V	30311	V
2022/12/30 07	SR	72,48	V	1,68	V	111,64	V	5,48	V	1,09	V	138,14	V	30322	V
2022/12/30 08	SR	26,73	V	0,03	V	122,41	V	7,95	V	1,12	V	138,55	V	29733	V
2022/12/30 09	SR	57,80	V	0,60	V	118,62	V	8,58	V	1,13	V	139,11	V	29589	V
2022/12/30 10	SR	69,53	V	0,81	V	115,05	V	7,67	V	1,15	V	137,56	V	30499	V
2022/12/30 11	SR	22,02	V	0,13	V	125,17	V	4,99	V	1,32	V	136,56	V	29801	V
2022/12/30 12	SR	2,98	V	0,00	V	153,57	V	5,81	V	1,40	V	136,29	V	30046	V
2022/12/30 13	SR	83,11	V	1,75	V	108,48	V	4,62	V	1,43	V	136,69	V	29832	V
2022/12/30 14	SR	104,70	V	2,59	V	98,86	V	1,31	V	1,39	V	136,93	V	29715	V
2022/12/30 15	SR	6,58	V	0,00	V	140,54	V	2,27	V	1,30	V	138,05	V	30327	V
2022/12/30 16	SR	54,01	V	0,70	V	102,24	V	1,09	V	1,37	V	139,30	V	30191	V
2022/12/30 17	SR	57,97	V	0,13	V	87,77	V	0,98	V	1,26	V	139,58	V	30258	V
2022/12/30 18	SR	57,59	V	0,70	V	87,81	V	1,15	V	1,30	V	139,30	V	30270	V
2022/12/30 19	SR	115,76	V	2,05	V	74,24	V	0,93	V	1,37	V	139,93	V	29965	V
2022/12/30 20	SR	124,63	V	1,80	V	67,80	V	0,56	V	1,33	V	140,13	V	30113	V
2022/12/30 21	SR	141,13	V	1,34	V	59,43	V	0,38	V	1,43	V	139,67	V	30283	V
2022/12/30 22	SR	46,89	V	0,10	V	91,72	V	0,25	V	1,33	V	138,92	V	30595	V
2022/12/30 23	SR	21,51	V	0,18	V	122,78	V	0,36	V	1,36	V	138,91	V	30649	V
2022/12/30 24	SR	16,35	V	0,00	V	120,75	V	0,44	V	1,28	V	138,91	V	30608	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.0-141.1	0.0-2.6	59.4-153.6	0.2-8.6	1.0-1.4	136.3-140.1	29589.3-30649.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	59	0.8	109.1	3.2	1.3	138.3	30213.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/12/31

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/12/31 01	SR	17,06	V	0,00	V	116,59	V	0,44	V	1,25	V	139,31	V	30509	V
2022/12/31 02	SR	63,03	V	0,30	V	94,30	V	0,34	V	1,26	V	139,51	V	30353	V
2022/12/31 03	SR	43,20	V	0,11	V	103,70	V	0,33	V	1,22	V	139,76	V	30266	V
2022/12/31 04	SR	52,57	V	0,85	V	109,62	V	0,66	V	1,21	V	140,11	V	30285	V
2022/12/31 05	SR	20,21	V	0,13	V	122,60	V	0,48	V	1,30	V	140,23	V	30330	V
2022/12/31 06	SR	12,71	V	0,00	V	141,20	V	0,78	V	1,27	V	140,29	V	30528	V
2022/12/31 07	SR	22,43	V	0,22	V	122,78	V	1,44	V	1,21	V	140,08	V	30551	V
2022/12/31 08	SR	42,19	V	0,11	V	107,02	V	0,96	V	1,26	V	139,79	V	30476	V
2022/12/31 09	SR	79,29	V	1,08	V	105,54	V	1,02	V	1,36	V	140,36	V	30381	V
2022/12/31 10	SR	98,75	V	1,44	V	88,13	V	1,14	V	1,43	V	141,11	V	31764	V
2022/12/31 11	SR	74,09	V	0,55	V	89,66	V	0,62	V	1,37	V	141,90	V	30960	V
2022/12/31 12	SR	19,19	V	0,00	V	107,91	V	0,50	V	1,50	V	141,95	V	30981	V
2022/12/31 13	SR	36,07	V	0,00	V	101,85	V	0,56	V	1,22	V	142,06	V	31223	V
2022/12/31 14	SR	60,84	V	0,38	V	93,91	V	0,34	V	1,24	V	142,56	V	31488	V
2022/12/31 15	SR	61,73	V	0,65	V	97,22	V	0,35	V	1,51	V	140,74	V	31046	V
2022/12/31 16	SR	116,11	V	2,51	V	83,70	V	1,18	V	1,07	V	137,93	V	31072	V
2022/12/31 17	SR	59,22	V	0,79	V	101,16	V	0,52	V	1,14	V	138,01	V	31400	V
2022/12/31 18	SR	121,50	V	2,54	V	85,37	V	1,47	V	1,11	V	137,86	V	31343	V
2022/12/31 19	SR	65,98	V	0,49	V	98,41	V	0,97	V	1,25	V	136,52	V	31379	V
2022/12/31 20	SR	68,30	V	0,56	V	87,24	V	0,67	V	1,28	V	136,29	V	31519	V
2022/12/31 21	SR	66,05	V	0,87	V	87,35	V	0,46	V	1,22	V	136,19	V	31589	V
2022/12/31 22	SR	98,49	V	1,12	V	67,80	V	0,28	V	1,14	V	136,50	V	31636	V
2022/12/31 23	SR	43,24	V	0,31	V	83,57	V	0,11	V	1,08	V	136,64	V	31648	V
2022/12/31 24	SR	22,16	V	0,00	V	100,72	V	0,10	V	1,09	V	136,93	V	31820	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.7-121.5	0.0-2.5	67.8-141.2	0.1-1.5	1.1-1.5	136.2-142.6	30265.9-31819.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	56.9	0.6	99.9	0.7	1.3	139.3	31022.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

