

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/12/23

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/12/23 01	SR	37,21	V	0,95	V	104,86	V	1,30	V	0,30	V	140,56	V	32122	V
2020/12/23 02	SR	13,10	V	0,67	V	110,70	V	0,00	V	0,27	V	140,85	V	32208	V
2020/12/23 03	SR	5,95	V	0,68	V	131,98	V	0,00	V	0,23	V	141,06	V	32425	V
2020/12/23 04	SR	24,23	V	0,64	V	104,46	V	0,00	V	0,23	V	141,36	V	32537	V
2020/12/23 05	SR	7,78	V	0,68	V	125,18	V	0,00	V	0,24	V	141,52	V	32638	V
2020/12/23 06	SR	6,27	V	0,69	V	125,82	V	0,00	V	0,24	V	141,81	V	32657	V
2020/12/23 07	SR	108,51	V	0,75	V	85,09	V	0,55	V	0,25	V	142,63	V	32095	V
2020/12/23 08	SR	41,02	V	0,60	V	80,48	V	0,00	V	0,27	V	142,79	V	32095	V
2020/12/23 09	SR	57,83	V	0,63	V	67,37	V	0,02	V	1,16	V	141,70	V	31536	V
2020/12/23 10	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/12/23 11	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/12/23 12	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/12/23 13	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/12/23 14	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/12/23 15	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/12/23 16	SR	57,24	NV	0,58	NV	78,27	NV	0,01	NV	0,24	NV	138,62	V	35169	NV
2020/12/23 17	SR	122,18	V	2,15	V	67,82	V	0,21	V	0,26	V	138,31	V	32791	V
2020/12/23 18	SR	47,32	V	0,65	V	84,22	V	0,00	V	0,34	V	138,06	V	31246	V
2020/12/23 19	SR	108,74	V	1,44	V	77,01	V	0,05	V	0,27	V	137,62	V	31542	V
2020/12/23 20	SR	76,77	V	0,74	V	66,60	V	0,00	V	0,25	V	137,98	V	32080	V
2020/12/23 21	SR	112,25	V	1,13	V	58,88	V	0,02	V	0,25	V	138,31	V	31345	V
2020/12/23 22	SR	112,09	V	1,19	V	62,67	V	0,00	V	0,22	V	139,04	V	32506	V
2020/12/23 23	SR	167,28	V	2,19	V	64,03	V	0,02	V	0,22	V	139,39	V	31372	V
2020/12/23 24	SR	73,21	V	1,04	V	87,27	V	0,00	V	0,22	V	139,89	V	32256	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.9-167.3	0.6-2.2	58.9-132.0	0.0-1.3	0.2-1.2	137.6-142.8	31245.7-32791.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	66	1	88.5	0.1	0.3	140.1	32085.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/12/24

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/12/24 01	SR	36,76	V	0,78	V	98,22	V	0,00	V	0,21	V	140,22	V	32311	V
2020/12/24 02	SR	11,75	V	0,54	V	123,05	V	0,00	V	0,21	V	140,33	V	32395	V
2020/12/24 03	SR	25,33	V	0,54	V	98,25	V	0,00	V	0,22	V	140,27	V	31649	V
2020/12/24 04	SR	113,36	V	1,28	V	55,93	V	0,00	V	0,20	V	141,08	V	32459	V
2020/12/24 05	SR	103,90	V	1,35	V	61,97	V	0,00	V	0,21	V	141,46	V	32323	V
2020/12/24 06	SR	53,20	V	0,64	V	70,04	V	0,00	V	0,23	V	142,02	V	31302	V
2020/12/24 07	SR	129,72	V	1,44	V	54,52	V	0,05	V	0,22	V	142,68	V	32225	V
2020/12/24 08	SR	127,31	V	1,29	V	56,60	V	0,06	V	0,22	V	142,51	V	31358	V
2020/12/24 09	SR	43,36	V	0,59	V	73,25	V	0,01	V	0,25	V	141,42	V	32012	V
2020/12/24 10	SR	109,22	V	1,89	V	60,81	V	0,18	V	0,24	V	141,46	V	32319	V
2020/12/24 11	SR	95,57	V	1,47	V	66,94	V	0,09	V	0,23	V	141,62	V	31092	V
2020/12/24 12	SR	121,59	V	1,45	V	62,03	V	0,05	V	0,21	V	141,76	V	31569	V
2020/12/24 13	SR	79,78	V	1,35	V	63,95	V	0,18	V	0,27	V	141,85	V	30949	V
2020/12/24 14	SR	49,48	V	0,67	V	73,32	V	0,03	V	0,23	V	141,06	V	31796	V
2020/12/24 15	SR	69,81	V	0,76	V	70,73	V	0,00	V	0,22	V	140,93	V	31020	V
2020/12/24 16	SR	94,98	V	1,73	V	72,68	V	0,20	V	0,22	V	140,09	V	31900	V
2020/12/24 17	SR	52,43	V	0,56	V	74,59	V	0,00	V	0,48	V	139,91	V	31044	V
2020/12/24 18	SR	100,48	V	0,80	V	50,20	V	0,00	V	0,29	V	140,27	V	31977	V
2020/12/24 19	SR	63,08	V	0,66	V	58,41	V	0,00	V	0,25	V	140,35	V	31856	V
2020/12/24 20	SR	79,92	V	0,76	V	54,19	V	0,01	V	0,25	V	140,44	V	30881	V
2020/12/24 21	SR	99,13	V	0,83	V	51,18	V	0,00	V	0,23	V	140,97	V	31681	V
2020/12/24 22	SR	97,87	V	0,98	V	55,53	V	0,00	V	0,29	V	141,02	V	30805	V
2020/12/24 23	SR	35,41	V	0,51	V	79,95	V	0,00	V	0,22	V	140,03	V	31890	V
2020/12/24 24	SR	62,00	V	0,68	V	69,20	V	0,00	V	0,21	V	139,60	V	31208	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.7-129.7	0.5-1.9	50.2-123.1	0.0-0.2	0.2-0.5	139.6-142.7	30805.4-32459.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	77.3	1	69	0	0.2	141	31667.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/12/25

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/12/25 01	SR	44,26	V	0,52	V	71,03	V	0,00	V	0,22	V	139,61	V	31720	V
2020/12/25 02	SR	39,88	V	0,46	V	67,50	V	0,00	V	0,26	V	139,81	V	31904	V
2020/12/25 03	SR	108,11	V	1,05	V	60,89	V	0,02	V	0,28	V	140,20	V	31031	V
2020/12/25 04	SR	120,98	V	1,61	V	60,92	V	0,10	V	0,26	V	140,42	V	31926	V
2020/12/25 05	SR	88,58	V	1,09	V	69,16	V	0,07	V	0,28	V	140,60	V	31075	V
2020/12/25 06	SR	24,25	V	0,45	V	108,02	V	0,00	V	0,28	V	140,34	V	31985	V
2020/12/25 07	SR	68,92	V	1,14	V	90,72	V	0,06	V	0,28	V	140,90	V	30866	V
2020/12/25 08	SR	102,29	V	1,97	V	80,41	V	0,24	V	0,28	V	141,68	V	30763	V
2020/12/25 09	SR	64,18	V	0,92	V	101,51	V	0,03	V	0,24	V	140,87	V	31733	V
2020/12/25 10	SR	129,85	V	5,07	V	76,02	V	3,56	V	0,26	V	141,33	V	30560	V
2020/12/25 11	SR	81,25	V	2,84	V	81,74	V	2,35	V	0,25	V	141,64	V	30757	V
2020/12/25 12	SR	10,46	V	0,47	V	107,59	V	0,00	V	0,25	V	141,58	V	30518	V
2020/12/25 13	SR	58,22	V	0,79	V	70,06	V	0,02	V	0,23	V	142,02	V	31184	V
2020/12/25 14	SR	121,55	V	1,87	V	66,88	V	0,15	V	0,22	V	142,78	V	30078	V
2020/12/25 15	SR	8,09	V	0,40	V	114,52	V	0,00	V	0,22	V	142,68	V	30307	V
2020/12/25 16	SR	52,25	V	0,75	V	77,91	V	0,02	V	0,22	V	142,52	V	31077	V
2020/12/25 17	SR	40,23	V	0,60	V	86,43	V	0,01	V	0,27	V	142,40	V	30310	V
2020/12/25 18	SR	57,98	V	0,67	V	76,18	V	0,00	V	0,21	V	141,45	V	31112	V
2020/12/25 19	SR	20,02	V	0,40	V	90,57	V	0,00	V	0,19	V	140,41	V	30634	V
2020/12/25 20	SR	42,38	V	0,54	V	74,06	V	0,00	V	0,19	V	140,48	V	30464	V
2020/12/25 21	SR	32,59	V	0,43	V	72,93	V	0,00	V	0,17	V	140,88	V	31237	V
2020/12/25 22	SR	76,01	V	0,71	V	54,66	V	0,00	V	0,19	V	141,42	V	30403	V
2020/12/25 23	SR	90,41	V	0,78	V	48,34	V	0,01	V	0,23	V	142,36	V	30345	V
2020/12/25 24	SR	31,50	V	0,45	V	72,07	V	0,00	V	0,24	V	142,86	V	31308	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.1-129.8	0.4-5.1	48.3-114.5	0.0-3.6	0.2-0.3	139.6-142.9	30077.8-31985.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	63.1	1.1	78.3	0.3	0.2	141.3	30970.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/12/26

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/12/26 01	SR	29,25	V	0,47	V	71,60	V	0,00	V	0,25	V	143,19	V	30518	V
2020/12/26 02	SR	39,97	V	0,51	V	62,18	V	0,00	V	0,24	V	143,51	V	30680	V
2020/12/26 03	SR	35,74	V	0,50	V	64,60	V	0,00	V	0,25	V	143,76	V	31214	V
2020/12/26 04	SR	37,60	V	0,50	V	65,61	V	0,00	V	0,24	V	143,95	V	30449	V
2020/12/26 05	SR	33,67	V	0,48	V	66,93	V	0,00	V	0,29	V	144,01	V	31327	V
2020/12/26 06	SR	37,22	V	0,49	V	65,60	V	0,00	V	0,27	V	144,04	V	30282	V
2020/12/26 07	SR	55,81	V	0,58	V	60,73	V	0,00	V	0,24	V	144,59	V	30661	V
2020/12/26 08	SR	98,43	V	0,70	V	51,02	V	0,00	V	0,25	V	143,61	V	31088	V
2020/12/26 09	SR	54,22	V	0,51	V	63,51	V	0,00	V	0,25	V	142,42	V	30503	V
2020/12/26 10	SR	36,74	V	0,44	V	68,95	V	0,00	V	0,23	V	142,48	V	32846	V
2020/12/26 11	SR	44,23	V	0,49	V	63,12	V	0,00	V	0,24	V	142,77	V	31563	V
2020/12/26 12	SR	84,22	V	0,70	V	51,49	V	0,00	V	1,02	V	142,32	V	31405	V
2020/12/26 13	SR	85,12	V	0,65	V	53,21	V	0,00	V	0,32	V	140,20	V	32338	V
2020/12/26 14	SR	93,62	V	0,88	V	58,64	V	0,00	V	0,29	V	140,10	V	31460	V
2020/12/26 15	SR	105,51	V	1,14	V	67,96	V	0,00	V	0,26	V	140,28	V	32352	V
2020/12/26 16	SR	69,59	V	0,95	V	86,84	V	0,00	V	0,24	V	140,49	V	31372	V
2020/12/26 17	SR	66,29	V	1,05	V	90,28	V	0,00	V	0,28	V	140,21	V	32511	V
2020/12/26 18	SR	64,04	V	1,08	V	94,75	V	0,00	V	0,25	V	138,45	V	32526	V
2020/12/26 19	SR	87,16	V	1,27	V	86,07	V	0,00	V	0,23	V	137,86	V	31699	V
2020/12/26 20	SR	102,88	V	1,25	V	75,03	V	0,00	V	0,22	V	138,00	V	32791	V
2020/12/26 21	SR	36,18	V	0,41	V	78,85	V	0,00	V	0,21	V	138,61	V	32668	V
2020/12/26 22	SR	36,61	V	0,42	V	82,70	V	0,00	V	0,22	V	139,11	V	32826	V
2020/12/26 23	SR	54,32	V	0,50	V	73,34	V	0,00	V	0,22	V	139,77	V	31860	V
2020/12/26 24	SR	76,69	V	0,65	V	65,06	V	0,00	V	0,21	V	140,12	V	32791	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	29.2-105.5	0.4-1.3	51.0-94.8	0.0-0.0	0.2-1.0	137.9-144.6	30282.2-32845.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	61	0.7	69.5	0	0.3	141.4	31655.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/12/27

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/12/27 01	SR	50,14	V	0,55	V	74,27	V	0,00	V	0,23	V	140,08	V	32837	V
2020/12/27 02	SR	42,54	V	0,56	V	77,81	V	0,00	V	0,24	V	140,11	V	31775	V
2020/12/27 03	SR	92,75	V	0,86	V	57,37	V	0,00	V	0,24	V	140,50	V	32823	V
2020/12/27 04	SR	65,59	V	0,68	V	69,51	V	0,00	V	0,24	V	140,75	V	31723	V
2020/12/27 05	SR	30,26	V	0,43	V	79,89	V	0,00	V	0,22	V	140,82	V	32729	V
2020/12/27 06	SR	23,69	V	0,44	V	81,60	V	0,00	V	0,24	V	141,58	V	31492	V
2020/12/27 07	SR	5,70	V	0,44	V	145,84	V	0,00	V	0,32	V	141,40	V	32500	V
2020/12/27 08	SR	78,70	V	0,65	V	58,69	V	0,00	V	0,19	V	138,43	V	31179	V
2020/12/27 09	SR	68,43	V	0,62	V	57,77	V	0,00	V	0,21	V	139,41	V	31728	V
2020/12/27 10	SR	122,59	V	0,99	V	46,21	V	0,00	V	0,21	V	140,36	V	32237	V
2020/12/27 11	SR	81,52	V	0,77	V	62,59	V	0,00	V	0,23	V	140,97	V	30883	V
2020/12/27 12	SR	34,23	V	0,46	V	73,09	V	0,00	V	0,54	V	141,54	V	30907	V
2020/12/27 13	SR	30,91	V	0,44	V	75,35	V	0,00	V	0,25	V	141,69	V	31707	V
2020/12/27 14	SR	20,55	V	0,42	V	90,15	V	0,00	V	0,25	V	141,88	V	30850	V
2020/12/27 15	SR	46,71	V	0,48	V	68,16	V	0,00	V	0,25	V	142,01	V	30988	V
2020/12/27 16	SR	53,13	V	0,49	V	67,04	V	0,00	V	0,32	V	141,62	V	31813	V
2020/12/27 17	SR	42,28	V	0,51	V	70,71	V	0,28	V	0,25	V	140,77	V	31068	V
2020/12/27 18	SR	29,23	V	0,49	V	77,87	V	0,02	V	0,24	V	140,66	V	32136	V
2020/12/27 19	SR	34,85	V	0,54	V	73,06	V	0,00	V	0,24	V	140,97	V	31161	V
2020/12/27 20	SR	42,49	V	0,59	V	86,02	V	0,00	V	0,27	V	141,37	V	31456	V
2020/12/27 21	SR	112,13	V	1,18	V	44,49	V	0,05	V	0,25	V	141,44	V	31178	V
2020/12/27 22	SR	93,26	V	0,78	V	44,47	V	0,00	V	0,23	V	142,76	V	30747	V
2020/12/27 23	SR	40,69	V	0,55	V	77,20	V	0,00	V	0,23	V	143,96	V	30692	V
2020/12/27 24	SR	105,78	V	1,47	V	52,76	V	0,11	V	0,25	V	145,19	V	30704	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.7-122.6	0.4-1.5	44.5-145.8	0.0-0.3	0.2-0.5	138.4-145.2	30692.3-32836.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	56.2	0.6	71.3	0	0.3	141.3	31554.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

