

RIFERIMENTI	
SOCIETA': SIPEA SRL	
CODICE STABILIMENTO: LTCI	
RIVAROLO CANAVESE (TO) Corso Indipendenza, 53	

CALDAIA BIOMASSA - EMISSIONI IMPIANTO DEL 2016/02/13							
CODICE	CO R 021	COT R 057	NOX NO2 R 027	SO2 R 026	PLV R 022	TF 051	QFS 055
CAMPO SCALA	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
LIMITE GIORNALIERO	150 mg/Nm3		300 mg/Nm3				
VALORE MIN-MAX	7.2-41.2	0.0-1.7	79.0-140.3	0.0-0.2	0.0-2.2	141.3-145.8	32268.7-35333.5
MEDIA GIORNALIERA	22.7	0.1	106.3	0	0.1	143.7	33498.2
SUPERO LIMITE GIORNALIERO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

CALDAIA METANO - EMISSIONI IMPIANTO DEL 2016/02/13		
CODICE	CO R 021	TF051

CAMPO SCALA		
LIMITE GIORNALIERO		
VALORE MIN-MAX		
MEDIA GIORNALIERA		
SUPERO LIMITE GIORNALIERO		

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____