

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/02/25

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/02/25 01	SR	20,43	V	0,35	V	94,99	V	0,00	V	0,71	V	107,40	V	29374	V
2020/02/25 02	SR	51,57	V	0,54	V	68,51	V	0,00	V	0,58	V	107,05	V	28284	V
2020/02/25 03	SR	65,80	V	0,70	V	62,71	V	0,00	V	0,62	V	107,21	V	28210	V
2020/02/25 04	SR	31,14	V	0,45	V	83,85	V	0,00	V	0,86	V	107,36	V	28966	V
2020/02/25 05	SR	55,36	V	0,76	V	70,61	V	0,00	V	0,98	V	106,30	V	28676	V
2020/02/25 06	SR	92,79	V	1,40	V	56,37	V	0,00	V	1,01	V	105,85	V	28349	V
2020/02/25 07	SR	46,78	V	0,64	V	61,94	V	0,00	V	0,82	V	105,87	V	29217	V
2020/02/25 08	SR	35,93	V	0,50	V	73,07	V	0,00	V	0,75	V	107,16	V	29256	V
2020/02/25 09	SR	21,50	V	0,35	V	86,34	V	0,00	V	0,70	V	107,47	V	29245	V
2020/02/25 10	SR	51,39	V	0,69	V	65,09	V	0,00	V	1,01	V	107,36	V	30268	V
2020/02/25 11	SR	51,47	V	0,78	V	73,25	V	0,00	V	0,71	V	107,44	V	28321	V
2020/02/25 12	SR	99,00	V	1,45	V	61,14	V	0,00	V	0,61	V	106,95	V	28332	V
2020/02/25 13	SR	76,82	V	1,21	V	70,41	V	0,00	V	0,62	V	107,14	V	28323	V
2020/02/25 14	SR	43,96	V	0,68	V	84,11	V	0,00	V	0,74	V	106,53	V	28934	V
2020/02/25 15	SR	14,62	V	0,33	V	109,93	V	0,00	V	0,74	V	106,66	V	29305	V
2020/02/25 16	SR	33,34	V	0,50	V	89,37	V	0,00	V	0,97	V	106,81	V	28472	V
2020/02/25 17	SR	85,28	V	1,31	V	68,84	V	0,02	V	1,02	V	105,95	V	27512	V
2020/02/25 18	SR	62,83	V	0,87	V	81,96	V	0,01	V	0,85	V	110,01	V	28742	V
2020/02/25 19	SR	69,25	V	0,73	V	69,65	V	0,00	V	0,66	V	110,50	V	28305	V
2020/02/25 20	SR	69,02	V	0,86	V	63,17	V	0,00	V	0,73	V	110,91	V	28729	V
2020/02/25 21	SR	113,22	V	1,55	V	60,34	V	0,00	V	0,73	V	111,04	V	28394	V
2020/02/25 22	SR	85,72	V	1,15	V	66,17	V	0,00	V	0,86	V	112,14	V	29006	V
2020/02/25 23	SR	43,55	V	0,65	V	78,04	V	0,00	V	0,88	V	112,66	V	29149	V
2020/02/25 24	SR	56,91	V	0,70	V	73,59	V	0,00	V	0,79	V	111,89	V	28802	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.6-113.2	0.3-1.5	56.4-109.9	0.0-0.0	0.6-1.0	105.9-112.7	27512.1-30268.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliero	57.4	0.8	73.9	0	0.8	108.2	28757.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: