RIFERIMENTI
SOCIETA': **SIPEA SRL**
CODICE STABILIMENTO: **LTC1**
RIVAROLO CANAVESE (TO) Corso Indipendenza, 53

CALDAIA BIOMASSA - EMISSIONI IMPIANTO DEL 2016/02/06

CODICE	CO_R 021	COT_R 057	NOX_NO2_R 027	SO2_R 026	PLV_R 022	TF 051	QFS 055
CAMPO SCALA	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 –C	0-54263 Nm3/h
LIMITE GIORNALIERO	150 mg/Nm3		300 mg/Nm3				
VALORE MIN-MAX	3.1-63.3	0.0-1.5	82.9-153.5	0.0-1.0	0.0-2.1	137.8-146.6	29546.4-34656.7
MEDIA GIORNALIERA	18.8	0.1	116.3	0	0.1	141.6	32890.6
SUPERO LIMITE GIORNALIERO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

CALDAIA METANO - EMISSIONI IMPIANTO DEL 2016/02/06

CODICE	CO_R 021	TF051
CAMPO SCALA		
LIMITE GIORNALIERO		
VALORE MIN-MAX		
MEDIA GIORNALIERA		
SUPERO LIMITE GIORNALIERO		

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____