

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/02/01

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/02/01 01	SR	7,34	V	0,25	V	125,79	V	0,00	V	1,02	V	114,24	V	28976	V
2020/02/01 02	SR	18,83	V	0,53	V	100,06	V	0,00	V	1,00	V	114,18	V	29079	V
2020/02/01 03	SR	51,11	V	2,27	V	69,42	V	0,00	V	0,98	V	114,31	V	28831	V
2020/02/01 04	SR	118,20	V	6,12	V	63,51	V	0,14	V	1,13	V	114,50	V	28525	V
2020/02/01 05	SR	135,63	V	5,77	V	74,63	V	0,18	V	1,16	V	114,50	V	28836	V
2020/02/01 06	SR	103,33	V	3,31	V	86,08	V	0,01	V	2,09	V	114,65	V	29050	V
2020/02/01 07	SR	79,41	V	1,55	V	89,52	V	0,00	V	4,11	V	109,85	V	28620	V
2020/02/01 08	SR	53,69	V	1,25	V	117,43	V	0,13	V	5,98	V	108,58	V	28857	V
2020/02/01 09	SR	108,18	V	1,30	V	73,22	V	0,02	V	0,82	V	110,09	V	27454	V
2020/02/01 10	SR	110,98	V	1,47	V	67,43	V	0,02	V	0,87	V	113,39	V	29267	V
2020/02/01 11	SR	66,71	V	0,87	V	78,93	V	0,01	V	0,90	V	113,74	V	28493	V
2020/02/01 12	SR	62,29	V	0,93	V	86,23	V	0,04	V	0,93	V	114,05	V	28409	V
2020/02/01 13	SR	52,64	V	0,95	V	114,77	V	0,07	V	0,98	V	114,49	V	28556	V
2020/02/01 14	SR	46,29	V	0,99	V	97,70	V	0,09	V	0,93	V	114,56	V	28322	V
2020/02/01 15	SR	39,34	V	0,73	V	88,08	V	0,03	V	0,89	V	114,59	V	28313	V
2020/02/01 16	SR	71,91	V	1,43	V	60,19	V	0,01	V	0,89	V	114,67	V	28080	V
2020/02/01 17	SR	50,66	V	0,92	V	66,85	V	0,00	V	0,95	V	114,67	V	28237	V
2020/02/01 18	SR	89,38	V	1,52	V	55,87	V	0,01	V	0,92	V	114,30	V	27801	V
2020/02/01 19	SR	84,20	V	1,73	V	66,85	V	0,11	V	0,90	V	113,73	V	28176	V
2020/02/01 20	SR	47,91	V	0,91	V	83,83	V	0,02	V	0,89	V	113,89	V	28332	V
2020/02/01 21	SR	33,27	V	0,56	V	88,41	V	0,00	V	0,90	V	114,12	V	28403	V
2020/02/01 22	SR	29,18	V	0,47	V	91,68	V	0,00	V	0,91	V	114,20	V	28639	V
2020/02/01 23	SR	83,98	V	1,57	V	71,94	V	0,09	V	0,90	V	114,25	V	27982	V
2020/02/01 24	SR	47,28	V	0,71	V	81,19	V	0,00	V	0,94	V	114,25	V	28323	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.3-135.6	0.3-6.1	55.9-125.8	0.0-0.2	0.8-6.0	108.6-114.7	27453.5-29266.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	66.3	1.6	83.3	0	1.3	113.7	28481.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/02/02

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/02/02 01	SR	29,36	V	0,44	V	87,43	V	0,00	V	2,39	V	111,13	V	28332	V
2020/02/02 02	SR	30,73	V	0,49	V	86,29	V	0,00	V	1,29	V	108,74	V	28284	V
2020/02/02 03	SR	25,44	V	0,50	V	139,15	V	0,00	V	1,74	V	108,41	V	29361	V
2020/02/02 04	SR	17,90	V	0,31	V	130,42	V	0,00	V	0,84	V	108,49	V	29655	V
2020/02/02 05	SR	106,71	V	1,40	V	56,67	V	0,04	V	0,94	V	108,61	V	28078	V
2020/02/02 06	SR	106,49	V	1,59	V	60,29	V	0,03	V	1,00	V	108,65	V	27830	V
2020/02/02 07	SR	96,16	V	2,19	V	71,81	V	0,23	V	1,02	V	108,78	V	27640	V
2020/02/02 08	SR	106,18	V	4,30	V	89,97	V	1,29	V	0,77	V	108,12	V	27499	V
2020/02/02 09	SR	24,65	V	0,32	V	113,69	V	0,00	V	0,68	V	110,86	V	28543	V
2020/02/02 10	SR	46,22	V	0,82	V	119,27	V	0,03	V	0,69	V	112,22	V	30546	V
2020/02/02 11	SR	87,69	V	1,37	V	84,65	V	0,01	V	0,65	V	111,67	V	27536	V
2020/02/02 12	SR	62,94	V	0,98	V	86,79	V	0,01	V	0,64	V	111,72	V	27432	V
2020/02/02 13	SR	77,85	V	1,33	V	92,77	V	0,05	V	0,62	V	111,83	V	27277	V
2020/02/02 14	SR	38,02	V	0,61	V	98,29	V	0,02	V	0,74	V	112,20	V	27757	V
2020/02/02 15	SR	46,49	V	0,72	V	99,62	V	0,01	V	0,80	V	112,86	V	27845	V
2020/02/02 16	SR	16,38	V	0,25	V	109,28	V	0,00	V	0,89	V	113,47	V	28379	V
2020/02/02 17	SR	17,90	V	0,27	V	98,83	V	0,00	V	0,88	V	113,62	V	28375	V
2020/02/02 18	SR	24,39	V	0,33	V	93,87	V	0,00	V	0,90	V	113,62	V	28335	V
2020/02/02 19	SR	25,92	V	0,37	V	95,16	V	0,00	V	0,91	V	113,68	V	28286	V
2020/02/02 20	SR	24,33	V	0,39	V	93,90	V	0,00	V	0,90	V	114,02	V	28310	V
2020/02/02 21	SR	21,09	V	0,39	V	100,42	V	0,00	V	0,91	V	114,21	V	28382	V
2020/02/02 22	SR	20,48	V	0,42	V	106,75	V	0,00	V	0,92	V	114,26	V	28466	V
2020/02/02 23	SR	17,84	V	0,33	V	103,96	V	0,00	V	0,90	V	114,50	V	28272	V
2020/02/02 24	SR	11,10	V	0,28	V	112,99	V	0,00	V	0,92	V	114,65	V	28527	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.1-106.7	0.3-4.3	56.7-139.1	0.0-1.3	0.6-2.4	108.1-114.6	27277.3-30545.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	45.1	0.9	97.2	0.1	1	111.7	28289.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: