

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/02/01

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/02/01 01	SR	23,95	V	0,39	V	117,27	V	0,00	V	4,49	V	132,22	V	30177	V
2022/02/01 02	SR	108,11	V	1,56	V	71,24	V	0,10	V	4,57	V	132,59	V	29452	V
2022/02/01 03	SR	74,03	V	0,79	V	71,63	V	0,01	V	5,41	V	132,12	V	29633	V
2022/02/01 04	SR	5,58	V	0,28	V	124,91	V	0,00	V	4,83	V	132,28	V	29599	V
2022/02/01 05	SR	2,35	V	0,30	V	135,13	V	0,00	V	4,88	V	132,86	V	29979	V
2022/02/01 06	SR	1,52	V	0,29	V	137,97	V	0,00	V	5,33	V	133,08	V	30198	V
2022/02/01 07	SR	2,27	V	0,30	V	132,94	V	0,00	V	4,69	V	133,22	V	30994	V
2022/02/01 08	SR	15,86	V	0,30	V	93,23	V	0,00	V	4,29	V	133,15	V	30099	V
2022/02/01 09	SR	80,79	V	0,91	V	69,49	V	0,02	V	4,79	V	133,81	V	29984	V
2022/02/01 10	SR	117,17	V	2,07	V	62,65	V	0,19	V	5,67	V	136,35	V	30565	V
2022/02/01 11	SR	96,23	V	1,18	V	56,20	V	0,05	V	7,61	V	138,08	V	30497	V
2022/02/01 12	SR	76,92	V	0,67	V	55,97	V	0,00	V	5,31	V	138,45	V	30610	V
2022/02/01 13	SR	69,79	V	0,69	V	60,45	V	0,00	V	4,75	V	138,96	V	30675	V
2022/02/01 14	SR	40,68	V	0,40	V	73,63	V	0,00	V	9,39	V	139,27	V	29794	V
2022/02/01 15	SR	0,00	V	0,55	V	185,53	V	0,00	V	123,47	18	123,67	V	26748	V
2022/02/01 16	SR	0,34	V	0,27	V	152,10	V	0,00	V	7,45	V	125,93	V	31344	V
2022/02/01 17	SR	16,85	V	0,28	V	92,81	V	0,00	V	4,67	V	135,35	V	31029	V
2022/02/01 18	SR	7,46	V	0,28	V	110,63	V	0,00	V	4,52	V	136,95	V	31072	V
2022/02/01 19	SR	11,11	V	0,31	V	106,65	V	0,00	V	5,04	V	137,94	V	31274	V
2022/02/01 20	SR	20,29	V	0,42	V	105,20	V	0,00	V	4,77	V	138,58	V	31387	V
2022/02/01 21	SR	9,43	V	0,33	V	114,56	V	0,00	V	4,10	V	138,28	V	30988	V
2022/02/01 22	SR	9,11	V	0,31	V	116,86	V	0,00	V	3,81	V	137,46	V	30668	V
2022/02/01 23	SR	7,45	V	0,31	V	116,38	V	0,00	V	7,69	V	136,10	V	29807	V
2022/02/01 24	SR	2,34	V	0,32	V	130,13	V	0,00	V	2,38	V	132,79	V	28420	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-117.2	0.3-2.1	56.0-185.5	0.0-0.2	2.4-23.5	123.7-139.3	26747.8-31386.5
Supero Orario	0	0	0	0	1	0	0
Media Giornaliera	33.3	0.6	103.9	0	6	134.6	30208
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

[Signature] P. 116

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/02/02

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/02/02 01	SR	18,43	V	0,40	V	118,89	V	0,00	V	2,18	V	131,50	V	28381	V
2022/02/02 02	SR	61,21	V	0,81	V	85,29	V	0,02	V	2,20	V	131,16	V	27943	V
2022/02/02 03	SR	26,17	V	0,39	V	93,63	V	0,00	V	2,13	V	130,82	V	28091	V
2022/02/02 04	SR	32,71	V	0,48	V	92,99	V	0,00	V	2,51	V	131,48	V	28374	V
2022/02/02 05	SR	60,80	V	1,07	V	88,91	V	0,05	V	2,26	V	131,78	V	28272	V
2022/02/02 06	SR	56,79	V	0,77	V	93,02	V	0,01	V	2,27	V	131,75	V	28415	V
2022/02/02 07	SR	88,82	V	1,37	V	85,95	V	0,05	V	1,84	V	131,54	V	29000	V
2022/02/02 08	SR	53,11	V	0,79	V	90,58	V	0,01	V	2,31	V	131,37	V	28397	V
2022/02/02 09	SR	82,77	V	4,36	V	98,28	V	3,52	V	4,18	V	133,16	V	30114	V
2022/02/02 10	SR	90,99	V	2,35	V	101,26	V	0,72	V	4,50	V	136,63	V	31584	V
2022/02/02 11	SR	82,43	V	1,89	V	92,69	V	0,39	V	5,01	V	139,34	V	31906	V
2022/02/02 12	SR	107,23	V	6,57	V	147,25	V	7,77	V	4,93	V	138,06	V	32182	V
2022/02/02 13	SR	130,61	V	4,24	V	87,21	V	2,56	V	3,84	V	140,17	V	32141	V
2022/02/02 14	SR	31,99	V	0,54	V	117,36	V	0,02	V	3,19	V	140,73	V	32363	V
2022/02/02 15	SR	30,43	V	0,38	V	89,44	V	0,00	V	3,98	V	141,01	V	32029	V
2022/02/02 16	SR	41,99	V	0,60	V	84,44	V	0,01	V	3,89	V	141,46	V	31853	V
2022/02/02 17	SR	68,51	V	0,70	V	69,98	V	0,00	V	3,53	V	140,94	V	31441	V
2022/02/02 18	SR	27,66	V	0,38	V	84,91	V	0,00	V	4,35	V	140,94	V	31650	V
2022/02/02 19	SR	77,81	V	0,81	V	64,86	V	0,01	V	4,23	V	141,81	V	32076	V
2022/02/02 20	SR	48,32	V	0,52	V	71,00	V	0,00	V	4,34	V	142,12	V	32140	V
2022/02/02 21	SR	86,10	V	0,81	V	56,38	V	0,00	V	3,94	V	142,17	V	31875	V
2022/02/02 22	SR	58,80	V	0,57	V	64,46	V	0,00	V	3,64	V	141,25	V	31617	V
2022/02/02 23	SR	96,45	V	0,99	V	50,63	V	0,04	V	4,01	V	142,00	V	31558	V
2022/02/02 24	SR	61,30	V	0,55	V	54,44	V	0,00	V	4,32	V	143,03	V	31867	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	18.4-130.6	0.4-6.6	50.6-147.2	0.0-7.8	1.8-5.0	130.8-143.0	27943.2-32362.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	63.4	1.3	86.8	0.6	3.5	137.3	30636.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:


RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/02/03

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/02/03 01	SR	128,57	V	2,02	V	69,92	V	0,12	V	4,35	V	143,06	V	31493	V
2022/02/03 02	SR	6,98	V	0,33	V	101,41	V	0,00	V	4,80	V	143,47	V	31835	V
2022/02/03 03	SR	18,62	V	0,33	V	86,84	V	0,00	V	3,42	V	142,89	V	31791	V
2022/02/03 04	SR	24,45	V	0,33	V	76,48	V	0,00	V	3,93	V	142,91	V	31904	V
2022/02/03 05	SR	19,14	V	0,35	V	82,35	V	0,00	V	4,01	V	143,49	V	32142	V
2022/02/03 06	SR	17,71	V	0,37	V	86,66	V	0,00	V	4,24	V	143,70	V	32187	V
2022/02/03 07	SR	23,57	V	0,38	V	81,42	V	0,00	V	4,40	V	143,83	V	33363	V
2022/02/03 08	SR	22,91	V	0,36	V	86,54	V	0,00	V	2,98	V	142,22	V	30378	V
2022/02/03 09	SR	23,18	V	0,41	V	90,62	V	0,00	V	5,94	V	141,64	V	31387	V
2022/02/03 10	SR	42,80	V	0,55	V	77,99	V	0,00	V	3,98	V	138,40	V	31425	V
2022/02/03 11	SR	13,89	V	0,36	V	104,54	V	0,00	V	8,65	V	137,00	V	30932	V
2022/02/03 12	SR	11,56	V	0,29	V	105,23	V	0,00	V	4,46	V	136,97	V	31700	V
2022/02/03 13	SR	7,86	V	0,28	V	114,51	V	0,00	V	4,47	V	138,10	V	31980	V
2022/02/03 14	SR	15,05	V	0,33	V	106,12	V	0,00	V	4,35	V	138,43	V	31968	V
2022/02/03 15	SR	54,33	V	0,57	V	77,15	V	0,00	V	3,95	V	138,66	V	31726	V
2022/02/03 16	SR	95,94	V	0,82	V	59,22	V	0,00	V	3,11	V	139,17	V	31601	V
2022/02/03 17	SR	48,44	V	0,46	V	71,57	V	0,00	V	2,83	V	139,43	V	31708	V
2022/02/03 18	SR	97,92	V	0,89	V	56,45	V	0,01	V	2,87	V	139,52	V	31605	V
2022/02/03 19	SR	104,56	V	0,98	V	55,79	V	0,00	V	2,95	V	139,88	V	31344	V
2022/02/03 20	SR	54,67	V	0,72	V	72,58	V	0,00	V	3,29	V	140,39	V	31516	V
2022/02/03 21	SR	63,85	V	0,71	V	67,28	V	0,00	V	3,07	V	140,51	V	31583	V
2022/02/03 22	SR	58,80	V	0,63	V	66,84	V	0,00	V	3,07	V	140,73	V	31727	V
2022/02/03 23	SR	67,41	V	0,65	V	60,03	V	0,00	V	3,06	V	141,10	V	31703	V
2022/02/03 24	SR	43,01	V	0,48	V	69,12	V	0,00	V	2,98	V	141,14	V	31773	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.0-128.6	0.3-2.0	55.8-114.5	0.0-0.1	2.8-8.7	137.0-143.8	30378.1-33362.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	44.4	0.6	80.3	0	4	140.7	31698.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/02/04 01	SR	52,65	V	0,46	V	61,25	V	0,00	V	2,84	V	141,11	V	31816	V
2022/02/04 02	SR	76,93	V	0,92	V	56,53	V	0,04	V	3,11	V	141,27	V	31704	V
2022/02/04 03	SR	36,86	V	0,39	V	62,89	V	0,00	V	3,49	V	141,65	V	31767	V
2022/02/04 04	SR	17,55	V	0,32	V	72,86	V	0,00	V	3,66	V	141,70	V	31699	V
2022/02/04 05	SR	33,13	V	0,37	V	65,77	V	0,00	V	4,20	V	141,82	V	31509	V
2022/02/04 06	SR	71,46	V	1,06	V	69,20	V	0,06	V	4,53	V	142,12	V	31375	V
2022/02/04 07	SR	21,66	V	0,34	V	89,51	V	0,00	V	4,21	V	142,35	V	32299	V
2022/02/04 08	SR	55,38	V	0,88	V	92,98	V	0,01	V	5,27	V	142,41	V	32038	V
2022/02/04 09	SR	15,34	V	0,35	V	109,29	V	0,00	V	4,80	V	142,33	V	31896	V
2022/02/04 10	SR	9,51	V	0,32	V	105,34	V	0,00	V	4,23	V	142,51	V	31919	V
2022/02/04 11	SR	18,62	V	0,34	V	100,92	V	0,00	V	4,19	V	142,64	V	31865	V
2022/02/04 12	SR	16,97	V	0,31	V	101,51	V	0,00	V	4,10	V	142,99	V	31720	V
2022/02/04 13	SR	13,88	V	0,29	V	100,69	V	0,00	V	3,93	V	143,39	V	31761	V
2022/02/04 14	SR	17,28	V	0,29	V	93,60	V	0,00	V	3,68	V	143,88	V	31704	V
2022/02/04 15	SR	22,77	V	0,29	V	88,32	V	0,00	V	3,75	V	143,82	V	31748	V
2022/02/04 16	SR	38,68	V	0,35	V	75,62	V	0,00	V	4,09	V	143,67	V	31534	V
2022/02/04 17	SR	45,45	V	0,39	V	68,10	V	0,00	V	4,06	V	143,96	V	31464	V
2022/02/04 18	SR	53,84	V	0,46	V	63,72	V	0,00	V	3,95	V	144,32	V	31255	V
2022/02/04 19	SR	46,73	V	0,54	V	70,02	V	0,00	V	4,01	V	144,48	V	31247	V
2022/02/04 20	SR	67,30	V	0,67	V	65,76	V	0,00	V	3,98	V	143,90	V	31323	V
2022/02/04 21	SR	39,59	V	0,42	V	68,33	V	0,00	V	4,20	V	143,92	V	31131	V
2022/02/04 22	SR	83,35	V	1,01	V	63,07	V	0,02	V	4,26	V	143,90	V	31193	V
2022/02/04 23	SR	86,08	V	1,11	V	57,30	V	0,04	V	4,20	V	144,76	V	31202	V
2022/02/04 24	SR	100,19	V	0,87	V	45,78	V	0,01	V	3,83	V	146,23	V	30782	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.5-100.2	0.3-1.1	45.8-109.3	0.0-0.1	2.8-5.3	141.1-146.2	30782.5-32298.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	43.4	0.5	77	0	4	143.1	31581.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/02/05

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/02/05 01	SR	70,72	V	0,58	V	54,14	V	0,00	V	3,47	V	146,49	V	30850	V
2022/02/05 02	SR	77,94	V	0,78	V	54,69	V	0,00	V	3,43	V	146,55	V	30825	V
2022/02/05 03	SR	58,73	V	0,56	V	53,00	V	0,00	V	3,43	V	146,66	V	30985	V
2022/02/05 04	SR	84,23	V	0,73	V	45,74	V	0,00	V	3,40	V	146,60	V	30725	V
2022/02/05 05	SR	60,99	V	0,57	V	53,45	V	0,00	V	3,47	V	146,70	V	30812	V
2022/02/05 06	SR	63,02	V	0,75	V	56,00	V	0,02	V	3,72	V	146,50	V	30796	V
2022/02/05 07	SR	78,78	V	0,83	V	51,23	V	0,01	V	5,27	V	146,60	V	31631	V
2022/02/05 08	SR	42,31	V	0,54	V	78,15	V	0,00	V	5,76	V	143,57	V	31107	V
2022/02/05 09	SR	6,49	V	0,35	V	114,72	V	0,00	V	4,36	V	138,45	V	31735	V
2022/02/05 10	SR	52,79	V	0,58	V	72,51	V	0,00	V	4,22	V	137,99	V	31681	V
2022/02/05 11	SR	4,06	V	0,31	V	119,97	V	0,00	V	3,86	V	137,91	V	31731	V
2022/02/05 12	SR	36,90	V	0,55	V	93,25	V	0,00	V	4,04	V	137,78	V	31724	V
2022/02/05 13	SR	4,65	V	0,29	V	124,65	V	0,00	V	3,79	V	137,92	V	31769	V
2022/02/05 14	SR	13,41	V	0,30	V	106,56	V	0,00	V	4,41	V	138,09	V	31725	V
2022/02/05 15	SR	17,80	V	0,33	V	98,90	V	0,00	V	5,50	V	138,95	V	31645	V
2022/02/05 16	SR	106,96	V	1,12	V	61,43	V	0,01	V	4,80	V	138,10	V	31487	V
2022/02/05 17	SR	111,00	V	2,01	V	66,87	V	0,15	V	4,49	V	137,64	V	31489	V
2022/02/05 18	SR	34,61	V	0,46	V	84,26	V	0,00	V	4,37	V	137,63	V	31714	V
2022/02/05 19	SR	58,39	V	0,72	V	73,15	V	0,01	V	4,48	V	137,97	V	31659	V
2022/02/05 20	SR	37,80	V	0,48	V	82,50	V	0,00	V	4,47	V	138,10	V	31677	V
2022/02/05 21	SR	18,12	V	0,41	V	93,75	V	0,00	V	4,09	V	138,27	V	31665	V
2022/02/05 22	SR	21,04	V	0,44	V	93,86	V	0,00	V	4,34	V	138,42	V	31718	V
2022/02/05 23	SR	57,81	V	0,76	V	68,91	V	0,00	V	4,99	V	139,31	V	31573	V
2022/02/05 24	SR	39,86	V	0,60	V	76,43	V	0,00	V	4,90	V	140,75	V	31431	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.1-111.0	0.3-2.0	45.7-124.6	0.0-0.2	3.4-5.8	137.6-146.7	30724.9-31768.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	48.3	0.6	78.3	0	4.3	141	31423.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Full

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/02/06

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/02/06 01	SR	53,96	V	0,64	V	67,32	V	0,00	V	4,99	V	141,35	V	31379	V
2022/02/06 02	SR	58,18	V	0,74	V	66,95	V	0,00	V	4,89	V	141,57	V	31356	V
2022/02/06 03	SR	51,31	V	0,57	V	67,31	V	0,00	V	4,54	V	141,72	V	31473	V
2022/02/06 04	SR	94,37	V	1,08	V	53,97	V	0,00	V	7,39	V	141,99	V	31351	V
2022/02/06 05	SR	63,13	V	0,77	V	61,92	V	0,00	V	11,04	18	139,25	V	31187	V
2022/02/06 06	SR	61,43	V	0,85	V	66,06	V	0,01	V	5,58	V	138,81	V	31541	V
2022/02/06 07	SR	65,06	V	0,76	V	62,81	V	0,00	V	4,56	V	138,59	V	32585	V
2022/02/06 08	SR	57,19	V	0,70	V	67,80	V	0,00	V	4,68	V	138,46	V	32505	V
2022/02/06 09	SR	86,51	V	0,91	V	59,89	V	0,00	V	4,71	V	138,79	V	31382	V
2022/02/06 10	SR	22,60	V	0,50	V	87,54	V	0,00	V	4,51	V	138,92	V	31841	V
2022/02/06 11	SR	58,50	V	0,70	V	68,79	V	0,00	V	4,53	V	139,14	V	31698	V
2022/02/06 12	SR	50,98	V	0,65	V	73,94	V	0,00	V	4,92	V	139,39	V	31659	V
2022/02/06 13	SR	74,72	V	0,84	V	64,88	V	0,02	V	4,73	V	139,54	V	31617	V
2022/02/06 14	SR	97,45	V	1,20	V	65,29	V	0,05	V	5,19	V	139,58	V	31992	V
2022/02/06 15	SR	119,68	V	1,21	V	56,12	V	0,04	V	5,67	V	140,11	V	32184	V
2022/02/06 16	SR	98,25	V	1,02	V	66,26	V	0,03	V	5,57	V	140,38	V	32100	V
2022/02/06 17	SR	62,88	V	0,70	V	78,54	V	0,00	V	4,34	V	139,67	V	31520	V
2022/02/06 18	SR	48,77	V	0,65	V	77,35	V	0,01	V	4,93	V	139,62	V	31973	V
2022/02/06 19	SR	43,87	V	0,51	V	70,52	V	0,00	V	5,53	V	139,78	V	32175	V
2022/02/06 20	SR	42,31	V	0,61	V	74,36	V	0,00	V	5,23	V	139,76	V	32110	V
2022/02/06 21	SR	45,09	V	0,63	V	72,72	V	0,00	V	5,33	V	139,65	V	32155	V
2022/02/06 22	SR	60,66	V	0,71	V	61,13	V	0,00	V	5,17	V	139,99	V	31948	V
2022/02/06 23	SR	85,55	V	1,70	V	65,35	V	0,15	V	4,90	V	140,86	V	31826	V
2022/02/06 24	SR	88,46	V	1,20	V	61,20	V	0,06	V	4,22	V	142,63	V	31604	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	22.6-119.7	0.5-1.7	54.0-87.5	0.0-0.2	4.2-11.0	138.5-142.6	31186.9-32585.4
Supero Orario	0	0	0	0	1	0	0
Media Giornaliera	66.3	0.8	67.4	0	5.3	140	31798.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/02/07

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/02/07 01	SR	116,18	V	1,92	V	59,77	V	0,21	V	3,86	V	143,13	V	31727	V
2022/02/07 02	SR	78,96	V	1,14	V	58,70	V	0,08	V	3,81	V	143,34	V	31907	V
2022/02/07 03	SR	78,37	V	0,88	V	56,88	V	0,02	V	3,72	V	143,51	V	31993	V
2022/02/07 04	SR	62,72	V	1,24	V	63,65	V	0,13	V	3,75	V	143,55	V	31891	V
2022/02/07 05	SR	63,46	V	1,87	V	65,84	V	0,79	V	3,51	V	143,56	V	31899	V
2022/02/07 06	SR	118,94	V	2,77	V	54,56	V	2,25	V	3,95	V	144,15	V	31675	V
2022/02/07 07	SR	6,97	V	0,30	V	107,37	V	0,00	V	3,98	V	143,27	V	31876	V
2022/02/07 08	SR	29,24	V	0,34	V	82,90	V	0,00	V	4,17	V	142,65	V	31690	V
2022/02/07 09	SR	26,38	V	0,39	V	87,12	V	0,00	V	4,41	V	142,71	V	30160	V
2022/02/07 10	SR	35,14	V	0,40	V	81,35	V	0,00	V	4,54	V	142,77	V	30679	V
2022/02/07 11	SR	42,51	V	0,46	V	78,83	V	0,00	V	4,48	V	142,80	V	30643	V
2022/02/07 12	SR	58,18	V	0,62	V	75,40	V	0,00	V	4,70	V	143,08	V	30574	V
2022/02/07 13	SR	53,39	V	0,70	V	78,38	V	0,00	V	4,85	V	143,61	V	30563	V
2022/02/07 14	SR	55,80	V	0,64	V	75,98	V	0,00	V	4,95	V	144,37	V	30602	V
2022/02/07 15	SR	33,26	V	0,37	V	85,67	V	0,00	V	4,91	V	144,09	V	30653	V
2022/02/07 16	SR	32,33	V	0,36	V	85,24	V	0,00	V	5,04	V	144,11	V	30583	V
2022/02/07 17	SR	44,88	V	0,44	V	72,11	V	0,00	V	4,94	V	144,49	V	30493	V
2022/02/07 18	SR	40,12	V	0,44	V	73,62	V	0,00	V	4,81	V	144,71	V	30553	V
2022/02/07 19	SR	68,42	V	0,68	V	62,32	V	0,00	V	4,67	V	145,48	V	30314	V
2022/02/07 20	SR	55,03	V	0,69	V	67,13	V	0,00	V	4,83	V	145,98	V	30331	V
2022/02/07 21	SR	33,92	V	0,54	V	72,20	V	0,00	V	5,43	V	146,05	V	30345	V
2022/02/07 22	SR	102,08	V	1,29	V	55,23	V	0,02	V	6,48	V	142,46	V	29852	V
2022/02/07 23	SR	69,85	V	0,85	V	64,34	V	0,00	V	4,87	V	137,92	V	29684	V
2022/02/07 24	SR	93,68	V	1,56	V	61,60	V	0,07	V	5,55	V	138,60	V	30055	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.0-118.9	0.3-2.8	54.6-107.4	0.0-2.3	3.5-6.5	137.9-146.1	29684.4-31992.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	58.3	0.9	71.9	0.1	4.6	143.3	30864.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/02/08

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/02/08 01	SR	55,64	V	0,73	V	77,87	V	0,00	V	5,33	V	139,39	V	30451	V
2022/02/08 02	SR	34,06	V	0,45	V	78,99	V	0,00	V	5,27	V	139,71	V	30521	V
2022/02/08 03	SR	26,95	V	0,61	V	88,28	V	0,02	V	5,68	V	139,89	V	30539	V
2022/02/08 04	SR	35,09	V	0,50	V	78,99	V	0,00	V	5,49	V	140,24	V	30537	V
2022/02/08 05	SR	80,78	V	0,88	V	56,03	V	0,00	V	5,42	V	140,52	V	30332	V
2022/02/08 06	SR	31,78	V	0,44	V	78,23	V	0,00	V	5,36	V	140,95	V	30544	V
2022/02/08 07	SR	38,89	V	0,56	V	72,44	V	0,00	V	4,29	V	141,27	V	32693	V
2022/02/08 08	SR	33,31	V	0,41	V	77,23	V	0,00	V	4,42	V	141,21	V	32755	V
2022/02/08 09	SR	50,66	V	0,61	V	65,80	V	0,00	V	4,81	V	141,50	V	31654	V
2022/02/08 10	SR	63,44	V	0,64	V	61,23	V	0,00	V	4,48	V	141,82	V	32186	V
2022/02/08 11	SR	92,46	V	0,86	V	56,09	V	0,00	V	4,77	V	142,12	V	32063	V
2022/02/08 12	SR	62,01	V	0,66	V	73,58	V	0,00	V	4,70	V	142,35	V	31745	V
2022/02/08 13	SR	44,86	V	0,41	V	68,10	V	0,00	V	4,70	V	142,52	V	31945	V
2022/02/08 14	SR	72,91	V	0,59	V	58,88	V	0,00	V	4,59	V	142,89	V	31585	V
2022/02/08 15	SR	40,00	V	0,40	V	71,68	V	0,00	V	4,50	V	143,19	V	31677	V
2022/02/08 16	SR	36,84	V	0,37	V	67,04	V	0,00	V	5,03	V	143,49	V	31698	V
2022/02/08 17	SR	65,96	V	0,78	V	62,15	V	0,02	V	5,22	V	143,93	V	31737	V
2022/02/08 18	SR	88,52	V	1,04	V	50,66	V	0,00	V	5,22	V	144,52	V	31609	V
2022/02/08 19	SR	52,38	V	0,77	V	64,56	V	0,00	V	5,57	V	144,60	V	31751	V
2022/02/08 20	SR	15,21	V	0,40	V	85,46	V	0,00	V	5,43	V	144,16	V	31764	V
2022/02/08 21	SR	33,56	V	0,40	V	71,37	V	0,00	V	5,04	V	144,02	V	31880	V
2022/02/08 22	SR	33,58	V	0,38	V	67,88	V	0,00	V	4,93	V	144,78	V	31753	V
2022/02/08 23	SR	72,08	V	0,73	V	54,28	V	0,01	V	4,81	V	145,17	V	31701	V
2022/02/08 24	SR	16,50	V	0,37	V	81,40	V	0,00	V	4,74	V	145,33	V	31636	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.2-92.5	0.4-1.0	50.7-88.3	0.0-0.0	4.3-5.7	139.4-145.3	30332.0-32754.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	49.1	0.6	69.5	0	5	142.5	31531.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/02/09

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/02/09 01	SR	14,69	V	0,37	V	82,63	V	0,00	V	4,48	V	145,34	V	31746	V
2022/02/09 02	SR	59,62	V	0,62	V	54,49	V	0,00	V	5,10	V	145,60	V	31433	V
2022/02/09 03	SR	107,20	V	1,13	V	48,37	V	0,02	V	4,87	V	145,86	V	31293	V
2022/02/09 04	SR	25,50	V	0,35	V	75,53	V	0,00	V	8,94	V	145,03	V	31453	V
2022/02/09 05	SR	12,11	V	0,36	V	91,71	V	0,00	V	4,78	V	143,63	V	31823	V
2022/02/09 06	SR	21,44	V	0,35	V	81,74	V	0,00	V	4,09	V	143,60	V	31895	V
2022/02/09 07	SR	26,94	V	0,38	V	77,98	V	0,00	V	3,73	V	144,19	V	32428	V
2022/02/09 08	SR	56,44	V	0,56	V	67,19	V	0,00	V	3,53	V	144,80	V	32264	V
2022/02/09 09	SR	27,57	V	0,40	V	79,20	V	0,00	V	3,63	V	144,94	V	32073	V
2022/02/09 10	SR	34,70	V	0,61	V	79,02	V	0,01	V	5,37	V	144,75	V	31199	V
2022/02/09 11	SR	36,13	V	0,43	V	80,19	V	0,00	V	4,66	V	141,31	V	31872	V
2022/02/09 12	SR	24,38	V	0,32	V	75,19	V	0,00	V	4,62	V	138,64	V	32297	V
2022/02/09 13	SR	32,69	V	0,37	V	72,05	V	0,00	V	4,45	V	138,34	V	32144	V
2022/02/09 14	SR	36,60	V	0,39	V	70,55	V	0,00	V	4,37	V	138,54	V	32155	V
2022/02/09 15	SR	46,94	V	0,41	V	61,75	V	0,00	V	4,38	V	139,01	V	31958	V
2022/02/09 16	SR	90,78	V	0,77	V	50,92	V	0,00	V	4,30	V	139,35	V	31919	V
2022/02/09 17	SR	77,94	V	0,66	V	53,02	V	0,01	V	4,29	V	139,77	V	31786	V
2022/02/09 18	SR	112,62	V	1,02	V	43,34	V	0,01	V	4,12	V	140,38	V	31738	V
2022/02/09 19	SR	85,77	V	0,83	V	45,47	V	0,00	V	4,48	V	141,25	V	31645	V
2022/02/09 20	SR	76,24	V	0,70	V	43,45	V	0,00	V	4,45	V	141,89	V	31540	V
2022/02/09 21	SR	66,76	V	0,66	V	48,82	V	0,01	V	4,55	V	142,46	V	31917	V
2022/02/09 22	SR	66,50	V	0,52	V	50,92	V	0,00	V	4,60	V	142,58	V	31741	V
2022/02/09 23	SR	76,26	V	0,58	V	46,81	V	0,00	V	4,55	V	142,69	V	31560	V
2022/02/09 24	SR	26,71	V	0,33	V	73,79	V	0,00	V	4,86	V	142,93	V	31677	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.1-112.6	0.3-1.1	43.3-91.7	0.0-0.0	3.5-8.9	138.3-145.9	31198.7-32428.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	51.8	0.5	64.8	0	4.6	142.4	31814.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: