

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/02/11

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/02/11 01	SR	89,70	V	2,03	V	60,30	V	0,00	V	1,75	V	113,55	V	29573	V
2020/02/11 02	SR	81,03	V	1,74	V	61,65	V	0,00	V	1,70	V	113,67	V	29428	V
2020/02/11 03	SR	72,93	V	1,60	V	63,37	V	0,00	V	1,68	V	113,78	V	29222	V
2020/02/11 04	SR	34,15	V	1,35	V	86,51	V	0,00	V	1,74	V	113,97	V	29811	V
2020/02/11 05	SR	44,37	V	1,29	V	75,11	V	0,00	V	1,75	V	114,08	V	29602	V
2020/02/11 06	SR	34,26	V	1,20	V	80,19	V	0,00	V	1,71	V	114,11	V	29637	V
2020/02/11 07	SR	29,36	V	1,15	V	87,97	V	0,00	V	1,64	V	114,25	V	29800	V
2020/02/11 08	SR	117,66	V	1,97	V	55,36	V	0,00	V	1,56	V	114,17	V	29057	V
2020/02/11 09	SR	164,74	V	2,39	V	43,58	V	0,00	V	1,54	V	114,32	V	28551	V
2020/02/11 10	SR	134,34	V	2,35	V	49,39	V	0,00	V	2,86	V	113,82	V	30401	V
2020/02/11 11	SR	99,91	V	2,20	V	55,87	V	0,00	V	2,96	V	109,50	V	28775	V
2020/02/11 12	SR	80,22	V	1,86	V	59,55	V	0,00	V	2,04	V	109,40	V	27823	V
2020/02/11 13	SR	83,23	V	1,72	V	57,47	V	0,00	V	2,08	V	109,45	V	27843	V
2020/02/11 14	SR	67,74	V	1,49	V	62,01	V	0,00	V	1,89	V	109,30	V	28253	V
2020/02/11 15	SR	49,20	V	1,43	V	73,96	V	0,00	V	3,88	V	126,92	V	28992	V
2020/02/11 16	SR	31,17	V	1,38	V	86,95	V	0,00	V	3,97	V	133,93	V	29147	V
2020/02/11 17	SR	41,61	V	1,33	V	74,02	V	0,00	V	1,50	V	136,13	V	28899	V
2020/02/11 18	SR	46,36	V	1,32	V	75,90	V	0,00	V	2,51	V	136,79	V	28919	V
2020/02/11 19	SR	16,71	V	1,13	V	133,80	V	0,00	V	2,85	V	135,40	V	29315	V
2020/02/11 20	SR	20,10	V	1,01	V	118,42	V	0,00	V	2,19	V	129,99	V	28753	V
2020/02/11 21	SR	23,76	V	0,93	V	107,62	V	0,00	V	2,12	V	129,02	V	28768	V
2020/02/11 22	SR	31,28	V	0,95	V	94,53	V	0,00	V	2,23	V	129,80	V	28824	V
2020/02/11 23	SR	26,12	V	0,93	V	100,00	V	0,00	V	2,37	V	130,27	V	29187	V
2020/02/11 24	SR	29,80	V	0,94	V	84,01	V	0,00	V	2,32	V	131,81	V	28942	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.7-164.7	0.9-2.4	43.6-133.8	0.0-0.0	1.5-4.0	109.3-136.8	27823.4-30400.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	60.4	1.5	77	0	2.2	120.7	29063.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/02/12

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/02/12 01	SR	26,78	V	0,92	V	86,50	V	0,00	V	2,10	V	131,60	V	28745	V
2020/02/12 02	SR	13,73	V	0,89	V	112,29	V	0,00	V	2,01	V	131,87	V	29257	V
2020/02/12 03	SR	12,56	V	0,88	V	112,27	V	0,00	V	1,97	V	132,39	V	29196	V
2020/02/12 04	SR	10,13	V	0,85	V	120,33	V	0,00	V	2,02	V	132,23	V	29364	V
2020/02/12 05	SR	12,78	V	0,87	V	121,00	V	0,00	V	2,11	V	132,68	V	29517	V
2020/02/12 06	SR	15,54	V	0,86	V	115,70	V	0,00	V	2,18	V	132,90	V	29618	V
2020/02/12 07	SR	19,26	V	0,74	V	107,51	V	0,00	V	2,15	V	132,66	V	29417	V
2020/02/12 08	SR	8,92	V	0,72	V	140,62	V	0,00	V	1,79	V	132,04	V	28551	V
2020/02/12 09	SR	0,52	V	0,69	V	178,19	V	0,00	V	4,85	V	128,46	V	27598	V
2020/02/12 10	SR	0,59	V	2,15	V	158,61	V	0,00	V	7,81	V	114,67	V	21258	V
2020/02/12 11	SR	0,00	V	1,71	V	172,75	V	0,00	V	4,17	V	102,02	V	17149	V
2020/02/12 12	SR	0,00	V	1,55	V	164,39	V	0,00	V	2,46	V	97,89	V	17966	V
2020/02/12 13	SR	0,00	V	1,61	V	164,29	V	0,00	V	0,38	V	95,32	V	16957	V
2020/02/12 14	SR	21,75	V	1,67	V	180,80	V	0,00	V	7,43	V	94,96	V	18827	V
2020/02/12 15	SR	41,70	V	2,27	V	215,43	V	0,11	V	8,97	V	98,25	V	24060	V
2020/02/12 16	SR	0,00	V	1,36	V	209,23	V	0,00	V	1,24	V	95,71	V	21513	V
2020/02/12 17	SR	0,00	V	1,59	V	192,88	V	0,00	V	2,89	V	96,12	V	19738	V
2020/02/12 18	SR	0,00	V	1,27	V	236,66	V	0,00	V	0,34	V	103,22	V	24148	V
2020/02/12 19	SR	0,00	V	1,01	V	226,37	V	0,00	V	0,20	V	108,43	V	22467	V
2020/02/12 20	SR	45,66	V	2,96	V	133,63	V	0,51	V	0,18	V	106,71	V	18376	V
2020/02/12 21	SR	94,19	V	4,65	V	122,45	V	1,02	V	2,89	V	108,72	V	24838	V
2020/02/12 22	SR	143,43	V	3,13	V	69,21	V	0,13	V	1,12	V	120,39	V	27630	V
2020/02/12 23	SR	70,28	V	1,18	V	67,15	V	0,00	V	1,67	V	126,86	V	29562	V
2020/02/12 24	SR	86,77	V	1,36	V	60,74	V	0,00	V	0,97	V	129,60	V	29761	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-143.4	0.7-4.7	60.7-236.7	0.0-1.0	0.2-9.0	95.0-132.9	16956.8-29760.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	26	1.5	144.5	0.1	2.7	116.1	24813
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/02/13

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/02/13 01	SR	74,89	V	1,23	V	60,80	V	0,00	V	0,93	V	131,10	V	29968	V
2020/02/13 02	SR	77,02	V	1,17	V	62,28	V	0,00	V	0,83	V	131,05	V	29503	V
2020/02/13 03	SR	65,35	V	1,04	V	64,78	V	0,00	V	0,70	V	131,68	V	29758	V
2020/02/13 04	SR	82,83	V	1,19	V	66,51	V	0,00	V	1,22	V	128,92	V	29593	V
2020/02/13 05	SR	98,89	V	1,50	V	63,45	V	0,00	V	5,89	V	108,48	V	29436	V
2020/02/13 06	SR	97,88	V	1,66	V	64,42	V	0,00	V	0,82	V	108,49	V	29870	V
2020/02/13 07	SR	75,27	V	1,22	V	63,74	V	0,00	V	0,72	V	108,30	V	30226	V
2020/02/13 08	SR	97,13	V	1,35	V	51,78	V	0,00	V	1,18	V	108,35	V	29933	V
2020/02/13 09	SR	64,93	V	1,06	V	69,21	V	0,00	V	0,77	V	110,13	V	30169	V
2020/02/13 10	SR	92,89	V	1,65	V	68,53	V	0,00	V	2,02	V	110,84	V	32989	V
2020/02/13 11	SR	113,29	V	1,88	V	75,96	V	0,00	V	0,93	V	110,78	V	30596	V
2020/02/13 12	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	115,91	V	28036	V
2020/02/13 13	AV	198,35	NV	9,76	NV	126,07	NV	6,37	NV	0,44	NV	116,49	V	30821	NV
2020/02/13 14	AV	129,16	V	4,45	V	88,10	V	0,02	V	0,69	V	120,63	V	29362	V
2020/02/13 15	AV	76,55	V	1,93	V	80,08	V	0,00	V	0,73	V	123,62	V	29180	V
2020/02/13 16	AV	67,24	V	1,36	V	69,65	V	0,00	V	0,49	V	124,60	V	28185	V
2020/02/13 17	SR	124,74	V	1,70	V	60,05	V	0,00	V	0,47	V	124,70	V	28343	V
2020/02/13 18	SR	55,26	V	1,04	V	87,34	V	0,00	V	0,58	V	125,78	V	28996	V
2020/02/13 19	SR	35,56	V	0,88	V	91,82	V	0,00	V	1,95	V	119,03	V	28980	V
2020/02/13 20	SR	100,45	V	1,41	V	73,50	V	0,02	V	0,65	V	109,49	V	28524	V
2020/02/13 21	SR	76,21	V	0,99	V	80,62	V	0,00	V	0,47	V	110,24	V	28795	V
2020/02/13 22	SR	46,66	V	0,80	V	96,25	V	0,00	V	0,51	V	110,20	V	28853	V
2020/02/13 23	SR	23,74	V	0,59	V	110,12	V	0,00	V	0,57	V	110,80	V	29982	V
2020/02/13 24	SR	10,76	V	0,53	V	133,72	V	0,00	V	0,63	V	111,79	V	31092	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.8-124.7	0.5-1.9	51.8-133.7	0.0-0.0	0.5-5.9	108.3-131.7	28342.8-32988.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	74.4	1.2	76	0	1.1	116.3	29768.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/02/14

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/02/14 01	SR	52,80	V	0,78	V	81,40	V	0,00	V	0,62	V	111,86	V	29893	V
2020/02/14 02	SR	75,19	V	1,09	V	66,61	V	0,00	V	0,64	V	112,15	V	29908	V
2020/02/14 03	SR	64,39	V	0,95	V	63,97	V	0,00	V	0,67	V	112,38	V	30035	V
2020/02/14 04	SR	43,78	V	0,68	V	74,89	V	0,00	V	0,76	V	112,60	V	30076	V
2020/02/14 05	SR	58,34	V	0,82	V	74,96	V	0,00	V	0,74	V	112,73	V	29796	V
2020/02/14 06	SR	38,45	V	0,63	V	82,00	V	0,00	V	0,77	V	112,76	V	30006	V
2020/02/14 07	SR	59,76	V	0,76	V	71,89	V	0,00	V	0,76	V	112,80	V	29848	V
2020/02/14 08	SR	48,71	V	0,70	V	80,68	V	0,00	V	0,90	V	112,60	V	29877	V
2020/02/14 09	SR	37,79	V	0,62	V	88,38	V	0,00	V	1,00	V	112,06	V	30269	V
2020/02/14 10	SR	43,71	V	0,84	V	77,09	V	0,00	V	0,66	V	111,39	V	32920	V
2020/02/14 11	SR	66,76	V	1,03	V	71,56	V	0,00	V	0,69	V	111,75	V	30914	V
2020/02/14 12	SR	52,61	V	0,95	V	76,58	V	0,00	V	0,64	V	112,16	V	30662	V
2020/02/14 13	SR	90,61	V	1,06	V	62,95	V	0,00	V	0,59	V	112,11	V	30048	V
2020/02/14 14	SR	52,61	V	0,78	V	75,03	V	0,00	V	0,58	V	112,20	V	29952	V
2020/02/14 15	SR	57,17	V	0,95	V	92,35	V	0,01	V	0,63	V	112,21	V	29707	V
2020/02/14 16	SR	59,25	V	1,24	V	109,63	V	0,03	V	0,54	V	111,29	V	29680	V
2020/02/14 17	SR	28,35	V	0,67	V	131,80	V	0,00	V	0,51	V	110,63	V	29808	V
2020/02/14 18	SR	50,99	V	0,92	V	112,23	V	0,00	V	0,40	V	110,72	V	29032	V
2020/02/14 19	SR	24,58	V	0,59	V	119,00	V	0,00	V	0,51	V	110,80	V	29642	V
2020/02/14 20	SR	26,45	V	0,57	V	120,64	V	0,00	V	0,55	V	110,70	V	30027	V
2020/02/14 21	SR	22,86	V	0,56	V	125,17	V	0,00	V	0,54	V	110,72	V	29809	V
2020/02/14 22	SR	10,17	V	0,51	V	146,67	V	0,00	V	0,63	V	111,34	V	30950	V
2020/02/14 23	SR	49,50	V	0,85	V	120,00	V	0,00	V	0,46	V	110,98	V	29813	V
2020/02/14 24	SR	22,45	V	0,54	V	115,24	V	0,00	V	0,57	V	111,28	V	30506	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.2-90.6	0.5-1.2	62.9-146.7	0.0-0.0	0.4-1.0	110.6-112.8	29032.0-32920.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	47.4	0.8	93.4	0	0.6	111.8	30132.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/02/15

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/02/15 01	SR	13,55	V	0,50	V	127,22	V	0,00	V	0,65	V	111,88	V	31077	V
2020/02/15 02	SR	63,24	V	0,92	V	92,89	V	0,00	V	0,53	V	111,59	V	29783	V
2020/02/15 03	SR	55,22	V	0,68	V	74,10	V	0,00	V	0,69	V	112,20	V	30500	V
2020/02/15 04	SR	81,67	V	0,83	V	57,74	V	0,00	V	0,52	V	111,99	V	29625	V
2020/02/15 05	SR	63,89	V	0,74	V	66,96	V	0,00	V	0,58	V	112,25	V	29968	V
2020/02/15 06	SR	98,02	V	1,19	V	55,33	V	0,01	V	0,57	V	112,34	V	29447	V
2020/02/15 07	SR	33,89	V	0,56	V	76,28	V	0,00	V	0,70	V	112,89	V	30826	V
2020/02/15 08	SR	50,59	V	0,69	V	60,00	V	0,00	V	0,72	V	112,94	V	30239	V
2020/02/15 09	SR	48,74	V	0,65	V	69,57	V	0,00	V	0,66	V	111,42	V	29974	V
2020/02/15 10	SR	44,52	V	0,64	V	71,51	V	0,00	V	0,72	V	111,60	V	32860	V
2020/02/15 11	SR	19,10	V	0,66	V	114,29	V	0,00	V	0,62	V	111,80	V	31043	V
2020/02/15 12	SR	9,53	V	0,54	V	146,74	V	0,00	V	0,57	V	111,97	V	30756	V
2020/02/15 13	SR	43,55	V	0,89	V	133,29	V	0,00	V	0,59	V	111,30	V	29981	V
2020/02/15 14	SR	77,97	V	0,93	V	96,75	V	0,00	V	0,44	V	110,27	V	29491	V
2020/02/15 15	SR	62,52	V	0,69	V	81,40	V	0,00	V	0,47	V	110,79	V	29814	V
2020/02/15 16	SR	58,91	V	0,68	V	80,73	V	0,00	V	0,43	V	111,27	V	29934	V
2020/02/15 17	SR	52,47	V	0,61	V	78,60	V	0,00	V	0,52	V	111,85	V	30337	V
2020/02/15 18	SR	46,87	V	0,61	V	72,48	V	0,00	V	0,55	V	112,23	V	30460	V
2020/02/15 19	SR	52,71	V	0,69	V	67,43	V	0,00	V	0,59	V	112,57	V	30485	V
2020/02/15 20	SR	46,50	V	0,61	V	72,12	V	0,00	V	0,64	V	112,77	V	30822	V
2020/02/15 21	SR	56,54	V	0,63	V	74,54	V	0,00	V	0,57	V	112,79	V	30607	V
2020/02/15 22	SR	32,48	V	0,50	V	90,45	V	0,00	V	0,65	V	112,88	V	30907	V
2020/02/15 23	SR	66,37	V	0,80	V	70,79	V	0,00	V	0,65	V	113,37	V	30903	V
2020/02/15 24	SR	73,38	V	0,93	V	60,44	V	0,00	V	3,06	V	111,16	V	30780	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.5-98.0	0.5-1.2	55.3-146.7	0.0-0.0	0.4-3.1	110.3-113.4	29447.4-32859.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	52.2	0.7	83	0	0.7	112	30442.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/02/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/02/16 01	SR	133,14	V	1,61	V	47,93	V	0,00	V	1,68	V	108,00	V	30338	V
2020/02/16 02	SR	82,96	V	0,95	V	64,69	V	0,02	V	1,42	V	107,36	V	30101	V
2020/02/16 03	SR	81,44	V	0,83	V	68,81	V	0,00	V	1,22	V	107,25	V	30278	V
2020/02/16 04	SR	45,26	V	0,50	V	83,75	V	0,00	V	1,40	V	106,89	V	30288	V
2020/02/16 05	SR	36,00	V	0,47	V	88,26	V	0,00	V	0,89	V	107,00	V	30648	V
2020/02/16 06	SR	36,82	V	0,62	V	105,94	V	0,01	V	0,77	V	107,08	V	30363	V
2020/02/16 07	SR	19,37	V	0,52	V	143,07	V	0,00	V	0,54	V	107,55	V	30479	V
2020/02/16 08	SR	37,02	V	0,70	V	121,92	V	0,00	V	0,41	V	107,29	V	29499	V
2020/02/16 09	SR	58,60	V	1,12	V	114,14	V	0,03	V	0,53	V	108,48	V	29411	V
2020/02/16 10	SR	19,95	V	0,50	V	123,84	V	0,00	V	0,45	V	109,56	V	33069	V
2020/02/16 11	SR	28,10	V	0,59	V	103,36	V	0,00	V	0,78	V	110,56	V	31755	V
2020/02/16 12	SR	30,67	V	0,54	V	95,69	V	0,00	V	0,60	V	110,61	V	31479	V
2020/02/16 13	SR	34,75	V	0,50	V	97,31	V	0,00	V	0,57	V	110,91	V	31496	V
2020/02/16 14	SR	35,06	V	0,51	V	93,09	V	0,00	V	0,61	V	111,16	V	31609	V
2020/02/16 15	SR	20,49	V	0,45	V	104,42	V	0,00	V	0,63	V	111,95	V	32120	V
2020/02/16 16	SR	29,60	V	0,51	V	87,40	V	0,00	V	0,64	V	112,28	V	31881	V
2020/02/16 17	SR	55,90	V	0,78	V	64,85	V	0,00	V	0,69	V	112,37	V	31618	V
2020/02/16 18	SR	67,69	V	1,03	V	63,40	V	0,00	V	0,62	V	111,94	V	31720	V
2020/02/16 19	SR	70,21	V	1,02	V	61,97	V	0,00	V	0,55	V	111,81	V	31290	V
2020/02/16 20	SR	47,10	V	0,72	V	73,19	V	0,00	V	0,54	V	111,54	V	31286	V
2020/02/16 21	SR	29,08	V	0,56	V	86,94	V	0,00	V	0,62	V	112,14	V	32048	V
2020/02/16 22	SR	64,57	V	0,77	V	65,07	V	0,00	V	0,54	V	111,96	V	31026	V
2020/02/16 23	SR	91,37	V	1,05	V	58,34	V	0,00	V	0,48	V	111,78	V	30613	V
2020/02/16 24	SR	55,43	V	0,66	V	73,64	V	0,00	V	0,53	V	112,14	V	31032	V
Campo Scala		0-700 mg/Nm3		0-40 mg/Nm3		0-800 mg/Nm3		0-100 mg/Nm3		0-20 mg/Nm3		0-300 -C		0-54263 Nm3/h	
Min-Max		19.4-133.1		0.4-1.6		47.9-143.1		0.0-0.0		0.4-1.7		106.9-112.4		29410.8-33068.8	
Supero Orario		0		0		0		0		0		0		0	
Media Giornaliera		50.4		0.7		87.1		0		0.7		110		31060.2	
Supero Giornaliero		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: