

# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/02/17

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO R 021 |       | COT R 057 |       | NOX NO2 R 027 |       | SO2 R 026 |       | PLV R 022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|----------|-------|-----------|-------|---------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media    | Stato | Media     | Stato | Media         | Stato | Media     | Stato | Media     | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2021/02/17 01 | SR       | 19,60    | V     | 0,46      | V     | 113,08        | V     | 0,00      | V     | 0,27      | V     | 140,16         | V     | 31548            | V     |
| 2021/02/17 02 | SR       | 46,11    | V     | 0,74      | V     | 98,63         | V     | 0,02      | V     | 0,27      | V     | 140,26         | V     | 31536            | V     |
| 2021/02/17 03 | SR       | 62,43    | V     | 1,03      | V     | 93,87         | V     | 0,04      | V     | 0,31      | V     | 140,51         | V     | 31475            | V     |
| 2021/02/17 04 | SR       | 61,74    | V     | 1,08      | V     | 94,90         | V     | 0,04      | V     | 0,28      | V     | 140,96         | V     | 31687            | V     |
| 2021/02/17 05 | SR       | 31,19    | V     | 0,61      | V     | 98,08         | V     | 0,02      | V     | 0,30      | V     | 141,39         | V     | 31627            | V     |
| 2021/02/17 06 | SR       | 39,52    | V     | 0,65      | V     | 102,73        | V     | 0,01      | V     | 0,33      | V     | 141,50         | V     | 31591            | V     |
| 2021/02/17 07 | SR       | 74,13    | V     | 1,19      | V     | 83,38         | V     | 0,08      | V     | 0,30      | V     | 141,25         | V     | 31450            | V     |
| 2021/02/17 08 | SR       | 45,48    | V     | 0,99      | V     | 94,87         | V     | 0,08      | V     | 0,46      | V     | 141,38         | V     | 31726            | V     |
| 2021/02/17 09 | SR       | 40,85    | V     | 0,72      | V     | 81,33         | V     | 0,02      | V     | 0,74      | V     | 140,71         | V     | 31407            | V     |
| 2021/02/17 10 | SR       | 33,97    | V     | 0,54      | V     | 84,20         | V     | 0,02      | V     | 1,55      | V     | 140,23         | V     | 31849            | V     |
| 2021/02/17 11 | SR       | 21,95    | V     | 0,50      | V     | 91,73         | V     | 0,00      | V     | 1,21      | V     | 138,56         | V     | 30879            | V     |
| 2021/02/17 12 | SR       | 90,22    | V     | 1,46      | V     | 65,40         | V     | 0,09      | V     | 0,44      | V     | 138,52         | V     | 30679            | V     |
| 2021/02/17 13 | SR       | 83,07    | V     | 1,57      | V     | 79,13         | V     | 0,12      | V     | 0,39      | V     | 139,09         | V     | 30703            | V     |
| 2021/02/17 14 | SR       | 23,90    | V     | 0,49      | V     | 98,43         | V     | 0,00      | V     | 0,37      | V     | 139,36         | V     | 30877            | V     |
| 2021/02/17 15 | SR       | 56,93    | V     | 1,09      | V     | 100,76        | V     | 0,10      | V     | 0,44      | V     | 139,41         | V     | 30766            | V     |
| 2021/02/17 16 | SR       | 101,68   | V     | 2,73      | V     | 79,68         | V     | 1,09      | V     | 0,32      | V     | 139,49         | V     | 30392            | V     |
| 2021/02/17 17 | SR       | 77,35    | V     | 1,99      | V     | 83,52         | V     | 0,71      | V     | 0,33      | V     | 139,68         | V     | 30536            | V     |
| 2021/02/17 18 | SR       | 75,05    | V     | 2,54      | V     | 89,01         | V     | 0,60      | V     | 0,34      | V     | 140,01         | V     | 30529            | V     |
| 2021/02/17 19 | SR       | 130,55   | V     | 3,07      | V     | 72,13         | V     | 0,62      | V     | 0,40      | V     | 140,07         | V     | 30490            | V     |
| 2021/02/17 20 | SR       | 56,56    | V     | 0,85      | V     | 79,40         | V     | 0,00      | V     | 0,36      | V     | 139,70         | V     | 30605            | V     |
| 2021/02/17 21 | SR       | 33,61    | V     | 0,76      | V     | 83,52         | V     | 0,03      | V     | 0,33      | V     | 139,78         | V     | 30708            | V     |
| 2021/02/17 22 | SR       | 48,57    | V     | 1,75      | V     | 86,56         | V     | 0,31      | V     | 0,31      | V     | 139,99         | V     | 30475            | V     |
| 2021/02/17 23 | SR       | 16,62    | V     | 0,47      | V     | 103,38        | V     | 0,01      | V     | 0,30      | V     | 139,99         | V     | 30701            | V     |
| 2021/02/17 24 | SR       | 24,23    | V     | 0,53      | V     | 96,18         | V     | 0,01      | V     | 0,30      | V     | 139,18         | V     | 30703            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 16.6-130.5   | 0.5-3.1     | 65.4-113.1   | 0.0-1.1      | 0.3-1.5     | 138.5-141.5 | 30391.9-31849.0 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 54           | 1.2         | 89.7         | 0.2          | 0.4         | 140         | 31039.1         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/02/18

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |


| ORA           | IMPIANTO | CO_R021 |       | COT_R057 |       | NOX_NO2_R027 |       | SO2_R026 |       | PLV_R022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|---------|-------|----------|-------|--------------|-------|----------|-------|----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media   | Stato | Media    | Stato | Media        | Stato | Media    | Stato | Media    | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2021/02/18 01 | SR       | 56,07   | V     | 1,21     | V     | 81,79        | V     | 0,09     | V     | 0,27     | V     | 139,10         | V     | 30522            | V     |
| 2021/02/18 02 | SR       | 59,40   | V     | 1,01     | V     | 87,74        | V     | 0,05     | V     | 0,25     | V     | 139,56         | V     | 30741            | V     |
| 2021/02/18 03 | SR       | 11,64   | V     | 0,44     | V     | 112,11       | V     | 0,00     | V     | 0,26     | V     | 139,10         | V     | 31027            | V     |
| 2021/02/18 04 | SR       | 44,14   | V     | 0,76     | V     | 93,81        | V     | 0,02     | V     | 0,27     | V     | 139,09         | V     | 30904            | V     |
| 2021/02/18 05 | SR       | 23,70   | V     | 0,48     | V     | 92,07        | V     | 0,00     | V     | 0,27     | V     | 139,23         | V     | 30845            | V     |
| 2021/02/18 06 | SR       | 35,23   | V     | 0,53     | V     | 80,48        | V     | 0,00     | V     | 0,26     | V     | 139,34         | V     | 30690            | V     |
| 2021/02/18 07 | SR       | 13,22   | V     | 0,46     | V     | 99,67        | V     | 0,00     | V     | 0,26     | V     | 139,43         | V     | 30720            | V     |
| 2021/02/18 08 | SR       | 51,74   | V     | 0,65     | V     | 71,48        | V     | 0,00     | V     | 0,26     | V     | 139,82         | V     | 30645            | V     |
| 2021/02/18 09 | SR       | 76,96   | V     | 0,88     | V     | 64,51        | V     | 0,03     | V     | 0,33     | V     | 140,20         | V     | 30641            | V     |
| 2021/02/18 10 | SR       | 39,66   | V     | 0,55     | V     | 69,00        | V     | 0,00     | V     | 0,62     | V     | 139,49         | V     | 32298            | V     |
| 2021/02/18 11 | SR       | 66,52   | V     | 1,00     | V     | 59,83        | V     | 0,09     | V     | 0,36     | V     | 139,55         | V     | 30715            | V     |
| 2021/02/18 12 | SR       | 54,41   | V     | 0,62     | V     | 62,49        | V     | 0,02     | V     | 0,44     | V     | 139,63         | V     | 30955            | V     |
| 2021/02/18 13 | SR       | 18,74   | V     | 0,50     | V     | 93,31        | V     | 0,03     | V     | 0,38     | V     | 139,07         | V     | 31099            | V     |
| 2021/02/18 14 | SR       | 12,86   | V     | 0,48     | V     | 106,80       | V     | 0,55     | V     | 0,36     | V     | 138,78         | V     | 31026            | V     |
| 2021/02/18 15 | SR       | 45,49   | V     | 0,90     | V     | 87,54        | V     | 1,07     | V     | 0,32     | V     | 139,30         | V     | 31075            | V     |
| 2021/02/18 16 | SR       | 78,57   | V     | 1,16     | V     | 78,01        | V     | 1,28     | V     | 0,37     | V     | 140,49         | V     | 30837            | V     |
| 2021/02/18 17 | SR       | 68,43   | V     | 1,31     | V     | 75,26        | V     | 1,39     | V     | 0,31     | V     | 140,49         | V     | 30956            | V     |
| 2021/02/18 18 | SR       | 110,40  | V     | 1,61     | V     | 57,44        | V     | 0,93     | V     | 0,30     | V     | 140,87         | V     | 30901            | V     |
| 2021/02/18 19 | SR       | 64,92   | V     | 0,81     | V     | 63,70        | V     | 0,61     | V     | 0,30     | V     | 141,27         | V     | 30965            | V     |
| 2021/02/18 20 | SR       | 72,93   | V     | 0,95     | V     | 62,99        | V     | 0,58     | V     | 0,38     | V     | 141,53         | V     | 30899            | V     |
| 2021/02/18 21 | SR       | 38,13   | V     | 0,81     | V     | 70,41        | V     | 0,61     | V     | 0,34     | V     | 141,02         | V     | 30715            | V     |
| 2021/02/18 22 | SR       | 84,58   | V     | 1,27     | V     | 58,94        | V     | 0,33     | V     | 0,29     | V     | 141,37         | V     | 30675            | V     |
| 2021/02/18 23 | SR       | 12,07   | V     | 0,59     | V     | 88,59        | V     | 0,34     | V     | 0,26     | V     | 140,77         | V     | 30922            | V     |
| 2021/02/18 24 | SR       | 21,88   | V     | 0,55     | V     | 79,18        | V     | 0,22     | V     | 0,24     | V     | 139,70         | V     | 31113            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 11.6-110.4   | 0.4-1.6     | 57.4-112.1   | 0.0-1.4      | 0.2-0.6     | 138.8-141.5 | 30522.3-32298.4 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 48.4         | 0.8         | 79           | 0.3          | 0.3         | 139.9       | 30911.9         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/02/19

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO_R021 |       | COT_R057 |       | NOX_NO2_R027 |       | SO2_R026 |       | PLV_R022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|---------|-------|----------|-------|--------------|-------|----------|-------|----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media   | Stato | Media    | Stato | Media        | Stato | Media    | Stato | Media    | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2021/02/19 01 | SR       | 18,31   | V     | 0,50     | V     | 80,38        | V     | 0,14     | V     | 0,26     | V     | 139,32         | V     | 31158            | V     |
| 2021/02/19 02 | SR       | 21,86   | V     | 0,50     | V     | 78,49        | V     | 0,08     | V     | 0,27     | V     | 139,42         | V     | 31094            | V     |
| 2021/02/19 03 | SR       | 28,16   | V     | 0,51     | V     | 70,59        | V     | 0,07     | V     | 0,28     | V     | 139,69         | V     | 30973            | V     |
| 2021/02/19 04 | SR       | 25,15   | V     | 0,52     | V     | 69,47        | V     | 0,07     | V     | 0,29     | V     | 140,04         | V     | 30891            | V     |
| 2021/02/19 05 | SR       | 38,88   | V     | 0,59     | V     | 63,73        | V     | 0,12     | V     | 0,29     | V     | 140,36         | V     | 30912            | V     |
| 2021/02/19 06 | SR       | 43,86   | V     | 0,62     | V     | 61,26        | V     | 0,03     | V     | 0,27     | V     | 140,45         | V     | 30884            | V     |
| 2021/02/19 07 | SR       | 44,59   | V     | 0,59     | V     | 58,71        | V     | 0,00     | V     | 0,26     | V     | 140,72         | V     | 30848            | V     |
| 2021/02/19 08 | SR       | 60,86   | V     | 0,75     | V     | 52,97        | V     | 0,02     | V     | 0,35     | V     | 141,09         | V     | 30842            | V     |
| 2021/02/19 09 | SR       | 66,34   | V     | 0,81     | V     | 55,87        | V     | 0,03     | V     | 0,74     | V     | 139,98         | V     | 30607            | V     |
| 2021/02/19 10 | SR       | 72,68   | V     | 0,87     | V     | 49,91        | V     | 0,00     | V     | 0,30     | V     | 138,89         | V     | 32113            | V     |
| 2021/02/19 11 | SR       | 49,60   | V     | 0,70     | V     | 59,30        | V     | 0,00     | V     | 0,32     | V     | 138,78         | V     | 30963            | V     |
| 2021/02/19 12 | SR       | 56,19   | V     | 0,73     | V     | 61,68        | V     | 0,00     | V     | 0,30     | V     | 138,93         | V     | 31005            | V     |
| 2021/02/19 13 | SR       | 64,00   | V     | 0,75     | V     | 57,91        | V     | 0,00     | V     | 0,28     | V     | 139,21         | V     | 31022            | V     |
| 2021/02/19 14 | SR       | 68,00   | V     | 0,84     | V     | 57,25        | V     | 0,02     | V     | 0,27     | V     | 139,30         | V     | 31078            | V     |
| 2021/02/19 15 | SR       | 85,41   | V     | 1,50     | V     | 64,66        | V     | 0,20     | V     | 0,29     | V     | 139,90         | V     | 30798            | V     |
| 2021/02/19 16 | SR       | 99,91   | V     | 1,64     | V     | 70,28        | V     | 0,15     | V     | 0,24     | V     | 140,22         | V     | 30558            | V     |
| 2021/02/19 17 | SR       | 99,78   | V     | 1,72     | V     | 72,55        | V     | 0,21     | V     | 0,23     | V     | 140,66         | V     | 30727            | V     |
| 2021/02/19 18 | SR       | 117,57  | V     | 2,12     | V     | 68,80        | V     | 0,27     | V     | 0,23     | V     | 141,02         | V     | 30425            | V     |
| 2021/02/19 19 | SR       | 82,99   | V     | 0,93     | V     | 61,92        | V     | 0,01     | V     | 0,84     | V     | 141,90         | V     | 30531            | V     |
| 2021/02/19 20 | SR       | 52,60   | V     | 0,76     | V     | 62,59        | V     | 0,00     | V     | 0,36     | V     | 142,18         | V     | 30478            | V     |
| 2021/02/19 21 | SR       | 96,05   | V     | 2,54     | V     | 58,43        | V     | 0,46     | V     | 0,37     | V     | 142,53         | V     | 30302            | V     |
| 2021/02/19 22 | SR       | 127,29  | V     | 4,51     | V     | 67,72        | V     | 1,18     | V     | 0,35     | V     | 142,98         | V     | 30556            | V     |
| 2021/02/19 23 | SR       | 47,18   | V     | 0,81     | V     | 73,42        | V     | 0,00     | V     | 0,35     | V     | 142,81         | V     | 30740            | V     |
| 2021/02/19 24 | SR       | 19,89   | V     | 0,65     | V     | 88,04        | V     | 0,00     | V     | 0,32     | V     | 142,25         | V     | 30875            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 18.3-127.3   | 0.5-4.5     | 49.9-88.0    | 0.0-1.2      | 0.2-0.8     | 138.8-143.0 | 30301.9-32113.5 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 62           | 1.1         | 65.2         | 0.1          | 0.3         | 140.5       | 30849.2         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



## CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/02/20

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO R 021 |       | COT R 057 |       | NOX NO2 R 027 |       | SO2 R 026 |       | PLV R 022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|----------|-------|-----------|-------|---------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media    | Stato | Media     | Stato | Media         | Stato | Media     | Stato | Media     | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2021/02/20 01 | SR       | 81,57    | V     | 1,67      | V     | 63,51         | V     | 0,01      | V     | 0,29      | V     | 141,34         | V     | 30541            | V     |
| 2021/02/20 02 | SR       | 63,27    | V     | 1,39      | V     | 65,22         | V     | 0,00      | V     | 0,29      | V     | 140,63         | V     | 30375            | V     |
| 2021/02/20 03 | SR       | 52,96    | V     | 0,97      | V     | 64,75         | V     | 0,00      | V     | 0,27      | V     | 140,71         | V     | 30427            | V     |
| 2021/02/20 04 | SR       | 51,94    | V     | 0,69      | V     | 60,62         | V     | 0,00      | V     | 0,27      | V     | 141,04         | V     | 30638            | V     |
| 2021/02/20 05 | SR       | 72,05    | V     | 0,73      | V     | 55,62         | V     | 0,00      | V     | 0,26      | V     | 141,01         | V     | 30188            | V     |
| 2021/02/20 06 | SR       | 75,19    | V     | 0,92      | V     | 57,53         | V     | 0,00      | V     | 0,26      | V     | 140,53         | V     | 29753            | V     |
| 2021/02/20 07 | SR       | 88,89    | V     | 1,09      | V     | 51,20         | V     | 0,00      | V     | 0,29      | V     | 141,66         | V     | 30359            | V     |
| 2021/02/20 08 | SR       | 102,91   | V     | 1,37      | V     | 49,59         | V     | 0,00      | V     | 0,29      | V     | 142,44         | V     | 30388            | V     |
| 2021/02/20 09 | SR       | 67,18    | V     | 0,99      | V     | 56,30         | V     | 0,00      | V     | 0,29      | V     | 142,64         | V     | 30379            | V     |
| 2021/02/20 10 | SR       | 49,19    | V     | 0,62      | V     | 65,07         | V     | 0,00      | V     | 0,29      | V     | 142,96         | V     | 32282            | V     |
| 2021/02/20 11 | SR       | 34,18    | V     | 0,54      | V     | 67,19         | V     | 0,00      | V     | 0,30      | V     | 143,16         | V     | 30921            | V     |
| 2021/02/20 12 | SR       | 33,44    | V     | 0,52      | V     | 66,37         | V     | 0,00      | V     | 0,29      | V     | 143,15         | V     | 31041            | V     |
| 2021/02/20 13 | SR       | 69,01    | V     | 0,98      | V     | 57,07         | V     | 0,04      | V     | 0,28      | V     | 143,19         | V     | 30649            | V     |
| 2021/02/20 14 | SR       | 66,70    | V     | 0,83      | V     | 60,05         | V     | 0,00      | V     | 0,39      | V     | 142,76         | V     | 30340            | V     |
| 2021/02/20 15 | SR       | 91,99    | V     | 1,18      | V     | 55,91         | V     | 0,06      | V     | 0,29      | V     | 140,13         | V     | 30099            | V     |
| 2021/02/20 16 | SR       | 31,16    | V     | 0,50      | V     | 76,16         | V     | 0,00      | V     | 0,34      | V     | 140,83         | V     | 31376            | V     |
| 2021/02/20 17 | SR       | 50,69    | V     | 0,60      | V     | 66,84         | V     | 0,00      | V     | 0,31      | V     | 141,42         | V     | 31430            | V     |
| 2021/02/20 18 | SR       | 33,55    | V     | 0,51      | V     | 76,26         | V     | 0,00      | V     | 0,35      | V     | 141,65         | V     | 31448            | V     |
| 2021/02/20 19 | SR       | 36,01    | V     | 0,54      | V     | 69,13         | V     | 0,00      | V     | 0,31      | V     | 141,57         | V     | 31313            | V     |
| 2021/02/20 20 | SR       | 65,79    | V     | 0,80      | V     | 59,12         | V     | 0,00      | V     | 0,28      | V     | 141,54         | V     | 31168            | V     |
| 2021/02/20 21 | SR       | 31,17    | V     | 0,63      | V     | 71,83         | V     | 0,00      | V     | 0,27      | V     | 141,63         | V     | 31226            | V     |
| 2021/02/20 22 | SR       | 56,36    | V     | 0,85      | V     | 61,32         | V     | 0,00      | V     | 0,27      | V     | 141,79         | V     | 31272            | V     |
| 2021/02/20 23 | SR       | 59,04    | V     | 1,05      | V     | 68,75         | V     | 0,03      | V     | 0,27      | V     | 142,09         | V     | 31339            | V     |
| 2021/02/20 24 | SR       | 30,04    | V     | 0,63      | V     | 80,68         | V     | 0,00      | V     | 0,29      | V     | 142,14         | V     | 31412            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 30.0-102.9   | 0.5-1.7     | 49.6-80.7    | 0.0-0.1      | 0.3-0.4     | 140.1-143.2 | 29752.9-32282.3 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 58.1         | 0.9         | 63.6         | 0            | 0.3         | 141.7       | 30848.5         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/02/21

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO_R021 |       | COT_R057 |       | NOX_NO2_R027 |       | SO2_R026 |       | PLV_R022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|---------|-------|----------|-------|--------------|-------|----------|-------|----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media   | Stato | Media    | Stato | Media        | Stato | Media    | Stato | Media    | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2021/02/21 01 | SR       | 26,53   | V     | 0,57     | V     | 79,34        | V     | 0,00     | V     | 0,30     | V     | 142,21         | V     | 31502            | V     |
| 2021/02/21 02 | SR       | 34,74   | V     | 0,59     | V     | 72,60        | V     | 0,00     | V     | 0,30     | V     | 142,47         | V     | 31316            | V     |
| 2021/02/21 03 | SR       | 24,91   | V     | 0,56     | V     | 80,85        | V     | 0,00     | V     | 0,30     | V     | 142,66         | V     | 31233            | V     |
| 2021/02/21 04 | SR       | 33,95   | V     | 0,60     | V     | 82,99        | V     | 0,00     | V     | 0,30     | V     | 142,67         | V     | 31245            | V     |
| 2021/02/21 05 | SR       | 35,64   | V     | 0,60     | V     | 83,24        | V     | 0,00     | V     | 0,30     | V     | 142,71         | V     | 31330            | V     |
| 2021/02/21 06 | SR       | 32,73   | V     | 0,62     | V     | 86,06        | V     | 0,00     | V     | 0,55     | V     | 143,05         | V     | 31278            | V     |
| 2021/02/21 07 | SR       | 39,64   | V     | 0,76     | V     | 87,59        | V     | 0,00     | V     | 1,31     | V     | 143,79         | V     | 31040            | V     |
| 2021/02/21 08 | SR       | 87,82   | V     | 2,35     | V     | 85,51        | V     | 0,25     | V     | 0,38     | V     | 141,41         | V     | 31009            | V     |
| 2021/02/21 09 | SR       | 53,07   | V     | 0,89     | V     | 78,90        | V     | 0,02     | V     | 0,36     | V     | 140,86         | V     | 31442            | V     |
| 2021/02/21 10 | SR       | 122,49  | V     | 3,49     | V     | 75,01        | V     | 0,58     | V     | 0,38     | V     | 141,13         | V     | 32312            | V     |
| 2021/02/21 11 | SR       | 83,98   | V     | 2,69     | V     | 79,07        | V     | 0,40     | V     | 0,32     | V     | 140,27         | V     | 31347            | V     |
| 2021/02/21 12 | SR       | 130,61  | V     | 4,39     | V     | 82,42        | V     | 1,19     | V     | 0,38     | V     | 140,25         | V     | 31335            | V     |
| 2021/02/21 13 | SR       | 129,20  | V     | 4,91     | V     | 77,87        | V     | 1,26     | V     | 0,30     | V     | 140,12         | V     | 31435            | V     |
| 2021/02/21 14 | SR       | 96,81   | V     | 2,76     | V     | 76,31        | V     | 0,42     | V     | 0,38     | V     | 140,20         | V     | 31494            | V     |
| 2021/02/21 15 | SR       | 113,69  | V     | 2,45     | V     | 53,29        | V     | 0,29     | V     | 0,38     | V     | 140,32         | V     | 31378            | V     |
| 2021/02/21 16 | SR       | 58,53   | V     | 0,71     | V     | 54,95        | V     | 0,01     | V     | 0,41     | V     | 139,60         | V     | 31460            | V     |
| 2021/02/21 17 | SR       | 95,55   | V     | 1,21     | V     | 45,01        | V     | 0,06     | V     | 0,36     | V     | 139,35         | V     | 31540            | V     |
| 2021/02/21 18 | SR       | 109,82  | V     | 1,43     | V     | 43,93        | V     | 0,07     | V     | 0,35     | V     | 139,72         | V     | 31457            | V     |
| 2021/02/21 19 | SR       | 82,99   | V     | 1,30     | V     | 49,83        | V     | 0,05     | V     | 0,35     | V     | 140,18         | V     | 31508            | V     |
| 2021/02/21 20 | SR       | 81,25   | V     | 1,14     | V     | 46,34        | V     | 0,03     | V     | 0,35     | V     | 140,47         | V     | 31367            | V     |
| 2021/02/21 21 | SR       | 45,03   | V     | 0,77     | V     | 60,07        | V     | 0,00     | V     | 0,55     | V     | 140,96         | V     | 31527            | V     |
| 2021/02/21 22 | SR       | 27,54   | V     | 0,64     | V     | 70,92        | V     | 0,00     | V     | 0,40     | V     | 141,24         | V     | 31461            | V     |
| 2021/02/21 23 | SR       | 30,54   | V     | 0,56     | V     | 68,57        | V     | 0,00     | V     | 0,39     | V     | 141,23         | V     | 31488            | V     |
| 2021/02/21 24 | SR       | 23,51   | V     | 0,51     | V     | 77,18        | V     | 0,00     | V     | 0,39     | V     | 141,30         | V     | 31577            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 23.5-130.6   | 0.5-4.9     | 43.9-87.6    | 0.0-1.3      | 0.3-1.3     | 139.3-143.8 | 31009.3-32312.5 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 66.7         | 1.5         | 70.7         | 0.2          | 0.4         | 141.2       | 31420.1         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: