

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/02/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/02/22 01	SR	32,76	V	0,53	V	79,47	V	0,00	V	0,34	V	141,40	V	31461	V
2021/02/22 02	SR	26,82	V	0,49	V	82,28	V	0,00	V	0,30	V	141,38	V	31569	V
2021/02/22 03	SR	23,75	V	0,49	V	87,49	V	0,00	V	0,31	V	141,51	V	31465	V
2021/02/22 04	SR	21,58	V	0,47	V	89,72	V	0,00	V	0,31	V	141,58	V	31546	V
2021/02/22 05	SR	30,51	V	0,49	V	81,23	V	0,00	V	0,32	V	141,91	V	31466	V
2021/02/22 06	SR	44,27	V	0,59	V	73,44	V	0,00	V	0,33	V	142,26	V	31485	V
2021/02/22 07	SR	91,42	V	2,16	V	68,50	V	0,27	V	1,20	V	143,28	V	31326	V
2021/02/22 08	SR	104,91	V	1,81	V	57,33	V	0,16	V	0,57	V	141,48	V	31153	V
2021/02/22 09	SR	130,19	V	2,03	V	60,13	V	0,10	V	0,41	V	139,96	V	31447	V
2021/02/22 10	SR	127,76	V	3,05	V	59,22	V	0,36	V	0,37	V	140,11	V	32919	V
2021/02/22 11	SR	110,72	V	2,03	V	61,25	V	0,14	V	0,34	V	140,38	V	32745	V
2021/02/22 12	SR	108,59	V	1,67	V	54,32	V	0,10	V	0,40	V	140,34	V	31427	V
2021/02/22 13	SR	109,74	V	1,63	V	52,92	V	0,09	V	0,32	V	140,20	V	31956	V
2021/02/22 14	SR	109,56	V	1,35	V	51,78	V	0,04	V	0,35	V	140,46	V	32031	V
2021/02/22 15	SR	67,69	V	0,79	V	55,56	V	0,00	V	0,32	V	140,04	V	32053	V
2021/02/22 16	SR	94,71	V	0,99	V	46,29	V	0,00	V	0,87	V	138,78	V	31952	V
2021/02/22 17	SR	40,04	V	0,58	V	64,90	V	0,00	V	0,34	V	138,14	V	32159	V
2021/02/22 18	SR	80,77	V	1,27	V	69,05	V	0,07	V	0,33	V	138,31	V	32197	V
2021/02/22 19	SR	57,68	V	0,73	V	59,04	V	0,00	V	0,32	V	138,76	V	31988	V
2021/02/22 20	SR	99,10	V	1,15	V	57,34	V	0,01	V	0,31	V	138,94	V	31968	V
2021/02/22 21	SR	79,15	V	1,32	V	68,08	V	0,06	V	0,31	V	139,14	V	31984	V
2021/02/22 22	SR	115,12	V	2,71	V	54,77	V	0,28	V	0,42	V	139,85	V	31875	V
2021/02/22 23	SR	149,65	V	2,36	V	50,38	V	0,16	V	0,49	V	139,73	V	31919	V
2021/02/22 24	SR	121,60	V	3,99	V	54,51	V	0,76	V	0,38	V	139,10	V	32063	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	21.6-149.6	0.5-4.0	46.3-89.7	0.0-0.8	0.3-1.2	138.1-143.3	31153.5-32918.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	82.4	1.4	64.1	0.1	0.4	140.3	31839.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Giovanni Pisto

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/02/23

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/02/23 01	SR	132,55	V	2,76	V	65,47	V	0,29	V	0,31	V	138,94	V	31985	V
2021/02/23 02	SR	72,06	V	0,89	V	54,27	V	0,01	V	0,35	V	139,27	V	31898	V
2021/02/23 03	SR	112,07	V	1,55	V	46,64	V	0,06	V	0,37	V	140,49	V	31687	V
2021/02/23 04	SR	44,89	V	0,64	V	62,22	V	0,00	V	0,34	V	141,12	V	31807	V
2021/02/23 05	SR	34,03	V	0,53	V	65,42	V	0,00	V	0,32	V	141,43	V	31815	V
2021/02/23 06	SR	46,30	V	0,75	V	62,42	V	0,02	V	0,32	V	141,63	V	31859	V
2021/02/23 07	SR	87,88	V	1,41	V	61,88	V	0,07	V	1,60	V	142,36	V	31443	V
2021/02/23 08	SR	128,42	V	2,33	V	66,57	V	0,19	V	0,34	V	141,32	V	31766	V
2021/02/23 09	SR	61,97	V	0,80	V	72,62	V	0,00	V	0,32	V	141,22	V	31951	V
2021/02/23 10	SR	155,68	V	3,73	V	50,45	V	0,67	V	0,38	V	141,54	V	33577	V
2021/02/23 11	SR	62,94	V	1,38	V	64,98	V	0,17	V	0,37	V	141,68	V	32361	V
2021/02/23 12	SR	84,57	V	1,01	V	57,61	V	0,02	V	0,42	V	141,31	V	32732	V
2021/02/23 13	SR	75,95	V	0,86	V	58,93	V	0,01	V	0,37	V	141,73	V	32699	V
2021/02/23 14	SR	82,47	V	0,72	V	56,24	V	0,00	V	0,36	V	142,28	V	32627	V
2021/02/23 15	SR	57,86	V	0,74	V	64,75	V	0,02	V	0,42	V	142,74	V	32639	V
2021/02/23 16	SR	38,73	V	0,55	V	72,25	V	0,00	V	0,37	V	142,13	V	32589	V
2021/02/23 17	SR	67,83	V	0,94	V	58,03	V	0,02	V	0,34	V	141,74	V	32344	V
2021/02/23 18	SR	79,66	V	1,43	V	64,51	V	0,08	V	0,30	V	141,79	V	32496	V
2021/02/23 19	SR	57,43	V	0,77	V	72,84	V	0,00	V	0,28	V	141,62	V	32511	V
2021/02/23 20	SR	92,97	V	1,30	V	62,60	V	0,04	V	0,25	V	141,77	V	32267	V
2021/02/23 21	SR	75,06	V	1,05	V	68,18	V	0,03	V	0,24	V	141,80	V	32351	V
2021/02/23 22	SR	74,49	V	0,94	V	63,92	V	0,02	V	0,24	V	142,00	V	32218	V
2021/02/23 23	SR	75,12	V	0,80	V	61,06	V	0,00	V	0,32	V	142,29	V	32211	V
2021/02/23 24	SR	158,80	V	1,87	V	41,53	V	0,05	V	0,28	V	141,07	V	32093	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	34.0-158.8	0.5-3.7	41.5-72.8	0.0-0.7	0.2-1.6	138.9-142.7	31443.3-33577.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	81.7	1.2	61.5	0.1	0.4	141.5	32246.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Spencer Paves

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/02/24

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/02/24 01	SR	133,97	V	1,48	V	45,10	V	0,03	V	0,26	V	140,37	V	32205	V
2021/02/24 02	SR	70,32	V	0,80	V	57,28	V	0,00	V	0,26	V	140,22	V	32034	V
2021/02/24 03	SR	73,40	V	1,02	V	69,16	V	0,02	V	0,23	V	142,04	V	31902	V
2021/02/24 04	SR	16,70	V	0,47	V	96,10	V	0,00	V	0,25	V	142,06	V	32285	V
2021/02/24 05	SR	57,79	V	0,80	V	68,10	V	0,01	V	0,29	V	142,75	V	32177	V
2021/02/24 06	SR	70,32	V	1,23	V	71,76	V	0,06	V	0,28	V	143,40	V	32015	V
2021/02/24 07	SR	69,52	V	0,96	V	66,92	V	0,01	V	0,30	V	143,52	V	32108	V
2021/02/24 08	SR	56,90	V	0,68	V	66,45	V	0,00	V	0,32	V	143,66	V	32274	V
2021/02/24 09	SR	52,57	V	0,70	V	65,69	V	0,00	V	0,32	V	143,97	V	32242	V
2021/02/24 10	SR	70,79	V	0,78	V	57,48	V	0,00	V	0,43	V	144,21	V	32887	V
2021/02/24 11	SR	60,91	V	0,72	V	57,56	V	0,00	V	0,36	V	143,32	V	32292	V
2021/02/24 12	SR	45,75	V	0,67	V	54,86	V	0,00	V	0,37	V	142,96	V	31932	V
2021/02/24 13	SR	69,51	V	0,78	V	51,67	V	0,00	V	0,35	V	143,51	V	31912	V
2021/02/24 14	SR	73,81	V	0,97	V	49,30	V	0,00	V	0,33	V	143,74	V	31715	V
2021/02/24 15	SR	67,22	V	0,92	V	50,85	V	0,00	V	0,31	V	143,90	V	31692	V
2021/02/24 16	SR	74,38	V	0,85	V	52,77	V	0,00	V	0,29	V	144,47	V	31423	V
2021/02/24 17	SR	75,52	V	0,85	V	51,00	V	0,00	V	0,36	V	144,37	V	31422	V
2021/02/24 18	SR	67,25	V	0,85	V	57,31	V	0,00	V	0,28	V	143,66	V	31465	V
2021/02/24 19	SR	88,24	V	1,59	V	56,76	V	0,00	V	0,26	V	143,96	V	31756	V
2021/02/24 20	SR	43,66	V	0,79	V	66,37	V	0,00	V	0,26	V	144,49	V	31870	V
2021/02/24 21	SR	55,55	V	0,78	V	64,43	V	0,01	V	0,26	V	144,89	V	31848	V
2021/02/24 22	SR	54,07	V	0,77	V	57,60	V	0,00	V	0,31	V	145,10	V	32273	V
2021/02/24 23	SR	41,55	V	0,64	V	61,83	V	0,00	V	0,37	V	145,10	V	32375	V
2021/02/24 24	SR	45,89	V	0,85	V	66,62	V	0,00	V	0,31	V	144,64	V	32018	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.7-134.0	0.5-1.6	45.1-96.1	0.0-0.1	0.2-0.4	140.2-145.1	31421.6-32886.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	64	0.9	61	0	0.3	143.5	32005
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Giovanni P. 16

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/02/25

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/02/25 01	SR	25,31	V	0,85	V	74,94	V	0,00	V	0,31	V	144,51	V	31958	V
2021/02/25 02	SR	37,07	V	0,61	V	63,87	V	0,00	V	0,32	V	144,51	V	31749	V
2021/02/25 03	SR	5,07	V	0,51	V	128,84	V	0,00	V	0,35	V	144,18	V	31882	V
2021/02/25 04	SR	21,10	V	0,66	V	81,43	V	0,00	V	0,31	V	143,88	V	31846	V
2021/02/25 05	SR	58,76	V	0,95	V	55,43	V	0,00	V	0,29	V	144,32	V	31813	V
2021/02/25 06	SR	81,51	V	1,20	V	45,97	V	0,00	V	0,31	V	144,69	V	31816	V
2021/02/25 07	SR	63,37	V	1,43	V	57,91	V	0,08	V	0,35	V	141,64	V	32211	V
2021/02/25 08	SR	78,59	V	1,20	V	47,50	V	0,00	V	0,32	V	144,14	V	32085	V
2021/02/25 09	SR	107,82	V	2,65	V	52,05	V	0,04	V	0,35	V	145,80	V	32029	V
2021/02/25 10	SR	65,57	V	1,74	V	60,44	V	0,00	V	0,35	V	145,24	V	32878	V
2021/02/25 11	SR	98,25	V	1,23	V	52,29	V	0,00	V	0,61	V	144,38	V	32763	V
2021/02/25 12	SR	92,54	V	1,13	V	55,55	V	0,00	V	1,11	V	143,38	V	32148	V
2021/02/25 13	SR	108,25	V	1,44	V	53,10	V	0,00	V	0,44	V	142,18	V	32420	V
2021/02/25 14	SR	55,91	V	0,76	V	66,83	V	0,01	V	0,38	V	141,97	V	32597	V
2021/02/25 15	SR	89,50	V	0,90	V	49,71	V	0,00	V	0,35	V	142,32	V	32318	V
2021/02/25 16	SR	50,64	V	0,47	V	62,22	V	0,00	V	0,37	V	142,37	V	32039	V
2021/02/25 17	SR	62,08	V	0,94	V	65,34	V	0,08	V	0,27	V	142,04	V	31781	V
2021/02/25 18	SR	32,44	V	0,38	V	74,01	V	0,00	V	0,24	V	142,11	V	31654	V
2021/02/25 19	SR	82,13	V	1,75	V	61,06	V	0,22	V	0,25	V	142,40	V	31606	V
2021/02/25 20	SR	88,57	V	1,55	V	63,49	V	0,16	V	0,25	V	142,16	V	31696	V
2021/02/25 21	SR	67,31	V	0,95	V	67,22	V	0,06	V	0,26	V	140,77	V	32051	V
2021/02/25 22	SR	63,48	V	0,59	V	54,39	V	0,00	V	0,35	V	141,01	V	32291	V
2021/02/25 23	SR	102,45	V	2,35	V	47,59	V	0,52	V	0,40	V	142,32	V	32351	V
2021/02/25 24	SR	112,16	V	1,55	V	45,42	V	0,01	V	0,40	V	143,82	V	31714	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.1-112.2	0.4-2.7	45.4-128.8	0.0-0.5	0.2-1.1	140.8-145.8	31605.6-32878.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	68.7	1.2	61.9	0	0.4	143.2	32070.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/02/26

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/02/26 01	SR	133,83	V	2,42	V	44,30	V	0,17	V	0,35	V	145,20	V	31424	V
2021/02/26 02	SR	67,70	V	1,46	V	69,08	V	0,19	V	0,38	V	145,59	V	31659	V
2021/02/26 03	SR	39,62	V	0,65	V	76,66	V	0,01	V	0,40	V	145,46	V	31840	V
2021/02/26 04	SR	24,74	V	0,52	V	74,83	V	0,00	V	0,43	V	145,50	V	32001	V
2021/02/26 05	SR	48,15	V	0,67	V	70,59	V	0,00	V	0,42	V	145,94	V	32164	V
2021/02/26 06	SR	60,36	V	1,18	V	73,35	V	0,08	V	0,44	V	146,05	V	32205	V
2021/02/26 07	SR	77,35	V	1,41	V	72,41	V	0,06	V	0,47	V	145,85	V	32319	V
2021/02/26 08	SR	30,70	V	0,62	V	82,27	V	0,00	V	0,91	V	145,27	V	32342	V
2021/02/26 09	SR	72,38	V	0,99	V	56,30	V	0,00	V	0,77	V	142,62	V	32490	V
2021/02/26 10	SR	36,87	V	0,85	V	84,56	V	0,00	V	0,46	V	141,59	V	32778	V
2021/02/26 11	SR	6,32	V	0,45	V	111,13	V	0,00	V	0,50	V	141,27	V	32779	V
2021/02/26 12	SR	8,29	V	0,42	V	106,08	V	0,00	V	0,45	V	141,52	V	32610	V
2021/02/26 13	SR	11,52	V	0,40	V	104,06	V	0,00	V	0,40	V	141,58	V	32286	V
2021/02/26 14	SR	13,34	V	0,41	V	104,10	V	0,00	V	0,39	V	141,52	V	32039	V
2021/02/26 15	SR	17,49	V	0,45	V	92,25	V	0,00	V	0,38	V	141,28	V	32000	V
2021/02/26 16	SR	12,00	V	0,44	V	96,99	V	0,00	V	0,36	V	141,40	V	31954	V
2021/02/26 17	SR	11,90	V	0,46	V	91,39	V	0,00	V	0,36	V	141,45	V	31713	V
2021/02/26 18	SR	7,79	V	0,58	V	101,17	V	0,00	V	0,31	V	141,54	V	31530	V
2021/02/26 19	SR	41,76	V	1,03	V	69,59	V	0,00	V	0,29	V	141,48	V	31483	V
2021/02/26 20	SR	76,22	V	1,30	V	55,64	V	0,02	V	0,31	V	141,85	V	31612	V
2021/02/26 21	SR	94,64	V	0,95	V	45,96	V	0,00	V	0,30	V	142,31	V	31752	V
2021/02/26 22	SR	61,27	V	1,02	V	75,06	V	0,02	V	0,30	V	142,63	V	31918	V
2021/02/26 23	SR	102,65	V	2,17	V	53,36	V	0,19	V	0,31	V	143,90	V	32086	V
2021/02/26 24	SR	60,82	V	0,77	V	56,53	V	0,00	V	0,32	V	144,81	V	32159	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.3-133.8	0.4-2.4	44.3-111.1	0.0-0.2	0.3-0.9	141.3-146.0	31423.8-32779.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	46.6	0.9	77.8	0	0.4	143.2	32047.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:


RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/02/27

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/02/27 01	SR	116,69	V	1,92	V	51,88	V	0,14	V	1,45	V	145,29	V	31905	V
2021/02/27 02	SR	96,43	V	1,10	V	58,78	V	0,01	V	0,37	V	143,75	V	32059	V
2021/02/27 03	SR	128,00	V	1,92	V	59,78	V	0,12	V	0,34	V	143,86	V	32219	V
2021/02/27 04	SR	91,68	V	2,38	V	75,81	V	0,41	V	0,29	V	144,33	V	32138	V
2021/02/27 05	SR	60,03	V	0,69	V	67,05	V	0,00	V	0,30	V	144,34	V	32238	V
2021/02/27 06	SR	54,31	V	0,64	V	64,66	V	0,00	V	0,29	V	144,55	V	32251	V
2021/02/27 07	SR	20,57	V	0,44	V	79,68	V	0,00	V	0,31	V	144,45	V	32239	V
2021/02/27 08	SR	21,31	V	0,49	V	79,63	V	0,00	V	0,32	V	144,53	V	32332	V
2021/02/27 09	SR	25,36	V	0,49	V	78,41	V	0,00	V	0,32	V	144,57	V	32362	V
2021/02/27 10	SR	73,56	V	0,86	V	51,76	V	0,00	V	0,42	V	144,25	V	32354	V
2021/02/27 11	SR	45,68	V	0,53	V	61,02	V	0,00	V	0,31	V	141,70	V	32179	V
2021/02/27 12	SR	29,69	V	0,46	V	70,14	V	0,00	V	0,33	V	141,34	V	32197	V
2021/02/27 13	SR	33,75	V	0,50	V	67,24	V	0,00	V	0,36	V	141,39	V	32185	V
2021/02/27 14	SR	47,31	V	0,56	V	57,27	V	0,00	V	0,36	V	141,78	V	31914	V
2021/02/27 15	SR	25,61	V	0,44	V	70,87	V	0,00	V	0,38	V	142,09	V	31851	V
2021/02/27 16	SR	79,91	V	0,87	V	49,38	V	0,01	V	0,37	V	142,34	V	31723	V
2021/02/27 17	SR	78,57	V	0,96	V	45,74	V	0,02	V	0,60	V	142,67	V	31645	V
2021/02/27 18	SR	61,52	V	0,71	V	54,49	V	0,00	V	0,57	V	141,39	V	31669	V
2021/02/27 19	SR	59,99	V	0,73	V	54,29	V	0,00	V	0,40	V	141,19	V	31593	V
2021/02/27 20	SR	62,31	V	0,70	V	63,91	V	0,00	V	0,35	V	141,26	V	31552	V
2021/02/27 21	SR	46,59	V	0,67	V	67,58	V	0,00	V	0,34	V	141,57	V	31511	V
2021/02/27 22	SR	28,45	V	0,60	V	72,95	V	0,00	V	0,35	V	142,20	V	31550	V
2021/02/27 23	SR	72,89	V	1,13	V	64,45	V	0,03	V	0,41	V	142,81	V	31706	V
2021/02/27 24	SR	64,44	V	0,88	V	67,92	V	0,01	V	0,34	V	142,26	V	31711	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	20.6-128.0	0.4-2.4	45.7-79.7	0.0-0.4	0.3-1.5	141.2-145.3	31511.3-32361.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	59.4	0.9	63.9	0	0.4	142.9	31961.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/02/28

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/02/28 01	SR	67,02	V	1,10	V	67,43	V	0,06	V	0,34	V	142,27	V	31683	V
2021/02/28 02	SR	59,83	V	0,76	V	67,48	V	0,00	V	0,33	V	142,63	V	31632	V
2021/02/28 03	SR	32,54	V	0,63	V	78,86	V	0,00	V	0,36	V	143,01	V	30408	V
2021/02/28 04	SR	57,02	V	1,88	V	79,85	V	0,27	V	0,34	V	143,31	V	32191	V
2021/02/28 05	SR	40,20	V	1,12	V	88,44	V	0,13	V	0,37	V	143,34	V	32080	V
2021/02/28 06	SR	24,69	V	0,53	V	95,52	V	0,00	V	0,38	V	143,48	V	31999	V
2021/02/28 07	SR	21,64	V	0,49	V	96,46	V	0,00	V	0,37	V	143,55	V	31868	V
2021/02/28 08	SR	19,56	V	0,45	V	98,29	V	0,00	V	0,30	V	143,34	V	31905	V
2021/02/28 09	SR	37,75	V	0,63	V	87,14	V	0,00	V	0,36	V	142,98	V	31871	V
2021/02/28 10	SR	17,53	V	0,40	V	93,75	V	0,00	V	0,29	V	141,79	V	33338	V
2021/02/28 11	SR	20,31	V	0,44	V	94,27	V	0,00	V	0,29	V	141,68	V	33090	V
2021/02/28 12	SR	33,86	V	0,58	V	86,48	V	0,01	V	0,35	V	141,91	V	31792	V
2021/02/28 13	SR	52,87	V	0,59	V	61,82	V	0,00	V	0,37	V	142,38	V	33152	V
2021/02/28 14	SR	26,98	V	0,44	V	82,66	V	0,00	V	0,35	V	142,71	V	32962	V
2021/02/28 15	SR	58,92	V	0,73	V	67,01	V	0,02	V	0,33	V	143,11	V	33077	V
2021/02/28 16	SR	39,25	V	0,57	V	73,48	V	0,00	V	1,58	V	143,18	V	31855	V
2021/02/28 17	SR	37,51	V	0,48	V	85,66	V	0,00	V	0,68	V	140,16	V	33233	V
2021/02/28 18	SR	42,85	V	0,53	V	82,05	V	0,00	V	0,36	V	139,03	V	33259	V
2021/02/28 19	SR	49,48	V	0,54	V	76,24	V	0,00	V	0,35	V	139,06	V	33270	V
2021/02/28 20	SR	24,03	V	0,45	V	94,67	V	0,00	V	0,34	V	139,24	V	33082	V
2021/02/28 21	SR	25,33	V	0,44	V	89,40	V	0,00	V	0,34	V	139,32	V	33087	V
2021/02/28 22	SR	50,13	V	0,55	V	66,60	V	0,00	V	0,33	V	139,80	V	33101	V
2021/02/28 23	SR	48,70	V	0,53	V	65,25	V	0,00	V	0,32	V	140,19	V	33212	V
2021/02/28 24	SR	76,52	V	0,73	V	57,92	V	0,00	V	0,31	V	140,51	V	33242	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	17.5-76.5	0.4-1.9	57.9-98.3	0.0-0.3	0.3-1.6	139.0-143.5	30408.1-33337.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	40.2	0.7	80.7	0	0.4	141.7	32516.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: