

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/02/26

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/02/26 01	SR	38,06	V	0,53	V	86,25	V	0,00	V	0,99	V	112,77	V	29317	V
2020/02/26 02	SR	68,43	V	1,00	V	71,36	V	0,01	V	0,98	V	113,05	V	28964	V
2020/02/26 03	SR	68,43	V	1,31	V	81,50	V	0,08	V	1,01	V	113,23	V	28914	V
2020/02/26 04	SR	48,10	V	0,76	V	87,02	V	0,01	V	0,97	V	113,34	V	28888	V
2020/02/26 05	SR	97,35	V	3,22	V	78,17	V	0,42	V	1,09	V	111,57	V	28369	V
2020/02/26 06	SR	56,77	V	1,05	V	77,60	V	0,08	V	0,95	V	107,77	V	28625	V
2020/02/26 07	SR	33,34	V	0,45	V	80,55	V	0,00	V	0,85	V	107,35	V	28693	V
2020/02/26 08	SR	50,77	V	0,70	V	66,98	V	0,00	V	0,85	V	106,35	V	28235	V
2020/02/26 09	SR	31,56	V	0,35	V	84,19	V	0,00	V	0,69	V	106,89	V	28306	V
2020/02/26 10	SR	21,88	V	0,33	V	93,23	V	0,00	V	0,83	V	111,46	V	29816	V
2020/02/26 11	SR	20,44	V	0,32	V	94,73	V	0,00	V	0,78	V	111,06	V	27869	V
2020/02/26 12	SR	13,02	V	0,29	V	111,37	V	0,00	V	0,97	V	112,68	V	29027	V
2020/02/26 13	SR	27,11	V	0,42	V	90,76	V	0,00	V	1,09	V	113,29	V	28630	V
2020/02/26 14	SR	12,78	V	0,29	V	108,41	V	0,00	V	1,05	V	109,96	V	29082	V
2020/02/26 15	SR	28,23	V	0,40	V	83,14	V	0,00	V	0,98	V	107,66	V	28552	V
2020/02/26 16	SR	17,32	V	0,33	V	103,97	V	0,00	V	0,92	V	107,12	V	28475	V
2020/02/26 17	SR	28,56	V	0,43	V	84,87	V	0,00	V	0,91	V	107,42	V	28658	V
2020/02/26 18	SR	68,78	V	0,94	V	63,84	V	0,00	V	0,88	V	107,80	V	27864	V
2020/02/26 19	SR	63,26	V	0,81	V	65,30	V	0,00	V	0,93	V	107,25	V	27640	V
2020/02/26 20	SR	79,43	V	0,85	V	64,62	V	0,00	V	0,82	V	107,17	V	27128	V
2020/02/26 21	SR	78,55	V	1,01	V	70,80	V	0,00	V	0,75	V	107,39	V	26922	V
2020/02/26 22	SR	80,98	V	0,92	V	68,44	V	0,00	V	0,71	V	107,14	V	27162	V
2020/02/26 23	SR	88,80	V	1,36	V	65,17	V	0,00	V	0,62	V	106,98	V	27136	V
2020/02/26 24	SR	86,31	V	1,24	V	68,11	V	0,00	V	0,69	V	107,29	V	27203	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.8-97.4	0.3-3.2	63.8-111.4	0.0-0.4	0.6-1.1	106.4-113.3	26921.6-29816.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	50.3	0.8	81.3	0	0.9	109.3	28311.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/02/27

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	I6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	I8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/02/27 01	SR	59,38	V	0,83	V	74,04	V	0,00	V	0,78	V	107,09	V	27473	V
2020/02/27 02	SR	19,63	V	0,40	V	106,67	V	0,00	V	0,95	V	106,59	V	28341	V
2020/02/27 03	SR	22,20	V	0,43	V	90,55	V	0,00	V	0,84	V	107,07	V	28258	V
2020/02/27 04	SR	40,64	V	0,60	V	70,34	V	0,00	V	0,81	V	107,47	V	27997	V
2020/02/27 05	SR	64,28	V	1,12	V	66,65	V	0,03	V	0,87	V	106,64	V	27858	V
2020/02/27 06	SR	54,26	V	1,02	V	72,99	V	0,03	V	1,40	V	105,88	V	27508	V
2020/02/27 07	SR	80,61	V	1,27	V	61,63	V	0,00	V	0,91	V	104,99	V	27218	V
2020/02/27 08	SR	42,36	V	0,77	V	84,94	V	0,00	V	0,84	V	107,11	V	28114	V
2020/02/27 09	SR	87,42	V	1,53	V	63,95	V	0,00	V	0,91	V	111,52	V	27625	V
2020/02/27 10	SR	111,03	V	2,64	V	55,33	V	0,20	V	0,86	V	112,85	V	30215	V
2020/02/27 11	SR	57,37	V	0,78	V	54,49	V	0,00	V	0,92	V	113,50	V	30918	V
2020/02/27 12	SR	84,53	V	1,20	V	53,66	V	0,00	V	0,94	V	108,35	V	27811	V
2020/02/27 13	SR	51,81	V	0,67	V	65,59	V	0,00	V	0,95	V	106,39	V	27936	V
2020/02/27 14	SR	54,71	V	0,72	V	66,89	V	0,00	V	1,05	V	106,49	V	27906	V
2020/02/27 15	SR	57,77	V	0,98	V	67,58	V	0,00	V	1,32	V	104,90	V	27853	V
2020/02/27 16	SR	60,15	V	1,23	V	80,44	V	0,04	V	0,92	V	105,24	V	28210	V
2020/02/27 17	SR	28,36	V	0,46	V	78,74	V	0,00	V	0,76	V	106,89	V	28725	V
2020/02/27 18	SR	71,38	V	1,16	V	58,66	V	0,00	V	0,85	V	105,86	V	28206	V
2020/02/27 19	SR	115,28	V	2,04	V	43,06	V	0,02	V	0,74	V	105,73	V	27904	V
2020/02/27 20	SR	92,57	V	1,88	V	54,92	V	0,01	V	0,84	V	105,84	V	28002	V
2020/02/27 21	SR	67,92	V	1,40	V	59,68	V	0,01	V	0,73	V	105,79	V	28280	V
2020/02/27 22	SR	79,61	V	2,13	V	58,65	V	0,12	V	0,80	V	105,71	V	28807	V
2020/02/27 23	SR	120,58	V	3,31	V	39,65	V	0,14	V	0,74	V	105,82	V	28594	V
2020/02/27 24	SR	74,24	V	1,97	V	49,53	V	0,06	V	0,78	V	106,32	V	28570	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0 300 -C	0 54263 Nm3/h
Min-Max	19.6-120.6	0.4-3.3	39.7-106.7	0.0-0.2	0.7-1.4	104.9-113.5	27217.9-30917.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	66.6	1.3	65.8	0	0.9	107.1	28263.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/02/28

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/02/28 01	SR	131,81	V	3,30	V	58,69	V	0,14	V	0,78	V	106,53	V	28515	V
2020/02/28 02	SR	75,37	V	1,87	V	69,94	V	0,00	V	0,77	V	107,32	V	28826	V
2020/02/28 03	SR	55,48	V	1,18	V	62,00	V	0,00	V	0,84	V	107,07	V	28780	V
2020/02/28 04	SR	49,66	V	1,00	V	56,06	V	0,00	V	0,91	V	106,07	V	28598	V
2020/02/28 05	SR	112,00	V	2,45	V	39,68	V	0,05	V	0,88	V	105,84	V	28080	V
2020/02/28 06	SR	78,78	V	1,79	V	51,43	V	0,01	V	3,46	V	104,95	V	27641	V
2020/02/28 07	SR	65,35	V	1,30	V	54,36	V	0,00	V	2,46	V	104,28	V	27969	V
2020/02/28 08	SR	81,03	V	1,70	V	49,34	V	0,01	V	3,74	V	112,53	V	28722	V
2020/02/28 09	SR	54,36	V	1,07	V	53,90	V	0,00	V	1,32	V	108,31	V	28874	V
2020/02/28 10	SR	23,89	V	0,53	V	79,66	V	0,00	V	1,74	V	129,71	V	31595	V
2020/02/28 11	SR	126,75	V	2,70	V	44,73	V	0,01	V	1,46	V	133,48	V	29442	V
2020/02/28 12	SR	39,78	V	0,79	V	63,72	V	0,00	V	1,43	V	134,57	V	30265	V
2020/02/28 13	SR	171,56	V	4,84	V	37,41	V	0,15	V	1,39	V	135,37	V	29624	V
2020/02/28 14	SR	122,74	V	3,68	V	58,83	V	0,03	V	1,48	V	136,20	V	29778	V
2020/02/28 15	SR	42,53	V	1,09	V	83,98	V	0,00	V	1,48	V	137,24	V	30002	V
2020/02/28 16	SR	102,01	V	2,51	V	63,20	V	0,04	V	2,49	V	136,58	V	28944	V
2020/02/28 17	SR	111,98	V	3,11	V	69,95	V	0,02	V	1,54	V	131,50	V	29199	V
2020/02/28 18	SR	35,34	V	0,67	V	93,14	V	0,00	V	1,03	V	128,82	V	28969	V
2020/02/28 19	SR	44,93	V	1,02	V	88,33	V	0,00	V	0,99	V	127,15	V	28808	V
2020/02/28 20	SR	75,71	V	2,14	V	64,87	V	0,04	V	1,99	V	108,37	V	28497	V
2020/02/28 21	SR	94,99	V	3,65	V	79,97	V	0,15	V	0,96	V	107,66	V	28646	V
2020/02/28 22	SR	124,70	V	5,87	V	88,45	V	0,52	V	0,95	V	106,72	V	28488	V
2020/02/28 23	SR	32,73	V	0,99	V	103,92	V	0,00	V	0,90	V	106,51	V	29383	V
2020/02/28 24	SR	61,45	V	1,37	V	81,18	V	0,00	V	0,92	V	106,19	V	29425	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	23.9-171.6	0.5-5.9	37.4-103.9	0.0-0.5	0.8-3.7	104.3-137.2	27641.2-31595.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	79.8	2.1	66.5	0	1.5	117.9	29044.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/02/29

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/02/29 01	SR	95,89	V	2,02	V	63,31	V	0,00	V	0,84	V	107,25	V	29247	V
2020/02/29 02	SR	86,73	V	1,96	V	63,18	V	0,00	V	0,81	V	107,29	V	29369	V
2020/02/29 03	SR	101,96	V	2,55	V	61,39	V	0,03	V	0,84	V	107,39	V	29396	V
2020/02/29 04	SR	46,17	V	1,06	V	79,71	V	0,00	V	0,83	V	107,17	V	29485	V
2020/02/29 05	SR	63,23	V	1,31	V	71,28	V	0,00	V	0,75	V	107,11	V	29588	V
2020/02/29 06	SR	57,75	V	1,10	V	73,23	V	0,00	V	0,74	V	107,14	V	29408	V
2020/02/29 07	SR	46,65	V	0,85	V	76,99	V	0,00	V	0,76	V	107,22	V	29109	V
2020/02/29 08	SR	83,91	V	2,19	V	73,31	V	0,02	V	0,95	V	106,43	V	28804	V
2020/02/29 09	SR	119,09	V	4,75	V	74,31	V	0,22	V	1,17	V	105,24	V	28354	V
2020/02/29 10	SR	94,97	V	3,49	V	73,78	V	0,07	V	0,83	V	105,83	V	30550	V
2020/02/29 11	SR	56,16	V	1,14	V	80,75	V	0,00	V	0,80	V	106,77	V	28723	V
2020/02/29 12	SR	79,75	V	1,75	V	78,94	V	0,00	V	0,78	V	107,21	V	28663	V
2020/02/29 13	SR	30,80	V	0,54	V	96,12	V	0,00	V	0,77	V	106,82	V	28784	V
2020/02/29 14	SR	69,11	V	1,32	V	79,78	V	0,00	V	0,80	V	106,56	V	28623	V
2020/02/29 15	SR	52,43	V	1,08	V	84,79	V	0,00	V	1,08	V	106,14	V	28230	V
2020/02/29 16	SR	62,58	V	1,15	V	81,79	V	0,00	V	1,08	V	105,99	V	27990	V
2020/02/29 17	SR	82,14	V	1,58	V	81,43	V	0,01	V	0,76	V	106,61	V	28112	V
2020/02/29 18	SR	76,07	V	1,63	V	81,12	V	0,00	V	0,82	V	106,03	V	28027	V
2020/02/29 19	SR	69,31	V	1,62	V	84,64	V	0,04	V	0,70	V	106,00	V	28223	V
2020/02/29 20	SR	53,73	V	1,64	V	90,97	V	0,09	V	0,90	V	105,92	V	28096	V
2020/02/29 21	SR	30,76	V	0,72	V	88,83	V	0,00	V	0,71	V	106,07	V	28732	V
2020/02/29 22	SR	84,06	V	1,97	V	66,26	V	0,02	V	0,72	V	106,75	V	28545	V
2020/02/29 23	SR	34,39	V	0,67	V	82,79	V	0,00	V	0,71	V	106,82	V	28772	V
2020/02/29 24	SR	14,62	V	0,33	V	99,60	V	0,00	V	0,73	V	106,49	V	29273	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.6-119.1	0.3-4.8	61.4-99.6	0.0-0.2	0.7-1.2	105.2-107.4	27990.4-30549.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	66.3	1.6	78.7	0	0.8	106.6	28837.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: