

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/02/08

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/02/08 01	SR	17,58	V	0,53	V	81,34	V	0,00	V	0,31	V	140,87	V	28136	V
2021/02/08 02	SR	66,04	V	0,72	V	55,06	V	0,00	V	0,30	V	141,00	V	27834	V
2021/02/08 03	SR	129,90	V	1,58	V	47,82	V	0,06	V	0,31	V	141,32	V	27753	V
2021/02/08 04	SR	85,47	V	0,97	V	52,72	V	0,00	V	0,32	V	141,45	V	27883	V
2021/02/08 05	SR	41,87	V	0,59	V	71,89	V	0,00	V	0,34	V	141,45	V	28195	V
2021/02/08 06	SR	54,41	V	0,73	V	68,47	V	0,00	V	0,35	V	141,51	V	27987	V
2021/02/08 07	SR	51,41	V	0,65	V	67,83	V	0,00	V	0,36	V	141,76	V	28035	V
2021/02/08 08	SR	35,51	V	0,61	V	84,09	V	0,00	V	0,33	V	141,64	V	28107	V
2021/02/08 09	SR	83,92	V	1,25	V	66,54	V	0,03	V	0,97	V	140,82	V	27655	V
2021/02/08 10	SR	108,46	V	1,29	V	54,48	V	0,01	V	1,75	V	138,79	V	28723	V
2021/02/08 11	SR	54,29	V	0,69	V	63,74	V	0,00	V	0,87	V	136,75	V	28200	V
2021/02/08 12	SR	100,22	V	1,37	V	57,72	V	0,02	V	0,52	V	136,51	V	28354	V
2021/02/08 13	SR	86,63	V	1,10	V	60,67	V	0,01	V	0,43	V	135,73	V	28505	V
2021/02/08 14	SR	102,60	V	1,37	V	57,73	V	0,03	V	0,37	V	135,93	V	28542	V
2021/02/08 15	SR	76,84	V	1,00	V	61,16	V	0,02	V	0,35	V	136,50	V	28666	V
2021/02/08 16	SR	20,33	V	0,48	V	87,39	V	0,00	V	0,35	V	136,52	V	28936	V
2021/02/08 17	SR	69,78	V	0,77	V	67,92	V	0,00	V	0,41	V	136,39	V	28575	V
2021/02/08 18	SR	62,56	V	0,72	V	63,44	V	0,00	V	0,32	V	136,20	V	28644	V
2021/02/08 19	SR	39,71	V	0,60	V	66,63	V	0,00	V	0,31	V	136,16	V	28668	V
2021/02/08 20	SR	61,81	V	0,81	V	61,97	V	0,00	V	0,31	V	136,11	V	28776	V
2021/02/08 21	SR	83,49	V	1,07	V	56,62	V	0,00	V	0,29	V	136,57	V	28715	V
2021/02/08 22	SR	60,60	V	1,04	V	64,39	V	0,00	V	0,27	V	136,78	V	28522	V
2021/02/08 23	SR	71,06	V	1,11	V	64,82	V	0,00	V	0,26	V	136,86	V	28330	V
2021/02/08 24	SR	96,17	V	1,47	V	53,33	V	0,00	V	0,27	V	137,29	V	28502	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	17.6-129.9	0.5-1.6	47.8-87.4	0.0-0.1	0.3-1.8	135.7-141.8	27655.4-28935.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	69.2	0.9	64.1	0	0.4	138.4	28343.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/02/09

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/02/09 01	SR	109,50	V	2,18	V	49,41	V	0,00	V	0,28	V	138,16	V	28487	V
2021/02/09 02	SR	78,10	V	1,21	V	55,89	V	0,00	V	0,29	V	138,66	V	28414	V
2021/02/09 03	SR	87,36	V	1,08	V	47,42	V	0,00	V	0,29	V	139,19	V	28368	V
2021/02/09 04	SR	40,36	V	0,64	V	66,56	V	0,00	V	0,31	V	139,48	V	28841	V
2021/02/09 05	SR	38,75	V	0,58	V	64,54	V	0,00	V	0,32	V	139,49	V	28778	V
2021/02/09 06	SR	56,83	V	0,76	V	55,43	V	0,00	V	0,33	V	139,91	V	28641	V
2021/02/09 07	SR	112,76	V	1,43	V	42,77	V	0,00	V	0,32	V	140,71	V	28275	V
2021/02/09 08	SR	50,35	V	0,96	V	59,31	V	0,00	V	0,35	V	141,83	V	28384	V
2021/02/09 09	SR	40,14	V	0,77	V	63,68	V	0,00	V	0,32	V	142,35	V	28475	V
2021/02/09 10	SR	109,42	V	1,40	V	38,79	V	0,00	V	0,31	V	142,85	V	29735	V
2021/02/09 11	SR	92,91	V	1,25	V	49,80	V	0,01	V	0,43	V	142,02	V	28251	V
2021/02/09 12	SR	106,45	V	1,46	V	45,63	V	0,03	V	0,36	V	140,82	V	28531	V
2021/02/09 13	SR	110,13	V	1,54	V	48,02	V	0,03	V	0,29	V	140,48	V	28500	V
2021/02/09 14	SR	35,13	V	0,74	V	92,01	V	0,00	V	0,19	V	137,65	V	25588	V
2021/02/09 15	SR	9,98	V	0,79	V	177,10	V	0,00	V	0,20	V	125,10	V	17574	V
2021/02/09 16	SR	145,95	V	3,51	V	128,60	V	0,36	V	0,23	V	116,83	V	18207	V
2021/02/09 17	SR	72,09	V	1,51	V	76,39	V	0,04	V	0,25	V	128,62	V	29923	V
2021/02/09 18	SR	1215,47	18	7,11	V	63,25	V	0,80	V	0,20	V	135,10	V	28436	V
2021/02/09 19	SR	75,13	V	2,61	V	81,57	V	0,12	V	0,29	V	136,17	V	28830	V
2021/02/09 20	SR	93,52	V	3,17	V	79,60	V	0,30	V	0,22	V	135,27	V	28604	V
2021/02/09 21	SR	33,09	V	0,73	V	84,41	V	0,00	V	0,20	V	135,43	V	28582	V
2021/02/09 22	SR	17,93	V	0,60	V	90,83	V	0,00	V	0,20	V	135,67	V	28534	V
2021/02/09 23	SR	24,78	V	0,68	V	98,35	V	0,00	V	0,22	V	135,45	V	28606	V
2021/02/09 24	SR	24,21	V	0,66	V	87,76	V	0,00	V	0,23	V	135,64	V	28050	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.0-215.5	0.6-7.1	38.8-177.1	0.0-0.8	0.2-0.4	116.8-142.9	17574.3-29923.4
Supero Orario	1	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	74.2	1.6	72.8	0.1	0.3	136.8	27608.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/02/10

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	INV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/02/10 01	SR	48,17	V	0,76	V	74,64	V	0,00	V	0,22	V	136,58	V	27772	V
2021/02/10 02	SR	50,93	V	0,94	V	84,17	V	0,03	V	0,21	V	136,71	V	27629	V
2021/02/10 03	SR	48,83	V	0,87	V	85,56	V	0,02	V	0,22	V	136,65	V	27470	V
2021/02/10 04	SR	93,13	V	2,22	V	70,32	V	0,23	V	0,22	V	136,52	V	27050	V
2021/02/10 05	SR	63,50	V	1,55	V	81,45	V	0,11	V	0,20	V	136,79	V	27091	V
2021/02/10 06	SR	24,11	V	0,65	V	94,75	V	0,00	V	0,21	V	136,98	V	27162	V
2021/02/10 07	SR	51,40	V	2,55	V	92,08	V	0,49	V	0,19	V	137,42	V	26876	V
2021/02/10 08	SR	100,77	V	3,36	V	67,70	V	0,58	V	0,30	V	137,89	V	26143	V
2021/02/10 09	SR	38,93	V	0,88	V	89,75	V	0,06	V	0,22	V	137,18	V	26325	V
2021/02/10 10	SR	81,52	V	1,26	V	75,88	V	0,05	V	0,18	V	137,29	V	27083	V
2021/02/10 11	SR	75,53	V	1,81	V	73,60	V	0,18	V	0,25	V	137,22	V	26098	V
2021/02/10 12	SR	34,61	V	0,68	V	79,48	V	0,02	V	0,29	V	137,16	V	26699	V
2021/02/10 13	SR	52,88	V	0,70	V	64,06	V	0,01	V	0,25	V	140,26	V	28321	V
2021/02/10 14	SR	88,99	V	1,12	V	52,71	V	0,07	V	0,24	V	141,46	V	28150	V
2021/02/10 15	SR	60,92	V	0,78	V	68,65	V	0,03	V	0,26	V	141,81	V	28386	V
2021/02/10 16	SR	93,37	V	1,02	V	51,35	V	0,04	V	0,30	V	141,32	V	28697	V
2021/02/10 17	SR	96,33	V	1,01	V	47,14	V	0,07	V	0,31	V	141,29	V	28924	V
2021/02/10 18	SR	96,50	V	0,95	V	42,32	V	0,03	V	0,36	V	141,23	V	28788	V
2021/02/10 19	SR	99,07	V	1,16	V	49,04	V	0,00	V	0,32	V	141,38	V	28971	V
2021/02/10 20	SR	22,37	V	0,71	V	76,72	V	0,00	V	0,27	V	141,48	V	29584	V
2021/02/10 21	SR	13,54	V	0,58	V	83,40	V	0,00	V	0,27	V	140,66	V	29272	V
2021/02/10 22	SR	25,58	V	0,96	V	80,26	V	0,09	V	0,26	V	140,78	V	29156	V
2021/02/10 23	SR	53,56	V	0,76	V	56,28	V	0,01	V	0,27	V	141,08	V	28897	V
2021/02/10 24	SR	88,28	V	1,20	V	43,85	V	0,02	V	0,27	V	141,84	V	28817	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.5-100.8	0.6-3.4	42.3-94.8	0.0-0.6	0.2-0.4	136.5-141.8	26098.1-29584.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	62.6	1.2	70.2	0.1	0.3	139.1	27890
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/02/11

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/02/11 01	SR	34,01	V	0,76	V	61,40	V	0,00	V	0,27	V	142,02	V	29083	V
2021/02/11 02	SR	70,76	V	1,25	V	48,83	V	0,02	V	0,27	V	142,21	V	28838	V
2021/02/11 03	SR	66,79	V	1,16	V	50,58	V	0,03	V	0,26	V	142,40	V	28813	V
2021/02/11 04	SR	36,89	V	0,72	V	60,81	V	0,00	V	0,27	V	142,58	V	28893	V
2021/02/11 05	SR	87,78	V	1,06	V	39,60	V	0,00	V	0,28	V	142,97	V	28751	V
2021/02/11 06	SR	92,31	V	1,15	V	38,06	V	0,02	V	0,30	V	143,43	V	28674	V
2021/02/11 07	SR	124,74	V	3,93	V	52,64	V	0,66	V	0,31	V	144,24	V	28418	V
2021/02/11 08	SR	109,18	V	1,51	V	42,43	V	0,06	V	1,87	V	143,59	V	27672	V
2021/02/11 09	SR	65,81	V	0,87	V	53,53	V	0,01	V	0,46	V	141,50	V	29012	V
2021/02/11 10	SR	31,22	V	0,56	V	61,87	V	0,00	V	0,38	V	141,89	V	31047	V
2021/02/11 11	SR	54,59	V	0,70	V	53,40	V	0,00	V	0,30	V	142,02	V	29542	V
2021/02/11 12	SR	72,49	V	0,98	V	51,91	V	0,00	V	0,29	V	142,35	V	29545	V
2021/02/11 13	SR	41,30	V	0,62	V	64,23	V	0,00	V	0,27	V	142,69	V	29464	V
2021/02/11 14	SR	70,01	V	0,80	V	58,02	V	0,01	V	0,27	V	143,07	V	29323	V
2021/02/11 15	SR	31,55	V	0,54	V	78,90	V	0,00	V	0,27	V	143,20	V	29626	V
2021/02/11 16	SR	56,73	V	0,72	V	61,27	V	0,00	V	0,33	V	142,74	V	29593	V
2021/02/11 17	SR	58,76	V	0,75	V	70,07	V	0,00	V	0,27	V	141,13	V	29622	V
2021/02/11 18	SR	13,35	V	0,51	V	103,77	V	0,00	V	0,24	V	140,60	V	29996	V
2021/02/11 19	SR	15,31	V	0,61	V	101,64	V	0,00	V	0,25	V	140,65	V	30010	V
2021/02/11 20	SR	32,62	V	0,60	V	81,09	V	0,00	V	0,24	V	140,95	V	29656	V
2021/02/11 21	SR	44,00	V	0,74	V	80,94	V	0,01	V	0,23	V	141,10	V	29727	V
2021/02/11 22	SR	37,64	V	0,59	V	73,61	V	0,00	V	0,27	V	141,28	V	29625	V
2021/02/11 23	SR	24,09	V	0,57	V	81,73	V	0,00	V	0,24	V	140,84	V	29736	V
2021/02/11 24	SR	13,39	V	0,57	V	92,28	V	0,00	V	0,25	V	140,82	V	29751	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.4-124.7	0.5-3.9	38.1-103.8	0.0-0.7	0.2-1.9	140.6-144.2	27672.1-31047.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	53.6	0.9	65.1	0	0.3	142.1	29350.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. 2025

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/02/12

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/02/12 01	SR	17,47	V	0,62	V	90,35	V	0,00	V	0,27	V	140,84	V	29625	V
2021/02/12 02	SR	15,72	V	0,57	V	88,13	V	0,00	V	0,24	V	141,21	V	29632	V
2021/02/12 03	SR	9,45	V	0,55	V	100,00	V	0,00	V	0,22	V	141,34	V	29606	V
2021/02/12 04	SR	12,55	V	0,56	V	92,21	V	0,00	V	0,22	V	141,42	V	29606	V
2021/02/12 05	SR	10,78	V	0,55	V	97,66	V	0,00	V	0,21	V	141,40	V	29593	V
2021/02/12 06	SR	5,24	V	0,54	V	112,99	V	0,00	V	0,21	V	141,47	V	29775	V
2021/02/12 07	SR	7,93	V	0,54	V	105,16	V	0,00	V	0,21	V	141,52	V	29620	V
2021/02/12 08	SR	22,81	V	0,59	V	82,26	V	0,00	V	0,38	V	141,49	V	29483	V
2021/02/12 09	SR	27,24	V	0,63	V	84,44	V	0,00	V	0,29	V	141,52	V	29608	V
2021/02/12 10	SR	29,32	V	0,52	V	78,16	V	0,00	V	0,21	V	140,86	V	31700	V
2021/02/12 11	SR	26,00	V	0,57	V	77,17	V	0,00	V	0,28	V	139,93	V	30945	V
2021/02/12 12	SR	36,47	V	1,20	V	82,02	V	0,09	V	0,23	V	139,79	V	30848	V
2021/02/12 13	SR	36,43	V	0,59	V	73,29	V	0,00	V	0,22	V	140,00	V	30938	V
2021/02/12 14	SR	29,72	V	0,51	V	73,93	V	0,00	V	0,22	V	140,22	V	30918	V
2021/02/12 15	SR	36,67	V	0,60	V	74,25	V	0,00	V	0,21	V	140,46	V	30790	V
2021/02/12 16	SR	70,09	V	1,35	V	66,45	V	0,08	V	0,22	V	140,56	V	30684	V
2021/02/12 17	SR	68,44	V	1,23	V	71,42	V	0,06	V	0,22	V	141,01	V	30634	V
2021/02/12 18	SR	93,47	V	1,43	V	66,77	V	0,05	V	0,22	V	141,30	V	30717	V
2021/02/12 19	SR	78,16	V	1,04	V	59,85	V	0,02	V	0,81	V	141,61	V	30855	V
2021/02/12 20	SR	60,30	V	0,77	V	64,69	V	0,00	V	0,25	V	141,96	V	30741	V
2021/02/12 21	SR	88,67	V	1,05	V	59,24	V	0,00	V	0,25	V	142,14	V	30789	V
2021/02/12 22	SR	60,30	V	0,76	V	65,06	V	0,00	V	0,23	V	142,37	V	30658	V
2021/02/12 23	SR	46,76	V	0,68	V	75,45	V	0,00	V	0,23	V	142,49	V	30643	V
2021/02/12 24	SR	21,25	V	0,55	V	84,07	V	0,00	V	0,23	V	142,47	V	30831	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.2-93.5	0.5-1.4	59.2-113.0	0.0-0.1	0.2-0.8	139.8-142.5	29482.7-31699.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	38	0.7	80.2	0	0.3	141.2	30385
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/02/13

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/02/13 01	SR	28,23	V	0,60	V	78,16	V	0,00	V	0,20	V	142,74	V	30754	V
2021/02/13 02	SR	31,73	V	0,58	V	73,53	V	0,00	V	0,20	V	142,90	V	30574	V
2021/02/13 03	SR	23,01	V	0,53	V	81,27	V	0,00	V	0,21	V	143,07	V	30404	V
2021/02/13 04	SR	17,41	V	0,51	V	86,12	V	0,00	V	0,20	V	142,98	V	30862	V
2021/02/13 05	SR	13,98	V	0,49	V	99,91	V	0,00	V	0,26	V	143,07	V	30629	V
2021/02/13 06	SR	9,95	V	0,46	V	106,43	V	0,00	V	0,25	V	143,33	V	30997	V
2021/02/13 07	SR	14,47	V	0,48	V	95,85	V	0,00	V	0,22	V	143,29	V	30752	V
2021/02/13 08	SR	24,88	V	0,53	V	86,00	V	0,00	V	0,21	V	143,39	V	30687	V
2021/02/13 09	SR	21,76	V	0,55	V	90,23	V	0,00	V	0,19	V	143,28	V	30622	V
2021/02/13 10	SR	31,32	V	0,60	V	78,38	V	0,00	V	0,18	V	143,41	V	31948	V
2021/02/13 11	SR	35,33	V	0,56	V	79,79	V	0,00	V	0,19	V	143,42	V	31088	V
2021/02/13 12	SR	46,66	V	0,60	V	70,82	V	0,00	V	0,30	V	142,54	V	31173	V
2021/02/13 13	SR	27,39	V	0,49	V	79,64	V	0,00	V	0,25	V	141,30	V	31294	V
2021/02/13 14	SR	29,38	V	0,50	V	69,24	V	0,00	V	0,31	V	141,84	V	31476	V
2021/02/13 15	SR	20,48	V	0,46	V	78,57	V	0,00	V	0,33	V	142,22	V	31525	V
2021/02/13 16	SR	25,92	V	0,49	V	81,52	V	0,00	V	0,34	V	142,40	V	31614	V
2021/02/13 17	SR	32,00	V	0,49	V	84,24	V	0,00	V	0,41	V	142,61	V	31359	V
2021/02/13 18	SR	22,98	V	0,47	V	93,53	V	0,00	V	0,40	V	143,18	V	31587	V
2021/02/13 19	SR	67,98	V	0,98	V	67,84	V	0,02	V	0,39	V	143,30	V	31045	V
2021/02/13 20	SR	80,68	V	1,15	V	73,73	V	0,03	V	0,36	V	143,78	V	31101	V
2021/02/13 21	SR	28,28	V	0,56	V	93,09	V	0,00	V	0,48	V	143,62	V	31196	V
2021/02/13 22	SR	5,92	V	0,47	V	151,03	V	0,00	V	0,36	V	142,23	V	31505	V
2021/02/13 23	SR	4,83	V	0,48	V	138,57	V	0,00	V	0,27	V	141,46	V	31343	V
2021/02/13 24	SR	12,39	V	0,51	V	132,16	V	0,00	V	0,26	V	142,54	V	31510	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.8-80.7	0.5-1.2	67.8-151.0	0.0-0.0	0.2-0.5	141.3-143.8	30403.6-31947.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	27.4	0.6	90.4	0	0.3	142.8	31126.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/02/14

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/02/14 01	SR	10,21	V	0,58	V	161,90	V	0,00	V	0,27	V	142,00	V	31898	V
2021/02/14 02	SR	63,18	V	0,98	V	77,61	V	0,02	V	0,69	V	142,27	V	30929	V
2021/02/14 03	SR	72,27	V	2,00	V	85,34	V	0,27	V	0,27	V	143,24	V	31033	V
2021/02/14 04	SR	19,91	V	0,49	V	94,18	V	0,00	V	0,25	V	144,06	V	31034	V
2021/02/14 05	SR	30,11	V	0,57	V	89,84	V	0,00	V	0,27	V	144,80	V	30938	V
2021/02/14 06	SR	40,41	V	0,86	V	112,36	V	0,02	V	0,26	V	145,42	V	30986	V
2021/02/14 07	SR	59,48	V	1,06	V	65,69	V	0,06	V	0,24	V	145,17	V	31188	V
2021/02/14 08	SR	37,01	V	0,64	V	98,14	V	0,00	V	0,40	V	144,09	V	31236	V
2021/02/14 09	SR	52,43	V	1,04	V	136,31	V	0,00	V	0,30	V	140,79	V	32122	V
2021/02/14 10	SR	27,73	V	0,53	V	70,98	V	0,00	V	0,21	V	139,90	V	33326	V
2021/02/14 11	SR	70,09	V	0,88	V	49,41	V	0,03	V	0,23	V	140,64	V	32358	V
2021/02/14 12	SR	76,44	V	0,79	V	46,95	V	0,01	V	0,25	V	140,96	V	32058	V
2021/02/14 13	SR	29,06	V	0,48	V	66,02	V	0,00	V	0,26	V	141,09	V	32127	V
2021/02/14 14	SR	38,09	V	0,51	V	59,56	V	0,00	V	0,29	V	141,22	V	32211	V
2021/02/14 15	SR	71,18	V	0,71	V	50,78	V	0,01	V	0,29	V	141,42	V	32348	V
2021/02/14 16	SR	138,58	V	3,92	V	46,15	V	1,20	V	0,38	V	141,16	V	32406	V
2021/02/14 17	SR	132,28	V	1,74	V	46,87	V	0,16	V	0,27	V	140,31	V	32541	V
2021/02/14 18	SR	119,42	V	1,62	V	49,29	V	0,11	V	0,28	V	140,40	V	32518	V
2021/02/14 19	SR	117,33	V	1,94	V	58,35	V	0,18	V	0,27	V	140,94	V	32460	V
2021/02/14 20	SR	13,64	V	0,40	V	98,76	V	0,00	V	0,30	V	140,92	V	32571	V
2021/02/14 21	SR	42,64	V	0,50	V	69,19	V	0,00	V	0,38	V	140,89	V	32491	V
2021/02/14 22	SR	20,46	V	0,40	V	83,89	V	0,00	V	0,36	V	140,74	V	32537	V
2021/02/14 23	SR	18,90	V	0,44	V	82,89	V	0,00	V	0,38	V	140,85	V	32498	V
2021/02/14 24	SR	50,19	V	0,71	V	59,67	V	0,01	V	0,35	V	143,01	V	32195	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.2-138.6	0.4-3.9	46.1-161.9	0.0-1.2	0.2-0.7	139.9-145.4	30928.9-33326.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	56.3	1	77.5	0.1	0.3	141.9	32000.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/02/15

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/02/15 01	SR	83,74	V	1,22	V	54,62	V	0,06	V	0,32	V	144,22	V	32323	V
2021/02/15 02	SR	64,76	V	1,01	V	62,12	V	0,07	V	0,32	V	144,61	V	32347	V
2021/02/15 03	SR	65,01	V	1,18	V	72,44	V	0,11	V	0,32	V	145,04	V	32199	V
2021/02/15 04	SR	85,54	V	2,00	V	63,66	V	0,30	V	0,33	V	145,30	V	32121	V
2021/02/15 05	SR	33,24	V	0,48	V	68,46	V	0,00	V	1,33	V	144,89	V	32001	V
2021/02/15 06	SR	40,87	V	0,81	V	68,59	V	0,07	V	0,80	V	143,05	V	32288	V
2021/02/15 07	SR	19,90	V	0,43	V	83,96	V	0,00	V	0,38	V	142,69	V	32367	V
2021/02/15 08	SR	24,61	V	0,55	V	93,08	V	0,00	V	0,35	V	142,07	V	32564	V
2021/02/15 09	SR	6,54	V	0,42	V	113,44	V	0,00	V	0,33	V	141,51	V	32573	V
2021/02/15 10	SR	14,32	V	0,42	V	87,36	V	0,00	V	0,41	V	141,33	V	33733	V
2021/02/15 11	SR	27,97	V	0,44	V	79,69	V	0,00	V	0,32	V	139,91	V	32096	V
2021/02/15 12	SR	30,39	V	0,47	V	78,46	V	0,00	V	0,31	V	139,33	V	32189	V
2021/02/15 13	SR	43,91	V	0,52	V	68,52	V	0,00	V	0,30	V	139,47	V	32240	V
2021/02/15 14	SR	36,03	V	0,47	V	74,26	V	0,00	V	0,30	V	139,64	V	32164	V
2021/02/15 15	SR	55,75	V	0,59	V	63,23	V	0,00	V	0,32	V	139,83	V	32224	V
2021/02/15 16	SR	88,33	V	0,73	V	60,18	V	0,00	V	0,36	V	139,82	V	32167	V
2021/02/15 17	SR	31,31	V	0,46	V	78,67	V	0,00	V	0,28	V	139,05	V	32051	V
2021/02/15 18	SR	42,25	V	0,56	V	74,14	V	0,00	V	0,28	V	138,85	V	31973	V
2021/02/15 19	SR	71,59	V	0,90	V	68,52	V	0,00	V	0,26	V	139,15	V	32035	V
2021/02/15 20	SR	64,98	V	0,67	V	67,07	V	0,00	V	0,26	V	139,27	V	32410	V
2021/02/15 21	SR	57,26	V	0,78	V	67,39	V	0,00	V	0,28	V	139,25	V	31977	V
2021/02/15 22	SR	100,29	V	1,50	V	64,72	V	0,00	V	0,23	V	139,77	V	31534	V
2021/02/15 23	SR	24,70	V	0,52	V	87,29	V	0,00	V	0,22	V	140,41	V	31453	V
2021/02/15 24	SR	30,27	V	0,93	V	88,76	V	0,06	V	0,28	V	141,27	V	31424	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.5-100.3	0.4-2.0	54.6-113.4	0.0-0.3	0.2-1.3	138.8-145.3	31423.6-33732.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	47.6	0.8	74.5	0	0.4	141.2	32185.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/02/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/02/16 01	SR	54,37	V	1,68	V	78,62	V	0,26	V	0,24	V	140,78	V	31499	V
2021/02/16 02	SR	75,49	V	1,85	V	81,02	V	0,23	V	0,22	V	140,98	V	31551	V
2021/02/16 03	SR	70,75	V	1,48	V	91,55	V	0,12	V	0,21	V	141,15	V	31546	V
2021/02/16 04	SR	41,36	V	1,14	V	94,37	V	0,12	V	0,23	V	141,27	V	31769	V
2021/02/16 05	SR	48,62	V	0,98	V	98,82	V	0,06	V	0,27	V	141,40	V	31797	V
2021/02/16 06	SR	64,16	V	1,72	V	83,11	V	0,26	V	0,25	V	141,67	V	31771	V
2021/02/16 07	SR	30,50	V	0,55	V	88,66	V	0,01	V	0,24	V	141,17	V	31835	V
2021/02/16 08	SR	19,08	V	0,45	V	95,45	V	0,00	V	0,22	V	140,73	V	31812	V
2021/02/16 09	SR	14,99	V	0,43	V	97,32	V	0,00	V	0,28	V	139,99	V	31832	V
2021/02/16 10	SR	16,89	V	0,48	V	94,39	V	0,00	V	0,26	V	139,24	V	32024	V
2021/02/16 11	SR	23,34	V	0,48	V	85,44	V	0,00	V	0,26	V	138,94	V	31089	V
2021/02/16 12	SR	63,06	V	0,71	V	62,41	V	0,01	V	0,27	V	139,14	V	31260	V
2021/02/16 13	SR	45,87	V	0,55	V	72,79	V	0,00	V	0,25	V	139,10	V	31363	V
2021/02/16 14	SR	112,93	V	2,27	V	63,25	V	0,19	V	0,25	V	139,35	V	31254	V
2021/02/16 15	SR	52,38	V	0,81	V	74,94	V	0,03	V	0,32	V	140,36	V	31672	V
2021/02/16 16	SR	56,37	V	0,60	V	63,23	V	0,00	V	0,32	V	141,18	V	31651	V
2021/02/16 17	SR	116,68	V	1,82	V	56,08	V	0,11	V	0,33	V	141,58	V	31614	V
2021/02/16 18	SR	92,64	V	1,30	V	58,47	V	0,07	V	0,37	V	141,24	V	31517	V
2021/02/16 19	SR	20,06	V	0,47	V	91,82	V	0,00	V	0,35	V	140,58	V	31587	V
2021/02/16 20	SR	13,13	V	0,45	V	89,42	V	0,00	V	0,35	V	140,53	V	31204	V
2021/02/16 21	SR	107,76	V	2,19	V	70,50	V	0,19	V	0,37	V	140,15	V	31166	V
2021/02/16 22	SR	82,64	V	1,44	V	89,89	V	0,05	V	0,29	V	139,69	V	31514	V
2021/02/16 23	SR	93,74	V	2,31	V	87,52	V	0,22	V	0,30	V	139,98	V	31422	V
2021/02/16 24	SR	54,29	V	0,82	V	93,03	V	0,02	V	0,29	V	140,24	V	31481	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.1-116.7	0.4-2.3	56.1-98.8	0.0-0.3	0.2-0.4	138.9-141.7	31088.8-32024.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	57.1	1.1	81.8	0.1	0.3	140.4	31551.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: