

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/01/31 01	SR	85,13	V	0,77	V	60,79	V	0,00	V	2,81	V	140,83	V	31052	V
2022/01/31 02	SR	21,68	V	0,30	V	86,82	V	0,00	V	2,55	V	140,95	V	31475	V
2022/01/31 03	SR	20,25	V	0,30	V	89,72	V	0,00	V	2,76	V	141,06	V	31368	V
2022/01/31 04	SR	19,51	V	0,32	V	82,44	V	0,00	V	2,84	V	140,99	V	31278	V
2022/01/31 05	SR	40,28	V	0,49	V	66,68	V	0,01	V	2,94	V	141,13	V	31133	V
2022/01/31 06	SR	48,60	V	0,48	V	66,26	V	0,00	V	2,96	V	141,10	V	31141	V
2022/01/31 07	SR	38,73	V	0,43	V	65,44	V	0,00	V	2,86	V	141,05	V	31340	V
2022/01/31 08	SR	62,61	V	0,55	V	65,84	V	0,00	V	2,96	V	140,95	V	30929	V
2022/01/31 09	SR	85,97	V	0,83	V	70,22	V	0,01	V	2,57	V	140,74	V	30478	V
2022/01/31 10	SR	104,62	V	1,01	V	71,75	V	0,01	V	2,49	V	140,89	V	30491	V
2022/01/31 11	SR	76,12	V	0,76	V	82,30	V	0,01	V	2,77	V	141,27	V	30471	V
2022/01/31 12	SR	79,89	V	0,76	V	78,07	V	0,01	V	2,52	V	141,81	V	30382	V
2022/01/31 13	SR	76,33	V	0,73	V	78,51	V	0,01	V	2,50	V	141,94	V	30301	V
2022/01/31 14	SR	126,64	V	1,79	V	70,37	V	0,41	V	2,60	V	141,99	V	30312	V
2022/01/31 15	SR	95,14	V	0,86	V	71,93	V	0,05	V	111,75	18	142,34	V	30379	V
2022/01/31 16	SR	127,65	V	2,01	V	75,12	V	0,26	V	7,53	V	143,10	V	30544	V
2022/01/31 17	SR	21,35	V	0,29	V	108,08	V	0,00	V	4,41	V	143,28	V	30578	V
2022/01/31 18	SR	35,81	V	0,33	V	99,67	V	0,00	V	5,30	V	143,27	V	30543	V
2022/01/31 19	SR	122,15	V	1,38	V	79,00	V	0,05	V	6,50	V	143,90	V	30433	V
2022/01/31 20	SR	114,48	V	1,56	V	82,89	V	0,10	V	8,15	V	142,49	V	30307	V
2022/01/31 21	SR	64,01	V	0,83	V	93,23	V	0,03	V	117,06	18	136,95	V	30595	V
2022/01/31 22	SR	45,78	V	0,38	V	78,09	V	0,00	V	9,04	V	136,23	V	30988	V
2022/01/31 23	SR	5,92	V	0,25	V	143,72	V	0,00	V	3,27	V	134,20	V	28458	V
2022/01/31 24	SR	0,00	V	0,27	V	183,69	V	0,00	V	1,66	V	131,75	V	28542	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-127.7	0.3-2.0	60.8-183.7	0.0-0.4	1.7-17.1	131.8-143.9	28457.6-31474.7
Supero Orario	0	0	0	0	2	0	0
Media Giornaliera	63.3	0.7	85.4	0	4.7	140.6	30563.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni PSM

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]