

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/01/01

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/01/01 01	SR	40,42	V	0,61	V	76,13	V	0,00	V	0,22	V	140,54	V	31054	V
2021/01/01 02	SR	26,37	V	0,51	V	81,61	V	0,00	V	0,42	V	140,77	V	31113	V
2021/01/01 03	SR	48,71	V	0,59	V	65,23	V	0,00	V	0,24	V	141,05	V	31083	V
2021/01/01 04	SR	51,19	V	0,60	V	63,40	V	0,00	V	0,23	V	141,34	V	30978	V
2021/01/01 05	SR	43,73	V	0,68	V	72,35	V	0,00	V	0,24	V	141,58	V	31146	V
2021/01/01 06	SR	22,84	V	0,47	V	83,89	V	0,00	V	0,31	V	141,63	V	31208	V
2021/01/01 07	SR	37,19	V	0,53	V	69,78	V	0,00	V	0,23	V	141,82	V	31069	V
2021/01/01 08	SR	17,61	V	0,47	V	84,49	V	0,00	V	0,27	V	142,04	V	31004	V
2021/01/01 09	SR	17,43	V	0,48	V	84,19	V	0,00	V	0,27	V	142,24	V	31089	V
2021/01/01 10	SR	18,00	V	0,47	V	89,06	V	0,00	V	0,24	V	142,14	V	32165	V
2021/01/01 11	SR	90,76	V	1,06	V	56,80	V	0,01	V	0,31	V	142,13	V	30264	V
2021/01/01 12	SR	80,10	V	0,86	V	50,60	V	0,00	V	0,24	V	140,81	V	30519	V
2021/01/01 13	SR	142,95	V	1,70	V	38,16	V	0,05	V	0,25	V	140,50	V	30609	V
2021/01/01 14	SR	98,37	V	1,32	V	54,86	V	0,00	V	0,23	V	141,06	V	30708	V
2021/01/01 15	SR	148,36	V	2,63	V	44,94	V	0,11	V	0,26	V	141,54	V	30499	V
2021/01/01 16	SR	90,63	V	2,00	V	58,56	V	0,09	V	0,23	V	142,11	V	30632	V
2021/01/01 17	SR	68,72	V	1,50	V	65,39	V	0,05	V	0,23	V	142,52	V	30572	V
2021/01/01 18	SR	84,93	V	1,06	V	49,97	V	0,01	V	0,21	V	142,93	V	30261	V
2021/01/01 19	SR	106,74	V	1,15	V	44,20	V	0,01	V	0,21	V	143,53	V	30120	V
2021/01/01 20	SR	105,39	V	1,21	V	47,97	V	0,03	V	0,26	V	143,69	V	29900	V
2021/01/01 21	SR	152,88	V	2,98	V	44,21	V	0,23	V	0,21	V	142,87	V	29882	V
2021/01/01 22	SR	81,75	V	1,78	V	58,28	V	0,20	V	0,22	V	143,25	V	30361	V
2021/01/01 23	SR	93,61	V	1,49	V	47,71	V	0,08	V	0,25	V	142,64	V	30145	V
2021/01/01 24	SR	63,11	V	0,82	V	54,86	V	0,00	V	0,25	V	142,26	V	30356	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	17.4-152.9	0.5-3.0	38.2-89.1	0.0-0.2	0.2-0.4	140.5-143.7	29881.8-32165.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	72.2	1.1	61.9	0	0.3	142	30697.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/01/02

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/01/02 01	SR	28,79	V	0,60	V	67,15	V	0,00	V	0,26	V	142,45	V	30352	V
2021/01/02 02	SR	24,87	V	0,59	V	71,63	V	0,00	V	0,26	V	142,55	V	30312	V
2021/01/02 03	SR	34,49	V	0,70	V	77,28	V	0,01	V	0,25	V	142,58	V	30301	V
2021/01/02 04	SR	21,72	V	0,54	V	78,49	V	0,00	V	0,26	V	142,71	V	30207	V
2021/01/02 05	SR	22,28	V	0,52	V	86,06	V	0,00	V	0,25	V	142,90	V	30231	V
2021/01/02 06	SR	25,36	V	0,51	V	84,07	V	0,00	V	0,23	V	142,86	V	30207	V
2021/01/02 07	SR	44,86	V	0,57	V	68,61	V	0,00	V	0,23	V	143,11	V	29846	V
2021/01/02 08	SR	92,51	V	1,05	V	61,68	V	0,03	V	1,32	V	142,16	V	29745	V
2021/01/02 09	SR	77,93	V	0,83	V	56,82	V	0,01	V	0,56	V	139,62	V	30132	V
2021/01/02 10	SR	122,36	V	1,69	V	50,40	V	0,08	V	0,61	V	139,57	V	30333	V
2021/01/02 11	SR	30,95	V	0,56	V	86,44	V	0,00	V	0,27	V	138,14	V	30347	V
2021/01/02 12	SR	32,93	V	0,54	V	81,73	V	0,00	V	0,28	V	137,93	V	30228	V
2021/01/02 13	SR	38,51	V	0,61	V	83,77	V	0,00	V	0,24	V	137,84	V	30215	V
2021/01/02 14	SR	43,02	V	0,64	V	85,53	V	0,01	V	0,23	V	137,89	V	30023	V
2021/01/02 15	SR	69,91	V	0,74	V	70,62	V	0,00	V	0,22	V	138,18	V	29787	V
2021/01/02 16	SR	42,23	V	0,68	V	89,43	V	0,02	V	0,24	V	138,36	V	29347	V
2021/01/02 17	SR	62,76	V	1,70	V	88,14	V	0,21	V	0,19	V	138,38	V	29416	V
2021/01/02 18	SR	60,87	V	1,16	V	84,73	V	0,07	V	0,20	V	138,55	V	29545	V
2021/01/02 19	SR	72,11	V	1,68	V	91,89	V	0,15	V	0,20	V	139,02	V	29555	V
2021/01/02 20	SR	62,67	V	0,85	V	85,99	V	0,01	V	0,19	V	139,54	V	29582	V
2021/01/02 21	SR	121,97	V	5,40	V	91,24	V	2,47	V	0,24	V	139,63	V	29226	V
2021/01/02 22	SR	65,55	V	1,30	V	88,81	V	0,09	V	0,19	V	139,31	V	29508	V
2021/01/02 23	SR	13,02	V	0,48	V	109,78	V	0,00	V	0,18	V	139,26	V	29494	V
2021/01/02 24	SR	25,84	V	0,49	V	91,08	V	0,00	V	0,17	V	138,88	V	29678	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.0-122.4	0.5-5.4	50.4-109.8	0.0-2.5	0.2-1.3	137.8-143.1	29225.7-30352.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	51.6	1	80.5	0.1	0.3	140.1	29900.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Dirole

RESPONSABILE IMPIANTO:

Sub

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/01/03

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/01/03 01	SR	10,32	V	0,47	V	121,54	V	0,00	V	0,18	V	138,83	V	29926	V
2021/01/03 02	SR	84,11	V	1,08	V	69,25	V	0,04	V	0,20	V	138,86	V	29557	V
2021/01/03 03	SR	34,12	V	0,53	V	84,57	V	0,00	V	0,25	V	139,43	V	29501	V
2021/01/03 04	SR	54,61	V	0,62	V	77,27	V	0,00	V	0,23	V	139,96	V	29425	V
2021/01/03 05	SR	20,50	V	0,53	V	127,55	V	0,00	V	0,25	V	140,38	V	29794	V
2021/01/03 06	SR	17,77	V	0,53	V	129,83	V	0,01	V	0,22	V	140,24	V	29968	V
2021/01/03 07	SR	99,50	V	1,26	V	63,49	V	0,07	V	0,21	V	139,87	V	29241	V
2021/01/03 08	SR	35,75	V	0,52	V	79,17	V	0,00	V	0,21	V	140,05	V	29390	V
2021/01/03 09	SR	84,19	V	0,97	V	63,17	V	0,03	V	0,25	V	140,15	V	29272	V
2021/01/03 10	SR	58,55	V	0,68	V	71,14	V	0,00	V	0,21	V	140,17	V	30356	V
2021/01/03 11	SR	45,12	V	0,61	V	71,96	V	0,00	V	0,19	V	140,03	V	29367	V
2021/01/03 12	SR	65,87	V	0,87	V	68,73	V	0,01	V	0,20	V	140,17	V	29227	V
2021/01/03 13	SR	75,67	V	0,79	V	63,12	V	0,00	V	0,20	V	140,37	V	29179	V
2021/01/03 14	SR	102,48	V	1,02	V	60,79	V	0,02	V	0,26	V	140,46	V	29285	V
2021/01/03 15	SR	80,25	V	0,77	V	65,76	V	0,01	V	0,20	V	138,98	V	29256	V
2021/01/03 16	SR	88,87	V	0,79	V	66,92	V	0,00	V	0,22	V	138,30	V	29418	V
2021/01/03 17	SR	83,00	V	0,76	V	66,50	V	0,00	V	0,21	V	138,41	V	29537	V
2021/01/03 18	SR	78,75	V	0,83	V	73,00	V	0,00	V	0,21	V	138,89	V	29618	V
2021/01/03 19	SR	34,11	V	0,56	V	86,42	V	0,00	V	0,23	V	138,84	V	29977	V
2021/01/03 20	SR	78,02	V	1,04	V	70,83	V	0,01	V	0,24	V	138,92	V	29648	V
2021/01/03 21	SR	42,67	V	0,61	V	81,69	V	0,00	V	0,23	V	139,41	V	29668	V
2021/01/03 22	SR	73,53	V	0,93	V	68,96	V	0,02	V	0,25	V	139,22	V	29757	V
2021/01/03 23	SR	34,74	V	0,52	V	80,66	V	0,00	V	0,22	V	138,76	V	30021	V
2021/01/03 24	SR	22,31	V	0,48	V	88,63	V	0,00	V	0,22	V	138,84	V	30183	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.3-102.5	0.5-1.3	60.8-129.8	0.0-0.1	0.2-0.3	138.3-140.5	29178.9-30356.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	58.5	0.7	79.2	0	0.2	139.5	29607.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: