


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/01/01

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/01/01 01	SR	74,45	V	0,41	V	68,77	V	0,00	V	1,18	V	111,93	V	29561	V
2020/01/01 02	SR	54,77	V	0,20	V	68,33	V	0,00	V	1,45	V	110,56	V	29797	V
2020/01/01 03	SR	110,77	V	1,68	V	51,26	V	0,03	V	1,20	V	110,72	V	29617	V
2020/01/01 04	SR	54,40	V	0,30	V	66,85	V	0,00	V	1,71	V	110,61	V	29799	V
2020/01/01 05	SR	80,08	V	0,50	V	68,63	V	0,02	V	1,10	V	110,89	V	29766	V
2020/01/01 06	SR	93,04	V	1,56	V	67,11	V	0,12	V	1,69	V	110,35	V	29673	V
2020/01/01 07	SR	124,41	V	1,95	V	59,99	V	0,03	V	1,22	V	110,74	V	29480	V
2020/01/01 08	SR	50,18	V	0,34	V	88,01	V	0,02	V	1,01	V	111,68	V	29859	V
2020/01/01 09	SR	51,39	V	0,05	V	81,63	V	0,00	V	0,98	V	111,86	V	29897	V
2020/01/01 10	SR	68,81	V	0,07	V	71,13	V	0,00	V	1,59	V	111,41	V	31275	V
2020/01/01 11	SR	131,94	V	2,22	V	71,52	V	0,28	V	1,35	V	111,24	V	29303	V
2020/01/01 12	SR	46,55	V	0,16	V	93,82	V	0,00	V	1,42	V	110,71	V	29594	V
2020/01/01 13	SR	64,49	V	0,49	V	88,90	V	0,05	V	1,54	V	111,02	V	29644	V
2020/01/01 14	SR	68,54	V	0,21	V	90,28	V	0,00	V	1,19	V	110,84	V	29699	V
2020/01/01 15	SR	76,82	V	0,17	V	73,99	V	0,00	V	1,28	V	111,41	V	29729	V
2020/01/01 16	SR	93,09	V	0,75	V	69,37	V	0,03	V	1,56	V	111,75	V	29713	V
2020/01/01 17	SR	118,35	V	1,05	V	59,45	V	0,06	V	1,43	V	111,62	V	29456	V
2020/01/01 18	SR	65,89	V	0,09	V	70,02	V	0,00	V	1,11	V	112,38	V	29806	V
2020/01/01 19	SR	91,17	V	0,10	V	61,06	V	0,00	V	1,25	V	112,46	V	29786	V
2020/01/01 20	SR	42,76	V	0,01	V	84,13	V	0,00	V	1,53	V	112,22	V	30078	V
2020/01/01 21	SR	43,89	V	0,01	V	84,21	V	0,00	V	1,32	V	112,74	V	29932	V
2020/01/01 22	SR	54,71	V	0,02	V	76,83	V	0,00	V	1,26	V	113,01	V	29801	V
2020/01/01 23	SR	50,65	V	0,06	V	79,07	V	0,00	V	1,45	V	112,79	V	29793	V
2020/01/01 24	SR	76,08	V	0,03	V	68,67	V	0,00	V	1,40	V	112,75	V	29775	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	42.8-131.9	0.0-2.2	51.3-93.8	0.0-0.3	1.0-1.7	110.3-113.0	29302.6-31275.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	74.5	0.5	73.5	0	1.3	111.6	29784.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/01/02

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/01/02 01	SR	47,19	V	0,02	V	78,77	V	0,00	V	1,36	V	113,23	V	29830	V
2020/01/02 02	SR	54,92	V	0,01	V	72,15	V	0,00	V	1,31	V	113,57	V	29708	V
2020/01/02 03	SR	53,75	V	0,01	V	76,85	V	0,00	V	1,34	V	113,32	V	29688	V
2020/01/02 04	SR	77,05	V	0,10	V	66,83	V	0,00	V	1,26	V	113,59	V	29561	V
2020/01/02 05	SR	42,59	V	0,01	V	76,89	V	0,00	V	1,29	V	113,22	V	29622	V
2020/01/02 06	SR	75,45	V	0,03	V	65,42	V	0,00	V	1,28	V	113,21	V	29496	V
2020/01/02 07	SR	87,27	V	0,08	V	62,29	V	0,00	V	1,13	V	113,52	V	29429	V
2020/01/02 08	SR	101,20	V	0,13	V	57,00	V	0,00	V	0,92	V	113,49	V	29253	V
2020/01/02 09	SR	107,29	V	0,48	V	56,10	V	0,00	V	0,99	V	112,13	V	29378	V
2020/01/02 10	SR	114,54	V	0,84	V	55,55	V	0,01	V	1,00	V	111,33	V	31290	V
2020/01/02 11	SR	125,71	V	0,79	V	52,25	V	0,01	V	1,07	V	112,10	V	29764	V
2020/01/02 12	SR	69,34	V	0,04	V	62,50	V	0,00	V	1,12	V	112,71	V	29871	V
2020/01/02 13	SR	81,26	V	0,17	V	62,46	V	0,00	V	1,31	V	113,26	V	29544	V
2020/01/02 14	SR	75,56	V	0,46	V	64,75	V	0,01	V	1,33	V	113,45	V	29542	V
2020/01/02 15	SR	154,63	V	2,36	V	55,59	V	0,16	V	1,34	V	113,06	V	29301	V
2020/01/02 16	SR	79,25	V	0,35	V	79,45	V	0,00	V	1,18	V	112,84	V	29451	V
2020/01/02 17	SR	32,24	V	0,03	V	92,61	V	0,00	V	1,16	V	112,90	V	29619	V
2020/01/02 18	SR	73,81	V	0,78	V	67,85	V	0,03	V	1,24	V	112,92	V	30191	V
2020/01/02 19	SR	97,31	V	1,56	V	64,61	V	0,01	V	1,11	V	112,66	V	29744	V
2020/01/02 20	SR	162,68	V	3,60	V	66,73	V	0,47	V	1,09	V	113,47	V	28484	V
2020/01/02 21	SR	71,79	V	0,87	V	111,31	V	0,01	V	1,21	V	113,50	V	29111	V
2020/01/02 22	SR	106,87	V	2,01	V	96,65	V	0,08	V	1,22	V	113,69	V	29014	V
2020/01/02 23	SR	69,32	V	1,42	V	124,75	V	0,06	V	1,19	V	113,39	V	29216	V
2020/01/02 24	SR	105,87	V	4,52	V	92,86	V	1,29	V	0,89	V	115,00	V	28676	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	32.2-162.7	0.0-4.5	52.2-124.7	0.0-1.3	0.9-1.4	111.3-115.0	28484.5-31290.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	86.1	0.9	73.4	0.1	1.2	113.1	29532.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/01/03

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/01/03 01	SR	172,05	V	7,77	V	68,90	V	2,24	V	1,13	V	115,52	V	27988	V
2020/01/03 02	SR	120,86	V	5,29	V	89,23	V	1,92	V	1,29	V	115,14	V	28039	V
2020/01/03 03	SR	68,45	V	4,82	V	148,42	V	6,89	V	1,24	V	115,00	V	28339	V
2020/01/03 04	SR	22,73	V	0,21	V	120,34	V	0,00	V	1,12	V	115,28	V	28665	V
2020/01/03 05	SR	33,71	V	0,39	V	100,88	V	0,00	V	1,12	V	114,93	V	28669	V
2020/01/03 06	SR	70,28	V	1,97	V	90,21	V	0,37	V	1,15	V	114,68	V	28588	V
2020/01/03 07	SR	75,53	V	2,81	V	89,85	V	1,25	V	0,91	V	115,40	V	28501	V
2020/01/03 08	SR	81,29	V	1,58	V	87,33	V	0,25	V	0,85	V	115,37	V	28645	V
2020/01/03 09	SR	144,11	V	3,83	V	77,52	V	0,22	V	0,86	V	115,19	V	28520	V
2020/01/03 10	SR	26,49	V	0,85	V	129,38	V	0,05	V	0,86	V	114,22	V	30442	V
2020/01/03 11	SR	50,38	V	1,46	V	122,43	V	0,16	V	0,87	V	112,21	V	29073	V
2020/01/03 12	SR	95,23	V	2,27	V	79,80	V	0,10	V	0,66	V	112,11	V	28719	V
2020/01/03 13	SR	112,18	V	3,21	V	81,28	V	0,23	V	0,90	V	112,23	V	28541	V
2020/01/03 14	SR	31,32	V	0,46	V	87,97	V	0,00	V	2,60	V	111,97	V	30494	V
2020/01/03 15	SR	33,28	V	0,54	V	101,33	V	0,00	V	0,69	V	112,75	V	28730	V
2020/01/03 16	SR	19,11	V	0,33	V	118,00	V	0,00	V	0,93	V	111,52	V	28526	V
2020/01/03 17	SR	13,17	V	0,25	V	119,59	V	0,00	V	0,58	V	111,44	V	28668	V
2020/01/03 18	SR	36,11	V	0,66	V	109,67	V	0,00	V	0,82	V	110,39	V	28827	V
2020/01/03 19	SR	122,73	V	2,08	V	82,08	V	0,02	V	0,59	V	108,63	V	29275	V
2020/01/03 20	SR	124,88	V	3,57	V	82,39	V	0,32	V	0,55	V	108,35	V	29635	V
2020/01/03 21	SR	94,84	V	1,20	V	87,97	V	0,00	V	0,65	V	108,60	V	30104	V
2020/01/03 22	CNF	--	**	--	**	--	**	--	**	--	**	--	**	--	**
2020/01/03 23	SR	47,66	V	1,07	V	118,78	V	0,06	V	0,72	V	109,63	V	29750	V
2020/01/03 24	SR	72,97	V	0,98	V	94,52	V	0,00	V	0,79	V	111,47	V	29037	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.2-172.0	0.2-7.8	68.9-148.4	0.0-6.9	0.5-2.6	108.4-115.5	27988.1-30494.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	72.6	2.1	99.5	0.6	1	112.7	28946.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/01/04

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/01/04 01	SR	87,33	V	1,04	V	85,31	V	0,00	V	0,85	V	111,96	V	28848	V
2020/01/04 02	SR	95,77	V	2,00	V	90,28	V	0,35	V	0,99	V	111,97	V	28923	V
2020/01/04 03	SR	82,50	V	1,24	V	80,67	V	0,00	V	0,94	V	111,92	V	28748	V
2020/01/04 04	SR	60,92	V	0,77	V	85,83	V	0,00	V	1,08	V	112,12	V	28819	V
2020/01/04 05	SR	80,88	V	3,03	V	82,38	V	0,50	V	1,00	V	112,24	V	28636	V
2020/01/04 06	SR	98,92	V	1,90	V	79,97	V	0,08	V	1,10	V	112,56	V	28639	V
2020/01/04 07	SR	36,54	V	0,57	V	111,34	V	0,00	V	1,03	V	112,09	V	29321	V
2020/01/04 08	SR	110,18	V	2,05	V	94,26	V	0,03	V	0,82	V	110,97	V	29210	V
2020/01/04 09	SR	59,94	V	1,21	V	128,25	V	0,00	V	0,94	V	109,98	V	29454	V
2020/01/04 10	SR	82,01	V	1,95	V	117,20	V	0,07	V	0,80	V	108,55	V	31229	V
2020/01/04 11	SR	103,79	V	5,28	V	116,26	V	1,88	V	0,93	V	109,22	V	28891	V
2020/01/04 12	SR	70,83	V	1,95	V	137,91	V	0,09	V	1,07	V	110,27	V	29430	V
2020/01/04 13	SR	30,33	V	0,25	V	136,93	V	0,00	V	0,99	V	110,44	V	29564	V
2020/01/04 14	SR	56,41	V	0,93	V	118,10	V	0,01	V	1,00	V	110,84	V	29300	V
2020/01/04 15	SR	31,69	V	0,21	V	122,66	V	0,00	V	0,98	V	111,09	V	29322	V
2020/01/04 16	SR	24,20	V	0,07	V	131,30	V	0,00	V	0,99	V	111,37	V	29620	V
2020/01/04 17	SR	43,16	V	0,29	V	118,50	V	0,00	V	0,96	V	111,34	V	29689	V
2020/01/04 18	SR	44,95	V	0,40	V	114,27	V	0,00	V	1,02	V	111,46	V	29639	V
2020/01/04 19	SR	30,18	V	0,14	V	126,31	V	0,00	V	0,99	V	111,62	V	29792	V
2020/01/04 20	SR	19,51	V	0,04	V	132,17	V	0,00	V	1,05	V	111,70	V	30076	V
2020/01/04 21	SR	18,54	V	0,02	V	126,94	V	0,00	V	1,16	V	111,61	V	30194	V
2020/01/04 22	SR	62,11	V	0,66	V	97,65	V	0,01	V	1,29	V	111,78	V	29654	V
2020/01/04 23	SR	99,13	V	2,34	V	75,01	V	0,16	V	1,27	V	111,65	V	28943	V
2020/01/04 24	SR	96,78	V	2,72	V	82,22	V	0,24	V	1,22	V	111,96	V	28918	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	18.5-110.2	0.0-5.3	75.0-137.9	0.0-1.9	0.8-1.3	108.5-112.6	28635.5-31229.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	63.6	1.3	108	0.1	1	111.3	29369.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/01/05

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/01/05 01	SR	121,12	V	4,37	V	83,84	V	0,49	V	1,15	V	112,22	V	28726	V
2020/01/05 02	SR	98,76	V	4,38	V	98,33	V	0,70	V	1,12	V	112,58	V	28496	V
2020/01/05 03	SR	57,17	V	2,61	V	125,79	V	1,24	V	1,15	V	112,89	V	28681	V
2020/01/05 04	SR	79,41	V	2,62	V	112,87	V	0,53	V	1,14	V	112,94	V	28336	V
2020/01/05 05	SR	53,11	V	1,71	V	105,77	V	0,24	V	1,11	V	112,82	V	28625	V
2020/01/05 06	SR	33,74	V	0,37	V	96,00	V	0,00	V	1,18	V	112,76	V	28714	V
2020/01/05 07	SR	80,06	V	1,98	V	79,26	V	0,12	V	1,16	V	112,80	V	28383	V
2020/01/05 08	SR	6,93	V	0,01	V	143,13	V	0,00	V	1,20	V	112,36	V	29453	V
2020/01/05 09	SR	23,91	V	0,59	V	129,25	V	0,02	V	1,18	V	111,48	V	29013	V
2020/01/05 10	SR	19,98	V	0,62	V	119,83	V	0,00	V	1,29	V	111,04	V	31130	V
2020/01/05 11	SR	20,46	V	0,75	V	116,06	V	0,02	V	1,61	V	111,40	V	29554	V
2020/01/05 12	SR	60,58	V	1,76	V	100,01	V	0,18	V	1,50	V	111,42	V	29083	V
2020/01/05 13	SR	11,58	V	0,33	V	134,94	V	0,00	V	1,40	V	111,28	V	29787	V
2020/01/05 14	SR	16,01	V	0,40	V	109,71	V	0,00	V	1,40	V	111,54	V	29580	V
2020/01/05 15	SR	101,17	V	2,88	V	68,54	V	0,19	V	1,60	V	112,33	V	28926	V
2020/01/05 16	SR	65,46	V	1,38	V	78,25	V	0,02	V	1,68	V	112,79	V	28825	V
2020/01/05 17	SR	64,32	V	1,63	V	80,96	V	0,02	V	1,68	V	112,85	V	28875	V
2020/01/05 18	SR	88,63	V	3,01	V	68,48	V	0,20	V	1,69	V	112,97	V	28731	V
2020/01/05 19	SR	67,57	V	2,01	V	87,10	V	0,03	V	1,92	V	113,23	V	29019	V
2020/01/05 20	SR	15,34	V	0,43	V	104,63	V	0,00	V	1,81	V	113,02	V	29286	V
2020/01/05 21	SR	26,27	V	0,53	V	102,39	V	0,00	V	1,77	V	112,93	V	29348	V
2020/01/05 22	SR	56,50	V	1,34	V	80,47	V	0,02	V	1,77	V	113,18	V	29260	V
2020/01/05 23	SR	81,84	V	2,22	V	94,06	V	0,12	V	2,12	V	112,30	V	28742	V
2020/01/05 24	SR	95,22	V	3,97	V	92,74	V	0,64	V	1,52	V	112,69	V	28645	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.9-121.1	0.0-4.4	68.5-143.1	0.0-1.2	1.1-2.1	111.0-113.2	28336.4-31130.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	56	1.7	100.5	0.2	1.5	112.4	29050.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/01/06

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/01/06 01	SR	60,93	V	3,40	V	106,10	V	1,28	V	1,51	V	112,95	V	28539	V
2020/01/06 02	SR	47,72	V	1,38	V	116,23	V	0,17	V	1,42	V	113,25	V	28711	V
2020/01/06 03	SR	67,14	V	2,49	V	104,27	V	0,32	V	1,41	V	113,61	V	28558	V
2020/01/06 04	SR	105,56	V	6,56	V	115,50	V	2,71	V	1,35	V	113,91	V	28354	V
2020/01/06 05	SR	54,40	V	1,90	V	128,42	V	0,16	V	1,30	V	113,93	V	28993	V
2020/01/06 06	SR	84,72	V	3,71	V	98,61	V	1,08	V	1,16	V	113,63	V	28764	V
2020/01/06 07	SR	11,92	V	0,48	V	158,56	V	0,00	V	1,17	V	113,28	V	29456	V
2020/01/06 08	SR	2,40	V	0,41	V	164,29	V	0,00	V	1,15	V	112,45	V	30051	V
2020/01/06 09	SR	4,21	V	0,36	V	141,10	V	0,00	V	1,24	V	112,21	V	30149	V
2020/01/06 10	SR	9,44	V	0,25	V	118,63	V	0,00	V	1,20	V	112,26	V	31856	V
2020/01/06 11	SR	20,35	V	0,36	V	108,36	V	0,00	V	1,33	V	112,61	V	29789	V
2020/01/06 12	SR	33,59	V	0,51	V	100,27	V	0,00	V	1,36	V	113,16	V	29552	V
2020/01/06 13	SR	44,10	V	0,47	V	89,66	V	0,00	V	1,40	V	113,39	V	29484	V
2020/01/06 14	SR	42,28	V	0,45	V	79,09	V	0,00	V	1,47	V	113,44	V	29442	V
2020/01/06 15	SR	18,30	V	0,26	V	92,00	V	0,00	V	1,66	V	113,91	V	29779	V
2020/01/06 16	SR	14,98	V	0,24	V	91,06	V	0,00	V	1,74	V	114,33	V	29670	V
2020/01/06 17	SR	33,77	V	0,48	V	83,74	V	0,00	V	1,45	V	113,42	V	29238	V
2020/01/06 18	SR	9,91	V	0,22	V	107,90	V	0,00	V	1,77	V	112,38	V	29942	V
2020/01/06 19	SR	17,35	V	0,37	V	100,36	V	0,00	V	1,73	V	112,43	V	30021	V
2020/01/06 20	SR	9,03	V	0,36	V	110,38	V	0,00	V	1,89	V	112,65	V	29913	V
2020/01/06 21	SR	8,59	V	0,29	V	111,01	V	0,00	V	1,94	V	112,61	V	30016	V
2020/01/06 22	SR	4,01	V	0,29	V	152,34	V	0,00	V	6,32	V	110,96	V	30718	V
2020/01/06 23	SR	21,95	V	0,39	V	79,33	V	0,00	V	1,01	V	111,96	V	29723	V
2020/01/06 24	SR	31,78	V	0,62	V	72,50	V	0,00	V	1,31	V	112,86	V	29785	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.4-105.6	0.2-6.6	72.5-164.3	0.0-2.7	1.0-6.3	111.0-114.3	28353.9-31855.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	31.6	1.1	109.6	0.2	1.6	113	29604.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

