

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/01/10

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/01/10 01	SR	26,65	V	0,32	V	86,34	V	0,00	V	1,78	V	139,55	V	31859	V
2022/01/10 02	SR	20,65	V	0,32	V	94,02	V	0,00	V	1,91	V	139,70	V	32161	V
2022/01/10 03	SR	37,74	V	0,37	V	79,84	V	0,00	V	1,82	V	140,12	V	31810	V
2022/01/10 04	SR	64,47	V	0,54	V	71,45	V	0,00	V	1,90	V	140,46	V	31817	V
2022/01/10 05	SR	50,49	V	0,42	V	75,37	V	0,00	V	1,83	V	140,76	V	31799	V
2022/01/10 06	SR	40,09	V	0,40	V	75,37	V	0,00	V	1,71	V	141,15	V	31712	V
2022/01/10 07	SR	108,37	V	1,34	V	67,07	V	0,05	V	2,41	V	140,79	V	33055	V
2022/01/10 08	SR	108,37	V	1,55	V	61,89	V	0,04	V	1,60	V	139,42	V	31795	V
2022/01/10 09	SR	96,73	V	1,03	V	61,08	V	0,03	V	1,99	V	139,34	V	32027	V
2022/01/10 10	SR	53,45	V	0,53	V	73,91	V	0,00	V	1,64	V	139,06	V	31851	V
2022/01/10 11	SR	132,04	V	1,60	V	53,14	V	0,07	V	1,60	V	139,25	V	31790	V
2022/01/10 12	SR	29,97	V	0,36	V	86,29	V	0,00	V	1,76	V	139,70	V	31902	V
2022/01/10 13	SR	119,17	V	1,56	V	59,37	V	0,11	V	1,91	V	140,25	V	31584	V
2022/01/10 14	SR	103,55	V	0,83	V	60,25	V	0,01	V	2,47	V	140,45	V	31586	V
2022/01/10 15	SR	78,84	V	0,62	V	64,59	V	0,01	V	1,85	V	140,03	V	31630	V
2022/01/10 16	SR	91,93	V	0,68	V	60,68	V	0,00	V	2,27	V	139,84	V	31525	V
2022/01/10 17	SR	68,10	V	0,48	V	64,41	V	0,00	V	1,52	V	139,66	V	31576	V
2022/01/10 18	SR	32,32	V	0,40	V	79,33	V	0,00	V	1,58	V	139,58	V	31722	V
2022/01/10 19	SR	66,78	V	0,61	V	57,79	V	0,00	V	1,54	V	139,38	V	31343	V
2022/01/10 20	SR	96,93	V	0,97	V	54,39	V	0,00	V	1,58	V	139,42	V	31442	V
2022/01/10 21	SR	45,71	V	0,87	V	73,61	V	0,00	V	1,44	V	139,78	V	31265	V
2022/01/10 22	SR	76,48	V	0,72	V	60,80	V	0,00	V	1,27	V	139,56	V	31277	V
2022/01/10 23	SR	24,84	V	0,32	V	91,11	V	0,00	V	1,64	V	140,00	V	31837	V
2022/01/10 24	SR	22,26	V	0,38	V	102,55	V	0,00	V	1,46	V	139,95	V	32253	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	20.6-132.0	0.3-1.6	53.1-102.5	0.0-0.1	1.3-2.5	139.1-141.2	31265.1-33054.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	66.5	0.7	71.4	0	1.8	139.9	31775.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/01/11

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/01/11 01	SR	82,11	V	0,71	V	59,47	V	0,00	V	1,38	V	139,87	V	31587	V
2022/01/11 02	SR	78,98	V	0,70	V	62,05	V	0,00	V	1,36	V	140,19	V	31713	V
2022/01/11 03	SR	79,10	V	0,77	V	61,34	V	0,00	V	1,35	V	140,52	V	31663	V
2022/01/11 04	SR	87,17	V	0,80	V	58,14	V	0,00	V	1,29	V	141,36	V	31503	V
2022/01/11 05	SR	88,13	V	0,63	V	54,12	V	0,00	V	1,26	V	141,60	V	31481	V
2022/01/11 06	SR	91,96	V	0,59	V	53,33	V	0,00	V	1,28	V	142,35	V	31394	V
2022/01/11 07	SR	56,68	V	0,44	V	65,30	V	0,00	V	3,59	V	142,73	V	34002	V
2022/01/11 08	SR	53,40	V	0,43	V	68,08	V	0,00	V	7,60	V	140,51	V	32158	V
2022/01/11 09	SR	91,11	V	0,73	V	61,98	V	0,00	V	5,05	V	139,17	V	32391	V
2022/01/11 10	SR	126,48	V	1,24	V	54,41	V	0,00	V	2,20	V	139,56	V	32474	V
2022/01/11 11	SR	71,28	V	0,62	V	71,24	V	0,00	V	1,44	V	138,58	V	32675	V
2022/01/11 12	SR	44,48	V	0,41	V	79,07	V	0,00	V	1,51	V	138,03	V	32708	V
2022/01/11 13	SR	89,28	V	0,68	V	59,30	V	0,00	V	1,41	V	138,60	V	32587	V
2022/01/11 14	SR	107,39	V	0,91	V	57,52	V	0,00	V	1,30	V	138,78	V	32466	V
2022/01/11 15	SR	44,48	V	0,48	V	76,35	V	0,00	V	1,39	V	138,85	V	32666	V
2022/01/11 16	SR	29,72	V	0,36	V	81,27	V	0,00	V	1,57	V	138,70	V	32784	V
2022/01/11 17	SR	23,64	V	0,35	V	86,16	V	0,00	V	1,91	V	138,80	V	32948	V
2022/01/11 18	SR	41,74	V	0,51	V	70,45	V	0,00	V	1,64	V	137,85	V	32938	V
2022/01/11 19	SR	46,78	V	0,57	V	70,98	V	0,00	V	1,38	V	137,35	V	32921	V
2022/01/11 20	SR	50,14	V	0,68	V	72,31	V	0,00	V	1,29	V	137,46	V	32789	V
2022/01/11 21	SR	111,83	V	1,78	V	61,20	V	0,03	V	1,24	V	137,65	V	32502	V
2022/01/11 22	SR	115,96	V	1,37	V	60,05	V	0,00	V	1,16	V	137,43	V	32539	V
2022/01/11 23	SR	103,30	V	1,13	V	53,64	V	0,01	V	1,45	V	138,21	V	32561	V
2022/01/11 24	SR	83,51	V	0,81	V	57,80	V	0,00	V	1,65	V	139,14	V	32646	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	23.6-126.5	0.4-1.8	53.3-86.2	0.0-0.0	1.2-7.6	137.4-142.7	31393.8-34002.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	74.9	0.7	64.8	0	1.9	139.3	32420.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/01/12

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/01/12 01	SR	86,04	V	0,73	V	53,17	V	0,00	V	1,79	V	139,53	V	32768	V
2022/01/12 02	SR	80,68	V	0,67	V	53,00	V	0,00	V	1,84	V	140,16	V	32649	V
2022/01/12 03	SR	62,97	V	0,62	V	63,41	V	0,00	V	1,81	V	140,90	V	32703	V
2022/01/12 04	SR	47,01	V	0,55	V	71,90	V	0,00	V	1,76	V	141,42	V	32599	V
2022/01/12 05	SR	98,51	V	1,41	V	54,53	V	0,19	V	1,70	V	141,81	V	32458	V
2022/01/12 06	SR	72,39	V	0,63	V	59,31	V	0,00	V	1,69	V	142,42	V	32650	V
2022/01/12 07	SR	80,48	V	0,68	V	58,88	V	0,00	V	1,54	V	142,68	V	34514	V
2022/01/12 08	SR	105,75	V	0,97	V	55,06	V	0,00	V	2,15	V	142,80	V	33187	V
2022/01/12 09	SR	119,91	V	1,36	V	55,76	V	0,01	V	1,53	V	141,20	V	33272	V
2022/01/12 10	SR	106,81	V	1,51	V	60,17	V	0,04	V	1,64	V	140,47	V	33138	V
2022/01/12 11	SR	90,34	V	1,12	V	59,88	V	0,01	V	1,61	V	141,14	V	33218	V
2022/01/12 12	SR	94,08	V	1,19	V	61,67	V	0,04	V	1,75	V	141,64	V	33147	V
2022/01/12 13	SR	111,04	V	1,63	V	59,50	V	0,09	V	1,76	V	141,94	V	33083	V
2022/01/12 14	SR	114,10	V	1,26	V	56,26	V	0,00	V	1,69	V	142,44	V	33152	V
2022/01/12 15	SR	86,72	V	1,19	V	72,81	V	0,03	V	1,81	V	142,25	V	33031	V
2022/01/12 16	SR	28,95	V	0,33	V	80,90	V	0,00	V	1,89	V	141,29	V	33467	V
2022/01/12 17	SR	38,39	V	0,40	V	68,65	V	0,00	V	1,83	V	141,45	V	33125	V
2022/01/12 18	SR	19,33	V	0,33	V	79,98	V	0,00	V	1,77	V	141,90	V	33167	V
2022/01/12 19	SR	19,44	V	0,31	V	81,11	V	0,00	V	1,92	V	142,29	V	33195	V
2022/01/12 20	SR	17,73	V	0,31	V	81,14	V	0,00	V	1,80	V	142,37	V	33039	V
2022/01/12 21	SR	14,21	V	0,30	V	89,98	V	0,00	V	1,65	V	142,22	V	33076	V
2022/01/12 22	SR	23,84	V	0,32	V	78,44	V	0,00	V	1,52	V	142,35	V	33222	V
2022/01/12 23	SR	40,33	V	0,44	V	63,75	V	0,00	V	1,49	V	142,56	V	33285	V
2022/01/12 24	SR	28,04	V	0,45	V	74,60	V	0,00	V	1,49	V	142,80	V	33487	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.2-119.9	0.3-1.6	53.0-90.0	0.0-0.2	1.5-2.1	139.5-142.8	32458.4-34513.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	66.1	0.8	66.4	0	1.7	141.8	33109.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/01/13

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/01/13 01	SR	89,61	V	1,10	V	50,10	V	0,00	V	1,58	V	143,40	V	33029	V
2022/01/13 02	SR	33,99	V	0,45	V	71,80	V	0,00	V	1,57	V	144,28	V	33154	V
2022/01/13 03	SR	83,34	V	0,79	V	54,60	V	0,00	V	1,66	V	145,17	V	33103	V
2022/01/13 04	SR	89,58	V	1,05	V	56,02	V	0,00	V	1,69	V	145,74	V	33010	V
2022/01/13 05	SR	83,08	V	0,97	V	60,83	V	0,00	V	1,73	V	146,08	V	33147	V
2022/01/13 06	SR	64,71	V	0,97	V	66,60	V	0,00	V	1,85	V	146,37	V	33264	V
2022/01/13 07	SR	29,03	V	0,46	V	74,72	V	0,00	V	1,75	V	146,32	V	34927	V
2022/01/13 08	SR	57,80	V	0,73	V	59,82	V	0,00	V	2,01	V	146,22	V	33841	V
2022/01/13 09	SR	102,51	V	1,11	V	46,61	V	0,00	V	1,67	V	146,45	V	33443	V
2022/01/13 10	SR	74,24	V	0,73	V	54,90	V	0,00	V	2,67	V	144,56	V	33612	V
2022/01/13 11	SR	78,05	V	0,86	V	50,56	V	0,00	V	5,82	V	142,18	V	33549	V
2022/01/13 12	SR	105,49	V	1,30	V	47,24	V	0,00	V	1,92	V	141,93	V	33763	V
2022/01/13 13	SR	84,37	V	1,18	V	55,71	V	0,00	V	1,83	V	142,21	V	33802	V
2022/01/13 14	SR	90,70	V	1,31	V	52,22	V	0,00	V	1,72	V	142,57	V	33538	V
2022/01/13 15	SR	111,49	V	1,71	V	52,43	V	0,00	V	1,72	V	143,06	V	33605	V
2022/01/13 16	SR	127,84	V	2,09	V	52,88	V	0,11	V	1,73	V	143,49	V	33463	V
2022/01/13 17	SR	19,93	V	0,35	V	75,38	V	0,00	V	1,80	V	143,34	V	33764	V
2022/01/13 18	SR	6,78	V	0,34	V	108,93	V	0,00	V	1,73	V	143,30	V	33875	V
2022/01/13 19	SR	12,91	V	0,34	V	98,95	V	0,00	V	1,71	V	143,16	V	33979	V
2022/01/13 20	SR	8,50	V	0,31	V	107,53	V	0,00	V	1,45	V	143,04	V	33991	V
2022/01/13 21	SR	73,35	V	0,61	V	67,07	V	0,00	V	1,46	V	143,41	V	33932	V
2022/01/13 22	SR	125,85	V	1,09	V	50,46	V	0,01	V	2,17	V	143,28	V	33798	V
2022/01/13 23	SR	108,70	V	1,17	V	58,68	V	0,03	V	1,98	V	140,45	V	33431	V
2022/01/13 24	SR	82,44	V	0,74	V	63,75	V	0,00	V	1,43	V	140,34	V	33811	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.8-127.8	0.3-2.1	46.6-108.9	0.0-0.1	1.4-5.8	140.3-146.4	33009.9-34926.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	72.7	0.9	64.1	0	1.9	143.8	33617.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/01/14

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/01/14 01	SR	13,90	V	0,30	V	108,60	V	0,00	V	1,79	V	140,74	V	34158	V
2022/01/14 02	SR	33,01	V	1,31	V	121,90	V	0,26	V	2,45	V	141,09	V	33808	V
2022/01/14 03	SR	62,64	V	2,05	V	110,43	V	0,26	V	2,80	V	141,26	V	33469	V
2022/01/14 04	SR	88,56	V	3,22	V	103,61	V	0,89	V	2,82	V	142,18	V	33548	V
2022/01/14 05	SR	30,43	V	1,17	V	119,82	V	0,13	V	2,68	V	142,28	V	33589	V
2022/01/14 06	SR	53,58	V	1,30	V	99,20	V	0,09	V	2,64	V	142,46	V	33640	V
2022/01/14 07	SR	67,40	V	1,77	V	94,96	V	0,17	V	2,35	V	142,78	V	34756	V
2022/01/14 08	SR	77,55	V	1,71	V	94,10	V	0,17	V	1,73	V	142,61	V	33451	V
2022/01/14 09	SR	136,38	V	3,83	V	78,12	V	1,00	V	1,50	V	142,00	V	33234	V
2022/01/14 10	SR	109,37	V	1,71	V	58,04	V	0,15	V	1,42	V	142,36	V	33504	V
2022/01/14 11	SR	29,26	V	0,39	V	70,70	V	0,00	V	1,80	V	143,04	V	33617	V
2022/01/14 12	SR	68,88	V	0,72	V	51,47	V	0,01	V	5,08	V	143,48	V	33159	V
2022/01/14 13	SR	107,56	V	1,06	V	45,01	V	0,02	V	5,44	V	141,69	V	33379	V
2022/01/14 14	SR	19,24	V	0,27	V	78,56	V	0,00	V	2,20	V	138,77	V	33727	V
2022/01/14 15	SR	12,39	V	0,25	V	89,47	V	0,00	V	1,89	V	138,35	V	33786	V
2022/01/14 16	SR	44,39	V	0,37	V	68,84	V	0,00	V	1,87	V	138,61	V	33888	V
2022/01/14 17	SR	38,35	V	0,40	V	81,74	V	0,00	V	1,72	V	138,69	V	33759	V
2022/01/14 18	SR	30,10	V	0,47	V	79,71	V	0,00	V	1,76	V	138,73	V	34053	V
2022/01/14 19	SR	22,81	V	0,39	V	89,12	V	0,00	V	1,83	V	138,78	V	33978	V
2022/01/14 20	SR	47,23	V	0,44	V	76,23	V	0,00	V	1,84	V	138,75	V	34063	V
2022/01/14 21	SR	91,86	V	0,73	V	69,08	V	0,00	V	1,91	V	139,20	V	33802	V
2022/01/14 22	SR	28,07	V	0,37	V	94,92	V	0,00	V	1,94	V	139,50	V	34024	V
2022/01/14 23	SR	44,19	V	0,46	V	90,78	V	0,00	V	2,65	V	139,20	V	34102	V
2022/01/14 24	SR	62,74	V	3,85	V	92,79	V	2,89	V	2,63	V	139,42	V	33412	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.4-136.4	0.3-3.8	45.0-121.9	0.0-2.9	1.4-5.4	138.4-143.5	33159.2-34756.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	55	1.2	86.1	0.3	2.4	140.7	33746.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/01/15

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/01/15 01	SR	36,19	V	0,49	V	83,33	V	0,00	V	2,16	V	140,15	V	33711	V
2022/01/15 02	SR	57,99	V	0,53	V	78,27	V	0,00	V	1,87	V	140,41	V	33664	V
2022/01/15 03	SR	55,51	V	0,50	V	76,93	V	0,00	V	1,70	V	140,59	V	33478	V
2022/01/15 04	SR	33,96	V	0,45	V	91,67	V	0,01	V	1,58	V	140,61	V	33556	V
2022/01/15 05	SR	68,15	V	0,68	V	81,77	V	0,01	V	1,58	V	141,01	V	33654	V
2022/01/15 06	SR	75,77	V	0,82	V	84,19	V	0,01	V	1,48	V	141,24	V	33841	V
2022/01/15 07	SR	9,41	V	0,34	V	115,15	V	0,00	V	1,58	V	140,94	V	33880	V
2022/01/15 08	SR	26,44	V	0,43	V	99,28	V	0,00	V	1,73	V	141,03	V	33609	V
2022/01/15 09	SR	89,57	V	0,77	V	65,45	V	0,01	V	2,41	V	140,08	V	33039	V
2022/01/15 10	SR	22,83	V	0,39	V	91,07	V	0,00	V	1,76	V	139,26	V	33345	V
2022/01/15 11	SR	11,18	V	0,34	V	109,95	V	0,00	V	1,89	V	139,42	V	33317	V
2022/01/15 12	SR	15,19	V	0,33	V	102,97	V	0,00	V	1,96	V	139,76	V	33288	V
2022/01/15 13	SR	21,83	V	0,32	V	99,95	V	0,00	V	2,32	V	140,13	V	32977	V
2022/01/15 14	SR	33,28	V	0,36	V	90,47	V	0,00	V	2,23	V	140,22	V	33330	V
2022/01/15 15	SR	110,12	V	0,88	V	58,54	V	0,02	V	2,01	V	139,41	V	33642	V
2022/01/15 16	SR	89,99	V	0,90	V	62,06	V	0,04	V	1,83	V	139,72	V	33402	V
2022/01/15 17	SR	48,01	V	0,41	V	67,96	V	0,00	V	1,69	V	140,39	V	33338	V
2022/01/15 18	SR	55,51	V	0,55	V	68,12	V	0,00	V	1,80	V	140,87	V	33309	V
2022/01/15 19	SR	91,97	V	0,88	V	58,01	V	0,01	V	1,87	V	141,27	V	33390	V
2022/01/15 20	SR	31,29	V	0,38	V	75,86	V	0,00	V	2,01	V	141,43	V	33278	V
2022/01/15 21	SR	59,19	V	0,50	V	59,94	V	0,00	V	1,93	V	141,61	V	33334	V
2022/01/15 22	SR	58,41	V	0,48	V	62,79	V	0,00	V	1,84	V	142,01	V	33243	V
2022/01/15 23	SR	56,71	V	1,03	V	72,14	V	0,12	V	5,10	V	140,76	V	28187	V
2022/01/15 24	SP	787,82	V	1,07	NV	138,30	V	42,43	V	63,42	NV	125,29	V	5677	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.4-110.1	0.3-1.0	58.0-115.1	0.0-0.1	1.5-5.1	139.3-142.0	28187.2-33879.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	50.4	0.6	80.7	0	2	140.5	33209.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/01/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/01/16 01	AV	184,38	V	11,82	V	148,42	V	34,67	V	19,95	V	118,75	V	17762	V
2022/01/16 02	AV	17,47	V	1,38	V	141,17	V	0,02	V	11,17	V	126,02	V	32045	V
2022/01/16 03	SR	77,27	V	1,03	V	67,50	V	0,03	V	2,73	V	134,09	V	33565	V
2022/01/16 04	SR	45,34	V	0,60	V	68,49	V	0,00	V	1,92	V	138,92	V	33991	V
2022/01/16 05	SR	41,94	V	0,77	V	80,18	V	0,03	V	1,74	V	140,30	V	33879	V
2022/01/16 06	SR	27,29	V	0,55	V	89,57	V	0,00	V	1,56	V	140,59	V	33871	V
2022/01/16 07	SR	48,89	V	0,71	V	91,10	V	0,01	V	1,48	V	140,58	V	34417	V
2022/01/16 08	SR	3,00	V	0,38	V	126,67	V	0,00	V	1,49	V	140,29	V	34122	V
2022/01/16 09	SR	3,71	V	0,39	V	112,81	V	0,00	V	1,42	V	140,53	V	33938	V
2022/01/16 10	SR	14,33	V	0,37	V	84,42	V	0,00	V	2,54	V	140,37	V	33730	V
2022/01/16 11	SR	16,14	V	0,36	V	79,26	V	0,00	V	1,54	V	139,83	V	33512	V
2022/01/16 12	SR	23,82	V	0,35	V	69,36	V	0,00	V	1,50	V	140,00	V	33490	V
2022/01/16 13	SR	13,75	V	0,31	V	79,52	V	0,00	V	1,53	V	140,23	V	33442	V
2022/01/16 14	SR	15,93	V	0,32	V	83,07	V	0,00	V	1,48	V	140,50	V	33442	V
2022/01/16 15	SR	74,47	V	0,69	V	62,51	V	0,01	V	1,54	V	140,99	V	33206	V
2022/01/16 16	SR	54,73	V	0,69	V	74,98	V	0,01	V	1,68	V	141,05	V	33162	V
2022/01/16 17	SR	52,72	V	1,32	V	76,51	V	0,23	V	1,57	V	141,96	V	32958	V
2022/01/16 18	SR	37,32	V	0,59	V	93,18	V	0,02	V	1,55	V	142,36	V	33291	V
2022/01/16 19	SR	26,13	V	0,39	V	95,20	V	0,03	V	1,68	V	142,10	V	33222	V
2022/01/16 20	SR	61,86	V	0,86	V	84,62	V	0,17	V	1,63	V	142,09	V	33231	V
2022/01/16 21	SR	52,37	V	0,51	V	79,60	V	0,01	V	1,60	V	142,12	V	33123	V
2022/01/16 22	SR	121,64	V	1,24	V	54,53	V	0,07	V	1,54	V	142,23	V	32978	V
2022/01/16 23	SR	35,02	V	0,36	V	68,57	V	0,00	V	1,41	V	142,42	V	32961	V
2022/01/16 24	SR	37,25	V	0,39	V	68,09	V	0,00	V	1,32	V	142,62	V	32993	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.0-121.6	0.3-1.3	54.5-126.7	0.0-0.2	1.3-2.7	134.1-142.6	32957.8-34416.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	40.2	0.6	81.4	0	1.7	140.7	33478.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Dante

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]