

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/01/14

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/01/14 01	SR	26,47	V	0,52	V	71,90	V	0,00	V	0,29	V	138,28	V	30999	V
2021/01/14 02	SR	36,44	V	0,61	V	60,99	V	0,00	V	0,30	V	138,14	V	30995	V
2021/01/14 03	SR	43,24	V	0,68	V	53,87	V	0,00	V	0,34	V	137,90	V	30926	V
2021/01/14 04	SR	71,02	V	0,90	V	49,52	V	0,00	V	0,26	V	137,94	V	30956	V
2021/01/14 05	SR	75,65	V	0,94	V	47,78	V	0,00	V	0,25	V	138,31	V	30852	V
2021/01/14 06	SR	52,11	V	0,80	V	54,09	V	0,00	V	0,25	V	138,56	V	30862	V
2021/01/14 07	SR	29,02	V	0,64	V	69,48	V	0,00	V	0,25	V	138,57	V	30980	V
2021/01/14 08	SR	26,34	V	0,57	V	72,49	V	0,00	V	0,23	V	138,67	V	30876	V
2021/01/14 09	SR	21,42	V	0,58	V	87,98	V	0,00	V	0,30	V	138,12	V	30978	V
2021/01/14 10	SR	1,21	V	0,58	V	144,23	V	0,00	V	0,29	V	135,74	V	32514	V
2021/01/14 11	SR	109,11	V	2,11	V	62,15	V	0,21	V	0,28	V	135,47	V	29877	V
2021/01/14 12	SR	60,00	V	1,11	V	119,36	V	0,03	V	0,34	V	136,05	V	29885	V
2021/01/14 13	SR	40,46	V	2,14	V	176,77	V	0,25	V	0,29	V	133,60	V	31205	V
2021/01/14 14	SR	150,04	V	6,16	V	84,83	V	1,41	V	0,25	V	134,61	V	29817	V
2021/01/14 15	SR	66,28	V	1,08	V	73,07	V	0,06	V	0,30	V	137,09	V	30204	V
2021/01/14 16	SR	86,33	V	1,80	V	65,82	V	0,20	V	0,27	V	138,39	V	30114	V
2021/01/14 17	SR	92,89	V	1,74	V	59,21	V	0,13	V	0,28	V	139,64	V	30090	V
2021/01/14 18	SR	38,54	V	0,84	V	73,44	V	0,01	V	0,46	V	140,12	V	30148	V
2021/01/14 19	SR	79,22	V	2,15	V	76,93	V	0,28	V	1,26	V	137,89	V	29803	V
2021/01/14 20	SR	61,90	V	1,34	V	82,20	V	0,10	V	0,31	V	137,24	V	30380	V
2021/01/14 21	SR	82,82	V	2,38	V	76,58	V	0,45	V	0,32	V	137,21	V	30239	V
2021/01/14 22	SR	60,37	V	1,21	V	75,85	V	0,10	V	0,27	V	136,14	V	30508	V
2021/01/14 23	SR	13,55	V	0,60	V	94,65	V	0,24	V	0,25	V	135,53	V	30641	V
2021/01/14 24	SR	46,67	V	0,98	V	84,83	V	0,41	V	0,25	V	135,27	V	30530	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.2-150.0	0.5-6.2	47.8-176.8	0.0-1.4	0.2-1.3	133.6-140.1	29803.0-32514.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliero	57.1	1.4	79.9	0.2	0.3	137.3	30599.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/01/15

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/01/15 01	SR	43,62	V	0,75	V	81,68	V	0,39	V	0,25	V	135,33	V	30525	V
2021/01/15 02	SR	62,91	V	1,08	V	77,20	V	0,47	V	0,27	V	135,50	V	30299	V
2021/01/15 03	SR	33,31	V	0,72	V	89,06	V	0,52	V	0,24	V	135,80	V	30384	V
2021/01/15 04	SR	80,58	V	1,45	V	84,50	V	0,80	V	0,24	V	135,76	V	30334	V
2021/01/15 05	SR	74,11	V	1,24	V	74,15	V	0,14	V	0,26	V	136,45	V	30289	V
2021/01/15 06	SR	28,44	V	0,69	V	82,97	V	0,15	V	0,29	V	137,30	V	30441	V
2021/01/15 07	SR	40,56	V	0,75	V	77,21	V	0,05	V	0,81	V	137,82	V	30332	V
2021/01/15 08	SR	37,49	V	0,67	V	80,90	V	0,02	V	2,48	V	138,08	V	30256	V
2021/01/15 09	SR	47,78	V	0,88	V	78,88	V	0,03	V	0,27	V	138,12	V	30349	V
2021/01/15 10	SR	52,98	V	0,78	V	76,96	V	0,03	V	0,26	V	138,38	V	32261	V
2021/01/15 11	SR	19,21	V	0,55	V	94,84	V	0,09	V	0,28	V	138,52	V	31113	V
2021/01/15 12	SR	14,87	V	0,52	V	99,45	V	0,24	V	0,27	V	138,70	V	31147	V
2021/01/15 13	SR	7,99	V	0,52	V	118,29	V	0,27	V	0,27	V	138,68	V	31211	V
2021/01/15 14	SR	8,80	V	0,49	V	119,90	V	0,09	V	0,32	V	138,26	V	32582	V
2021/01/15 15	SR	13,16	V	0,53	V	117,75	V	0,11	V	0,25	V	136,62	V	31058	V
2021/01/15 16	SR	25,11	V	0,57	V	99,95	V	0,42	V	0,24	V	136,25	V	31249	V
2021/01/15 17	SR	51,08	V	0,73	V	89,35	V	0,29	V	0,24	V	136,25	V	31260	V
2021/01/15 18	SR	35,23	V	0,61	V	93,45	V	0,05	V	0,22	V	136,49	V	31244	V
2021/01/15 19	SR	10,92	V	0,59	V	108,84	V	0,00	V	0,21	V	136,60	V	31583	V
2021/01/15 20	SR	21,95	V	0,67	V	90,25	V	0,00	V	0,22	V	136,85	V	31442	V
2021/01/15 21	SR	24,01	V	0,60	V	91,79	V	0,00	V	0,20	V	137,02	V	31523	V
2021/01/15 22	SR	6,19	V	0,55	V	121,56	V	0,00	V	0,25	V	136,71	V	31841	V
2021/01/15 23	SR	17,88	V	0,53	V	102,25	V	0,00	V	0,21	V	135,85	V	31507	V
2021/01/15 24	SR	21,18	V	0,55	V	91,58	V	0,00	V	0,23	V	135,81	V	31638	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.2-80.6	0.5-1.5	74.1-121.6	0.0-0.8	0.2-2.5	135.3-138.7	30256.1-32582.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	32.5	0.7	93.4	0.2	0.4	137	31077.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/01/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/01/16 01	SR	17,29	V	0,52	V	92,11	V	0,00	V	0,26	V	136,24	V	31682	V
2021/01/16 02	SR	32,00	V	0,64	V	77,30	V	0,00	V	0,25	V	136,75	V	31640	V
2021/01/16 03	SR	32,98	V	0,61	V	76,17	V	0,00	V	0,23	V	137,27	V	31665	V
2021/01/16 04	SR	46,65	V	0,60	V	67,72	V	0,00	V	0,24	V	137,61	V	31745	V
2021/01/16 05	SR	27,21	V	0,54	V	76,61	V	0,00	V	0,25	V	138,16	V	31347	V
2021/01/16 06	SR	10,91	V	0,49	V	97,77	V	0,00	V	0,23	V	138,81	V	31573	V
2021/01/16 07	SR	63,22	V	0,79	V	70,15	V	0,00	V	0,68	V	139,37	V	31263	V
2021/01/16 08	SR	85,26	V	1,03	V	64,34	V	0,00	V	3,10	V	140,00	V	30797	V
2021/01/16 09	SR	28,59	V	0,53	V	80,47	V	0,00	V	0,44	V	137,51	V	31043	V
2021/01/16 10	SR	45,77	V	1,15	V	87,12	V	0,12	V	0,24	V	137,51	V	32471	V
2021/01/16 11	SR	67,20	V	0,85	V	68,68	V	0,44	V	0,29	V	137,28	V	31397	V
2021/01/16 12	SR	39,39	V	0,59	V	80,41	V	0,97	V	0,23	V	136,22	V	31451	V
2021/01/16 13	SR	87,70	V	0,95	V	61,00	V	0,31	V	0,23	V	136,26	V	31315	V
2021/01/16 14	SR	76,11	V	0,83	V	61,44	V	0,01	V	0,22	V	136,71	V	31435	V
2021/01/16 15	SR	38,89	V	0,58	V	84,81	V	0,00	V	0,22	V	136,89	V	31475	V
2021/01/16 16	SR	24,41	V	0,48	V	86,08	V	0,00	V	0,24	V	135,81	V	31562	V
2021/01/16 17	SR	88,52	V	0,90	V	57,83	V	0,00	V	0,24	V	135,83	V	31384	V
2021/01/16 18	SR	45,67	V	0,59	V	69,82	V	0,00	V	0,23	V	136,09	V	31604	V
2021/01/16 19	SR	23,73	V	0,57	V	86,91	V	0,00	V	0,27	V	136,02	V	31572	V
2021/01/16 20	SR	65,19	V	0,76	V	63,66	V	0,00	V	0,23	V	135,42	V	31539	V
2021/01/16 21	SR	33,02	V	0,60	V	77,86	V	0,00	V	0,22	V	135,23	V	31791	V
2021/01/16 22	SR	36,43	V	0,60	V	78,43	V	0,00	V	0,21	V	135,34	V	31822	V
2021/01/16 23	SR	57,26	V	0,66	V	62,64	V	0,00	V	0,20	V	135,55	V	32012	V
2021/01/16 24	SR	34,43	V	0,63	V	107,10	V	0,00	V	0,25	V	135,85	V	32436	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.9-88.5	0.5-1.1	57.8-107.1	0.0-1.0	0.2-3.1	135.2-140.0	30797.1-32471.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	46.2	0.7	76.5	0.1	0.4	136.8	31584.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/01/17

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/01/17 01	SR	93,17	V	0,94	V	54,57	V	0,00	V	0,19	V	135,49	V	31651	V
2021/01/17 02	SR	49,00	V	0,65	V	61,03	V	0,00	V	0,20	V	136,24	V	31783	V
2021/01/17 03	SR	72,20	V	0,87	V	54,99	V	0,01	V	0,21	V	136,72	V	31700	V
2021/01/17 04	SR	85,32	V	0,90	V	41,34	V	0,00	V	0,23	V	137,52	V	31474	V
2021/01/17 05	SR	91,81	V	0,98	V	39,91	V	0,00	V	0,24	V	138,04	V	31423	V
2021/01/17 06	SR	83,65	V	0,94	V	43,54	V	0,00	V	0,23	V	138,94	V	31293	V
2021/01/17 07	SR	104,18	V	1,38	V	40,83	V	0,01	V	0,68	V	139,98	V	31206	V
2021/01/17 08	SR	117,84	V	1,53	V	40,87	V	0,01	V	2,39	V	140,48	V	30997	V
2021/01/17 09	SR	59,26	V	0,93	V	59,40	V	0,00	V	0,22	V	139,19	V	31116	V
2021/01/17 10	SR	88,78	V	1,40	V	51,37	V	0,03	V	1,37	V	138,84	V	30945	V
2021/01/17 11	SR	85,13	V	1,18	V	50,31	V	0,01	V	0,39	V	135,76	V	31090	V
2021/01/17 12	SR	75,52	V	0,95	V	50,30	V	0,00	V	0,36	V	134,68	V	30807	V
2021/01/17 13	SR	70,96	V	1,05	V	56,07	V	0,02	V	0,30	V	134,36	V	30666	V
2021/01/17 14	SR	117,42	V	2,03	V	51,01	V	0,13	V	0,29	V	134,71	V	30738	V
2021/01/17 15	SR	34,87	V	0,63	V	76,23	V	0,00	V	0,28	V	134,37	V	31232	V
2021/01/17 16	SR	35,86	V	0,60	V	77,00	V	0,00	V	0,31	V	133,26	V	31113	V
2021/01/17 17	SR	61,46	V	0,69	V	62,85	V	0,00	V	0,28	V	132,30	V	31050	V
2021/01/17 18	SR	48,56	V	0,63	V	70,06	V	0,00	V	0,26	V	132,00	V	31154	V
2021/01/17 19	SR	25,96	V	0,56	V	92,84	V	0,00	V	0,26	V	132,14	V	31235	V
2021/01/17 20	SR	38,95	V	0,69	V	79,45	V	0,00	V	0,26	V	132,45	V	31239	V
2021/01/17 21	SR	19,75	V	0,58	V	90,23	V	0,00	V	0,32	V	132,74	V	31285	V
2021/01/17 22	SR	15,84	V	0,54	V	93,83	V	0,00	V	0,25	V	133,08	V	31213	V
2021/01/17 23	SR	47,16	V	0,65	V	71,51	V	0,00	V	0,24	V	133,59	V	30875	V
2021/01/17 24	SR	54,70	V	0,72	V	71,02	V	0,00	V	0,22	V	133,98	V	30967	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.8-117.8	0.5-2.0	39.9-93.8	0.0-0.1	0.2-2.4	132.0-140.5	30666.2-31783.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	65.7	0.9	61.7	0	0.4	135.5	31177
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: