

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/01/25

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/01/25 01	SR	53,02	V	0,74	V	67,72	V	0,00	V	0,30	V	134,66	V	29401	V
2021/01/25 02	SR	58,56	V	0,82	V	71,41	V	0,00	V	0,30	V	134,72	V	29444	V
2021/01/25 03	SR	29,86	V	0,56	V	84,34	V	0,00	V	0,33	V	135,02	V	29557	V
2021/01/25 04	SR	24,97	V	0,50	V	93,65	V	0,00	V	0,32	V	135,22	V	29491	V
2021/01/25 05	SR	57,31	V	0,75	V	79,06	V	0,00	V	0,30	V	135,32	V	29432	V
2021/01/25 06	SR	59,87	V	0,72	V	71,49	V	0,00	V	0,33	V	135,79	V	29298	V
2021/01/25 07	SR	31,25	V	0,53	V	79,71	V	0,00	V	0,31	V	135,93	V	29518	V
2021/01/25 08	SR	30,72	V	0,61	V	78,00	V	0,00	V	0,30	V	135,99	V	29603	V
2021/01/25 09	SR	21,40	V	0,60	V	88,98	V	0,00	V	0,35	V	135,94	V	29665	V
2021/01/25 10	SR	27,43	V	0,71	V	84,33	V	0,00	V	0,31	V	134,84	V	30923	V
2021/01/25 11	SR	29,33	V	0,61	V	83,93	V	0,00	V	0,30	V	134,28	V	29656	V
2021/01/25 12	SR	42,76	V	0,66	V	79,10	V	0,00	V	0,29	V	134,59	V	29558	V
2021/01/25 13	SR	67,24	V	1,02	V	79,74	V	0,00	V	0,28	V	134,52	V	29100	V
2021/01/25 14	SR	48,01	V	0,85	V	92,90	V	0,01	V	0,30	V	135,23	V	29446	V
2021/01/25 15	SR	51,39	V	0,77	V	89,01	V	0,00	V	0,31	V	136,34	V	29622	V
2021/01/25 16	SR	49,52	V	0,66	V	79,96	V	0,00	V	0,33	V	137,18	V	29565	V
2021/01/25 17	SR	130,60	V	2,91	V	63,39	V	0,17	V	0,36	V	137,57	V	29036	V
2021/01/25 18	SR	61,37	V	1,01	V	74,80	V	0,02	V	0,30	V	137,72	V	29661	V
2021/01/25 19	SR	139,74	V	2,89	V	55,67	V	0,23	V	0,57	V	138,19	V	29057	V
2021/01/25 20	SR	65,26	V	0,87	V	71,62	V	0,01	V	0,28	V	138,53	V	29678	V
2021/01/25 21	SR	90,13	V	2,62	V	73,31	V	0,51	V	0,33	V	138,12	V	29589	V
2021/01/25 22	SR	59,79	V	0,94	V	72,75	V	0,01	V	0,30	V	137,43	V	29744	V
2021/01/25 23	SR	51,55	V	1,28	V	83,75	V	0,09	V	0,27	V	137,45	V	30029	V
2021/01/25 24	SR	57,32	V	0,91	V	79,72	V	0,01	V	0,28	V	136,29	V	29897	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	21.4-139.7	0.5-2.9	55.7-93.7	0.0-0.5	0.3-0.6	134.3-138.5	29035.8-30923.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	55.8	1	78.3	0	0.3	136.1	29582.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/01/26

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/01/26 01	SR	59,18	V	0,84	V	85,93	V	0,00	V	0,27	V	136,19	V	30247	V
2021/01/26 02	SR	49,35	V	0,71	V	80,67	V	0,00	V	0,56	V	136,37	V	30330	V
2021/01/26 03	SR	19,97	V	0,54	V	100,81	V	0,00	V	0,29	V	136,76	V	30540	V
2021/01/26 04	SR	62,97	V	0,89	V	73,11	V	0,00	V	0,28	V	136,77	V	30208	V
2021/01/26 05	SR	56,82	V	1,16	V	77,58	V	0,00	V	0,26	V	136,95	V	30382	V
2021/01/26 06	SR	46,12	V	1,21	V	87,51	V	0,00	V	0,24	V	136,92	V	30348	V
2021/01/26 07	SR	20,38	V	0,66	V	101,40	V	0,00	V	0,24	V	136,96	V	30462	V
2021/01/26 08	SR	40,49	V	0,75	V	82,45	V	0,00	V	0,24	V	137,52	V	30270	V
2021/01/26 09	SR	82,79	V	1,12	V	70,51	V	0,00	V	0,30	V	137,37	V	29799	V
2021/01/26 10	SR	69,20	V	0,96	V	68,89	V	0,00	V	0,35	V	136,23	V	32801	V
2021/01/26 11	SR	46,08	V	1,04	V	81,42	V	0,00	V	0,27	V	136,44	V	31307	V
2021/01/26 12	SR	26,58	V	0,64	V	90,09	V	0,00	V	0,27	V	136,73	V	31652	V
2021/01/26 13	SR	63,42	V	0,87	V	66,87	V	0,00	V	0,27	V	137,51	V	31202	V
2021/01/26 14	SR	73,36	V	1,06	V	60,62	V	0,00	V	0,57	V	138,04	V	31003	V
2021/01/26 15	SR	34,54	V	0,65	V	77,10	V	0,00	V	0,30	V	137,99	V	31303	V
2021/01/26 16	SR	68,49	V	1,37	V	71,11	V	0,07	V	0,30	V	138,37	V	31091	V
2021/01/26 17	SR	100,71	V	1,53	V	58,63	V	0,06	V	0,30	V	139,80	V	30756	V
2021/01/26 18	SR	59,23	V	1,18	V	85,94	V	0,06	V	0,36	V	140,15	V	30564	V
2021/01/26 19	SR	97,97	V	2,24	V	84,30	V	0,21	V	0,29	V	138,81	V	30482	V
2021/01/26 20	SR	17,45	V	0,86	V	127,82	V	0,04	V	0,25	V	138,06	V	30740	V
2021/01/26 21	SR	37,68	V	1,33	V	107,52	V	0,14	V	0,27	V	137,69	V	30328	V
2021/01/26 22	SR	39,67	V	0,95	V	118,00	V	0,04	V	0,23	V	137,16	V	30446	V
2021/01/26 23	SR	11,47	V	0,53	V	140,52	V	0,40	V	0,24	V	136,44	V	30601	V
2021/01/26 24	SR	20,29	V	0,57	V	123,27	V	0,97	V	0,22	V	136,20	V	30283	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.5-100.7	0.5-2.2	58.6-140.5	0.0-1.0	0.2-0.6	136.2-140.2	29798.6-32801.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	50.2	1	88.4	0.1	0.3	137.4	30714.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/01/27

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/01/27 01	SR	25,38	V	0,60	V	106,88	V	1,04	V	0,21	V	136,16	V	30442	V
2021/01/27 02	SR	24,34	V	0,59	V	109,20	V	0,76	V	0,23	V	136,00	V	30397	V
2021/01/27 03	SR	85,47	V	3,37	V	108,92	V	3,07	V	0,22	V	136,24	V	30233	V
2021/01/27 04	SR	54,84	V	1,21	V	114,52	V	2,66	V	0,23	V	137,09	V	30370	V
2021/01/27 05	SR	57,69	V	1,50	V	111,74	V	3,78	V	0,22	V	137,70	V	30411	V
2021/01/27 06	SR	29,83	V	0,75	V	120,89	V	3,21	V	0,41	V	137,93	V	30596	V
2021/01/27 07	SR	29,11	V	0,72	V	119,51	V	2,79	V	0,20	V	138,19	V	30604	V
2021/01/27 08	SR	28,49	V	0,68	V	110,72	V	2,09	V	0,17	V	138,32	V	30515	V
2021/01/27 09	SR	53,34	V	1,04	V	100,97	V	1,96	V	0,18	V	138,43	V	30557	V
2021/01/27 10	SR	130,08	V	3,85	V	94,11	V	3,83	V	0,33	V	138,01	V	31252	V
2021/01/27 11	SR	33,84	V	0,81	V	124,58	V	3,52	V	0,28	V	137,42	V	30800	V
2021/01/27 12	SR	39,32	V	0,80	V	122,33	V	4,52	V	0,26	V	136,29	V	30829	V
2021/01/27 13	SR	137,86	V	2,67	V	90,21	V	3,19	V	0,24	V	135,85	V	30286	V
2021/01/27 14	SR	64,33	V	0,98	V	101,37	V	1,24	V	0,25	V	135,84	V	30763	V
2021/01/27 15	SR	17,37	V	0,50	V	120,08	V	0,97	V	0,27	V	136,44	V	31054	V
2021/01/27 16	SR	30,23	V	0,58	V	99,41	V	0,06	V	0,28	V	136,99	V	30957	V
2021/01/27 17	SR	40,13	V	0,68	V	92,33	V	0,14	V	0,34	V	137,23	V	30996	V
2021/01/27 18	SR	46,06	V	0,85	V	86,87	V	0,07	V	0,27	V	137,18	V	30812	V
2021/01/27 19	SR	115,99	V	2,38	V	68,06	V	0,36	V	0,27	V	137,42	V	30498	V
2021/01/27 20	SR	14,63	V	0,54	V	113,23	V	0,01	V	0,25	V	137,50	V	30861	V
2021/01/27 21	SR	6,39	V	0,53	V	129,01	V	0,03	V	0,25	V	137,17	V	30894	V
2021/01/27 22	SR	7,80	V	0,57	V	114,01	V	0,01	V	0,22	V	137,01	V	30767	V
2021/01/27 23	SR	29,61	V	0,68	V	78,29	V	0,00	V	0,23	V	137,70	V	30490	V
2021/01/27 24	SR	52,11	V	0,80	V	63,78	V	0,00	V	0,22	V	138,34	V	30302	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.4-137.9	0.5-3.8	63.8-129.0	0.0-4.5	0.2-0.4	135.8-138.4	30232.6-31251.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	48.1	1.2	104.2	1.6	0.3	137.2	30653.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/01/28

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/01/28 01	SR	31,05	V	0,76	V	74,31	V	0,00	V	0,21	V	138,57	V	30168	V
2021/01/28 02	SR	39,23	V	0,79	V	72,65	V	0,00	V	0,20	V	138,64	V	30268	V
2021/01/28 03	SR	17,01	V	0,63	V	91,28	V	0,00	V	0,20	V	138,60	V	30534	V
2021/01/28 04	SR	23,74	V	0,59	V	92,16	V	0,00	V	0,21	V	138,13	V	30585	V
2021/01/28 05	SR	38,51	V	0,73	V	81,00	V	0,01	V	0,20	V	138,44	V	30404	V
2021/01/28 06	SR	19,51	V	0,62	V	91,26	V	0,00	V	0,19	V	139,02	V	30447	V
2021/01/28 07	SR	15,81	V	0,61	V	91,79	V	0,00	V	0,25	V	140,02	V	30296	V
2021/01/28 08	SR	41,25	V	1,06	V	75,95	V	0,18	V	0,19	V	139,52	V	29957	V
2021/01/28 09	SR	17,78	V	0,53	V	88,10	V	0,35	V	0,18	V	139,06	V	30414	V
2021/01/28 10	SR	72,17	V	1,75	V	70,52	V	0,19	V	0,54	V	139,02	V	30668	V
2021/01/28 11	SR	116,03	V	2,10	V	66,72	V	0,49	V	1,40	V	137,99	V	29426	V
2021/01/28 12	SR	113,92	V	2,06	V	60,08	V	1,03	V	0,26	V	137,07	V	30076	V
2021/01/28 13	SR	87,84	V	1,23	V	64,02	V	0,08	V	0,24	V	137,39	V	30125	V
2021/01/28 14	SR	97,55	V	1,07	V	57,10	V	0,02	V	0,24	V	137,70	V	30019	V
2021/01/28 15	SR	55,47	V	0,68	V	62,26	V	0,00	V	0,23	V	137,83	V	30333	V
2021/01/28 16	SR	34,70	V	0,56	V	78,35	V	0,00	V	0,25	V	137,78	V	30614	V
2021/01/28 17	SR	82,57	V	1,34	V	67,92	V	0,08	V	0,27	V	137,34	V	30601	V
2021/01/28 18	SR	36,05	V	0,67	V	87,31	V	0,00	V	0,29	V	137,13	V	30546	V
2021/01/28 19	SR	96,45	V	1,76	V	70,92	V	0,16	V	0,36	V	136,23	V	30199	V
2021/01/28 20	SR	43,64	V	0,75	V	87,54	V	0,01	V	0,25	V	134,78	V	30326	V
2021/01/28 21	SR	77,46	V	1,07	V	72,46	V	0,05	V	0,23	V	134,78	V	30155	V
2021/01/28 22	SR	54,08	V	0,79	V	75,20	V	0,01	V	0,21	V	135,01	V	30180	V
2021/01/28 23	SR	51,22	V	0,80	V	70,27	V	0,00	V	0,20	V	135,35	V	30190	V
2021/01/28 24	SR	52,77	V	0,78	V	64,36	V	0,00	V	0,19	V	135,92	V	30071	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.8-116.0	0.5-2.1	57.1-92.2	0.0-1.0	0.2-1.4	134.8-140.0	29425.6-30668.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	54.8	1	75.6	0.1	0.3	137.6	30275.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/01/29

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/01/29 01	SR	30,26	V	0,65	V	77,30	V	0,00	V	0,19	V	135,94	V	30101	V
2021/01/29 02	SR	14,84	V	0,64	V	95,46	V	0,00	V	0,20	V	135,47	V	30257	V
2021/01/29 03	SR	18,87	V	0,65	V	87,69	V	0,00	V	0,21	V	134,52	V	30123	V
2021/01/29 04	SR	10,80	V	0,65	V	99,80	V	0,00	V	0,21	V	134,21	V	30286	V
2021/01/29 05	SR	39,84	V	0,79	V	80,95	V	0,01	V	0,20	V	134,43	V	30281	V
2021/01/29 06	SR	20,36	V	0,59	V	84,97	V	0,00	V	0,22	V	135,72	V	29960	V
2021/01/29 07	SR	14,86	V	0,57	V	97,44	V	0,00	V	0,25	V	136,91	V	30186	V
2021/01/29 08	SR	104,47	V	2,33	V	70,91	V	0,54	V	0,30	V	138,35	V	29795	V
2021/01/29 09	SR	123,01	V	2,07	V	67,69	V	0,86	V	0,24	V	138,30	V	29948	V
2021/01/29 10	SR	19,94	V	0,63	V	96,96	V	0,75	V	0,25	V	137,95	V	30581	V
2021/01/29 11	SR	132,88	V	3,26	V	72,16	V	1,28	V	0,28	V	138,47	V	29118	V
2021/01/29 12	SR	64,21	V	1,27	V	81,34	V	0,11	V	0,27	V	138,62	V	29517	V
2021/01/29 13	SR	72,01	V	1,28	V	68,89	V	0,15	V	0,34	V	138,80	V	29351	V
2021/01/29 14	SR	44,27	V	1,04	V	77,37	V	0,41	V	0,29	V	138,23	V	29230	V
2021/01/29 15	SR	45,85	V	0,92	V	78,48	V	0,40	V	0,27	V	138,16	V	29502	V
2021/01/29 16	SR	84,41	V	1,12	V	62,47	V	0,24	V	0,27	V	138,00	V	29472	V
2021/01/29 17	SR	44,63	V	0,69	V	67,15	V	0,09	V	0,26	V	138,18	V	29611	V
2021/01/29 18	SR	34,07	V	0,64	V	75,04	V	0,00	V	0,26	V	138,34	V	29487	V
2021/01/29 19	SR	92,70	V	0,92	V	52,45	V	0,01	V	0,26	V	138,23	V	29214	V
2021/01/29 20	SR	84,11	V	0,83	V	62,57	V	0,01	V	0,25	V	138,44	V	29243	V
2021/01/29 21	SR	22,27	V	0,53	V	87,86	V	0,00	V	0,32	V	137,77	V	29611	V
2021/01/29 22	SR	26,21	V	0,56	V	80,13	V	0,00	V	0,29	V	136,70	V	29576	V
2021/01/29 23	SR	119,15	V	1,56	V	50,58	V	0,02	V	0,27	V	136,80	V	29126	V
2021/01/29 24	SR	34,53	V	0,59	V	76,13	V	0,00	V	0,27	V	136,79	V	29408	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.8-132.9	0.5-3.3	50.6-99.8	0.0-1.3	0.2-0.3	134.2-138.8	29117.7-30580.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	54.1	1	77.2	0.2	0.3	137.2	29707.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giuseppe Pisto

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/01/30

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/01/30 01	SR	44,16	V	0,76	V	67,98	V	0,00	V	0,26	V	136,86	V	29321	V
2021/01/30 02	SR	158,42	V	5,39	V	58,60	V	0,30	V	0,27	V	137,38	V	29074	V
2021/01/30 03	SR	99,46	V	3,40	V	74,52	V	0,07	V	0,27	V	137,59	V	29323	V
2021/01/30 04	SR	46,48	V	1,81	V	87,80	V	0,01	V	0,25	V	137,68	V	29672	V
2021/01/30 05	SR	53,96	V	2,08	V	87,75	V	0,02	V	0,25	V	137,44	V	29780	V
2021/01/30 06	SR	33,97	V	0,98	V	91,80	V	0,00	V	0,24	V	137,62	V	29771	V
2021/01/30 07	SR	111,50	V	1,59	V	58,08	V	0,01	V	0,23	V	138,70	V	29014	V
2021/01/30 08	SR	135,65	V	1,92	V	54,27	V	0,02	V	0,28	V	140,16	V	28805	V
2021/01/30 09	SR	111,30	V	1,48	V	59,98	V	0,03	V	0,23	V	139,86	V	28943	V
2021/01/30 10	SR	86,63	V	1,05	V	61,14	V	0,00	V	0,21	V	139,83	V	30531	V
2021/01/30 11	SR	74,77	V	0,87	V	63,46	V	0,00	V	0,22	V	140,18	V	29061	V
2021/01/30 12	SR	141,01	V	3,07	V	59,53	V	0,35	V	0,22	V	140,68	V	29216	V
2021/01/30 13	SR	56,63	V	1,39	V	71,65	V	0,13	V	0,27	V	140,62	V	29579	V
2021/01/30 14	SR	98,32	V	1,02	V	45,98	V	0,00	V	0,24	V	140,45	V	29161	V
2021/01/30 15	SR	18,99	V	0,55	V	80,92	V	0,00	V	0,27	V	140,60	V	29448	V
2021/01/30 16	SR	15,71	V	0,54	V	83,98	V	0,00	V	0,33	V	140,68	V	29439	V
2021/01/30 17	SR	27,44	V	0,57	V	73,11	V	0,00	V	0,29	V	140,18	V	29413	V
2021/01/30 18	SR	59,08	V	0,85	V	63,57	V	0,02	V	0,29	V	139,80	V	29231	V
2021/01/30 19	SR	27,26	V	0,62	V	95,90	V	0,01	V	0,25	V	139,31	V	29397	V
2021/01/30 20	SR	62,67	V	0,98	V	87,64	V	0,04	V	0,25	V	138,85	V	29233	V
2021/01/30 21	SR	66,96	V	1,28	V	93,19	V	0,11	V	0,25	V	138,76	V	29312	V
2021/01/30 22	SR	16,33	V	0,50	V	110,85	V	0,13	V	0,26	V	138,75	V	29606	V
2021/01/30 23	SR	16,17	V	0,52	V	115,05	V	0,19	V	0,29	V	138,85	V	29743	V
2021/01/30 24	SR	14,29	V	0,54	V	110,14	V	0,15	V	0,30	V	139,25	V	29686	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.3-158.4	0.5-5.4	46.0-115.1	0.0-0.4	0.2-0.3	136.9-140.7	28804.8-30531.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	65.7	1.4	77.4	0.1	0.3	139.2	29406.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Pisto

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/01/31

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/01/31 01	SR	3,84	V	0,60	V	135,06	V	0,02	V	0,29	V	139,16	V	29804	V
2021/01/31 02	SR	3,85	V	0,59	V	125,98	V	0,19	V	0,27	V	139,63	V	29666	V
2021/01/31 03	SR	5,50	V	0,63	V	123,36	V	0,31	V	0,25	V	139,79	V	29640	V
2021/01/31 04	SR	8,81	V	0,58	V	117,45	V	0,33	V	0,25	V	139,76	V	29528	V
2021/01/31 05	SR	41,71	V	0,75	V	83,38	V	0,27	V	0,24	V	139,73	V	29081	V
2021/01/31 06	SR	91,23	V	1,07	V	58,30	V	0,35	V	0,24	V	139,63	V	28937	V
2021/01/31 07	SR	97,41	V	1,12	V	53,29	V	0,09	V	0,24	V	139,77	V	28755	V
2021/01/31 08	SR	69,16	V	0,94	V	62,95	V	0,23	V	0,24	V	139,92	V	28799	V
2021/01/31 09	SR	113,98	V	1,73	V	60,04	V	0,34	V	0,37	V	138,88	V	28779	V
2021/01/31 10	SR	76,17	V	1,09	V	62,77	V	0,00	V	0,30	V	138,31	V	29523	V
2021/01/31 11	SR	52,14	V	0,79	V	68,42	V	0,00	V	0,33	V	139,00	V	28426	V
2021/01/31 12	SR	98,22	V	1,00	V	55,72	V	0,00	V	0,29	V	139,58	V	29733	V
2021/01/31 13	SR	51,94	V	0,70	V	72,70	V	0,00	V	0,29	V	140,31	V	28272	V
2021/01/31 14	SR	63,83	V	0,83	V	68,49	V	0,01	V	0,46	V	140,32	V	28666	V
2021/01/31 15	SR	75,02	V	0,86	V	62,29	V	0,01	V	1,32	V	140,31	V	28332	V
2021/01/31 16	SR	51,71	V	0,70	V	71,54	V	0,00	V	0,42	V	137,72	V	28899	V
2021/01/31 17	SR	71,81	V	0,90	V	66,00	V	0,01	V	0,43	V	136,66	V	28883	V
2021/01/31 18	SR	49,40	V	0,68	V	73,80	V	0,00	V	0,33	V	135,49	V	29031	V
2021/01/31 19	SR	64,45	V	0,86	V	69,32	V	0,00	V	0,31	V	135,45	V	29046	V
2021/01/31 20	SR	61,35	V	0,83	V	70,38	V	0,00	V	0,30	V	135,66	V	29076	V
2021/01/31 21	SR	41,80	V	0,70	V	79,08	V	0,00	V	0,30	V	135,80	V	29119	V
2021/01/31 22	SR	32,94	V	0,64	V	85,24	V	0,00	V	0,30	V	136,26	V	29109	V
2021/01/31 23	SR	25,31	V	0,61	V	92,71	V	0,00	V	0,29	V	136,79	V	29196	V
2021/01/31 24	SR	39,58	V	0,67	V	89,42	V	0,00	V	0,28	V	136,95	V	29067	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.8-114.0	0.6-1.7	53.3-135.1	0.0-0.4	0.2-1.3	135.4-140.3	28271.8-29803.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	53.8	0.8	79.5	0.1	0.3	138.4	29057
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Giovanni P...

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]