

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/01/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/01/16 01	SR	37,90	V	0,48	V	94,60	V	0,00	V	0,94	V	113,94	V	29984	V
2020/01/16 02	SR	61,98	V	0,98	V	72,85	V	0,00	V	0,91	V	114,54	V	29286	V
2020/01/16 03	SR	92,13	V	1,98	V	62,80	V	0,00	V	0,93	V	114,87	V	29086	V
2020/01/16 04	SR	34,96	V	0,70	V	72,52	V	0,00	V	0,91	V	114,76	V	29379	V
2020/01/16 05	SR	32,13	V	0,53	V	80,85	V	0,00	V	0,87	V	114,69	V	29675	V
2020/01/16 06	SR	33,58	V	0,53	V	71,94	V	0,00	V	0,87	V	114,62	V	29819	V
2020/01/16 07	SR	105,99	V	3,10	V	43,18	V	0,22	V	0,87	V	114,36	V	29397	V
2020/01/16 08	SR	100,33	V	3,40	V	46,95	V	0,41	V	0,87	V	114,43	V	29045	V
2020/01/16 09	SR	117,30	V	3,79	V	56,06	V	0,25	V	0,88	V	114,36	V	29013	V
2020/01/16 10	SR	37,32	V	0,57	V	73,03	V	0,00	V	0,83	V	113,28	V	31206	V
2020/01/16 11	SR	26,85	V	0,46	V	77,03	V	0,00	V	0,88	V	113,37	V	29839	V
2020/01/16 12	SR	53,10	V	0,95	V	67,61	V	0,01	V	0,88	V	113,94	V	29641	V
2020/01/16 13	SR	28,55	V	0,43	V	82,32	V	0,00	V	0,91	V	114,29	V	29921	V
2020/01/16 14	SR	27,08	V	0,43	V	88,16	V	0,00	V	0,87	V	114,82	V	29932	V
2020/01/16 15	SR	41,13	V	0,57	V	82,29	V	0,00	V	0,87	V	115,12	V	29960	V
2020/01/16 16	SR	35,90	V	0,45	V	81,43	V	0,00	V	0,91	V	115,40	V	30196	V
2020/01/16 17	SR	33,68	V	0,47	V	82,46	V	0,00	V	0,88	V	115,36	V	30126	V
2020/01/16 18	SR	16,62	V	0,38	V	95,82	V	0,00	V	0,85	V	113,98	V	30048	V
2020/01/16 19	SR	15,72	V	0,40	V	87,38	V	0,00	V	0,82	V	113,51	V	30283	V
2020/01/16 20	SR	67,10	V	1,05	V	50,84	V	0,00	V	0,82	V	113,50	V	29366	V
2020/01/16 21	SR	55,35	V	0,75	V	64,30	V	0,01	V	0,85	V	113,26	V	29272	V
2020/01/16 22	SR	73,90	V	2,31	V	60,41	V	0,80	V	0,87	V	113,44	V	29143	V
2020/01/16 23	SR	88,89	V	2,13	V	44,56	V	0,00	V	0,84	V	114,34	V	29054	V
2020/01/16 24	SR	27,29	V	0,50	V	67,41	V	0,00	V	0,90	V	114,49	V	29756	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.7-117.3	0.4-3.8	43.2-95.8	0.0-0.8	0.8-0.9	113.3-115.4	29012.6-31206.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	51.9	1.1	71.1	0.1	0.9	114.3	29684.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/01/17

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/01/17 01	SR	49,25	V	0,65	V	61,77	V	0,00	V	0,86	V	114,43	V	30144	V
2020/01/17 02	SR	57,31	V	0,88	V	67,38	V	0,00	V	0,82	V	114,37	V	30488	V
2020/01/17 03	SR	66,23	V	1,39	V	66,57	V	0,00	V	0,82	V	114,48	V	30254	V
2020/01/17 04	SR	52,49	V	1,02	V	57,65	V	0,00	V	0,90	V	114,68	V	29990	V
2020/01/17 05	SR	80,71	V	1,86	V	53,07	V	0,00	V	0,90	V	114,87	V	29485	V
2020/01/17 06	SR	87,34	V	2,36	V	53,63	V	0,00	V	0,90	V	115,14	V	29193	V
2020/01/17 07	SR	104,80	V	2,77	V	51,72	V	0,03	V	0,87	V	114,49	V	28826	V
2020/01/17 08	SR	116,44	V	2,52	V	58,62	V	0,06	V	0,86	V	113,36	V	29451	V
2020/01/17 09	SR	76,93	V	1,72	V	57,11	V	0,00	V	0,81	V	113,94	V	29329	V
2020/01/17 10	SR	50,50	V	1,10	V	71,43	V	0,00	V	1,12	V	114,05	V	30876	V
2020/01/17 11	SR	94,41	V	2,52	V	53,13	V	0,15	V	0,87	V	114,10	V	28633	V
2020/01/17 12	SR	102,71	V	2,62	V	54,46	V	0,21	V	0,85	V	114,49	V	28293	V
2020/01/17 13	SR	67,23	V	2,44	V	80,17	V	0,41	V	0,90	V	115,07	V	28532	V
2020/01/17 14	SR	14,26	V	0,31	V	85,71	V	0,00	V	0,85	V	115,48	V	28849	V
2020/01/17 15	SR	20,20	V	0,34	V	81,94	V	0,00	V	0,83	V	115,63	V	28492	V
2020/01/17 16	SR	50,08	V	0,66	V	74,23	V	0,00	V	0,80	V	115,62	V	28456	V
2020/01/17 17	SR	62,19	V	0,66	V	74,39	V	0,00	V	0,78	V	115,60	V	28442	V
2020/01/17 18	SR	88,60	V	1,41	V	73,73	V	0,04	V	0,79	V	115,60	V	28384	V
2020/01/17 19	SR	71,51	V	1,62	V	92,37	V	0,14	V	0,82	V	115,84	V	28494	V
2020/01/17 20	SR	58,40	V	0,85	V	97,80	V	0,01	V	0,82	V	115,84	V	28695	V
2020/01/17 21	SR	57,97	V	1,01	V	95,36	V	0,08	V	0,81	V	115,92	V	28850	V
2020/01/17 22	SR	65,23	V	1,85	V	84,08	V	0,47	V	0,89	V	115,93	V	28773	V
2020/01/17 23	SR	10,88	V	0,23	V	111,93	V	0,00	V	0,94	V	114,69	V	29327	V
2020/01/17 24	SR	8,99	V	0,27	V	107,94	V	0,00	V	0,92	V	114,49	V	29402	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.0-116.4	0.2-2.8	51.7-111.9	0.0-0.5	0.8-1.1	113.4-115.9	28293.2-30876.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	63.1	1.4	73.6	0.1	0.9	114.9	29152.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

S. Lorenzini P. 15

RESPONSABILE IMPIANTO:

fu


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/01/18

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/01/18 01	SR	16,62	V	0,28	V	100,94	V	0,00	V	0,95	V	114,75	V	29261	V
2020/01/18 02	SR	11,67	V	0,26	V	114,42	V	0,00	V	0,95	V	114,93	V	29468	V
2020/01/18 03	SR	17,32	V	0,29	V	101,28	V	0,00	V	0,89	V	115,22	V	29088	V
2020/01/18 04	SR	11,35	V	0,35	V	107,16	V	0,00	V	0,91	V	115,33	V	29029	V
2020/01/18 05	SR	9,91	V	0,32	V	118,30	V	0,00	V	0,94	V	115,46	V	29285	V
2020/01/18 06	SR	4,72	V	0,27	V	127,71	V	0,00	V	0,94	V	115,52	V	29300	V
2020/01/18 07	SR	7,87	V	0,27	V	108,11	V	0,00	V	0,89	V	115,64	V	28788	V
2020/01/18 08	SR	33,54	V	0,59	V	89,98	V	0,00	V	0,84	V	115,34	V	28699	V
2020/01/18 09	SR	13,06	V	0,29	V	96,43	V	0,00	V	0,87	V	114,67	V	28176	V
2020/01/18 10	SR	12,16	V	0,35	V	93,09	V	0,00	V	0,82	V	114,15	V	29911	V
2020/01/18 11	SR	48,88	V	0,87	V	73,19	V	0,00	V	1,05	V	113,12	V	27949	V
2020/01/18 12	SR	51,90	V	0,92	V	70,53	V	0,00	V	0,93	V	112,68	V	28288	V
2020/01/18 13	SR	16,62	V	0,40	V	82,88	V	0,00	V	0,89	V	112,71	V	28577	V
2020/01/18 14	SR	45,77	V	0,93	V	66,70	V	0,00	V	0,86	V	112,96	V	28403	V
2020/01/18 15	SR	47,71	V	0,99	V	69,42	V	0,00	V	0,85	V	113,26	V	28184	V
2020/01/18 16	SR	36,80	V	0,59	V	75,32	V	0,00	V	0,76	V	112,12	V	27776	V
2020/01/18 17	SR	61,98	V	0,87	V	73,37	V	0,00	V	0,86	V	112,22	V	28349	V
2020/01/18 18	SR	32,78	V	0,39	V	92,20	V	0,00	V	0,86	V	112,63	V	28849	V
2020/01/18 19	SR	75,99	V	0,75	V	78,19	V	0,00	V	0,84	V	112,49	V	28352	V
2020/01/18 20	SR	74,28	V	0,68	V	74,96	V	0,00	V	0,75	V	111,83	V	28356	V
2020/01/18 21	SR	93,29	V	0,78	V	67,12	V	0,00	V	0,64	V	111,32	V	27798	V
2020/01/18 22	SR	73,38	V	0,68	V	71,93	V	0,00	V	0,72	V	111,32	V	28209	V
2020/01/18 23	SR	76,93	V	0,79	V	83,36	V	0,00	V	0,67	V	110,66	V	28260	V
2020/01/18 24	SR	112,36	V	1,27	V	71,86	V	0,02	V	0,65	V	111,10	V	27262	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.7-112.4	0.3-1.3	66.7-127.7	0.0-0.0	0.6-1.0	110.7-115.6	27262.3-29911.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	41.1	0.6	87.9	0	0.8	113.4	28567.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/01/19

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/01/19 01	SR	92,92	V	0,86	V	84,97	V	0,00	V	0,65	V	111,38	V	27535	V
2020/01/19 02	SR	50,15	V	0,65	V	103,61	V	0,00	V	0,79	V	112,28	V	28427	V
2020/01/19 03	SR	25,15	V	0,39	V	110,92	V	0,00	V	0,86	V	113,02	V	28639	V
2020/01/19 04	SR	57,88	V	0,70	V	89,43	V	0,00	V	0,79	V	113,31	V	28080	V
2020/01/19 05	SR	40,69	V	0,46	V	100,34	V	0,00	V	0,91	V	113,73	V	28468	V
2020/01/19 06	SR	30,53	V	0,43	V	91,27	V	0,00	V	0,98	V	114,40	V	28757	V
2020/01/19 07	SR	62,90	V	0,94	V	70,03	V	0,00	V	0,90	V	114,30	V	28459	V
2020/01/19 08	SR	57,01	V	0,83	V	74,05	V	0,00	V	0,87	V	114,21	V	28443	V
2020/01/19 09	SR	42,52	V	0,67	V	84,98	V	0,00	V	0,90	V	114,63	V	28381	V
2020/01/19 10	SR	24,69	V	0,56	V	141,03	V	0,01	V	1,05	V	115,33	V	31684	V
2020/01/19 11	SR	67,92	V	1,06	V	61,09	V	0,00	V	0,99	V	113,84	V	28258	V
2020/01/19 12	SR	52,91	V	1,15	V	76,76	V	0,07	V	1,11	V	113,80	V	28826	V
2020/01/19 13	SR	49,03	V	0,74	V	75,15	V	0,01	V	1,14	V	114,26	V	28822	V
2020/01/19 14	SR	54,34	V	1,06	V	64,97	V	0,00	V	1,12	V	114,52	V	28635	V
2020/01/19 15	SR	15,22	V	0,29	V	87,16	V	0,00	V	1,17	V	114,61	V	28734	V
2020/01/19 16	SR	19,40	V	0,36	V	77,54	V	0,00	V	1,16	V	114,90	V	28793	V
2020/01/19 17	SR	21,98	V	0,38	V	77,05	V	0,00	V	1,11	V	115,38	V	28650	V
2020/01/19 18	SR	24,57	V	0,41	V	77,63	V	0,00	V	1,06	V	115,62	V	28767	V
2020/01/19 19	SR	16,02	V	0,37	V	83,35	V	0,00	V	1,05	V	115,50	V	28836	V
2020/01/19 20	SR	29,93	V	0,75	V	67,06	V	0,00	V	1,03	V	115,21	V	28632	V
2020/01/19 21	SR	28,27	V	0,57	V	71,16	V	0,00	V	1,03	V	114,13	V	28861	V
2020/01/19 22	SR	12,44	V	0,29	V	80,44	V	0,00	V	1,01	V	113,78	V	29051	V
2020/01/19 23	SR	82,70	V	1,75	V	76,34	V	0,08	V	1,05	V	113,81	V	28214	V
2020/01/19 24	SR	49,15	V	1,05	V	74,77	V	0,03	V	1,00	V	113,15	V	28225	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.4-92.9	0.3-1.8	61.1-141.0	0.0-0.1	0.7-1.2	111.4-115.6	27534.5-31683.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	42	0.7	83.4	0	1	114.1	28674.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: