

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/01/17

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/01/17 01	SR	72,02	V	0,71	V	58,89	V	0,02	V	1,28	V	142,97	V	32948	V
2022/01/17 02	SR	53,83	V	0,52	V	62,70	V	0,01	V	1,34	V	143,40	V	32757	V
2022/01/17 03	SR	37,78	V	0,34	V	70,16	V	0,00	V	1,44	V	143,55	V	33028	V
2022/01/17 04	SR	50,83	V	0,43	V	66,65	V	0,00	V	1,54	V	143,78	V	32915	V
2022/01/17 05	SR	74,87	V	0,54	V	52,68	V	0,00	V	1,49	V	144,06	V	32982	V
2022/01/17 06	SR	75,37	V	0,98	V	67,48	V	0,05	V	1,49	V	144,33	V	32787	V
2022/01/17 07	SR	34,21	V	0,31	V	66,60	V	0,00	V	1,33	V	144,68	V	33925	V
2022/01/17 08	SR	78,35	V	2,81	V	70,23	V	0,37	V	2,72	V	144,13	V	33484	V
2022/01/17 09	SR	26,07	V	0,29	V	74,54	V	0,00	V	4,69	V	140,49	V	33099	V
2022/01/17 10	SR	2,53	V	0,35	V	121,34	V	0,00	V	1,74	V	139,52	V	33107	V
2022/01/17 11	SR	13,56	V	0,31	V	86,81	V	0,00	V	1,51	V	139,37	V	33125	V
2022/01/17 12	SR	10,86	V	0,31	V	92,13	V	0,00	V	1,57	V	139,47	V	33014	V
2022/01/17 13	SR	14,72	V	0,37	V	125,72	V	0,00	V	2,12	V	138,73	V	31524	V
2022/01/17 14	SR	54,95	V	0,56	V	139,03	V	0,01	V	1,88	V	135,67	V	32224	V
2022/01/17 15	SR	46,94	V	0,53	V	85,60	V	0,00	V	1,85	V	139,07	V	33292	V
2022/01/17 16	SR	67,39	V	0,60	V	61,81	V	0,00	V	1,32	V	141,65	V	32749	V
2022/01/17 17	SR	83,16	V	1,53	V	59,96	V	0,22	V	7,99	V	140,60	V	32584	V
2022/01/17 18	SR	108,96	V	1,16	V	53,80	V	0,02	V	5,44	V	140,02	V	32510	V
2022/01/17 19	SR	122,25	V	1,65	V	56,10	V	0,03	V	1,98	V	139,96	V	32795	V
2022/01/17 20	SR	127,49	V	2,62	V	58,42	V	0,04	V	1,69	V	139,85	V	33027	V
2022/01/17 21	SR	156,14	V	4,07	V	61,10	V	0,17	V	1,53	V	140,00	V	33005	V
2022/01/17 22	SR	127,50	V	3,90	V	70,13	V	0,17	V	2,07	V	140,10	V	33018	V
2022/01/17 23	SR	74,15	V	2,13	V	75,59	V	0,05	V	1,74	V	139,56	V	33233	V
2022/01/17 24	SR	48,68	V	0,82	V	75,27	V	0,00	V	1,63	V	138,63	V	33399	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.5-156.1	0.3-4.1	52.7-139.0	0.0-0.4	1.3-8.0	135.7-144.7	31524.4-33925.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	65.1	1.2	75.5	0	2.2	141	32938.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/01/18 01	SR	105,54	V	1,67	V	58,60	V	0,01	V	1,64	V	138,51	V	33120	V
2022/01/18 02	SR	112,39	V	2,39	V	64,90	V	0,02	V	1,67	V	138,98	V	32860	V
2022/01/18 03	SR	77,27	V	1,88	V	75,59	V	0,02	V	1,54	V	139,35	V	33144	V
2022/01/18 04	SR	86,83	V	1,91	V	74,76	V	0,02	V	1,43	V	139,78	V	33131	V
2022/01/18 05	SR	42,83	V	0,61	V	79,71	V	0,00	V	1,38	V	139,89	V	33115	V
2022/01/18 06	SR	62,03	V	1,05	V	73,72	V	0,00	V	1,45	V	140,05	V	33153	V
2022/01/18 07	SR	57,78	V	1,16	V	69,87	V	0,00	V	1,51	V	140,46	V	33932	V
2022/01/18 08	SR	97,43	V	1,94	V	61,92	V	0,02	V	1,56	V	140,97	V	33447	V
2022/01/18 09	SR	77,42	V	1,83	V	73,89	V	0,02	V	1,54	V	141,33	V	33275	V
2022/01/18 10	SR	70,04	V	1,68	V	76,59	V	0,02	V	1,44	V	141,81	V	33285	V
2022/01/18 11	SR	129,52	V	3,58	V	65,66	V	0,21	V	1,54	V	142,28	V	33183	V
2022/01/18 12	SR	116,84	V	3,75	V	64,73	V	0,16	V	1,58	V	143,00	V	33017	V
2022/01/18 13	SR	97,69	V	3,07	V	65,41	V	0,14	V	1,58	V	143,45	V	32700	V
2022/01/18 14	SR	88,95	V	2,38	V	59,24	V	0,07	V	1,65	V	143,73	V	32787	V
2022/01/18 15	SR	52,20	V	1,10	V	66,09	V	0,00	V	1,62	V	144,30	V	32704	V
2022/01/18 16	SR	87,49	V	1,88	V	61,02	V	0,01	V	1,52	V	144,57	V	32758	V
2022/01/18 17	SR	70,43	V	1,43	V	67,86	V	0,00	V	1,57	V	144,75	V	32991	V
2022/01/18 18	SR	89,24	V	1,66	V	61,09	V	0,03	V	1,77	V	145,25	V	32823	V
2022/01/18 19	SR	128,38	V	2,32	V	52,80	V	0,10	V	5,10	V	144,68	V	32622	V
2022/01/18 20	SR	57,79	V	0,87	V	64,21	V	0,00	V	1,74	V	143,63	V	32866	V
2022/01/18 21	SR	110,54	V	2,07	V	54,73	V	0,08	V	2,07	V	143,46	V	32874	V
2022/01/18 22	SR	95,87	V	1,78	V	59,44	V	0,05	V	1,53	V	141,97	V	32991	V
2022/01/18 23	SR	89,04	V	2,28	V	63,54	V	0,20	V	1,45	V	141,76	V	32969	V
2022/01/18 24	SR	67,72	V	1,41	V	66,69	V	0,03	V	1,46	V	141,71	V	32997	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	42.8-129.5	0.6-3.8	52.8-79.7	0.0-0.2	1.4-5.1	138.5-145.3	32622.2-33931.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	86.3	1.9	65.9	0.1	1.7	142.1	33031
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/01/19

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/01/19 01	SR	71,52	V	1,32	V	64,49	V	0,02	V	1,37	V	141,56	V	32971	V
2022/01/19 02	SR	47,08	V	0,72	V	67,84	V	0,00	V	1,35	V	141,37	V	32970	V
2022/01/19 03	SR	65,72	V	1,05	V	63,65	V	0,00	V	1,43	V	141,39	V	33034	V
2022/01/19 04	SR	54,85	V	0,67	V	62,19	V	0,00	V	1,54	V	141,25	V	33048	V
2022/01/19 05	SR	47,23	V	0,50	V	65,58	V	0,00	V	1,42	V	141,20	V	32974	V
2022/01/19 06	SR	2,71	V	0,49	V	179,94	V	0,01	V	2,43	V	138,48	V	33789	V
2022/01/19 07	SR	0,06	V	0,48	V	196,05	V	0,00	V	1,50	V	135,68	V	35547	V
2022/01/19 08	SR	0,04	V	0,46	V	190,59	V	0,00	V	1,37	V	135,28	V	35346	V
2022/01/19 09	SR	0,01	V	0,46	V	191,03	V	0,00	V	1,36	V	134,94	V	35432	V
2022/01/19 10	SR	0,15	V	0,49	V	190,71	V	0,00	V	1,38	V	134,91	V	35218	V
2022/01/19 11	SR	0,16	V	0,49	V	189,70	V	0,00	V	1,29	V	134,81	V	35001	V
2022/01/19 12	SR	0,08	V	0,45	V	189,21	V	0,00	V	1,31	V	135,20	V	34894	V
2022/01/19 13	SR	60,67	V	1,20	V	93,76	V	0,24	V	1,21	V	136,85	V	34525	V
2022/01/19 14	SR	67,26	V	0,77	V	63,74	V	0,00	V	1,10	V	141,13	V	33263	V
2022/01/19 15	SR	95,81	V	1,29	V	56,10	V	0,01	V	1,09	V	142,57	V	33230	V
2022/01/19 16	SR	77,04	V	1,08	V	61,58	V	0,00	V	1,12	V	143,22	V	33117	V
2022/01/19 17	SR	112,47	V	1,28	V	48,37	V	0,00	V	1,08	V	143,64	V	33066	V
2022/01/19 18	SR	38,52	V	0,41	V	64,93	V	0,00	V	1,32	V	143,74	V	32869	V
2022/01/19 19	SR	60,77	V	0,89	V	70,11	V	0,06	V	1,17	V	143,48	V	33163	V
2022/01/19 20	SR	12,35	V	0,33	V	92,99	V	0,00	V	1,03	V	142,62	V	33805	V
2022/01/19 21	SR	49,17	V	0,70	V	77,09	V	0,04	V	1,02	V	142,59	V	33707	V
2022/01/19 22	SR	24,22	V	0,29	V	80,31	V	0,00	V	1,02	V	142,78	V	33821	V
2022/01/19 23	SR	8,65	V	0,27	V	100,36	V	0,00	V	1,17	V	142,63	V	34055	V
2022/01/19 24	SR	5,52	V	0,26	V	104,38	V	0,00	V	0,96	V	141,49	V	33995	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-112.5	0.3-1.3	48.4-196.0	0.0-0.2	1.0-2.4	134.8-143.7	32869.1-35546.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	37.6	0.7	106.9	0	1.3	140.1	33868.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giuliano P. 226

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]