

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/01/18

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/01/18 01	SR	37,92	V	0,64	V	78,04	V	0,00	V	0,22	V	134,25	V	31054	V
2021/01/18 02	SR	30,27	V	0,59	V	82,53	V	0,00	V	0,20	V	134,43	V	31187	V
2021/01/18 03	SR	41,35	V	0,65	V	75,26	V	0,00	V	0,20	V	134,71	V	31222	V
2021/01/18 04	SR	13,30	V	0,56	V	105,13	V	0,00	V	0,20	V	134,83	V	31516	V
2021/01/18 05	SR	8,71	V	0,51	V	111,20	V	0,00	V	0,20	V	134,94	V	31375	V
2021/01/18 06	SR	8,69	V	0,53	V	116,50	V	0,00	V	0,20	V	135,12	V	31435	V
2021/01/18 07	SR	111,01	V	5,31	V	100,47	V	1,22	V	1,25	V	136,13	V	30843	V
2021/01/18 08	SR	71,21	V	2,52	V	96,80	V	0,47	V	2,39	V	136,42	V	30765	V
2021/01/18 09	SR	32,37	V	0,94	V	102,92	V	0,03	V	0,25	V	136,33	V	31113	V
2021/01/18 10	SR	26,15	V	0,66	V	98,17	V	0,00	V	0,32	V	136,58	V	32621	V
2021/01/18 11	SR	70,72	V	1,99	V	85,22	V	0,46	V	0,29	V	136,42	V	31731	V
2021/01/18 12	SR	71,29	V	1,57	V	84,96	V	0,30	V	0,26	V	136,80	V	31487	V
2021/01/18 13	SR	121,63	V	2,93	V	70,93	V	0,62	V	0,26	V	137,29	V	31298	V
2021/01/18 14	SR	64,45	V	1,06	V	80,23	V	0,08	V	0,26	V	137,57	V	31433	V
2021/01/18 15	SR	84,08	V	1,01	V	65,13	V	0,05	V	0,32	V	137,52	V	31541	V
2021/01/18 16	SR	68,81	V	1,00	V	68,81	V	0,04	V	0,30	V	136,64	V	31726	V
2021/01/18 17	SR	84,58	V	1,46	V	63,52	V	0,10	V	0,32	V	136,32	V	31572	V
2021/01/18 18	SR	103,89	V	1,77	V	62,21	V	0,07	V	0,33	V	136,54	V	31476	V
2021/01/18 19	SR	44,95	V	0,66	V	71,33	V	0,00	V	0,32	V	136,94	V	31485	V
2021/01/18 20	SR	39,95	V	0,60	V	76,43	V	0,00	V	0,36	V	136,77	V	31532	V
2021/01/18 21	SR	36,65	V	0,56	V	77,15	V	0,00	V	0,32	V	136,22	V	31592	V
2021/01/18 22	SR	57,51	V	0,95	V	77,59	V	0,03	V	0,31	V	136,17	V	31623	V
2021/01/18 23	SR	39,31	V	0,61	V	78,66	V	0,00	V	0,29	V	136,63	V	31561	V
2021/01/18 24	SR	34,83	V	0,53	V	71,13	V	0,00	V	0,29	V	137,11	V	31494	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.7-121.6	0.5-5.3	62.2-116.5	0.0-1.2	0.2-2.4	134.2-137.6	30764.9-32621.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	54.3	1.2	83.3	0.1	0.4	136.2	31445
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/01/19

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/01/19 01	SR	38,75	V	0,56	V	72,93	V	0,00	V	0,29	V	137,49	V	31570	V
2021/01/19 02	SR	31,09	V	0,63	V	96,49	V	0,00	V	0,24	V	137,37	V	31579	V
2021/01/19 03	SR	42,77	V	0,71	V	87,15	V	0,01	V	0,23	V	137,44	V	31501	V
2021/01/19 04	SR	12,03	V	0,53	V	115,33	V	0,00	V	0,22	V	137,17	V	31808	V
2021/01/19 05	SR	17,08	V	0,49	V	102,91	V	0,00	V	0,22	V	137,11	V	31694	V
2021/01/19 06	SR	36,15	V	0,55	V	81,13	V	0,00	V	0,21	V	137,26	V	31619	V
2021/01/19 07	SR	63,65	V	0,88	V	70,11	V	0,01	V	0,39	V	137,84	V	31339	V
2021/01/19 08	SR	42,30	V	0,64	V	73,55	V	0,00	V	2,79	V	138,14	V	31536	V
2021/01/19 09	SR	70,94	V	0,87	V	59,10	V	0,00	V	0,27	V	138,57	V	31302	V
2021/01/19 10	SR	31,35	V	0,57	V	73,28	V	0,00	V	0,29	V	138,92	V	32610	V
2021/01/19 11	SR	58,88	V	1,04	V	66,87	V	0,04	V	0,34	V	139,24	V	31486	V
2021/01/19 12	SR	41,72	V	0,70	V	82,18	V	0,00	V	0,43	V	139,44	V	31319	V
2021/01/19 13	SR	69,23	V	1,45	V	78,77	V	0,12	V	0,34	V	138,12	V	31433	V
2021/01/19 14	SR	21,50	V	0,47	V	85,01	V	0,00	V	0,31	V	137,36	V	31537	V
2021/01/19 15	SR	38,31	V	0,58	V	72,14	V	0,00	V	0,32	V	137,62	V	31376	V
2021/01/19 16	SR	45,80	V	0,68	V	68,30	V	0,00	V	0,38	V	137,33	V	31513	V
2021/01/19 17	SR	89,61	V	1,38	V	55,65	V	0,07	V	1,20	V	136,30	V	31562	V
2021/01/19 18	SR	40,93	V	0,64	V	66,50	V	0,00	V	0,34	V	135,54	V	31860	V
2021/01/19 19	SR	25,21	V	0,55	V	83,35	V	0,00	V	0,29	V	135,82	V	32018	V
2021/01/19 20	SR	17,41	V	0,57	V	95,57	V	0,00	V	0,28	V	135,93	V	31956	V
2021/01/19 21	SR	52,22	V	0,70	V	73,39	V	0,00	V	0,28	V	136,28	V	31752	V
2021/01/19 22	SR	53,18	V	0,76	V	89,10	V	0,00	V	0,27	V	136,71	V	31736	V
2021/01/19 23	SR	36,05	V	0,72	V	101,64	V	0,01	V	0,27	V	136,89	V	31917	V
2021/01/19 24	SR	25,47	V	0,53	V	98,23	V	0,00	V	0,25	V	137,18	V	32051	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.0-89.6	0.5-1.5	55.7-115.3	0.0-0.1	0.2-2.8	135.5-139.4	31302.2-32609.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	41.7	0.7	81.2	0	0.4	137.4	31669.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/01/20

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/01/20 01	SR	15,65	V	0,46	V	95,48	V	0,00	V	0,25	V	136,96	V	32042	V
2021/01/20 02	SR	19,75	V	0,46	V	90,88	V	0,00	V	0,24	V	137,01	V	31953	V
2021/01/20 03	SR	37,38	V	0,60	V	86,35	V	0,00	V	0,26	V	136,97	V	31896	V
2021/01/20 04	SR	57,66	V	0,75	V	76,07	V	0,01	V	0,26	V	137,59	V	31749	V
2021/01/20 05	SR	29,21	V	0,49	V	85,03	V	0,00	V	0,26	V	138,22	V	31702	V
2021/01/20 06	SR	34,79	V	0,54	V	80,04	V	0,00	V	0,27	V	138,55	V	31659	V
2021/01/20 07	SR	27,28	V	0,52	V	81,23	V	0,00	V	0,27	V	139,01	V	31585	V
2021/01/20 08	SR	69,44	V	0,90	V	71,35	V	0,01	V	0,26	V	139,31	V	31441	V
2021/01/20 09	SR	23,79	V	0,55	V	79,18	V	0,00	V	0,26	V	139,93	V	31588	V
2021/01/20 10	SR	37,98	V	0,64	V	72,58	V	0,00	V	0,67	V	140,55	V	32663	V
2021/01/20 11	SR	33,38	V	0,56	V	71,33	V	0,00	V	0,39	V	140,68	V	31907	V
2021/01/20 12	SR	49,67	V	1,03	V	80,38	V	0,04	V	1,09	V	138,14	V	31589	V
2021/01/20 13	SR	70,13	V	0,85	V	59,50	V	0,00	V	0,31	V	136,01	V	32071	V
2021/01/20 14	SR	29,67	V	0,75	V	78,62	V	0,00	V	0,32	V	136,03	V	32102	V
2021/01/20 15	SR	21,49	V	0,65	V	88,47	V	0,00	V	0,34	V	136,38	V	31972	V
2021/01/20 16	SR	70,55	V	0,91	V	59,40	V	0,00	V	0,35	V	136,71	V	31704	V
2021/01/20 17	SR	94,31	V	1,35	V	64,48	V	0,01	V	0,37	V	137,22	V	31571	V
2021/01/20 18	SR	28,78	V	0,61	V	86,67	V	0,00	V	0,29	V	136,93	V	31808	V
2021/01/20 19	SR	64,60	V	1,05	V	82,76	V	0,03	V	0,28	V	137,36	V	31723	V
2021/01/20 20	SR	77,96	V	1,17	V	79,68	V	0,03	V	0,32	V	137,81	V	31702	V
2021/01/20 21	SR	92,43	V	1,63	V	89,15	V	0,06	V	0,26	V	137,49	V	31749	V
2021/01/20 22	SR	41,30	V	1,03	V	97,87	V	0,04	V	0,25	V	137,45	V	31755	V
2021/01/20 23	SR	9,36	V	0,59	V	120,23	V	0,00	V	0,26	V	137,35	V	31795	V
2021/01/20 24	SR	10,12	V	0,59	V	117,82	V	0,00	V	0,24	V	137,65	V	31671	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.4-94.3	0.5-1.6	59.4-120.2	0.0-0.1	0.2-1.1	136.0-140.7	31440.7-32663.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	43.6	0.8	83.1	0	0.3	137.8	31808.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/01/21

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/01/21 01	SR	25,91	V	0,75	V	104,54	V	0,00	V	0,24	V	137,64	V	31666	V
2021/01/21 02	SR	33,78	V	0,78	V	100,62	V	0,00	V	0,22	V	137,42	V	31669	V
2021/01/21 03	SR	59,44	V	0,98	V	89,07	V	0,01	V	0,24	V	137,51	V	31645	V
2021/01/21 04	SR	52,70	V	0,90	V	91,72	V	0,01	V	0,23	V	137,71	V	31696	V
2021/01/21 05	SR	36,05	V	0,72	V	102,81	V	0,00	V	0,23	V	137,98	V	31710	V
2021/01/21 06	SR	19,53	V	0,68	V	108,76	V	0,00	V	0,24	V	138,15	V	31712	V
2021/01/21 07	SR	43,03	V	0,86	V	89,29	V	0,00	V	0,25	V	138,50	V	31666	V
2021/01/21 08	SR	90,23	V	1,88	V	77,60	V	0,13	V	0,31	V	138,88	V	31684	V
2021/01/21 09	SR	77,71	V	1,57	V	88,27	V	0,09	V	0,26	V	138,04	V	31701	V
2021/01/21 10	SR	50,74	V	1,23	V	102,81	V	0,03	V	0,26	V	137,34	V	32237	V
2021/01/21 11	SR	79,45	V	2,33	V	92,01	V	0,29	V	0,28	V	137,40	V	30897	V
2021/01/21 12	SR	68,81	V	1,53	V	89,34	V	0,06	V	0,29	V	137,70	V	30964	V
2021/01/21 13	SR	103,27	V	2,15	V	85,29	V	0,12	V	0,29	V	138,39	V	30907	V
2021/01/21 14	SR	72,99	V	1,64	V	78,06	V	0,12	V	0,28	V	139,08	V	31175	V
2021/01/21 15	SR	41,18	V	0,69	V	82,96	V	0,00	V	0,39	V	138,34	V	31336	V
2021/01/21 16	SR	67,04	V	0,94	V	74,15	V	0,01	V	0,30	V	137,16	V	31548	V
2021/01/21 17	SR	51,10	V	0,81	V	71,50	V	0,00	V	0,28	V	136,76	V	31380	V
2021/01/21 18	SR	55,03	V	0,79	V	66,41	V	0,00	V	0,29	V	137,14	V	31313	V
2021/01/21 19	SR	16,35	V	0,55	V	99,42	V	0,00	V	0,29	V	137,15	V	31499	V
2021/01/21 20	SR	59,60	V	0,82	V	64,91	V	0,00	V	0,30	V	137,63	V	31234	V
2021/01/21 21	SR	32,83	V	0,62	V	81,28	V	0,00	V	0,29	V	138,30	V	31385	V
2021/01/21 22	SR	27,37	V	0,60	V	85,20	V	0,00	V	0,28	V	138,72	V	31212	V
2021/01/21 23	SR	104,68	V	3,06	V	79,84	V	0,37	V	0,31	V	139,39	V	30864	V
2021/01/21 24	SR	118,48	V	2,40	V	61,79	V	0,14	V	1,16	V	140,28	V	30449	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.4-118.5	0.6-3.1	61.8-108.8	0.0-0.4	0.2-1.2	136.8-140.3	30448.7-32237.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	57.8	1.2	86.2	0.1	0.3	138	31397.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/01/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/01/22 01	SR	82,81	V	1,77	V	76,37	V	0,11	V	0,35	V	137,03	V	31118	V
2021/01/22 02	SR	58,98	V	0,79	V	73,67	V	0,00	V	0,33	V	136,21	V	30805	V
2021/01/22 03	SR	64,87	V	0,87	V	64,50	V	0,01	V	0,26	V	137,08	V	30342	V
2021/01/22 04	SR	50,68	V	0,92	V	70,71	V	0,02	V	0,23	V	137,60	V	30406	V
2021/01/22 05	SR	106,05	V	2,53	V	74,88	V	0,24	V	0,22	V	136,99	V	30308	V
2021/01/22 06	SR	54,32	V	1,64	V	95,09	V	0,15	V	0,23	V	136,94	V	30666	V
2021/01/22 07	SR	120,76	V	2,60	V	77,23	V	0,17	V	0,21	V	136,96	V	30609	V
2021/01/22 08	SR	121,08	V	2,89	V	77,33	V	0,30	V	0,26	V	136,74	V	30785	V
2021/01/22 09	SR	55,57	V	0,88	V	87,99	V	0,00	V	0,32	V	136,33	V	31083	V
2021/01/22 10	SR	43,97	V	0,79	V	95,49	V	0,00	V	0,57	V	135,43	V	31680	V
2021/01/22 11	SR	65,78	V	1,10	V	88,00	V	0,01	V	1,01	V	134,64	V	30024	V
2021/01/22 12	SR	94,65	V	1,31	V	73,53	V	0,01	V	0,32	V	134,43	V	30247	V
2021/01/22 13	SR	52,82	V	0,79	V	84,83	V	0,15	V	0,30	V	134,88	V	30590	V
2021/01/22 14	SR	60,57	V	0,93	V	81,94	V	0,00	V	0,29	V	135,04	V	30476	V
2021/01/22 15	SR	61,30	V	0,91	V	78,06	V	0,01	V	0,28	V	135,39	V	30400	V
2021/01/22 16	SR	43,46	V	0,74	V	82,47	V	0,00	V	0,27	V	135,47	V	30385	V
2021/01/22 17	SR	37,90	V	0,73	V	90,87	V	0,00	V	0,26	V	134,83	V	30691	V
2021/01/22 18	SR	110,03	V	1,79	V	64,36	V	0,11	V	0,27	V	134,57	V	30346	V
2021/01/22 19	SR	44,95	V	0,75	V	87,14	V	0,00	V	0,26	V	134,67	V	30648	V
2021/01/22 20	SR	62,51	V	0,79	V	64,61	V	0,00	V	0,28	V	134,81	V	30106	V
2021/01/22 21	SR	96,76	V	0,99	V	50,92	V	0,00	V	0,27	V	135,35	V	29856	V
2021/01/22 22	SR	104,96	V	1,06	V	48,02	V	0,00	V	0,34	V	135,02	V	29787	V
2021/01/22 23	SR	95,71	V	1,59	V	57,27	V	0,10	V	0,24	V	134,39	V	29500	V
2021/01/22 24	SR	123,69	V	2,06	V	57,20	V	0,15	V	0,24	V	135,55	V	29465	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	37.9-123.7	0.7-2.9	48.0-95.5	0.0-0.3	0.2-1.0	134.4-137.6	29465.1-31679.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	75.6	1.3	75.1	0.1	0.3	135.7	30430
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/01/23

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/01/23 01	SR	99,86	V	3,06	V	63,25	V	1,26	V	0,25	V	135,91	V	29569	V
2021/01/23 02	SR	43,69	V	0,96	V	86,90	V	0,04	V	0,25	V	136,06	V	29812	V
2021/01/23 03	SR	57,00	V	1,41	V	82,77	V	0,10	V	0,23	V	136,72	V	29195	V
2021/01/23 04	SR	43,36	V	1,02	V	90,58	V	0,02	V	0,21	V	137,03	V	29321	V
2021/01/23 05	SR	43,30	V	0,74	V	86,47	V	0,00	V	0,21	V	136,93	V	29499	V
2021/01/23 06	SR	34,36	V	0,62	V	82,18	V	0,00	V	0,21	V	137,41	V	29383	V
2021/01/23 07	SR	40,66	V	0,78	V	84,50	V	0,01	V	0,21	V	137,56	V	29004	V
2021/01/23 08	SR	37,37	V	0,80	V	85,38	V	0,01	V	0,21	V	137,26	V	28802	V
2021/01/23 09	SR	55,34	V	1,01	V	84,08	V	0,02	V	0,25	V	136,55	V	28735	V
2021/01/23 10	SR	102,49	V	2,77	V	72,92	V	0,35	V	0,20	V	135,65	V	28829	V
2021/01/23 11	SR	36,88	V	1,08	V	88,69	V	0,03	V	0,20	V	135,99	V	28400	V
2021/01/23 12	SR	9,12	V	0,64	V	104,10	V	0,01	V	0,21	V	136,56	V	28571	V
2021/01/23 13	SR	20,89	V	0,65	V	87,49	V	0,00	V	0,23	V	136,79	V	28446	V
2021/01/23 14	SR	37,37	V	0,72	V	83,98	V	0,00	V	0,25	V	137,05	V	28455	V
2021/01/23 15	SR	48,38	V	0,73	V	82,68	V	0,00	V	0,25	V	136,87	V	28416	V
2021/01/23 16	SR	62,78	V	0,86	V	82,91	V	0,00	V	0,24	V	136,69	V	28374	V
2021/01/23 17	SR	30,94	V	0,66	V	88,51	V	0,00	V	0,25	V	136,69	V	28825	V
2021/01/23 18	SR	48,43	V	0,76	V	74,84	V	0,00	V	0,37	V	136,86	V	28706	V
2021/01/23 19	SR	25,68	V	0,63	V	82,06	V	0,00	V	0,31	V	135,54	V	28845	V
2021/01/23 20	SR	131,43	V	2,11	V	55,03	V	0,05	V	0,24	V	134,78	V	28646	V
2021/01/23 21	SR	72,74	V	1,38	V	73,31	V	0,01	V	0,24	V	134,78	V	28800	V
2021/01/23 22	SR	3,95	V	0,54	V	129,46	V	0,00	V	0,23	V	134,61	V	29417	V
2021/01/23 23	SR	4,49	V	0,54	V	129,23	V	0,00	V	0,28	V	134,60	V	29276	V
2021/01/23 24	SR	9,94	V	0,54	V	117,79	V	0,00	V	0,26	V	134,84	V	29157	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.0-131.4	0.5-3.1	55.0-129.5	0.0-1.3	0.2-0.4	134.6-137.6	28374.2-29811.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	45.9	1	87.5	0.1	0.2	136.2	28936.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/01/24

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/01/24 01	SR	15,05	V	0,57	V	121,10	V	0,00	V	0,27	V	134,94	V	29139	V
2021/01/24 02	SR	26,05	V	0,62	V	113,65	V	0,00	V	0,28	V	134,60	V	29110	V
2021/01/24 03	SR	52,62	V	0,91	V	92,61	V	0,01	V	0,27	V	135,79	V	28795	V
2021/01/24 04	SR	15,58	V	0,57	V	117,78	V	0,00	V	0,26	V	136,05	V	29105	V
2021/01/24 05	SR	30,28	V	0,59	V	96,61	V	0,00	V	0,25	V	136,47	V	28882	V
2021/01/24 06	SR	21,61	V	0,55	V	105,45	V	0,00	V	0,28	V	136,88	V	28746	V
2021/01/24 07	SR	30,29	V	0,56	V	83,37	V	0,00	V	0,26	V	137,24	V	28688	V
2021/01/24 08	SR	49,24	V	0,65	V	65,79	V	0,00	V	0,27	V	137,35	V	28694	V
2021/01/24 09	SR	58,84	V	0,80	V	59,91	V	0,00	V	0,35	V	137,62	V	28927	V
2021/01/24 10	SR	48,71	V	0,72	V	65,49	V	0,00	V	0,34	V	136,79	V	30481	V
2021/01/24 11	SR	37,34	V	0,63	V	67,83	V	0,00	V	0,32	V	136,30	V	29246	V
2021/01/24 12	SR	30,88	V	0,56	V	75,98	V	0,00	V	0,30	V	136,21	V	29370	V
2021/01/24 13	SR	43,93	V	0,60	V	65,45	V	0,00	V	0,29	V	136,37	V	29204	V
2021/01/24 14	SR	54,06	V	0,68	V	62,27	V	0,00	V	0,29	V	136,70	V	29158	V
2021/01/24 15	SR	72,46	V	0,98	V	65,17	V	0,01	V	0,37	V	137,29	V	28850	V
2021/01/24 16	SR	85,40	V	1,13	V	71,14	V	0,03	V	0,29	V	138,28	V	28745	V
2021/01/24 17	SR	106,45	V	1,67	V	64,54	V	0,07	V	0,29	V	139,05	V	28647	V
2021/01/24 18	SR	75,98	V	1,78	V	68,42	V	0,15	V	1,42	V	139,25	V	28306	V
2021/01/24 19	SR	87,23	V	1,56	V	62,86	V	0,05	V	0,39	V	136,42	V	29208	V
2021/01/24 20	SR	58,85	V	0,81	V	61,24	V	0,00	V	0,35	V	136,25	V	29300	V
2021/01/24 21	SR	90,14	V	1,10	V	50,32	V	0,00	V	0,37	V	136,53	V	29107	V
2021/01/24 22	SR	88,38	V	1,06	V	54,02	V	0,00	V	0,30	V	136,22	V	29008	V
2021/01/24 23	SR	45,38	V	0,69	V	68,60	V	0,00	V	0,32	V	135,90	V	29419	V
2021/01/24 24	SR	49,08	V	0,71	V	68,58	V	0,00	V	0,31	V	135,06	V	29346	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.1-106.4	0.6-1.8	50.3-121.1	0.0-0.1	0.2-1.4	134.6-139.2	28306.4-30480.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	53.1	0.9	76.2	0	0.4	136.6	29061.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: