CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/01/25

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/01/25 01	SR	99,97	V	0,97	V	61,82	V	0,00	V	1,24	V	140,02	V	32727	V
2022/01/25 02	SR	69,35	V	0,74	V	68,81	V	0,00	V	1,03	V	140,85	V	32738	V
2022/01/25 03	SR	91,13	V	1,20	V	68,46	V	0,00	V	0,96	V	141,13	V	33060	V
2022/01/25 04	SR	92,15	V	1,48	V	72,39	V	0,00	V	1,07	V	141,62	V	32817	V
2022/01/25 05	SR	61,91	V	1,44	V	76,39	V	0,01	V	1,08	V	141,96	V	32819	V
2022/01/25 06	SR	85,46	V	2,03	V	71,19	V	0,02	V	1,03	V	141,87	V	32808	V
2022/01/25 07	SR	100,20	V	2,39	V	68,66	V	0,03	V	0,96	V	141,90	V	34124	V
2022/01/25 08	SR	64,70	V	1,91	V	82,03	V	0,01	V	1,07	V	141,61	V	33195	V
2022/01/25 09	SR	97,12	V	2,12	V	73,60	V	0,02	V	1,72	V	141,59	V	32646	V
2022/01/25 10	SR	123,47	V	2,30	V	69,94	V	0,07	V	7,90	V	138,72	V	32618	V
2022/01/25 11	SR	91,57	V	1,63	V	72,84	V	0,02	V	2,13	V	138,33	V	32887	V
2022/01/25 12	SR	60,22	V	0,88	V	77,70	V	0,00	V	1,62	V	138,13	V	32728	V
2022/01/25 13	SR	28,21	V	0,43	V	83,68	V	0,00	V	1,37	V	138,25	V	32863	V
2022/01/25 14	SR	49,35	V	0,52	V	69,35	V	0,00	V	1,38	V	138,19	V	32969	V
2022/01/25 15	SR	62,70	V	0,59	V	62,49	V	0,00	V	1,30	V	138,62	V	32840	V
2022/01/25 16	SR	22,08	V	0,29	V	78,59	V	0,00	V	1,85	V	138,69	V	33270	V
2022/01/25 17	SR	63,79	V	0,46	V	52,04	V	0,00	V	1,23	V	137,98	V	33474	V
2022/01/25 18	SR	138,26	V	1,62	V	42,60	V	0,24	V	1,41	V	137,84	V	32985	V
2022/01/25 19	SR	84,66	V	1,54	V	59,69	V	0,28	V	1,38	V	137,71	V	33057	V
2022/01/25 20	SR	16,71	V	0,33	V	84,88	V	0,00	V	1,36	V	138,24	V	33435	V
2022/01/25 21	SR	18,37	V	0,31	V	85,14	V	0,00	V	1,49	V	138,36	V	33388	V
2022/01/25 22	SR	8,15	V	0,30	V	102,25	V	0,00	V	1,56	V	137,87	V	33343	V
2022/01/25 23	SR	81,06	V	1,67	V	68,63	V	0,35	V	5,88	V	137,95	V	33001	V
2022/01/25 24	SR	87,94	V	0,96	V	76,60	V	0,37	V	4,19	V	138,53	V	32737	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 –C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.1-138.3	0.3-2.4	42.6-102.3	0.0-0.4	1.0-7.9	137.7-142.0	32618.2-34124.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	70.8	1.2	72.1	0.1	1.9	139.4	33022.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/01/26

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/01/26 01	SR	123,27	V	3,34	V	71,95	V	1,25	V	1,57	V	138,85	V	32886	V
2022/01/26 02	SR	61,43	V	0,86	V	78,64	V	0,21	V	1,39	V	138,91	V	32674	V
2022/01/26 03	SR	39,93	V	0,45	V	72,30	V	0,08	V	1,39	V	138,94	V	32718	V
2022/01/26 04	SR	110,57	V	1,28	V	57,54	V	0,15	V	1,38	V	139,29	V	32485	V
2022/01/26 05	SR	34,75	V	0,43	V	73,23	V	0,01	V	1,48	V	139,31	V	32569	V
2022/01/26 06	SR	75,07	V	0,72	V	59,30	V	0,01	V	1,65	V	139,35	V	32703	V
2022/01/26 07	SR	65,74	V	0,78	V	53,86	V	0,03	V	1,52	V	139,57	V	33718	V
2022/01/26 08	SR	65,20	V	0,67	V	47,41	V	0,00	V	1,70	V	139,86	V	32160	V
2022/01/26 09	SR	63,42	V	0,59	V	49,34	V	0,00	V	1,60	V	140,24	V	32351	V
2022/01/26 10	SR	119,27	V	0,92	V	41,87	V	0,00	V	1,56	V	141,00	V	32241	V
2022/01/26 11	SR	88,53	V	0,89	V	48,85	V	0,04	V	1,60	V	141,59	V	32225	V
2022/01/26 12	SR	96,62	V	0,96	V	51,22	V	0,02	V	1,70	V	141,82	V	32262	V
2022/01/26 13	SR	82,02	V	0,56	V	51,17	V	0,00	V	1,82	V	141,86	V	32199	V
2022/01/26 14	SR	71,77	V	0,52	V	59,41	V	0,00	V	1,74	V	141,97	V	32323	V
2022/01/26 15	SR	52,82	V	0,41	V	65,03	V	0,00	V	1,71	V	142,14	V	32308	V
2022/01/26 16	SR	91,85	V	0,74	V	59,36	V	0,01	V	2,86	V	141,22	V	32265	V
2022/01/26 17	SR	143,31	V	2,60	V	62,47	V	0,31	V	2,05	V	138,36	V	32403	V
2022/01/26 18	SR	36,04	V	0,38	V	81,50	V	0,00	V	2,01	V	137,63	V	32324	V
2022/01/26 19	SR	52,40	V	0,47	V	64,06	V	0,00	V	1,76	V	137,82	V	31892	V
2022/01/26 20	SR	42,33	V	0,39	V	73,59	V	0,00	V	1,41	V	137,83	V	32126	V
2022/01/26 21	SR	53,87	V	0,85	V	77,85	V	0,06	V	1,16	V	137,92	V	31974	V
2022/01/26 22	SR	15,25	V	0,36	V	101,31	V	0,00	V	1,18	V	137,69	V	32517	V
2022/01/26 23	SR	61,94	V	0,83	V	86,10	V	0,15	V	2,07	V	137,63	V	32496	V
2022/01/26 24	SR	55,38	V	0,67	V	69,93	V	0,04	V	1,13	V	138,24	V	32119	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 –C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.3-143.3	0.4-3.3	41.9-101.3	0.0-1.3	1.1-2.9	137.6-142.1	31891.8-33718.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	70.9	0.9	64.9	0.1	1.6	139.5	32414.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/01/27

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/01/27 01	SR	72,06	V	0,89	V	71,98	V	0,06	V	1,11	V	138,76	V	32296	V
2022/01/27 02	SR	16,98	V	0,36	V	99,49	V	0,06	V	1,17	V	138,86	V	32567	V
2022/01/27 03	SR	52,19	V	0,62	V	86,30	V	0,35	V	1,35	V	138,59	V	32334	V
2022/01/27 04	SR	9,70	V	0,34	V	114,45	V	1,02	V	1,22	V	138,81	V	32604	V
2022/01/27 05	SR	27,25	V	0,46	V	102,31	V	1,01	V	1,61	V	138,86	V	32413	V
2022/01/27 06	SR	58,20	V	1,21	V	102,43	V	1,24	V	1,58	V	139,18	V	32592	V
2022/01/27 07	SR	87,03	V	1,01	V	85,26	V	1,67	V	1,65	V	139,28	V	33710	V
2022/01/27 08	SR	89,11	V	1,27	V	89,31	V	1,15	V	1,78	V	139,19	V	32172	V
2022/01/27 09	SR	79,08	V	1,01	V	85,17	V	0,64	V	1,58	V	139,28	V	32011	V
2022/01/27 10	SR	114,12	V	1,77	V	79,59	V	0,71	V	1,20	V	139,90	V	31825	V
2022/01/27 11	SR	57,16	V	1,15	V	95,95	V	1,20	V	1,33	V	140,06	V	31921	V
2022/01/27 12	SR	118,71	V	2,21	V	79,35	V	0,95	V	1,64	V	140,31	V	31632	V
2022/01/27 13	SR	86,42	V	2,01	V	79,25	V	1,06	V	1,68	V	140,75	V	31452	V
2022/01/27 14	SR	94,56	V	1,62	V	79,17	V	0,61	V	1,53	V	141,19	V	31479	V
2022/01/27 15	SR	68,98	V	0,83	V	84,41	V	0,58	V	1,66	V	140,82	V	31716	V
2022/01/27 16	SR	90,46	V	1,83	V	80,57	V	0,64	V	1,53	V	140,72	V	31690	V
2022/01/27 17	SR	35,09	V	0,41	V	78,50	V	0,29	V	1,50	V	141,02	V	32069	V
2022/01/27 18	SR	108,79	V	1,61	V	58,27	V	0,23	V	1,55	V	141,03	V	32021	V
2022/01/27 19	SR	92,19	V	1,08	V	63,57	V	0,07	V	1,58	V	141,52	V	32051	V
2022/01/27 20	SR	128,99	V	2,16	V	80,05	V	0,26	V	1,65	V	141,99	V	32052	V
2022/01/27 21	SR	32,78	V	0,50	V	94,41	V	0,01	V	1,26	V	141,92	V	32257	V
2022/01/27 22	SR	53,45	V	0,55	V	76,77	V	0,00	V	1,29	V	141,82	V	32044	V
2022/01/27 23	SR	106,14	V	1,25	V	63,14	V	0,12	V	2,30	V	141,53	V	31891	V
2022/01/27 24	SR	57,82	V	1,07	V	93,02	V	0,17	V	1,20	V	139,85	V	31946	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 –C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.7-129.0	0.3-2.2	58.3-114.5	0.0-1.7	1.1-2.3	138.6-142.0	31451.9-33709.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	72.4	1.1	84.3	0.6	1.5	140.2	32114.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/01/28

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/01/28 01	SR	80,02	V	1,14	V	94,71	V	0,45	V	1,25	V	139,28	V	32158	V
2022/01/28 02	SR	37,28	V	0,63	V	120,06	V	0,91	V	1,25	V	139,42	V	32085	V
2022/01/28 03	SR	49,69	V	0,87	V	114,12	V	1,71	V	1,60	V	139,30	V	32212	V
2022/01/28 04	SR	25,06	V	0,47	V	115,91	V	1,98	V	1,47	V	139,47	V	32228	V
2022/01/28 05	SR	41,91	V	1,57	V	119,19	V	2,64	V	1,41	V	139,55	V	32118	V
2022/01/28 06	SR	37,32	V	0,53	V	103,00	V	1,67	V	1,42	V	139,78	V	32128	V
2022/01/28 07	SR	47,00	V	0,55	V	94,28	V	1,34	V	1,25	V	139,69	V	33391	V
2022/01/28 08	SR	63,59	V	0,77	V	94,46	V	1,14	V	2,37	V	139,31	V	31705	V
2022/01/28 09	SR	56,44	V	0,68	V	84,62	V	1,01	V	1,43	V	138,08	V	32067	V
2022/01/28 10	SR	29,02	V	0,44	V	88,04	V	0,43	V	1,80	V	137,86	V	32130	V
2022/01/28 11	SR	96,08	V	0,95	V	65,53	V	0,39	V	1,90	V	138,36	V	31972	V
2022/01/28 12	SR	34,10	V	0,39	V	82,62	V	0,00	V	1,79	V	138,66	V	32000	V
2022/01/28 13	SR	26,05	V	0,36	V	86,32	V	0,00	V	1,81	V	138,92	V	32119	V
2022/01/28 14	SR	46,08	V	0,57	V	86,34	V	0,03	V	2,17	V	139,27	V	31842	V
2022/01/28 15	SR	48,36	V	0,47	V	89,45	V	0,00	V	2,62	V	139,39	V	31870	V
2022/01/28 16	SR	44,56	V	0,55	V	89,59	V	0,01	V	2,71	V	139,33	V	31889	V
2022/01/28 17	SR	27,65	V	0,37	V	89,94	V	0,00	V	2,27	V	139,43	V	31908	V
2022/01/28 18	SR	36,14	V	0,45	V	71,18	V	0,00	V	2,45	V	140,07	V	31983	V
2022/01/28 19	SR	78,66	V	1,10	V	61,09	V	0,05	V	2,88	V	140,76	V	31950	V
2022/01/28 20	SR	13,92	V	0,33	V	85,18	V	0,00	V	2,97	V	141,10	V	32466	V
2022/01/28 21	SR	66,78	V	0,69	V	55,77	V	0,00	V	2,78	V	141,24	V	32260	V
2022/01/28 22	SR	32,58	V	0,47	V	80,03	V	0,00	V	2,67	V	141,38	V	32252	V
2022/01/28 23	SR	6,91	V	0,29	V	109,46	V	0,00	V	2,58	V	142,14	V	32535	V
2022/01/28 24	SR	20,79	V	0,37	V	86,52	V	0,00	V	3,03	V	142,27	V	32476	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 –C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.9-96.1	0.3-1.6	55.8-120.1	0.0-2.6	1.2-3.0	137.9-142.3	31705.1-33391.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	43.6	0.6	90.3	0.6	2.1	139.8	32155.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/01/29

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/01/29 01	SR	16,26	V	0,28	V	88,57	V	0,00	V	2,91	V	142,64	V	32199	V
2022/01/29 02	SR	11,08	V	0,29	V	96,88	V	0,00	V	2,88	V	142,82	V	32350	V
2022/01/29 03	SR	20,04	V	0,36	V	84,10	V	0,00	V	2,52	V	142,92	V	32373	V
2022/01/29 04	SR	51,69	V	0,50	V	61,50	V	0,00	V	2,60	V	143,43	V	32068	V
2022/01/29 05	SR	66,64	V	0,55	V	55,06	V	0,00	V	2,59	V	143,87	V	32029	V
2022/01/29 06	SR	21,05	V	0,37	V	77,30	V	0,00	V	2,76	V	143,68	V	32143	V
2022/01/29 07	SR	17,65	V	0,43	V	81,10	V	0,00	V	2,78	V	143,97	V	33080	V
2022/01/29 08	SR	18,75	V	0,44	V	81,04	V	0,00	V	3,11	V	144,18	V	32562	V
2022/01/29 09	SR	20,38	V	0,47	V	82,36	V	0,00	V	3,00	V	144,39	V	32428	V
2022/01/29 10	SR	64,81	V	0,61	V	53,60	V	0,00	V	3,93	V	142,27	V	32344	V
2022/01/29 11	SR	63,43	V	0,62	V	55,87	V	0,00	V	2,87	V	140,20	V	32205	V
2022/01/29 12	SR	48,21	V	0,50	V	58,46	V	0,00	V	2,85	V	140,05	V	32338	V
2022/01/29 13	SR	105,53	V	0,96	V	45,50	V	0,01	V	2,97	V	140,32	V	32274	V
2022/01/29 14	SR	77,46	V	0,70	V	49,44	V	0,00	V	3,16	V	140,59	V	33043	V
2022/01/29 15	SR	67,91	V	0,55	V	56,47	V	0,00	V	4,61	V	140,90	V	32759	V
2022/01/29 16	SR	85,20	V	0,91	V	65,39	V	0,02	V	2,89	V	141,32	V	32302	V
2022/01/29 17	SR	112,78	V	1,57	V	73,31	V	0,12	V	2,51	V	141,95	V	32290	V
2022/01/29 18	SR	57,91	V	1,15	V	85,08	V	0,15	V	2,71	V	142,11	V	32065	V
2022/01/29 19	SR	150,69	V	4,14	V	76,87	V	1,11	V	3,78	V	141,94	V	32045	V
2022/01/29 20	SR	13,32	V	0,43	V	101,32	V	0,00	V	2,58	V	141,11	V	32483	V
2022/01/29 21	SR	48,30	V	0,66	V	74,75	V	0,02	V	2,57	V	141,42	V	32330	V
2022/01/29 22	SR	51,70	V	0,74	V	71,17	V	0,03	V	2,93	V	141,80	V	32307	V
2022/01/29 23	SR	49,10	V	0,59	V	68,06	V	0,00	V	3,09	V	142,23	V	32262	V
2022/01/29 24	SR	37,73	V	0,43	V	66,53	V	0,00	V	2,89	V	142,16	V	32260	V

	CO_R 021	COT_R 057	NOX_NO2_R 027	SO2_R 026	PLV_R 022	Temp. Fumi 051	Portata Fumi 055
Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 –C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.1-150.7	0.3-4.1	45.5-101.3	0.0-1.1	2.5-4.6	140.1-144.4	32029.0-33080.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	53.2	0.8	71.2	0.1	3	142.2	32355.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/01/30

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/01/30 01	SR	63,77	V	0,62	V	58,54	V	0,00	V	2,84	V	142,40	V	32215	V
2022/01/30 02	SR	34,88	V	0,45	V	72,59	V	0,00	V	2,74	V	142,29	V	32268	V
2022/01/30 03	SR	38,80	V	0,45	V	65,26	V	0,00	V	3,27	V	142,33	V	32350	V
2022/01/30 04	SR	28,06	V	0,40	V	73,60	V	0,00	V	2,64	V	142,51	V	32298	V
2022/01/30 05	SR	20,38	V	0,38	V	80,72	V	0,00	V	2,67	V	142,50	V	32470	V
2022/01/30 06	SR	64,64	V	0,65	V	59,43	V	0,00	V	2,82	V	142,83	V	32431	V
2022/01/30 07	SR	75,98	V	0,65	V	54,41	V	0,00	V	4,44	V	142,30	V	32254	V
2022/01/30 08	SR	28,61	V	0,35	V	74,17	V	0,00	V	2,92	V	140,59	V	31904	V
2022/01/30 09	SR	28,82	V	0,38	V	72,19	V	0,00	V	3,11	V	140,63	V	31502	V
2022/01/30 10	SR	80,39	V	0,72	V	50,40	V	0,00	V	3,22	V	141,17	V	31379	V
2022/01/30 11	SR	71,12	V	0,68	V	61,02	V	0,00	V	3,10	V	141,73	V	31310	V
2022/01/30 12	SR	28,00	V	0,34	V	77,01	V	0,00	V	3,33	V	142,41	V	31366	V
2022/01/30 13	SR	29,02	V	0,32	V	75,22	V	0,00	V	3,53	V	142,76	V	31347	V
2022/01/30 14	SR	39,78	V	0,36	V	70,25	V	0,00	V	2,66	V	143,14	V	31272	V
2022/01/30 15	SR	46,02	V	0,37	V	67,14	V	0,00	V	4,27	V	142,97	V	31169	V
2022/01/30 16	SR	50,50	V	0,69	V	71,30	V	0,03	V	4,97	V	142,09	V	31222	V
2022/01/30 17	SR	142,84	V	2,38	V	62,38	V	0,22	V	7,04	V	142,56	V	30544	V
2022/01/30 18	SR	87,52	V	1,12	V	77,09	V	0,04	V	3,44	V	142,66	V	31056	V
2022/01/30 19	SR	78,18	V	0,76	V	68,41	V	0,00	V	4,51	V	142,62	V	30987	V
2022/01/30 20	SR	122,21	V	1,34	V	58,03	V	0,04	V	3,04	V	140,00	V	30724	V
2022/01/30 21	SR	80,53	V	0,66	V	68,84	V	0,00	V	3,14	V	139,65	V	31358	V
2022/01/30 22	SR	81,72	V	0,84	V	64,35	V	0,01	V	2,89	V	140,05	V	31404	V
2022/01/30 23	SR	53,23	V	0,56	V	70,45	V	0,00	V	2,53	V	140,43	V	31274	V
2022/01/30 24	SR	59,48	V	0,52	V	62,36	V	0,00	V	2,57	V	140,78	V	31231	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 –C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	20.4-142.8	0.3-2.4	50.4-80.7	0.0-0.2	2.5-7.0	139.7-143.1	30544.3-32469.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	59.8	0.7	67.3	0	3.4	141.8	31555.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____