

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/01/29

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/01/29 01	SR	93,74	V	2,06	V	85,81	V	0,14	V	0,71	V	113,22	V	27008	V
2020/01/29 02	SR	73,31	V	2,04	V	108,11	V	0,28	V	0,69	V	113,06	V	26994	V
2020/01/29 03	SR	20,03	V	0,40	V	125,85	V	0,00	V	0,87	V	113,85	V	28034	V
2020/01/29 04	SR	66,86	V	1,33	V	104,88	V	0,01	V	0,87	V	114,28	V	27439	V
2020/01/29 05	SR	16,62	V	0,30	V	149,20	V	0,00	V	0,92	V	114,81	V	28350	V
2020/01/29 06	SR	63,31	V	3,63	V	115,75	V	2,19	V	0,88	V	114,98	V	27455	V
2020/01/29 07	SR	21,31	V	0,48	V	137,42	V	0,00	V	0,86	V	115,45	V	28131	V
2020/01/29 08	SR	81,28	V	3,14	V	105,05	V	0,85	V	0,77	V	115,19	V	27040	V
2020/01/29 09	SR	84,16	V	2,37	V	114,99	V	0,10	V	0,76	V	114,11	V	26958	V
2020/01/29 10	SR	44,02	V	1,39	V	129,65	V	0,12	V	0,81	V	114,41	V	28555	V
2020/01/29 11	SR	53,55	V	1,04	V	112,08	V	0,09	V	0,90	V	114,71	V	27231	V
2020/01/29 12	SR	85,62	V	2,29	V	101,93	V	0,33	V	0,95	V	115,13	V	27049	V
2020/01/29 13	SR	151,29	V	4,98	V	86,95	V	0,97	V	1,02	V	115,23	V	26754	V
2020/01/29 14	SR	82,70	V	3,34	V	92,35	V	1,07	V	2,18	V	112,53	V	26362	V
2020/01/29 15	SR	11,36	V	0,24	V	115,99	V	0,00	V	0,93	V	112,39	V	27858	V
2020/01/29 16	SR	52,26	V	1,07	V	80,42	V	0,02	V	0,87	V	112,72	V	27580	V
2020/01/29 17	SR	44,75	V	1,23	V	118,28	V	0,13	V	1,00	V	113,12	V	27957	V
2020/01/29 18	SR	26,52	V	0,40	V	111,62	V	0,00	V	0,92	V	113,45	V	27682	V
2020/01/29 19	SR	6,13	V	0,20	V	139,08	V	0,00	V	0,91	V	113,83	V	28047	V
2020/01/29 20	SR	30,82	V	0,65	V	111,38	V	0,01	V	0,93	V	113,81	V	27671	V
2020/01/29 21	SR	39,66	V	0,68	V	89,78	V	0,00	V	0,86	V	113,43	V	27381	V
2020/01/29 22	SR	31,69	V	0,51	V	99,80	V	0,00	V	0,88	V	113,55	V	27386	V
2020/01/29 23	SR	6,55	V	0,27	V	134,00	V	0,00	V	0,97	V	114,07	V	28082	V
2020/01/29 24	SR	4,92	V	0,27	V	129,58	V	0,00	V	0,96	V	114,19	V	28202	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.9-151.3	0.2-5.0	80.4-149.2	0.0-2.2	0.7-2.2	112.4-115.4	26362.5-28554.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	49.7	1.4	112.5	0.3	0.9	114	27550.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/01/30

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/01/30 01	SR	5,09	V	0,35	V	124,48	V	0,00	V	0,99	V	114,12	V	28372	V
2020/01/30 02	SR	65,03	V	1,63	V	83,99	V	0,00	V	0,90	V	114,03	V	27373	V
2020/01/30 03	SR	50,16	V	1,06	V	96,36	V	0,01	V	1,00	V	114,02	V	27731	V
2020/01/30 04	SR	9,13	V	0,27	V	116,46	V	0,00	V	0,96	V	114,23	V	27864	V
2020/01/30 05	SR	7,09	V	0,24	V	136,26	V	0,00	V	0,97	V	114,33	V	27981	V
2020/01/30 06	SR	4,71	V	0,24	V	141,87	V	0,00	V	0,99	V	114,45	V	27921	V
2020/01/30 07	SR	31,20	V	0,53	V	97,79	V	0,00	V	0,91	V	114,62	V	27342	V
2020/01/30 08	SR	10,77	V	0,26	V	114,10	V	0,00	V	0,86	V	114,14	V	27688	V
2020/01/30 09	SR	24,11	V	0,50	V	98,73	V	0,00	V	0,91	V	113,01	V	27637	V
2020/01/30 10	SR	19,99	V	0,49	V	94,29	V	0,00	V	0,85	V	113,11	V	29713	V
2020/01/30 11	SR	43,33	V	0,83	V	84,04	V	0,00	V	0,90	V	113,40	V	28305	V
2020/01/30 12	SR	74,63	V	1,35	V	81,95	V	0,01	V	0,97	V	113,49	V	28088	V
2020/01/30 13	SR	67,54	V	1,64	V	82,72	V	0,08	V	0,93	V	113,85	V	27806	V
2020/01/30 14	SR	30,02	V	0,53	V	107,45	V	0,00	V	1,02	V	114,36	V	28214	V
2020/01/30 15	SR	45,78	V	0,88	V	104,23	V	0,02	V	0,99	V	114,53	V	28067	V
2020/01/30 16	SR	29,74	V	0,49	V	104,18	V	0,00	V	0,94	V	114,24	V	28068	V
2020/01/30 17	SR	34,84	V	0,58	V	89,94	V	0,00	V	0,96	V	113,70	V	28002	V
2020/01/30 18	SR	34,78	V	0,73	V	90,25	V	0,02	V	0,95	V	113,89	V	28118	V
2020/01/30 19	SR	23,93	V	0,49	V	103,79	V	0,00	V	0,94	V	113,89	V	28382	V
2020/01/30 20	SR	44,65	V	0,84	V	103,11	V	0,04	V	0,91	V	113,75	V	27982	V
2020/01/30 21	SR	39,18	V	0,62	V	97,84	V	0,01	V	0,84	V	113,66	V	27972	V
2020/01/30 22	SR	36,21	V	0,62	V	97,26	V	0,00	V	0,76	V	113,50	V	28247	V
2020/01/30 23	SR	23,01	V	0,48	V	94,29	V	0,00	V	0,74	V	113,77	V	28940	V
2020/01/30 24	SR	24,68	V	0,40	V	89,14	V	0,00	V	0,87	V	113,96	V	28822	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.7-74.6	0.2-1.6	81.9-141.9	0.0-0.1	0.7-1.0	113.0-114.6	27342.2-29712.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	32.5	0.7	101.4	0	0.9	113.9	28109.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. M.

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/01/31

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/01/31 01	SR	26,19	V	0,41	V	97,84	V	0,00	V	0,94	V	113,92	V	29288	V
2020/01/31 02	SR	6,11	V	0,26	V	116,27	V	0,00	V	1,03	V	114,45	V	29768	V
2020/01/31 03	SR	5,61	V	0,27	V	127,08	V	0,00	V	1,03	V	114,54	V	29525	V
2020/01/31 04	SR	3,28	V	0,30	V	172,91	V	0,00	V	1,03	V	114,72	V	30009	V
2020/01/31 05	SR	10,18	V	0,31	V	126,04	V	0,00	V	0,96	V	114,75	V	29057	V
2020/01/31 06	SR	43,55	V	0,62	V	87,93	V	0,00	V	0,90	V	114,62	V	28371	V
2020/01/31 07	SR	24,42	V	0,43	V	124,60	V	0,00	V	0,97	V	114,91	V	28797	V
2020/01/31 08	SR	26,71	V	0,84	V	144,30	V	0,06	V	0,94	V	112,64	V	28032	V
2020/01/31 09	SR	10,29	V	0,32	V	150,95	V	0,00	V	0,85	V	112,30	V	28996	V
2020/01/31 10	SR	5,63	V	0,38	V	166,42	V	0,00	V	0,84	V	112,62	V	30364	V
2020/01/31 11	SR	15,69	V	0,35	V	134,30	V	0,00	V	0,78	V	112,00	V	28216	V
2020/01/31 12	SR	72,20	V	2,16	V	107,80	V	0,30	V	0,70	V	111,62	V	27641	V
2020/01/31 13	SR	12,37	V	0,24	V	134,13	V	0,00	V	0,81	V	112,54	V	28577	V
2020/01/31 14	SR	12,14	V	0,23	V	132,18	V	0,00	V	0,92	V	113,18	V	28632	V
2020/01/31 15	SR	39,13	V	0,50	V	102,80	V	0,00	V	0,93	V	112,59	V	28346	V
2020/01/31 16	SR	24,80	V	0,37	V	107,52	V	0,00	V	0,96	V	112,85	V	28591	V
2020/01/31 17	SR	9,73	V	0,22	V	125,32	V	0,00	V	1,02	V	113,25	V	28940	V
2020/01/31 18	SR	12,32	V	0,36	V	127,48	V	0,00	V	1,03	V	113,23	V	29185	V
2020/01/31 19	SR	61,09	V	1,19	V	76,46	V	0,02	V	0,98	V	112,78	V	28595	V
2020/01/31 20	SR	58,50	V	1,61	V	75,54	V	0,19	V	1,00	V	113,01	V	28411	V
2020/01/31 21	SR	23,82	V	0,38	V	101,89	V	0,00	V	1,00	V	113,43	V	28630	V
2020/01/31 22	SR	16,41	V	0,32	V	114,41	V	0,00	V	1,10	V	113,83	V	28707	V
2020/01/31 23	SR	13,29	V	0,30	V	115,01	V	0,00	V	1,09	V	114,02	V	28763	V
2020/01/31 24	SR	7,22	V	0,25	V	127,91	V	0,00	V	1,04	V	114,23	V	28865	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.3-72.2	0.2-2.2	75.5-172.9	0.0-0.3	0.7-1.1	111.6-114.9	27641.4-30364.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	22.5	0.5	120.7	0	1	113.4	28846.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

